

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

7 / 8 / 66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU ห้องห้องโถง (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างบันไดเลื่อนอาคาร (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านไอศกรีม (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขีปนาวุธ (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องตรวจ ห้องพิเศษ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องตรวจ ห้องพิเศษ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องขีปนาวุธ (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเก็บยานยนต์ (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สุภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สุภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องขีปนาวุธ (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องเก็บยานยนต์ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องเก็บยานยนต์ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU บันไดหนีไฟ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU บันไดหนีไฟ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องขีปนาวุธ (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ทางการแพทย์ (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องขีปนาวุธ (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องขีปนาวุธ (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บันไดหนีไฟ # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บันไดหนีไฟ # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	100% 100%	11/24/66
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องขีปนาวุธ (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	100% 100%	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องขีปนาวุธ (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	100% 100%	

PM Program (Monthly)				
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)			
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า			
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ			
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)			
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ			

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุพิเศษ 13/24

ผู้ตรวจสอบ พณิศา
วันที่ 10/01/66

7 / 2.7. / 66

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

ผู้ตรวจ 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU หลังห้องถ่าย (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ชาลิ้นใต้ลิ้นวางระเบียบ (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าวางระเบียบ (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโถยอแปง (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาร์ป ไฟหน้าลิฟท์ # 1 (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาร์ป ไฟหน้าลิฟท์ # 2 (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประตูลูกศร # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประตูลูกศร # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ลิ้นชักชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	/	ดี	12/1/66
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ลิ้นชักชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	/	ดี	12/1/66
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 1 (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 2 (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	/	ดี	12/1/66
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	/	ดี	12/1/66
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	/	ดี	12/1/66
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ช่างห้องโถยอ # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)				
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)			
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า			
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ			
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)			
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ			

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

11/1/66 5 ชุด

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10/2/66

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

อีพด 86

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องเก็บยา (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ชาลิไฟท์หน้าอาคาร (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเข้าอาคาร (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันได (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องชาร์ปไฟท์ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องชาร์ปไฟท์ (2E)	CEL-E-2-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องชาร์ปไฟท์ (2E)	CEL-E-2-06	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องชาร์ปไฟท์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องชาร์ปไฟท์ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	ห้องชาร์ปไฟท์ (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	ห้องชาร์ปไฟท์ (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องชาร์ปไฟท์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องชาร์ปไฟท์ (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องชาร์ปไฟท์ (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องชาร์ปไฟท์ (5E)	CEL-E-5-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ข้างห้องโถง (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องชาร์ปไฟท์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU บน CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU บน CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU บน ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องชาร์ปไฟท์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU บน CCU # 1 (M)	CEL-E-M-04	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU บน CCU # 2 (M)	CEL-E-M-05	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องชาร์ปไฟท์ (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	อีพด	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องชาร์ปไฟท์ (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	อีพด	

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ 
วันที่ 10 / 3 / 66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Emergency light ทำงานปกติ และแสงสว่างเพียงพอ

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

วันที่ 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.40	E	8	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (8E)	CEL-E-8-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.41	E	8	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (8E)	CEL-E-8-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.42	E	9	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (9E)	CEL-E-9-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.43	E	9	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (9E)	CEL-E-9-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.44	E	10	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (10E)	CEL-E-10-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.45	E	10	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (10E)	CEL-E-10-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.46	E	11	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (11E)	CEL-E-11-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.47	E	11	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (11E)	CEL-E-11-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.48	E	12	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (12E)	CEL-E-12-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.49	E	12	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (12E)	CEL-E-12-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.50	E	14	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (14E)	CEL-E-14-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.51	E	14	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (14E)	CEL-E-14-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.52	E	15	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (15E)	CEL-E-15-01	X	X	X	X	/	ตรวจปกติ	11/3/66
Central Emergency Light (Building E) No.53	E	15	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (15E)	CEL-E-15-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.54	E	16	ห้องรับโทรศัพท์ # 1 (16E)	CEL-E-16-01	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.55	E	16	ห้องรับโทรศัพท์ # 2 (16E)	CEL-E-16-02	/	/	/	/	/	ตรวจปกติ	
Central Emergency Light (Building BSL) No.1	BSL	G	หลังคานกอร์	CEL-BSL-G-01							

PM Program (Monthly)	
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า
3	ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่างๆ
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ

ผู้ตรวจสอบ วันที่ 10/3/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมภาพ 2017-03-06

Central Emergency light ทำงานปกติ สว่างเพียงพอ

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

64/54/66 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU บนห้องโถงโถง (G)	CEL-E-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ข้างลิฟต์ชั้นล่าง (G)	CEL-E-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางเชื่อมระหว่างชั้น (G)	CEL-E-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	โถงบันได (G)	CEL-E-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องขีปนาวุธ (2E)	CEL-E-2-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องโถง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องประชุม # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้อง AHU หน้าห้องประชุม # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประจักษ์สูท # 1 (3E)	CEL-E-3-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประจักษ์สูท # 2 (3E)	CEL-E-3-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	ปกติ	11/4/66
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (7E)	CEL-E-7-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้อง AHU ข้างลิฟต์ (7E)	CEL-E-7-02	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	วันที่ 12/4/66
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	
3	ตรวจสอบเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจสอบเช็คสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)	
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้


Central Emer. light กำลังทยอยเปลี่ยน

แบบทดสอบที่เลื่อนสภาพ

Central Emergency Light Monthly Checklist Form
ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

10/5/66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องนำทาง (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ทางบันไดลงจากชั้นบน (G)	CEL-E-G-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางบันไดลงจากชั้นบน (G)	CEL-E-G-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร่มโถงบันได (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 2 (2E)	CEL-E-2-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องนำทาง # 1 (2E)	CEL-E-2-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องนำทาง # 2 (2E)	CEL-E-2-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องเช่า: หน้าพิพิธภัณฑสถาน # 1 (2E)	CEL-E-2-05	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องเช่า: หน้าพิพิธภัณฑสถาน # 2 (2E)	CEL-E-2-06	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 3 (3E)	CEL-E-3-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ชั้นห้องนำทาง (3E)	CEL-E-3-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 3 (3E)	CEL-E-3-03	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 4 (4E)	CEL-E-4-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องนำทาง (4E)	CEL-E-4-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องเช่า: หน้าพิพิธภัณฑสถาน # 1 (4E)	CEL-E-4-03	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องเช่า: หน้าพิพิธภัณฑสถาน # 2 (4E)	CEL-E-4-04	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงบันได # 1 (4E)	CEL-E-4-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นโถงบันได # 2 (4E)	CEL-E-4-06	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 5 (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ชั้นห้องนำทาง (5E)	CEL-E-5-04	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU หอผู้ป่วย (5E)	CEL-E-5-05	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ 6 (6E)	CEL-E-6-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	CEL-E-6-05	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ (M)	CEL-E-M-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงบันได # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นโถงบันได # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X	X	OK	1/ปกติ
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ # 1 (7E)	CEL-E-7-01	X	X	X	X	X	OK	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องเช่าบันไดหนีไฟที่ # 2 (7E)	CEL-E-7-02	X	X	X	X	X	OK	

PMI Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	 วันที่ 18/5/66
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	
3	ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก , แบบแห้ง)	
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Central Emergency light สว่างเรียบร้อย และพบปกติ

ผู้ตรวจสอบ 10/5/66

Central Emergency light

Central Emergency Light Monthly Checklist Form

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน

6/66

Name	Building	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Central Emergency Light (Building E) No.1	E	G	บน AHU เหนือห้องน้ำชาย (G)	CEL-E-G-01	X	X	X	X		ตรวจพบ	11/2/66 (ค.ก.)
Central Emergency Light (Building E) No.2	E	G	ทางบันไดลิฟต์บริเวณ (G)	CEL-E-G-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.3	E	G	ห้อง AHU ทางลิฟต์บริเวณ (G)	CEL-E-G-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.4	E	G	ในร้านโปสเตอร์ (G)	CEL-E-G-04	X	X	X	X		ตรวจพบ	11/2/66 (ค.ก.)
Central Emergency Light (Building E) No.5	E	2	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (2E)	CEL-E-2-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.6	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำชาย # 1 (2E)	CEL-E-2-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.7	E	2	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำชาย # 2 (2E)	CEL-E-2-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.8	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	CEL-E-2-04						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.9	E	2	ห้องเช่า ห้องน้ำชั้น 2 # 1 (2E)	CEL-E-2-05						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.10	E	2	ห้องเช่า ห้องน้ำชั้น 2 # 2 (2E)	CEL-E-2-06						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.11	E	3	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (3E)	CEL-E-3-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.12	E	3	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำชาย (3E)	CEL-E-3-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.13	E	3	ห้องเช่าลิฟต์ชั้น 3 (3E)	CEL-E-3-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.14	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	CEL-E-3-04						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.15	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 1 (3E)	CEL-E-3-05						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.16	E	3	แผนกประกันสุขภาพ # 2 (3E)	CEL-E-3-06						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.17	E	4	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (4E)	CEL-E-4-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.18	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำชาย (4E)	CEL-E-4-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.19	E	4	ห้องเช่าลิฟต์ชั้น 4 # 1 (4E)	CEL-E-4-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.20	E	4	ห้องเช่าลิฟต์ชั้น 4 # 2 (4E)	CEL-E-4-04						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.21	E	4	ห้อง AHU ชั้นลิฟต์ 2 # 1 (4E)	CEL-E-4-05						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.22	E	4	ห้อง AHU ชั้นลิฟต์ 2 # 2 (4E)	CEL-E-4-06						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.23	E	5	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (5E)	CEL-E-5-01	X	X	X	X		ตรวจพบ	11/2/66
Central Emergency Light (Building E) No.24	E	5	ห้อง STAFF (5E)	CEL-E-5-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.25	E	5	ห้อง Supply (5E)	CEL-E-5-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.26	E	5	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำชาย (5E)	CEL-E-5-04						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.27	E	5	ห้อง AHU ห้องเก็บของ (5E)	CEL-E-5-05						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.28	E	6	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (6E)	CEL-E-6-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.29	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 1 (6E)	CEL-E-6-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.30	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU # 2 (6E)	CEL-E-6-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.31	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	CEL-E-6-04						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.32	E	6	ห้อง AHU ห้องรับของ (6E)	CEL-E-6-05						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.33	E	M	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ (M)	CEL-E-M-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.34	E	M	ห้อง TUBE # 1 (M)	CEL-E-M-02						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.35	E	M	ห้อง TUBE # 2 (M)	CEL-E-M-03						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.36	E	M	ห้อง AHU ชั้นลิฟต์ 2 # 1 (M)	CEL-E-M-04	X	X	X	X		ตรวจพบ	11/2/66
Central Emergency Light (Building E) No.37	E	M	ห้อง AHU ชั้นลิฟต์ 2 # 2 (M)	CEL-E-M-05	X	X	X	X		ตรวจพบ	11/2/66
Central Emergency Light (Building E) No.38	E	7	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ # 1 (7E)	CEL-E-7-01						ตรวจพบ	
Central Emergency Light (Building E) No.39	E	7	ห้องเช่าบันไดลิฟต์ # 2 (7E)	CEL-E-7-02						ตรวจพบ	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	วันที่	14 มิ.ย. 2566
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า		
3	ตรวจสอบการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่ (แบบเปียก, แบบแห้ง)		
5	ทำความสะอาดหลอดไฟ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พบความผิดปกติ 5 ตัว

