

7/2.0.166

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าแม่ (B)	EML-E-B-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟท์ 1 (B)	EML-E-B-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟท์ 2 (B)	EML-E-B-06						OK	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟท์ 3 (B)	EML-E-B-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟท์ 4 (B)	EML-E-B-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟท์ 5 (B)	EML-E-B-09						OK	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟท์ 6 (B)	EML-E-B-10						OK	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องเวชระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11						OK	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องเวชระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12						OK	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องเวชระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13						OK	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องเวชระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14						OK	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องเวชระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15						OK	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-16						OK	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-17						OK	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-18						OK	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19						OK	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20						OK	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21						OK	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22						OK	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23						OK	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24						OK	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูลิ้นแฉก (B)	EML-E-B-25						OK	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU ทั่วอาคาร (G)	EML-E-G-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน (G)	EML-E-G-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ทาง (G)	EML-E-G-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (G)	EML-E-G-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (G)	EML-E-G-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ทั่วห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ขึ้น (2E)	EML-E-2-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ลง (2E)	EML-E-2-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ขึ้น (2E)	EML-E-2-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ลง (2E)	EML-E-2-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (2E)	EML-E-2-06						OK	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (2E)	EML-E-2-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องบำบัดน้ำลิ้นแฉก (2E)	EML-E-2-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทั่วห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-09						OK	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU ทั่วห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01						OK	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ขึ้น (3E)	EML-E-3-02						OK	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ฟังก์ชัน ลง (3E)	EML-E-3-03						OK	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ขึ้น (3E)	EML-E-3-04						OK	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ทาง ลง (3E)	EML-E-3-05						OK	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ขึ้น (3E)	EML-E-3-06						OK	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ฟังก์ชัน A ลง (3E)	EML-E-3-07						OK	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทั่วห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-08						OK	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องบำบัดน้ำลิ้นแฉก (3E)	EML-E-3-09						OK	
	B	5	ห้อง 5	B-5-1						OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

พบปัญหา 3 จุด

7/๑๓/๖๖


Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างซ่อม (4E)	EML-E-4-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (4E)	EML-E-4-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03						โอภาส	11/๒๓/๖๖
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (4E)	EML-E-4-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (4E)	EML-E-4-06						โอภาส	11/๒๓/๖๖
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07						โอภาส	11/๒๓/๖๖
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (5E)	EML-E-5-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลม (5E)	EML-E-5-03						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (5E)	EML-E-5-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (5E)	EML-E-5-07						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าช่างซ่อม (5E)	EML-E-5-09						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (6E)	EML-E-6-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลม (6E)	EML-E-6-03						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลม (6E)	EML-E-6-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลม (6E)	EML-E-6-07						โอภาส	11/๒๓/๖๖
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (M)	EML-E-M-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างซ่อม (M)	EML-E-M-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเคอร์ (7E)	EML-E-7-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (7E)	EML-E-7-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเคอร์ (8E)	EML-E-8-02						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (8E)	EML-E-8-04						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06						โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07						โอภาส	
								</			

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ 4 ลูก

7/2-7/66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	โอภาส	11/2/66
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	โอภาส	11/2/66
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	โอภาส	11/2/66
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขารับไฟฟ้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	โอภาส	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	โอภาส	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบลัด 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
 สรุปผลการตรวจเช็ค แยกตามองค์ 3 ลูก

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

11.11.66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01							
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02							
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าท์ (B)	EML-E-B-03							
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04							
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิ้นชัก 1 (B)	EML-E-B-05							
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิ้นชัก 2 (B)	EML-E-B-06							
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิ้นชัก 3 (B)	EML-E-B-07							
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิ้นชัก 4 (B)	EML-E-B-08							
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิ้นชัก 5 (B)	EML-E-B-09							
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิ้นชัก 6 (B)	EML-E-B-10							
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องเวชระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11							
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องเวชระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12							
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องเวชระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13							
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องเวชระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14							
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องเวชระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15							
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใกล้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-16							
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใกล้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-17							
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใกล้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-18							
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19							
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20							
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21							
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22							
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23							
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24							
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประทุนบันไดลิ้น (B)	EML-E-B-25							
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าเวชระเบียน (G)	EML-E-G-01							
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน (G)	EML-E-G-02							
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03							
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04							1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05							1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01							
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (2E)	EML-E-2-02							
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลง (2E)	EML-E-2-03							
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04							
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (2E)	EML-E-2-05							
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06							
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07							
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขั้วไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08							1/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09							
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01							
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ชั้น (3E)	EML-E-3-02							
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 สี่ถนน ลง (3E)	EML-E-3-03							
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04							
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (3E)	EML-E-3-05							
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06							
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07							
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08							
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขั้วไฟฟ้าหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09							
	E	3	UPS								1/ปกติ
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10/2/66
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

แบบพิเศษ 4 ชุด

ก.ค. ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องนํ้า (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (4E)	EML-E-4-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องขารับไฟฟ้าดับลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องขารับไฟฟ้าดับลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องนํ้า (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องขารับไฟฟ้าดับลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แคชช CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แคชช ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องนํ้า (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องขารับไฟฟ้าดับลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแกนเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องขารับไฟ (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแกนเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ห้องอาหาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ขารับไฟฟ้าดับลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ก.ค. ๖๖	11/๖๗/๖๖	
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 10/2/66	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบลิ้ง 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

แบบแก้ไข 5 จุด

ก.พ. 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเคอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้องAHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเคอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	10/2/66	7/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเคอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	10/2/66	11/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเคอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	10/2/66	11/ปกติ
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเคอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเคอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขารับไฟหน้าลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเคอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	10/2/66	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	10/2/66	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										
											จ.วิเศษ
											10/2/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

หมายเหตุ 3 จุด

A. L. Gel

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

110M/150 1 21

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินนอกห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟต์จั่ว 1 (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟต์ 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟต์ 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟต์ 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟต์ 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟต์ 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟต์ 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องเวชระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องเวชระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องเวชระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องเวชระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องเวชระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหน้าลิฟต์ (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินกลาง (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ดินหลังลิฟต์ (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูครัวใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าเวชระเบียน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องลิฟต์ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นบน (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ตรวจพบ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจสอบสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										10 / 3 / 66
4	4.ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

รองอธิบดี

Emergency light ทำงานปกติ สว่างทั่วทุกจุดที่ติดตั้ง

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	11/3/66
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	11/3/66
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลง (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข ลง (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	11/3/66
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แถบ CCU (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แถบ ICU (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในเคาน์เตอร์ (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องขี้นบันได (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในเคาน์เตอร์ (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 สี่กมุข (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 สี่อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ขี้นบันไดหนีไฟ (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดาญพวง	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)										วันที่
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										10/3/66
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค
ชื่อผู้เขียน

Emergency light ทั้งหมดปกติ สีหลอดไฟไม่แดงผิดปกติ

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนเตอร์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนเตอร์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนเตอร์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนเตอร์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนเตอร์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนเตอร์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนเตอร์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สี่มุม (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สี่มุมอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	อ.กนก	

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจ	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)		
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)		
3	3.ตรวจเช็คสภาวะการทำงานอง Function ต่าง ๆ		
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่		
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า		
		วันที่	10/3/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency light ทำงานปกติ

24/12 66

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

สามารถตรวจสอบได้
Emergency light ทำงานปกติ

7 12.4 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า ๑ (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องลิฟท์ 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องลิฟท์ 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องลิฟท์ 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องลิฟท์ 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องลิฟท์ 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องลิฟท์ 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องลิฟท์ 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องลิฟท์ 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องลิฟท์ 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องลิฟท์ 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องลิฟท์ 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟลิฟท์ชั้น 1 (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟลิฟท์ชั้น 2 (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟลิฟท์ชั้น 3 (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าลิฟท์ชั้น 1 (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	100%	12/4/66
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	100%	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	100%	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/4/66
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟ										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ สภาพดีแบตเตอรี่
เสื่อมสภาพ รอส่งไปเปลี่ยน

7 บ.ร 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-01	X	X	X	X	X	OK	11 นาที
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 4 (4E)	EML-E-4-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 5 (5E)	EML-E-5-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-09	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6 (6E)	EML-E-6-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แยก CCU (6E)	EML-E-6-08	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แยก ICU (6E)	EML-E-6-09	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 6 (M)	EML-E-M-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 6 (M)	EML-E-M-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 6 (M)	EML-E-M-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ข้างลิฟท์ (M)	EML-E-M-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ข้างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนก STAFF (7E)	EML-E-7-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 7 (7E)	EML-E-7-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 7 (7E)	EML-E-7-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 7 (7E)	EML-E-7-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องชาร์ปไฟ (7E)	EML-E-7-07	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนก STAFF (8E)	EML-E-8-02	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น 8 (8E)	EML-E-8-04	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น 8 (8E)	EML-E-8-05	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น 8 (8E)	EML-E-8-06	X	X	X	X	X	OK	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชาร์ปไฟหน้าลิฟท์ (8E)	EML-E-8-07	X	X	X	X	X	OK	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/4/66
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (กดปลั๊ก 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ทำงานปกติ สว่างต่อเนื่อง
เห็นภาพ รอสีใหม่มาเปลี่ยน

762.266

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในคานาดอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในคานาดอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในคานาดอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในคานาดอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในคานาดอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	100%	1/2 ม.ลิฟท์	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในคานาดอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขีปนาวุธลิฟท์ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในคานาดอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สีถนน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 ทหาร (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	100%		
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สีอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	100%		
PM Program (Monthly)												
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 12/4/66	
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)											
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ											
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่											
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

เพื่อมสลาฟ รศ.พิทักษ์มาเป็ชัยน

Emergency light ทั้งหมดปกติ สวมหน้ากากอนามัย

7 621.9 66

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light, ฉุกเฉิน และ ไฟฉุกเฉิน

เครื่องสำอาง และเครื่องสำอางค์

10/ก.ค. 166

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้า 1 หน้า (B)	EML-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วมา 1 (B)	EML-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วมา 2 (B)	EML-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วมา 3 (B)	EML-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วมา 4 (B)	EML-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วมา 5 (B)	EML-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วมา 6 (B)	EML-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเนียบ 1 (B)	EML-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเนียบ 2 (B)	EML-E-B-12	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเนียบ 3 (B)	EML-E-B-13	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเนียบ 4 (B)	EML-E-B-14	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเนียบ 5 (B)	EML-E-B-15	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นหน้าตึก (B)	EML-E-B-16	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นกลาง (B)	EML-E-B-17	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นหลังตึก (B)	EML-E-B-18	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประตูรวมใต้ดิน (B)	EML-E-B-25	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเนียบ (G)	EML-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (G)	EML-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (G)	EML-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลง (G)	EML-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ข้างห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (2E)	EML-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลง (2E)	EML-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน ชั้น (2E)	EML-E-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน ลง (2E)	EML-E-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลง (2E)	EML-E-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องเก็บไฟหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ชั้น (3E)	EML-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 ชั้นบน ลง (3E)	EML-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน ชั้น (3E)	EML-E-3-04	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 ชั้นบน ลง (3E)	EML-E-3-05	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 ชั้นอาคาร A ลง (3E)	EML-E-3-07	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องเก็บไฟหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจพบ	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ
วันที่ 16/5/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ

10 / พ.ย. / 66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ชั้นห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (4E)	EML-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (4E)	EML-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลง (4E)	EML-E-4-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ขึ้น (4E)	EML-E-4-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (4E)	EML-E-4-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (5E)	EML-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (5E)	EML-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น ลง (5E)	EML-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (5E)	EML-E-5-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลง (5E)	EML-E-5-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ขึ้น (5E)	EML-E-5-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าชั้นห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (6E)	EML-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (6E)	EML-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น ลง (6E)	EML-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (6E)	EML-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น ลง (6E)	EML-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ขึ้น (6E)	EML-E-6-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (M)	EML-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (M)	EML-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (M)	EML-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ชั้นห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ชั้นบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องควบคุมไฟหน้าลิฟท์ (M)	EML-E-M-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในลานลิฟท์ (7E)	EML-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (7E)	EML-E-7-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (7E)	EML-E-7-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (7E)	EML-E-7-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องควบคุมไฟ (7E)	EML-E-7-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในลานลิฟท์ (8E)	EML-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ชั้น (8E)	EML-E-8-04	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 ชั้น (8E)	EML-E-8-05	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ชั้น อาคาร A (8E)	EML-E-8-06	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ชั้นบันไดหนีไฟ (8E)	EML-E-8-07	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการ	
PM Program (Monthly)											
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจ วันที่ 16/5/66
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)										
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ										
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่										
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า										

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ

10/ก.ค./66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในคานเตอร์ (9E)	EML-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (9E)	EML-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (9E)	EML-E-9-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขีปนาวุธ (9E)	EML-E-9-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในคานเตอร์ (10E)	EML-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (10E)	EML-E-10-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (10E)	EML-E-10-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขีปนาวุธ (10E)	EML-E-10-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในคานเตอร์ (11E)	EML-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขีปนาวุธ (11E)	EML-E-11-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (11E)	EML-E-11-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (11E)	EML-E-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขีปนาวุธ (12E)	EML-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในคานเตอร์ (12E)	EML-E-12-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (12E)	EML-E-12-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (12E)	EML-E-12-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในคานเตอร์ (14E)	EML-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขีปนาวุธ (14E)	EML-E-14-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (14E)	EML-E-14-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (14E)	EML-E-14-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในคานเตอร์ (15E)	EML-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขีปนาวุธ (15E)	EML-E-15-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (15E)	EML-E-15-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (15E)	EML-E-15-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขีปนาวุธ (16E)	EML-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในคานเตอร์ (16E)	EML-E-16-04	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (16E)	EML-E-16-05	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 ผีเสื้อ A (16E)	EML-E-16-07	✓	✓	✓	✓	✓	อานนท์	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสถานะการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

วันที่

16/5/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light ส่วนใหญ่ทำงานปกติ

10 / N. 9. / 66

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

Emergency light အသံတိုက်ကိစ္စ

ชุดเลข 66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.1	E	B	ห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.2	E	B	ทางเดินหน้าห้อง CONTROL (B)	EML-E-B-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.3	E	B	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าที (B)	EML-E-B-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.4	E	B	ทางเดินหน้าลิฟท์ (B)	EML-E-B-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.5	E	B	ห้องส้วมา 1 (B)	EML-E-B-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.6	E	B	ห้องส้วมา 2 (B)	EML-E-B-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.7	E	B	ห้องส้วมา 3 (B)	EML-E-B-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.8	E	B	ห้องส้วมา 4 (B)	EML-E-B-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.9	E	B	ห้องส้วมา 5 (B)	EML-E-B-09	/	/	/	/	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.10	E	B	ห้องส้วมา 6 (B)	EML-E-B-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.11	E	B	ห้องวาระเบียน 1 (B)	EML-E-B-11	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.12	E	B	ห้องวาระเบียน 2 (B)	EML-E-B-12	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.13	E	B	ห้องวาระเบียน 3 (B)	EML-E-B-13	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.14	E	B	ห้องวาระเบียน 4 (B)	EML-E-B-14	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.15	E	B	ห้องวาระเบียน 5 (B)	EML-E-B-15	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.16	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-16	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.17	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-17	/	/	/	/	/	ดี	11/2/56
Emergency Light (Building E) No.18	E	B	บันไดหนีไฟใต้ลิ้นชัก (B)	EML-E-B-18	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.19	E	B	ห้อง CHILLER 1 (B)	EML-E-B-19	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.20	E	B	ห้อง CHILLER 2 (B)	EML-E-B-20	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.21	E	B	ห้อง CHILLER 3 (B)	EML-E-B-21	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.22	E	B	ห้อง CHILLER 4 (B)	EML-E-B-22	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.23	E	B	ห้อง CHILLER 5 (B)	EML-E-B-23	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.24	E	B	ห้อง CHILLER 6 (B)	EML-E-B-24	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.25	E	B	บันไดหนีไฟประจักษ์ (B)	EML-E-B-25	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.26	E	G	AHU หน้าวาระเบียน (G)	EML-E-G-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.27	E	G	บันไดหนีไฟ 1 มังกร (G)	EML-E-G-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.28	E	G	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (G)	EML-E-G-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.29	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (G)	EML-E-G-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.30	E	G	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (G)	EML-E-G-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.31	E	2	ห้อง AHU ฐานห้องน้ำ (2E)	EML-E-2-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.32	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (2E)	EML-E-2-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.33	E	2	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (2E)	EML-E-2-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.34	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.35	E	2	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (2E)	EML-E-2-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.36	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (2E)	EML-E-2-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.37	E	2	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (2E)	EML-E-2-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.38	E	2	ห้องวาระเบียนหน้าลิฟท์ (2E)	EML-E-2-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.39	E	2	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (2E)	EML-E-2-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.40	E	3	ห้อง AHU หน้าห้องน้ำ (3E)	EML-E-3-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.41	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (3E)	EML-E-3-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.42	E	3	บันไดหนีไฟ 1 มังกร ชั้น (3E)	EML-E-3-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.43	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.44	E	3	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (3E)	EML-E-3-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.45	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (3E)	EML-E-3-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.46	E	3	บันไดหนีไฟ 3 มังกร A ชั้น (3E)	EML-E-3-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.47	E	3	ห้อง AHU ทางเชื่อม A-E (3E)	EML-E-3-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.48	E	3	ห้องวาระเบียนหน้าลิฟท์ (3E)	EML-E-3-09	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจสอบสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบ 30 นาที)
3	3.ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ พิน.
วันที่ 14 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค 11/2/56 2 ตัว

ตรวจ 66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.49	E	4	ห้อง AHU ช่างห้องน้ำ (4E)	EML-E-4-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.50	E	4	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (4E)	EML-E-4-02	X	X	X	X	/	ดี	11/1/2566
Emergency Light (Building E) No.51	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (4E)	EML-E-4-03	X	X	X	X	/	ดี	11/1/2566
Emergency Light (Building E) No.52	E	4	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (4E)	EML-E-4-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.53	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (4E)	EML-E-4-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.54	E	4	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (4E)	EML-E-4-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.55	E	4	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (4E)	EML-E-4-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.56	E	4	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (4E)	EML-E-4-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.57	E	5	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (5E)	EML-E-5-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.58	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (5E)	EML-E-5-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.59	E	5	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (5E)	EML-E-5-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.60	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (5E)	EML-E-5-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.61	E	5	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (5E)	EML-E-5-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.62	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (5E)	EML-E-5-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.63	E	5	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (5E)	EML-E-5-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.64	E	5	ห้อง AHU หน้าบันไดเลื่อน (5E)	EML-E-5-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.65	E	5	ห้อง AHU หน้าห้องห้องน้ำ (5E)	EML-E-5-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.66	E	6	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (6E)	EML-E-6-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.67	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ชั้น (6E)	EML-E-6-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.68	E	6	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน ลง (6E)	EML-E-6-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.69	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ชั้น (6E)	EML-E-6-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.70	E	6	บันไดหนีไฟ 2 กลาง ลง (6E)	EML-E-6-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.71	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ชั้น (6E)	EML-E-6-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.72	E	6	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A ลง (6E)	EML-E-6-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.73	E	6	ห้อง AHU แผนก CCU (6E)	EML-E-6-08	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.74	E	6	ห้อง AHU แผนก ICU (6E)	EML-E-6-09	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.75	E	6	ห้อง AHU ห้องรับรอง (6E)	EML-E-6-10	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.76	E	M	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (M)	EML-E-M-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.77	E	M	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (M)	EML-E-M-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.78	E	M	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (M)	EML-E-M-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.79	E	M	ห้อง TUBE ช่างห้องน้ำ (M)	EML-E-M-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.80	E	M	ห้อง AHU ช่างบันไดหนีไฟ 2 (M)	EML-E-M-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.81	E	M	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (M)	EML-E-M-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.82	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF (7E)	EML-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.83	E	7	ในแผนกเคอร์ (7E)	EML-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.84	E	7	ห้อง AHU (7E)	EML-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.85	E	7	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (7E)	EML-E-7-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.86	E	7	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (7E)	EML-E-7-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.87	E	7	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (7E)	EML-E-7-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.88	E	7	ห้องขีปนาวุธไฟฟ้า (7E)	EML-E-7-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.89	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF (8E)	EML-E-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.90	E	8	ในแผนกเคอร์ (8E)	EML-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.91	E	8	ห้อง AHU (8E)	EML-E-8-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.92	E	8	บันไดหนีไฟ 1 ผังถนน (8E)	EML-E-8-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.93	E	8	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (8E)	EML-E-8-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.94	E	8	บันไดหนีไฟ 3 ผังอาคาร A (8E)	EML-E-8-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.95	E	8	ขีปนาวุธไฟฟ้า (8E)	EML-E-8-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ทดสอบสลับ 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานอง Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ
วันที่ 14 มิ.ย. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค 11/1/2566 2 ตัว

2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Emergency Light (Building E) No.96	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF (9E)	EML-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.97	E	9	ในแกนดอร์ (9E)	EML-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.98	E	9	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (9E)	EML-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.99	E	9	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (9E)	EML-E-9-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.100	E	9	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (9E)	EML-E-9-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.101	E	9	ห้อง AHU (9E)	EML-E-9-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.102	E	9	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (9E)	EML-E-9-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.103	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF (10E)	EML-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.104	E	10	ในแกนดอร์ (10E)	EML-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.105	E	10	ห้อง AHU (10E)	EML-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.106	E	10	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (10E)	EML-E-10-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.107	E	10	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (10E)	EML-E-10-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.108	E	10	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (10E)	EML-E-10-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.109	E	10	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (10E)	EML-E-10-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.110	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF (11E)	EML-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.111	E	11	ในแกนดอร์ (11E)	EML-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.112	E	11	ห้อง AHU (11E)	EML-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.113	E	11	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (11E)	EML-E-11-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.114	E	11	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (11E)	EML-E-11-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.115	E	11	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (11E)	EML-E-11-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.116	E	11	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (11E)	EML-E-11-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.117	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF (12E)	EML-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.118	E	12	ห้อง AHU (12E)	EML-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.119	E	12	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (12E)	EML-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.120	E	12	ในแกนดอร์ (12E)	EML-E-12-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.121	E	12	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (12E)	EML-E-12-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.122	E	12	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (12E)	EML-E-12-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.123	E	12	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (12E)	EML-E-12-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.124	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF (14E)	EML-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.125	E	14	ในแกนดอร์ (14E)	EML-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.126	E	14	ห้อง AHU (14E)	EML-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.127	E	14	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (14E)	EML-E-14-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.128	E	14	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (14E)	EML-E-14-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.129	E	14	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (14E)	EML-E-14-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.130	E	14	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (14E)	EML-E-14-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.131	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF (15E)	EML-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.132	E	15	ในแกนดอร์ (15E)	EML-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.133	E	15	ห้อง AHU (15E)	EML-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.134	E	15	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (15E)	EML-E-15-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.135	E	15	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (15E)	EML-E-15-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.136	E	15	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (15E)	EML-E-15-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.137	E	15	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (15E)	EML-E-15-07	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.138	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF (16E)	EML-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.139	E	16	ห้อง AHU (16E)	EML-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.140	E	16	ห้องขี้นบันไดหนีไฟ (16E)	EML-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.141	E	16	ในแกนดอร์ (16E)	EML-E-16-04	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.142	E	16	บันไดหนีไฟ 1 สิ่งถนน (16E)	EML-E-16-05	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.143	E	16	บันไดหนีไฟ 2 กลาง (16E)	EML-E-16-06	/	/	/	/	/	ดี	
Emergency Light (Building E) No.144	E	16	บันไดหนีไฟ 3 สิ่งอาคาร A (16E)	EML-E-16-07	/	/	/	/	/	ดี	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)
2	2.ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (ถอดปลั๊ก 30 นาที)
3	3.ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่าง ๆ
4	4.ตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่
5	5.ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า

ผู้ตรวจ

พ.ม.ล.

วันที่

14 มี.ค. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

พร้อมใช้งาน

271046 66

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค