

7/ธ.ค./66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารฉุกเฉิน	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนแจ้ง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนแจ้ง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ชั้นเอกซเรย์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ชั้นห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารทางลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารทางลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การลาดตามประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	ค.ช.นพ.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่มีแตกฉางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

7/ม.ก./66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher B No.1	B	1	หน้าห้องตรวจ 3 คลินิกเด็ก	FEHR-B-G-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.2	B	1	หลังคาเคาเตอร์คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.3	B	1	ในห้อง AHU # 1 ด้านหลังอาคาร B	FEHR-B-G-3	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.4	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กเฉพาะทาง	FEHR-B-G-4	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.5	B	1	หน้าห้อง AHU คลินิกเด็กทั่วไป	FEHR-B-G-5	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.6	B	1	ในห้อง AHU ทางเชื่อมอาคาร B - E	FEHR-B-G-6	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.7	B	2	หน้าห้องตรวจ 2-4 ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.8	B	2	หน้าประตูหนีไฟศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.9	B	2	หน้าห้อง AHU ศูนย์สุขภาพสตรี	FEHR-B-2-3	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.10	B	2	LASIK	FEHR-B-2-4	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.11	B	2	หน้าห้อง AHU LASIK	FEHR-B-2-5	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.12	B	3	หน้าห้อง AHU PICU	FEHR-B-3-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.13	B	3	PICU ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.14	B	3	หน้าห้องพักแพทย์	FEHR-B-3-3	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.15	B	3	หน้าห้องตรวจ 8	FEHR-B-3-4	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.16	B	3	PICU หน้าห้อง 3301	FEHR-B-3-5	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.17	B	3	ประตูหนีไฟ	FEHR-B-3-6	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.18	B	4	ในห้อง AHU PICU 3B	FEHR-B-3-7	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.19	B	5	คลินิกตาบันไดหนีไฟสุขุมวิท 1	FEHR-B-3-8	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.20	B	6	LAB	FEHR-B-3-9	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.21	B	7	คลินิกตาบันไดหนีไฟสุขุมวิท 2	FEHR-B-3-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.22	B	8	หน้าห้อง Treatment	FEHR-B-3-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.23	B	9	หน้าห้อง Laser	FEHR-B-3-12	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.24	B	4	Ward 4Bหน้าห้อง 4204 (มุมหนังสือ)	FEHR-B-4-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.25	B	4	หน้าห้องเจ้าหน้า	FEHR-B-4-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.26	B	4	หน้าห้อง 4220	FEHR-B-4-3	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.27	B	5	หน้าห้องเจ้าหน้า Ward	FEHR-B-5-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.28	B	5	หน้าห้อง 5220	FEHR-B-5-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.29	B	5	มุมหนังสือ	FEHR-B-5-3	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.30	B	6	หน้าห้องเจ้าหน้า Ward	FEHR-B-6-1	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.31	B	6	มุมหนังสือ	FEHR-B-6-2	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher B No.32	B	6	หน้าห้อง 6220	FEHR-B-6-3	/	/	/	/	/	OK	

สรุปผลการตรวจ

(Signature)

Checked By

10 / 01 / 66

(Signature)

Verified By (BPH)

10 / 1 / 66

7/ธ.ค./66

17 ต.ค. / 66											
Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher C No.1	C	G	หน้าแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-01	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.2	C	G	คลังสินค้าแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-02	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.3	C	G	ห้องจ่ายอุปกรณ์แผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-03	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.4	C	G	ห้องรับโอนแผนกจ่ายกลาง	FEHR-C-G-04	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.5	C	G	หน้าห้อง GEN	FEHR-C-G-05	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.6	C	G	หน้าลิฟท์ Staff ขนอก	FEHR-C-G-06	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.7	C	G	หน้าแผนกกายภาพ	FEHR-C-G-07	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.8	C	G	กายภาพ 1	FEHR-C-G-08	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.9	C	G	กายภาพ 2	FEHR-C-G-09	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.10	C	G	ห้อง PIPE LINE หลังตึก	FEHR-C-G-10	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.11	C	G	ห้อง HBOT	FEHR-C-G-11	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.12	C	2	หน้าลิฟท์โดยสารฉุกเฉิน	FEHR-C-2-01	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.13	C	2	ทางเดินการลาด	FEHR-C-2-02	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.14	C	2	หน้าลิฟท์ Staff ขนอก	FEHR-C-2-03	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.15	C	2	หน้าศูนย์สุขภาพจิต	FEHR-C-2-04	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.16	C	3	หน้าลิฟท์โดยสารฉุกเฉิน	FEHR-C-3-01	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.17	C	3	บันไดหนีไฟ หน้าห้อง 3307	FEHR-C-3-02	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.18	C	3	หน้าห้อง 3302	FEHR-C-3-03	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.19	C	3	หน้าลิฟท์ Staff ขนอก	FEHR-C-3-04	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.20	C	4	หน้าลิฟท์โดยสารฉุกเฉิน	FEHR-C-3-01	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.21	C	4	หน้าห้อง 4302	FEHR-C-3-02	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.22	C	4	บันไดหนีไฟ หน้าห้อง 4307	FEHR-C-3-03	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
Fire Extinguisher C No.23	C	4	หน้าลิฟท์ Staff ขนอก	FEHR-C-3-04	/	/	/	/	/	อ.วิวัฒน์	
											</

สรุปผลการตรวจ

อ.วิวัฒน์

Checked By

10 / 01 / 66

อ.วิวัฒน์

Verified By (BPH)

10 / 1 / 66

7/ม.ค./66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องเป่า	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกลงจากบริเวณเชื่อมต่อ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

(Signature)

Checked By

10 / 01 / 66

(Signature)

Verified By (BPH)

10 / 1 / 66

7/21.9. /66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

Checked By 10 / 01 / 66

10 / 1 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7/ค.ก./66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าพนักงานดับเพลิง	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นอาคารจอดรถ อ.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังคาน้ำ E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังคาน้ำ E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ค.ก.ก.	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะตึงไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ



Checked By

10/01/66



Verified By (BPH)

10/1/66

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7/2.11.166

สรุปผลการตรวจ

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

Verified By (BPH)
10/1/66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

ก.พ. 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องเข้าชั้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารงานทั่วไป	FEHR-A-B-03						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ระเบียงล่าง	FEHR-A-B-07						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ระเบียงล่าง	FEHR-A-B-08						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ข้างเคาเตอร์	FEHR-A-G-04						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ข้างห้องเก็บ	FEHR-A-G-10						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องพัก	FEHR-A-2-03						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่องมือ	FEHR-A-2-07						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10						ผ่าน	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การตลาดต่างประเทศ	FEHR-A-B-10						ผ่าน	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะห้องไม่แตกฉานจนเรือเชื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ผ่าน

ผ่าน

Checked By

10 2 66

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

৭৭ম

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

10 / 2 / 66

...../...../... FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

9/11/20

Verified By (BPH)

กวม-66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนห้อง	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องประชุม	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องประชุม	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ชั้นห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ชั้นลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ชั้นห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	OK	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	OK	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ผ่าน

หม่อมราชวงศ์

Checked By

10 2 66

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

ก.พ. ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01						100%	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02						100%	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03						100%	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01						100%	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02						100%	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03						100%	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01						100%	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02						100%	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03						100%	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01						100%	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02						100%	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03						100%	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01						100%	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02						100%	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03						100%	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01						100%	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02						100%	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03						100%	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01						100%	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02						100%	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03						100%	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01						100%	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02						100%	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03						100%	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01						100%	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02						100%	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03						100%	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าที่ยื่นแถวหน้า	FEHR-E-R-01						100%	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นแถวจอด ช.	FEHR-E-R-02						100%	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นแถวจอด ช.	FEHR-E-R-03						100%	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นแถวจอด ช.	FEHR-E-R-04						100%	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นแถวจอด ช.	FEHR-E-R-05						100%	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังคอก E ถึงที่ 1	FEHR-E-G-07						100%	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังคอก E ถึงที่ 2	FEHR-E-G-08						100%	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกเลี้ยงยา # 2	FEHR-E-B-09						100%	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกเลี้ยงยา # 3	FEHR-E-B-10						100%	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกเลี้ยงยา # 4	FEHR-E-B-11						100%	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06						100%	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะตึงไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ปกติ

Checked By

10 2 66

Verified By (BPH)

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

D. 2. 66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ឧបករណ៍

9/12/20

Checked By

10 / 2 / 66

Verified By (BPH)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

১৮৮৮

9/12/2020

Checked By

10, 2, 66

Verified By (BPH)

...../...../.....

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

วันที่ ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องนำชิ้นได้คืน	FEHR-A-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารงาน	FEHR-A-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนช่าง	FEHR-A-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนช่าง	FEHR-A-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ชั้นเกาเตอร์	FEHR-A-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ชั้นห้องเฝ้า	FEHR-A-G-10	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเฝ้าเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	✓	✓	✓	✓	✓	BN	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การลาดค่าประเทศ	FEHR-A-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	BN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะดึงไม่แตกกลางหรือรอยเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ปกติไม่มีปัญหา

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้ เพื่อ ทดสอบสมรรถนะผู้เรียน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12 / 3 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตั้งณพพิทกคุณ ๕ ศาสนพยอมิโษณ

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12 3 66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้เพื่อที่ทุกจุดสามารถพบปะกันได้

Verified By (BPH)

12 / 3 / 66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

ร.ด ๒๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักผ้า	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักผ้า 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 กุมภาพันธ์ 2561	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 กุมภาพันธ์ 2561	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องซัก	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องซัก	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	18/05/25	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	18/05/25	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีควมดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทั้งนี้ เฝ้าระวัง ทุกจุดที่สถานพ้องมีใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12, 3, 66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

อ.ด ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาฆ่าเชื้อ	FEHR-E-B-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชเชียน	FEHR-E-B-05						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชเชียน	FEHR-E-B-08						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์บริหาร	FEHR-E-3-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าเคาน์เตอร์กายภาพ	FEHR-E-4-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าทั้งหมดรวม	FEHR-E-5-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์ทันตกรรม	FEHR-E-5-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินไฟฟ้า CATH LAB	FEHR-E-6-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องจ่ายเทกโนโลยีการดูแล1	FEHR-E-M-02						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องจ่ายเทกโนโลยีการดูแล2	FEHR-E-M-03						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04						18/03/25	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05						18/03/25	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิงทุกจุด สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

18/3/66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

5/3/25

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าที่ย้ายถ่าย	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นอาคาร ๒.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นอาคาร ๒.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นอาคาร ๒.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นอาคาร ๒.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกสัญญา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกสัญญา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกสัญญา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	100% ผ่าน	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีกาวติดไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันทันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิงทุกจุดมีสภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

12/3/66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

13 3 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

7 12 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องเก็บไข้	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารงาน	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องพักรักษา	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ระเบียงแล้ว	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ระเบียงแล้ว	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องรับมา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ซ้ำรถส้วม	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD 2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ซ้ำห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าห้องโสต	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าห้องโสต	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหน้า	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องเครื่อง	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าห้องโสต	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์รถส้วมชั้น 3	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์รถส้วมชั้น 3	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าห้องโสต	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เตียง Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าห้องโสต	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เตียง Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าห้องโสต	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	เตียง Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าห้องโสต	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เตียง Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าห้องโสต	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เตียง Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าห้องโสต	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าห้องโสต	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องโสต	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	ทางลาดหน้าประตู	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	ภาณุพงศ์	

Code	รายละเอียด
1	1.จะห้อยมีฉลากวันที่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะคล้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะคล้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะคล้องมี Pin lock
5	5.seal สีสันไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

หน้าอาคารตึก 5 ชั้น อาคารหอผู้ป่วย

ภาณุพงศ์

12 Checked By 4, 66

Verified By (BP11)

12, 4, 66

สรุปผลการตรวจ

ตั้งหน้าเทศบาลตำบลเพ็ญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบล

Checked By

Checked By 12, 4, 66

Verified By (BPH)

12 / 4 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ



12 / 4 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ



Verified By (BPH)

12 / 4 / 66

SN-BPH-FM-017.00

สรุปผลการตรวจ

১৭৭৭

Checked By

Checked By 12 / 4 / 66

Verified By (BPH)

12, 4, 66

12,050 66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ต้นน้ำชนบทต้นน้ำพลัง ปลายทางคือใจคน

21/4/2020

Checked By

12 / 4 / 66

Verified By (BPH)

12 / 4 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

กษัตริย์ชาเคตี ดยเพตง ราชพรมณ์

Signature

Checked By

12 / 4 / 66

Verified By (BPH)

12 / 4 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

10 ม.ค. 66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารลูกหนี้	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจ่ายยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ข้างเคาเตอร์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ข้างห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องนั่งเครื่องมือ	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาเตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาเตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาเตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาเตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาเตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารคาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารคาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	10/1/66	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การลาดทางประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	10/1/66	

สรุปผลการตรวจ

ณ วันที่ 10 ม.ค. 66

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

14 / 5 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

ชนิดใบพืช ภาพพร้อมใบงาน

14 / 5 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

10 ม ๑ ๖๐

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักรีด	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักรีด 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องบัน	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไค้ขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	10/5/60	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	10/5/60	

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

10 n. 67 66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ถึงดอกลิ้น คมคายพุ่มไทร

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

14/05/66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

10 N-9 66

สรุปผลการตรวจ

ข้อดีของพืช ควบคุมการเจริญเติบโต

Verified By (BPH)

14, 5, 66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ชนิดพิเศษ คอมพิวเตอร์งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

10 N.A be

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

הנהגת המערכת

Checked By

Verified By (BPH)

14, 5, 66

SN-BPH-FM-017.00

14 / 5 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

10/11/08

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ตัวกับเพศสภาพพร้อมทำงาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

...../...../.....

.....14...../.....5...../.....66..... FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

6/66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher A No.1	A	B	หน้าห้องน้ำขึ้นใต้ดิน	FEHR-A-B-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.2	A	B	ห้องประชุม 1	FEHR-A-B-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.3	A	B	หน้าห้องบริหารอุทกหนึ่	FEHR-A-B-03	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.4	A	B	ห้องประชุม 2	FEHR-A-B-04	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.5	A	B	หน้าห้องเก็บของ	FEHR-A-B-05	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.6	A	B	หน้าห้องผู้ตรวจการ	FEHR-A-B-06	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.7	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-07	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.8	A	B	ทะเบียนล่าง	FEHR-A-B-08	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.9	A	B	ห้องโทรศัพท์	FEHR-A-B-09	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.10	A	G	หน้าห้องจำยา	FEHR-A-G-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.11	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 1	FEHR-A-G-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.12	A	G	ในแผนกจ่ายยา # 2	FEHR-A-G-03	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.13	A	G	OPD 2 ข้างเคาเตอร์	FEHR-A-G-04	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.14	A	G	ทางเดิน OPD2 - X-Ray	FEHR-A-G-05	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.15	A	G	X-RAY หลัง TV	FEHR-A-G-06	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.16	A	G	แผนก ER	FEHR-A-G-07	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.17	A	G	ศูนย์ MRI	FEHR-A-G-08	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.18	A	G	ห้อง Control MRI	FEHR-A-G-09	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.19	A	G	OPD 2 ข้างห้องน้ำ	FEHR-A-G-10	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.20	A	G	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-G-11	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.21	A	2	ยานพาหนะ	FEHR-A-2-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.22	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.23	A	2	ในห้องคลอด	FEHR-A-2-03	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.24	A	2	ICU 2	FEHR-A-2-04	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.25	A	2	OR หน้าห้อง X3-4	FEHR-A-2-05	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.26	A	2	OR ทางเดินด้านหลัง	FEHR-A-2-06	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.27	A	2	OR ทางเดินหน้าห้องนั่งเอร์จัน	FEHR-A-2-07	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.28	A	2	NICU	FEHR-A-2-08	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.29	A	2	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-2-09	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.30	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.31	A	3	ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู	FEHR-A-3-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.32	A	3	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-3-03	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.33	A	4	เคาร์เตอร์ Ward 4	FEHR-A-4-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.34	A	4	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-4-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.35	A	5	เคาร์เตอร์ Ward 5	FEHR-A-5-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.36	A	5	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-5-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.37	A	6	หลังเคาร์เตอร์ Ward 6	FEHR-A-6-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.38	A	6	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-6-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.39	A	7	เคาร์เตอร์ Ward 7A	FEHR-A-7-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.40	A	7	หน้าลิฟท์โดยสาร	FEHR-A-7-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.41	A	8	เคาร์เตอร์ Ward 8 A	FEHR-A-8-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.42	A	8	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-8-02	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.43	A	R	หน้าลิฟท์โดยสารลาดฟ้า	FEHR-A-R-01	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.44	A	2	หน้าห้องเก็บของ OR	FEHR-A-2-10	/	/	/	/	/	ล	
Fire Extinguisher A No.45	A	B	การลาดล้างประเทศ	FEHR-A-B-10	/	/	/	/	/	ล	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

หน้าลิฟท์ใช้งาน

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

14 / 2.4 / 2566

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

พริตตี้ ช่าง

Checked By

Verified By (BPH)

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

Anden.

14 / 25.6. 2566

...../...../... FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

6/66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher D No.1	D	G	ทางเดินเข้าหน้าห้องอาหาร	FEHR-D-G-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.2	D	G	ทางเข้าแผนกซักกรีด	FEHR-D-G-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.3	D	G	แผนกซักกรีด 1	FEHR-D-G-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.4	D	G	หน้า ถังออกซิเจนเหลว	FEHR-D-G-04	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.5	D	G	ห้องอาหาร	FEHR-D-G-05	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.6	D	G	ห้องครัว	FEHR-D-G-06	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.7	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 1	FEHR-D-G-07	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.8	D	G	OPD 8 ศูนย์ความงาม ชั้น 2	FEHR-D-G-08	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.9	D	G	หน้าห้องช่าง	FEHR-D-G-09	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.10	D	G	หน้าห้องเก็บ	FEHR-D-G-10	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.11	D	G	ห้องครัวบริเวณที่ล้างจาน	FEHR-D-G-11	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.12	D	G	ทางเข้าด้านหลังห้องครัว	FEHR-D-G-12	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.13	D	2	ข้างลิฟท์	FEHR-D-2-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.14	D	2	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-2-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.15	D	2	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-2-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.16	D	3	ข้างลิฟท์	FEHR-D-3-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.17	D	3	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-3-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.18	D	3	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-3-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.19	D	4	ข้างลิฟท์	FEHR-D-4-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.20	D	4	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-4-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.21	D	4	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-4-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.22	D	5	ข้างลิฟท์	FEHR-D-5-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.23	D	5	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-5-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.24	D	5	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-5-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.25	D	6	ข้างลิฟท์	FEHR-D-6-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.26	D	6	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-6-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.27	D	6	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-6-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.28	D	7	ข้างลิฟท์	FEHR-D-7-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.29	D	7	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-7-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.30	D	7	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-7-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.31	D	8	ข้างลิฟท์	FEHR-D-8-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.32	D	8	ลานจอดรถชั้นลอย	FEHR-D-8-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.33	D	8	หน้าห้องน้ำ	FEHR-D-8-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.34	D	9	ข้างลิฟท์	FEHR-D-9-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.35	D	9	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-9-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.36	D	10	ข้างลิฟท์	FEHR-D-10-01	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.37	D	10	ข้างห้องน้ำ	FEHR-D-10-02	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.38	D	10	หน้าบันไดขึ้นห้อง CONTROL	FEHR-D-10-03	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Fire Extinguisher D No.39	D	10	ในห้อง CONTROL	FEHR-D-10-04	/	/	/	/	/	ผู้ตรวจ	
Code					รายละเอียด						
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

จิราพร

Checked By

14 มิ.ย. 2566

Verified By (BPH)

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใบงาน

Verified By (BPH)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ

Checked By

Verified By (BPH)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

พฤษภาคม

Checked By

Verified By (BPH)

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

พร้อมกัน

Amh.

Checked By

14 / 2.5. / 2566

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

สรุปผลการตรวจ

สรุปผลการตรวจ พร้อมใช้งาน

พฤษภาคม

Verified By (BPH)