11ข

การส่งเศษวัสดุอุปกรณ์จากการก่อสร้างไปกำจัด



บริษัท สมบัติ เซอร์วิส 2020 จำกัด

60/264 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 063-191-2577, 089-014-1637
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135563003867

เล่มที่ 052

ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกการปฏิบัติงานเครื่องมือกล

เลขที่ 2574

บริษัท/หจก. ว.ภาคเพลิน วันที่ 9 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2566

หน่วยงาน โรงงาน อุปกรณ์/เครื่องมือ

ลำดับ	รายการ	เวลาทำงาน/ช.ม	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ขุด.	12.00 - 13.00	1	1300
	20-3991			
				1300

พนักงานขับรถ .....

ผู้ควบคุมงาน .....

ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงต่อเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่นๆ หากเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมหรือผู้จ้าง

ชำระเงินโดย :

( ) เงินสด ผู้รับเงิน.....

( ) เช็คธนาคาร .....สาขา.....เลขที่.....ลงวันที่.....

บริษัท สมบัติ เซอร์วิส 2020 จำกัด
60/264 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 063-191-2577, 089-014-1637
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0135563003867

เล่มที่ 052

ใบเสร็จรับเงิน
บันทึกการปฏิบัติงานเครื่องมือกล

เลขที่ 2572

บริษัท/หจก. สมบัติ วันที่ 9 เดือน ธ.ค. พ.ศ. 66

หน่วยงาน โรโม่ อุปกรณ์/เครื่องมือ.....

ลำดับ	รายการ	เวลาทำงาน/ช.ม	จำนวน	จำนวนเงิน
1	ม.ย.	08.00-09.00	1	1800
	70-3991			
				1300

พนักงานขับรถ ..... ผู้ควบคุมงาน .....

ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในความเสี่ยงต่อเครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่นๆ หากเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ควบคุมหรือผู้จ้าง

ชำระเงินโดย :

( ) เงินสด ผู้รับเงิน.....

( ) เช็คธนาคาร.....สาขา.....เลขที่.....ลงวันที่.....

12ข

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยของคนงานก่อสร้าง



ประกาศ

ที่ SF-002/2563

2 มกราคม 2563

กฎระเบียบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

1. พนักงานทุกคนต้องติดบัตรประจำตัวตลอดระยะเวลาการทำงาน
2. พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง
3. ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องเป็นกางเกงขายาวและไม่ขาดรุ่งริ่ง
4. ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคางทุกครั้งเมื่อเข้ามาในเขตก่อสร้าง
5. ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง) ห้ามเหยียบส้นรองเท้า
6. ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา เมื่อทำงานอยู่ที่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)
7. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบเฉพาะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน
8. ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการมึนเมาหรือได้รับฤทธิ์ยาดังกล่าวด้วย
9. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย
10. ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง
11. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้าอย่างเคร่งครัด
12. ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ในเขตก่อสร้าง โดยไม่ได้รับการอนุญาต
13. เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องดูแลและตรวจสอบให้สภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
14. อย่ากระทำการใด ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของท่านหรือการกระทำใด ๆ ก็ตามที่ทำให้ท่านและเพื่อร่วมงานเสี่ยงต่อชีวิต
15. รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจรและกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

.....

(นายอาจอง คำชนะ)

ผู้จัดการบริษัท

318/118 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562175591
318/118 Soi Nawamin 70 Yaek 6 Khlongkum Bueng kum Bangkok 10240 Tel : 090-890-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

ประกาศ

ที่ SF-001/2563

2 มกราคม 2563

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพล้อมในการทำงาน

เนื่องด้วย บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกท่าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกท่านที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน
2. บริษัทฯ จะดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยรวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกท่าน
4. ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทจะจัดให้มีการบริหารงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วไป

.....

(นายอาจอง คำชนะ)
ผู้จัดการบริษัท

318/118 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562175591
318/118 Soi Nawamin 70 Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 Tel : 090-890-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

13ข

กฎระเบียบของคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงาน



กฎระเบียบแคมป์ที่พักอาศัย

1. ผู้รับเหมาทุกชุดมีสิทธิ์ทะลุห้องได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อเซ็น PAYMENT เท่านั้น (ต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกกรณี)
2. ผู้พักอาศัยผู้ใดที่แอบทะลุห้อง หากทางบริษัทฯตรวจสอบพบการกระทำผิด จะดำเนินการหักเงิน 1,000 บาท ต่อ WEEK
3. ผู้พักอาศัยทุกคน ก่อนจะเข้ามาอยู่และก่อนที่จะย้ายออกจากแคมป์ ให้มาแจ้งผู้ดูแลแคมป์ (Camp Boss) ทุกครั้ง
4. ผู้พักอาศัยทุกคน ก่อนจะย้ายออกจากห้องพัก ต้องเก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย หากฝ่าฝืน ทางบริษัทฯ จะทำการปรับเงินเป็นจำนวน 1,000 บาท
5. ผู้พักอาศัยทุกคน จะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในแคมป์ หากพบขยะบริเวณหน้าห้องพัก ทางบริษัทฯ จะทำการปรับเงินเป็นจำนวน 100 บาท ต่อครั้ง
6. ผู้พักอาศัยทุกคน ห้ามส่งเสียงดัง หลังเวลา 21.00 น. หากห้องใดส่งเสียงดังรบกวนหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น รวมทั้งเป็นเหตุให้บ้านข้างเคียงร้องเรียน ทางบริษัทฯจะทำการกล่าวตักเตือนในครั้งแรก และถ้าหากเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สอง ทางบริษัทฯจะทำการเชิญออกจากที่พัก
7. ผู้พักอาศัยทุกคนต้องจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณที่กำหนด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯ จะทำการปรับเงิน เป็นจำนวน 200 บาทต่อครั้ง
8. เวลาในการเปิด-ปิดประตูรั้วแคมป์ ช่วงเช้าเวลา 04.00 น. – 09.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 น. – 22.00 น. ในกรณีมีเหตุด่วน หรือมีธุระให้ติดต่อผู้ดูแลแคมป์ (Camp Boss) รับทราบทุกครั้ง
9. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พักทันที
10. ห้ามนำสิ่งเสพติดเข้าแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พักทันที และแจ้งความดำเนินคดี
11. ห้ามเล่นการพนันในแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พักทันที และแจ้งความดำเนินคดี
12. ห้ามทะเลาะวิวาทภายในแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พักทันที
13. ห้ามบุคคลที่อยู่ภายในแคมป์ทำผิดกฎหมายไทยโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พัก และแจ้งความดำเนินคดี
14. ห้ามลักขโมยทรัพย์สิน หรือสิ่งของใดๆ ภายในแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พัก และแจ้งความดำเนินคดี
15. ห้ามนำบุคคลภายนอก เข้ามาในแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลแคมป์โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯ จะเชิญออกจากที่พัก
16. ผู้พักอาศัยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแคมป์ โดยเคร่งครัดและไม่ฝ่าฝืนโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางบริษัทฯจะเชิญออกจากที่พัก
17. ห้ามเปิดร้านขายของ นอกเหนือจากบริเวณที่บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัดจัดให้ ถ้าฝ่าฝืนจะเชิญออกจากที่พัก และก่อนขายของต้องทำเอกสารขออนุญาตมายังบริษัทฯทุกครั้ง

16/11/63

ประกาศ

HR-7MP-2563/012

เรื่อง เพิ่มมาตรการคุมเข้ม เนื่องจากการแพร่ระบาด COVID -19

เพิ่มมาตรการคุมเข้มในแคมป์พักคนงาน ดังนี้

1. ถ้าไม่มีบัตรจอดรถ ห้ามนำรถเข้าแคมป์เด็ดขาด

2. ถ้าไม่มีบัตรคนงาน,บัตรพนักงาน ห้ามเข้า-ออก แคมป์เด็ดขาด

3. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแคมป์เด็ดขาด

4. ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบแคมป์พักคนงานอย่างเคร่งครัด

โดยถ้าบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มนี้ จะให้ออกจากแคมป์พักคนงานทันที และจะไม่มีสิทธิ์กลับเข้ามาพักในแคมป์คนงานได้อีก มาตรการนี้ประกาศใช้กับทุกคน ไม่มียกเว้น

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

(นายอาจอง คำชนะ)

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

318/118 ซอยนวมินทร์ 70 แยก 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.(090)8907877 โทรศัพท์ (02)0757877 โทรสาร (02)0757877
318/118 Soi Nawamin70 Yeak 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 Mobile : (090)8907877 Tel: (02)0757877 Fax : (02)0757877


14ข


บันทึกประวัติของคนงานที่ขึ้นทะเบียนแรงงาน
ตามกฎหมาย





ตรวจคนเข้าเมือง
6
ตรวจคนเข้าเมือง
4
บัตรขาออก
DEPARTURE CARD
ท.ม 6 ขาออก
THAI IMMIGRATION BUREAU
BLUE ink
ใช้หมึกสีน้ำเงิน


T06651064<5KHM8502083F2704081020922295<<<<<<86



6
ទិដ្ឋាការ
ទិដ្ឋាការ
7



16


ใบอนุญาตทำงาน
WORK PERMIT
26 MAR 2025



สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work



ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
ចាន់នី ឌីណា
PWKHMCHANNY<<DYNA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0678604<0KHM0402187M2706177021105S2<<<<<<00


T.M.6 ตม.6
DEPARTURE CARD
IMMIGRATION THAILAND
CHANNY
Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS and BLUE ink
IP<THAKHAMPHOUVONG<<CHANNY<<<<<<<<<<<<<<<
PK0111[illegible]<THA7408218F2306120<<<<<<<<<<<<<<04




ใบอนุญาตทำงาน


สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work
งานกรรมกร
และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามบาดรา 7 วรรคหนึ่ง


ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
ហ្គីក ង៉ីត
PWKHMVERK<<NGET<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0665279<4KHM8806057M2704117020922221<<<<<<48

Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink

Visas

2 4 JUN 2023

T.M.6 ตม.6


THAI IMMIGRATION BUREAU

DEPARTURE CARD

Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink

T06652[illegible]KHM8800057M2306120320275E5<

E 3



สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work
งานกรรมกร
และทุกประเภทงานที่ไม่ได้มีประกาศห้ามคนต่างด้าวทำตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง
เงื่อนไขในการทำงาน Conditions

ชื่อนายจ้าง Name of employer
บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด

วันออกใบอนุญาตทำงาน Date of issue
27 MAR 2023


ออกให้ ณ จังหวัด Issued in
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

AAA1255023

(นายไพโรจน์ โชติกเสถียร)
ตรับติการกรมการจัดหางาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน
ปิ-กรมจ.ท

ประเภทของคนต่างด้าว
Type of foreigner

มาตรา
Section
59 (MOU)





BODIA


Document No.


M PENH


PWKHMNA<<RY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0656069<1KHM0004101F2701116020784888<<<<<<38



TM 6 ตม.6
DEPARTURE CARD
IMMIGRATION THAILAND
NAM RON



8
เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสถานีตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
9
Visas












Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
T.M.6 ตม.6
THAI IMMIGRATION BUREAU
Family name
NGIH
DEPARTURE CARD
IMMIGRATION THAILAND
PONG NAM RON
I<KHM0005175M2306120327714<
7
9



8
เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
ข้อแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
9
ชื่อผู้ถือ








11 APR 2027
P<KHMEANG<<SOPHALLY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0665276<5KHM9801026F2704117020922 23<<<<<<02



Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
请用英语大写字母，并使用黑色或蓝色的笔填写表格#
TM
UC65276<5KHM9501026F2306120320274<
7
9



เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
9
ตรวจลงตรา
Visas
TUC65276


ใบอนุญาตทำงาน




PWKHMIENG<<SOLIDA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0665277<8KHM0002071F2704117020922222<<<<<<78



Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
T.M.6 ตม.6
DEPARTURE CARD
T0665277<8KHM0002071F2306120320273I<
P<KHMENG<<SULIDA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
ข้อแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
Visas
T0665277




ใบอนุญาตทำงาน

1004660000783 26 MAR 2025



สิทธิในการทำงาน Right to engage in type(s) of work

AAA1255046



DIA

ument No.


PENH


วันหมดอายุ/Date of expiry

11 APR 2027


PWKHMIENG<<SOLIDA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


T0665277<8KHM0002071F2704117020922222<<<<<78



Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
请用英语大写字母，并使用黑色或蓝色的笔填写表格#
कृपया इस आवेदन
IMMIGRATION THAILAND
PONG NAM RON
T.M.6 ตม.6
THAI IMMIGRATION BUREAU
DEPARTURE CARD
IMMIGRATION THAILAND



เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
ตรวจคนเข้าเมือง
ตรวจลงตรา
Visas
TOBSOFT






AAA1255046



ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
ខាន់ ស្រីលីហួ
ហត្ថលេខារបស់អ្នកកាន់លិខិតធ្វើដំណើរ
Signature of bearer
DIA
PWKHMKHAN<<SREYLEAK<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0678631<2KHM9306048F2706203021105S4<<<<<<62



Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE Ink
请用英语大写字母，并使用黑色或蓝色的笔填写表格
कृपया इस आवेदन पत्र को बड़े अक्षरों में पूरा करें तथा केवल काली या नीली स्याही का उपयोग करें
VATHAKHAN<<SREYLEAK<<<<<<<<<<<<
T0678631<2KHM9306048F2306120320273B<



เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE Ink
9
ဗီဇာများ
Visas



16
ទិដ្ឋាការ
Visas
CAMBODIA IMMIGRATION
DAUNG
DEPARTED
27 MAR 2023
CODE: DAU083
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើសុំអ្នកជាធរ
មានសុមត្ថកិច្ចទាំងអស់ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតធ្វើដំណើរនេះ
ធ្វើដំណើរ ចេញ-ចូលដោយសេរី និងគ្មានឧបសគ្គ ព្រមទាំងជួយ
ជ្រោមជ្រែង និងការពារក្នុងករណីចាំបាច់។
The Minister of Ministry of Interior of the Kingdom of Cambodia, requests
all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely,
and to afford the bearer any such assistance and protection
as may be necessary.
T 0678631
Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE Ink


100466000759
26 MAR 2025




ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
អឿន សុខឡាយ
ហត្ថលេខារបស់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនវិញ
Signature of bearer
PWKHMOEURN<<SOK<LAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0678632<5KHM9005101M2706203021105 53<<<<<<36


Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
V<THAOEURN<<SOKLAY<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0678632<5KHM9005101M2306120320276 9<



8

เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า

คำแนะนำ

การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน

การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม

คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76


ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023

เจ้าพนักงานผู้แจ้ง

9

ទិដ្ឋាការ
Visas

T 0678632



16


ទិដ្ឋាការ
Visas

CAMBODIA IMMIGRATION CAMBODIA IMMIGRATION
DAUNG DEPARTED
27 MAR 2023
CUD DAU085 3


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើសុំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតធ្វើដំណើរនេះធ្វើដំណើរ ចេញ-ចូលដោយសេរី និងគ្មានឧបសគ្គ ព្រមទាំងជួយជ្រោមជ្រែង និងការពារក្នុងករណីចាំបាច់។

The Minister of Ministry of Interior of the Kingdom of Cambodia, requests all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely, and to afford the bearer any such assistance and protection as may be necessary.

T 0678632


ใบอนุญาตทำงาน
1004660000809
26 MAR 2025




P<KHMSEUN<<THORNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0713948<7KHM0410140M2710246020843555<<<<<<76

Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink

8

9

Visas

T07I3946<7KHM0410140M2306120320276G<

7


9


IMMIGRATION THAILAND


DEPARTURE CARD


T.M.6 ตม.6

Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink





AAA1255051


ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
ហត្ថលេខារបស់អ្នកកាន់លិខិតធ្វើដំណើរ
Signature of bearer
08 APR 2027
PWKHMCHREN<<CHRUN<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0665104<9KHM0304074M2704081020922 27<<<<<<22



VISACLASS
IMMIGRATION THAILAND
PONG NAM RON
DEPARTURE CARD
T M 6


7


ទិដ្ឋាការ



16
ទិដ្ឋាការ
Visas
IMMIGRATION CAMBODIA IMMIGRATION CAMBODIA
DAUNG
DEPARTED
27 MAR 2023
CODE: DAU085
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ស្នើសុំអាជ្ញាធរ
មានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកាន់លិខិតធ្វើដំណើរនេះ
ធ្វើដំណើរ ចេញ-ចូលដោយសេរី និងគ្មានឧបសគ្គ ព្រមទាំងជួយ
ជ្រោមជ្រែង និងការពារក្នុងករណីចាំបាច់។
The Minister of Ministry of Interior of the Kingdom of Cambodia, requests
all those whom it may concern to allow the bearer to pass freely,
and to afford the bearer any such assistance and protection
as may be necessary.
T 0665104








A
No.
PWKHMKHEN<<PICH<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0665105<2KHM7503072F2704081020922300<<<<<<82



Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK


เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วน
ภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นทำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็น
การแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พัก
อาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด
ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน
2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่า
กรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีก
ไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
ตรวจคนเข้าเมือง
9
ตรวจคนเข้าเมือง
Visas
TUR






ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ
Name in Khmer
អឹត ថេង
ហត្ថលេខារបស់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែន
26 JUN 2027
PWKHMUT<<THENG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0678679<4KHM7406036M2706203021105555<<<<<<96



8

เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า

คำแนะนำ

การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน

การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม


คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76

ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023


เจ้าพนักงานผู้แจ้ง


9


วีซ่าการ
Visas







PWKHMTHENG<<NIT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
T0755248<4KHM0006046M2712239022077B5<<<<<<78


Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
请用英语大写字母，并使用黑色或蓝色的笔填写表格#
कृपया इस आवेदन पत्र को काले अक्षरों में पूरा करें तथाकेवल काली या नीली स्याही का उपयोग करें
9


8
เริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้า
คำแนะนำ
การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในระยะยาว ต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ทุกระยะ 90 วัน
การยื่นคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามแบบ ตม.7 ให้ถือว่าเป็นการแจ้งที่พักอาศัยสำหรับระยะเวลาในการให้อยู่ในราชอาณาจักรครบ 90 วัน ในครั้งแรกโดยอนุโลม
คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนดต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องเสียค่าปรับ 5,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 200 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรา 76
ท่านต้องแจ้ง 90 วัน ครั้งต่อไป 24 JUN 2023
เจ้าพนักงานผู้แจ้ง
Please complete this form in English using CAPITAL LETTERS with only BLACK or BLUE ink
9
ဗိဇ္ဇာကာ
Visas


ใบอนุญาตทำงาน
T0755
1004660000764
26 MAR 2025



15ข

การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน



โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ บทลงโทษ

1.พนักงานทุกคนต้องติดบัตรพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

2.พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง

3.ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องใส่กางเกงขายาวและไม่ขาดรุ่งริ่ง

4.ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง

5.ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง) ห้ามเหยียบส้นรองเท้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ

6.ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเมื่อทำงานอยู่ที่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)

7.ห้ามสูบบุรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบเฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้นซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน

8.ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือได้รับฤทธิ์ยาดังกล่าวด้วย

9.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย

10.ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง

11.ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน อย่างเคร่งครัด

12.ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.เครื่องมือและอุปกรณ์ จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ

14.อย่ากระทำการใดๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่าน หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านและเพื่อนร่วมงานเสี่ยงต่อชีวิต

15.รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจร และกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

16.พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการจัดขึ้นตามที่โครงการกำหนด

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อกำหนด	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ1000 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 300 บาท/พื้นที่/ครั้ง/ หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13.	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14.	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

15.	การกระทำใดๆ ดังต่อไปนี้บริเวณเครื่องสแกนเข้า-ออก -กระโดด หรือ ลอดผ่านช่องสแกน -กระโดน ปีนข้าม ผนังกั้นทางเดินเข้า-ออก	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
16.	ไม่เข้า-ออก โครงการในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
17.	กระทำการใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เปิดตู้ไฟฟ้าต่อสายไฟด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้สายเปื่อย	ปรับครั้งละ 500 บาท/ครั้ง
18.	ห้ามแกะหรือรื้อราวกันตก ผ้าโพรเทคชั่นเองโดยเด็ดขาด ต้องแจ้งทางเซฟตี้ทุกครั้งก่อน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : กฎระเบียบเพิ่มเติม

1.ต้องเข้าร่วมกิจกรรม talk วันอังคาร เวลา 07.40 น. ถ้าไม่เข้าร่วมปรับ 100 บาทต่อครั้ง

รับทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวธิดารัตน์ จำปาวงษ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นายชัยยศ ศรีทอง)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

ตารางเซ็นชื่อรับทราบกฎระเบียบ

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด.....(30/3/61

ลำดับที่		ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	Nay Htet Lin			
2	Zaw HTET			
3	NAing Min Htet			
4	San Hlaing			
5	NAING WIN			
6	THEIN ZAW OO			
7	Myint Thu			
8	Win Hlaing Oo			
9	Pyae Phyo Zaw			
10	Hlaing Myo O			
11	Yu Ka Aung			
12	Hein Min Thu			
13	Soe Moe Shan			
14	THEIN NAING			
15	NAY SHINE AUNG			
16	Win Thu			
17	HLAING LINOo			
18	Wai Lin Aung			

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

ตารางเซ็นชื่ออบรมพนักงานด้านสุขาภิบาล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด..... ชุดช่างฉาบ (30/3/66)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	Maymyetlin		
2	Zaw HTET		
3	MAING MIN HTET		
4	San bill aung		
5	NAING WIN		
6	THEIN ZAW OO		
7	Myint Thu		
8	win Hlaing oo		
9	Pyae Phyo Zaw		
10	Hlaing Myo oo		
11	Ko Ko Aung		
12	Hein Min Thu		
13	Soe Moe Shan		
14	THEIN NAING		
15	NAY SHINE AUNG		
16	win Thu		
17	HLAING LIN OO		
18	Wai Lin Aung		

ชุดช่างฉาบ 30/3/66

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ บทลงโทษ

1.พนักงานทุกคนต้องติดบัตรพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

2.พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง

3.ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องใส่กางเกงขายาวและไม่ขาดรุ่งริ่ง

4.ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง

5.ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง) ห้ามเหยียบส้นรองเท้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ

6.ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเมื่อทำงานอยู่ที่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)

7.ห้ามสูบบุรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบเฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้นซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน

8.ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือได้รับฤทธิ์ยาดังกล่าวด้วย

9.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย

10.ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง

11.ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน อย่างเคร่งครัด

12.ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.เครื่องมือและอุปกรณ์ จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ

14.อย่ากระทำการใดๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่าน หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านและเพื่อนร่วมงานเสี่ยงต่อชีวิต

15.รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจร และกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

16.พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการจัดขึ้นตามที่โครงการกำหนด

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อกำหนด	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ1000 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 300 บาท/พื้นที่/ครั้ง/ หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13.	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14.	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง
15.	การกระทำใดๆ ดังต่อไปนี้บริเวณเครื่องสแกนเข้า-ออก -กระโดด หรือ ลอดผ่านช่องสแกน -กระโดน ปีนข้าม ผนังกั้นทางเดินเข้า-ออก	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
16.	ไม่เข้า-ออก โครงการในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
17.	กระทำการใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เปิดตู้ไฟฟ้าต่อสายไฟด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้สายเปื่อย	ปรับครั้งละ 500 บาท/ครั้ง
18.	ห้ามแกะหรือรื้อราวกันตก ผ้าโพรเทคชั่นเองโดยเด็ดขาด ต้องแจ้งทางเซฟตี้ทุกครั้งก่อน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : กฎระเบียบเพิ่มเติม

1.ต้องเข้าร่วมกิจกรรม talk วันอังคาร เวลา 07.40 น. ถ้าไม่เข้าร่วมปรับ 100 บาทต่อครั้ง

รับทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวธิดารัตน์ จำปาวงษ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นายชัยยศ ศรีทอง)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

ตารางเซ็นชื่อรับทราบกฎระเบียบ

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด..... ชุดช่างฮี่ .....

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1.	24/1/66	นายก้อง		
2.	"	นายทอง		

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

ตารางเซ็นชื่ออบรมพนักงานด้านสุขาภิบาล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด..... ชุดช่างฮี่ .....

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1.	24/1/66	นายทอง		
2.	24/1/66	นายก้อง		

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

Vc 12/5/1

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

เรื่อง ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และ บทลงโทษ

1.พนักงานทุกคนต้องติดบัตรพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงาน

2.พนักงานต้องใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนดให้เท่านั้น เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง

3.ห้ามใส่กางเกงขาสั้นทำงาน ต้องใส่กางเกงขายาวและไม่ขาดรุ่งริ่ง

4.ต้องสวมหมวกนิรภัย ที่มีสายรัดคาง ทุกครั้งที่เข้าเขตก่อสร้าง

5.ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้ายาง) ห้ามเหยียบส้นรองเท้า ห้ามใส่รองเท้าแตะ

6.ต้องสวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเมื่อทำงานอยู่ที่สูง (ความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป)

7.ห้ามสูบบุรี่ในเขตก่อสร้าง ให้สูบเฉพาะบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้นซึ่งมีป้ายบอกชัดเจน

8.ห้ามนำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง รวมทั้งผู้ที่มีอาการมึนเมา หรือได้รับฤทธิ์ยาดังกล่าวด้วย

9.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามลักขโมย

10.ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในขณะทำงานในเขตก่อสร้าง

11.ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน อย่างเคร่งครัด

12.ห้ามก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

13.เครื่องมือและอุปกรณ์ จะต้องดูแลและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานเสมอ

14.อย่ากระทำการใดๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของท่าน หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านและเพื่อนร่วมงานเสี่ยงต่อชีวิต

15.รถยนต์ที่ใช้ในหน่วยงานโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจร และกำหนดความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม.

16.พนักงานทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการจัดขึ้นตามที่โครงการกำหนด

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

บทลงโทษ

ข้อที่	ข้อกำหนด	บทลงโทษ
1	ไม่ใส่เครื่องแบบตามที่บริษัทฯกำหนด เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
2	ใส่กางเกงขาสั้น หรือใส่กางเกงขายาวขาดรุ่งริ่ง	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
3	ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย เมื่อเข้าทำงานในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
4	เหยียบส้นรองเท้า หรือใส่รองเท้าแตะ	ปรับ 200 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5	ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
6	ก่อไฟเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในเขตก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต	ปรับ1000 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
7	สูบบุหรี่นอกเขตพื้นที่ ที่กำหนดให้สูบ	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
8	นำสุรา ยาเสพติดทุกชนิด เข้ามาในเขตก่อสร้าง	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
9	ไม่รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่ทำงาน	ปรับ 300 บาท/พื้นที่/ครั้ง/ หรือตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
10	ลักขโมย	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย พ้นสภาพการเป็นพนักงาน)
11	กระทำการใดๆ ซึ่งเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของท่านและเพื่อนร่วมงาน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
12	เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท	(ดำเนินคดีตามกฎหมาย) พ้นสภาพการเป็นพนักงาน/กรณีเกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
13.	ไม่เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของหัวหน้างาน	ครั้งที่ 1 เตือนวาจา ครั้งที่ 2 พักงาน 3 วัน ครั้งที่ 3 พ้นสภาพการเป็นพนักงาน
14.	ไม่เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยที่โครงการกำหนด (สำหรับผู้รับเหมา ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นของลูกจ้างแต่ละชุด)	ปรับ 500 บาท/ครั้ง

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

15.	การกระทำใดๆ ดังต่อไปนี้บริเวณเครื่องสแกนเข้า-ออก -กระโดด หรือ ลอดผ่านช่องสแกน -กระโดน ปีนข้าม ผนังกั้นทางเดินเข้า-ออก	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
16.	ไม่เข้า-ออก โครงการในเส้นทางที่กำหนดไว้ให้	ปรับครั้งละ 100 บาท/ครั้ง
17.	กระทำการใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาต เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เปิดตู้ไฟฟ้าต่อสายไฟด้วยตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้สายเปื่อย	ปรับครั้งละ 500 บาท/ครั้ง
18.	ห้ามแกะหรือรื้อราวกันตก ผ้าโพรเทคชั่นเองโดยเด็ดขาด ต้องแจ้งทางเซฟตี้ทุกครั้งก่อน	ปรับ 500 บาท/คน/ครั้ง/ตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ : กฎระเบียบเพิ่มเติม

1.ต้องเข้าร่วมกิจกรรม talk วันอังคาร เวลา 07.40 น. ถ้าไม่เข้าร่วมปรับ 100 บาทต่อครั้ง

รับทราบ

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นางสาวธิดารัตน์ จำปาวงษ์)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

รับทราบ

ลงชื่อ .....

(นายชัยยศ ศรีทอง)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

ตารางเซ็นชื่อรับทราบกฎระเบียบ

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด..... Dc .....

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
1	12/9/66	. Aye-		
2	"	. Aung Kyaw Lin		
3	"	. MG		
4	"	. Mail		

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด
MAKARA PLUS CO.,LTD

ตารางเซ็นชื่ออบรมพนักงานด้านสุขาภิบาล ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท/ผู้รับเหมาชุด.....

ลำดับที่	ว/ด/ป	ชื่อ-สกุล	ลงชื่อ	หมายเหตุ
๑.	๑๒/๕/๖๖	- AYC		
๒	"	- Aun Ryaw Lin		
๓.	"	- MG		
๔	"	- wai		

110/77 ซอย นวมินทร์ 74 แยก 7 แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562175591
110/77 Soi Nawamin Yaek 6 Khlongkum Buengkum Bangkok 10240 โทร. 02-075-7877 E-mail : 7mr.plus@gmail.com

16ข

การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง



FM-SF7-2016-019/R00


ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD


PROJECT NAME :	SOHO BANGKOK RATCHADA	OWNER NAME :	บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด	SCOPE OF WORK	
SUBCONTRACTOR :		INSPECTION DATE :	4-6 -/7/66

รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)		(1) การ์ดครอบ Safe guard			(2) ตัวล็อกอุปกรณ์ Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result
1	ไขควงเจาะ1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
2	เลื่อยฉลุ1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
3	เลื่อยวงเดือน1 (ใหญ่)	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
4	เลื่อยวงเดือน1 (เล็ก)	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
5	สว่านมือ1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
6	สว่านมือ2	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
7	สว่านมือ3	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
8	สว่านโรตารี่1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
9	แท่นเจาะ2	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
10	เครื่องเจียร3	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
11	หน้าดูดไฟฟ้า	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
12	ไดอาโฟร์1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
13	เลื่อยจิ๊กซอ	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
14	ปืนยิงรีเวท	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
15	สว่านกระแทก	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
16	ค้อนขุดสกัดไฟฟ้า1	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
17	ค้อนขุดสกัดไฟฟ้า2	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
18	เลื่อยฉลุ2	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	



สว่านมือ (Hand Drills)


เครื่องเจียร (Grinder)


เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)


แย๊กไฟฟ้า Electric yaek


ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)


เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)


ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)


สปอตไลท์ (Spotlight)


พัดลมระบายอากาศ (Blower)


เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า (Vibrator)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า


1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย○ บน (mark on)


	√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
	X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
	N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)


รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by :	อนุญาตโดย / Approved by :
(Mr. _____)	(Mr. _____)
Site Maintenance	Site Safety Officer


เครื่องผสมปูน Concrete Mixer



เครื่องปั๊มลม CONCRETE PUMP



เครื่องดัด Bar Bending Machine


เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator


ชุดตัดแก๊ส Cutting torch


ตู้เชื่อม Electric welding


เครื่องตัด Metal cutting machine


กระเช้าไฟฟ้า Gondola

การตรวจสอบเครื่องจักร

บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด	ชนิดของเครื่องจักร : ปั๊มลม
ผู้ควบคุม	หมายเลข :
วันที่ตรวจสอบ : 4 ม.ค. 66	ระยะเวลาที่อนุญาต : 4-8 ม.ค. 66








รายละเอียดการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			

เพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ :		วันที่ :	4 ม.ค. 66
ฝ่ายความปลอดภัย :		วันที่ :	4 ม.ค. 66

FM-SF7-2016-020/R00

	
เครื่องผสมปูน Concrete Mixer	เครื่องปั๊มลม CONCRETE PUMP
	
เครื่องดัด Bar Bending Machine	เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator
	
ชุดตัดแก๊ส Cutting torch	ตู้เชื่อม Electric welding
	
เครื่องตัด Metal cutting machine	กระเช้าไฟฟ้า Gondola

การตรวจสอบเครื่องจักร

บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด	ชนิดของเครื่องจักร : ปั๊มลม
ผู้ควบคุม	หมายเลข :
วันที่ตรวจสอบ : 4 ต.ค. 66	ระยะเวลาที่อนุญาต : 4 - 6 ต.ค. 66

รายละเอียดการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	✓			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			✓	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ		✓		
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			✓	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	✓			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	✓			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	✓			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	✓			
9. ต่อสายดินถูกต้อง				
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			✓	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	✓			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			✓	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	✓			
เพิ่มเติม				

ผู้ตรวจสอบ : (ลายมือชื่อ) วันที่ : 4 ต.ค. 66

ฝ่ายความปลอดภัย : (ลายมือชื่อ) วันที่ : 4 ต.ค. 66

รายการตรวจสอบความปลอดภัย


ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

วิธีการตรวจสอบ ✓ = ปลอดภัย ✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน) ○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง

วันที่การตรวจสอบเบื้องต้น 4 เดือน ต.ค. พ.ศ. 66

ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัส 01	รหัส 02	รหัส 03	รหัส 04	รหัส 05
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำเตือนข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อคตู้ไฟฟ้า	อุปกรณ์ล็อคไม่ชำรุด ป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เบรกเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าได้ ไม่มีไฟรั่วหรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
		ผู้ตรวจสอบ	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)
		หัวหน้างาน					
		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)	(ลายมือชื่อ)




ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ
1. ต้องแน่ใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้
2. ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเสียบต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ
3. ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ปิดตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง
4. ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้น
5. หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟฟ้า
6. อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
7. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปกอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)	○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง		
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68				
			รหัส 06	รหัส 02	รหัส 05	รหัส 07	รหัส 10	
			จุดติดตั้ง ชั้น 2 ทางเข้า	จุดติดตั้ง ชั้น 2 ลิฟต์	จุดติดตั้ง ชั้น 2 บันได 2	จุดติดตั้ง ชั้น 2	จุดติดตั้ง ชั้น 2	
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓	
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคได้ไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓	
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้าวิ่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓	
หัวหน้างาน								
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓	



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ห้ามาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นหรือแฉะขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟโดยเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปกอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)	○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง		
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68				
			รหัส 11	รหัส 14	รหัส 13	รหัส 12	รหัส 15	
			จุดติดตั้ง ชั้น 3	จุดติดตั้ง ชั้น 3	จุดติดตั้ง ชั้น 3	จุดติดตั้ง ชั้น 3	จุดติดตั้ง ชั้น 3	
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓	
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคได้ไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓	
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้าวิ่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓	
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓	
หัวหน้างาน								
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓	



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ห้ามาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นหรือแฉะขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟโดยเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
			รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง		ท่าการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68		
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัส 1ง	รหัส 1ช	รหัส 1ค	รหัส 1ฉ	รหัส 2ง
			จุดติดตั้ง ชั้น 7	จุดติดตั้ง ชั้น 10	จุดติดตั้ง ชั้น 11	จุดติดตั้ง ชั้น 12	จุดติดตั้ง ชั้น 13
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้าขัดข้อง เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			ธ	ธ	ธ	ธ	ธ
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ห้ามจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายต่อเชื่อมต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นหรือแฉะขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟฟ้าโดยขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรือดันสายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
			รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง		ท่าการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 เดือน มี.ค. พ.ศ. 68		
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัส 2ฉ	รหัส 2ช	รหัส 2ฉ	รหัส 2ฉ	รหัส 2ฉ
			จุดติดตั้ง ชั้น 14	จุดติดตั้ง ชั้น 15	จุดติดตั้ง ชั้น 16	จุดติดตั้ง ชั้น 17	จุดติดตั้ง ชั้น 18
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้าขัดข้อง เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			ธ	ธ	ธ	ธ	ธ
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ห้ามจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายต่อเชื่อมต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นหรือแฉะขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟฟ้าโดยขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ปิดล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรือดันสายจากไฟฟ้า


FM-SF7-2016-019/R00


ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD


MAKARA PLUS CO.,LTD.


PROJECT NAME :	SOHO BANGKOK RATCHADA	OWNER NAME :	บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด	SCOPE OF WORK	
SUBCONTRACTOR :		INSPECTION DATE :	4-99/1/66


No.	รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การ์ดครอบ Safe guard	(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part	(3) การต่อสายดิน Grounding	(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch	(5) สภาพสายไฟ Cable condition	(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition	ผลการตรวจสอบ Result
1	เครื่องเจียร์ 1	√	N	N	√	√	√	
2	เครื่องเจียร์ 2	√	N	N	√	√	√	
3	เครื่องเจียร 7 นิ้ว (1)	√	N	N	√	√	√	
4	เครื่องเจียร์ 7 นิ้ว (2)	N	N	N	√	√	√	
5	สว่านไร้สาย 1	N	N	N	√	√	√	
6	สว่านไร้สาย 2	N	N	N	√	√	√	
7	สว่านไร้สาย 3	N	N	N	√	√	√	
8	[illegible] 1	N	N	N	√	√	√	
9	[illegible] 2	N	N	N	√	√	√	
10	[illegible] 3	N	N	N	√	√	√	
11	[illegible]	√	N	N	√	√	√	
12	[illegible]	√	N	N	√	√	√	
13	[illegible]	N	N	N	√	√	√	
14	[illegible] 2	√	N	N	√	√	√	
15	[illegible]	√	N	N	√	√	√	
16	[illegible] 1	N	N	N	√	√	√	
17	[illegible] 2	N	N	N	√	√	√	
18	[illegible]	N	N	N	√	√	√	



สว่านมือ (Hand Drills)



เครื่องเจียร (Grinder)


เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)



แย็กไฟฟ้า Electric yaek



ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)


เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)


ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)


สปอตไลท์ (Spotlight)


พัดลมระบายอากาศ (Blower)


เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า (Vibrator)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย○ บน (mark on)

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment

ตรวจสอบโดย / Inspected by : (Mr. [signature]) Site Maintenance

อนุญาตโดย / Approved by : (Mr. [signature]) Site Safety Officer

---

รายการตรวจสอบความปลอดภัย


ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

วิธีการตรวจสอบ: √ = ปลอดภัย; X = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขก่อนใช้งาน); ○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง


ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย					
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่ผุกร่อน แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	/	/	/	/	/
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	/	/	/	/	/
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	/	/	/	/	/
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อกไม่ชำรุด ปิดล็อกป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้	/	/	/	/	/
5	เมนเบรกเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	/	/	/	/	/
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	/	/	/	/	/
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	/	/	/	/	/
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	/	/	/	/	/
	ผู้ตรวจสอบ		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]
	หัวหน้างาน						
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย		[signature]	[signature]	[signature]	[signature]	[signature]



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องแน่ใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้าและมีการต่อสายดินทุกตู้
2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเสียบต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ
3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด
4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นหรือน้ำขัง
5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย
7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อกตู้ไฟฟ้าทุกครั้งเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาใช้งาน







การตรวจสอบเครื่องจักร	
บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด	ชนิดของเครื่องจักร : ปั๊มลาก
ผู้ควบคุม	หมายเลข :
วันที่ตรวจสอบ : ๑๕ ก.ย. ๖๖	ระยะเวลาที่อนุญาต : ๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๗

เครื่องผสมปูน Concrete Mixer	เครื่องปั๊มลม CONCRETE PUMP

รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			






เครื่องตัด Bar Bending Machine	เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator





ชุดตัดแก๊ส Cutting torch	ตู้เชื่อม Electric welding







เครื่องตัด Metal cutting machine	กระเช้าไฟฟ้า Gondola

เพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ :	วันที่ : ๑๕ ก.ย. ๖๖
ฝ่ายความปลอดภัย :	วันที่ : ๑๕ ก.ย. ๖๖

FM-SF7-2016-020/R00






การตรวจสอบเครื่องจักร	
บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด	ชนิดของเครื่องจักร : ปั๊มลาก
ผู้ควบคุม	หมายเลข :
วันที่ตรวจสอบ : ๑๕ ก.ย. ๖๖	ระยะเวลาที่อนุญาต : ๑ - ๒๕ ก.ย. ๖๗

เครื่องผสมปูน Concrete Mixer	เครื่องปั๊มลม CONCRETE PUMP


รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			






เครื่องตัด Bar Bending Machine	เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator





ชุดตัดแก๊ส Cutting torch	ตู้เชื่อม Electric welding





เครื่องตัด Metal cutting machine	กระเช้าไฟฟ้า Gondola

เพิ่มเติม


ผู้ตรวจสอบ :	วันที่ : ๑๕ ก.ย. ๖๖
ฝ่ายความปลอดภัย :	วันที่ : ๑๕ ก.ย. ๖๖

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๖			
			รหัส 01	รหัส 02	รหัส 03	รหัส 04	รหัส 05
			จุดติดตั้ง ชั้นใต้ดิน	จุดติดตั้ง ชั้น ๒	จุดติดตั้ง ชั้น ๑๐	จุดติดตั้ง ชั้น ๖	จุดติดตั้ง ชั้น ๘
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ							
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๖๖			
			รหัส 01	รหัส 07	รหัส 09	รหัส 09	รหัส 10
			จุดติดตั้ง ชั้นใต้ดิน	จุดติดตั้ง ชั้นใต้ดิน ๒	จุดติดตั้ง ชั้นใต้ดิน ๒	จุดติดตั้ง ชั้น ๑	จุดติดตั้ง ชั้น ๑
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ							
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง		ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 66		
			รหัส 11	รหัส 12	รหัส 13	รหัส 14	รหัส 15
			จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 8	จุดติดตั้ง ชั้น 5	จุดติดตั้ง ชั้น 6	จุดติดตั้ง ชั้น 7
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อกไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ							
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง		ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 66		
			รหัส 16	รหัส 17	รหัส 18	รหัส 10	รหัส 8
			จุดติดตั้ง ชั้น 10	จุดติดตั้ง ชั้น 10	จุดติดตั้ง ชั้น 11	จุดติดตั้ง ชั้น 12	จุดติดตั้ง ชั้น 4
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อกไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ							
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย							



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 66			
			รหัส 31 จุดติดตั้ง ชั้น1	รหัส 44 จุดติดตั้ง ชั้น15	รหัส 29 จุดติดตั้ง ชั้น16	รหัส 21 จุดติดตั้ง ชั้น19	รหัส 25 จุดติดตั้ง ชั้น26
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 เดือน ก.ค. พ.ศ. 66			
			รหัส 38 จุดติดตั้ง ชั้น1	รหัส 47 จุดติดตั้ง ชั้น20	รหัส 28 จุดติดตั้ง ชั้น21	รหัส 27 จุดติดตั้ง ชั้น28	รหัส 30 จุดติดตั้ง ชั้น23
1	โครงครอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ


3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า



เครื่องผสมปูน
Concrete Mixer




เครื่องปั๊มลม
CONCRETE PUMP



เครื่องดัด
Bar Bending Machine




เครื่องจี้ปูน
Concrete Vibrator



ชุดตัดแก๊ส
Cutting torch



ตู้เชื่อม
Electric welding



เครื่องตัด
Metal cutting machine




กระเช้าไฟฟ้า
Gondola

การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด		ชนิดของเครื่องจักร : เครื่องปั๊มลม		
ผู้ควบคุม		หมายเลข :		
วันที่ตรวจสอบ : ๒๓ ส.ค. ๖๖		ระยะเวลาที่อนุญาต : ๒๓ - ๒๗ ส.ค. ๖๖		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			
เพิ่มเติม				


ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ๒๓ ส.ค. ๖๖

ฝ่ายความปลอดภัย : วันที่ : ๒๓ ส.ค. ๖๖


FM-SF7-2016-020/R00



เครื่องผสมปูน
Concrete Mixer



เครื่องปั๊มลม
CONCRETE PUMP



เครื่องดัด
Bar Bending Machine




เครื่องจี้ปูน
Concrete Vibrator




ชุดตัดแก๊ส
Cutting torch



ตู้เชื่อม
Electric welding



เครื่องตัด
Metal cutting machine



กระเช้าไฟฟ้า
Gondola

การตรวจสอบเครื่องจักร				
บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด		ชนิดของเครื่องจักร : ปั๊มคอนกรีต		
ผู้ควบคุม		หมายเลข :		
วันที่ตรวจสอบ : ๒๓ ส.ค. ๖๖		ระยะเวลาที่อนุญาต : ๒๓ - ๒๗ ส.ค. ๖๖		
รายละเอียดการตรวจสอบ				
รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			
เพิ่มเติม				

ผู้ตรวจสอบ : วันที่ : ๒๓ ส.ค. ๖๖

ฝ่ายความปลอดภัย : วันที่ : ๒๓ ส.ค. ๖๖





การตรวจสอบเครื่องจักร

บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด | ชนิดของเครื่องจักร : [illegible]

ผู้ควบคุม | หมายเลข :

วันที่ตรวจสอบ : ๖ ก.ค.๖๖ | ระยะเวลาที่อนุญาต : ๖-๑๕ ก.ค.๖๖

เครื่องผสมปูน Concrete Mixer	เครื่องปั้มลม CONCRETE PUMP

รายละเอียดการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			


เครื่องดัด Bar Bending Machine	เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator
ชุดตัดแก๊ส Cutting torch	ตู้เชื่อม Electric welding
เครื่องตัด Metal cutting machine	กระเช้าไฟฟ้า Gondola

เพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ : [signature] วันที่ : ๖ ก.ค.๖๖

ฝ่ายความปลอดภัย : [signature] วันที่ : ๖ ก.ค.๖๖

FM-SF7-2016-020/R00





การตรวจสอบเครื่องจักร

บริษัท : 7 มกรา พลัส จำกัด | ชนิดของเครื่องจักร : [illegible]

ผู้ควบคุม | หมายเลข :

วันที่ตรวจสอบ : ๖ ก.ค.๖๖ | ระยะเวลาที่อนุญาต : ๖-๑๕ ก.ค.๖๖

เครื่องผสมปูน Concrete Mixer	เครื่องปั้มลม CONCRETE PUMP

รายละเอียดการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ	ใช่	ไม่ใช่	ไม่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
1. โครงสร้างทั่วไปมีความแข็งแรง	/			
2. มีการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้			/	
3. สายพานต้องไม่ปริแตกหรือเสื่อมสภาพ	/			
4. ที่ดึงสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ต้องมีด้ามจับที่มั่นคง เชือกสำหรับดึงสตาร์ทต้องไม่เปื่อย			/	
5. ไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันและก๊าซ	/			
6. สภาพเครื่องยนต์ และไอเสีย	/			
7. คันเร่ง และปุ่มหยุดทำงานฉุกเฉินใช้งานได้ดี	/			
8. ถังเก็บน้ำมันต้องไม่ชำรุด ฝาปิดถังน้ำมันใช้งานได้ดี	/			
9. ต่อสายดินถูกต้อง			/	
10. แกนนำร่องต้องไม่คดงอ			/	
11. ระบบน้ำหล่อเลี้ยงไม่อุดตัน	/			
12. อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร			/	
13. มาตรวัดต่างๆ สามารถอ่านค่าได้	/			

เครื่องดัด Bar Bending Machine	เครื่องจี้ปูน Concrete Vibrator
ชุดตัดแก๊ส Cutting torch	ตู้เชื่อม Electric welding
เครื่องตัด Metal cutting machine	กระเช้าไฟฟ้า Gondola

เพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ : [signature] วันที่ : ๖ ก.ค.๖๖

ฝ่ายความปลอดภัย : [signature] วันที่ : ๖ ก.ค.๖๖


ELECTRICAL HAND TOOLS INSPECTION RECORD


PROJECT NAME :	SOHO BANGKOK RATCHADA	OWNER NAME :	บริษัท พาร์ค รัชดา จำกัด
MAIN CONTRACTOR :	บริษัท 7 มกรา พลัส จำกัด	SCOPE OF WORK	
SUBCONTRACTOR :		INSPECTION DATE :	

	รายการอุปกรณ์และรหัส (CODE)	(1) การ์ดครอบ Safe guard			(2) ตัวล็อคอุปกรณ์ Lock of part			(3) การต่อสายดิน Grounding			(4) ปลั๊ก/สวิตช์ Socket/Switch			(5) สภาพสายไฟ Cable condition			(6) สภาพตัวเครื่อง Cage condition			ผลการตรวจสอบ Result
1		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
2		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
3		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
4		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
5		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
6		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
7		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
8		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
9		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
10		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
11		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
12		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
13		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
14		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
15		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
16		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
17		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	
18		√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	√	X	N	



สว่านมือ (Hand Drills)


เครื่องเจียร (Grinder)


เลื่อยไฟฟ้า (Hand Saw)



เลื่อยวงเดือน (Cutter Bench Saw)


แย๊กไฟฟ้า Electric yaek


ปลั๊กพ่วง (Extension Cable)


เครื่องตัดไฟเบอร์ (Fiber Cutting Machine)


ปั๊มน้ำไฟฟ้า (Electrical Water Pump)


สปอตไลท์ (Spotlight)


พัดลมระบายอากาศ (Blower)


เครื่องจี้ปูนไฟฟ้า (Vibrator)

คำแนะนำวิธีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

1). การ์ดต้องมีความแข็งแรง เหมาะสม
2). หัวจับดอกสว่าน,ใบเจียร,ใบตัด,ใบเลื่อย ไม่ชำรุด ขันแน่น
3). เครื่องมือ มีการต่อสายดิน อย่างถูกต้อง
4). สวิตช์เปิด-ปิด ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ไม่ชำรุด
5). สายไฟไม่ชำรุดฉีกขาด ไม่มีรอยต่อของสายไฟ จุดต่อสายไฟเข้าตัวเครื่องเป็นไปตามมาตรฐาน
6). สภาพตัวเครื่องแข็งแรง ด้ามจับ,หูหิ้ว ต้องแข็งแรงมั่นคง โบลท์ น็อต ขันยึดแน่น

ทำเครื่องหมาย○ บน (mark on)

√	สภาพดีเป็นตามมาตรฐาน (Condition is good.)
X	สภาพชำรุดยอมรับไม่ได้ (Condition is bad.)
N	ตามมาตรฐานอุปกรณ์นี้ไม่มี (Not applicable.)

รายละเอียดเพิ่มเติม / Addition comment


ตรวจสอบโดย / Inspected by :	อนุญาตโดย / Approved by :
(Mr. _____)	(Mr. _____)
Site Maintenance	Site Safety Officer

รายการตรวจสอบความปลอดภัย
ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)
โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

ลำดับที่	การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ: อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	วิธีการตรวจสอบ	√ = ปลอดภัย	X = มีความต้องจ่อมแซมหรือไม่ควรนำมาใช้งาน	○ = ไม่มี / ไม่ต้องใช้	ผู้ตรวจ
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้ครบถ้วน	✓	✓	✓	✓	✓
3	ปุ่มควบคุมปลอดภัย	มีสำหรับกด ข้อต่อปลั๊กเต้ารับและสวิทช์ไฟที่ระยะสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจล็อค	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ป้องล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องใช้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรกเกอร์	เข้าไฟที่ว่า เบรกเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อทางไฟฟ้า	ตรวจต่อสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ที่จากวัสดุคุณภาพไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
	ผู้ตรวจสอบ						
	หัวหน้างาน						
	เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย						


ข้อควรปฏิบัติการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าที่ถูกต้องปลอดภัย

1.เลือกใช้ขาวโครงตู้ไฟฟ้า ว่าเหมาะสมกับวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้
2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายปลั๊กต่อต่อพ่วงในปลั๊กกันน้ำ
3.ให้ตู้ปลั๊กพ่วงต้องมีฝาปิดด้าน มีสัญญาณไฟให้ทราบว่าเปิดอยู่
4.ห้ามต่อสัญญาณไฟที่ไม่มีเบรกเกอร์ตัดวงจร
5.ห้ามไม่ให้การต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟฟ้าชำรุด
6.ตู้ปลั๊กต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องให้มีมาตรฐานควบคุมปลอดภัย
7.ต้องใช้งานแล้วแต่ว่าให้ถึงตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่เข้าเขียวต้องตัดวงจรไฟฟ้า



รายการตรวจสอบความปลอดภัย
ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)
โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566			
			รหัส 01	รหัส 02	รหัส 03	รหัส 04	รหัส 10
			จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			จ.ต	จ.ต	จ.ต	จ.ต	จ.ต
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด


5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย
ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)
โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขเร่งด่วน)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566			
			รหัส 11	รหัส 12	รหัส 13A	รหัส 14A	รหัส 15
			จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 9	จุดติดตั้ง ชั้น 10
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			จ.ต	จ.ต	จ.ต	จ.ต	จ.ต
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์	ชิงค์



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5 หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6 อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขทันที)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561			
			รหัส 10	รหัส 19	รหัส 18	รหัส 121	รหัส 20
			จุดติดตั้ง ชั้น 11	จุดติดตั้ง ชั้น 18	จุดติดตั้ง ชั้น 19	จุดติดตั้ง ชั้น 21	จุดติดตั้ง ชั้น 16
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ล่อฟ้าไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายปลั๊กต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ล่อฟ้าไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานตามปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อม/แก้ไขทันที)		○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง	ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561			
			รหัส 21	รหัส 22	รหัส 16	รหัส 23	รหัส 17
			จุดติดตั้ง ชั้น 14	จุดติดตั้ง ชั้น 17	จุดติดตั้ง ชั้น 15	จุดติดตั้ง ชั้น 24	จุดติดตั้ง ชั้น 13
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อคป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ล่อฟ้าไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ทำมาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายปลั๊กต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นเด็ดขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ล่อฟ้าไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานตามปลอดภัย


7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

ตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ (Outdoor Electrical Enclosures)

โครงการ SOHO BANGKOK RATCHADA

การตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบ			วิธีการตรวจสอบ	✓ = ปลอดภัย	✗ = อันตราย (ต้องซ่อมแก้ไขทันที)	○ = ไม่มี / ไม่เกี่ยวข้อง	
ลำดับที่	อุปกรณ์เครื่องมือ	รายการตรวจสอบความปลอดภัย	รหัสตู้ไฟฟ้าและจุดติดตั้ง		ท่าการตรวจสอบเมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561		
			รหัส 24	รหัส 27	รหัส 29	รหัส 47	รหัส 30
			จุดติดตั้ง ชั้น 5A	จุดติดตั้ง ชั้น 4A	จุดติดตั้ง ชั้น 6A	จุดติดตั้ง ชั้น 3A	จุดติดตั้ง ชั้น 2
1	โครงกรอบตู้ไฟฟ้า	ตรวจโครงตู้ไฟฟ้าแข็งแรง ไม่บุบ แตกร้าว ป้องกันน้ำเข้าได้	✓	✓	✓	✓	✓
2	ปลั๊กกันน้ำ	ตรวจปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) ไม่ชำรุด ใช้งานได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
3	ป้ายความปลอดภัย	มีคำแนะนำ ข้อปฏิบัติ และป้ายเตือนระวังไฟฟ้าแรงสูง	✓	✓	✓	✓	✓
4	กุญแจ, ตัวล็อกตู้ไฟฟ้า	กุญแจล็อคไม่ชำรุด ปิดล็อกป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องได้	✓	✓	✓	✓	✓
5	เมนเบรคเกอร์	ถ้าไฟฟ้ารั่ว เบรคเกอร์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติได้หรือไม่	✓	✓	✓	✓	✓
6	ระบบสายดิน (Grounds)	ติดตั้งสายดิน สายดินไม่ขาด หรือชำรุด	✓	✓	✓	✓	✓
7	อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟฟ้า ว่ามีมาตรฐานป้องกันน้ำได้	✓	✓	✓	✓	✓
8	ขาตั้งตู้ไฟฟ้า	ทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า และมีการต่อสายดิน	✓	✓	✓	✓	✓
ผู้ตรวจสอบ			✓	✓	✓	✓	✓
หัวหน้างาน							
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย			✓	✓	✓	✓	✓



ข้อควรปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับตู้ไฟฟ้าชนิดป้องกันน้ำ

1.ต้องมั่นใจว่าโครงตู้ไฟฟ้า ห้ามาจากวัสดุที่ไม่นำกระแสไฟฟ้า และมีการต่อสายดินทุกตู้

2.ห้ามแก้ไข ดัดแปลง ปลั๊กกันน้ำ (Power Plug) หรือใช้สายเปลือยต่อตรงในปลั๊กกันน้ำ

3.ให้ปฏิบัติสัมผัสป้ายเตือน ป้ายห้าม ที่ติดบนตู้ไฟฟ้าอย่างเคร่งครัด

4.ห้ามตั้งตู้ไฟฟ้าบนพื้นที่เปียกชื้นแฉะขาด

5.หากไม่มีการต่อสายดิน ห้ามใช้งานตู้ไฟเด็ดขาด

6.อุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้า ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย

7.เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ให้ล็อคตู้ไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าหรืออันตรายจากไฟฟ้า