

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2566

Address เชียงใหม่ 50100

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 190123/01040/1 เลขที่ตัวอย่าง : S01039-S01040

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	295	202	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	480	20	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	215	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.1	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	156.80	21.28	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	49.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [REDACTED])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190123/01040/2 เลขที่ตัวอย่าง : S01039-S01040

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	8.5	0.1	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6 x 10 ⁴	2.2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [Redacted])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง :

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210223/01742/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03641-S03642

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.9	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	416	314	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	2,733	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	572	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	10.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	350.00	19.88	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	102.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [Redacted])

Laboratory Manager

[Redacted]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 1 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210223/01742/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03641-S03642

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	100.0	0.0	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4	1.7×10^3	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(M [Redacted])

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง :

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200323/02140/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06376-S06377

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	454	250	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	176	58	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	85	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	33.32	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	18.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 27 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200323/02140/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06376-S06377


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	9.0	0.4	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 18 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180423/01393/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08732-S08733

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	298	266	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	64	20	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	116	14	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	5.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	75.60	20.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 18 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180423/01393/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08732-S08733

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.0	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	2.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 22 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150523/01295/1 เลขที่ตัวอย่าง : S11153-S11154

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	268	258	≤500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	91	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	34.16	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	45.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3- [REDACTED]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 22 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150523/01295/2 เลขที่ตัวอย่าง : S11153-S11154

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	5.0	0.4	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	2.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
Client :
ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
Address : เชียงใหม่ 50100
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง :
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 15 - 22 มิถุนายน 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 23 มิถุนายน 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 150623/01626/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14071-S14072
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
pH	-	Electrometric	7.1	6.9	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	436	312	≤500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	56	45	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	107	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.6	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	47.04	34.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว- [Redacted]

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/7-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Client

ที่อยู่ : 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

Address เชียงใหม่ 50100

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 15 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 15 - 22 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 150623/01626/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14071-S14072


Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			บ่อปรับสภาพน้ำเสีย (EQ Tank)	บ่อพักน้ำทิ้งของโครงการ (Effluent Tank)	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.5	0.2	≤ 0.5
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	-	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	1.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.