# ภาคผนวก ก3

# เอกสารตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

# Preventive Maintenance /

# เอกสารตรวจสอบการทำงาน

# ของเครื่องจักรภายในโครงการ

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-023/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน ริเวอร์ - ซายเวิร์ค | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 440 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.5 53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.5 53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 84.5 STOP 84.8 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-023/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร [redacted] | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-024/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ ไลฟ์สุขุมวิท - หมอชิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 916 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 17.5 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-025/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน ริเวอร์ไซด์ - ทอดสจิต ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....285.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....11.3.....AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....400.....S-T.....400.....T-R.....400.....VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R...8.1...S...8.2...T...8.1...AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-026/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน ริเวอร์ไซด์ - ทอดสจิต ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความต่างศักย์เฉพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

ทำการ เทส 2/2/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W<br>รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF<br>เลขที่ใบงาน WO-027/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 02/02/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] 2 [redacted]<br>3 [redacted] 4<br>5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน จิตตุจิรา ตรวจเช็ค | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถังปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ,,AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | |
| เลขที่ใบงาน WO-028/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 09/02/2023 | |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอนสิตี้ ทาวเวอร์ - ทาวเวอร์ | ชื่อ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 408 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 134.4 STOP 135 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-028/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 09/02/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน สิตี้ ทาวเวอร์ - ทาวเวอร์ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

..... 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | |
| เลขที่ใบงาน | WO-029/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 09/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะไอน์ ชิดลุจิกร-กลม[redacted] | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 910 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 17.7 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | |
| เลขที่ใบงาน WO-030/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 09/02/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไอ ซี วัดดุวิทย์ - ทมสวัสดิ์ | ชื่อผู้ควบคุ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....250.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.3 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 400 S-T 409 T-R 400 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.1 S 8.1 T 8.0 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

- ตรวจเช็คแล้ว 9/2/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-031/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 09/02/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไอ ซี วัดดุวิทย์ - ทมสวัสดิ์ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | - | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | - | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | - | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | - | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | - | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | - | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | - | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | - | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | - | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | - | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | - | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | - | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | - | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | - | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | - | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | - | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | - | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | - | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | - | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | - | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | - | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | - | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| 02 : JP-ROOF | 3 4 |
| เลขที่ใบงาน WO-032/03/2023 | 5 6 |
| วันที่ปฏิบัติ 09/02/2023 | |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ จิตตุจิทย - หลวงจิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | – | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | – | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | – | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | ราย[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 |
| เลขที่ใบงาน WO-033/03/2023 | 3 |
| วันที่ปฏิบัติ 16/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอนซิตี้ คลองสาน ชื่อผู้ควบ[redacted] | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำลัง) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 40.40 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 136 STOP 135.11 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-033/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 16/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอนซิตี้ คลองสาน ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำลัง) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พริ๊นพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00500014-FP/FRP-0001 - FRP | 3 4 |
| เลขที่ใบงาน | WO-034/03/2023 | [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ | 16/02/2023 | |
| ชื่ออาคาร | เดอลิ[illegible] จิตตาวิทย- ดอนตูม | ชื่อ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 900 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 225 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 17.9 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-035/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 16/02/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน จิตตาภิรม - นวมินทร์ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....0....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....250....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11.3....AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S....400....S-T....400....T-R....400....VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R....8.1....S....8.2....T....8.1....AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001176-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-036/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 16/02/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอน จิตตาภิรม - นวมินทร์ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

ทำการเคลื่อ 16/02/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-037/03/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 16/02/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะโอน์ โอเดุโอน-ดอนเมือง | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : กำมี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | – | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | – | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | – | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-038/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดลวไลน์ จัตุจักร- ดมลจิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 480 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 85.1 STOP 85.6 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-038/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดลวไลน์ จัตุจักร- ดมลจิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP |
| เลขที่ใบงาน | WO-039/03/2023 |
| วันที่ปฏิบัติ | 23/02/2023 |
| ชื่ออาคาร | เอสมิโลน์ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 900 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ ..... AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 18 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-040/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ สุขุมวิท-หมอชิต ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 0 .....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 1.86 .....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.8 .....AMP | | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 400 .....S-T 399 .....T-R 400 .....VOLT | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.1 .....S 8.0 .....T 8.3 .....AMP | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☐ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-041/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ สุขุมวิท-หมอชิต ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

[redacted]

| | |
|---|---|
| | [redacted] |
| เดลวิโอน์ จิ๊ดตาวิทา | [redacted] |

| | |
|---|---|
| ..... | ✓ |
| ..... | ✓ |
| V | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| ..... | ✓ |
| | ✓ |
| | ✓ |
| .... .. | ✓ |
| ..... ..... | ✓ |
| | ✓ |

ในที่

✓

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-042/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 23/02/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร เดลวิโอน์ จิ๊ดตาวิทา - หลังคา ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ชำรุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-001/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | - | | | ไม่มีเซลล์วัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 10.10 STOP 10.30 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 30 °C F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 41 °C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1499 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.7 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 398 S-T 399 T-R 397 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-001/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R - S - T - AMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY - AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP<br>เลขที่ใบงาน WO-002/06/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] 2 [redacted]<br>3 [redacted] 4 [redacted]<br>5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...950...ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า...228...PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...234...PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ...2500...RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4...PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | / | | | |
| | แอมป์เตอร์.....AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน...18.9...ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z09D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-003/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 215 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 930 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 398 S-T 398 T-R 395 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R [redacted] S [redacted] T [redacted] AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-004/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 01/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | ราย[redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-Root/ZB1D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-005/06/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 01/06/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-008/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 08/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL - JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ชำรุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่ต้องเช็ค |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 09.00 STOP 09.15 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 30°C F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 42°C F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1499 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง — PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 67 PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 97 STOP 97 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 393 T-R 395 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-008/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 08/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL - JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ชำรุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R — S — T — AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY — AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 97 STOP 97 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-007/06/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 08/06/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL - JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ชำรุด) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง....850.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....220.....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก....235.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ....2500.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....6.0..... PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....6.5..... PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....–.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์....–.....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน. ....18.9.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-008/06/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 08/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่สามารถวัดได้ ; ตัวอ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....–.....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....280.....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET. 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 398 S-T 397 T-R 395 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 83 S 81 T 82 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-009/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 08/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่สามารถวัดได้ ; ตัวอ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....–.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า. .....–.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก. .....–.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....–.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....–.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....–.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....–.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....–.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....–.....ชม | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-010/06/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 08/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL – JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | / | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....–.....PSI | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....–.....PSI | – | / | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....–.....AMP | – | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....–.....S-T.....–.....T-R.....–.....VOLT | – | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....–.....S.....–.....T.....–.....AMP | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อ[redacted]น |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-011/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบค[redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 395 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14.00 STOP 14.30 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 30 °C F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 48 °C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.9 PSI | | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 27 STOP 37 HOUR | | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 398 S-T 398 T-R 397 VOLT | | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อ[redacted]งาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-011/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R – S – T – AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY – AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 77 STOP 77 HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W<br>รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0<br>002 : FRP Electric Motor<br>เลขที่ใบงาน WO-014/06/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] 2 [redacted]<br>3 4<br>5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....–.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...220.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....–.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....–.....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....–.....PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....–.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์.....–.....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....–.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-015/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | — | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....—.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....—.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..—...AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S. —.....S-T.....—.....T-R.—.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....—.....S.....—.....T.....—.....AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1 ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-012/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง....650....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....120....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก....90....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ. ....2500....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง. 60 ....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....6.5....PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....—.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์..... —.....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....18.9.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-013/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 15/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL - JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำลัง) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....-.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....230.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..11.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.198.S-T.197.T-R.199.VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.8.3.S 8.1.T.8.2.AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-017/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 22/06/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 850 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 125 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 125 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.6 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.4 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น - F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.32 AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 194.3 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [illegible] |
| เลขที่ใบงาน WO-018/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 22/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....260.....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....115.....AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 327 S-T 325 T-R 325 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.0 S 8.2 T 7.8 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Root/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-019/06/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 22/06/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....–.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น .....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน . FP/JP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-020/06/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 22/06/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำมี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า..... – .....PSI | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก..... – .....PSI | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET. .....AMP | – | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S... ...S-T.....T-R.....VOLT | – | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S ..... .....T..... ..AMP | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | – | | | |

**หมายเหตุ**

เห็นใบนัดบาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 5:40 |
| เลขที่ใบงาน WO-016/06/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 22/06/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | – | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 10.00 STOP 10.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 30° F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 47° F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.8 PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 398 S-T 399 T-R 397 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50.0 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-016/06/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 22/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R – S – T – AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY – AMP | / | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | รายชื่อพนั[redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-026/06/2023 | 3 [redacted] | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 29/06/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 0 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 250 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.5 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 390 S-T 395 T-R 388 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.0 S 8.1 T 7.7 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-027/06/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 29/06/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง – ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า – PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก – PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ – RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น – F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์ – AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน – ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-024/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 29/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL - JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 400 ลิตร | ✓ | ✓ | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | ✓ | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | — | | ไม่มีเกลือ |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 10.20 STOP 10.40 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 30.5 F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 47.5 F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1600 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... PSI | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น — PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 378 S-T 390 T-R 392 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-024/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 29/06/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....–.....S.....–.....T.....–.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY.....–..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....77.....STOP.....77.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-025/06/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 29/06/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...850...ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า...225..... .PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...235.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ...2400.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...6.0.....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...6.4.....PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...–..... F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์...0.32...AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน...1943...ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | [redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-028/06/2023 | | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 29/06/2023 | 5 [redacted] | 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

แกนนำ

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-001/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เอ.ไทย อีเล็ก ซัพ—บางจาก | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 460 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความเร่งจำเพาะของ BATTERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14.00 STOP 14.20 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 91 F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 58 F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI | | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 88.7 STOP 88.9 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 400 /S-T 404 /T-R 399 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-001/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-002/03/2023 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ สัตตุจัก-หมอชิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำลี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 935 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 220 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 246 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6 PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 180 F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.3 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 16.8 ชม. | | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-003/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอสไลน์ อิเล็คทริค-ทรอนิค | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 015 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 080 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 1.0 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-380 S-T 379 T-R 379 VOLT | | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.0 S 8.2 T 8.1 AMP | | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-004/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอสไลน์ อิเล็คทริค-ทรอนิค | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 7 ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-005/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 05/01/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอเวิลด์อิตาลีอาร์ - ชลบุรี | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | ใบพัดขาด | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R,..... .....S..... .....T..... ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

หลังการเกตระ. พมไม่ได้ ไม่ต้องพา ใบพัดขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-006/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 12/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอน์ ริเวอร์ ... ชื่อผู้ควบคุ[redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 455 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14.00 STOP 14.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1800 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 33.9 STOP 34 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-006/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 12/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-007/03/2023 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 12/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไอ น์ จิตตาภิรม-ยมจริต ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 980 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 23.0 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 12.0 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2000 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 17.1 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | |
| เลขที่ใบงาน | WO-008/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 12/01/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร | เอบีไลน์ จักรพงษ์-นวมอร์ด | ชื่อผู้ควบค[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....125.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็กจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..1.3..AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S..401..S-T..400..T-R..409..VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..9.0..S..8.1..T..4.1..AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

จักรพงษ์ 12/01/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายเซ็นชื่อผู้ปฏิบัติงาน |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-009/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 12/01/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร | เอบีไลน์ จักรพงษ์-นวมอร์ด | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W<br>รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF<br>เลขที่ใบงาน WO-010/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 12/01/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] 2 [redacted]<br>3 [redacted] 4<br>5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร เรอ.ไล่ ธักาซัดร- ออฟฟิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | | ✓ | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

พนักงาน เกต ต.มม ไม่ได้เซ็นชื่อ อาจ ไม่ทันตาม

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-011/03/2023 | 3 |
| วันที่ปฏิบัติ 19/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดลาไซน์ วิลาญจิกร - ลาดพร้าว | ชื่อผู้ควบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 450 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 84 STOP 84.3 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-011/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 19/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร | ชื่อผู้ควบคุม[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | [redacted]จเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | [redacted] | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-012/03/2023 | | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 19/01/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะไล ซ์ โคตุ ริกา - ยอมรัก | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 925 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 125 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 17.3 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 ; JP-1 | [redacted] [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-013/03/2023 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 19/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ จิตตุจักร - หมอชิต | ชื่อผู้ควบคุ[redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 215 PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 230 PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.3 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 400 S-T 400 T-R 400 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.0 S 8.2 T 8.1 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

- [illegible] 19/1/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0 002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-014/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 19/01/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ จิตตุจักร - หมอชิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | – | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

19/1/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำปีปตาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-015/03/2023 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 19/01/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เอมิโอ ริเวอร์ไซด์ - บางจาก | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET. .....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

- แบบ ปกติในชีวิต เสร็จ

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001<br>: GEN<br>เลขที่ใบงาน WO-018/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 26/01/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] 2 [redacted]<br>3 [redacted] 4<br>5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอสวิลล์ สิริมาริน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบ[redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 446 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 13.00 STOP 13.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32,53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32,53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น – PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 04.5 STOP 04.5 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001<br>: GEN<br>เลขที่ใบงาน WO-018/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 26/01/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] [redacted]<br>3 [redacted]<br>5 6 |
| ชื่ออาคาร เอสวิลล์ สิริมาริน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | [redacted]หตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP<br>เลขที่ใบงาน WO-019/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 26/01/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>1 [redacted] [redacted]<br>3 [redacted] 4<br>5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เลควิลล์ คิดตุ้าวาน ดอนเมือง | ชื่อผู้ควบ[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 190 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 174 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-020/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 26/01/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดลเวิลด์ วิลลาคูโกร ดอนเมือง | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....215.....PSI | | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....280.....PSI | | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11.3....AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S....400....S-T....400....T-R....400....VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R....8.1....S....8.2....T....8.0....AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

- ทิวาวรเทส 26/1/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-021/03/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 26/01/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เดลเวิลด์ วิลลาคูโกร ดอนเมือง | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

ศิวกร เพชร 26/1/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | รายชื่อ[redacted]น | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-022/03/2023 | 3 | 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ | 26/01/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะไลน์ จิตตุโกล - ขนาดจิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ตำหนิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-001/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | **ตรวจเช็คเครื่องยนต์** | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 346 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | | | ไม่มีเซลล์วัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | **ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์** | | | | |
| 1 | เวลา START 13:12 STOP 13:59 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32° F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 62°C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | – | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.2 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 38.7 STOP 38.7 HOUR | ✓ | | | |
| | **ตรวจเช็คตู้ GPC** | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 396 S-T 394 T-R 394 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-001/05/2023 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-002/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ลักษณ์) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า...999.....PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...127.....PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ.....2270.....RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....61.....PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....60.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....—.....F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์.....0.3.....AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....191.....ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

__ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-003/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบ[redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 215 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 225 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 396 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 5.5 S 7.2 T 7.7 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 พิชิตชน 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-004/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายหาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์..... .....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-005/05/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 04/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร JL - วัง | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าดี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

แกนใบพัดขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-006/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 11/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 378 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14.05 STOP 14.12 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 84° F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 83° F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง ..... PSI | — | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.9 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 31.2 STOP 39.7 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S. 399 S-T 397 T-R 399 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-006/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 11/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY.....AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00D14-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-007/05/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 11/05/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ลำดับ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า...232.....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...229.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ....2410.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....6.0.....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....6.8.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....–.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์....0.3.....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....103.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-008/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 11/05/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบ[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 910 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 830 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 3.5 S 3.4 T 3.8 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-009/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 11/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้คว[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| อ2 : JP-ROOF | 3 4 |
| เลขที่ใบงาน WO-010/05/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 11/05/2023 | |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กันดี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S.. ... .....T .... .. ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

แจ้งในไลน์กลาง

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-011/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 18/05/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลน์ จุฬาฯ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] - ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | [redacted] (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ...568.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความต่างจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14:09 STOP 14:06 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....80.....F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....81C.....F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ.....1500.....RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....6.8.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START.....33.7.....STOP.....33.9.....HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S..399..S-T..399..T-R..399..VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่.....50.....HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อ[redacted]งาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-011/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 18/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] - ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำปี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... .AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-012/05/2023 | 3 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 18/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....225....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก....230....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ....2452....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....6.1....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....6.3....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....–....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์....0-3t....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....192.5....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

PLUS

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพ[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-013/05/2023 | 3 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 18/05/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....219....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....221....PSI | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S....399....S-T....394....T-R....393....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R....8.9....S....7.9....T....7.6....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z61D00S001175-FP/FRP-0<br>002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-014/05/2023 | 3 [redacted] | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 18/05/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D03S001175-FP/JP-0002 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-015/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 18/05/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบค[redacted] ชื่อผู้ตรวจ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

แกนใบพัดขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-154/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 25/05/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบ[redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ตัวอ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 373 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่จำเป็นต้องทำ |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 10:50 STOP 10:56 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 64 F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 54°C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง — PSI | — | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 67 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 394.7 STOP 401 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | ราย[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-154/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 25/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจส[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ตัวอ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | วัดกระแส R — S — T — AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY — AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 394.7 STOP 399 HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

— 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-155/05/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 25/05/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ [redacted] | ชื่อผู้ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....228....PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก....234....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ....2501....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....6.0....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....6.4....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....—.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์....0.11....AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....194.5....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | รายชื่อพ [redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 | |
| เลขที่ใบงาน | WO-156/05/2023 | 3 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 25/05/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....218....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....230....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S....399....S-T....397....T-R....397....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R....8.7....S....10....T....7.9....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

การตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนั[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0 002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-160/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 25/05/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า..... .PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น..... ..PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์..... AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | ราย[redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | 1 | 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-161/05/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 25/05/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ค[redacted] | ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ตัวชี้) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | / | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....—.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....—.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....—.....S-T.....—.....T-R.....—.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....—.....S.....—.....T.....—.....AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

แกนใบพัดขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-045/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/03/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอสโซ่ จิตตาริน - นครชิต [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ลำดับ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 425 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | / | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 36.6 STOP 36.9 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็ตตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-045/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 02/03/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอสโซ่ จิตตาริน - นครชิต | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ลำดับ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

[illegible] 2/3/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พรีอพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP<br>เลขที่ใบงาน WO-046/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 02/03/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>[redacted] 2 [redacted]<br>4<br>5 6 |
| ชื่ออาคาร เอสเซ็นส์ จิตตุจิราย - ทองจิต ชื่อผู้ควบคุ[redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ตำหนิ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง...995...ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความต่างจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า...2.55...PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...12.0...PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ...2400...RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง...60...PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น...60...PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น...175...F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน...18...ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่[redacted] | | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 [redacted] | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-047/03/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 02/03/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะไลน์ จิตตาริน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบ[redacted] | ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....3.40.....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..114..AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S..401..S-T..399..T-R..400..VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..8.1..S..8.0..T..8.2..AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

ศักดิ์ชาย 2/3/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่[redacted] | | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0 002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-048/03/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 02/03/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอะไลน์ จิตตาริน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ** [redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ป[redacted]รีจพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | ราย[redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | 1 [redacted] | 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-049/03/2023 | 3 [redacted] | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 02/03/2023 | 5 [redacted] | 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร | เซลาโดน์ จิตตุจิตต – ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบค[redacted] | ชื่อผู้ตรว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

-แจ้งนิติบุคคล เซลาเดอนโดน์

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | |
| เลขที่ใบงาน WO-050/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 09/03/2023 | |
| ชื่ออาคาร เอสอาไซด์ วิลลาจิโน - ทองหล่อ ชื่อผู้ควบ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 420 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.5 53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.5 53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI | | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 06.8 STOP 06.4 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-050/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 09/03/2023 | |
| ชื่ออาคาร เอสอาไซด์ วิลลาจิโน - ทองหล่อ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

ปิดการเตือน 9/03/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/200D00S00314-FP/FRP-0001 : FRP | |
| เลขที่ใบงาน WO-051/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 09/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เลลานไชน์ วิลเลจ ริเวอร์ - ท่าพระจันทร์ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง....890....ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....235....PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก...120....PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ....1400....RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....60....PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....60....PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....175....F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....18.0....ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | |
| เลขที่ใบงาน | WO-052/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 09/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร | เดลวิลล์ จิตตุจิตร - นวมจิต | ชื่อผู้ควบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0.....PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....240.....PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.11.4.AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.401.S-T.399.T-R.400.VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.8.1.S.8.0.T.8.2..AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

ทีวิชาการ 9/3/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

## บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | [redacted]งาน |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1[redacted] 2[redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-053/03/2023 | 3[redacted] 4[redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ | 09/03/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร | เดลวิลล์ จิตตุจิตร - นวมจิต | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตร[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ**

9/3/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | [redacted] | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 | | |
| | 02 : JP-ROOF | | |
| เลขที่ใบงาน | WO-054/03/2023 | | |
| วันที่ปฏิบัติ | 09/03/2023 | 5 | 6 |
| ชื่ออาคาร | เดอลิโอร์ ศิลาอุทิศ - หลังสวน | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

- แจ้งช่างซ่อมบำรุง เดอลิโอร์

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | | 5 | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-055/03/2023 | 3 | [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ | 16/03/2023 | 5 | [redacted] |
| ชื่ออาคาร | เคลียไลน์วัดดุจิกร - ตลาดจิต | ชื่อผู้ควบ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 415 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.20 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32.53 F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 32.53 F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง - PSI | | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น - PSI | | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 35.8 STOP 36 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 398 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | | [redacted] | ติงาน | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | | | 2 | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-055/03/2023 | | | 4 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 16/03/2023 | 5 | | 6 | [redacted] |
| ชื่ออาคาร | เคลียไลน์วัดดุจิกร | ชื่อผู้ควบคุม | [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R 0 S 0 T 0 AMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY ..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START 37 STOP 37 HOUR | / | | | |

**หมายเหตุ**

ทำการเคลียร 16/03/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อ [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-056/03/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 16/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เอเชีย โฮเต็ล-ไอคอนสยาม-อาคารจอด | ชื่อผู้ควบค [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 985 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 235 PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 60 PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 188 ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | |
| เลขที่ใบงาน WO-057/03/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 16/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลท์ จิตตาจิโน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 0 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 140 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.3 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 401 S-T 400 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R. 8.1 S. 8.2 T. 8.0 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

ตรวจเช็ค 16/03/23

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

__ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-059/03/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 16/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร เดอะไลท์ จิตตาจิโน - ทองหล่อ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมป์แตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

- **หมายเหตุ**

[redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย  2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 | 1 [redacted] |
| 02 : JP-ROOF | 3 |
| เลขที่ใบงาน WO-060/03/2023 | 5 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 16/03/2023 | |
| ชื่ออาคาร เดอะไอคอนสยาม - ตึกเจ้า ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | – | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | – | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T..... ..AMP | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | – | | | |

**หมายเหตุ**

- [redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย  2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | ร[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0<br>002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-048/03/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 02/03/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร เอกะวิลล์ จิตตาภิรม - ศรีนครินทร์ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : ลำดับ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | – | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | – | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | – | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | – | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | – | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | – | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | – | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | – | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | – | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | – | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | – | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | – | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | – | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | – | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | – | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | – | | | |

**หมายเหตุ** [redacted]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001<br>: GEN<br>เลขที่ใบงาน WO-061/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 23/03/2023 | ราย[redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 410 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.05 STOP 16.07 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 57 °C | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 83 °C | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง – PSI | – | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 68 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 364 STOP 366 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 394 S-T 399 T-R 398 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W<br>รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001<br>: GEN<br>เลขที่ใบงาน WO-061/03/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 23/03/2023 | [redacted] |
| ชื่ออาคาร | ชื่อผู้ควบคุ[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... .AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รา[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-062/03/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 23/03/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ : ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 880 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | ไม่มีแก้ไขอีก |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 998 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 996 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2400 RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6 PSI | – | | | ไม่มีแก้ไขอีก |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 130°F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.5 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 14.4 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์จ BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | ร[redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 ; JP-1 | 1[redacted] | |
| เลขที่ใบงาน | WO-063/03/2023 | 3[redacted] | |
| วันที่ปฏิบัติ | 23/03/2023 | 5[redacted] | |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....215.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....250.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....11.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....397.....S-T.....394.....T-R.....394.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....9A.....S.....7A.....T.....7.8.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รา[redacted]าน | |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1[redacted] | 2[redacted] |
| เลขที่ใบงาน | WO-064/03/2023 | 3[redacted] | 4[redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ | 23/03/2023 | 5[redacted] | 6[redacted] |
| ชื่ออาคาร | เดอะไลน์ สุขุมวิท - หมอชิต | ชื่อผู้ควบคุ[redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....—.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....—.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....—.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....—.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....—.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....—.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....—.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....—.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-065/03/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 23/03/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร [illegible] ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....✓.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....✓.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET..✓.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....✓.....S-T.....✓.....T-R.....✓.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....✓.....S.....✓.....T.....✓.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

[illegible]

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | |
| เลขที่ใบงาน WO-162/05/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ตว[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ....405....ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่เกี่ยวข้อง |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START....15:04....STOP....15:08....น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น....37....F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....532....F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ....1500....RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....—....PSI | — | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....6.6....PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START....36.6....STOP....36.8....HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S....399....S-T....399....T-R....398....VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่....50....HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-162/05/2023 | 3 |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ต[redacted] ชื่อผู้ต[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R....—....S....—....T....—....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | / | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY....—.... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START....STOP....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | ราย[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-163/05/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจสอบ | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 840 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | ไม่มีเครื่องมือ |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 226 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 230 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2410 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6 PSI | — | | | ไม่มีเครื่องมือ |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 59 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 175 F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.4 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 18.3 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jockey Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | |
| เลขที่ใบงาน WO-164/05/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 210 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 229 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11.2 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 395 S-T 397 T-R 398 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 9.4 S 7.6 T 7.9 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

__ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จหยุดรั่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อ[redacted]งาน |
| รหัส TL-JJ-001-Root/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-165/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบค[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-166/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 30/03/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าที่) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T..... .AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

แกนปั๊มขัดยาก

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-016/05/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 401 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14:52 STOP 14:55 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32° F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 53°C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | – | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.8 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 36.9 STOP 37.1 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 398 S-T 398 T-R 398 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-016/05/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-017/05/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 87L ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 221 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 230 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2491 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 61 PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.3 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 18.7 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-018/05/2023 | [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....219....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก. ...227....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S..396..S-T..398..T-R..394..VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..9.2..S..7.2..T..7.5..AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-019/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบค[redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ[redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง.....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ.....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์.....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-020/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 06/04/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ลำดับ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.. .....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S . . ...S-T . . . . .T-R. . ...VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R..... .....S..... .....T.. ..... . AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

คนใบ่ขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-021/05/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 397 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | – | | | ไม่มีแบตเตอรี่ |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 15.00 STOP 15.05 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 33° F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 57°C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | – | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.7 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 37.0 STOP 37.5 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-021/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... .AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รา[redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-022/05/2023 | 3 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; สำนึ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 922 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 225 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 221 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2900 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.2 PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 60 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น — F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 9.3 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 18.9 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | 1 กฤษณะ 2 สิทธิชัย |
| เลขที่ใบงาน WO-023/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม ชื่อผู้ตรวจสอบ | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 220 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 120 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 397 S-T 391 T-R 395 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 9.0 S 7.7 T 7.7 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

หมายเหตุ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-024/05/2023 | 3 [redacted] 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง — ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า — PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก — PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ — RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง — PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น — PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น — F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์ — AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน — ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | — | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jacky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-025/05/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 13/04/2023 | 5 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | / | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....—.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....—.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

ตามใบฟักขาว

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-026/05/2023 | 3 |
| วันที่ปฏิบัติ 20/04/2023 | 5 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 393 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | - | | | ไม่มีเครื่องวัด |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | ✓ | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | ✓ | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 14:57 STOP 15:02 น. | ✓ | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 32° F | ✓ | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 53°C F | ✓ | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | ✓ | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | - | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.8 PSI | ✓ | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 37.5 STOP 37.9 HOUR | ✓ | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 398 VOLT | ✓ | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | ✓ | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-026/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 20/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | ✓ | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำปีโดย[redacted]

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP |
| เลขที่ใบงาน | WO-027/05/2023 |
| วันที่ปฏิบัติ | 20/04/2023 |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่าดี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 870 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | – | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 990 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 230 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2491 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.0 PSI | – | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 68 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น – F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0-3 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 19.0 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

☑ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-028/05/2023 | [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 20/04/2023 | [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คทัดลมระบายอากาศ MOTOR | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 216 PSI | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 227 PSI | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET 11 AMP | / | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S 399 S-T 395 T-R 397 VOLT | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R 8.8 S 7.4 T 7.7 AMP | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน [redacted] |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0002 : FRP Electric Motor | 1 [redacted] 2 |
| เลขที่ใบงาน WO-029/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ 20/04/2023 | 5 [redacted] 6 [redacted] |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | / | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า PSI | / | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก PSI | / | | | |
| | ความเร็วรอบ RPM | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | / | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น PSI | / | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น F | / | | | |
| | แอมมิเตอร์ AMP | / | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน ชม. | / | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | / | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W<br>รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00<br>02 : JP-ROOF<br>เลขที่ใบงาน WO-030/05/2023<br>วันที่ปฏิบัติ 20/04/2023 | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน<br>[redacted] 3 [redacted] 4<br>5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบ [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....—.....PSI | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....—.....PSI | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....—.....AMP | — | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....—.....S-T. .....—.....T-R.....—.....VOLT | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R. .....—.....S .....—.....T .....—.....AMP | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | — | | | |

**หมายเหตุ**

แกนใบพัดขาด

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์ [redacted]

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | |
| เลขที่ใบงาน WO-034/05/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ 27/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ตรวจเช็คเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 389 ลิตร | / | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | / | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | / | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | / | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATTERY | / | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATTERY | — | | | ไม่มีแบตเตอรี่ |
| 7 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | / | | | |
| 8 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | / | | | |
| 9 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | / | | | |
| 10 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | / | | | |
| 11 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | / | | | |
| 12 | ตรวจเช็คอุปกรณ์แท่นเครื่อง | / | | | |
| 13 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมที่ตัวเครื่อง | / | | | |
| 14 | ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ที่ตู้ ATS | / | | | |
| 15 | ตรวจเช็คการทำงานของ TIMER ของชุด ATS | / | | | |
| | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์ | | | | |
| 1 | เวลา START 13:52 STOP 13:56 น. | / | | | |
| 2 | อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 31° F | / | | | |
| 3 | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 59°C F | / | | | |
| 4 | ความเร็วรอบ 1500 RPM | / | | | |
| 5 | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI | — | | | |
| 6 | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.5 PSI | / | | | |
| 7 | ชั่วโมงการทำงาน START 379 STOP 379.5 HOUR | / | | | |
| | ตรวจเช็คตู้ GPC | | | | |
| 1 | วัดแรงดัน R-S 399 S-T 399 T-R 399 VOLT | / | | | |
| 2 | ความถี่ 50 HZ | / | | | |

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Generator - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : RE/GEN-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-1/Z00D00S00010-RE/GEN-0001 : GEN | 1 [redacted] 2 [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-034/05/2023 | 3 [redacted] 4 [redacted] |
| วันที่ปฏิบัติ 27/04/2023 | 5 6 |
| ชื่ออาคาร TL-JJ | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค ดี | แก้ไข | อาการเสีย | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; อื่นๆ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | วัดกระแส R.....S.....T.....AMP | | | | |
| 4 | ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน | | | | |
| 5 | ไฟชาร์จ BATTERY..... AMP | | | | |
| 6 | ชั่วโมงการทำงาน START.....STOP.....HOUR | | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

/ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

. 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | [redacted] |
| รหัส | TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/FRP-0<br>002 : FRP Electric Motor | |
| เลขที่ใบงาน | WO-037/05/2023 | |
| วันที่ปฏิบัติ | 27/04/2023 | |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; กำลัง) |
|---|---|---|---|---|---|
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง 873 ลิตร | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายหาน | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า 220 PSI | ✓ | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก 229 PSI | ✓ | | | |
| | ความเร็วรอบ 2451 RPM | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง 6.0 PSI | ✓ | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น 6.2 PSI | ✓ | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น - F | ✓ | | | |
| | แอมมิเตอร์ 0.3 AMP | ✓ | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน 19.4 ชม. | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทช์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)

PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | | | |
|---|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | | [redacted] | |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/JP-0001 : JP-1 | | |
| เลขที่ใบงาน | WO-036/05/2023 | 3 | 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 27/04/2023 | 5 | [redacted] |
| ชื่ออาคาร | TL-JJ | ชื่อผู้ | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า....220....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก....229....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET....11....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.396 S-T.399 T-R.394 VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.8.6 S.8.9 T.7.9 AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Fire Pump - ประจำสัปดาห์

| | | |
|---|---|---|
| รหัสงาน : FP/FRP-W | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส | TL-JJ-001-1/Z00D00S00014-FP/FRP-0001 : FRP | 1 2 |
| เลขที่ใบงาน | WO-035/05/2023 | 3 4 |
| วันที่ปฏิบัติ | 27/04/2023 | 5 [redacted] 6 |
| ชื่ออาคาร | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] | ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ถ้ามี) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | ENGINE | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คระบบน้ำมันเชื้อเพลิง....—....ลิตร | — | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น | — | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น | — | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสายพาน | — | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ BATERY | — | | | |
| 6 | ตรวจเช็คค่าความถ่วงจำเพาะของ BATERY | — | | | |
| 7 | ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ | — | | | |
| 8 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอดี | — | | | |
| 9 | ตรวจเช็คท่ออากาศไอเสีย | — | | | |
| 10 | ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คระบบ MANUAL START | — | | | |
| 12 | ตรวจเช็คระบบระบายความร้อน | — | | | |
| 13 | ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องยนต์และ PUMP | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำเข้า....—....PSI | — | | | |
| | วัดแรงดันน้ำออก....—....PSI | — | | | |
| | ความเร็วรอบ....—....RPM | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง....—....PSI | — | | | |
| | แรงดันน้ำมันหล่อลื่น....—....PSI | — | | | |
| | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น....—....F | — | | | |
| | แอมมิเตอร์....—....AMP | — | | | |
| | ชั่วโมงการทำงาน....—.... ชม. | — | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คชุดชาร์ท BATTERY | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสวิทซ์แรงดัน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คการทำงานของชุด PRV | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)



PLUS +

**บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด**

ตารางตรวจเช็ค Jocky Pump - ประจำสัปดาห์

| | |
|---|---|
| รหัสงาน : FP/JP-W | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน |
| รหัส TL-JJ-001-Roof/Z81D00S001175-FP/JP-00 02 : JP-ROOF | [redacted] [redacted] |
| เลขที่ใบงาน WO-038/05/2023 | 5 6 |
| วันที่ปฏิบัติ 27/04/2023 | |
| ชื่ออาคาร TL-01 | ชื่อผู้ควบคุม [redacted] ชื่อผู้ตรวจสอบ [redacted] |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ (ค่าที่ตรวจวัดได้ ; ค่า) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ดี | แก้ไข | อาการเสีย | |
| | MOTOR & PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ MOTOR | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คสภาพตัวเรือน PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | | ✓ | | |
| 5 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....PSI | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....PSI | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คการทำงานของ CHECK VALVE | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อภายในตู้ CONTORL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE CONTROL | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็ค PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คค่า OVER LOAD ค่าที่ SET.....AMP | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจสอบการทำงานของ CONTROL | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คไฟ SHOW | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน R-S.....S-T.....T-R.....VOLT | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คกระแส R.....S.....T.....AMP | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คสภาพตู้ CONTROL | ✓ | | | |

**หมายเหตุ**

**บันทึกผลการปฏิบัติงาน**

✓ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพบสิ่งที่ต้องแก้ไขอีก (CM)