

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ค-1

ระเบียบ ข้อบังคับ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ล็อฟท์ อโศก

ପାଞ୍ଜାବ ନିରାଶାଦତୀ ଏକାକିତୀଳିତ ହାତରେ

៤៩

สารบัญ

1. ชื่อผู้ตั้งใจ	5
เจ้าที่ร่วม	5
เจ้าที่ร่วม	5
สถานที่	6
รายเดือน	6
ข้อความเชิงลักษณะความเชื่อถือ	7
สิ่งของคนดูแลคนในพื้นที่ที่พิสูจน์ตนว่าถูก	8
2. สำเนาหนังสือติดตามเอกสารของ	9
เอกสารของเจ้าของที่ดิน	9
3. ระบุเรื่องและขอรับคำแนะนำพิจารณาด้วย	10
4. การตรวจสอบเอกสารเจ้าของที่ดิน	13
5. การชำระภาษี/ยอดยก	13
6. การรับมอบของดูด	14
การที่จะได้รับของดูดจากบุคคลที่สาม	14
ระบุเป็นไปตามที่บุคคลที่สาม	15
การขอตีบัญชีเบี้ยเชื้อ	17
ข้อเสนอค่าหักงานภาระเบี้ยเชื้อ	18
7. การเข้ารักษา	22
8. ศักยภาพ และ ภูมิปัญญา	22
9. ความสามารถทางอาชีวกรรม	22
10. ระบุหมายเหตุเก็บบันทึกภาระซึ่ฯ-เอกสารของพนักงาน	23
11. รายการจดหมาย	24
การจดหมายแจ้งเรื่องเช่นเดิม	24
รับใบอนุญาตเช่นเดิม	24
12. ดำเนินรักษาเพื่อส่วนกลาง เวลาอ่อนนุ่ม ให้รักษาอยู่ดู	26
ดำเนินรักษาเพื่อผู้เช่า	26
เงินเดือน	26
ประจำการประจำชั่วคราว	26

1. ข้อมูลทั่วไป

เรื่องทั่วไป

๑. ดูแลรักษาและรักษาความปลอดภัยของบ้านเรือนเพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรด้วยการซ่อมแซมและตรวจสอบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเมืองหรือชนบท ยังคงมีภารกิจเดินทางมาดำเนินการที่บ้านเรือนและบ้านพักที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการซื้อขายที่ดิน ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการซื้อขายที่ดิน รวมถึงการจัดทำเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น
๓. ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการซื้อขายที่ดิน ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการซื้อขายที่ดิน รวมถึงการจัดทำเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น
๔. ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการซื้อขายที่ดิน ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการซื้อขายที่ดิน รวมถึงการจัดทำเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น
๕. ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการซื้อขายที่ดิน ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการซื้อขายที่ดิน รวมถึงการจัดทำเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น

๕. ดำเนินการสำรวจและประเมินค่าที่ดินที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการซื้อขายที่ดิน ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการซื้อขายที่ดิน รวมถึงการจัดทำเอกสารและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็น

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 245 เศรษฐศาสตร์ ยศฯ ศูนย์บริการ ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้ติดต่อ: นางสาว: 1 นางสาว 65.8 ตารางเมตร

บอร์ดติดต่อค่าเช่า

บอร์ดติดต่อค่าเช่า	รายละเอียดบอร์ด	เบอร์โทรศัพท์
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 056 3333
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 617 6000
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 108 0888
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 269 1000
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 282 1815
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	191
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1155
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	199
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1137
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1669
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 282 1815
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 311 3429, 02 311 4808
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	02 311 3429
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	181
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1182
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1188
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1133
บอร์ดติดต่อค่าเช่า	บอร์ดติดต่อค่าเช่า	1322

สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์

สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	รายละเอียดสัญญา	เบอร์โทรศัพท์
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	02 311 3429, 02 311 4808
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	02 311 3429
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	181
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	1182
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	1188
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	1133
สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	สัญญาเช่าบ้านและอสังหาริมทรัพย์	1322

โรงพยาบาล

- โรงพยาบาลกรุงเทพ
- โรงพยาบาลสหเวช
- โรงพยาบาลจตุรัตน์
- โรงพยาบาลจตุรัตน์ วัฒนา
- บริษัท พีทีที จำกัด มหาณ
- บริษัท บริษัท ไทยคม จำกัด (CAT)
- ภารกษาสัตว์สัมภาระ ศูนย์พัฒนาฯ
- บริษัท บลูเบอร์รี่ จำกัด (เอชเอไอเอ-AS)
- บริษัท บลูเบอร์รี่ จำกัด จำกัด (บี-TRUE)
- บริษัท พีทีที จำกัด ศูนย์บริการด้านยา (พี-DTAC)

สถานที่ราชการ

- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงมหาดไทย
- ศูนย์บริการด้านยา (บี-TRUE)

สำนักงาน

- สำนักปฏิบัติธรรมบูรณะ คณิตศิลป์
- สำนักบริหารบัญชี เศรษฐบัญชี
- สำนักทรัพยากรบินไทย

สถานีโทรทัศน์

- บีบีซี ทีวี (บีบีซี ไทย)

อาชีวศึกษา อาชีวศึกษาและอาชีวกรรม

- | ช่างช่าง-ช่างเทคนิค | บ้านเชียงใหม่ |
|---------------------|-------------------------|
| ยกกระถาง | 1 บล็อก 45 ชั้น 21 ห้อง |
| ลิฟฟ์โดยสาร | 3 ชั้น |
| ลิฟฟ์ยกเมล็ด | 1 ชั้น |
| ห้องครัว | 216 ห้อง |

2. สำเนางานนิติบุคคลของอาคาร

สำเนางานนิติบุคคลของอาคาร ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 เลขที่ 243 ถนนสุขุมวิท
21 (ลาดพร้าว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ และการติดต่อ

ผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 02 258 5801-2

เบอร์โทรศัพท์ 02 258 5805

concierge@theloftsaoke.com

ผู้ดูแลและบ้านพักที่อยู่อาศัย:

บ้านพักที่ 21 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (ลาดพร้าว)

เจ้าหน้าที่ 21 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (ลาดพร้าว) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

4. ກາຮຄສະໝັກທີ່ມີຢ່າງນໍາເປົ້າໆອອກຈຸດ

1. **ເຊື່ອມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ**ກໍາໄລ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ ທີ່ມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ມີປະເພດເຂົ້າສົ່ວນໃໝ່ ເຊິ່ງສະໜັບສິນໃໝ່ ເຊິ່ງສະໜັບສິນໃໝ່
 2. **ເຊື່ອມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ**ກໍາໄລ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ ທີ່ມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ
 3. **ເຊື່ອມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ** ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ ທີ່ມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ
 - 3.1 **ເກົ່າກະສົກສອກຮ່ວມເຫັນທີ່ຕ້ອງການ** ໃຫ້ຈຳ ເສູ້ຢູ່ ຕົວຢ່າງພໍຍານມີປະເພດເຂົ້າສົ່ວນໃໝ່ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ
 - 3.2 **ຫຼັກສູງການສ່ວນເຫຼົ່ງ ເຊິ່ງປະກວດ ເຊິ່ງສ່ວນປະກວດ ແລະ ສ່ວນເຫຼົ່ງການ** ທີ່ມີການທົບທວນສິນເຫັນທີ່ຕ້ອງການ
 - 3.3 **ໃກ້ເກົ່າກະສົກສອກຮ່ວມເຫັນທີ່ຕ້ອງການ** ຫຼັກສູງການສ່ວນເຫຼົ່ງ ເຊິ່ງປະກວດ ເຊິ່ງສ່ວນປະກວດ ແລະ ສ່ວນເຫຼົ່ງ
 - 3.4 **ໄກເກົ່າກະສົກສອກຮ່ວມເຫັນທີ່ຕ້ອງການ** ໃຫ້ຈຳ ເສູ້ຢູ່ ຕົວຢ່າງພໍຍານມີປະເພດເຂົ້າສົ່ວນໃໝ່ ແລະ ດີວຽວເຄີຍກໍາໄລ

5. ການອະນຸມາດຕະຖານາ

6. ການປັບປຸງຈົງຂອງອົດ

ภาคผนวก ค 1-๗

នគរបាល ពាណិជ្ជកម្ម

-

ପ୍ରକାଶକ ପରିଚୟ

-

๔. ผู้ดูแลห้องน้ำและห้องน้ำต้องรักษาความสะอาดอย่างดี ไม่ปล่อยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือขยะตกอยู่ในห้องน้ำ ห้องน้ำต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นหืน ห้องน้ำต้องมีการล้างบ่อยๆ ไม่ต้องใช้ห้องน้ำเป็นประจำ ห้องน้ำต้องมีการล้างบ่อยๆ ไม่ต้องใช้ห้องน้ำเป็นประจำ

๕. ห้องน้ำต้องมีการล้างบ่อยๆ ไม่ต้องใช้ห้องน้ำเป็นประจำ ห้องน้ำต้องมีการล้างบ่อยๆ ไม่ต้องใช้ห้องน้ำเป็นประจำ

ក្រសួងពេទ្យ

- This document is a formal report from the National Anti-Slavery Committee (NASC) regarding the rescue of 16 slaves in Chiang Mai, Thailand. The report is dated 10 August 1871 and is addressed to the King of Siam. It details the investigation, rescue operations, and subsequent legal actions taken against the slave owners.

The report highlights the following key points:

 - Rescue Operations:** On 10 August 1871, 16 slaves were rescued from Phra Phuttha Yodfa's residence in Chiang Mai. The slaves included men, women, and children of various ages, mostly from northern Thailand.
 - Investigation:** The committee investigated multiple cases of slavery, including those of Phra Phuttha Yodfa, Phra Phuttha Yontawat, and others. They found evidence of forced labor, beatings, and other forms of abuse.
 - Legal Actions:** The committee filed numerous lawsuits against the slave owners, seeking compensation and freedom for the slaves. These cases were heard in both local and royal courts.
 - Challenges:** The report discusses the difficulties in proving slavery as a crime, the lack of clear laws, and the social norms that supported such practices.
 - Conclusion:** The committee emphasizes the importance of continuing the fight against slavery and calls for the King's support in addressing this issue.

The report is written in Thai and includes several appendices with detailed information about the individual slaves and their cases.

ຄວາມສະຫງົບ

12. ຄ່າປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ ເລີນກອງທຸນ ປະກັນກຍໍ້ຂອງຈຸດ

ຕໍ່ານີ້ການ ໂດຍມາຮອງຮ່ວມມືພົມ ເຖິງກົດເປົ້າກອງທຸນ ແລະ ເຖິງກົດເປົ້າກອງທຸນ ມະຫຼາດຜູ້ອຳນວຍການ

6. "ໄຟຍະນຸມໃຫ້ປົມເຊົາສັບ ຕີ່ອົງກອຍການຍັນເຕີມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດຂອງສະຫະລັດສັງລາວ

ມະຫາວະຫຼາດເຊີຍ

7. ໄດ້ເປັນເປົ້າກອງທຸນທີ່ສະຫະລັດສັງລາວ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດຂອງສະຫະລັດສັງລາວ ນາກເນັດເປັນເປົ້າ

ເຂົ້າກາງຈຸນຸມ/ຝຶກຍາຫຼືສົ່ງເປົ້າກອງທຸນທີ່ສະຫະລັດສັງລາວ ຮັບເປົ້າກອງທຸນທີ່ສະຫະລັດສັງລາວ ອັດຕະກຳ ອາກນີ້ຕີ

ກວະທ່າຍ່ານັ້ນເຕີມເປົ້າກອງທຸນທີ່ສະຫະລັດສັງລາວ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ

ພົມຕະຫຼາດເຊີຍທ່ານີ້ ໃນເຫຼືອຜົນໄໝໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ

8. ໄຟຍະນຸມໃຫ້ປົມເຊົາສັບ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ

ມະຫາວະຫຼາດເຊີຍ

9. ການເລື່ອນທີ່ແລະການອອນພາບການການເນັ້ນຕາອຸດ ເອົ້າຍຸດທັງໝົດ ໃຫັນ ອຸ້ນຢາກຕັກການວົນຫຼາຍ

ບັນຫາການານະຕູກກົດກົດການເນັ້ນຕາອຸດ ເພື່ອໃຫ້ໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທາງຫຼຸດ

10. ລົກຄວາມຮັມເກີມໃນມີກອນຕາຫຼຸດ ໂຄງຮັບພົບ ໂດຍໃຫ້ມີເນື້ອໃນ 10 ພມ.ນມ.

11. ພັນເກົາກອງກວມຜົນກາຍຫວາງຫຼຸດກັບມັນຍັດ

ເຫັນຕາດ "ມີ້ນັ້ນເປັນໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ ທີ່ພົມຕະກຳການຫຼຸດ

ແລະ ມະຫຼາດຜູ້ອຳນວຍການ

12. ມີຍົວໜ່າງາວສະກຳການສົ່ງລັບໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ ໃຫັນຕາງ

ກາມການ ໂດຍປະກາເປົ້າ ແລະ ດັບອຸປະກອດກັບການແຜນເວລະທີ່ມີກົດປຸງໃຈຕົວ

ກາມການ ໂດຍສົ່ງມາການຫຼຸດຫຼຸດ

13. ເກົາຄອງກົມຜົນກາຍຫວາງຫຼຸດກັບມັນຍັດ

ເຫັນໄໝມາກົດກົດການສົ່ງລັບໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ

14. ເກົາຄອງກົມຜົນກາຍຫວາງຫຼຸດກັບມັນຍັດ

ກົດນີ້ຕີກໍສຳເນົາກັງການໄໝມາກົດກົດການ

ສົ່ງລັບໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ

15. ຜົນຕະກອບຜູ້ອຳນວຍການສົ່ງລັບໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ

ມາຈີດຕື່ມີຕົວບັນຫາຫຼຸດກັບມັນຍັດ

16. ບຸກຄົດໆໆ ປີໃຫ້ມີຕົວຮັບກົດກົດການ

ຄ່າປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

ຄ່າປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

1. ເກົາຄອງກົມຜົນກາຍຫວາງຫຼຸດກັບໄຟຍະນຸມໃຫ້ມີມີວິນຍາທຸນທີ່ສັນຍາກັບໄປ

2. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ ໄກສະໜັກສະໜັກ ໄກສະໜັກສະໜັກ ໄກສະໜັກສະໜັກ

3. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

4. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ ໄກສະໜັກສະໜັກ ໄກສະໜັກສະໜັກ

5. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

6. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

7. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

8. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

9. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

10. ດັບປ່າດຮັກນາພື້ນທີ່ສ່ວນກສາ

15 1077

ກາງຄວາມສັນກາງກໍາຕະແຫຼງ

卷之三

ฝ่ายเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบภาพที่ถ่ายไว้ในห้องน้ำของบุตร พัชราภาที่ได้รับบาดเจ็บ ดูเหมือนว่า พัชราภาและคนอื่นๆ ที่อยู่ในห้องน้ำขณะนั้น ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ที่สำคัญมาก 1 คุณแม่และลูกสาวที่พำนักอยู่ที่บ้านเดียวกัน จึงได้รับการดูแลอย่างดีโดยญาติและเพื่อนสนิท หลังจากนี้จะมีการจัดการดูแลอย่างใกล้ชิด 2 สำหรับผู้เสียหายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ทางแพทย์ได้ประเมินว่าเป็นการกระซิบ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 3 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม ได้ให้การรับสารภาพว่า ตนได้กระทำการดังกล่าวด้วยความไม่สงบทางจิตใจ แต่ยังคงปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคนอื่น 4 ผู้ต้องหาได้รับการนำตัวไปสอบสวนอย่างเคร่งครัดโดยตำรวจ แต่ยังคงปฏิเสธทุกประการ 5 ครอบครัวของผู้เสียหายได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง แต่ยังคงให้กำลังใจกับผู้ต้องหา ให้เขามีเวลาในการคิดและปรับตัว 6 ทางการได้เริ่มดำเนินการค้นหาตัวผู้ต้องหาที่หลบหนี แต่ยังไม่สามารถจับกุมได้ 7 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 8 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 9 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 10 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 11 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 12 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 13 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 14 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 15 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 16 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 17 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 18 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 19 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 20 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 21 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 22 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 23 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 24 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 25 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 26 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 27 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 28 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 29 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้รับการรักษาอย่างดี แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 30 ครอบครัวของผู้เสียหายได้ให้กำลังใจกับผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន គឺជាប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ ក្នុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន គឺជាប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រជាធិបតេយ្យ

Digitized by srujanika@gmail.com

15. ՈՐՈՐ ՎԵՐԱԿՐՈՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿՐՈՆԱԿԱՆ

ການໂຄສະນາ

9

-

မြန်မာနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ပြည်သူ့အောက်လုပ်ငန်းများ

17. ຄາລັກບັນບາດຂອງການຈົດກົງ

16. ການແກ່ງທຸກສະເໜີ

គោលការណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដូចនេះត្រូវបានពិនិត្យជាប្រចាំឆ្នាំ។

ក្រសាន់បណ្តាញ – បណ្តុះអនុវត្តន៍ទំនាក់ទំនង

Residence Registration Form					
House No. ផ្ទះលេខ	Unit No. លិខិតផ្ទះ	Status តម្លៃ	Co-owner តម្លៃជាមួយ	Family តុលាង	Tenant ជីវិត
Name ឈ្មោះ ឈ្មោះបាន	Surname នាមក្រោម នាមឈ្មោះបាន	Given name ឈ្មោះ ឈ្មោះបាន		No. of Persons ចំនាយករាំង	
Date of Birth (D/M/Y) កាលពេលការកំណើន	Nationality តួនាទី				
Passport / Identification No. លេខឈ្មោះបាន / លេខកិច្ចការទាំងអស់					
Contact Address អ៊ីឡិ					
Home Phone No. លេខទូរសព្ទ	Mobile Phone លេខទូរសព្ទស្ថិតិយវិធី				
E-mail Address អ៊ីមែល	Fax No. លេខទូរសព្ទ				
Preference Contact សំណើសង្គមដែលចងចាំ	Home តុលាង	Mobile ស្ថិតិយវិធី	Mobile ស្ថិតិយវិធី	E-mail អ៊ីមែល	
Name all members who will occupy the property					
Name ឈ្មោះ ឈ្មោះ	Family តុលាង	Tenant ជីវិត	Other ជីវិត		
Telephone No. លេខទូរសព្ទ	Date of Birth កាលពេលការកំណើន				
Name ឈ្មោះ ឈ្មោះ	Family តុលាង	Tenant ជីវិត	Other ជីវិត		
Telephone No. លេខទូរសព្ទ	Date of Birth កាលពេលការកំណើន				
Name ឈ្មោះ ឈ្មោះ	Family តុលាង	Tenant ជីវិត	Other ជីវិត		
Telephone No. លេខទូរសព្ទ	Date of Birth កាលពេលការកំណើន				
Name ឈ្មោះ ឈ្មោះ	Family តុលាង	Tenant ជីវិត	Other ជីវិត		
Telephone No. លេខទូរសព្ទ	Date of Birth កាលពេលការកំណើន				
Applicant agrees to abide by the rules and regulations that set out in handbook ក្រសាន់បណ្តាញនឹងស្វែងរកពីការណាស់នាយកដែលត្រូវការពារក្នុងកុំព្យូទ័រ					
Applicant's Signature			Date		

ក្រសាន់បណ្តាញ

ອາກສາຮາຍແນ່ງກາຍ ແ-ນບາ-ນອມສະຫຼວກປະຢານີ້ທີ່ຈະອຸດຕະ

ԵՐԻՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

NAME OF CAR OWNER		DATE / ດັວວິນທີ	
CONTACT ADDRESS			
TELEPHONE NO.	MOBILE NO.	ໂທຂອງພົມເຮົາ	
EMAIL ADDRESS	FAX NO.	ເມນົາ	
PREFERENCE CONTACT:	□ TELEPHONE □ MOBILE	ໂທຂອງພົມເຮົາທີ່ຕ້ອງກຳນົດ	
COLOR		EMAIL	
PROVINCE		ລູກຄ້າ	
VEHICLE REGISTERED NO.		ລືດ	
EACH REPLACEMENT COSTS 200 BAHT. ຕໍ່ລົງຈະມີຄວາມການຫຼັງປະບົບນີ້ນຳໃຊ້ 00 ພາກ	SIGNATURE / ລົກຄ້າ	SIGNATURE / ລົກຄ້າ	
REQUEST BY: ພົມເຮົາ	UNIT OWNER / ຊະຍົບຜົມເຮົາ		UNIT OWNER / ຊະຍົບຜົມເຮົາ
PARKING STICKER ISSUED ON: _____		EXPIRED BY: _____	
PARKING STICKER RECEIVED BY: _____		DATE: _____	
PARKING STICKER RETURNED BY: _____		DATE: _____	
SIGNATURE / ລົກຄ້າ	SIGNATURE / ລົກຄ້າ	SIGNATURE / ລົກຄ້າ	
DOCUMENT RECEIVED BY		SECURITY	
		BUILDING MANAGER	

ပဲခဲ-ပူရှိနေသဲ့မြတ်တွေအားလုံး၏အမြတ်ဆင့်

Items In-Ort Declaration Form

- ດອກ -

1

- 卷之三

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 35, No. 1, January 2010
DOI 10.1215/03616878-980000 © 2010 by The University of Chicago Press

卷之三

ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିରାଜମନ୍ତ୍ରୀ

.....Re-Requestor Sign.....Building Management

- 1 -

卷之三

卷之三

សោរពីក្រុងការបង្កើតអគ្គនភាព។ /For Security Guard

卷之三

卷之三

87-22888-1

卷之三

ຄອກສາງຈະນຸ່ມທັງບໍລິຫານ ພະນັກງານອົງການຊັບຕະຫຼາດ ອົງການຊັບຕະຫຼາດ

BEEINDRÜCKENDES EINHEITSSPIEL

卷之三

เอกสารรับเข้าพัก แบบฟอร์มขออนุญาตให้เข้าพักชั่วคราว

UNIT ENTERING PERMISSION FORM

แบบฟอร์มการขออนุญาตให้เข้าพักชั่วคราว

□ บ้าน □ ห้องชุด □ อพาร์ทเม้นท์

□ ห้องชุด □ อพาร์ทเม้นท์

I (MR. / MRS. / MS.) ชื่อเจ้า (นามสกุลภาษาไทย) _____	OWNER UNIT NO. เลขที่ห้องชุดเลขที่ _____		
HEREBY AUTHORIZE THE FOLLOWING PERSON (S) TO STAY IN/IN ENTER MY UNIT DURING MY ABSENCE บุคคลดังนี้ได้รับการอนุญาตเข้าพักชั่วคราวจากผู้เช่าฯ			
NAME/ชื่อ [*] _____	ID CARD/PASSPORT บัตรประชาชน [*] _____	CONTACT NO. หมายเลขโทรศัพท์ [*] _____	
COMPANY/บริษัท [*] _____	ADDRESS/ที่อยู่ [*] _____	E-MAIL : _____	
NAME/ชื่อ [*] _____	ID CARD/PASSPORT บัตรประชาชน [*] _____	CONTACT NO. หมายเลขโทรศัพท์ [*] _____	
COMPANY/บริษัท [*] _____	ADDRESS/ที่อยู่ [*] _____	E-MAIL : _____	
TELEPHONE NO. โทรศัพท์ <input type="checkbox"/> ALLOW TO OPEN/เข้าชมห้องชุด <input type="checkbox"/> FOR FURNITURE DELIVERY / พื้นที่สำหรับจัดส่งเฟอร์นิเจอร์ <input type="checkbox"/> FOR MAID AND CLEANING SERVICES/ พื้นที่ทำความสะอาด <input type="checkbox"/> OTHERS/PLEASE SPECIFY/อื่นๆ โปรดระบุ _____	<input type="checkbox"/> FOR MAINTENANCE AND REPAIR/ เพื่อท่องเที่ยวและซ่อมแซม <input type="checkbox"/> FOR INSTALLATION/ เฟ一样การติดตั้ง <input type="checkbox"/> ALLOW TO STAY/ อนุญาตให้เข้าพัก _____	REMARKS/หมายเหตุ _____	
KEY DEPOSIT/เงินประกัน [*] _____	QUANTITY/จำนวน _____	KEY NUMBER/หมายเลข匙 _____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
UNIT OWNER _____	MANAGEMENT STAFF _____	BUILDING MANAGER _____	

ภาคผนวก ค-2

เอกสารการณรงค์ และการประชาสัมพันธ์

THE
LOFTS
ASOKA E



"SAVE WATER"

Slow the flow save



WE NEED A LOT OF BLUE TO REMAIN GREEN
TO CONTINUE LIFE .

S
SERVICES

THE
LOFTS
ASOKA E



HELP EACH OTHER

,
**not to park cars off
the street.**



Let's do the right things!
for the benefit of others.



S
SERVICES



THE
LOFTS
ASOKE

THINK GREEN SAVING POWER



THINK. ACT. SAVE.
WE ALL HAVE THE POWER



THE
LOFTS
ASOKE
WASTE SEPARATION
FOR A BETTER
WORLD



ภาคผนวก ค-3

Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบสาธารณูปโภค¹
และระบบสุขาภิบาล

REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PERIOD: Q

PROJECT TITLE : The Left Asoke		START DATE :	
ADDRESS :	243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd, Khlong Toei-Neu, Watana, Bangkok 10110	LOCATION :	Read behind the building E1 1
MEASUREMENT USED :	DIGITAL CLAMP METER	EQUIPMENT CODE :	EQP 01 / EQP 02
	KEW SNAP 203	BRAND :	TSURUMI PUMP
	SR No. 124547	MODEL :	50Z2A-2.5
		CAPACITY :	0.4 Kw / Q.0.27 mm/min / 11 ft 11 in
TASK (งานที่ต้องการให้ทำ)			
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE NO. 1-2 / 2000		RECORD DATE :	
1 General Cleaning / กำจัดความไม่洁		/	
2 Check Condenser Oil Pump & Support / ตรวจสอบปั๊มน้ำมัน		/	
3 Check Operation Of Auto/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์อัตโนมัติ		N	
4 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและหน้าจอควบคุม		N	
5 Check Low Level Alarm / ตรวจสอบการทำงานของเตือนระดับน้ำต่ำ		N	
6 Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำต่ำเมื่อระดับน้ำต่ำ		N	
7 Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำต่ำเมื่อริน้ำออกหมด		N	
8 Check High Level Pump Start / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำสูงเมื่อริน้ำเข้าห้องเก็บน้ำ		N	
9 Check High Level Alarm / ตรวจสอบการทำงานของเตือนระดับน้ำสูง		N	
10 Record Voltage (V) / บันทึกอัตราดันไฟฟ้า		N	
11 Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า		N	
12 Over Load Relay Set (A) / ตั้งค่าเซ็นเซอร์โหลดในครัวเรือน		A	
<input checked="" type="checkbox"/> HALF-EYEARLY MAINTENANCE NO. 1-20 / 6/00		A	
13 Check and Clean Heavy Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดปั๊มน้ำรุ่นใหญ่		N	
14 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบการทำงานของซีลแมคเนติก		N	
15 Check Lubricant / ตรวจสอบการเติมน้ำมันเครื่อง		N	
16 Check/Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟทุกจุด		N	
17 Check Fan & Protection Devices / ตรวจสอบการทำงานของเฟนและอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า		N	
18 Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดหน้าจอและตัวจับเวลา		N	
19 Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วประตูและวาล์วเชค		N	
20 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบท่อน้ำยืดหยุ่น		N	
<input checked="" type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE NO. 1-22 / 00		N	
21 Check Chain / ทวนเชือก		N	
22 Check Run Pump If Necessary / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำหากจำเป็นต้องทำงาน		N	
23 Cleanse Drainage Tank / ทำความสะอาดห้องเก็บน้ำ		/	

ก้าวแรก ๑๓-

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PERIOD: Q

PROJECT TITLE :	The Loft Assoko		
ADDRESS :	243 Sochumudi 21 (Asoke) Rd, Klong Toei-Nua, Watthana, Bangkok 10110		
MEASUREMENT USED :	-DIGITAL CLAMP METER		
KIWI SMART 203 SR No. 12945/			
START DATE :		LOCATION :	Road behind the building F11
EQUIPMENT CODE :		EQUIP 01 / EQP 02	
BRAND :		TSRUMI PMP	
MODEL :		S0124-52	
CAPACITY :	0.4 kW / Q 0.27 min/m ³ H 11 m	Record Data	
Standards		EQP 01	EQP 02
TASK NAME: บันทึกการซ่อม			
QUARTERLY MAINTENANCE NO. 1-F2 (3M)			
1 General Cleaning , เก็บขยะและอุปกรณ์ภายใน	/	/	/
2 Check Condition Of Pump & Support , ตรวจสอบ	N	N	N
3 Check Operation Of Auto Start/Stop Switch , ตรวจสอบการทำงานของตัวตั้งเวลาอัตโนมัติ	N	N	N
4 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและหน้าจอควบคุม	N	N	N
5 Check Low Level Alarm , ตรวจสอบ警報ระดับน้ำต่ำ	N	N	N
6 Check Low Level Pump Stop , ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำต่ำเมื่อระดับน้ำต่ำ	N	N	N
7 Check Low Level Pump Start , ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำต่ำเมื่อระดับน้ำต่ำ	N	N	N
8 Check High Level Alarm , ตรวจสอบ警報ระดับน้ำสูง	N	N	N
9 Check High Level Pump Stop , ตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำสูง	N	N	N
10 Record Voltage (V) , บันทึกอัตราดันไฟฟ้า	400/230V	360/230V	360/230V
11 Record Running Motor Current (A) , บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	0.9	0.9
12 Over Load Relay Set (A) , ตั้งค่าเซ็ตอัลเดอร์	A	1.3	1.3
HALF-YEARLY MAINTENANCE NO. 3-F2 (6M)			
13 Check And Clean Body Pump , ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	N	N	N
14 Check All Mechanical Seal / ตรวจสอบตัวซีลทุกตัว	N	N	N
15 Check Lubricant , ตรวจสอบและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น	N	N	N
16 Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections , ตรวจสอบและแน่นตัวเชื่อมไฟฟ้าทุกตัว	N	N	N
17 Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบและเปลี่ยนฟuses ทุกตัว	N	N	N
18 Check Control Panel & Timer Relay , ตั้งค่าและตรวจสอบการทำงานของตู้ควบคุมและตัวตั้งเวลา	N	N	N
19 Check Valve , ตรวจสอบการทำงานของวาล์วต่างๆ	N	N	N
20 Check Reservoir Pipe , ตรวจสอบการทำงานของท่อส่งน้ำ	N	N	N
YEARLY MAINTENANCE NO. 1-F2 (12M)			
21 Check Pulse / บันทึกสัญญาณ	N	N	N
22 Check Run Plant If Necessary / ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ต้องทำงาน	N	N	N
Clean Drainage Tank , ทำความสะอาดถังระบายน้ำ			/

Z = SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS **I** = Do PM **X** = Does PM **N** = Normal **AB** = Abnormal **-** = Non Instal

SERVICE BY	CHECKED VERIFIED BY	ACCEPTANCE	ACCPYANCE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

JOURNAL OF CLIMATE

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PROJECT TITLE:	The Loft Asoke	START DATE:	
ADDRESS :	243 Sathorn 21 (Asoke) Rd, Khlong Toei-Nua, Watthana, Bangkok 10110	LOCATION :	Road behind the building FL1
MEASUREMENT USED :	DIGITAL CLAMP METER	INSTRUMENT CODE :	BP 01
KIWI SWAN 209		BRAND :	TSURUMI PUMP
SIR No.29857		MODEL :	50/TRH43.7
		CAPACITY :	3.7 l/s @ H 4.0 m / Q 85 mm

TASK (วิธีการบำรุงรักษา)		Standard	Record Data
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE NO. 1-2 (3M)			/
1 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	N	N
2 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพ	/	N	N
3 Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ห้ามติดต่อปั๊มน้ำ	/	N	N
4 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบไฟและหน้าจอควบคุม	/	N	N
5 Check Low Level Alarm / ตรวจสอบระดับน้ำต่ำเพื่อแจ้งเตือน	/	N	N
6 Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อริน้ำต่ำกว่าระดับต้องการ	/	N	N
7 Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อริน้ำต่ำกว่าระดับต้องการ	/	N	N
8 Check High Level Pump Start / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อริน้ำสูงกว่าระดับต้องการ	/	N	N
9 Check High Level Alarm / ตรวจสอบระดับน้ำสูงกว่าระดับต้องการ	/	N	N
10 Record Voltage (V) / บันทึกอัตราดันไฟฟ้า	400/230V	3/7 3/96 3/93	
11 Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้า	A	7.9 8.0 8.1	
12 Over Load Relay Set (A) / บันทึกตัวตัดไฟฟ้า	A	10 A	
<input checked="" type="checkbox"/> HALF-YEARLY MAINTENANCE NO. 1-20 (6M)			/
13 Check And Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	/	N	N
14 Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบตัวซีลทั้งหมด	/	N	N
15 Check Level Indicators / ตรวจสอบตัวชี้ระดับน้ำติดตั้งอยู่ที่ใด	/	N	N
16 Check Tjackets All Terminal Of Electrical Connection / ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมด	/	N	N
17 Check Pulse Protection Device / ตรวจสอบตัวตัดไฟฟ้าเมื่อภาระติดต่อสูงเกินไป	/	N	N
18 Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดและถอดสายไฟตัวตัดเวลา	/	N	N
19 Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์ว	/	N	N
20 Check Foulable Filter / ตรวจสอบกรองน้ำที่ติดตั้งอยู่ที่ใด	/	N	N
<input checked="" type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE NO. 1-22 (12M)			/
21 Check Chain / ดูแลโซล์ฟลิงค์	/	N	
22 Check Rest Panel (If Necessary) / ตรวจสอบตู้สำรองหากต้องการ	/	N	
23 Clean Draining Tank / ทำความสะอาดถังระบายน้ำ	/		

卷之三

SERVICE BY	CHECKED & VERIFIED BY	ACCEPTANCE
------------	-----------------------	------------

1974] HARRIS: C. E. M. DAWSON

M REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PERIOD: Q

PROJECT TITLE :	The Loft Asoko		
ADDRESS :	243 Sukhumvit 21 (Asoko) Rd, Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110		
MEASUREMENT USED :	-DIGITAL CLAMP METER KELVIN SNAP 208		
SR No.:	SIR0457		
START DATE :	Read behind the building F1.1		
LOCATION :	EPB/P1/EP02		
EQUIPMENT CODE :			
BRAND :			
MODEL :			
CAPACITY :			

PM REPORT SUBMISSIONS

PERIOD: Q

PROJECT TITLE :	The Lotus Aukto	START UP DATE :	
ADDRESS :	243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd, Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :	Guard House
MEASUREMENT (USD) :	-DIGITAL CLAMP METER	EQUIPMENT CODE :	F001
	KELVIN SMD-203	BLAND :	
	SR No. 123457	MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK (תפקידו של תלמיד)

100

TASK (หัวข้อที่ต้องการดำเนินการ)	Record Data	
	EPO1	EPO2
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE NO. 1-12 (Q4)		
1 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพปั๊มและฐานปั๊ม	N	N
3 Check Operation Of Auto Start/Stop Switches / ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกดเริ่มต้น/หยุด	N	N
4 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและหน้าจอควบคุม	N	N
5 Check Low Level Alarm / ตรวจสอบอัลตร้าโซนิคเพื่อแจ้งเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำ	N	N
6 Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ	N	N
7 Check Low Level Cut Off Pump / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อระดับน้ำต่ำ	N	N
8 Check High Level Pump Start / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มเมื่อระดับน้ำสูง	N	N
9 Check High Level Alarm / ตรวจสอบอัลตร้าโซนิคเมื่อระดับน้ำสูง	N	N
10 Record Running Motor Current (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าที่ใช้	A	A
11 Record Last Relay Set (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าที่ตั้งค่าครั้งล่าสุด	A	A
12 Over Load Relay Set (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าที่ตั้งค่าครั้งล่าสุด	A	A
<input checked="" type="checkbox"/> HALF-YEARLY MAINTENANCE NO. 1-20 (Q4)		
13 Check And Clean Body Pump / ทำความสะอาดตัวปั๊ม	N	N
14 Check All Mechanical Seal / ตรวจสอบวงแหวนหม้อน้ำทั้งหมด	N	N
15 Check Leaf Labyrinth / ตรวจสอบลabyrinth ใบพัด	N	N
16 Check Tipped All Terminal Of Electrical Connection / ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมด	N	N
17 Check Fine & Protection Device / ตรวจสอบอุปกรณ์ต้านฝุ่นละอองและตัวดักไข่แมลง	N	N
18 Clean Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดหน้าจอและรีเลย์เวลา	N	N
19 Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วประตูและวาล์วเชค	N	N
20 Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสายยืดและตัวท่อที่ต่อเข้ามา	N	N
<input checked="" type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE NO. 23-00		
21 Check Chain / เช็คเชิง	N	N
22 Check Rust Proof If Necessary / ตรวจสอบความเสียหายของตัวถังและตัวท่อที่อาจมีสนิม	N	/
23 Clean Doline Tank / ทำความสะอาดถังดอลีน	N	

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS	Do PM	X = Don't PM	N = Normal	All = Abnormal	7 = Non Initial
Production	Do PM	X	N	All	7
Non Production	Do PM	X	N	All	7

POLY(URIDYLIC ACID) ANALOGUE

ANSWER

卷之三

ANSWER

卷之三

SERVICED BY	CHECKED/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ

PERIOD : Q

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP

PROJECT TITLE :	The Loft Asoke		
ADDRESS :	243 Sukhamni 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Watthana, Bangkok 10110		
MEASUREMENT UNIT :	DIGITAL CLAMP METER		
SR No.:	KEW SNAP 203 SR No.: 129457		
START PM DATE : / /			
LOCATION :	Road behind the building Fl.1		
EQUIPMENT CODE :	R091/R092		
BRAND :			
MODEL :			
CAPACITY :			

TASK (งานที่ต้องดูแล)

 QUARTERLY MAINTENANCE NO. 1-12 (3M)

	Standard	Record Data	Record Data
1 General Cleaning / ล้างทำความสะอาดทั่วไป	/	/	/
2 Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบสภาพปั๊มและโครงสร้างที่支撐ปั๊ม	N	N	N
3 Check Operation Of Auto Start/Stop Switch / ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ตั้งตัวอัตโนมัติ	N	N	N
4 Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและหน้าจอควบคุม	N	N	N
5 Check Low Level Alarm / ตรวจสอบการทำงานของอัลาร์มระดับน้ำต่ำ	N	N	N
6 Check Low Level Pump Stop / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มหากระดับน้ำต่ำกว่าระดับกำหนด	N	N	N
7 Check Low Level Pump Start / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มหากระดับน้ำต่ำกว่าระดับกำหนด	N	N	N
8 Check High Level Alarm / ตรวจสอบการทำงานของอัลาร์มระดับน้ำสูง	N	N	N
9 Record Voltage (V) ที่ได้รับจากภายนอก	A	220	220
10 Record Running Motor Current (A) ที่ได้รับจากภายนอก	A	35	35
11 Over Load Relay Set (A) / ตั้งค่าเซ็ตอัลาร์มการล้มเหลว	A	22	22
12 Over Load Relay Set (A) / ตั้งค่าเซ็ตอัลาร์มการล้มเหลว	A	20	20
13 Check and Clean Body Pump / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวปั๊ม	N	N	N
14 Check All Mechanical Seats / ตั้งค่าเซ็ตอัลเมคานิคัลท์ทั้งหมด	N	N	N
15 Check Left Lubricant / ตรวจสอบตัวน้ำมันหล่อลื่นซ้าย	N	N	N
16 Check Right Lubricant / ตรวจสอบตัวน้ำมันหล่อลื่นขวา	N	N	N
17 Check All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมด	N	N	N
18 Check Fuses & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า	N	N	N
19 Check Control Panel & Timer Relay / ทำความสะอาดตัวบอร์ดควบคุมและรีเลย์เวลา	N	N	N
20 Check Piezoelectric / ตรวจสอบตัวเซ็นเซอร์ความดัน	N	N	N
21 <input checked="" type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE NO. 1-24 (1Y)	N	N	N
22 Check Road Plant If Necessary / ตรวจสอบทางเดินดินหากจำเป็น	N	N	N
23 Clean Drainage Tank / ทำความสะอาดถังระบายน้ำเสีย	/	N	N
24 Clean Drainage Pipe / ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย	N	N	N
25 Clean Drainage Pump / ทำความสะอาดปั๊มน้ำเสีย	N	N	N
26 Clean Drainage Tank / ทำความสะอาดถังระบายน้ำเสีย	N	N	N
27 Clean Drainage Pipe / ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย	N	N	N
28 Clean Drainage Pump / ทำความสะอาดปั๊มน้ำเสีย	N	N	N
29 Clean Drainage Tank / ทำความสะอาดถังระบายน้ำเสีย	N	N	N
30 Clean Drainage Pipe / ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเสีย	N	N	N

SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Done PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install

Problem (ปัญหา)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 1 (ปัญหา 1)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 2 (ปัญหา 2)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 3 (ปัญหา 3)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 4 (ปัญหา 4)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 5 (ปัญหา 5)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 6 (ปัญหา 6)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 7 (ปัญหา 7)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 8 (ปัญหา 8)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 9 (ปัญหา 9)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 10 (ปัญหา 10)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 11 (ปัญหา 11)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 12 (ปัญหา 12)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 13 (ปัญหา 13)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 14 (ปัญหา 14)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 15 (ปัญหา 15)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 16 (ปัญหา 16)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 17 (ปัญหา 17)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 18 (ปัญหา 18)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 19 (ปัญหา 19)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 20 (ปัญหา 20)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 21 (ปัญหา 21)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 22 (ปัญหา 22)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 23 (ปัญหา 23)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 24 (ปัญหา 24)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 25 (ปัญหา 25)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 26 (ปัญหา 26)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 27 (ปัญหา 27)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 28 (ปัญหา 28)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 29 (ปัญหา 29)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)
Problem 30 (ปัญหา 30)	Corrective (การแก้ไข)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (การแก้ไข)

Service By	Accepted Verified By	Acceptance /

M REPORT BOOSTER PUMP SET

PROJECT TITLE :	The Left Ankole	START PMS DATE :	10 / 3 / 66
ADDRESS :	243 Sabahani 21 (Acole) Rd, Khlong Toei-Nun, Watthana, Bangkok 10119	LOCATION :	FILE POINT FLH
MEASUREMENT USED :	DIGITAL CLAMP METER	EQUIPMENT CODE :	HIP 61 / HW01
	Kew Snap 203	BOARD :	QDUL03
	SP. No. 129457	MODULE :	SHAMOSOFSURV
		CAPACITY :	0.68 Kw.Q 40-142.1m.L 27.2-93.5 m

PROJECT TITLE :	START/PAR DATE :
The Lotus Asoko	FIRE PUMP FL30
243 Sathumond 21 (Asoko) Rd, Khlong Toei-Nua	HW 04 / HW 05 / HW 06
Watthana, Bangkok 10110	ORNLIS
DIGITAL CLAMP METER	15HM03
SR No.123457	5.5 KW Q 185 - 483 Litres/H (70.7 - 35.5 m
MEASUREMENT USED :	CAPACITY :

TASK (ยุบห้องแม่ข่าย)		Standard	Br. 04	Br. 05	Record Data
					Br. 66
1	GENERAL CLEANING / ห้องแม่ข่ายทั่วไป	/	/	/	/
2	CHECK FOR A BROKEN BOLT OR NUT IN THE ROOM, IF FOUND, REPAIR IT	N	N	N	N
3	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM ถ้าไม่สามารถใช้งานอย่างดี	N	N	N	N
4	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACT RELAY	N	N	N	N
5	CHEK FOR A LEAK IN TUBE / ถ้ามีรอยรั่วต้องซ่อมโดยการติดต่อกันทุกครั้ง	Bar	16 Bar	16 Bar	16 Bar
6	SHOCK & RECORD PRESSURE CUT OFF CUTOFF SETTING	Bar	9.0 Bar	9.0 Bar	9.0 Bar
7	CHECK MOTORS VOLTAGE AND RECORDED ถ้าความดันต่ำต้องซ่อมโดยการติดต่อกันทุกครั้ง	360-415V	101 397/399/399/399/399/399/399/399	101 397/399/399/399/399/399/399/399	101 397/399/399/399/399/399/399/399
8	CHECK MOTORS AMP & RECORD ถ้าความต่าต่ำต้องซ่อมโดยการติดต่อกันทุกครั้ง	A	65.7/63.6/61.8/62.5/7.65/6.6	65.7/63.6/61.8/62.5/7.65/6.6	65.7/63.6/61.8/62.5/7.65/6.6
9	Over Load Relay Set (A) / ตั้งค่าอัลตร้าฟลัฟฟ์	mA	9.1	9.1	9.1
PUMP		/	/	/	/
10	GENERAL CLEANING / ห้องแม่ข่ายทั่วไป	/	/	/	/
11	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบการทำงานของซีลแมคเนติก	N	N	N	N
12	VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. ถ้าไม่สามารถใช้งานอย่างดี	N	N	N	N
13	CHECK FOR FLUID LEVEL, JACKET VIBRATION PROTECTION FLUID, AND INSULATION DUST	N	N	N	N
14	CHECK GASKETS FOR ACTUATOR / If apply ถ้าหัวกระบอกต้องซ่อมโดยการติดต่อกันทุกครั้ง	N	N	N	N
15	CHECK & RECORD DISTILLATION PRESSURE ถ้าความดันต่ำต้องซ่อมโดยการติดต่อกันทุกครั้ง	Bar	1.0 Bar	1.0 Bar	1.0 Bar
16	Check and record Reg air pressure in the tank / ตรวจสอบและตั้งค่าอัลตร้าฟลัฟฟ์	Bar	1.0 Bar	1.0 Bar	1.0 Bar
17	DISASSEMBLY ถอดประกอบเครื่องจักร	/	/	/	/
18	CHECK FOR PIPES CONDITION & EDGES TO WORKING PRESSURE	N	N	N	N
19	CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS. ถ้าไม่สามารถใช้งานอย่างดี	N	N	N	N
20	CHECK & CLEAN STANDER / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวยึดตัวตัก	N	N	N	N
<input checked="" type="checkbox"/> HANDLEABLE MAINTENANCE No. 24 (AM).					
MOTOR & CONTROL SYSTEM					
21	INSPECTION OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟ	/	/	/	/
22	CHECK INSULATION & GROUND FOR ELECTRIC	>20 MΩ			
PUMP					
23	CHECK MOTOR BEARING / ตรวจสอบตัวหมุน	N	N	N	N
24	INSPECT FOR ANY POSSIBLE INDICATIONS OF FAILURE IN THE PUMP	N	N	N	N
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : - = Is PM , X = Isn't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install					
Problem (ปัญหาที่พบ)					corrective (ทำให้หาย)

SERVICE BY	CHIEF/VERIFIED BY	ACCEPTANCE
------------	-------------------	------------

หนังสือที่ 7 จำนวน 258

Main Meter Electrical Common Area Daily Record

M.D.T.S

สถานที่ : The Loft Asoke

NO 2 MDB2

วันที่	เวลา	การตั้งค่าผู้รับฟ้าฟ้า	การตั้งค่าผู้ให้ฟ้าฟ้า	อุณหภูมิสภาพอากาศ	อุณหภูมิภายในห้อง	อุณหภูมิภายในห้อง
1/3/2566	06.00	3662	3666	5		
2/3/2566	06.00	3665	3666	4		
3/3/2566	06.00	3667	3669	A		
4/3/2566	06.00	3672	3677	4		
5/3/2566	06.00	3677	3679	2		
6/3/2566	06.03	3679	3682	3		
7/3/2566	06.00	3682	3685	3		
8/3/2566	06.00	3685	3688	3		
9/3/2566	06.00	3688	3691	3		
10/3/2566	06.00	3690	3693	3		
11/3/2566	06.00	3693	3696	3		
12/3/2566	06.00	3696	3700	3		
13/3/2566	06.00	3700	3703	3		
14/3/2566	06.00	3703	3706	3		
15/3/2566	06.00	3706	3709	3		
16/3/2566	06.00	3709	3712	3		
17/3/2566	06.00	3712	3715	3		
18/3/2566	06.00	3715	3718	3		
19/3/2566	06.00	3718	3721	3		
20/3/2566	06.00	3721	3724	3		
21/3/2566	06.00	3724	3727	3		
22/3/2566	06.00	3727	3730	3		
23/3/2566	06.00	3730	3733	3		
24/3/2566	06.00	3733	3736	3		
25/3/2566	06.00	3736	3739	3		
26/3/2566	06.00	3739	3742	3		
27/3/2566	06.00	3742	3745	3		
28/3/2566	06.00	3745	3748	3		
29/3/2566	06.00	3748	3751	3		
30/3/2566	06.00	3751	3754	3		
31/3/2566	06.00	3754	3757	3		

วันที่ 01/03/2566 ณ 06.00 น. ณ ห้อง M.1 ชั้น 10 ห้อง



Loft S

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าห้องของอาคารประจำวัน

Electrical System Daily Check list The Loft Asoke (M)

2

Time Date	Time	TRANSFORMER NO.1 (TEMP)	TRANSFORMER NO.2 (TEMP)	แบบฟอร์มการเช็คยอดไฟMDB No.1										แบบฟอร์มการเช็คยอดไฟMDB No.2										อุณหภูมิห้อง						
				แรงดันไฟฟ้า / Voltage			กระแสไฟฟ้า / Amperes			แรงดันไฟฟ้า / Voltage			กระแสไฟฟ้า / Amperes			Sum			PF			CAPBANK NO.1			CAPBANK NO.2			อุณหภูมิห้อง		
				(C)	(C)	(C)	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	Quality	COS	Quality	COS	room	room		
1/3/2566	06.00	-	-	401.003	400.999	1.51	250	1.46	149	1.65	2.029	109	0.98	402.002	401.998	1.51	161	1.44	155	1.65	109	0.98	403.001	402.997	1.51	100	-	-	35	
2/3/2566	06.00	63	-	3665	3666	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	371.971	371.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	372.949	372.959	2.02	100	-	-	35
3/3/2566	06.00	64	-	3667	3668	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	372.971	372.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	373.949	373.959	2.02	100	-	-	35
4/3/2566	06.00	65	-	3668	3669	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	373.971	373.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	374.949	374.959	2.02	100	-	-	35
5/3/2566	06.00	66	-	3669	3670	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	374.971	374.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	375.949	375.959	2.02	100	-	-	35
6/3/2566	06.00	67	-	3670	3671	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	375.971	375.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	376.949	376.959	2.02	100	-	-	35
7/3/2566	06.00	68	-	3671	3672	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	376.971	376.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	377.949	377.959	2.02	100	-	-	35
8/3/2566	06.00	69	-	3672	3673	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	377.971	377.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	378.949	378.959	2.02	100	-	-	35
9/3/2566	06.00	70	-	3673	3674	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	378.971	378.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	379.949	379.959	2.02	100	-	-	35
10/3/2566	06.00	71	-	3674	3675	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	379.971	379.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	380.949	380.959	2.02	100	-	-	35
11/3/2566	06.00	72	-	3675	3676	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	380.971	380.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	381.949	381.959	2.02	100	-	-	35
12/3/2566	06.00	73	-	3676	3677	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	381.971	381.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	382.949	382.959	2.02	100	-	-	35
13/3/2566	06.00	74	-	3677	3678	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	382.971	382.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	383.949	383.959	2.02	100	-	-	35
14/3/2566	06.00	75	-	3678	3679	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	383.971	383.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	384.949	384.959	2.02	100	-	-	35
15/3/2566	06.00	76	-	3679	3680	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	384.971	384.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	385.949	385.959	2.02	100	-	-	35
16/3/2566	06.00	77	-	3680	3681	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	385.971	385.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	386.949	386.959	2.02	100	-	-	35
17/3/2566	06.00	78	-	3681	3682	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	386.971	386.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	387.949	387.959	2.02	100	-	-	35
18/3/2566	06.00	79	-	3682	3683	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	387.971	387.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	388.949	388.959	2.02	100	-	-	35
19/3/2566	06.00	80	-	3683	3684	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	388.971	388.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	389.949	389.959	2.02	100	-	-	35
20/3/2566	06.00	81	-	3684	3685	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	389.971	389.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	390.949	390.959	2.02	100	-	-	35
21/3/2566	06.00	82	-	3685	3686	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	390.971	390.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	391.949	391.959	2.02	100	-	-	35
22/3/2566	06.00	83	-	3686	3687	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	391.971	391.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	392.949	392.959	2.02	100	-	-	35
23/3/2566	06.00	84	-	3687	3688	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	392.971	392.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	393.949	393.959	2.02	100	-	-	35
24/3/2566	06.00	85	-	3688	3689	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	393.971	393.886	2.02	91.9	1.64	165	1.65	108	0.98	394.949	394.959	2.02	100	-	-	35
25/3/2566	06.00	86	-	3689	3690	2.03	91.9	0.93	1.64	1.64	9.93	22.004	108	0.98	394.971	394.886	2.02</													



LOFTS

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลักของการประปาทั่วไป Electrical System Daily Check list The Loft Asoke (A)

NVA (No Limitations) / Please Mark NVA if not applicable $\text{Temp} = \frac{\text{Room Temp} + \text{Offset}}{100}$ (°C) / Please Specify Room Temp
to nearest tenth of a degree Celsius / Please Specify Airport's Unit as Airport's City

For more information about the study, contact Dr. Michael J. Koenig at (412) 248-1000 or via e-mail at koenig@cmu.edu.

THAILAND CO-SD-4599-01 วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔

LOFTS

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Electrical System Daily Check List The Left Asoke (N)																									
Date	Time	Transforme No.1 (Temp)		Transforme No.2 (Temp)		ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องจักร MDB No.2						ตรวจสอบอุณหภูมิเครื่องจักร MDB No.3						อุณหภูมิ room	ผู้ดูแล						
		อุณหภูมิไฟ / Voltage		กระแสไฟฟ้า / Amperes		Sum			PF			Sum			PF										
		(C)	(C)	(C)	(C)	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T								
1/3/2566	00:00	-	-	67	240V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	67	430V	650V	500V	-	-	36					
2/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
3/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
4/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
5/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
6/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
7/3/2566	00:00	67	-	67	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	67	430V	650V	500V	-	-	36					
8/3/2566	00:00	67	-	67	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	67	430V	650V	500V	-	-	36					
9/3/2566	00:00	68	-	68	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	68	430V	650V	500V	-	-	36					
10/3/2566	00:00	62	-	62	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	62	430V	650V	500V	-	-	36					
11/3/2566	00:00	66	-	66	348	569	427	229	227	113	130	164	2,377	70	63	349	570	227	226	226	173	174	153	1,703	3,406
12/3/2566	00:00	66	-	66	349	566	345	227	227	113	130	164	2,377	70	64	350	570	227	226	226	173	174	153	2,703	3,406
13/3/2566	00:00	69	-	69	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	69	430V	650V	500V	-	-	36					
14/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
15/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
16/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
17/3/2566	00:00	67	-	67	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	67	430V	650V	500V	-	-	36					
18/3/2566	00:00	67	-	67	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	67	430V	650V	500V	-	-	36					
19/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
20/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
21/3/2566	00:00	64	-	64	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	64	430V	650V	500V	-	-	36					
22/3/2566	00:00	60	-	60	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	60	430V	650V	500V	-	-	36					
23/3/2566	00:00	62	-	62	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	62	430V	650V	500V	-	-	36					
24/3/2566	00:00	62	-	62	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	62	430V	650V	500V	-	-	36					
25/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
26/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
27/3/2566	00:00	62	-	62	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	62	430V	650V	500V	-	-	36					
28/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
29/3/2566	00:00	63	-	63	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	63	430V	650V	500V	-	-	36					
30/3/2566	00:00	65	-	65	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	65	430V	650V	500V	-	-	36					
31/3/2566	00:00	63	-	63	400V	400V	400V	230V	230V	230V	A	A	A	63	430V	650V	500V	-	-	36					

N/A ຕໍ່ໃຫຍ່/Please Mark N/A if not applicable. ສະກຳຕະຫຼາມພິມເຕີນວິທີ (C) : Please Specify Room Temp
ຕະຫຼາມພິມເຕີນວິທີ (A) ແລ້ວຕະຫຼາມພິມເຕີນວິທີ (B) : Please Specify Ampere's Unit as Ampere's only

Digitized by srujanika@gmail.com

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

三國志

Electrical System Daily Check list The Loft's Asoke

Date	Time	測量值 (V)			測量值 (A)			測量值 (Ω)			測量值 (W)			測量值 (K)		
		R-S	S-T	T-R	R-N	S-N	T-N	R	S	T	A-A	B-B	C-C	D-D	E-E	F-F
1/3/2566	09:00	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V	230 V	A	A	A	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2/3/2566	09:00	393.3	391.1	284.7	9.96	9.96	9.96	4.6	3.7	2.9	519.34	93.3	36.5	36.5	36.5	36.5
3/3/2566	09:00	376.0	373.9	370.9	1.28	1.28	1.28	4.9	4.9	4.9	580.08	94.9	35.0	35.0	35.0	35.0
4/3/2566	09:00	375.1	374.6	374.5	9.95	9.95	9.95	2.9	2.9	2.9	520.91	90.0	35.5	35.5	35.5	35.5
5/3/2566	09:00	394.8	394.7	394.5	9.95	9.95	9.95	9.8	9.8	9.8	521.16	91.1	36.0	36.0	36.0	36.0
6/3/2566	09:00	391.3	391.2	391.3	2.27	2.27	2.27	4.4	4.4	4.4	521.76	91.9	34.0	34.0	34.0	34.0
7/3/2566	09:00	377.7	375.5	375.5	2.26	2.26	2.26	7.1	7.1	7.1	520.71	91.7	36.0	36.0	36.0	36.0
8/3/2566	09:00	391.8	391.7	391.7	0.04	0.04	0.04	2.0	2.0	2.0	521.31	91.7	36.0	36.0	36.0	36.0
9/3/2566	09:00	394.6	394.6	394.4	22.8	22.8	22.8	1.4	3.2	3.5	520.44	1.5	35.5	35.5	35.5	35.5
10/3/2566	09:00	379.8	379.6	379.6	22.9	22.9	22.9	0.1	4.6	4.6	523.93	16.0	36.0	36.0	36.0	36.0
11/3/2566	09:00	374.6	374.6	374.5	9.95	9.95	9.95	9.8	9.8	9.8	524.50	18.0	35.5	35.5	35.5	35.5
12/3/2566	09:00	374.0	374.0	374.0	2.27	2.27	2.27	4.5	4.5	4.5	525.04	17.4	35.0	35.0	35.0	35.0
13/3/2566	09:00	391.8	391.8	391.7	2.26	2.26	2.26	7.1	7.1	7.1	520.71	17.4	36.0	36.0	36.0	36.0
14/3/2566	09:00	379.7	379.7	379.7	2.27	2.27	2.27	4.5	4.5	4.5	520.44	17.4	36.0	36.0	36.0	36.0
15/3/2566	09:40	370.5	370.3	370.6	2.27	2.27	2.27	4.5	4.5	4.5	526.72	14.0	36.0	36.0	36.0	36.0
16/3/2566	09:00	357.9	357.9	357.9	9.95	9.95	9.95	2.8	2.8	2.8	527.37	2.0	34.0	34.0	34.0	34.0
17/3/2566	09:00	379.9	379.7	379.7	2.27	2.27	2.27	2.0	2.0	2.0	527.93	1.9	36.0	36.0	36.0	36.0
18/3/2566	09:00	379.7	379.7	379.6	2.26	2.26	2.26	3.7	3.7	3.7	528.61	2.5	35.5	35.5	35.5	35.5
19/3/2566	09:00	375.5	375.3	375.4	9.95	9.95	9.95	2.7	2.7	2.7	529.22	2.5	35.5	35.5	35.5	35.5
20/3/2566	09:00	374.2	374.2	374.2	9.95	9.95	9.95	2.7	2.7	2.7	529.92	2.5	35.5	35.5	35.5	35.5
21/3/2566	09:00	394.6	394.6	394.6	2.27	2.27	2.27	3.4	3.4	3.4	530.59	2.5	36.0	36.0	36.0	36.0
22/3/2566	09:00	379.9	379.3	379.1	2.27	2.27	2.27	2.8	2.8	2.8	521.81	2.4	36.0	36.0	36.0	36.0
23/3/2566	09:00	379.7	379.7	379.7	0.04	0.04	0.04	3.1	3.1	3.1	531.71	2.4	36.0	36.0	36.0	36.0
24/3/2566	09:00	375.5	375.3	375.4	2.26	2.26	2.26	3.6	3.6	3.6	532.29	2.4	36.0	36.0	36.0	36.0
25/3/2566	09:00	374.2	374.2	374.2	9.95	9.95	9.95	2.7	2.7	2.7	532.99	2.4	36.0	36.0	36.0	36.0
26/3/2566	09:00	374.6	374.6	374.6	2.27	2.27	2.27	3.4	3.4	3.4	533.68	2.4	36.0	36.0	36.0	36.0
27/3/2566	09:00	375.5	375.5	375.5	2.27	2.27	2.27	2.9	2.9	2.9	534.31	2.1	36.0	36.0	36.0	36.0
28/3/2566	09:30	393.3	393.3	393.1	5.19	5.19	5.19	2.1	4.1	4.1	535.01	3.8	36.0	36.0	36.0	36.0
29/3/2566	09:10	376.0	376.0	376.0	2.26	2.26	2.26	2.7	2.7	2.7	535.75	4.7	36.0	36.0	36.0	36.0
30/3/2566	09:10	361.5	361.5	361.5	9.95	9.95	9.95	2.7	2.7	2.7	536.21	2.9	36.0	36.0	36.0	36.0

Check Vertical / Check Vertical

22

捺印 / Signature	
署名 / Date	
捺印 / Signature	
署名 / Date	

N/A නැත්තියා / Please Mark N/A if not applicable , තුළුව නැත්තියා වායු ප්‍රමාණය [°C] / Please specify Room Temp.

Temperature (°C) / Please Specify Room Temp

卷之三

Unit as Amperes only

10

10

100

100

1000

20

70

100

ପାତ୍ରବିନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତିରାଜୀବିନ୍ଦୁ

Electrical System Daily Check list The Lofts Asoke

วันที่ Date	เวลา Time	แรงดันไฟฟ้า / Voltage						กระแสไฟฟ้า / Amperes						Sum	kW	ค่าผู้เช่า room	อุณหภูมิ Temperature room
		R + S	S - T	T - R	R - N	S - N	T - N	R	S	T	A	A	A				
1/3/2566	10.00	400 V	400 V	230 V	230 V	230 V							5.1	571.08	47	31	
2/3/2566	10.00	349.9	349.5	208.9	208.9	208.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.0	517.14	49	36	
3/3/2566	11.30	349.8	349.6	208.0	208.0	208.0	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.0	517.04	45	36	
4/3/2566	12.00	349.6	349.6	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	550.04	94	36	
5/3/2566	12.30	349.7	349.7	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	521.97	79	36	
6/3/2566	12.30	349.8	349.8	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	521.97	79	36	
7/3/2566	21.00	349.8	349.8	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.1	521.97	79	36	
8/3/2566	21.00	349.9	349.9	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.1	521.97	79	36	
9/3/2566	22.00	349.9	349.9	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.1	521.97	79	36	
10/3/2566	10.00	349.9	349.5	207.9	207.9	207.9	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.1	521.97	79	36	
11/3/2566	10.07	349.7	349.6	349.7	349.7	349.7	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	554.78	34	34	
12/3/2566	11.30	349.7	349.7	349.7	349.7	349.7	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	554.78	34	34	
13/3/2566	11.30	349.7	349.7	349.7	349.7	349.7	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	554.78	34	34	
14/3/2566	12.00	349.7	349.7	349.7	349.7	349.7	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.5	554.78	34	34	
15/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
16/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
17/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
18/3/2566	21.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
19/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
20/3/2566	20.45	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
21/3/2566	21.10	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
22/3/2566	21.10	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
23/3/2566	23.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
24/3/2566	23.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
25/3/2566	23.07	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
26/3/2566	23.07	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
27/3/2566	23.07	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
28/3/2566	23.07	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
29/3/2566	20.10	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
30/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	
31/3/2566	20.00	349.8	349.8	349.8	349.8	349.8	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	5.6	582.90	94	36	

ตรวจสอบและยืนยัน / Check and Verify by _____

ผู้ลงนาม / Signature _____

วันที่ / Date _____



M REPORT PRE-ACTION SYSTEM

PROJECT TITLE :	The Loft Asoke	START PM DATE :	3/4/2023
ADDRESS :	243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd, Khlong Toei-Nua, Watthana, Bangkok 10110	LOCATION :	Main EEE Room
MEASUREMENT USED :	DIGITAL CLAMP METER	EQUIPMENT CODE :	PBE-ACTION01 / PBE-ACTION02
	KEN SWAP 203 SR No: 123457	BRAND :	
		MODEL :	
		CAPACITY :	

TASK ๓ (ยันต์ที่ต้องการรักษา)		Standards	Pre-Action(s)	Pre-Action(s) / Action(s)
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE, NO. L-20 (M)		/	/	/
1	GENERAL CLEANING, ล้างทำความสะอาดทั่วไป	N	N	N
2	CHECK VALVE CONTROL OF CONTROL SYSTEM, ตรวจสอบการทำงานของวาล์วควบคุมภายในระบบ	N	N	N
3	CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM, ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมภายใน	N	N	N
4	CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACTER RELAY & ACCESSORY, ทำความสะอาดบอร์ดควบคุมในตู้และแมกนีติกคอนแทคเตอร์เรลเวย์ & อุปกรณ์อื่นๆ	N	N	N
5	CHECK & RECORD PRESSURE CUT-IN SETTING, ตรวจสอบและบันทึกค่าตัดต่อของความดัน	PSI	110 PSI	19.5 PSI
6	CHECK & RECORD PRESSURE CUT-OFF SETTING, ตรวจสอบและบันทึกค่าตัดต่อของความดัน	PSI	130 PSI	22.0 PSI
7	CHECK MOTORS, VOLTS AND RECORD, ตรวจสอบอัตราการไหลไฟฟ้าและบันทึก	V	220 V	230 V
8	CHECK MOTORS, AMPS AND RECORD, ตรวจสอบอัตราการไหลไฟฟ้าและบันทึก	A	0.9 A	2.1 A
9	CHECK MECHANIC SEAL, ตรวจสอบซีลกลไก	N	N	N
10	CHECK MECHANIC SEAL FOR CONDITION, ตรวจสอบซีลกลไกให้ดี	N	N	N
11	CHECK PIPE FLEXIBLE FORT VIBRATION PROTECT, ตรวจสอบเส้นใยหุ้มท่อและตัวยืด	N	N	N
12	CHECK GAUGES FOR ACCURACY (If Applicable), ตรวจสอบความแม่นยำของตัววัด	N	N	N
13	CHECK & RECORD DISCHARGE PRESSURE, ตรวจสอบและบันทึกค่าความดันท่อระบายน้ำ	PSI	20 PSI	20 PSI
14	Check and record the air pressure in the tank, / วัดความดันอากาศในถังและบันทึก	PSI	800 PSI	100 PSI
15	CHECK FOR PIPES, CONDITION & LEAKS, ตรวจสอบสายยางและรอยรั่ว	N	N	N
16	CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS, ตรวจสอบจุดที่ไม่แน่นหนา	N	N	N

THE JOURNAL OF CLIMATE

Problem (ปัญหา)	Cause (สาเหตุ)	Corrective (แก้ไขทันที)
SYNTHETIC CLOTHES REACH STATUS : I = DEFECTIVE → X = GOOD ITEM + N = ANDROID + A = ALD → PRODUCTION = 100% TESTED		

<u>SURFACE, IN</u>	<u>CHECKED AND VERIFIED BY</u>	<u>ACCEPTANCE</u>
--------------------	--------------------------------	-------------------

บันทึกการณ์ MT-E-O-01-14 ไม่ได้รับสัก 0 บันทึกไว้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔




107


PROJECT TITLE:		THE LOFT (A HOME)	
ADDRESS :	243 Salamanca(Avata) Rd., Laking Teq-Van, Wazana, Baguio, 10110	LOCATION:	39/2033 PLAF ROOM 30 PL.
MEASUREMENT USED:	Dimension	EQUIPMENT CODE:	IP-02
MEASUREMENT USED:	No F-0000735	BRAND:	BRICK
MEASUREMENT USED:		MODEL:	TU-0938MA-2
MEASUREMENT USED:		CAPACITY:	380 V/S0 Hz/2970 rpm

Record Data		Standard	
Line No.	Description	Actual	Target
1	Check Condition Of Axle & Support / ตรวจสอบว่าล้อที่ติดตั้งอยู่ในรถต้องดีและถูกต้อง	N	N
2	Check All Mechanical Seal / ตรวจสอบความถูกต้องของซีลทุกตัว	N	N
3	Check Sealing Operation Of Axle Shaft / Check Both Axle Shaft And Taper Bush / ตรวจสอบความถูกต้องของการซีลทั้งสองข้างของล้อทั้งสองข้าง	Shut 130 Psi Shut 140 Psi	165 Psi 165 Psi
4	Check Tugboat Terminal Of Electrical Connection / ตรวจสอบความถูกต้องของการต่อสายไฟที่ต่อเข้าสู่ตู้เชื่อมไฟฟ้าของเรือ	N	N
5	Check Operation Of Light & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของไฟและปุ่มกดต่างๆ	N	N
6	Check Control Panel & Fan Protection / ตรวจสอบการติดตั้งป้องกันไฟฟ้าสถิต	N	N
7	Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบความถูกต้องของปั๊มและตัวที่ติดตั้ง	N	N
8	Check Lubricant Oil Level / ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	Pas g	N
9	Recent Pressure In Lube Oil Reservoir / ตรวจสอบความดันของน้ำมันหล่อลื่นในถัง	N	N
10	Check Brake Pipe / ตรวจสอบความถูกต้องของสายเบรค	< H.E.A	< H.E.A
11	Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าขณะเดินเครื่อง	68	64
		130 Psi	135

ANSWER OF CHECK RESULTS	
Problem (dp1)(dp2)	Correct (dp1)(dp2)
Normal	Normal
Abnormal	Abnormal
Do DM	Do DM
Normal	Normal
Abnormal	Abnormal
Correct (dp1)(dp2)	Correct (dp1)(dp2)

STABILITY
CHROMATOGRAPHY
ACCEPTANCE

PM REPORT EXHAUST FAN										PERIOD : Q				
PROJECT TITLE: The Loft Asoke	START PM DATE:	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66			
ADDRESS : 243 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10119	LOCATION :	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room			
EQUIPMENT CODE:	12-V-01	12A-V-01	14-V-01	15-V-01	16-V-01	17-V-01	18-V-01	19-V-01	20-V-01	21-V-01				
MEASUREMENT USED:	BRAND:													
LAnemeter	MODEL:													
CAPACITY:														
TASK (งานที่ต้องการตรวจสอบ)		Standards	Record Data											
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE/QC No.13-E-QM														
1 Check Work Condition Of Motor Fan / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ฟาน												/	/	
2 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป												N	N	
3 Check Suspension Bolts / ตรวจสอบบล็อกไนล์ที่ยึดติด												N	N	
4 Check All Safety Device / ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมด												N	N	
5 Check Fan Balance & Vibration / ตรวจสอบการทำงานของพัดลมและแรงสั่นสะเทือน												N	N	
6 Check Foundation & Vibration Isolation / ตรวจสอบฐานรากและการลดแรงสั่นสะเทือน												N	N	
7 Check Floor Rate / ตรวจสอบอัตราการไหล												CPM	295 CPM	
8 Record Running Ampere (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน												X	0.12 A	
9 Overtread Relay Set (A) / ตั้งค่าเซ็ตอัตราการไหล												/	1.25 A	
10 Tightening Of Electronic Connection / ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ												N	N	
11 Check Rust & Paint If Necessary / ตรวจสอบรอย绣และสีแม้กระทั่งเล็กน้อยที่อาจมีอยู่												/	/	
12 Lubricate All Moving Parts / หัวใจเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ทุกส่วน												/	/	
<input checked="" type="checkbox"/> SEMI-ANNUAL MAINTENANCE/QC No.13-E-SM														
14 Check Bearing Of Motor / ตรวจสอบลูกกลิ้งมอเตอร์												N	N	
15 Check Insulation & Ground For Electric Components / ตรวจสอบ绝缘และจังหวะดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต่อ												N	N	
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install														
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)										Corrective (การดำเนินการ)		
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY										CUSTOMER'S ACCEPTANCE		
														

PM REPORT EXHAUST FAN										PERIOD : Q				
PROJECT TITLE: The Loft Asoke	START PM DATE:	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66	18/03/66			
ADDRESS : 243 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10119	LOCATION :	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room	Fan Room	Fan Room	Fan Room	Garbage Room	Garbage Room	Garbage Room			
EQUIPMENT CODE:	22-V-01	23-V-01	24-V-01	25-V-01	25-A-03	25-V-04	25-V-05	26-V-01	27-V-01	27-V-01				
MEASUREMENT USED:	BRAND:													
LAnemeter	MODEL:													
CAPACITY:														
TASK (งานที่ต้องการตรวจสอบ)		Standards	Record Data											
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE/QC No.13-E-QM														
1 Check Work Condition Of Motor Fan / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ฟาน												/	/	
2 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป												N	N	
3 Check Suspension Bolts / ตรวจสอบบล็อกไนล์ที่ยึดติด												N	N	
4 Check All Safety Device / ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยทั้งหมด												N	N	
5 Check Fan Balance & Vibration / ตรวจสอบการทำงานของพัดลมและแรงสั่นสะเทือน												N	N	
6 Check Foundation & Vibration Isolation / ตรวจสอบฐานรากและการลดแรงสั่นสะเทือน												N	N	
7 Check Floor Rate / ตรวจสอบอัตราการไหล												CPM	22.6 CPM 220 CPM 281 CPM 2.51 CPM	
8 Record Running Ampere (A) / บันทึกกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน												X	0.12 A 0.11 A 0.11 A 0.11 A 3.46A 3.46A	
9 Overtread Relay Set (A) / ตั้งค่าเซ็ตอัตราการไหล												/	1.25 A 1.25 A 1.25 A 1.25 A 6 A 6 A 6 A 1.25 A 1.25 A 1.25 A	
10 Tightening Of Electronic Connection / ตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ												N	N N N N N N N N N N N N	
11 Check Rust & Paint If Necessary / ตรวจสอบรอย绣และสีแม้กระทั่งเล็กน้อยที่อาจมีอยู่												/	/	
12 Lubricate All Moving Parts / หัวใจเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ทุกส่วน												/	/	
<input checked="" type="checkbox"/> SEMI-ANNUAL MAINTENANCE/QC No.13-E-SM														
14 Check Bearing Of Motor / ตรวจสอบลูกกลิ้งมอเตอร์												N	N	
15 Check Insulation & Ground For Electric Components / ตรวจสอบ绝缘และจังหวะดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต่อ												N	N	
SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install														
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)										Corrective (การดำเนินการ)		
SERVICE BY		CHECKED/ VERIFIED BY										CUSTOMER'S ACCEPTANCE		
														



THE
LOFTS
AT HOME

5/4/66



LOGITS

PM REPORT EXHAUST FAN										PERIOD : Q						
PROJECT TITLE : The Loft Aska		START PM DATE : 18/03/16		18/03/16		18/03/16		18/03/16		18/03/16		18/03/16				
ADDRESS : 243 ถนนพุทธวิริยะ แขวงคลองเตยเหนือ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10110		LOCATION : Garbage Room		Garbage Room		Fire Pump Room		Fire Pump Room		Garbage Room		Garbage Room				
		EQUIPMENT CODE : 29-V-41		30-V-41		30-V-43		30-V-44		31-V-41		31-V-42				
MEASUREMENT USED :		BRAND :														
1.Ammeter		MODEL :														
		CAPACITY :														
TASK (รายการซึ่งต้องการดำเนินการ)				Standards				Record Data								
<input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY MAINTENANCE No.1-31-QM																
1. Check Work Condition Of Motor Fan / การตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ฟาน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2. General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3. Check Signalization Siren / การตรวจสอบสัญญาณไซเรน	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4. Check All Safety Device / การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5. Check Fan & Protection Device / การตรวจสอบและบูรณะเครื่องฟานและอุปกรณ์ป้องกันไฟคริบ	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6. Check Fan Balancing & Vibration / การตรวจสอบและ平衡การหมุนเวียนของฟาน	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7. Check Foundation & Vibration Sensors / การตรวจสอบฐานและการติดตั้งเซ็นเซอร์	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8. Check Flow Rate / ตรวจสอบปริมาณลม	CFM	251 CFM	255 CFM	-	-	-	-	269 CFM	210 CFM	259 CFM	261 CFM	208 CFM	208 CFM			
9. Round Running Ampere (A) / การตรวจสอบกระแสไฟที่ไหลผ่าน	A	0.10 A	0.9 A	245/250/235/173.9/180.3/70/38/0.72	0.11 A	0.12 A	0.11 A	0.12 A	0.12 A	0.12 A	0.12 A	0.12 A	0.12 A			
10. Overhead Safety Set (AS) / ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัย	A	125 A	125 A	2.5 A	7 A	7 A	7 A	125 A	125 A	125 A	125 A	125 A	125 A			
11. Tightening Of Electrical Connection / การตรวจสอบเชื่อมต่อสายไฟที่แน่นหนาอย่างถูกต้อง	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12. Check Root & Point IT/Vibration / การตรวจสอบและบูรณะเครื่องฟานและอุปกรณ์ป้องกันไฟคริบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
13. Lubricate All Moving Parts / ทำความสะอาดและลูบริกาต์เครื่องจักรที่เคลื่อนไหว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
<input checked="" type="checkbox"/> SEMI ANNUAL MAINTENANCE No.1-31-QM																
14. Check Bearing Of Motor / การตรวจสอบใบพัด	N															
15. Check Insulation & Ground For Elastic Components / การตรวจสอบเชื้อเพลิงและการต่อห้ามด้วยดิน	N															
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , Ab = Abnormal , - = Non Install																
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)				Cause (สาเหตุ)				Corrective (วิธีการแก้ไข)							
SERVICE BY					CHECKED/VERIFIED BY				CUSTOMER'S ACCEPTANCE							

5/4/66



THE
LOFTS
ASOKA

PM REPORT (CCTV SYSTEM)

15/3/66

Version 0.1



THE
LOFTS
AT
MORRISON

PM REPORT (CCTV SYSTEM)

10/3/66

PM REPORT (CCTV SYSTEM)									PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE	
PROJECT TITLE: The Lofts Asoke	START PM DATE										
ADDRESS: 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION:										
EQUIPMENT CODE:	FL1-21	FL1-22	FL1-23	FL2-1	FL2-2	FL2-3	FL2-4	FL2-5	FL2-6	FL3-1	
MEASUREMENT USED:	BRAND: MODEL: CAPACITY:										
TASK (งานดูแลรักษาทั่วไป)		Standards	Record Data								
<input checked="" type="checkbox"/> 1 MONTHLY MAINTENANCE No.1-5.03Q			/	/	/	/	/	/	/	/	
1 ทําความสะอาดห้องภายในตึกนิลฯ			/	/	/	/	/	/	/	/	
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบบหากชำรุด		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3 ตรวจสอบที่ตั้งเครื่องรับสัญญาณจากบ้าน		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4 ตรวจสอบการฟังก์ชันของ UPS.		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5 ตรวจสอบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้อง		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install											
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)								Corrective (จัดการแก้ไข)	
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY								CUSTOMER'S ACCEPTANCE	
FINISH PM DATE: 10 / 3 / 66		(ENGINEER / SUPERVISOR)								10/3/66	

PM REPORT (CCTV SYSTEM)									PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE	
PROJECT TITLE: The Lofts Asoke	START PM DATE										
ADDRESS: 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION:										
EQUIPMENT CODE:	FL3-2	FL3-3	FL4-1	FL4-2	FL4-3	FL4-4	FL4-5	FL4-6	FL5-1	FL5-2	
MEASUREMENT USED:	BRAND: MODEL: CAPACITY:										
TASK (งานดูแลรักษาทั่วไป)		Standards	Record Data								
<input checked="" type="checkbox"/> 1 MONTHLY MAINTENANCE No.1-5.03Q			/	/	/	/	/	/	/	/	
1 ทําความสะอาดห้องภายในตึกนิลฯ			/	/	/	/	/	/	/	/	
2 ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำระบบหากชำรุด		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3 ตรวจสอบที่ตั้งเครื่องรับสัญญาณจากบ้าน		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4 ตรวจสอบการฟังก์ชันของ UPS.		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5 ตรวจสอบไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในห้อง		N	N	N	N	N	N	N	N	N	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install											
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)								Corrective (จัดการแก้ไข)	
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY								CUSTOMER'S ACCEPTANCE	
FINISH PM DATE: 10 / 3 / 66		(ENGINEER / SUPERVISOR)								10/3/66	

2020

Version D1

PM REPORT (CCTV SYSTEM)								PERIOD : Q		THE LOFTS ASOKE			
PROJECT TITLE: The Loft Asoke		START PM DATE :	LOCATION :		EQUIPMENT CODE:								
ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Watana, Bangkok 10110			FL0-2		FL0-3		FL10-1		FL10-2		FL10-3		
MEASUREMENT USED :		BRAND :											
		MODEL :											
		CAPACITY :											
TASK (ການສະໝັບສົດຕາຫຼາຍ)				Standards		Record Data							
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No.1-5.0M				/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	ກ່າວຄວາມຮອງເກມເນື້ອດຸບໄວ້	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	ກ່າວຄວາມປູງຢູ່ການໂຄບໂຮງຂະໜາດຫົ່ວ້າ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	ກ່າວຄວາມປູງຢູ່ການໃຈການກົດເຄົາ ຂອງຮຽບນ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	ກ່າວຄວາມກາທ່າງນາມ 904 UPS.	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5	ກ່າວຄວາມຢືນຢັນກາຍໃຈດີກັນທີ່ເນື້ອພັນຖາງ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install													
Item	Problem (ມີຜູ້ຫຼັງທຶນ)			Cause (ຜົນຫວັນ)				Corrective (ກຳລັງທຶນ)					
SERVICE BY				CHECKED/ VERIFIED BY				CUSTOMER'S ACCEPTANCE					

PM REPORT (CCTV SYSTEM)								PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE		
PROJECT TITLE : The Loft Asoke	START PM DATE										
ADDRESS : 1243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :										
	EQUIPMENT CODE :	PL12A-1	PL12A-2	PL12A-3	PL14-1	PL14-2	PL14-3	PL15-1	PL15-2	PL15-3	
MEASUREMENT USED :	BRAND :										
	MODEL :										
	CAPACITY :										
TASK (01000-00000000000000)		Standards						Record Data			
<input checked="" type="checkbox"/> 3. MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (Q3)			/	/	/	/	/	/	/	/	
1. พัฒนาและทดสอบไฟต่อจากไฟ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบเบรกชัต	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3. ตรวจสอบไฟฟ้าที่ติดตั้งอย่างถูกต้องตามแบบ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4. ตรวจสอบการต่อสายของ UPS	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5. ตรวจสอบ Wringing และติดตั้งเครื่องสำอางค์ที่ติดอยู่	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Installed											
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)					Corrective (จัดการปัญหา)				
SERVICE BY	CHECKED/VERIFIED BY					CUSTOMER'S ACCEPTANCE					

10/3/66

88

Version 0.1

PM REPORT (CCTV SYSTEM)								PERIOD : Q	THE LOFTS Asoke				
PROJECT TITLE : The Loft Asoke	START PM DATE :												
ADDRESS : 240 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :												
	EQUIPMENT CODE :	FL16-1	FL16-2	FL16-3	FL17-1	FL17-2	FL17-3	FL18-1	FL18-2	FL18-3	FL19-1		
MEASUREMENT USED :	BRAND :												
	MODEL :												
	CAPACITY :												
TASK (งานที่ต้องการทํางาน)		Standards	Record Data										
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No. L-5.3.0		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1 ทําความสะอาดภายนอกตึกหอไวไฟ		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2 ตรวจสอบบัญชีการเปลี่ยนอะไหล่และบันทึกข้อมูล		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3 ตรวจสอบไฟติดขึ้นทําเวลาต่อๆ กันอย่างต่อเนื่อง		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4 ตรวจสอบการทำงานของ UPS		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5 ตรวจสอบ Winglink เครือข่ายที่ต้องกินพื้นที่เพื่อพับบานฯ		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install													
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)						Corrective (วิธีการแก้ไข)					
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY						CUSTOMER'S ACCEPTANCE					

10/B/66

10/3/66

10/3/66



THE
LOFTS
AS ONE

PM REPORT (CCTV SYSTEM)

PROJECT TITLE : The Loft Asoka													
ADDRESS : 143 Sukhumvit 21 (Asoka) Rd Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110		START PM DATE :											
MEASUREMENT USED:		LOCATION:											
		EQUIPMENT CODE:	FL26-1	FL26-2	FL26-3	FL27-1	FL27-2	FL27-3	FL28-1	FL28-2	FL28-3	FL29-1	
		BRAND:											
		MODEL:											
		CAPACITY:											
TASK (ที่ต้องการให้ตรวจสอบ)			Standards			Record Data							
<input checked="" type="checkbox"/> 3 MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (3M)						/	/	/	/	/	/	/	
1	พัดลมระบายอากาศในห้องน้ำยา		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ในห้องของระบบกุญแจ	N	2	N	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	ตรวจสอบไฟฟ้าห้องน้ำยาต่อครั้งๆ 70วันรอบ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
4	ตรวจสอบการทำงานของ UPS.	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
5	ตรวจสอบ Winding และไฟเบอร์ส่วนที่ติดอยู่บนผู้ถือ	N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Not Install													
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)	Cause (สาเหตุ)					Corrective (措置/修正)						
1													
2													
3													
4													
5													
SERVICE BY			CHECKED/VERIFIED BY						CUSTOMER'S ACCEPTANCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

10/3/66

CCTV

Vancian fit



THE
LOFTS
ASOKE

PM REPORT (CCTV SYSTEM)

10/3/66

THE
LOFTS
ASOKE

PM REPORT (CCTV SYSTEM)									PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE			
PROJECT TITLE : The Loft Asoke	START PM DATE :												
ADDRESS : 124 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :												
EQUIPMENT CODE :	PL35-1	PL35-2	PL35-3	PL35-4	PL35-5	PL35-6	PL35-7	PL37-1	PL37-2	PL37-3			
MEASUREMENT USED :	BRAND :												
	MODEL :												
	CAPACITY :												
TASK (วิธีการซ่อมบำรุงทั่วไป)		Standards	Record Data										
<input checked="" type="checkbox"/> 1. MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (SMO)		/	/	/	/	/	/	/	/	/			
1. ทบทวนและทดสอบในส่วนน้ำยา		/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2. ตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งงานระบบภายนอก		N	X	N	N	N	N	N	N	N			
3. ตรวจสอบเพื่อติดตั้งการตั้งค่าอุปกรณ์		N	N	X	N	N	N	N	N	N			
4. ตรวจสอบการทำงานของ UPS.		N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5. ติดตั้ง Wiegand ให้กับประตูผู้เข้าชมที่ไม่มีพับบานภายใน		N	N	N	N	N	N	N	N	N			
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install													
Item	Problem (มีปัญหานี้)			Cause (สาเหตุ)			Corrective (จัดการไข้)						
1													
2													
3													
4													
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY			CUSTOMER'S ACCEPTANCE								
1													
2													
3													
4													

10/3/66

CCTV

Version 01

PM REPORT (CCTV SYSTEM)									PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE			
PROJECT TITLE : The Loft Asoke	START PM DATE :												
ADDRESS : 124 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Khlong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :												
EQUIPMENT CODE :	PL39-1	PL39-2	PL39-3	PL39-4	PL41-1	PL41-2	PL43-1	PL43-2	PL45-1	PL45-2			
MEASUREMENT USED :	BRAND :												
	MODEL :												
	CAPACITY :												
TASK (วิธีการซ่อมบำรุงทั่วไป)		Standards	Record Data										
<input checked="" type="checkbox"/> 1. MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (SMO)		/	/	/	/	/	/	/	/	/			
1. ทบทวนและทดสอบในส่วนน้ำยา		/	/	/	/	/	/	/	/	/			
2. ตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งงานระบบภายนอก		N	X	N	N	N	N	N	N	N			
3. ตรวจสอบเพื่อติดตั้งการตั้งค่าอุปกรณ์		N	N	X	N	N	N	N	N	N			
4. ตรวจสอบการทำงานของ UPS.		N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5. ติดตั้ง Wiegand ให้กับประตูผู้เข้าชมที่ไม่มีพับบานภายใน		N	N	N	N	N	N	N	N	N			
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install													
Item	Problem (มีปัญหานี้)			Cause (สาเหตุ)			Corrective (จัดการไข้)						
1													
2													
3													
4													
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY			CUSTOMER'S ACCEPTANCE								
1													
2													
3													
4													

10/3/66

CCTV

PM REPORT (CCTV SYSTEM)								PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE			
PROJECT TITLE : The Lofts Asoke	START PM DATE :											
ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Klong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :			CRONTRAL	LIFT1	LIFT1	FIRE PUMP	MDB1	MDB2	PARNNEOSR.L1		
	EQUIPMENT CODE :	PLAS-3	PLAS-4	PLAS-5	PLAS	PLAS	PL-B	PL2	PL2			
MEASUREMENT USED :	BRAND :											
	MODEL :											
	CAPACITY :											
TASK (วิธีการซ่อมบำรุงทั่วไป)		Standards				Record Data						
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (BM)		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1 ท่อทันต์และสายไฟในห้องน้ำ		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 ตรวจสอบบุญเติมและระบบเบรกชี้บิน		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
3 ตรวจสอบเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟ UPS		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
4 ตรวจสอบการทำงานของ UPS		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
5 ตรวจสอบ Wringing เส้นไฟและอุปกรณ์ที่เมื่อถูกบุกรุก		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install												
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)				Cause (สาเหตุ)				Corrective (วิธีการแก้ไข)			
1												
2												
3												
4												
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY						CUSTOMER'S ACCEPTANCE				
1												
2												
3												
4												
Print Date : 10/03/66												

PM REPORT (CCTV SYSTEM)								PERIOD : Q	THE LOFTS ASOKE			
PROJECT TITLE : The Lofts Asoke	START PM DATE :											
ADDRESS : 243 Sukhumvit 21 (Asoke) Rd. Klong Toei-Nua, Wattana, Bangkok 10110	LOCATION :			PARNNEOSR.L2	PARNNEOSR.L3	PARNNEOSR.L4						
	EQUIPMENT CODE :											
MEASUREMENT USED :	BRAND :											
	MODEL :											
	CAPACITY :											
TASK (วิธีการซ่อมบำรุงทั่วไป)		Standards				Record Data						
<input checked="" type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No.1-5 (BM)		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
1 ท่อทันต์และสายไฟในห้องน้ำ		/	/	/	/	/	/	/	/	/		
2 ตรวจสอบบุญเติมและระบบเบรกชี้บิน		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
3 ตรวจสอบเบื้องต้นการติดตั้งเครื่องจ่ายไฟ UPS		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
4 ตรวจสอบการทำงานของ UPS		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
5 ตรวจสอบ Wringing เส้นไฟและอุปกรณ์ที่เมื่อถูกบุกรุก		N	N	N	N	N	N	N	N	N		
*SYMBOL OF CHECK RESULT STATUS : / = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install												
Item	Problem (ปัญหาที่พบ)				Cause (สาเหตุ)				Corrective (วิธีการแก้ไข)			
1												
2												
3												
4												
SERVICE BY		CHECKED/VERIFIED BY						CUSTOMER'S ACCEPTANCE				
1												
2												
3												
4												
Print Date : 10/03/66												

ภาคผนวก ค-4

คู่มือการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ตู้ MDB

โปรดังการ THE LOFTS ASOKE

By SYSTEMS BOARD CO.,LTD.




สาเหตุในการทรุดตู้ BREAKER ACB

แบ่งเป็น 3 ผู้ที่เกี่ยวข้อง


1. ไฟป่าจาก กระแสไฟ
2. ไฟป่าจาก SHUNT TRIP (ไฟป่าจากผู้เช่าบ้าน)
3. ไฟป่าจาก UNDER VOLTAGE (ไฟป่าจากผู้เช่าบ้านผู้ประกอบกิจการ)

แต่ละสาเหตุจะส่งสัญญาณไปยังหน้าจอสำหรับผู้ให้บริการ BREAKER ที่ปรับรีเซ็ตนาฬิกาตรวจสอบ "ตัวตั้งนี้"


1. ไฟป่าจาก กระแสไฟ แบ่งเป็น 4 ลักษณะ




- ไฟป่าจากการน้ำตก เปิดเครื่องการซื้อขายและไฟผู้คนภายในตู้ BREAKER จะปิด เช่น ACB 2000A และไฟป่าโซลาร์ 2200A ก็จะปิด เช่นการต่อสายไฟ ไฟฟ้าต่างๆ ของเดล สายไฟร้อนจะแยกตัวอย่างเดียวตามมา สามารถดูจากทางเดินไฟได้โดยอุปกรณ์ Alarm แบบ เกอร์จัมเพอร์ที่ ALARM การตั้งเวลาของเดือนได้ จากตัวบานกรากอร์ ACB จะมีปุ่ม RESET หัว ของมา หากจะ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน ควรหมั่นตรวจสอบ AMP METER ว่าการใช้งานไฟฟ้าในระบบช่วง PEAK นั้นมากหรือไม่ หากอยู่ในระดับนั้น เทศบาลฯและผู้รับผิดชอบ



- กรณีเกิดการ SHORT CIRCUIT เกิดจากกระแสส่วนในระบบไฟฟ้า โดยจะมี "F" Alarm รุ่นที่เบรกเกอร์ ถูกเป็นตัวของชุดเบรกเกอร์ นั้นๆ ไฟ Alarm จะติดที่ Ir ถ้าต่อจุดเขย่าบันแดง เบรกเกอร์จะตัดตัวให้ไฟ Alarm จะตื้นที่ Isd ตัวเบรกเกอร์ ACB จะตื้นๆ RESET ตัวอ่อนน้ำ หรือ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน ควรตรวจสอบภายใน MDB ให้เรียบร้อยก่อนนำวัสดุจดจดใด แล้วทำการแก้ไขก่อนจะ ON BREAKER ซึ่งครั้งนี้




- กรณีเกิด GROUND FAULT เนื่องจากมีไฟรั่วลงภาชนะ โดยจะมี "F" Alarm รุ่นที่เบรกเกอร์ Ig ตัวเบรกเกอร์ ACB จะตื้นๆ RESET ตัวอ่อนน้ำ หรือ ON BREAKER ต้องกดปุ่ม RESET ก่อน



- กรณี Ap จะเป็นการ Trip ภายนอกกรณี Breaker Main เมื่อเกิดปัญหาภายนอก Breaker ไฟออกในภายนอกคือหาก Breaker จะส่ง Trip และตัวไฟ Ap ในการตั้งค่าต้องตั้งไฟ Ap ให้ต่ำกว่าไฟที่ใช้ในการตั้งค่าไฟ Ap ไฟออกและไฟ Ap ออกก่อนให้เข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
- 2. กรณี SHUNT TRIP ถ้ากรณี SHUNT TRIP นั้นเมื่อไฟภายนอกผิดปกติอย่างไรใน ACB บางตัว อาจจะมีไฟไม่ติด จึงต้องสูบปุ่มงานน้ำก้นหนามด้วยปลอก หากหม้อน้ำผิดปกติหม้อน้ำที่กำลังติด ก็จะมีไฟส่องมาก็ตัว SHUNT TRIP เพื่อส่องไฟตรวจสอบ ACB สามารถส่องดู การกรองไฟไปทางหน้าบานได้ โดยไปตรวจสอบตู้ Control ยุบหนังมือของห้องแม่กลอง ว่ามี Alarm หรือไม่

- 3. ยึดปลดไฟฟ้า UNDER VOLTAGE ตุภagan UNDER VOLTAGE นําจะติดเข้ากับตัว PHASE PROTECTION RELAY**
- หน้าบ๊อกชุดควบคุมไฟฟ้า เช่น เบอร์ 1 ไฟฟ้าเกิน, เบอร์ 2 ไฟฟ้าต่ํา, เบอร์ 3 ไฟฟ้าไม่สมดุล, และต้นไฟฟ้าไม่ครบ 3 เฟส, "ไฟฟ้าลับเพลด หากมีอาการดังต่อไปนี้จะมีสัญญาณไฟ桔 PHASE PROTECTION จะตัดจํานวนและส่งไปลดลง ACB โดยที่ผู้คนสามารถตรวจสอบได้ตามที่เราตั้งค่าไว้ในตัว PHASE PROTECTION ยกเว้นไฟดับ, "ไฟฟ้าลับเพลด จะไม่มีการหักวง流มา มีฉะนั้น ACB ที่บ้านให้โดยรายละเอียดการตั้งค่า และการอ่านค่า Alarm ต่างๆ นั้น ได้โดยสารบนหน้าจอ
- ภาษาอังกฤษดังนี้ (ที่บ้านจะออกเสียงตัวอักษรตามที่ภาษาไทย)




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Masterpact

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ชุดผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารคือ “ชุดผลิตภัณฑ์ให้บริการทางธุรกิจเพื่อเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการลงทุนทางหุ้นของบุคคล” ชุดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือโดย อัตโนมัติ ที่ช่วยลดภาระให้กับผู้ใช้ (option MCI)

การชาร์จไฟ
ต้องต่อตามมาตรฐาน 6 伏ต์
ในไดร์ฟเนสเซงแคร์ด




卷之三

เข้ม ใช้การติดต่อ
กรณีต้องรับภาระค่าใช้จ่าย "ready to close"

กิจกรรมการเรียนรู้ “พัฒนาผลิตภัณฑ์” ของครูผู้สอนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การปั้นตัวจริงบนบูรพากร ที่พัฒนาเทคโนโลยี (แบบแผนคานิค)



พิธีราษฎร์ (แบบพ่อ)



ภาคผนวกด้วยชื่อเพฟ่า
ชุดบทเทอร์รับิความจาร์ด
ไรีเพฟ่า (locally) ตัวอย่าง
เพิ่มอีกหนึ่ง XF

ເນື້ອຕົວແຜນຄານທຸມຮຽນໄກ ຖຸກ XF (0.85-1.1 Un)
ຈະໄດ້ສິນການກົດຈະຈຳຮັບກຳໄລ



การติดตั้งจราจรคราบกาว

การติดตั้ง Masterpact


การรีเซ็ตหลังการหัวรีบ



การติดตั้งคราบกาวแบบไม่ได้รับไฟฟ้า
■ สำหรับ MX1 และ MX2, 0.7 ถึง 1. Un;
■ สำหรับ MN (0.35 ถึง 0.7 Un);
■ สำหรับ Undervoltage MN (0.35 ถึง 0.7 Un) หากต้องการติดตั้งในที่ที่ไม่มีไฟฟ้า



การรีเซ็ตหลังการหัวรีบ





ສຳຕັ້ນໃຫຍ່ອານາໄວ ON Air Circuit Breaker

1. ດ້ວຍລູກ Pilot Lamp (R , S , T) ວ່າໄປໄໝາຮັດທຸກພໍເສື້ອໄໝໄໝ (ໄປຕີດໍ່ຄົມມາຕະບຸກເທີສ)
2. ດ້ວຍລູກ Volt Meter ທີ່ຈະໄຫຼຸ້ນໄວ້ຕະແນກພື້ນທີ່ຖືກເກີດ ທີ່ອ 380-415V
3. OFF Circuit Breaker ແລະ Feeder ຖຸກຄົກ ທີ່ຈະໄຫຼຸ້ນໄວ້ຕະແນກ OFF
4. Charged Spring ໃຫຍ່ນໄກ ເຊື້ອດ Push Button ແລະ Signal Device ອື່ນມີມູນມາແນ່ງ
5. ກົດ Push Button ທີ່ມີສົນລັກຄົນ ຫຼືຕັ້ງ Breaker ເພື່ອຕັ້ງ ON Breaker
6. ໃຫຍ່ນ ON Breaker ເຊິ້ວວ້ອຍແລ້ວ ໄລ້ສັກເດືອ ທີ່ Breaker ຈັດຕັ້ງກັບອາຍ ON ຮູ່ນ
7. ON Circuit Breaker ແລະ Feeder ຖຸກຄົກ ຕ້ອງໃຫຍ່ນີ້ນີ້ມາແນ່ງ ON ເພື່ອຈະຈຳເປົ້າໄຫຼັກ LOAD ຕ່ານ

ສຳຕັ້ນໃຫຍ່ອານາໄວ OFF Air Circuit Breaker

1. OFF Circuit Breaker ແລະ Feeder ຖຸກຄົກ ຕ້ອງໃຫຍ່ນີ້ນີ້ມາແນ່ງ OFF
2. ກົດ Push Button ທີ່ມີສົນລັກຄົນ O ຫຼືຕັ້ງ Breaker ເພື່ອຈະ OFF Breaker
3. ໃຫຍ່ນ OFF Breaker ເຊິ້ວວ້ອຍແລ້ວ ໄລ້ສັກເດືອ ໃຫຍ່ນີ້ນີ້ມາແນ່ງ

ກົດກະນະອານາໄວ Capacitor Bank

Capacitor Bank ປັນ Compartment ຈອເປັນ 3 ສຳນັກ ຕ້ອງ ດ້ວຍເຫັນສາມານ ຂະດີຕົ້ນຫຼຸດກົບເປົ້າແລະ PFC ຕ້ອງນັ້ນຈະຕື່ອງ Push Button ແລະ Pilot Lamp ທີ່ໃຫ້ໄກກາຄວບຄຸມແລະເພື່ອສະລັບໃນ Mode By Pass ໃຫຍ່ນຈີ່ HRC Fuse ແລະ Contactor ພຶດຕັ້ງອັນຕົວ ສຳນັກໄໝໂຫຼດຕົ້ນປະຕິດຕົ້ນຫຼັງ

Capacitor ຈຳນວຍ Unit ຫຼືຈຳ Drawing

ຍູ້ໄກກົນຄົນຄຸມ Capacitor (Equipment)

- HRC Fuse ທີ່ຈະຢູ່ຄົນ Contactor ເພື່ອຢັ້ງກັນ Capacitors
- Contactors (Coil 220V) ໃຫຼັດຕົດ Capacitors ເພື່ອຈູ້ປະປາບ
- Control Relay (Coil 220V) ເພື່ອຕິ Selector ເນັ້ນຂະນະ Manual ຫຼືໄທ້ Relay ກໍາງານກັບ ຄວາມຄຸນມາກຳທັງໝອງ Capacitors ຈະໄຟ Push Button ຄວາມຄຸນມາກຳຕົດຕົດ Capacitors ເພື່ອສູ່ປະປາບ
- ໝາຍ PFC.

ຄວາມຄຸນມາກຳທັງໝອງ PFC.

- Push Button Green ຈະໄຟ On Capacitor
- Push Button Red ຈະໄຟ Off Capacitor
- Pilot Lamp Green ແລະຄົມຄາກຳຕົກ Capacitor ໜ້າຖຸ່ງປະປາບ
- Selector Switch 3 Position Man-OFF-Auto ເປັນກົດເພື່ອກະບຽບການກຳທັງໝອງ
- ຄວາມຄຸນມາກຳທັງໝອງ Capacitor
- ມີຄົນກະບຽບຂອງກາທຳຈານເປັນ 2 ລັກສະນະຕີກ Auto ແລະ Manual ໃຫຍ່ນ Selector Switch 3 Position , Man-OFF-Auto ເປັນກົດເພື່ອກຳທຳກາທຳ
- ສັກຜະນະກາທຳກາທຳຈານເປັນ Auto ແລະກາທຳກາທຳຕົວຢ່າງກາດຈາກ PFC.
- ສັກຜະນະກາທຳກາທຳຈານເປັນ Manual ຈະກຳທຳມີຕົວຢ່າງກາດ Push Button ແລະນັກ Capacitor ທຳງານໄລຍ່ນ Pilot Lamp (Green) ແລະຄົກກໍາທຳກາທຳຈານເປັນເປົ້າ Step
- Push Button Green ຈະໄຟ On Capacitor
- Push Button Red ຈະໄຟ Off Capacitor

ปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น (Problem and Troubleshooting)

泰國文學

1. ให้อ่านรู้สึกอิรักใช้งานของปุ่มต่อสัมผัสและตรวจสอบว่าไฟฟ้าที่คูกะรันด์ต่อแล้ว
ต้องการก่อนรีเซ็ต และรับคำแนะนำเพิ่มเติมของอุปกรณ์นั้น ๆ
 2. การตรวจสอบหรือตรวจสอบปุ่มนี้ของบ้านภายในบ้านโดยทั่วไปนั้น ๆ
ควรรีเซ็ตตัวเองให้ดูดีกว่าจะรีเซ็ตตัวเองได้โดยทั่วไปสำหรับ
ความรู้สึกอิรักได้รับการฝึกอบรมการใช้ Switchboard และรู้สึกจะบันบนของการทำงานระหว่าง
นั้น ๆ
 3. การตรวจสอบบ้านหรือห้องซึ่งสามารถยกได้ จึงต้องทำการ Off และสั่งงานไฟฟ้าห้องน้ำครั้ง
แรกๆ จึงจะสามารถปิดไฟได้เรื่องนี้ ให้สูญเสียไฟฟ้าชั่วคราว Lock เพื่อป้องกันการ On
 4. เมื่อมีการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ต้องการตั้งค่าเป็นเวลาหนึ่งเดือน (CT) ก่อให้เกิดการตั้งค่าภาระไม่มี
ผลให้ Short – Circuit CT ก่อน เพื่อป้องกัน CT. เสียหาย
 5. “ไม่แน่น้ำภายนอก” หรือติดปลั๊กภายนอกหรือ “ใช้งานโดยแยกต่างหากการใช้งานไม่เกิดข้อ
Switchboard หากมีการแท้จริงดังนี้ควรทราบ เพื่อไม่ใช้ภัยสูงสุดภัยต้องแจ้ง หรือ
ตรวจสอบเบื้องต้นหากผู้ใช้ของอุปกรณ์ต้อง “ไม่แน่น้ำ” ผู้ใช้ต้องปฏิบัติปฏิบัติการตามที่กำหนด
เพื่อ ได้รับความปลอดภัย
 6. ตัวผู้อุปกรณ์นี้ต้องมีการตรวจสอบ อย่างน้อยโดย 2 คน รับผิดชอบที่ต้องรักษาและดำเนิน
ความสงบของตัวผู้อุปกรณ์ที่ตรวจสอบแบบทั่วไปและเชิงลึก
 7. เมื่อมีการปิดตัวผู้อุปกรณ์ที่ต้องการตรวจสอบตัวผู้อุปกรณ์ในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้า
แสงอาทิตย์หรือไม่สามารถติดต่อสายโทรศัพท์เครือข่าย ผู้คนต้องมีการประเมิน
ส่วนที่เปิดออกไว้ก่อนทุกครั้ง เพื่อยืดเวลากำกับการติดต่อเบอร์เดียว
 8. หากมีการเพิ่มเติมรีเซ็ตตัวผู้อุปกรณ์ที่มีอยู่ตามความต้องการที่เข้มข้น เพื่อใน
การตรวจสอบในครั้งต่อไป “ไม่ได้รับการติดต่อ” จึงต้องรีเซ็ตตัวผู้อุปกรณ์และตรวจสอบอีก
หนึ่งครั้งต่อเมื่อการเปลี่ยนผู้ใช้งาน “อัจฉริยะ” ผู้ใช้งาน หรือติดต่อจากภายนอก
 9. สีหมายของอุปกรณ์นี้ ก่อนมาถึง ให้ตรวจสอบว่า “ไม่สามารถติดต่อสายโทรศัพท์เครือข่าย” แล้วหากเป็นศักดิ์สิทธิ์
สีเขียว ให้ตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงรีเซ็ตตัวผู้อุปกรณ์ “ไม่ได้รับการติดต่อ” แล้วจะแสดงสีครีม “ก่อน

ରୀମ୍ବ ଫେସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଶନ ରେଲ୍ୟ

10. เนื่องจากว่าต่างๆก็จะต้องมีการซื้อขายในสิ่งของที่ผลิตขึ้นและนำมาใช้เพื่อ ให้ความต้องการของคน
ภายในประเทศต่อไป ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในประเทศหรือไม่ ก็จะมีการซื้อขายในสิ่งของที่ผลิตขึ้นและนำมาใช้เพื่อ ให้ความต้องการของคนภายในประเทศต่อไป

11. เนื่องจากว่าในสิ่งของที่ผลิตขึ้นและนำมาใช้ในประเทศนั้นๆ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามที่ต้องการ ให้ได้มาซึ่งสินค้าที่ต้องการ จึงต้องนำสินค้าที่ต้องการเข้ามายังประเทศนั้นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการซื้อขายระหว่างประเทศกัน

የኢትዮጵያ ፖስታ ምርመራ

OVERVOLTAGE

UNDER VOLTAGE

UNBALANCE

PHASE SEQUENCE

PHASE LOSS

phase 6

Phase protection CM-MPS.41S




ABB Phase protection รุ่น CM-MPS
ผลิตภัณฑ์โดยรุ่น Phase protection ABB รุ่น CM-MPS
มีการติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันภัยทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น ที่ไม่ได้มาจากตัว CM-MPS
ยังคงสามารถใช้งานอย่างปลอดภัย ซึ่งลดภัยทางไฟฟ้าของคุณ
ที่ต้องการได้สูงสุด ทราบเมื่อทราบผลลัพธ์ที่ต้องการคุณ

គុណសម្រាប់ខែង ABB CM-MPS
● ប្រើប្រាស់ការទាញរាងចំណេះតិ៍កា-ហេរតិ៍នកា (Over volte-under volte)

Function	R/T: Yellow LED	F1: Red LED	F2: Red LED
Control supply voltage applied, output relay energized	—	—	—
Tripping delay t ₃ active	—	—	—
Phase failure	—	—	—
Phase sequence	—	—	—
Oversupply	—	—	—
Undervoltage	—	—	—
Phase unbalance	—	—	—
Interruption of the neutral	—	—	—
Adjustment error II	—	—	—

พิเศษสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยน LED ให้เป็นสีใหม่

ମୁଦ୍ରଣକାରୀ


โดยเกิดส่วนใหญ่ใช้งานรับ CM-MPS ไปยังงานร่วมกัน UAV ของบราคอล์ ได้ตั้งแต่การบันทึกภาพของพื้นที่ชั้น ON-DEMAND ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาไม่นานเมื่อจะ



1. DIP SWITCH 1 ON หากต้องการ ON-delay
 2. DIP SWITCH 2 ON หากต้องการ OFF-delay
 3. DIP SWITCH 1 OFF หากต้องการ OFF-delay
 4. DIP SWITCH 2 OFF หากต้องการ ON-delay


แม้ค่าโดยใช้เงินลงทุนในการรับสัญญาณผ่านช่อง OFF-delay ซึ่งควรจะต้องลงทุนในส่วนของมอเตอร์รวมถึงเกลียว
จากเบรคเก็น ทั้งนี้ก็มีผลลัพธ์เช่นเดียวกับการหันตัวเพื่อเข้าที่ไม่มีการหันตัว แต่จะหันตัวกลับไปเมื่อมีการตรวจสอบตัวนั้น
กลับสู่สถานะปกติ ซึ่งค่าที่ได้มาให้มาที่สูงกว่าที่ได้มาที่ต่ำกว่าเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องหันตัวกลับไปเมื่อมา
ตรวจสอบหน้าห้องต่อไป ไม่ใช่พาร์ทที่ควรจะหันตัวกลับไปเมื่อมาตรวจสอบหน้าห้องต่อไป ให้หันตัวกลับไปเมื่อมา

a) ON - delayed over - and undervoltage monitoring



ดังนี้ได้ตามรับรู้ดังที่ ON-delay การทำงานของ Phase protection จะทำงานโดย เมื่อเกิดความผิดปกติในจังหวะการทำงานที่ทำให้การต่อวงจรไฟฟ้าไม่สามารถต่อเข้ากันได้จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนสาย

))) OFF - delayed
over - undervoltage monitoring



EasyLogic™ PM2200 series

User manual

คู่มือ การอ่าน POWER METER

เบลาก้าร์ SET UP

PM2230

[SCHNEIDER]

NHA2778902-00


11/2015



Meter Display


Display overview

The display (integrated or remote) lets you use the meter to perform various tasks such as setting up the meter, displaying data screens, acknowledging alarms, or performing resets.



LED indicators

The LED indicators alert or inform you of meter activity.



Alarm / energy pulsing LED

The alarm / energy pulsing LED can be configured for alarm notification or energy pulsing.

When configured for alarm notification, this LED blinks every one second indicating that a high-, medium- or low priority alarm is tripped. The LED provides a visual indication of an active alarm condition or an inactive but unacknowledged high priority alarm.

When configured for energy pulsing, this LED flashes at a rate proportional to the amount of energy consumed. This is typically used to verify the power meter's accuracy.

Heartbeat / serial communications LED

The heartbeat / serial communications LED blinks to indicate the meter's operation and serial Modbus communications status.

Meter Display

The LED blinks at a slow, steady rate to indicate the meter is operational. The LED flashes at a variable, faster rate when the meter is communicating over a Modbus serial communications port.

You cannot configure this LED for other purposes.

NOTE: A heartbeat LED that remains lit and does not blink (or flash) can indicate a hardware problem.

Notification icons

Icon	Description
	To alert you about meter state or events, notification icons appear at the top left or top right corner of the display screen.
	The wrench icon indicates that the power meter is in an overvoltage condition or requires maintenance. It could also indicate that the energy LED is in an overcurrent state. The alarm icon indicates an alarm condition has occurred.

Meter display language


If your meter is equipped with a display screen, you can configure the meter to display the measurements in one of several languages.

The following languages are available:

- English
- French
- Spanish
- German
- Portuguese
- Russian
- Chinese

Meter screen navigation

The meter's buttons and display screen allow you to navigate data and setup screens, and to configure the meter's setup parameters.



8. Press Yes to save your changes.

Display settings available using the display

Parameter	Values	Description
Contrast	1 - 9	Increase or decrease the value to increase or decrease the display contrast.
Backlight Timeout (min)	0 - 60	Set how long (in minutes) before the backlight turns off after a period of inactivity. Setting this to "0" disables the backlight timeout feature (i.e., backlight is always on).
Screen Timeout (min)	0 - 60	Set how long (in minutes) before the screen turns off after a period of inactivity. Setting this to "0" disables the screen timeout feature (i.e., display is always on).

To configure the display using ION Setup, see the "PM2000" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at www.schneider-electric.com.

Navigation symbols

Navigation symbols indicate the functions of the associated buttons on your meter's display.

Symbol	Description	Actions
►	Right arrow	Scroll right and display more menu items or move cursor one character to the right.
▲	Up arrow	Exit screen and go up one level.
▼	Small down arrow	Move cursor down the list of options or display more items below.
◀	Small up arrow	Move cursor up the list of items or display more items above.
◀	Left arrow	Move cursor one character to the left.
+	Plus sign	Increase the highlighted value or show the next item in the list.
=	Minus sign	Show the previous item in the list.

When you reach the last screen, press the right arrow again to cycle through the screen menus.

Meter screen menus overview

All meter screens are grouped logically according to their function.

You can access any available meter screen by first selecting the Level 1 (top level) screen that contains it.

Level 1 screen menus - IEEE title [IEC title]



Setting up the display

You can change the display screen's settings, such as contrast, backlight timeout, and screen timeout.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Disp**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.

Basic setup

Configuring basic setup parameters using the display

You can configure basic meter parameters using the display.

Proper configuration of the meter's basic setup parameters is essential for accurate measurement and calculations. Use the Basic Setup screen to define the electrical power system that the meter is monitoring.

If standard (1-sec) alarms have been configured and you make subsequent changes to the meter's basic setup, all alarms are disabled to prevent undesired alarm operation.

NOTICE

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Verify all standard alarms settings are correct and make adjustments as necessary.
 - Re-enable all configured alarms.
- Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

After saving the changes, confirm all configured standard alarm settings are still valid, reconfigure them as required, and re-enable the alarms.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Meter > Basic**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.

Basic setup parameters available using the display		
Values	Description	
Power System		
Select the power system type (power transformer) the meter is wired to.		
1PH2W LN	Single-phase 2-wire line-to-neutral	
1PH2W LL	Single-phase 2-wire line-to-line	
1PH3W LL with N	Single-phase 3-wire line-to-line with neutral	
3PH3W Dlt Ungnd	3-phase 3-wire ungrounded delta	
3PH3W Dlt Cnr Gnd	3-phase 3-wire corner grounded delta	
3PH3W Wye Ungnd	3-phase 3-wire ungrounded wye	
3PH3W Wye Gnd	3-phase 3-wire grounded wye	
3PH3W Wye Res Gnd	3-phase 3-wire resistance-grounded wye	
3PH4W Opt Dlt Cnr Tp	3-phase 4-wire center-tapped open delta	
3PH4W Dlt Cnr Tp	3-phase 4-wire center-tapped delta	
3PH4W Wye Ungnd	3-phase 4-wire ungrounded wye	
3PH4W Wye Gnd	3-phase 4-wire grounded wye	
3PH4W Wye Res Gnd	3-phase 4-wire resistance-grounded wye	
VT Connect	Select how many voltage transformers (VT) are connected to the electrical power system.	
Direct Con	Direct connect; no VTs used	
2vT	2 voltage transformers	
3vT	3 voltage transformers	
VT Primary (V)		
1 to 1,000,000	Enter the size of the VT primary, in Volts.	
VT Secondary (V)		
100, 110, 115, 120	Select the size of the VT secondary, in Volts.	
CT on Terminal	Define how many current transformers (CT) are connected to the meter, and which terminals they are connected to.	
11	1 CT connected to 11 terminal	
12	1 CT connected to 12 terminal	
13	1 CT connected to 13 terminal	
11 12	2 CT connected to 11, 12 terminals	
12 13	2 CT connected to 11, 13 terminals	
11 13	2 CT connected to 12, 13 terminals	
11 12 13	3 CT connected to 11, 12, 13 terminals	
CT Primary (A)		
1 to 32767	Enter the size of the CT primary, in Amps.	
CT Secondary (A)		
1, 5	Select the size of the CT secondary, in Amps.	
Sys Frequency (Hz)		
50, 60	Select the frequency of the electrical power system, in Hz.	
Phase Rotation		
ABC, CBA	Select the phase rotation of the 3-phase system.	

7. Press **Yes** to save your changes.

Configuring advanced setup parameters using the display

You can configure a subset of advanced parameters using the display.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Meter > Advan**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press **Yes** to save your changes.

Advanced setup parameters available using the display

Parameter	Values	Description
Label	—	This label identifies the device, e.g., "Power Meter". You cannot use the display to edit this parameter. Use ION Setup to change the device label.
Load Timer Setup (A)	0 - 9	Specifies the minimum average current at the load before the timer starts. The meter begins counting the number of seconds the load timer is on (i.e., whenever the readings are equal to or above this average current threshold).
Pk dmd for TDD (A)	0 - 9	Specifies the minimum peak current demand at the load for inclusion in total demand distortion (TDD) calculations. If the load current is below the minimum peak current demand threshold, the meter does not use the readings to calculate TDD. Set this to "0" (zero) if you want the power meter to use the metered peak current demand for this calculation.

Setting the rate

The Rate setup screens allow you to set the different rate parameters.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Rate**.
4. Move the cursor to point to **Rate1** or **Rate2** to modify, then press **Edit**.
5. Move the cursor to point to **Channel** or **Factor per (k_h)** to modify, then press **Edit**.
6. Modify the parameter as required, then press **OK**.
7. Press up arrow and press **Yes** to save your changes.

8. Press the up arrow to exit.

Parameter	Values	Description
Label	Rate1: CO2 Emission Cost Rate2: Energy Cost	You can edit the label using ION Setup
Channel	None, Active Del, Active Rec, Active Del + Rec, Reactive Del, Reactive Rec, Reactive Del + Rec, Apparent Del, Apparent Rec, Apparent Del + Rec	Select a channel from the list.
Factor per (k_h)	0.000 to 99999.999	You can edit the factor value between 0.000 to 99999.999.

To configure the Rate using ION Setup, see the "PM2000 series meter" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at www.schneider-electric.com.

Setting up regional settings

You can change the regional settings to localize the meter screens and display data in a different language, using local standards and conventions.

NOTE: In order to display a different language other than those listed in the Language setup parameter, you need to download the appropriate language file to the meter using the firmware upgrade process.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Region**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.
8. Press **Yes** to save your changes.

Regional settings available using the display

Parameter	Values	Description
Language	English US, French, Spanish, German, Portuguese, Chinese, Russian	Select the language you want the meter to display.
Date Format	MM/DD/YY, YY/MM/DD, DD/MM/YY	Select how you want the date to be displayed, e.g., month/day/year.
Time Format	24Hr, AM/PM	Select how you want the time to be displayed, e.g., 17:00:00 or 5:00:00 PM.
HMI Mode	IEC, IEEE	Select the standards convention used to display menu names or meter data.

Setting up the screen passwords

It is recommended that you change the default password in order to prevent unauthorized personnel from accessing password-protected screens such as the diagnostics and reset screens.

This can only be configured through the front panel. The factory-default setting for all passwords is "0" (zero).

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **HMI > Pass**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.

Parameter	Values	Description
Setup	0000 - 9999	Sets the password for accessing the meter setup screens (Maint > Setup).
Energy Resets	0000 - 9999	Sets the password for resetting the meter's accumulated energy values.
Demand Resets	0000 - 9999	Sets the password for resetting the meter's recorded peak demand values.
Min/Max Resets	0000 - 9999	Sets the password for resetting the meter's recorded minimum and maximum values.

5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
7. Press the up arrow to exit.
8. Press **Yes** to save your changes.

Lost password

Visit www.schneider-electric.com for support and assistance with lost passwords or other technical problems with the meter.

Make sure you include your meter's model, serial number and firmware version in your email or have it readily available if calling Technical Support.

Setting the clock

The Clock setup screens allow you to set the meter's date and time.

1. Navigate to **Maint > Setup**.
2. Enter the setup password (default is "0"), then press **OK**.
3. Navigate to **Clock**.
4. Move the cursor to point to the parameter you want to modify, then press **Edit**.
5. Modify the parameter as required, then press **OK**.
6. Press **Yes** to save your changes.
7. Move the cursor to point to the next parameter you want to modify, press **Edit**, make your changes, then press **OK**.
8. Press the up arrow to exit.

9. Press **Yes** to save your changes.

Parameter	Values	Description
Date	DD/MM/YY, MM/DD/YY, YY/MM/DD	Set the current date using the format displayed on screen, where DD = day, MM = month and YY = year.
Time	HH:MM:SS (24-hour format), HH:MM:SS AM or PM	Use the 24-hour format to set the current time in UTC (GMT).
Meter Time	GMT, Local	Select GMT to display the current time in UTC (Greenwich Mean Time zone). To display local time, set this parameter to Local, then use GMT Offset (h) to display local time in the proper time zone.

To configure the clock using ION Setup, see the "PM2000 series meter" topic in the ION Setup online help or in the ION Setup device configuration guide, available for download at www.schneider-electric.com.

คู่มือการใช้งานและตั้งค่า Power Factor Controller LOVATO

DCRL8/DCRL5/DCRL3



1. แนะนำตุ๊กตา

DCRL8/DCRL5/DCRL3 ที่มี Power Factor Controller สำหรับงานติดตั้งหน้าบ้านหรือใน Line Conditioner ที่ต้องต่อเข้ากับระบบการฟอกอากาศของ Capacitor Bank ในรูปแบบ 3 ขา และสามารถเชื่อมต่อได้ รวมทั้งตัวอัจฉริยะที่สามารถตั้งค่าการทำงานเพื่อจัดการห้องเล็กๆ บน ระบบ Power Factor แบบ Var, VAR Measure per Step, Voltage Alarm, Current Alarm, Frequency, Number of switchings for maintenance ซึ่งในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด DCRL8/DCRL5/DCRL3 จะมีความแม่นยำสูงในการคำนวณปริมาณของไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน ไม่มีการพัฒนาให้มี LCD เพื่อให้ระบบสามารถแสดงผลการทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ที่มีอยู่ภายในได้โดยตรง ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตัวเครื่อง DCRL8/DCRL5/DCRL3 ขนาดมาตรฐานสากล 144x144 mm. สำหรับการติดตั้งที่ MDB, EMDB รวมถึง Step DB ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับการติดตั้งในบ้านเรือน สำหรับตู้ 2 ชั้น Module เท่านั้น กรณี Step 9 8 Step 10 Step, 12 Step, 14 Step, 16 Step - ต้องติดตั้ง Pulse, สัญญาณ Analog และฟังก์ชันเดิมที่ต้องติดตั้งที่หน้าบ้าน ต้องติดตั้งตัวอัจฉริยะที่หน้าบ้าน สำหรับตู้ 2 ชั้น App ของ Android และ iOS ผ่านทาง Wi-Fi โดยอินเทอร์เน็ต

คู่มือการใช้งาน POWER FACTOR CONTROLLER และการ SETUP

DCRL8

[LOVATO]

2. **junction DCRL8**

- บันทึกการเปลี่ยนปุ่มกดใน Mode Manual ใช้กับในการสั่งให้หุ่นยนต์อ่อนโยน Cap Bank ไปต่อสู่ขาของ DCRL5/DCRL3 น้ำยา เครื่องดื่มน้ำดื่มสีเงิน ทางกันพิษและฆ่าเชื้อและการทำงานในส่วนของ Step หน้าบัน
- บันทึกการเปลี่ยนปุ่มกดใน Mode Manual ใช้กับในการสั่งให้หุ่นยนต์อ่อนโยน Cap Bank ไปต่อสู่ขาของ DCRL5/DCRL3 น้ำยา เครื่องดื่มน้ำดื่มสีเงิน ทางกันพิษและฆ่าเชื้อและการทำงานในส่วนของ Step หน้าบัน

ANS บุรีรัชต์ ให้เป็นเบื้องหนึ่งที่ “บุรีรัชต์” ของ “บุรีรัชต์” โดย “บุรีรัชต์” ได้ทางการ Manual ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป 2-3 วันนี้ ถ้าหาก Key Pad ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับ Cap Bank ในแต่ละ Step และปุ่มบนหน้าจอต้องตัดต่อ

บุ่มสีหรือกดเข้า Set Up Menu โดยการกด Mode ที่จะตั้งค่าทางไฟ 4-5 วินาที

335

วิธีการตั้งค่าต่อไปนี้จะต้อง Set Menu ของท่านก่อนแล้ว ตามการตั้งค่า MODE ท่านไว้ 4-5 วินาที

3. MAIN MENU

Digitized by srujanika@gmail.com

The screenshot shows a blue rectangular interface with the word "SET" in large white letters on the left and "EAS" in smaller white letters on the right. The background is light blue.

3

ใน SET Menu จะสามารถที่ได้ตั้งค่าได้ DCRL เป็นบล็อกท์ต่อไป หรืออยู่ใน Manual Mode ท่าน ไม่สามารถตั้งค่าใน

Auto Mode 16

□ △
100.000 ♂
003 1111
pqd

Volume 20 Number 1

WILHELMINA II 23 JAHRE 1913-1936

10

SE_t

การจัดการห้องเรียนที่น่ารักๆ ด้วย "Sot Menu" อาจทำให้เด็กตื่นเต้นมากกว่า "ปกติ" มาก

4. การ Reset ที่ Setting ทั่วไปของ DCRL8/DCRL5/DCRL3 ให้ค่าพร้อมต่อจากที่โรงงาน


เป็นไปได้ที่จะบันทึกการตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องเข้าไปในไฟล์ configuration ของอุปกรณ์ ให้สูบกลับคืนไปตามที่ตั้งเดิม กรณีที่ไม่สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต Controller หรือผ่านทาง serial port ใช้งานเป็น CAP Bank ในรูปแบบเดิม ที่นี่จะอธิบายวิธีการ reset ที่จะลบไฟล์ configuration ทั้งหมด หรือที่ Reset ทำลายข้อมูลทั้งหมดที่เข้ามาทางเครือข่าย ซึ่งไฟล์ configuration ที่บันทึกไว้ในไฟล์ configuration ที่อยู่ใน RAM จะถูกลบโดยการ reset แต่ไฟล์ configuration ที่บันทึกไว้ในไฟล์ configuration ที่อยู่ใน ROM จะยังคงอยู่

พัฒนาโดยเดียวในการ Reset ที่บันทึก




4.1.1 ใช้ปุ่ม ↑ หรือ ↓ เพื่อเลือก SET MENU ตามรายการที่ได้ดูจาก

ลิสต์ไปแล้ว Command Menu




4.1.2 ใช้ปุ่ม ↑ หรือ ↓ เพื่อเลือกไฟล์ C07 SETUP TO dEFAULT



4.1.3 คลิกปุ่ม Enter ไฟล์ C07 เลือก OK หรือ

ท่านจะพบว่า OK ได้รับการ Reset ที่บันทึก Command

Menu สำหรับคนที่ต้องการ Restart ฉุกเฉินให้ออกตัว




4.2 แสดงภาพต่อที่ชี้ช่องปุ่มและภาษาที่สามารถใช้ในการตั้งค่าฯ

5. หมายเหตุต่างๆ

Code	Menu	Description	การตั้งค่าที่ควรตรวจสอบ / การตั้งค่าที่ควรตั้งค่า
BAS	Access to Base menu	เมนูการตั้งค่าที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า Controller สามารถงานได้โดยไม่ต้องต่อสายไฟ	ตั้งค่า CT, Wiring, Smallest Step/Turn-On/Turn-Off Step
ADV	Access to Advanced menu	เมนูการตั้งค่าซึ่งรวมถึงตัวเลือกที่ซ่อนและ Network Communication	โปรแกรมตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่า
ALA	Access to Alarms menu	เมนูการตั้งค่าที่รวมถึงการตั้งค่าเสียงเตือน	โปรแกรมตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่า
FUN	Access to Ethernet menu	เมนูการตั้งค่าที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่าย	โปรแกรมตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่า
CMD	Access to Commands menu	เมนูการตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่า	การ Reset ตัวเอง
CUS	Access to Custom menu	เมนูการตั้งค่ามาตรฐานที่สามารถตั้งค่าได้โดยอัตโนมัติ	โปรแกรมตั้งค่าที่ต้องการตั้งค่า
SAVE	Exits saving modifications	บันทึกการตั้งค่าและ Reset ยกเว้น	ตั้งค่าการตั้งค่าของผู้ใช้ไฟฟ้า
EXIT	Exits without saving (cancel)	ยกเว้นการบันทึกและออกจากตัวเอง	ตั้งค่าการตั้งค่าของผู้ใช้ไฟฟ้า

ตารางแสดงตัวชี้ช่องปุ่มและภาษาที่สามารถใช้ในการตั้งค่าฯ



4.3 เมื่อลืมกดไฟล์ C07 เลือก C07 สำหรับการตั้งค่าที่ต้องลบไฟล์ configuration ที่ต้องการ Reset

ท่านจะพบว่า OK ได้รับการ Reset ที่บันทึก Command

Menu สำหรับคนที่ต้องการ Restart ฉุกเฉินให้ออกตัว

6. การตั้งค่า Parameter สำหรับการใช้งาน DCRL8/DCRL5/DCRL3

การพัฒนาเพื่อให้สู่งาน DCRL ที่มุ่งเน้นความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

6.1. P.01 CT Primary/P.02 CT Secondary

หาก Wiring ของสายที่ใช้ใน DCRL มีการต่อ Wing ของ CT ให้ดี ก็จะไม่ต้องใส่หัวเชื่อมไฟฟ้าต่อไป แต่ถ้า Line Voltage ที่ Terminal 1-2 (โดยทั่วไปจะเป็นบวก) ให้ต่อเข้าสู่หัวเชื่อมไฟฟ้า T (R-S-T) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหัวต่อ CT Ratio ที่ต่างกันสองเท่า Secondary จะเป็น .../5A อยู่แล้ววิธีการต่อไฟเข้มต่ำเป็น 5A ได้ แนะนำ
การต่อจุดพาร์ที่ต่อเข้าสู่หัวเชื่อมไฟฟ้า Primary CT ท่านนี้
โดยจะต้องต่อหัวเชื่อมไฟฟ้า CT Primary 50/5A โดยที่หัวเชื่อมจะต่อเข้า

6.1 ใช้งานนิยามเดลีที่อยู่หน้าต่าง SEI MENU สามารถกรอกได้โดยคลิก คำแนะนำต่อไปนี้

SET 600

ມັນຕະຫຼາດ ດ້ວຍຕົກລົງ Set Menu

ມີເຄື່ອນໄຫວ P.01 CT Primary

6.1.2 งานบันทึก ห้อง กําลัง หน้าเดียว ไม่ต้องปั๊กซี P.01 CT Primary

PG 1
BGF

卷之三

เพื่อแก้ไขค่าคงที่ DCRL จะทำการ Restart อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่าตัวแปร SET เป็น 1

The image shows a sequence of three digital displays arranged vertically. The top display shows the number '3495' in black digits on a light background. A red arrow points down to the middle display, which shows '3495' in a smaller font above a large, bold '888'. A red arrow points down to the bottom display, which shows '100' in large, bold black digits.

จะต้องลบไฟล์ที่ชื่อว่า **Save** ก่อนที่จะกดปุ่ม **Restart** ที่อยู่ด้านซ้ายของตัวหน้าจอ

6.2. P.03 CT read phase

Cheat Sheet

6.3. P.05 Voltage read phase

100

Terminal 4-5 នៃរាជធានីភ្នំពេញ

6.4. P.06 Smallest stem power

แบบ P.06 Smallest step power ต้องการตั้งค่าขนาดของ Capacitor Bank ขนาดที่เล็กที่สุดในระบบ เช่น ถ้าในระบบ 50 kvar 1 ลูก และ 100 kvar 2 ลูก Smallest step power ต้องตั้งค่าเป็น 50 kvar ไม่รวมของ 100 kvar จะเป็นเพิ่มตัวคุณภาพในภาคผลิตในรั้วห้องแม่ข่ายโดย P1 ซึ่งจะส่งผลดีต่อค่าคงในภาคผลิต โดยการปรับ P.06 รั้วห้องแม่ข่าย

JOURNAL OF CLIMATE

7. ច្បាសការចំណាំពេលអតិថិជន Set Up នៃ DCRL3/DCRL5/DCRL8

Menu Code	Sub Menu Code	Menu Name	Default 0.1m3s3m	សារិកទី៣ Set
P.01	Primary CT		OFF	គ្រាប់ធានាអំពីរងចាំ
P.02	Secondary CT		5	គ្រាប់គម្រោងរងចាំ
P.03	CT read phase (ប្រាក់បន្ថែមទូទៅ CT នៃភាពខ្ពស់ Main នៃភាពខ្ពស់ ដែលត្រួតពិនិត្យការរំលែក)	L3 Wiring Main 4mΩA	ផ្លូវបន្ថែម Winding Main 4mΩA	
P.05	Voltage read phase (ប្រាក់បន្ថែមទូទៅ Main នៃភាពខ្ពស់នៃភាពខ្ពស់)	1.1-1.2 4mΩA	ផ្លូវបន្ថែម Winding Main 4mΩA	
BAS Menu	P.06 (ប្រាក់ Capacitor Bank Min/Max និងបញ្ហា)		1.00	គ្រាប់ធានាអំពីរងចាំ
P.11-P.18	Step Function (Step នៃភាពខ្ពស់នៃភាពខ្ពស់ Capacitor Bank)		Off	គ្រាប់គម្រោងរងចាំ ធម៌បានបាន
P.19	Cos-phi setpoint	0.95 IND	0.95 IND	គ្រាប់រំលែក ដែលត្រួតពិនិត្យការ ដែលត្រួតពិនិត្យការ ដែលត្រួតពិនិត្យការ
P.32	Capacitor current overload threshold	12.5%	OFF	តម្លៃរឹងនៃភាពខ្ពស់
P.33 ADV Menu	Capacitor overload immediate disconnection threshold	150%	OFF	គ្រាប់គម្រោងរងចាំ ធម៌បានបាន
P.55-P.60	Step Function សម្រាប់ភាពខ្ពស់ Module នៃ Step និងបញ្ហា		OFF	គ្រាប់គម្រោងរងចាំ ធម៌បានបាន
ALM Menu	P.67 Current too low	ON	OFF	គ្រាប់រំលែក


គ្រឿងកិច្ចនានា ATS CONTROLLER

[SCHNEIDER]

ការពេចចាត់អ្នកសេវាតាម-ប្រព័ន្ធសំរាប់

ក្រសកម្មកម្មករ ATS

การปรับตั้ง ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) ยี่ห้อ Schneider



หลักการพาร์คานาของสุด Control ATS หากไฟดับ มีช่องทางนำส่งโดยไม่ทราบสถานศักดิ์ไฟดับ ไป เพื่อตรวจสอบว่าไฟดับจริง หากันนั้นเมื่อเบรกเกอร์ตัดวงจรยกกลับ Normal และปิดวงจรต่อ Emergency (R) ตามเวลาที่ตั้งไว้ t3

หลังจากไฟฟ้าหายก้อนเป็นปกติ บันจุรงจะกลับตัวเพื่อตรวจสอบว่าไฟฟ้าหายก้อนมาหรือเสื่อมเสียเรื้อรากตามเวลาที่ตั้งไว้ t4

ถ้าหากพบว่าไฟฟ้าหายก้อน Cooling down generator ตามเวลาที่ตั้งไว้ t5


t1 = ค่าหน่วงเวลาเพื่อปิดไฟตัด (ค่าตั้งไว้ 2 วินาที)

t2 = ค่าหน่วงเวลาเพื่อปิดไฟตัด (ค่าตั้งไว้ 60 วินาที)

t3 = ค่าหน่วงเวลาเบิกตัดวงจรยกกลับ Normal และปิดวงจรต่อ Emergency (R) (ค่าตั้งไว้ 2 วินาที)

t4 = ค่าหน่วงเวลาเบิกตัดวงจรยกกลับ Normal และปิดวงจรต่อ Emergency (R) และปิดวงจรต่อ Normal (ค่าตั้งไว้ 2 วินาที)

t5 = ค่าหน่วงเวลาสำหรับ Generator (ค่าตั้งไว้ 300 วินาที)



การตั้งให้เป็น mode AUTO

ให้กดปุ่ม Control ATS ให้ตั้งแต่ mode AUTO

ตัวร่างดูชอบยกกลับที่ตั้ง NORMAL และ EMERGENCY ให้รีบันปุ่มโดย mode AUTO เท่านั้น

Charge spring แมกเนติกที่ 2 ตัวนี้เพื่อเตรียมงาน (ทำร้าวแมกเนติกได้)

ในกรณีฉุกเฉินห้องซ่อมอยู่ไฟดับ jika NORMAL ไป EMERGENCY โดยผ่าน Controller สามารถทำได้โดย บีบตึงสายรูปนิต ไป N หรือ R ตามที่ต้องการ โดยเพิ่มน้ำหนักที่ 2 ตัวแมกเนติกเพียง AUTO

การตั้งให้เป็น mode MANUAL

ให้กดปุ่ม Control ATS ให้ตั้งแต่ mode STOP

ตัวร่างดูชอบยกกลับที่ตั้ง NORMAL และ EMERGENCY ให้รีบันปุ่มโดย mode MANUAL

หากต้อง斷開斷路器 ON-OFF บนภาคซ้ายขวาต้องกด รีต่อจ่ายไฟฟ้าผ่านไฟฟ้าผ่าน Interlock ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ

อยู่เบื้องหลัง


ภาคผนวก ค-5

ตัวอย่างเอกสาร ทส. 1 และ ทส. 2

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย) (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในเทกโนโลยี ของแม่พิมพ์ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่ น้ำที่จากระบบทะบันดัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไม่ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลักษณะพิเศษ (รีด/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ [*] (ปกติ/ผิดปกติ)
1/1/66	79	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
2/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	เติมจุลินทรีย์ 5 ลิตร	ปกติ	ปกติ
3/1/66	79	44	35.2	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
4/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
5/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
6/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
7/1/66	79	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
8/1/66	79	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
9/1/66	79	39	31.2	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
10/1/66	79	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
11/1/66	79	48	38.4	ระบายน้ำ	เติมจุลินทรีย์ 5 ลิตร	ปกติ	ปกติ
12/1/66	79	72	57.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
13/1/66	79	66	52.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
14/1/66	79	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
15/1/66	79	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ

แบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของศูนย์และบัญชีของผู้ผลิตภาระทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่243.... หมู่ที่ - ซอย
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)..... 亥ราวา/ท่าเบิกครอสเซ็นต์.....
เชต/อโศก/วัฒนา.....
สังหารดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-258-5801.....
โทรศัพท์02-258-5805.....
มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ลอนฟอร์ ศอก...
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประมง
อาคารชุดพักอาศัย.....
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)- ออกให้โดย-
หมายความ-
ชื่อผู้มีอำนาจลงนามลงเอกสารนี้ ลงนาม



ผู้ดูแลกับผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมและดูแลพัสดุพัสดุทางทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
ผู้ดูแลกับผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมและดูแลพัสดุพัสดุทางทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียประจำ

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งที่					
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบนำบัดน้ำเสีย(หน่วย)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้ากระบวนการนำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งกระบวนการนำบัดน้ำเสีย(ระบายน้ำทั่วไป/ไม่ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้(ซื้อ/ปริมาณ)	ระบบนำบัดน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำทิ้ง(ปกติ/ผิดปกติ)
16/1/66	79	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
17/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ
18/1/66	79	40	32	ระบายน้ำ	-	ปกติ
19/1/66	79	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ
20/1/66	79	46	36.8	ระบายน้ำ	เติมจุลินทรีย์ 5 สิลลิตร	ปกติ
21/1/66	79	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ
22/1/66	79	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
23/1/66	79	40	32	ระบายน้ำ	-	ปกติ
24/1/66	79	32	25.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
25/1/66	79	40	32	ระบายน้ำ	-	ปกติ
26/1/66	79	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
27/1/66	79	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ
28/1/66	79	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
29/1/66	79	38	30.4	ระบายน้ำ	เติมจุลินทรีย์ 5 สิลลิตร	ปกติ
30/1/66	79	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ
31/1/66	79	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสก็ตติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสก็ตติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบากดันน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

၁၃

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ใบอนุญาตอสังหาริมทรัพย์ - แบบอย่าง

ออกให้โดย

ผู้อ้างให้เริ่มงานต่อเนื่อง

(.....-.....)


ใบอนุญาตเลขที่-..... หมดอายุ-

วัน เดือน ปี							สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำ น	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บ้านเดี่ยว น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในพุกกรรม ของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	กระบวนการ นำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไม่ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดเข้าภาคพื้นที่ใช้ (ซีอี/ปริมาณ) (ตัวหรือตัวโลหะรังสี)		ระบบบำบัด น้ำเสีย ¹ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ² (ปกติ/ผิดปกติ)
1/2/66	82	45	36	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
2/2/66	82	46	36.8	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
3/2/66	82	43	34.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
4/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
5/2/66	82	43	34.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
6/2/66	82	39	31.2	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
7/2/66	82	42	33.6	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
8/2/66	82	47	37.6	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
9/2/66	82	45	36	ระบายน้ำ	เติมจุลินทรีย์ 5 ลิตร	-	ปกติ	ปกติ
10/2/66	82	45	36	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
11/2/66	82	48	38.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
12/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
13/2/66	82	43	34.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
14/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ
15/2/66	82	47	37.6	ระบายน้ำ	-	-	ปกติ	ปกติ

ແບບ ນກົດ

แบบบันทึกรายละเอียดของสกัดตีและข้อบ่งชี้และผลของการทำงาน
องค์กรยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่243..... หมู่ที่-.... ซอย
ถนน.....สุขุมวิท 21 (อโศก)..... แขวง/ตำบลคลองเตยเหนือ
เขต/อำเภอ.....พัฒนา..... จังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-258-5801
โทรศัพท์02-258-5805.....
มีนิตบุคคลภาระชด เดือน ลพบุรี วันอาทิตย์ เป็นวันซ้อมหรือผู้ครุยวบครอลงแห่แห่ตามพิธี ประคงอุบัติการประมง
ในอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)-.... ออกให้โดย-.... หมายความด้วย
เชิงไม้ແเนาเสด็จการทำนาของบ้านมาบัดน้ำเสบ ดังนี้



ได้จัดเป็นสิริตรัตน์ชั้นปูนเปลือกสำหรับทำงานเช่นแบบสถาปัตยกรรม

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งที่						ระบบบันทึก น้ำเสีย	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	กระบวนการ นำทิ้งลงระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไมระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดเชิงภาพที่ใช้ (ซื้อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำเสีย
16/2/66	82	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
17/2/66	82	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
18/2/66	82	36	28.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
19/2/66	82	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
20/2/66	82	46	36.8	ระบายน้ำ	เดินจุ๊บเนาชีค 5 กิโล	ปกติ	ปกติ	
21/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
22/2/66	82	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
23/2/66	82	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
24/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
25/2/66	82	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
26/2/66	82	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
27/2/66	82	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	
28/2/66	82	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจคุณภาพน้ำทึ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจคุณภาพน้ำทึ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
และการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

.....

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(..... -

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำ

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ ในทุกภาระ ของแหล่งกำเนิดในลพิช (ลบ.ม.)	ปริมาณเน่าเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำที่จากการบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไม่ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารลักษณะพิเศษ (ซึ่ง/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)
1/3/66	78	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
2/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
3/3/66	78	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
4/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
5/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
6/3/66	78	32	25.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
7/3/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
8/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
9/3/66	78	49	39.2	ระบายน้ำ	เต้มจุลทรรศ์ 5 ลิตร	ปกติ	ปกติ
10/3/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
11/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
12/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
13/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
14/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
15/3/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ


แบบ ทส. ๑

แบบบัญชีการรายเดือนของสกัดและป้องกันเชื้อแบคทีเรียและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 243 หมู่ที่ 1 ซอย

ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวง/ตำบล คลองเตยเหนือ
เขต/อำเภอ.....วัฒนา.....
สังหวัดกรุงเทพมหานคร..... โทรศัพท์02-258-5801.....
โทรสาร ...02-258-5805.....

มี นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ อสังหาริมทรัพย์ ชั้น 10 ห้อง 1001 สำนักงาน.....
เป็นเจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจกรรมประมง¹
อาคารชุดพักอาศัย
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย
ผู้ดูแล
ชื่อผู้แทนผู้ดูแลการดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสีย ตำแหน่ง



ผู้จัดกิจกรรมและชุมชนและองค์กรทางศาสนาฯ ทำตามที่ระบุในแบบฟอร์มฯ ประจำทุกๆ สามเดือน ตั้งแต่

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งที่						
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	กระบวนการ นำทิ้งลงระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายน้ำ/ ไม่ระบายน้ำ)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดเชิงภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ¹ (ปกติ/ดีดปักต์)
16/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
17/3/66	78	44	35.2	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
18/3/66	78	49	39.2	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
19/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
20/3/66	78	38	30.4	ระบายน้ำ	เดิมจุสินทรี 5 กิโล	ปกติ	ปกติ
21/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
22/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
23/3/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
24/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
25/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
26/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
27/3/66	78	38	30.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
28/3/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
29/3/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
30/3/66	78	42	33.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ
31/3/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในการนี้ที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในการนี้ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจน้ำดูดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ
ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด²
และการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

รายการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย


ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดอื่นพิเศษ													จำนวน ผู้เข้าชม	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของระบบ ปัจจุบัน น้ำเสีย ^(ทับทิม)	ปริมาณ น้ำใช้ ในภาคกิจกรรม ของ ระบบ น้ำเสีย ^(ระบบ/น้ำร่องน้ำ)	ปริมาณ น้ำเสีย ^(ลบ.ม.)	การระบายน้ำ ^(ลักษณะ)	ปริมาณสารเคมี ^(ต่อชั่วโมง)	ปริมาณสารเคมี ^(ต่อชั่วโมง)	การทํางานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ดักกอน สำนักงาน ที่คัดซึ่งมา ^(ลบ.ม.)	ปัญหา อุบัติ และแนวทาง แก้ไข	
							ระบบบำบัดน้ำเสีย ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเพิ่มออกาค ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ผลิตน้ำเสีย ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผลิตสารเคมี ^(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ^(ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัจจุบัน
2/4/66	78	76	60.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ
3/4/66	78	60	48	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชนกัฟาร์
4/4/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐภูมิ
5/4/66	78	82	65.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐภูมิ
6/4/66	78	45	36	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ
7/4/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ
8/4/66	78	49	39.2	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัจจุบัน
9/4/66	78	47	37.6	ระบายน้ำ	พิมพ์คืนนี้เร็ว 5 วินาที	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ปัจจุบัน
10/4/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ
11/4/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ชนกัฟาร์
12/4/66	78	48	38.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐภูมิ
13/4/66	78	93	74.4	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	ณัฐภูมิ
14/4/66	78	46	36.8	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ
15/4/66	78	49	37.6	ระบายน้ำ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	กามารุดิจ

၆၂။



၁၃၂၁ ၁၃၂၂ ၁၃၂၃ ၁၃၂၄ ၁၃၂၅ ၁၃၂၆ ၁၃၂၇ ၁၃၂၈ ၁၃၂၉ ၁၃၂၁၀

วัน เดือน ปี	ตัวติดและข้อมูลอื่นที่มีข้าราชการแต่งตั้งสำนักงานพิพิธ													สาขาวิชา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
	บริษัท การไฟฟ้า และระบบ น้ำ	บริษัท น้ำประปา และน้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย												
	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย	บริษัท น้ำประปา/ น้ำเสีย		
16/4/66	78	33	39.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ชีวภาพ
17/4/66	78	57	26.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	มาตรฐาน
18/4/66	78	47	45.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	มาตรฐาน
19/4/66	78	45	37.6	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	มาตรฐาน
20/4/66	78	46	36	ระบบ	เต็มจุดที่รั่วซึ่ง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระดึง
21/4/66	78	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ใช้ค่ารักษา
22/4/66	78	63	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระ
23/4/66	78	76	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระดึง
24/4/66	78	46	60.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระ
25/4/66	78	46	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระดึง
26/4/66	78	63	36.8	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ใช้ค่ารักษา
27/4/66	78	30	50.4	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระดึง
28/4/66	78	49	24	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระ
29/4/66	78	94	39.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ชนบท
30/4/66	78	46	75.2	ระบบ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	ภาระ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสอดคล้องกับข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสอดคล้องกับข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบ้านค่าน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่แบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจน้ำด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ทุกห้องแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ และท้าการสรุปผลเป็นสอดคล้องกับข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งน้ำที่ได้รับอนุมัติ
..... ผู้ควบคุมระบบบ้านค่าน้ำเสีย
..... ใบอนุญาตเลขที่ หมอดาษย
..... ออกรหัสโดย
..... ผู้รับเข้าให้บริการบ้านค่าน้ำเสีย
..... ใบอนุญาตเลขที่ หมอดาษย
..... ออกรหัสโดย

ภาคผนวก ค-6

ใบรับรองการอบรม และฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ຂໍ້ຕະຫຼາດລາຍລະອຽດສະເພາະແຫຼ່ງໄລ້
ກໍ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ



ຮັບຮັດ
ຕະຫຼາດ
ລາຍລະອຽດ
ສະເພາະ

ຮັບຮັດ
ຕະຫຼາດ
ລາຍລະອຽດ
ສະເພາະ

ນີ້ແມ່ນມາຈົດຕະວິທີ ແລ້ວ ພົມມະນຸຍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ ເພື່ອນີ້ແມ່ນມາຈົດຕະວິທີ ແລ້ວ ພົມມະນຸຍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ນີ້ແມ່ນມາຈົດຕະວິທີ ແລ້ວ ພົມມະນຸຍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ນີ້ແມ່ນມາຈົດຕະວິທີ ແລ້ວ ພົມມະນຸຍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ກະຊວງພະນການການ



ນີ້ແມ່ນມາຈົດຕະວິທີ ແລ້ວ ພົມມະນຸຍາ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ສຳເນົາ

ภาคผนวก ค-7

ตัวอย่างเอกสารแบบสอบถามชุมชนโดยรอบ

แบบสํารจฯ ควรเก็บให้ครบถ้วนเพื่อพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายว่าต่อไปนี้เป็น
บัญชีรายรับรายจ่าย/สถานะปัจจุบันและเอกสารที่ทางเจ้าของบ้านได้รับ
ดำเนินการแล้วและแสดง

ชื่อบุคคลผู้เช่า (ผู้ดูแลบ้านเดิม) บ้านเลขที่

บริษัทฯ จำกัด () สถานะของบ้านฯ บริเชิง / ห้อง / ร้าน

() สถานะของบ้านฯ บ้านพักอาศัย (กรณีเป็นร้านขายของพักอาศัยที่ไม่ได้อยู่อาศัยที่ 2)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เช่าบ้านของผู้ดูแลบ้านเดิม (สถานะของบ้านฯ บริเชิง / ห้อง / ร้าน)

- 1) เพศ ชาย หญิง
- 2) อายุ ปี
- 3) ภารกิจฯ
- 4) สถานภาพของผู้เช่าบ้านเดิม

ยังคงอยู่ในบ้านเดิม

พักบ้านเดิม สำหรับเช่าบ้านเดิมจากเจ้าของที่ทราบให้เป็นที่ทราบ
ในกรอบระยะเวลาเดิม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้เช่าบ้านของผู้ดูแลบ้านเดิม (ตัวแทนบ้านพักอาศัย)

- 1) เพศ ชาย หญิง
- 2) อายุ ปี
- 3) ภารกิจฯ
- 4) สถานภาพของผู้เช่าบ้านเดิม

หัวหน้าครัวเรือน ลูกน้อง / ภรรยา

ลูกน้อง สำหรับเช่าบ้านเดิมจากเจ้าของที่ทราบให้เป็นที่ทราบ
พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ทางเจ้าของกำหนด

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น/ความพึงพอใจของเจ้าของบ้านเดิมในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1)
1) ทำมีความประสงค์จะทราบผลการดำเนินการของเจ้าของบ้านเดิมที่ดูแลบ้านเดิมที่ดี

ไม่มีความประสงค์

มีความประสงค์ กดหน้าจอหน้าจอสัมผัสท่าน

() นักท่องเที่ยว

() นักลงทุน

() บ้านเดิม

() มาก

() มากที่สุด

2) ข้อเสนอแนะด้านการดูแลบ้านเดิม

ไม่มี

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ส่วนที่ 4 ห้ามดำเนินการตามที่ดูแลบ้านเดิมที่ดี / มาตรฐานดีเยี่ยม

ไม่ได้รับผลกระทบ

ได้รับผลกระทบ

() นักท่องเที่ยว

() นักลงทุน

() บ้านเดิม

() มาก

() มากที่สุด

(ก่อนได้รับผลกระทบ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลในครอบครัว (ตัวบทนั้นพอกথ้าย)

- 1) เพศ ชาย หญิง
- 2) อายุ ปี
- 3) สถานภาพในวิชาชีพ
- () พัชรัตราชิน สามีภรรยา ลูกสาว
- ลูกสาวของพ่อแม่จากพ่อแม่คนแรกไม่ได้แล้วแต่เป็นภาระของพ่อแม่

แบบสอบถาม

4) สถานภาพของบุตรและภานุกัน

เป้มีภาระภักดิษา

พ้นภาระเดินทาง

คู่นี้ต้องมาเดินทางจากเดียวจึงจะได้ไปใน

ตัวแทนในการขอใบอนุญาตเดินทาง

5) ระยะเวลาที่พำนักตากลับไปในครั้งนี้

6-10 ปี 11-15 ปี 16-20 ปี 21 ปี+

6) ที่พำนักพำนัชจากในจังหวัด ๗๖๘๙ หนองบัวลำภู ไทย

ไม่เกิน 1 ปีเดือน 2-4 กีเดือน 5-7 กีเดือน 8-10 กีเดือน

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ของพ่อแม่ ผลประโยชน์เดียวที่มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วน
ร่วมของประเทศไทยและสหประชาชาติ

ประดิษฐ์	มีผลกระทบ มาก	มีผลกระทบ ปานกลาง	มีผลกระทบ น้อย	ไม่มีผลกระทบ
บุญพาสิย				
บุญพากรทรงครุฑ์				
บุญพาณิชย์ที่อยู่อาศัย				
บุญพากรณ์เบ่งเมตต				
บุญพากรณ์นักลงทุน				
บุญพากรบุญสืบบุญภักดิษฐุ / ให้ทักษิณ				
บุญพาสัจจะ				

ประดิษฐ์	มีผลกระทบ มาก	มีผลกระทบ ปานกลาง	มีผลกระทบ น้อย	ไม่มีผลกระทบ
บุญพาสัน				
บุญพาณิชย์				
บุญพาสน์สัย				
บุญพาสัจจะ				



ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ปกครองและแก้ไขผลการประเมินของครูที่มีผลลัพธ์ทางการเรียนดีมากที่สุดสำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากที่สุด

146

๔๑. พัฒนาผลิตภัณฑ์ (อบรมผู้พิมพ์ที่มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์)

卷之三

ภาคผนวก ค-8

กรมธรรม์ประกันภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

CHUBB

Chubb Samaggi Insurance PCL.
2/4 Chubb Tower, 12th Fl.,
Northpark Project,
Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Thung Song Hong, Laksi,
Bangkok 10210

บริษัท ชับบ์萨米คุ้ปะกันภัย จำกัด (มหาชน)
2/4 อาคารที่บูร์ช ชั้นที่ 12 โครงการนอร์ทพาร์ค[®]
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหนองลัด กรุงเทพฯ 10210
ทะเบียนเลขที่/Registration No. 0107537001510
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107537001510

O +66 0 2555-9100
F +66 0 2955-0202
www.chubb.com/th

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน


ตารางกรมธรรม์ประกันภัย THE SCHEDULE

รหัส : Code CBSMG	ต่ออายุ (X) Renewal	ประกันภัยใหม่ () New Business	กรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ Policy No.		PIP0020963 AR-22104		CPL0030197 PL-30472		
1. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address The Lofts Asoke Condominium Juristic Person as Interest may appear including all subsidiary companies and related corporate bodies including those acquired or incorporated during the Period of Insurance and other entities for which the Insured has assumed an obligation to arrange insurance for their respective rights, titles and interests.			สถานที่ดังหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย Location of Property Insured The Lofts Asoke Condominium 243 Soi Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 อำเภอ District 47 จังหวัด Province 00 บล็อก Block						
2. ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance	1 Year	เริ่มวันที่ From	31 December 2022	เวลา 16.30 น. at 4.30 p.m.	สิ้นสุดวันที่ To	31 December 2023	เวลา 16.30 น. at 4.30 p.m.		
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ Amount Insured under this policy			THB 1,254,000,000.00			บาท Baht	อัตราเบี้ยประกันภัย Premium Rate 0.032%		
เบี้ยประกันภัยสุทธิ Net Premium	401,280.00 Baht	บาท Baht	อากรแสตมป์ Stamp Duty	บาท Baht	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	บาท Baht	รวม Total 431,088.02 Baht		
4. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน : Material Damage									
รายการที่ Item No.	รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of the Property Insured			จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured		ความเสียหายส่วนแรก Deductible			
	ตามเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย (As per policy details attached)			THB 1,254,000,000.00		ตามเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย (As per policy details attached)			
5. จำนวนเงินเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยร่วม Amount of Co-Insurance & Co-Insurers									
ชั่วระยะเวลาแล้ว									
6. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและ/หรือที่เก็บหรือติดตั้งที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of building Insured of containing the property Insured									
เป็นเจ้าของ (X) As Owner	ผู้เช่า () As Tenant								
จำนวนชั้น No. of Storey	-As per policy details attached-	จำนวนคุறำหรือหลัง No. of Building	พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area						
สถานที่เช่าเป็น Occupancy	Residential Condominium and Related Facilities	รหัสภัย Risk Exp. Code	1040	ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building 1					
8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเอกสารแนบท้าย Clauses and / or warranties attached -As per policy details attached-									
9. วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on	31 December 2022			วันที่กรมธรรม์ประกันภัย [†] Policy Issued on	28 November 2022				
<input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance	<input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัย Agent	<input checked="" type="checkbox"/> นายหน้าประกันภัย Broker	Chaz Insurance Broker Co., Ltd.			ใบอนุญาตเลขที่ License No.	200004/2538		

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

As evidence, the Company has caused this Policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its Office.

Renewal of Policy No. PIP0020963 AR-21921



Checked by

กรรมการ - Director

นายชัชวาลย์ จันทร์สาคร
ผู้จัดการฝ่ายขาย

กรรมการ - Director

ผู้รับมอบอำนาจ – Authorized Signature