

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 05/01/2566
รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะพักก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	/
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ซีลปั๊มและสายปั๊ม	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 40 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 75 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน Deg.C)	...	...	...	N / A	ค่าที่วัดได้ - Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 700
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3,100 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 3,100 RPM.
สายพานไดรฟ์	...	...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ซีลปั๊ม	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	/	ร.ม. ที่ใช้ 9.4 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	/	ร.ม. ที่ใช้ 9.4 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	/	ร.ม. ที่ใช้ 9.4 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	/	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	/	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 05 / 01 / 2566 วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 09/02/2566
รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพทรงอากาศ	...	...	...	/	
สายพานหัดลม , หมอน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 50 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 55 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน N/A Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ N/A Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1,100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3,000 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 3,000 RPM.
สายพานไดชาร์จ	...	...	...	-	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณหัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.5 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย : 

ช่างอาคาร : ๖๖/๐๕๒๒ หัวหน้าช่าง :  ผู้จัดการอาคาร : 

วันที่ : ๐๔ / ๐๒ / ๒๕๖๖ วันที่ : / / วันที่ : / /

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-01-001	อายุการใช้งาน :	09/03/2566
รหัสความถี่ :	M	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจสอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทำงานและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็น	...	...	...	/	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพทรงอากาศ	...	...	...	/	
สายพานหัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน _____ PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 56 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน _____ Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ N/A Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1700
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน _____ RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 3,000 RPM.
สายพานไดชาร์จ	...	...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ข้อแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [✓] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [✓] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [✓] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [✓] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [✓] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : นายพรวิทย์ ตรวจสอบโดย : [Signature] ทบทวนตรวจสอบโดย : [Signature]

ช่างอาคาร : นายพรวิทย์ หัวหน้าช่าง : [Signature] ผู้จัดการอาคาร : [Signature]

วันที่ : 09 / 03 / 2566 วันที่ : ____ / ____ / ____ วันที่ : ____ / ____ / ____

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 06/04/2566
รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ข้อแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพทรงอากาศ	...	...	...	/	
สายพานหัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน _____ PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 75 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน _____ Deg.C)	...	...	...	N/A	ค่าที่วัดได้ - Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 720
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3,700 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 3,100 RPM.
สายพานไคชาร์พ	...	...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ข้อแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.8 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.8 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ข.ม.ที่ใส่ 10.8 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2564 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา
รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 06 / 04 / 2566 วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : IDEO MOBI ASORE เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-01-001 อายุการใช้งาน : 11/05/2566
รหัสความถี่ : M สถานที่ติดตั้ง : ห้อง PUMP ชั้น BM

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ชั่วโมงเดินเครื่องและสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพทรงอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน _____ PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 75 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน _____ Deg.C)	...	...	...	N / A	ค่าที่วัดได้ - Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 730
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 3,100 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 3,100 RPM.
สายพานไคชาร์ฟ	...	...	...	-	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ชั่วโมงเดินเครื่อง	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ร.ม.ที่ใส่ 10.3 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2565 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ 2565 [] เปลี่ยน [] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา
รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : 11/05/2566 หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 11 / 05 / 2566 วันที่ : วันที่ :

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : **IDEO MOBI ASORE** เครื่องจักร : **FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง**

รหัสเครื่องจักร : **FPP-01-001** อายุการใช้งาน : **06/06/2566**
รหัสความถี่ : **H** สถานที่ติดตั้ง : **ห้อง PUMP ชั้น BM**

รายละเอียด	M	H	Y	สถานะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะทัก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ซีลปั๊มและสายปั๊ม	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
ชุดชาร์จแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพทรงอากาศ	...	...	...	/	
สายพานหัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายเมนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน <u>10</u> PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ <u>75</u> PSI
อุณหภูมิหม้อน้ำเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน <u> </u> Deg.C)	...	...	...	N/A	ค่าที่วัดได้ <u>-</u> Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ <u>700</u>
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน <u>3,100</u> RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ <u>3,100</u> RPM.
สายพานไครวท์	...	...	...	-	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง	...	...	...	-	
ทำความสะอาด					
บริเวณหัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ซีลปั๊ม	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)	...	...	...	-	ชม.ที่ใส่ <u>1.4</u> [] เปลี่ยน [/] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ชม.ที่ใส่ <u>99</u> [] เปลี่ยน [/] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)	...	...	...	-	ชม.ที่ใส่ <u>1.4</u> [] เปลี่ยน [/] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ <u>2564</u> [] เปลี่ยน [/] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)	...	...	...	-	ปีที่เริ่มใช้ <u>2564</u> [] เปลี่ยน [/] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :

ตรวจสอบโดย :

ทบทวนตรวจสอบโดย :

ช่างอาคาร :

หัวหน้าช่าง :

ผู้จัดการอาคาร :

วันที่ : 06 / 06 / 2566

วันที่ :

วันที่ :