

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 24-31 มีนาคม 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)	วันที่วิเคราะห์	: 24-31 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเตือ อำเภอกะสอสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U026265
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 4602 8978 อีเมล : Trintananb@mitrphol.com	เลขที่งาน	: 2022-009442
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AF921-0001 - T23AF921-0007
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 24-31 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายชาญณรงค์ อ่ำลอย		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	24 - 25 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0001		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	52.0	68.7	48.6
08:00-09:00 น.	53.8	69.5	51.3
09:00-10:00 น.	54.3	70.1	52.2
10:00-11:00 น.	53.9	68.6	51.5
11:00-12:00 น.	53.2	69.8	51.2
12:00-13:00 น.	50.9	67.7	48.4
13:00-14:00 น.	51.6	67.7	49.2
14:00-15:00 น.	54.6	71.0	51.9
15:00-16:00 น.	53.4	69.3	50.5
16:00-17:00 น.	54.1	70.2	52.2
17:00-18:00 น.	50.1	66.0	47.6
18:00-19:00 น.	49.9	65.6	47.1
19:00-20:00 น.	49.9	65.9	47.6
20:00-21:00 น.	49.4	65.6	46.6
21:00-22:00 น.	50.0	65.3	47.9
22:00-23:00 น.	46.6	61.3	43.9
23:00-00:00 น.	45.8	61.8	43.0
00:00-01:00 น.	44.8	60.5	42.1
01:00-02:00 น.	44.2	59.3	41.8
02:00-03:00 น.	44.5	59.7	42.0
03:00-04:00 น.	45.2	59.8	43.0
04:00-05:00 น.	45.4	60.8	42.9
05:00-06:00 น.	44.8	61.7	42.3
06:00-07:00 น.	48.0	64.5	45.3
L _{Aeq} 24 hours		50.9	
L _{Adn}		53.9	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	25 - 26 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0002		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.0	67.3	48.3
08:00-09:00 น.	52.4	68.3	49.3
09:00-10:00 น.	54.0	69.8	52.0
10:00-11:00 น.	53.9	69.7	51.9
11:00-12:00 น.	53.8	70.3	51.2
12:00-13:00 น.	49.9	66.0	47.2
13:00-14:00 น.	54.2	71.2	51.7
14:00-15:00 น.	53.4	69.8	50.8
15:00-16:00 น.	52.2	68.5	49.7
16:00-17:00 น.	53.0	68.1	50.8
17:00-18:00 น.	50.7	65.8	48.3
18:00-19:00 น.	51.1	67.0	48.7
19:00-20:00 น.	50.3	66.2	47.7
20:00-21:00 น.	49.1	64.7	46.5
21:00-22:00 น.	48.4	63.8	45.8
22:00-23:00 น.	45.0	60.4	42.6
23:00-00:00 น.	45.0	59.8	42.4
00:00-01:00 น.	44.9	61.1	42.5
01:00-02:00 น.	44.7	60.3	42.3
02:00-03:00 น.	44.5	60.1	42.3
03:00-04:00 น.	45.1	61.2	43.1
04:00-05:00 น.	44.8	60.8	42.5
05:00-06:00 น.	44.6	60.1	42.3
06:00-07:00 น.	50.7	68.1	48.3
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		54.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	26 - 27 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0003		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.8	69.7	46.8
08:00-09:00 น.	54.6	72.2	52.0
09:00-10:00 น.	54.9	70.9	52.2
10:00-11:00 น.	53.3	69.3	50.8
11:00-12:00 น.	53.6	69.0	51.2
12:00-13:00 น.	50.0	65.4	47.5
13:00-14:00 น.	52.3	67.4	49.7
14:00-15:00 น.	52.4	68.2	49.5
15:00-16:00 น.	54.8	72.2	52.7
16:00-17:00 น.	54.2	69.2	51.8
17:00-18:00 น.	51.0	66.7	48.9
18:00-19:00 น.	49.5	65.5	47.1
19:00-20:00 น.	49.7	66.3	47.3
20:00-21:00 น.	49.9	66.5	46.9
21:00-22:00 น.	50.1	65.7	47.6
22:00-23:00 น.	45.0	60.8	42.4
23:00-00:00 น.	45.1	60.1	42.6
00:00-01:00 น.	44.9	60.7	42.5
01:00-02:00 น.	44.6	60.2	42.1
02:00-03:00 น.	44.6	60.3	41.9
03:00-04:00 น.	45.5	59.4	43.4
04:00-05:00 น.	44.7	59.9	42.4
05:00-06:00 น.	47.5	62.6	45.0
06:00-07:00 น.	48.3	64.1	45.9
L _{Aeq} 24 hours		51.0	
L _{Adn}		54.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	27 - 28 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0004		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	67.5	49.2
08:00-09:00 น.	53.9	69.4	51.5
09:00-10:00 น.	53.9	68.4	51.8
10:00-11:00 น.	53.5	68.7	51.0
11:00-12:00 น.	51.7	68.9	49.1
12:00-13:00 น.	51.6	67.8	48.9
13:00-14:00 น.	52.7	67.6	50.0
14:00-15:00 น.	53.2	68.8	51.1
15:00-16:00 น.	53.2	69.9	50.8
16:00-17:00 น.	53.5	69.2	51.3
17:00-18:00 น.	50.4	66.7	48.0
18:00-19:00 น.	49.8	65.1	47.6
19:00-20:00 น.	49.8	65.9	47.3
20:00-21:00 น.	48.8	63.5	46.5
21:00-22:00 น.	49.8	65.7	47.2
22:00-23:00 น.	44.8	61.0	42.3
23:00-00:00 น.	44.7	62.2	42.1
00:00-01:00 น.	44.9	61.2	42.6
01:00-02:00 น.	45.0	60.4	42.6
02:00-03:00 น.	44.9	60.5	42.5
03:00-04:00 น.	44.7	61.4	42.4
04:00-05:00 น.	45.1	60.4	42.7
05:00-06:00 น.	48.7	64.7	46.3
06:00-07:00 น.	48.9	65.9	46.1
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		54.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	28 - 29 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0005		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	67.5	49.0
08:00-09:00 น.	54.2	69.7	51.9
09:00-10:00 น.	54.0	68.5	51.6
10:00-11:00 น.	53.5	69.0	51.1
11:00-12:00 น.	51.3	66.7	48.9
12:00-13:00 น.	49.6	64.4	47.4
13:00-14:00 น.	52.6	68.5	50.1
14:00-15:00 น.	53.4	69.8	50.8
15:00-16:00 น.	54.1	69.8	51.9
16:00-17:00 น.	53.2	69.6	51.1
17:00-18:00 น.	50.8	66.3	48.6
18:00-19:00 น.	49.8	65.2	47.5
19:00-20:00 น.	49.9	65.2	47.8
20:00-21:00 น.	49.5	64.5	47.2
21:00-22:00 น.	49.6	64.2	47.1
22:00-23:00 น.	44.9	60.0	42.2
23:00-00:00 น.	44.9	60.9	42.5
00:00-01:00 น.	44.7	59.7	42.2
01:00-02:00 น.	44.8	60.6	42.3
02:00-03:00 น.	45.3	60.6	42.8
03:00-04:00 น.	45.1	60.7	42.8
04:00-05:00 น.	45.8	62.1	42.9
05:00-06:00 น.	48.8	64.4	46.3
06:00-07:00 น.	49.1	64.4	47.0
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		54.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	29 - 30 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0006		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.5	67.0	48.6
08:00-09:00 น.	53.9	69.0	51.6
09:00-10:00 น.	53.7	69.4	51.4
10:00-11:00 น.	53.4	69.8	51.2
11:00-12:00 น.	50.9	66.6	49.0
12:00-13:00 น.	50.6	65.2	48.2
13:00-14:00 น.	52.9	69.3	50.2
14:00-15:00 น.	53.5	70.4	51.2
15:00-16:00 น.	53.6	68.7	51.3
16:00-17:00 น.	53.4	69.1	50.8
17:00-18:00 น.	51.1	66.9	48.6
18:00-19:00 น.	49.2	65.3	46.6
19:00-20:00 น.	49.3	64.9	46.4
20:00-21:00 น.	49.9	65.3	47.4
21:00-22:00 น.	49.1	64.5	46.4
22:00-23:00 น.	45.2	61.1	42.9
23:00-00:00 น.	45.3	60.3	42.9
00:00-01:00 น.	44.6	59.4	42.1
01:00-02:00 น.	44.9	59.9	42.6
02:00-03:00 น.	45.3	60.6	42.8
03:00-04:00 น.	45.1	59.8	42.9
04:00-05:00 น.	45.2	60.8	43.0
05:00-06:00 น.	48.7	64.4	46.2
06:00-07:00 น.	49.7	64.8	47.0
L _{Aeq} 24 hours		50.7	
L _{Adn}		54.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณวัดสว่างดาราม (บ้านนาสีดา) (N1)		
	30 - 31 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0007		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.0	68.0	50.3
08:00-09:00 น.	54.0	67.7	51.5
09:00-10:00 น.	53.6	69.1	51.1
10:00-11:00 น.	52.9	69.5	50.9
11:00-12:00 น.	51.4	67.5	49.0
12:00-13:00 น.	51.6	67.1	49.1
13:00-14:00 น.	53.1	69.1	50.8
14:00-15:00 น.	53.6	70.5	51.0
15:00-16:00 น.	53.9	69.0	51.7
16:00-17:00 น.	53.1	68.5	49.9
17:00-18:00 น.	50.5	67.0	47.9
18:00-19:00 น.	49.1	64.1	47.0
19:00-20:00 น.	49.8	65.1	47.5
20:00-21:00 น.	49.9	65.1	47.4
21:00-22:00 น.	48.8	64.9	46.6
22:00-23:00 น.	45.1	60.6	42.8
23:00-00:00 น.	44.9	59.9	42.3
00:00-01:00 น.	45.0	60.2	42.4
01:00-02:00 น.	45.0	61.0	42.2
02:00-03:00 น.	45.2	60.3	42.8
03:00-04:00 น.	44.8	60.2	42.6
04:00-05:00 น.	45.8	63.4	43.1
05:00-06:00 น.	48.8	64.6	46.5
06:00-07:00 น.	49.3	66.8	46.2
L _{Aeq} 24 hours		50.8	
L _{Adn}		54.3	

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 เมษายน 2566

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	: โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เกษตรสมบูรณ์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด	วันที่รับตัวอย่าง	: 24-31 มีนาคม 2566
ชื่อลูกค้า	: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (เกษตรสมบูรณ์)	วันที่วิเคราะห์	: 24-31 มีนาคม 2566
ที่อยู่	: 99 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120	เลขที่ใบรายงานผล	: 2023-U026267
ข้อมูลผู้ติดต่อ	: โทรศัพท์ : 08 4602 8978 อีเมล : Trintananb@mitrphol.com	เลขที่งาน	: 2022-009442
สถานที่ตรวจวัด	: บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)	หมายเลขปฏิบัติการ	: T23AF921-0008 - T23AF921-0014
ประเภทการตรวจวัด	: ระดับเสียงโดยทั่วไป		
วันที่ตรวจวัด	: 24 มีนาคม 2566		
เวลาที่ตรวจวัด	: *		
อุปกรณ์ตรวจวัด	: มาตรระดับเสียง		
ผู้ตรวจวัด	: นายชาญณรงค์ อ่ำลอย		

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	24 - 25 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0008		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.9	73.5	39.4
08:00-09:00 น.	53.8	69.3	49.1
09:00-10:00 น.	54.3	73.8	49.5
10:00-11:00 น.	53.7	72.2	48.8
11:00-12:00 น.	53.1	71.6	48.8
12:00-13:00 น.	49.0	68.5	42.0
13:00-14:00 น.	51.2	70.7	47.9
14:00-15:00 น.	54.6	73.3	48.1
15:00-16:00 น.	53.2	69.5	49.0
16:00-17:00 น.	54.0	72.2	48.9
17:00-18:00 น.	48.2	70.5	44.9
18:00-19:00 น.	47.2	68.5	42.2
19:00-20:00 น.	47.4	66.1	43.6
20:00-21:00 น.	46.4	62.6	42.4
21:00-22:00 น.	46.8	66.7	42.5
22:00-23:00 น.	45.4	64.8	40.8
23:00-00:00 น.	44.0	65.4	40.7
00:00-01:00 น.	42.1	54.7	39.3
01:00-02:00 น.	41.2	58.4	39.1
02:00-03:00 น.	41.4	52.0	39.1
03:00-04:00 น.	41.3	61.1	38.9
04:00-05:00 น.	42.8	70.0	39.4
05:00-06:00 น.	41.7	68.9	39.2
06:00-07:00 น.	47.8	68.7	41.1
L _{Aeq} 24 hours		50.2	
L _{Adn}		52.6	



เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	25 - 26 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0009		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.9	75.0	44.4
08:00-09:00 น.	52.4	70.3	48.8
09:00-10:00 น.	53.9	76.1	48.7
10:00-11:00 น.	54.1	74.8	48.4
11:00-12:00 น.	53.6	74.0	46.7
12:00-13:00 น.	47.2	71.0	41.6
13:00-14:00 น.	54.0	71.9	49.3
14:00-15:00 น.	53.4	72.1	49.6
15:00-16:00 น.	51.7	73.5	47.3
16:00-17:00 น.	52.8	69.4	49.7
17:00-18:00 น.	49.7	65.4	45.9
18:00-19:00 น.	50.2	68.7	45.0
19:00-20:00 น.	48.0	71.3	42.1
20:00-21:00 น.	44.5	67.4	41.6
21:00-22:00 น.	43.4	68.0	40.9
22:00-23:00 น.	42.1	63.3	39.7
23:00-00:00 น.	42.2	52.3	39.4
00:00-01:00 น.	41.6	63.4	39.2
01:00-02:00 น.	41.3	62.9	38.8
02:00-03:00 น.	41.4	62.3	38.8
03:00-04:00 น.	41.1	57.8	38.6
04:00-05:00 น.	41.8	61.4	38.7
05:00-06:00 น.	42.0	61.9	37.8
06:00-07:00 น.	50.9	72.3	40.2
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		52.8	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	26 - 27 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0010		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	49.7	76.1	41.3
08:00-09:00 น.	54.4	70.0	49.5
09:00-10:00 น.	54.8	74.6	48.7
10:00-11:00 น.	53.3	76.3	47.8
11:00-12:00 น.	53.5	71.3	48.2
12:00-13:00 น.	48.9	70.7	43.1
13:00-14:00 น.	52.1	69.8	48.0
14:00-15:00 น.	52.4	70.2	48.1
15:00-16:00 น.	54.6	70.1	49.1
16:00-17:00 น.	54.2	69.7	48.6
17:00-18:00 น.	50.0	65.0	45.7
18:00-19:00 น.	47.9	65.0	43.1
19:00-20:00 น.	47.5	65.6	42.7
20:00-21:00 น.	44.7	59.7	41.9
21:00-22:00 น.	46.3	63.7	42.3
22:00-23:00 น.	43.2	62.8	40.3
23:00-00:00 น.	42.8	57.6	39.8
00:00-01:00 น.	41.4	55.7	39.0
01:00-02:00 น.	41.9	56.9	39.1
02:00-03:00 น.	41.4	57.8	39.0
03:00-04:00 น.	42.0	57.6	39.2
04:00-05:00 น.	41.2	60.3	38.5
05:00-06:00 น.	47.4	67.8	40.0
06:00-07:00 น.	48.4	67.3	40.5
L _{Aeq} 24 hours		50.3	
L _{Adn}		52.9	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	27 - 28 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0011		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	50.6	67.9	44.0
08:00-09:00 น.	54.0	69.7	49.4
09:00-10:00 น.	53.8	72.1	48.6
10:00-11:00 น.	53.3	71.0	47.0
11:00-12:00 น.	51.0	71.0	45.5
12:00-13:00 น.	50.8	68.1	45.8
13:00-14:00 น.	52.7	69.3	48.5
14:00-15:00 น.	53.3	68.8	48.6
15:00-16:00 น.	53.1	68.0	48.2
16:00-17:00 น.	53.4	68.2	48.8
17:00-18:00 น.	49.0	64.9	45.0
18:00-19:00 น.	47.8	65.5	42.6
19:00-20:00 น.	46.3	64.8	42.2
20:00-21:00 น.	43.7	58.2	41.5
21:00-22:00 น.	44.5	61.4	41.4
22:00-23:00 น.	42.6	54.4	39.8
23:00-00:00 น.	42.2	57.2	39.5
00:00-01:00 น.	41.5	55.5	39.1
01:00-02:00 น.	41.7	57.4	39.3
02:00-03:00 น.	41.7	53.8	39.3
03:00-04:00 น.	41.4	57.4	38.8
04:00-05:00 น.	42.9	59.3	38.8
05:00-06:00 น.	48.6	66.2	40.8
06:00-07:00 น.	49.0	67.2	41.1
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		53.0	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	28 - 29 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0012		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.0	67.7	45.0
08:00-09:00 น.	53.9	70.1	49.4
09:00-10:00 น.	53.7	70.6	48.5
10:00-11:00 น.	53.5	69.6	48.1
11:00-12:00 น.	51.0	68.2	45.3
12:00-13:00 น.	48.3	66.4	42.4
13:00-14:00 น.	52.4	67.4	48.4
14:00-15:00 น.	53.3	68.7	48.4
15:00-16:00 น.	53.9	68.9	49.0
16:00-17:00 น.	52.9	68.3	48.8
17:00-18:00 น.	49.1	64.8	45.1
18:00-19:00 น.	48.0	65.6	42.7
19:00-20:00 น.	46.0	64.0	42.2
20:00-21:00 น.	44.4	59.0	41.4
21:00-22:00 น.	44.7	60.2	41.4
22:00-23:00 น.	42.6	56.0	39.8
23:00-00:00 น.	42.5	54.8	39.6
00:00-01:00 น.	41.4	52.8	39.1
01:00-02:00 น.	41.7	56.1	39.2
02:00-03:00 น.	42.0	55.1	39.0
03:00-04:00 น.	41.5	57.1	38.6
04:00-05:00 น.	44.0	64.3	38.7
05:00-06:00 น.	49.0	65.4	40.7
06:00-07:00 น.	49.3	66.9	42.4
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		53.1	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	29 - 30 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0013		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	51.0	67.1	45.6
08:00-09:00 น.	53.9	70.2	49.3
09:00-10:00 น.	53.6	71.4	48.3
10:00-11:00 น.	53.3	69.0	47.6
11:00-12:00 น.	50.1	67.7	43.3
12:00-13:00 น.	49.5	66.6	43.9
13:00-14:00 น.	52.9	70.1	48.3
14:00-15:00 น.	53.5	68.6	49.0
15:00-16:00 น.	53.4	67.4	48.7
16:00-17:00 น.	53.3	68.6	48.6
17:00-18:00 น.	50.0	65.5	45.4
18:00-19:00 น.	47.4	64.9	42.6
19:00-20:00 น.	46.4	64.3	42.3
20:00-21:00 น.	44.8	60.0	41.7
21:00-22:00 น.	44.0	58.2	41.1
22:00-23:00 น.	42.9	57.8	39.8
23:00-00:00 น.	42.6	56.8	39.8
00:00-01:00 น.	41.7	57.0	39.3
01:00-02:00 น.	41.8	55.4	39.3
02:00-03:00 น.	41.7	53.3	39.1
03:00-04:00 น.	41.7	56.6	38.9
04:00-05:00 น.	42.5	59.8	38.6
05:00-06:00 น.	48.9	65.0	41.0
06:00-07:00 น.	49.9	64.3	43.2
L _{Aeq} 24 hours		50.0	
L _{Adn}		53.2	

เวลา *	ผลการวิเคราะห์ (เดซิเบลเอ)		
	บริเวณบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 13 (N2)		
	30 - 31 มีนาคม 2566		
	T23AF921-0014		
	L _{Aeq} 1 hour	L _{Amax} 1 hour	L _{A90} 1 hour
07:00-08:00 น.	53.1	68.0	48.4
08:00-09:00 น.	53.9	69.0	48.9
09:00-10:00 น.	53.5	69.8	48.4
10:00-11:00 น.	53.0	68.9	47.0
11:00-12:00 น.	51.2	66.0	45.8
12:00-13:00 น.	50.4	67.4	45.0
13:00-14:00 น.	53.0	67.9	48.8
14:00-15:00 น.	53.5	68.3	48.7
15:00-16:00 น.	53.9	68.2	49.0
16:00-17:00 น.	52.7	69.6	47.5
17:00-18:00 น.	48.9	64.5	44.2
18:00-19:00 น.	47.5	64.2	42.5
19:00-20:00 น.	44.7	59.9	41.5
20:00-21:00 น.	46.8	63.8	41.7
21:00-22:00 น.	43.8	57.7	40.7
22:00-23:00 น.	42.4	58.0	39.7
23:00-00:00 น.	42.3	53.8	39.6
00:00-01:00 น.	41.6	53.2	39.3
01:00-02:00 น.	42.6	56.4	40.1
02:00-03:00 น.	41.7	53.8	39.0
03:00-04:00 น.	42.2	57.9	38.8
04:00-05:00 น.	44.4	62.5	38.8
05:00-06:00 น.	49.1	65.0	41.6
06:00-07:00 น.	49.6	67.4	41.7
L _{Aeq} 24 hours		50.2	
L _{Adn}		53.3	

(นายศิลา บรรจงใจรักษ์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

10 เมษายน 2566