

ตารางการตรวจสอบปั๊มดับเพลิงประจำเดือน

วันที่ ๗ เดือน มกราคม ปี ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		มาตรฐานการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
1.	ระดับน้ำมัน (700 ลิตร)	✓		ระดับน้ำมันไม่น้อยกว่า (500 ลิตร)	จป./ซ่อมบำรุง
2.	แบตเตอรี่	✓		ระดับน้ำกลั่นปกติ ขั้วต่างๆ ปกติใช้งานได้	จป./ซ่อมบำรุง
3.	ท่อวาล์ว ต่างๆ	✓		ไม่มีน้ำรั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
4.	เกจวัดไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ เมื่อเปิดปั๊ม	✓		สังเกตจากเกจวัดเมื่อเปิดปั๊ม	จป./ซ่อมบำรุง
5.	ทดสอบเปิดปั๊มประมาณ 10 นาที	✓		เปิดปั๊มไว้นานประมาณ 10 นาที	จป./ซ่อมบำรุง
6.	ระบบน้ำหล่อเย็น	✓		ไม่มีการรั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
7.	ระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓		ระดับน้ำมันปกติและไม่รั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
8.	ความสะอาดในพื้นที่	✓		ไม่มีขยะ, น้ำขังภายใน	จป./ซ่อมบำรุง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ/รปภ.

ผู้อนุมัติ.....

....จป. วิชาชีพ

๗/๑/๖๖



ตารางการตรวจสอบปั๊มดับเพลิงประจำเดือน

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน ปี 66

ลำดับ	รายการตรวจ	ผลการตรวจ		มาตรฐานการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
		ปกติ	ไม่ปกติ		
1.	ระดับน้ำมัน (700 ลิตร)	✓		ระดับน้ำมันไม่น้อยกว่า (500 ลิตร) 800	จป./ซ่อมบำรุง
2.	แบตเตอรี่	✓		ระดับน้ำกลั่นปกติ ขั้วต่างๆ ปกติใช้งานได้	จป./ซ่อมบำรุง
3.	ท่อวาล์ว ต่างๆ	✓		ไม่มีน้ำรั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
4.	เกจวัดไม่ต่ำกว่า 10 บาร์ เมื่อเปิดปั๊ม	✓		สังเกตจากเกจวัดเมื่อเปิดปั๊ม	จป./ซ่อมบำรุง
5.	ทดลองเปิดปั๊มประมาณ 10 นาที	✓		เปิดปั๊มไว้นานประมาณ 10 นาที	จป./ซ่อมบำรุง
6.	ระบบน้ำหล่อเย็น	✓		ไม่มีการรั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
7.	ระบบน้ำมันหล่อลื่น	✓		ระดับน้ำมันปกติและไม่รั่วซึม	จป./ซ่อมบำรุง
8.	ความสะอาดในพื้นที่	✓		ไม่มีขยะ, น้ำขังภายใน	จป./ซ่อมบำรุง

ผู้ตรวจสอบ.....

.....ผู้ช่วย จป.วิชาชีพ/รปภ.

ผู้อนุมัติ.....

.....จป. วิชาชีพ

30/6/2566