

Diesel Engine Fire Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์)

อาคาร. กาฬมาศ



เดือน เม.ย. ปี ๖๖

รายละเอียด		สัปดาห์ที่ 1 ว. <u>8</u> / ต. <u>4</u> / ป. <u>๖๖</u>		สัปดาห์ที่ 2 ว. <u>๑๕</u> / ต. <u>4</u> / ป. <u>๖๖</u>		สัปดาห์ที่ 3 ว. <u>๒๒</u> / ต. <u>4</u> / ป. <u>๖๖</u>		สัปดาห์ที่ 4 ว. / ต. / ป.		สัปดาห์ที่ 5 ว. / ต. / ป.	
		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร		การทดสอบเครื่องจักร	
		ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual <input checked="" type="checkbox"/> Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual <input checked="" type="checkbox"/> Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual <input checked="" type="checkbox"/> Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automatic	ก่อนการเดินเครื่อง	<input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Automatic
ส่วนเครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N		N							
	บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	H		H							
	บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (C/F)	40°C		40°C							
	บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (C/F)	60°C		75°C							
	บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	55 psi		50 psi							
	บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	H		H							
	บันทึกความเร็วรอบ (RPM).....RPM	150		170							
	ความตึงสายพาน	N		N							
	สภาพเขม่าควัน	N		N							
	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล แท่ง F.....ลิตร	300		280							
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	N		N							
	จากระบบและลูกปืน	N		N							
	บันทึกแรงดันทางเข้า (PSI)	150		150							
	บันทึกแรงดันทางออก (PSI)	80		80							
	วาล์วควบคุมแรงดัน	N		N							
ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	N		N							
	น้ำกลั่นแบตเตอรี่	N		N							
	ชุดชาร์จแบตเตอรี่	N		N							
	บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง (DC Volts)	12 V		12 V							
	บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง (DC Amp.)	2 A		2 A							
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร										
เวลา											
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง										
พบทวนโดย	ผู้จัดการอาคาร										

หมายเหตุ

นิติบุคคลอาคารชุด สมาร์ท คอนโด พระราม 2

ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบป้องกัน และสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ ประจำเดือน.....ปี 2566

smart
RAMA 2

7. อาคาร G

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ดูควบคุม		✓	✓		เคาะห้อง ทดสอบ อุปกรณ์	
2	ดูกราฟฟิค	✓					
3	โมดูล	✓					
4	Smoke	✓					

8. อาคาร H

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ดูควบคุม		✓	✓		เคาะห้อง ทดสอบ อุปกรณ์	
2	ดูกราฟฟิค	✓					
3	โมดูล	✓					
4	Smoke	✓					

9. อาคารสโมสร

NO.	รายการ	สภาพพร้อมใช้งาน		รายการที่ชำรุด		การแก้ไข	ผู้ตรวจสอบ
		พร้อม	ไม่พร้อม	มี	ไม่มี		
1	ดูควบคุม		✓	✓		เคาะห้อง ทดสอบ อุปกรณ์	
2	ดูกราฟฟิค	✓					
3	โมดูล	✓					
4	Smoke	✓					