
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในสระว่ายนํ้า
ค่าความเป็นกรด-ด่าง และคลอรีน

แบบฟอร์มการตรวจสอบค่าน้ำประจ่ายน้ำประจำวัน

อาคาร Serrano Rama 2 Phase 1

เดือน มิถุนายน




วันที่	เวลา	บันทึกค่า		การเติมสารเคมี					บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย	รับทราบโดย
		CL. (1 - 3.0)	PH (7.2 - 7.6)	คลอรีน	เกลือ	ดูดตะ -กอน	ล้างแผ่น กรอง	น้ำยากำจัดตะไคร่	โดย ช่างอาคาร	โดย หน.ช่าง	โดย ผู้จัดการ
1		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
2		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
3		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
4		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
5		3.0	2.2					-			
6		3.0	2.2					-			
7		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
8		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
9		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
10		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
11		3.0	7.2	-	-	-	-	-			
12		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
13		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
14		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
15		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
16		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
17		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
18		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
19		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
20		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
21		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
22		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
23		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
24		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
25		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
26		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
27		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
28		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
29		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
30		3.0	7.6	-	-	-	-	-			
31		3.0	7.6	-	-	-	-	-			

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายปี)



ANALYSIS REPORT



Parameter	Unit	Method	PWS 02928/66 สระว่ายน้ำสวนต้น	PWS 02929/66 สระว่ายน้ำสวนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	6 #	6 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	101 #	115 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23rd 2017 , part 4500-Cl- B	1053 #	1034 #	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	0.30 #	< 0.01 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	144 #	132 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : Limit of Quantitation ; LOQ (Cl⁻=6 mg/L as Cl⁻ ,)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

-- End Of Report --

Lab

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันหนาม อ. อุ้มอ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U.-Thail, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-600-593 Fax : 035-600-594

TESTING
No.0029

Page 1 of 1

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท ออโตคาร์ตุต เซอร์วิสเซส จำกัด

Address : เลขที่ 45/461 หมู่ 54 แขวงแสงแดด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150

Product Name : น้ำดื่มบรรจุขวด

Lot No. : 10150

Sample No. : 10150

Sample Name : น้ำดื่มบรรจุขวด

Sample Description : น้ำดื่มบรรจุขวด

Sample Quantity : 10150

Sample Source : 10150

Sample Status : 10150

Sample Location : 10150

Sample Date : 10150

Sample Time : 10150

Sample Operator : 10150

Sample Supervisor : 10150

Sample Approver : 10150

Sample Tester : 10150

Sample Recorder : 10150

Sample Checker : 10150

Sample Auditor : 10150

Sample Manager : 10150

Sample Director : 10150

Sample President : 10150

Sample Chairman : 10150

Sample Vice Chairman : 10150

Sample Secretary : 10150

Sample Treasurer : 10150

Sample Public Relations : 10150

Sample Marketing : 10150

Sample Sales : 10150

Sample Distribution : 10150

Sample Logistics : 10150

Sample Transportation : 10150

Sample Warehousing : 10150

Sample Inventory : 10150

Sample Quality Control : 10150

Sample Quality Assurance : 10150

Sample Quality Improvement : 10150

Sample Quality Management : 10150

Sample Quality System : 10150

Sample Quality Policy : 10150

Sample Quality Objective : 10150

Sample Quality Plan : 10150

Sample Quality Procedure : 10150

Sample Quality Instruction : 10150

Sample Quality Record : 10150

Sample Quality Report : 10150

Sample Quality Certificate : 10150

Sample Quality Statement : 10150

Sample Quality Declaration : 10150

Sample Quality Commitment : 10150

Sample Quality Promise : 10150

Sample Quality Assurance : 10150

Sample Quality Improvement : 10150

Sample Quality Management : 10150

Parameter

Unit

Method

WC 01481/68

Standard *

บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด

pH

-

In-house method: TM 001

8.6 (25°C)

5.0-9.0

BOD

mg/L

In-house method: TM 013

< 4

≤ 30

Total Suspended Solid

mg/L

APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 2540 D

< 10

≤ 40

Total Dissolved Solid

mg/L

Dried at 103-105 °C

214 #

≤ 500

Settleable Solids

mL/L

Volumetric

< 0.1 #

≤ 0.5

Oil & Grease

mg/L

APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 5520 D

< 2

≤ 20

Total Kjeldahl Nitrogen

mg/L as N

APHA, AWWA, WEF Edition 23rd/2017, part 4500-NorgB, NH₄ C

< 5

≤ 35

Sulfide

mg/L as S²⁻

Iodometric

< 0.10 #

≤ 1.0

Sample Characterization

-

Observation

ใส

Remark

* In-house method: TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017, part 5210B-4500-O-C

In-house method: TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd/2017, part 4500-HB

Limit of Quantitation: LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L, as N.)

It is outside the scope of ISO/IEC 17025

* ถ้ามีใบประกาศนียบัตรการตรวจวิเคราะห์แล้วแต่ผลการวิเคราะห์ไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ถ้าทราบประเภท)

- End Of Report -

Laboratory Staff

(MIS)

Approved By

(MIS)

3-190-0001

FO, LAB 7.6.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ed, Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Parameter	Unit	Method	Standard
-----------	------	--------	----------

pH	-	In-house method: TM 001	8.3 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	< 4 #
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	180 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₃ -C	< 5
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C
 In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD-4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
 * It is outside the scope of ISO/IEC 17025
 * ถ้าผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเกินค่าที่กำหนด กรุณาแจ้งผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม (เฉพาะปัญหาเท่านั้น)
 - End Of Report -

Laboratory Staff : (Mrs. N.)

Approved By : (Mrs. N.)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
 วันที่ออกรายงาน : 03/05/2562 เวลา 11:00 น.

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

Parameter	Unit	Method	Standard
-----------	------	--------	----------

pH	-	In-house method: TM 001	8.6 (25°C)
BOD	mg/L	In-house method: TM 013	< 4
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 2540 D	< 10
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	268 #
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 5520 D	< 2
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23-2017, part 4500-NorgB, NH ₃ -C	6
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #

Sample Characterization

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 5210B, 4500-O C
 In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23rd 2017, part 4500-HB
 Limit of Quantitation : LOQ (BOD-4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)
 * It is outside the scope of ISO/IEC 17025
 * ถ้าผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเกินค่าที่กำหนด กรุณาแจ้งผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม (เฉพาะปัญหาเท่านั้น)
 - End Of Report -

Laboratory Staff : (Mrs. N.)

Approved By : (Mrs. N.)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
 วันที่ออกรายงาน : 03/05/2562 เวลา 11:00 น.

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บ.เดินคอนกรีต เซอร์วิซ โปรแกร 2 ฝั่ง 1

Parameter	Unit	Method	WC 05312/66	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.7 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	5	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	238 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	6	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ใส

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัดมีผลใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดเท่านั้น (เฉพาะข้อมูลนี้)
- End Of Report -

Laboratory Staff

Approved By

(Mrs. [Redacted])

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Parameter	Unit	Method	WC 04146/66	Standard *
pH	-	In-house method: TM 001	8.6 (25°C)	5.0-9.0
BOD	mg/L	In-house method : TM 013	< 4	≤ 30
Total Suspended Solid	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 2540 D	< 10	≤ 40
Total Dissolved Solid	mg/L	Dried at 103-105 °C	278 #	≤ 500
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	< 0.1 #	≤ 0.5
Oil & Grease	mg/L	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 5520 D	< 2	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	APHA, AWWA, WEF Edition 23*2017, part 4500-NorgB, NH ₄ -C	5	≤ 35
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	< 0.10 #	≤ 1.0

Sample Characterization Observation ใส

Remark : In-house method : TM 013 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF 23*2017, part 5210B, 4500-O-C
In-house method : TM 001 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23*2017, part 4500-HB
Limit of Quantitation : LOQ (BOD=4 mg/L, SS=10 mg/L, Oil & Grease=2 mg/L, TKN=5 mg/L as N.)

* It is outside the scope of ISO/IEC 17025
* ข้อมูลผลการวิเคราะห์การตรวจวัดมีผลใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดเท่านั้น (เฉพาะข้อมูลนี้)
- End Of Report -

Laboratory Staff

Approved By

(Mrs. [Redacted])

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ
The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
แก้ไขครั้งที่ 0, วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1


ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า (รายเดือน)



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : นิตินิตดาการุณย เซอร์วิโน พรธรรม 2 เฟส 1



Parameter	Unit	Method	PWS 00407/66 จำนวนน้ำส่วนเกิน	PWS 00408/66 จำนวนน้ำส่วนเกิน	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization					
Observation			ใส		

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล 12550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนการตรวจไม่พบ หรือการตรวจไม่พบในน้ำดื่ม

- End Of Report -

Laboratory: [Redacted]
Approved By: [Redacted]

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1



Parameter	Unit	Method	PWS 01016/66 จำนวนน้ำส่วนเกิน	PWS 01017/66 จำนวนน้ำส่วนเกิน	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization					
Observation			ใส		

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล 12550 ซึ่ง การควบคุมการปนเปื้อนการตรวจไม่พบ หรือการตรวจไม่พบในน้ำดื่ม

- End Of Report -

Laboratory: [Redacted]
Approved By: [Redacted]

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันฉิม อ. จันทน์ จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราโน ฟาร์ม 2 ฟล 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Parameter Unit Method PWS 02316/66 PWS 02317/66
ส่วนน้ำส่วนเล็ก

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล วันที่ 12/5555 ผลการตรวจพบการปนเปื้อนการตรวจน้ำ หรือการส่งให้ทางแล็บ

- End Of Report -

Laboratory Sign

Approved By

(Signature)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันฉิม อ. จันทน์ จ. พระนครศรีอยุธยา 13210
194 Moo 5, T. Kanham, A.U-Thai, Ayutthaya 13210, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 1

Customer Name : บริษัท ออราโน ฟาร์ม 2 ฟล 1

Address : เลขที่ 45/461 ซอย 54 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

Parameter Unit Method PWS 02316/66 PWS 02317/66
ส่วนน้ำส่วนเล็ก

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL Standard Total Coliform Fermentation < 1.1 < 1.1 < 10

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ

Sample Characterization

Observation

ใส

ใส

Remark : กำลังดำเนินการตรวจสอบผล วันที่ 12/5555 ผลการตรวจพบการปนเปื้อนการตรวจน้ำ หรือการส่งให้ทางแล็บ

- End Of Report -

Laboratory Sign

Approved By

(Signature)

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

Customer Name : บริษัทอาคารชุด เซอร์วิโน ใน พระราม 2 เฟส 1

Parameter	Unit	Method	PWS 02928/66 สำรวจน้ำส่วนต้น	PWS 02929/66 สำรวจน้ำส่วนลึก	Standard *
Alkalinity	mg/L as CaCO ₃	Titration	6 #	6 #	80 - 100
Cyanuric acid	mg/L	Photometric	101 #	115 #	30 - 60
Chloride	mg/L as Cl ⁻	APHA, AWWA, WEF Edition 23/2017 , part 4500-Cl-B	1053 #	1034 #	< 600
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	0.30 #	< 0.01 #	≤ 50
Ammonia	mg/L as NH ₃	Titrimetric	< 0.10 #	< 0.10 #	< 20
Calcium Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	144 #	132 #	250 - 600
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1 #	< 1.1 #	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	MPN/100 mL	Other <i>Escherichia coli</i> Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	in 100 mL	Membrane Filter	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : Limit of Quantitation : LOQ (Cl=6 mg/L as Cl⁻)

* If it is outside the scope of ISO/IEC 17025

* อ้างอิงตามกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการสำรวจน้ำ หรือการดื่ม น้ำดื่มของเสีย

-: End Of Report -:

Laboratory Staff (M) Approved By (Mrs.)

Customer Name : บริษัทอาคารชุด เซอร์วิโน ใน พระราม 2 เฟส 1

Parameter	Unit	Method	PWS 03754/66 สำรวจน้ำส่วนต้น	PWS 03755/66 สำรวจน้ำส่วนลึก	Standard *
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Standard Total Coliform Fermentation	< 1.1	< 1.1	< 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	Thermotolerant (Fecal) Coliform Procedure	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Sample Characterization		Observation	ใส	ใส	

Remark : อ้างอิงตามกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการสำรวจน้ำ หรือการดื่ม น้ำดื่มของเสีย

-: End Of Report -:

Laboratory Staff (M) Approved By (Mrs.)

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันธารุ อ. ภูพาน จ. นครพนม 47130, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Customer Name : นิตบุศย์ อัครวิทย์ 2 พฤศจิกายน 2562



ส่งมอบให้ทางลูกค้า อัครวิทย์ อัครวิทย์

Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.46	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่มีกลิ่นเหม็น
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ


Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------

Remark : ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 หน้า 2560

Laboratory Staff



Approved



The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ



บริษัท ศูนย์วิเคราะห์น้ำ จำกัด
WATER ANALYSIS CENTER COMPANY LIMITED
194 หมู่ 5 ต. คันธารุ อ. ภูพาน จ. นครพนม 47130, Thailand
Tel : 035-226-383, 035-800-593 Fax : 035-800-594

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2



Analysis Date : 18-22/03/2023 Report Date : 22/03/2023 Report No. : RWS 00953/65

Parameter	Unit	Method	Result	Standard
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.40	≤ 1.0
Color	Pt-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่มีกลิ่นเหม็น	ไม่มีกลิ่นเหม็น
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ

Sample Characterization	Observation
-------------------------	-------------


Remark : ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 หน้า 2560

- End Of Report -

Laboratory Staff



Approved



The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

ANALYSIS REPORT

Page 1 of 2

Parameter	Unit	Method	PWS 0374/66	PWS 0375/66	PWS 0375/66	Standard *
ผลการวิเคราะห์น้ำ						
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.67 #	0.48 #	0.42 #	≤ 1.0
Color	Pl-Co Unit	platinum-cobalt	1.4 #	< 1.0 #	< 1.0 #	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ			
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Parameter	Unit	Method	PWS 0374/66	PWS 0375/66	PWS 0375/66	Standard *
ผลการวิเคราะห์น้ำ						
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.67 #	0.48 #	0.42 #	≤ 1.0
Color	Pl-Co Unit	platinum-cobalt	1.4 #	< 1.0 #	< 1.0 #	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ			
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Remark : กำลังผลัดคุณภาพน้ำประปากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560

End of Report :-

Approved By

Lab

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1

ANALYSIS REPORT

Page 2 of 2

Parameter	Unit	Method	PWS 0375/66	PWS 0375/66	PWS 0375/66	Standard *
ผลการวิเคราะห์น้ำ						
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.44 #	0.42 #	0.42 #	≤ 1.0
Color	Pl-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0 #	< 1.0 #	< 1.0 #	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ			
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Parameter	Unit	Method	PWS 0375/66	PWS 0375/66	PWS 0375/66	Standard *
ผลการวิเคราะห์น้ำ						
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.44 #	0.42 #	0.42 #	≤ 1.0
Color	Pl-Co Unit	platinum-cobalt	< 1.0 #	< 1.0 #	< 1.0 #	≤ 15
Odour	-	Threshold	ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ # ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ			
Escherichia coli	MPN/100 mL	Other Escherichia coli Procedures	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ตรวจไม่พบ #	ไม่พบ

Remark : กำลังผลัดคุณภาพน้ำประปากรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560

End of Report :-

Approved By

Lab

FO.LAB 7.8.1/1 รายงานผลการทดสอบ

The results relate only to the items tested. Test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

แก้ไขครั้งที่ 0 วันที่แก้ไข : 1 ม.ค. 2562 หน้า 1/1