บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการนิช ไพรด์ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์ นิติบุคคลอาคารชุดได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม โดยผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 ประกอบด้วย

คุณภาพน้ำทิ้ง (มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก.)

<u>พารามิเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)
- ✓ ทีเคเอ็น (TKN)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)

<u>พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✕ บีโอดี (BOD)

คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

<u>พารามิเตอร์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน</u>

- ✓ Total Coliform Bacteria
- ✓ Fecal Coliform Bacteria
- ✓ Escherichia coli (E. coli)
- ✓ Staphylococcus Aureus
- ✓ Pseudomonas aeruginosa

<u>ตารางที่ 4</u> สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

รายงานฉบับ/ มาตรการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม				มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม			
	✕	○	⊙	⌛	✕	○	⊙	⌛
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66	-	-	6	4	-	-	-	3

หมายเหตุ : ✕ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ⊙ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ⌛ = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ