

ภาคผนวก ค-3

เอกสารบันทึกน้ำประปาประจำวัน



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน
ประจำเดือน

21/11/2566

Date วันที่	Time (เวลา)	Current Reading ค่ามิเตอร์	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย	Time (เวลา)	Current Reading ค่ามิเตอร์	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.ม.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	040552	71	ดอ	17.00	040560	28	ดอ
2	9.00	040616	64	ดอ	17.00	040635	39	ดอ
3	9.00	040703	87	ดอ	17.00	040724	21	ดอ
4	9.00	040769	66	ดอ	17.00	040795	26	ดอ
5	9.00	040841	72	ดอ	17.00	040869	28	ดอ
6	9.00	040928	87	ดอ	17.00	040970	42	ดอ
7	9.00	041038	110	ดอ	17.00	041085	47	ดอ
8	9.00	041144	106	ดอ	17.00	041189	45	ดอ
9	9.00	041252	108	ดอ	17.00	041295	43	ดอ
10	9.00	041354	102	ดอ	17.00	041385	31	ดอ
11	9.00	041455	101	ดอ	17.00	041514	59	ดอ
12	9.00	041583	128	ดอ	17.00	041621	38	ดอ
13	9.00	041681	98	ดอ	17.00	041722	41	ดอ
14	9.00	041776	95	ดอ	17.00	041818	42	ดอ
15	9.00	041876	100	ดอ	17.00	041924	48	ดอ
16	9.00	042000	124	ดอ	17.00	042042	42	ดอ
17	9.00	042107	107	ดอ	17.00	042148	41	ดอ
18	9.00	042209	102	ดอ	17.00	042249	40	ดอ
19	9.00	042307	98	ดอ	17.00	042346	39	ดอ
20	9.00	042414	107	ดอ	17.00	042444	30	ดอ
21	9.00	042494	80	ดอ	17.00	042512	23	ดอ
22	9.00	042558	64	ดอ	17.00	042591	33	ดอ
23	9.00	042643	85	ดอ	17.00	042668	25	ดอ
24	9.00	042724	81	ดอ	17.00	042743	19	ดอ
25	9.00	042797	73	ดอ	17.00	042826	29	ดอ
26	9.00	042875	78	ดอ	17.00	042907	32	ดอ
27	9.00	042953	78	ดอ	17.00	042980	27	ดอ
28	9.00	043024	71	ดอ	17.00	043061	37	ดอ
29	9.00	043102	78	ดอ	17.00	043130	28	ดอ
30	9.00	043188	86	ดอ	17.00	043213	25	ดอ
31	9.00	043273	85	ดอ	17.00	043292	24	ดอ
Total		2792	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		2573	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 21/11/2566



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (อน.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (อน.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	0433A7	34	JA	17.00	043381	34	JA
2	9.00	043435	38	JA	17.00	043483	37	JA
3	9.00	043526	41	JA	17.00	043579	53	JA
4	9.00	043635	109	JA	17.00	043676	41	JA
5	9.00	043721	86	JA	17.00	043759	38	JA
6	9.00	043803	82	JA	17.00	043831	28	JA
7	9.00	043878	75	JA	17.00			
8	9.00	043949	69	JA	17.00	043978	30	JA
9	9.00	044026	79	JA	17.00	044057	31	JA
10	9.00	044093	67	JA	17.00	044133	30	JA
11	9.00	044169	76	JA	17.00	044213	44	JA
12	9.00	044257	88	JA	17.00	044287	32	JA
13	9.00	044337	82	JA	17.00	044367	28	JA
14	9.00	044417	78	JA	17.00	044457	35	JA
15	9.00	044501	84	JA	17.00	044531	30	JA
16	9.00	044585	84	JA	17.00	044613	28	JA
17	9.00	044662	72	JA	17.00	044690	28	JA
18	9.00	044737	75	JA	17.00	044777	40	JA
19	9.00	044829	85	JA	17.00	044856	34	JA
20	9.00	044916	94	JA	17.00	044940	24	JA
21	9.00	044992	76	JA	17.00	045018	26	JA
22	9.00	045063	76	JA	17.00	045095	24	JA
23	9.00	045146	78	JA	17.00	045175	29	JA
24	9.00	045228	82	JA	17.00	045258	30	JA
25	9.00	045304	76	JA	17.00	045343	39	JA
26	9.00	045383	81	JA	17.00	045416	33	JA
27	9.00	045472	89	JA	17.00	045497	27	JA
28	9.00	045544	72	JA	17.00	045567	23	JA
29	9.00				17.00			
30	9.00				17.00			
31	9.00				17.00			
Total			2273	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			2792	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (RM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/2/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	045614	70	ช	17.00	045649	35	ช
2	9.00	045701	67	ช	17.00	045726	25	ช
3	9.00	045775	74	ช	17.00	045803	28	ช
4	9.00	045850	75	ช	17.00	045887	37	ช
5	9.00	045930	80	ช	17.00	045967	37	ช
6	9.00	046010	80	ช	17.00	046052	42	ช
7	9.00	046108	98	ช	17.00	046131	23	ช
8	9.00	046198	80	ช	17.00	046215	27	ช
9	9.00	046268	80	ช	17.00	046297	29	ช
10	9.00	046343	75	ช	17.00	046384	41	ช
11	9.00	046400	57	ช	17.00	046452	52	ช
12	9.00	046507	107	ช	17.00	046542	41	ช
13	9.00	046602	95	ช	17.00	046622	20	ช
14	9.00	046690	78	ช	17.00	046704	24	ช
15	9.00	046762	82	ช	17.00	046773	31	ช
16	9.00	046851	90	ช	17.00	046869	18	ช
17	9.00	046921	70	ช	17.00	046946	25	ช
18	9.00	046971	70	ช	17.00	047023	32	ช
19	9.00	047084	93	ช	17.00	047113	29	ช
20	9.00	047179	95	ช	17.00	047203	24	ช
21	9.00	047257	78	ช	17.00	047284	27	ช
22	9.00	047334	77	ช	17.00	047359	25	ช
23	9.00	047423	89	ช	17.00	047446	23	ช
24	9.00	047497	74	ช	17.00	047523	26	ช
25	9.00	047539	62	ช	17.00	047596	37	ช
26	9.00	047640	81	ช	17.00	047671	31	ช
27	9.00	047723	83	ช	17.00	047855	32	ช
28	9.00	047807	84	ช	17.00	047831	24	ช
29	9.00	047887	80	ช	17.00	047911	24	ช
30	9.00	047961	74	ช	17.00	047993	32	ช
31	9.00	048038	77	ช	17.00	048071	33	ช
Total		2175		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		2273		Last Month / เดือนก่อนหน้า				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนายความตรวจสอบ

Signature / ส.อ. (ชื่อ / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประจำวัน
ประจำเดือน 1 เมษายน 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	049114	26	ช	17.00	049142	33	ช
2	9.00	049191	77	ช	17.00	049229	37	ช
3	9.00	049273	82	ช	17.00	049300	27	ช
4	9.00	049354	81	ช	17.00			
5	9.00	049412	58	ช	17.00	049443	31	ช
6	9.00	049474	62	ช	17.00	049519	45	ช
7	9.00	049557	83	ช	17.00			
8	9.00	049626	69	ช	17.00	049656	30	ช
9	9.00	049699	73	ช	17.00	049778	79	ช
10	9.00	049763	64	ช	17.00	049788	25	ช
11	9.00	049895	62	ช	17.00	049845	20	ช
12	9.00	049888	63	ช	17.00	049905	17	ช
13	9.00	049934	46	ช	17.00	049958	24	ช
14	9.00	049984	50	ช	17.00	049907	23	ช
15	9.00	049924	40	ช	17.00	049946	22	ช
16	9.00	049973	49	ช	17.00	049915		
17	9.00	049931	54	ช	17.00	049950	19	ช
18	9.00	049992	61	ช	17.00	049910	12	ช
19	9.00	049957	65	ช	17.00	049974	17	ช
20	9.00	049939	62	ช	17.00	049989	20	ช
21	9.00	049987	68	ช	17.00	0499408	21	ช
22	9.00	049942	55	ช	17.00	0499473	31	ช
23	9.00	0499512	70	ช	17.00	0499548	36	ช
24	9.00	049994	82	ช	17.00	0499614	20	ช
25	9.00	049958	64	ช	17.00	0499689	31	ช
26	9.00	049941	83	ช	17.00	0499758	17	ช
27	9.00	049808	67	ช	17.00	049827	19	ช
28	9.00	049875	67	ช	17.00	049905	30	ช
29	9.00	049948	73	ช	17.00			
30	9.00	050025	77	ช	17.00	050045	20	ช
31	9.00				17.00			
Total		1987		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		2475		Last Month / เดือนก่อนหน้า				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวัน
ประจำเดือน น.อ. 2566

ate	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By	Time	Current Reading	Consumption Units	Recorded By
วันที่	เวลา	ค่าที่อ่านได้	จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	บันทึกโดย	เวลา	ค่าที่อ่านได้	จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	บันทึกโดย
1	9.00	050040	55	สมศักดิ์	17.00	050118	38	สมศักดิ์
2	9.00	050154	72	สมศักดิ์	17.00	050182	30	สมศักดิ์
3	9.00	050221	64	สมศักดิ์	17.00	050251	30	สมศักดิ์
4	9.00	050283	62	สมศักดิ์	17.00	050319	36	สมศักดิ์
5	9.00	050359	66	สมศักดิ์	17.00	050394	25	สมศักดิ์
6	9.00	050414	55	สมศักดิ์	17.00	050452	38	สมศักดิ์
7	9.00	050485	71	สมศักดิ์	17.00	050519	34	สมศักดิ์
8	9.00	050563	78	สมศักดิ์	17.00	050586	23	สมศักดิ์
9	9.00	050632	69	สมศักดิ์	17.00	050652	20	สมศักดิ์
10	9.00	050690	58	สมศักดิ์	17.00	050725	35	สมศักดิ์
11	9.00	050734	84	สมศักดิ์	17.00	050794	23	สมศักดิ์
12	9.00	050841	64	สมศักดิ์	17.00	050859	18	สมศักดิ์
13	9.00	050898	57	สมศักดิ์	17.00	050929	31	สมศักดิ์
14	9.00	050965	67	สมศักดิ์	17.00	050984	19	สมศักดิ์
15	9.00	051028	63	สมศักดิ์	17.00	051042	19	สมศักดิ์
16	9.00	051088	60	สมศักดิ์	17.00	051104	16	สมศักดิ์
17	9.00	051142	59	สมศักดิ์	17.00	051123	26	สมศักดิ์
18	9.00	051212	65	สมศักดิ์	17.00	051235	33	สมศักดิ์
19	9.00	051276	64	สมศักดิ์	17.00	051292	21	สมศักดิ์
20	9.00	051332	56	สมศักดิ์	17.00	051321	39	สมศักดิ์
21	9.00	051402	73	สมศักดิ์	17.00	051442	35	สมศักดิ์
22	9.00	051480	80	สมศักดิ์	17.00	051508	15	สมศักดิ์
23	9.00	051543	56	สมศักดิ์	17.00	051566	23	สมศักดิ์
24	9.00	051609	66	สมศักดิ์	17.00	051632	23	สมศักดิ์
25	9.00	051674	65	สมศักดิ์	17.00	051696	22	สมศักดิ์
26	9.00	051738	64	สมศักดิ์	17.00	051758	20	สมศักดิ์
27	9.00	051801	63	สมศักดิ์	17.00	051833	32	สมศักดิ์
28	9.00	051871	70	สมศักดิ์	17.00	051904	33	สมศักดิ์
29	9.00	051954	83	สมศักดิ์	17.00	051979	25	สมศักดิ์
30	9.00	052013	59	สมศักดิ์	17.00	052040	27	สมศักดิ์
31	9.00	052080	67	สมศักดิ์	17.00	052105	25	สมศักดิ์
Total		2045	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		1987	Last Month / เดือนก่อนหน้า					

ate : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนายตรวจสอบใบ

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/5/66

20/6



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาประจำวัน
ประจำเดือน ๖. ๖. ๖๖.

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	052147	67	ช	17.00	052177	24	ช
2	9.00	052209	62	ช	17.00	052241	32	ช
3	9.00	052272	63	ช	17.00	052311	39	ช
4	9.00	052359	87	ช	17.00	052384	25	ช
5	9.00	052422	63	ช	17.00	052460	38	ช
6	9.00	052508	86	ช	17.00	052534	26	ช
7	9.00	052596	88	ช	17.00	052624	31	ช
8	9.00	052667	71	ช	17.00	052690	23	ช
9	9.00	052729	62	ช	17.00	052755	26	ช
10	9.00	052791	62	ช	17.00	052829	38	ช
11	9.00	052861	70	ช	17.00	052895	34	ช
12	9.00	052949	88	ช	17.00	052921	32	ช
13	9.00	053015	66	ช	17.00			
14	9.00	053084	69	ช	17.00	053112	28	ช
15	9.00	053154	70	ช	17.00	053197	43	ช
16	9.00	053246	92	ช	17.00	053272	25	ช
17	9.00	053309	63	ช	17.00	053346	37	ช
18	9.00	053383	74	ช	17.00			
19	9.00	053453	70	ช	17.00	053481	28	ช
20	9.00	053523	70	ช	17.00	053554	31	ช
21	9.00	053597	24	ช	17.00	053618	21	ช
22	9.00	053663	66	ช	17.00	053688	25	ช
23	9.00	053732	69	ช	17.00	053759	20	ช
24	9.00	053802	70	ช	17.00	053835	33	ช
25	9.00	053879	77	ช	17.00	053911	32	ช
26	9.00	053968	89	ช	17.00	053998	30	ช
27	9.00	054048	80	ช	17.00	054071	23	ช
28	9.00	054128	80	ช	17.00	054146	18	ช
29	9.00	054197	69	ช	17.00	054222	25	ช
30	9.00	054234	77	ช	17.00	054297	23	ช
31	9.00				17.00			
Total		2194	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		2045	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/66

ภาคผนวก ค-4

เอกสารบันทึกไฟฟ้าประจำวัน



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04401	1	ล	17.00			
2	9.00	04403	2	ล	17.00			
3	9.00	04405	2	ล	17.00			
4	9.00	04408	3	ล	17.00			
5	9.00	04410	2	ล	17.00			
6	9.00	04413	3	ล	17.00			
7	9.00	04415	2	ล	17.00			
8	9.00	04418	3	ล	17.00			
9	9.00	04420	2	ล	17.00			
10	9.00	04423	3	ล	17.00			
11	9.00	04426	3	ล	17.00			
12	9.00	04428	2	ล	17.00			
13	9.00	04430	2	ล	17.00			
14	9.00	04433	3	ล	17.00			
15	9.00	04436	3	ล	17.00			
16	9.00	04439	3	ล	17.00			
17	9.00	04442	3	ล	17.00			
18	9.00	04445	3	ล	17.00			
19	9.00	04448	3	ล	17.00			
20	9.00	04450	2	ล	17.00			
21	9.00	04453	3	ล	17.00			
22	9.00	04455	2	ล	17.00			
23	9.00	04458	3	ล	17.00			
24	9.00	04461	3	ล	17.00			
25	9.00	04463	2	ล	17.00			
26	9.00	04465	2	ล	17.00			
27	9.00	04468	3	ล	17.00			
28	9.00	04470	2	ล	17.00			
29	9.00	04473	3	ล	17.00			
30	9.00	04475	2	ล	17.00			
31	9.00	04477	2	ล	17.00			
Total		97		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		92		Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนค่ามิเตอร์โดย
Signature / ลงนาม (B31. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 31/1/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๖๖

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่ามิเตอร์	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่ามิเตอร์	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04479	2	ช	17.00			
2	9.00	04481	2	ช	17.00			
3	9.00	04484	3	ช	17.00			
4	9.00	04487	3	ช	17.00			
5	9.00	04490	3	ช	17.00			
6	9.00	04492	2	ช	17.00			
7	9.00	04495	3	ช	17.00			
8	9.00	04498	3	ช	17.00			
9	9.00	04501	3	ช	17.00			
10	9.00	04504	3	ช	17.00			
11	9.00	04506	2	ช	17.00			
12	9.00	04509	3	ช	17.00			
13	9.00	04513	4	ช	17.00			
14	9.00	04516	3	ช	17.00			
15	9.00	04519	3	ช	17.00			
16	9.00	04521	3	ช	17.00			
17	9.00	04524	3	ช	17.00			
18	9.00	04526	2	ช	17.00			
19	9.00	04529	3	ช	17.00			
20	9.00	04532	3	ช	17.00			
21	9.00	04535	3	ช	17.00			
22	9.00	04538	3	ช	17.00			
23	9.00	04541	3	ช	17.00			
24	9.00	04544	3	ช	17.00			
25	9.00	04547	3	ช	17.00			
26	9.00	04549	2	ช	17.00			
27	9.00	04552	3	ช	17.00			
28	9.00	04554	2	ช	17.00			
29	9.00				17.00			
30	9.00				17.00			
31	9.00				17.00			
Total		98	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		77	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนชวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 28/2/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน ๕ มี.ค. ๖๖

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.บ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (ลบ.บ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04554	3	ช	17.00			
2	9.00	04560	3	ช	17.00			
3	9.00	04563	3	ช	17.00			
4	9.00	04565	2	ช	17.00			
5	9.00	04568	3	ช	17.00			
6	9.00	04571	3	ช	17.00			
7	9.00	04574	3	ช	17.00			
8	9.00	04577	3	ช	17.00			
9	9.00	04580	3	ช	17.00			
10	9.00	04583	3	ช	17.00			
11	9.00	04586	3	ช	17.00			
12	9.00	04589	3	ช	17.00			
13	9.00	04592	3	ช	17.00			
14	9.00	04595	3	ช	17.00			
15	9.00	04598	3	ช	17.00			
16	9.00	04601	3	ช	17.00			
17	9.00	04604	3	ช	17.00			
18	9.00	04607	3	ช	17.00			
19	9.00	04610	3	ช	17.00			
20	9.00	04614	4	ช	17.00			
21	9.00	04617	3	ช	17.00			
22	9.00	04620	3	ช	17.00			
23	9.00	04623	3	ช	17.00			
24	9.00	04627	4	ช	17.00			
25	9.00	04630	3	ช	17.00			
26	9.00	04633	3	ช	17.00			
27	9.00	04636	3	ช	17.00			
28	9.00	04640	4	ช	17.00			
29	9.00	04643	3	ช	17.00			
30	9.00	04646	3	ช	17.00			
31	9.00	04650	4	ช	17.00			
Total		07		This Month / เดือนปัจจุบัน				
		78		Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM: / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน 12/2566

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (อน.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Units จำนวนที่ใช้ (อน.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04653	3	ช	17.00			
2	9.00	04656	3	ช	17.00			
3	9.00	04659	3	ช	17.00			
4	9.00	04663	4	ช	17.00			
5	9.00	04666	3	ช	17.00			
6	9.00	04669	3	ช	17.00			
7	9.00	04673	4	ช	17.00			
8	9.00	04675	2	ช	17.00			
9	9.00	04679	4	ช	17.00			
10	9.00	04682	3	ช	17.00			
11	9.00	04685	3	ช	17.00			
12	9.00	04688	3	ช	17.00			
13	9.00	04690	2	ช	17.00			
14	9.00	04693	3	ช	17.00			
15	9.00	04695	2	ช	17.00			
16	9.00	04698	3	ช	17.00			
17	9.00	04701	3	ช	17.00			
18	9.00	04704	3	ช	17.00			
19	9.00	04707	3	ช	17.00			
20	9.00	04710	3	ช	17.00			
21	9.00	04714	4	ช	17.00			
22	9.00	04717	3	ช	17.00			
23	9.00	04720	3	ช	17.00			
24	9.00	04724	4	ช	17.00			
25	9.00	04727	3	ช	17.00			
26	9.00	04731	4	ช	17.00			
27	9.00	04733	2	ช	17.00			
28	9.00	04736	3	ช	17.00			
29	9.00	04739	3	ช	17.00			
30	9.00	04743	4	ช	17.00			
31	9.00				17.00			
Total			97	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			97	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

ote : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการ)

Date / วันที่ 30/4/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานผลการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
 ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๕

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (คณ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (คณ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04745	2	สมิทธิศักดิ์	17.00			
2	9.00	04748	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
3	9.00	04751	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
4	9.00	04754	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
5	9.00	04757	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
6	9.00	04761	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
7	9.00	04764	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
8	9.00	04768	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
9	9.00	04772	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
10	9.00	04775	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
11	9.00	04778	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
12	9.00	04781	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
13	9.00	04784	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
14	9.00	04787	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
15	9.00	04790	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
16	9.00	04793	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
17	9.00	04796	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
18	9.00	04799	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
19	9.00	04802	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
20	9.00	04806	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
21	9.00	04809	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
22	9.00	04813	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
23	9.00	04816	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
24	9.00	04819	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
25	9.00	04823	4	สมิทธิศักดิ์	17.00			
26	9.00	04826	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
27	9.00	04829	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
28	9.00	04832	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
29	9.00	04836	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
30	9.00	04839	3	สมิทธิศักดิ์	17.00			
31	9.00	04841	2	สมิทธิศักดิ์	17.00			
Total			97	This Month / เดือนปัจจุบัน				
			93	Last Month / เดือนที่ผ่านมา				

ote : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (RM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/5/66



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน
ประจำเดือน

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (อ.บ.)	Recorded By บันทึกโดย	Time เวลา	Current Reading ค่าที่อ่านได้	Consumption Unit จำนวนที่ใช้ (อ.บ.)	Recorded By บันทึกโดย
1	9.00	04844	3	ช	17.00			
2	9.00	04848	4	ช	17.00			
3	9.00	04851	3	ช	17.00			
4	9.00	04854	3	ช	17.00			
5	9.00	04857	3	ช	17.00			
6	9.00	04860	3	ช	17.00			
7	9.00	04863	3	ช	17.00			
8	9.00	04866	3	ช	17.00			
9	9.00	04869	3	ช	17.00			
10	9.00	04872	3	ช	17.00			
11	9.00	04875	3	ช	17.00			
12	9.00	04878	3	ช	17.00			
13	9.00	04881	3	ช	17.00			
14	9.00	04883	2	ช	17.00			
15	9.00	04886	3	ช	17.00			
16	9.00	04889	3	ช	17.00			
17	9.00	04892	3	ช	17.00			
18	9.00	04894	2	ช	17.00			
19	9.00	04897	3	ช	17.00			
20	9.00	04900	3	ช	17.00			
21	9.00	04903	3	ช	17.00			
22	9.00	04906	3	ช	17.00			
23	9.00	04909	3	ช	17.00			
24	9.00	04912	4	ช	17.00			
25	9.00	04916	3	ช	17.00			
26	9.00	04919	3	ช	17.00			
27	9.00	04923	4	ช	17.00			
28	9.00	04926	3	ช	17.00			
29	9.00	04929	3	ช	17.00			
30	9.00	04933	4	ช	17.00			
31	9.00				17.00			
Total		92	This Month / เดือนปัจจุบัน					
		97	Last Month / เดือนที่ผ่านมา					

Note : Please Mask N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (RM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30 - 8 - 66

ภาคผนวก ค-5

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโดแอตแมกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	He	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	He	
เม.ย. 66	ปกติ	He	
พ.ค. 66	ปกติ	He	
มิ.ย. 66	ปกติ	He	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโดแอตแมกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	He	
ก.พ. 66	ปกติ	He	
มี.ค. 66	ปกติ	He	
เม.ย. 66	ปกติ	He	
พ.ค. 66	ปกติ	He	
มิ.ย. 66	ปกติ	He	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโดแอตแมกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	He	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	He	
เม.ย. 66	ปกติ	He	
พ.ค. 66	ปกติ	He	
มิ.ย. 66	ปกติ	He	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโดแอตแมกเกอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	He	
ก.พ. 66	ปกติ	He	
มี.ค. 66	ปกติ	He	
เม.ย. 66	ปกติ	He	
พ.ค. 66	ปกติ	He	
มิ.ย. 66	ปกติ	He	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 No 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จก	
ก.พ. 66	ปกติ	จก	
มี.ค. 66	ปกติ	จก	
เม.ย. 66	ปกติ	จก	
พ.ค. 66	ปกติ	จก	
มิ.ย. 66	ปกติ	จก	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 No 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จก	
ก.พ. 66	ปกติ	จก	
มี.ค. 66	ปกติ	จก	
เม.ย. 66	ปกติ	จก	
พ.ค. 66	ปกติ	จก	
มิ.ย. 66	ปกติ	จก	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 No 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จก	
ก.พ. 66	ปกติ	จก	
มี.ค. 66	ปกติ	จก	
เม.ย. 66	ปกติ	จก	
พ.ค. 66	ปกติ	จก	
มิ.ย. 66	ปกติ	จก	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดเมกเกอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 No 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จก	
ก.พ. 66	ปกติ	จก	
มี.ค. 66	ปกติ	จก	
เม.ย. 66	ปกติ	จก	
พ.ค. 66	ปกติ	จก	
มิ.ย. 66	ปกติ	จก	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดแอคแซกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	โก	
ก.พ.66	ปกติ	โก	
มี.ค.66	ปกติ	โก	
เม.ย.66	ปกติ	โก	
พ.ค.66	ปกติ	โก	
มิ.ย.66	ปกติ	โก	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดแอคแซกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	โก	
ก.พ.66	ปกติ	โก	
มี.ค.66	ปกติ	โก	
เม.ย.66	ปกติ	โก	
พ.ค.66	ปกติ	โก	
มิ.ย.66	ปกติ	โก	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดแอคแซกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	โก	
ก.พ.66	ปกติ	โก	
มี.ค.66	ปกติ	โก	
เม.ย.66	ปกติ	โก	
พ.ค.66	ปกติ	โก	
มิ.ย.66	ปกติ	โก	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโดแอคแซกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	โก	
ก.พ.66	ปกติ	โก	
มี.ค.66	ปกติ	โก	
เม.ย.66	ปกติ	โก	
พ.ค.66	ปกติ	โก	
มิ.ย.66	ปกติ	โก	
ก.ค.66	ปกติ	โก	
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกแถม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกแถม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกแถม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกแถม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคเคกษณคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ด	
มี.ค.66	ปกติ	ด	
เม.ย.66	ปกติ	ด	
พ.ค.66	ปกติ	ด	
มิ.ย.66	ปกติ	ด	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคเคกษณคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ด	
มี.ค.66	ปกติ	ด	
เม.ย.66	ปกติ	ด	
พ.ค.66	ปกติ	ด	
มิ.ย.66	ปกติ	ด	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคเคกษณคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ด	
มี.ค.66	ปกติ	ด	
เม.ย.66	ปกติ	ด	
พ.ค.66	ปกติ	ด	
มิ.ย.66	ปกติ	ด	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ยูทรีคอนไดแอคเคกษณคร
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ด	
มี.ค.66	ปกติ	ด	
เม.ย.66	ปกติ	ด	
พ.ค.66	ปกติ	ด	
มิ.ย.66	ปกติ	ด	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคแอดแยกเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : ๓๓๓

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-B NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-B NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บุตรคอนโดแอดแดกเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-B NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ด	
มี.ค. 66	ปกติ	ด	
เม.ย. 66	ปกติ	ด	
พ.ค. 66	ปกติ	ด	
มิ.ย. 66	ปกติ	ด	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ด	
มี.ค. 66	ปกติ	ด	
เม.ย. 66	ปกติ	ด	
พ.ค. 66	ปกติ	ด	
มิ.ย. 66	ปกติ	ด	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ด	
มี.ค. 66	ปกติ	ด	
เม.ย. 66	ปกติ	ด	
พ.ค. 66	ปกติ	ด	
มิ.ย. 66	ปกติ	ด	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโคเคดแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ด	
มี.ค. 66	ปกติ	ด	
เม.ย. 66	ปกติ	ด	
พ.ค. 66	ปกติ	ด	
มิ.ย. 66	ปกติ	ด	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอนโดแอดเมกนทว
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ล.อ	
ก.พ.66	ปกติ	ล.อ	
มี.ค.66	ปกติ	ล.อ	
เม.ย.66	ปกติ	ล.อ	
พ.ค.66	ปกติ	ล.อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ล.อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ย.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอนโดแอดเมกนทว
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ล.อ	
ก.พ.66	ปกติ	ล.อ	
มี.ค.66	ปกติ	ล.อ	
เม.ย.66	ปกติ	ล.อ	
พ.ค.66	ปกติ	ล.อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ล.อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ย.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอนโดแอดเมกนทว
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ล.อ	
ก.พ.66	ปกติ	ล.อ	
มี.ค.66	ปกติ	ล.อ	
เม.ย.66	ปกติ	ล.อ	
พ.ค.66	ปกติ	ล.อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ล.อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ย.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : อุทวิคอนโดแอดเมกนทว
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ล.อ	
ก.พ.66	ปกติ	ล.อ	
มี.ค.66	ปกติ	ล.อ	
เม.ย.66	ปกติ	ล.อ	
พ.ค.66	ปกติ	ล.อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ล.อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ย.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูหริคอนโดแอดเมกเนท
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูหริคอนโดแอดเมกเนท
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูหริคอนโดแอดเมกเนท
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูหริคอนโดแอดเมกเนท
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทริคอนไดเอคเคกเคกเคก
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทริคอนไดเอคเคกเคกเคก
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทริคอนไดเอคเคกเคกเคก
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : บูทริคอนไดเอคเคกเคกเคก
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
 สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกษนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	LC	
ก.พ. 66	ปกติ	LC	
มี.ค. 66	ปกติ	LC	
เม.ย. 66	ปกติ	LC	
พ.ค. 66	ปกติ	LC	
มิ.ย. 66	ปกติ	LC	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกษนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	LC	
ก.พ. 66	ปกติ	LC	
มี.ค. 66	ปกติ	LC	
เม.ย. 66	ปกติ	LC	
พ.ค. 66	ปกติ	LC	
มิ.ย. 66	ปกติ	LC	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกษนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	LC	
ก.พ. 66	ปกติ	LC	
มี.ค. 66	ปกติ	LC	
เม.ย. 66	ปกติ	LC	
พ.ค. 66	ปกติ	LC	
มิ.ย. 66	ปกติ	LC	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอตเตกษนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	LC	
ก.พ. 66	ปกติ	LC	
มี.ค. 66	ปกติ	LC	
เม.ย. 66	ปกติ	LC	
พ.ค. 66	ปกติ	LC	
มิ.ย. 66	ปกติ	LC	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกแยกนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 No 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ช	
ก.พ.66	ปกติ	ช	
มี.ค.66	ปกติ	ช	
เม.ย.66	ปกติ	ช	
พ.ค.66	ปกติ	ช	
มิ.ย.66	ปกติ	ช	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกแยกนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 No 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ช	
ก.พ.66	ปกติ	ช	
มี.ค.66	ปกติ	ช	
เม.ย.66	ปกติ	ช	
พ.ค.66	ปกติ	ช	
มิ.ย.66	ปกติ	ช	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกแยกนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 No 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ช	
ก.พ.66	ปกติ	ช	
มี.ค.66	ปกติ	ช	
เม.ย.66	ปกติ	ช	
พ.ค.66	ปกติ	ช	
มิ.ย.66	ปกติ	ช	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกแยกนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FH
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : ๐๓๐๗
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ช	
ก.พ.66	ปกติ	ช	
มี.ค.66	ปกติ	ช	
เม.ย.66	ปกติ	ช	
พ.ค.66	ปกติ	ช	
มิ.ย.66	ปกติ	ช	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: FM

หมายเลขประจำเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ตั้ง/Location: FL 1 MDB

รอบการตรวจรอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจรอบ Condition	ตรวจรอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จร	
ก.พ. 66	ปกติ	จร	
มี.ค. 66	ปกติ	จร	
เม.ย. 66	ปกติ	จร	
พ.ค. 66	ปกติ	จร	
มิ.ย. 66	ปกติ	จร	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขประจำเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ตั้ง/Location: FL 1 วิทยุวิทยุ

รอบการตรวจรอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจรอบ Condition	ตรวจรอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จร	
ก.พ. 66	ปกติ	จร	
มี.ค. 66	ปกติ	จร	
เม.ย. 66	ปกติ	จร	
พ.ค. 66	ปกติ	จร	
มิ.ย. 66	ปกติ	จร	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขประจำเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ตั้ง/Location: FL 1 วิทยุวิทยุ

รอบการตรวจรอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจรอบ Condition	ตรวจรอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จร	
ก.พ. 66	ปกติ	จร	
มี.ค. 66	ปกติ	จร	
เม.ย. 66	ปกติ	จร	
พ.ค. 66	ปกติ	จร	
มิ.ย. 66	ปกติ	จร	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ศูนย์วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขประจำเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ตั้ง/Location: FL 1 NO 2

รอบการตรวจรอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจรอบ Condition	ตรวจรอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	จร	
ก.พ. 66	ปกติ	จร	
มี.ค. 66	ปกติ	จร	
เม.ย. 66	ปกติ	จร	
พ.ค. 66	ปกติ	จร	
มิ.ย. 66	ปกติ	จร	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 1 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 1 NO 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A-8
สถานที่ติดตั้ง/Location: Booster Pump
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: ตาฉาง
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียกอนโดเขตตอกกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ko	
ก.พ.66	ปกติ	อ	
มี.ค.66	ปกติ	อ	
เม.ย.66	ปกติ	อ	
พ.ค.66	ปกติ	อ	
มิ.ย.66	ปกติ	อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียกอนโดเขตตอกกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ko	
ก.พ.66	ปกติ	อ	
มี.ค.66	ปกติ	อ	
เม.ย.66	ปกติ	อ	
พ.ค.66	ปกติ	อ	
มิ.ย.66	ปกติ	อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียกอนโดเขตตอกกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ko	
ก.พ.66	ปกติ	อ	
มี.ค.66	ปกติ	อ	
เม.ย.66	ปกติ	อ	
พ.ค.66	ปกติ	อ	
มิ.ย.66	ปกติ	อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รียกอนโดเขตตอกกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ko	
ก.พ.66	ปกติ	อ	
มี.ค.66	ปกติ	อ	
เม.ย.66	ปกติ	อ	
พ.ค.66	ปกติ	อ	
มิ.ย.66	ปกติ	อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคตอรีคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	สอ	
ก.พ. 66	ปกติ	สอ	
มี.ค. 66	ปกติ	สอ	
เม.ย. 66	ปกติ	สอ	
พ.ค. 66	ปกติ	สอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	สอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคตอรีคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	สอ	
ก.พ. 66	ปกติ	สอ	
มี.ค. 66	ปกติ	สอ	
เม.ย. 66	ปกติ	สอ	
พ.ค. 66	ปกติ	สอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	สอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคตอรีคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	สอ	
ก.พ. 66	ปกติ	สอ	
มี.ค. 66	ปกติ	สอ	
เม.ย. 66	ปกติ	สอ	
พ.ค. 66	ปกติ	สอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	สอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิคตอรีคอมเพลกซ์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	สอ	
ก.พ. 66	ปกติ	สอ	
มี.ค. 66	ปกติ	สอ	
เม.ย. 66	ปกติ	สอ	
พ.ค. 66	ปกติ	สอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	สอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	โค	
ก.พ. 66	ปกติ	โค	
มี.ค. 66	ปกติ	โค	
เม.ย. 66	ปกติ	โค	
พ.ค. 66	ปกติ	โค	
มิ.ย. 66	ปกติ	โค	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	โค	
ก.พ. 66	ปกติ	โค	
มี.ค. 66	ปกติ	โค	
เม.ย. 66	ปกติ	โค	
พ.ค. 66	ปกติ	โค	
มิ.ย. 66	ปกติ	โค	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	โค	
ก.พ. 66	ปกติ	โค	
มี.ค. 66	ปกติ	โค	
เม.ย. 66	ปกติ	โค	
พ.ค. 66	ปกติ	โค	
มิ.ย. 66	ปกติ	โค	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	โค	
ก.พ. 66	ปกติ	โค	
มี.ค. 66	ปกติ	โค	
เม.ย. 66	ปกติ	โค	
พ.ค. 66	ปกติ	โค	
มิ.ย. 66	ปกติ	โค	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ธ. 66			
ค.ค. 66			
พ.ธ. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ธ. 66			
ค.ค. 66			
พ.ธ. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ธ. 66			
ค.ค. 66			
พ.ธ. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ธ. 66			
ค.ค. 66			
พ.ธ. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 3 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	KO	
มี.ค. 66	ปกติ	KO	
เม.ย. 66	ปกติ	KO	
พ.ค. 66	ปกติ	KO	
มิ.ย. 66	ปกติ	KO	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีตอนโคมพตพตพตพต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ks	
ก.พ. 66	ปกติ	ks	
มี.ค. 66	ปกติ	ks	
เม.ย. 66	ปกติ	ks	
พ.ค. 66	ปกติ	ks	
มิ.ย. 66	ปกติ	ks	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีตอนโคมพตพตพตพต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ks	
ก.พ. 66	ปกติ	ks	
มี.ค. 66	ปกติ	ks	
เม.ย. 66	ปกติ	ks	
พ.ค. 66	ปกติ	ks	
มิ.ย. 66	ปกติ	ks	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีตอนโคมพตพตพตพต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ks	
ก.พ. 66	ปกติ	ks	
มี.ค. 66	ปกติ	ks	
เม.ย. 66	ปกติ	ks	
พ.ค. 66	ปกติ	ks	
มิ.ย. 66	ปกติ	ks	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีตอนโคมพตพตพตพต

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ks	
ก.พ. 66	ปกติ	ks	
มี.ค. 66	ปกติ	ks	
เม.ย. 66	ปกติ	ks	
พ.ค. 66	ปกติ	ks	
มิ.ย. 66	ปกติ	ks	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเมนตลกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดง	
ก.พ. 66	ปกติ	ดง	
มี.ค. 66	ปกติ	ดง	
เม.ย. 66	ปกติ	ดง	
พ.ค. 66	ปกติ	ดง	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดง	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเมนตลกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดง	
ก.พ. 66	ปกติ	ดง	
มี.ค. 66	ปกติ	ดง	
เม.ย. 66	ปกติ	ดง	
พ.ค. 66	ปกติ	ดง	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดง	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเมนตลกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดง	
ก.พ. 66	ปกติ	ดง	
มี.ค. 66	ปกติ	ดง	
เม.ย. 66	ปกติ	ดง	
พ.ค. 66	ปกติ	ดง	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดง	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเมนตลกนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 5 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดง	
ก.พ. 66	ปกติ	ดง	
มี.ค. 66	ปกติ	ดง	
เม.ย. 66	ปกติ	ดง	
พ.ค. 66	ปกติ	ดง	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดง	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอนโดเขตตลิ่งชัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ตั้ง/Location : FL 5 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำสัปดาห์ ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	✓	
มี.ค. 66	ปกติ	✓	
เม.ย. 66	ปกติ	✓	
พ.ค. 66	ปกติ	✓	
มิ.ย. 66	ปกติ	✓	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอนโดเขตตลิ่งชัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ตั้ง/Location : FL 5 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำสัปดาห์ ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	✓	
มี.ค. 66	ปกติ	✓	
เม.ย. 66	ปกติ	✓	
พ.ค. 66	ปกติ	✓	
มิ.ย. 66	ปกติ	✓	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอนโดเขตตลิ่งชัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ตั้ง/Location : FL 5 NO 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำสัปดาห์ ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	lv	
ก.พ. 66	ปกติ	✓	
มี.ค. 66	ปกติ	✓	
เม.ย. 66	ปกติ	✓	
พ.ค. 66	ปกติ	✓	
มิ.ย. 66	ปกติ	✓	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รียกอนโดเขตตลิ่งชัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ตั้ง/Location : FL 5 NO 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำสัปดาห์ ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	✓	
มี.ค. 66	ปกติ	✓	
เม.ย. 66	ปกติ	✓	
พ.ค. 66	ปกติ	✓	
มิ.ย. 66	ปกติ	✓	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโลหะเศษซากนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	to	
ก.พ. 66	ปกติ	to	
มี.ค. 66	ปกติ	to	
เม.ย. 66	ปกติ	to	
พ.ค. 66	ปกติ	to	
มิ.ย. 66	ปกติ	to	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโลหะเศษซากนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	to	
ก.พ. 66	ปกติ	to	
มี.ค. 66	ปกติ	to	
เม.ย. 66	ปกติ	to	
พ.ค. 66	ปกติ	to	
มิ.ย. 66	ปกติ	to	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโลหะเศษซากนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	to	
ก.พ. 66	ปกติ	to	
มี.ค. 66	ปกติ	to	
เม.ย. 66	ปกติ	to	
พ.ค. 66	ปกติ	to	
มิ.ย. 66	ปกติ	to	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รื้อถอนโลหะเศษซากนคร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 9

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	to	
ก.พ. 66	ปกติ	to	
มี.ค. 66	ปกติ	to	
เม.ย. 66	ปกติ	to	
พ.ค. 66	ปกติ	to	
มิ.ย. 66	ปกติ	to	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดมดเคยกนกร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ko	
ก.พ. 66	ปกติ	๔	
มี.ค. 66	ปกติ	๔	
เม.ย. 66	ปกติ	๔	
พ.ค. 66	ปกติ	๔	
มิ.ย. 66	ปกติ	๔	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดมดเคยกนกร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ko	
ก.พ. 66	ปกติ	๔	
มี.ค. 66	ปกติ	๔	
เม.ย. 66	ปกติ	๔	
พ.ค. 66	ปกติ	๔	
มิ.ย. 66	ปกติ	๔	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดมดเคยกนกร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ko	
ก.พ. 66	ปกติ	๔	
มี.ค. 66	ปกติ	๔	
เม.ย. 66	ปกติ	๔	
พ.ค. 66	ปกติ	๔	
มิ.ย. 66	ปกติ	๔	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดมดเคยกนกร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ko	
ก.พ. 66	ปกติ	๔	
มี.ค. 66	ปกติ	๔	
เม.ย. 66	ปกติ	๔	
พ.ค. 66	ปกติ	๔	
มิ.ย. 66	ปกติ	๔	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงรถเข็นคนพิการ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 5

รอบการตรวจ/Checked Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงรถเข็นคนพิการ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 6

รอบการตรวจ/Checked Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงรถเข็นคนพิการ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 7

รอบการตรวจ/Checked Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงรถเข็นคนพิการ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: A

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 8

รอบการตรวจ/Checked Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	20	
ก.พ. 66	ปกติ	20	
มี.ค. 66	ปกติ	20	
เม.ย. 66	ปกติ	20	
พ.ค. 66	ปกติ	20	
มิ.ย. 66	ปกติ	20	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	20	
ก.พ. 66	ปกติ	20	
มี.ค. 66	ปกติ	20	
เม.ย. 66	ปกติ	20	
พ.ค. 66	ปกติ	20	
มิ.ย. 66	ปกติ	20	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	20	
ก.พ. 66	ปกติ	20	
มี.ค. 66	ปกติ	20	
เม.ย. 66	ปกติ	20	
พ.ค. 66	ปกติ	20	
มิ.ย. 66	ปกติ	20	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	20	
ก.พ. 66	ปกติ	20	
มี.ค. 66	ปกติ	20	
เม.ย. 66	ปกติ	20	
พ.ค. 66	ปกติ	20	
มิ.ย. 66	ปกติ	20	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	OK	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	KO	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกยกคน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	OK	
ก.พ. 66	ปกติ	OK	
มี.ค. 66	ปกติ	OK	
เม.ย. 66	ปกติ	OK	
พ.ค. 66	ปกติ	OK	
มิ.ย. 66	ปกติ	OK	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีดยอนโดมเขตเทศบาลนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีดยอนโดมเขตเทศบาลนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 9
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีดยอนโดมเขตเทศบาลนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A-8
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้หีดยอนโดมเขตเทศบาลนคร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : FM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดมิกเซอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดมิกเซอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดมิกเซอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดแอดมิกเซอร์
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : A
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 6
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ดอ	
ก.พ.66	ปกติ	ดอ	
มี.ค.66	ปกติ	ดอ	
เม.ย.66	ปกติ	ดอ	
พ.ค.66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย.66	ปกติ	ดอ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 NO 7
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 NO 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: A
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 NO 4
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้รีคอนโดเคตแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-B มีดโหวดไฟ
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทริคอนไบโอดีเคมเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-B NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทริคอนไบโอดีเคมเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-B NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทริคอนไบโอดีเคมเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-B NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุทริคอนไบโอดีเคมเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL-B NO 3 A

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL-B NO 5
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 MDB
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์แยกถนนพร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 1 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์แยกถนนพร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์แยกถนนพร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์แยกถนนพร
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	Lo	
ก.พ.66	ปกติ	Lo	
มี.ค.66	ปกติ	Lo	
เม.ย.66	ปกติ	Lo	
พ.ค.66	ปกติ	Lo	
มิ.ย.66	ปกติ	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ต่อ	
ก.พ.66	ปกติ	ต่อ	
มี.ค.66	ปกติ	ต่อ	
เม.ย.66	ปกติ	ต่อ	
พ.ค.66	ปกติ	ต่อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ต่อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NOS

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ต่อ	
ก.พ.66	ปกติ	ต่อ	
มี.ค.66	ปกติ	ต่อ	
เม.ย.66	ปกติ	ต่อ	
พ.ค.66	ปกติ	ต่อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ต่อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ต่อ	
ก.พ.66	ปกติ	ต่อ	
มี.ค.66	ปกติ	ต่อ	
เม.ย.66	ปกติ	ต่อ	
พ.ค.66	ปกติ	ต่อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ต่อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 2 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	ปกติ	ต่อ	
ก.พ.66	ปกติ	ต่อ	
มี.ค.66	ปกติ	ต่อ	
เม.ย.66	ปกติ	ต่อ	
พ.ค.66	ปกติ	ต่อ	
มิ.ย.66	ปกติ	ต่อ	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูริคอนโมเดลเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 2 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	✓ปกติ	Le	
ก.พ.66	✓ปกติ	Le	
มี.ค.66	✓ปกติ	Le	
เม.ย.66	✓ปกติ	Le	
พ.ค.66	✓ปกติ	Le	
มิ.ย.66	✓ปกติ	Le	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูริคอนโมเดลเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	✓ปกติ	Le	
ก.พ.66	✓ปกติ	Le	
มี.ค.66	✓ปกติ	Le	
เม.ย.66	✓ปกติ	Le	
พ.ค.66	✓ปกติ	Le	
มิ.ย.66	✓ปกติ	Le	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูริคอนโมเดลเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	✓ปกติ	Le	
ก.พ.66	✓ปกติ	Le	
มี.ค.66	✓ปกติ	Le	
เม.ย.66	✓ปกติ	Le	
พ.ค.66	✓ปกติ	Le	
มิ.ย.66	✓ปกติ	Le	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD
บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ดูริคอนโมเดลเกษตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค.66	✓ปกติ	Le	
ก.พ.66	✓ปกติ	Le	
มี.ค.66	✓ปกติ	Le	
เม.ย.66	✓ปกติ	Le	
พ.ค.66	✓ปกติ	Le	
มิ.ย.66	✓ปกติ	Le	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ค.ย.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 4

รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.พ. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มี.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
เม.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
พ.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มิ.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 5

รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.พ. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มี.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
เม.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
พ.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มิ.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 6

รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.พ. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มี.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
เม.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
พ.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มิ.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจทดสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 7

รอบการตรวจทดสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.พ. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มี.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
เม.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
พ.ค. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
มิ.ย. 66	จ.ก.ก	ด.อ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโตนเคตเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 3 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโตนเคตเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโตนเคตเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคอนโตนเคตเตอร์

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 4 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Li	
ก.พ. 66	ปกติ	Li	
มี.ค. 66	ปกติ	Li	
เม.ย. 66	ปกติ	Li	
พ.ค. 66	ปกติ	Li	
มิ.ย. 66	ปกติ	Li	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Li	
ก.พ. 66	ปกติ	Li	
มี.ค. 66	ปกติ	Li	
เม.ย. 66	ปกติ	Li	
พ.ค. 66	ปกติ	Li	
มิ.ย. 66	ปกติ	Li	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Li	
ก.พ. 66	ปกติ	Li	
มี.ค. 66	ปกติ	Li	
เม.ย. 66	ปกติ	Li	
พ.ค. 66	ปกติ	Li	
มิ.ย. 66	ปกติ	Li	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้วิทยุสื่อสาร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B

สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 4 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Li	
ก.พ. 66	ปกติ	Li	
มี.ค. 66	ปกติ	Li	
เม.ย. 66	ปกติ	Li	
พ.ค. 66	ปกติ	Li	
มิ.ย. 66	ปกติ	Li	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ย. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์
 หน่วย/อาคาร/Building: ตู้คอนเทนเนอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ตั้ง/Location: FL 4 NO 8
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์
 หน่วย/อาคาร/Building: ตู้คอนเทนเนอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ตั้ง/Location: FL 5 NO 1
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์
 หน่วย/อาคาร/Building: ตู้คอนเทนเนอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ตั้ง/Location: FL 5 NO 2
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์
 หน่วย/อาคาร/Building: ตู้คอนเทนเนอร์
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ตั้ง/Location: FL 5 NO 3
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเอตตอเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ก.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.พ.66	ช/ก/ก	Lo	
มี.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
เม.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
พ.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
มิ.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเอตตอเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ก.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.พ.66	ช/ก/ก	Lo	
มี.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
เม.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
พ.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
มิ.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเอตตอเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ก.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.พ.66	ช/ก/ก	Lo	
มี.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
เม.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
พ.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
มิ.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเอตตอเกนตร

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ก.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.พ.66	ช/ก/ก	Lo	
มี.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
เม.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
พ.ค.66	ช/ก/ก	Lo	
มิ.ย.66	ช/ก/ก	Lo	
ก.ค.66			
ส.ค.66			
ก.ย.66			
ต.ค.66			
พ.ย.66			
ธ.ค.66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 5 NO 8

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 1

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 2

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ko	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CAR

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้บริเวณโถงแยกถนน

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 NO 3

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ธ.ค. 66			
ก.ย. 66			
ส.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้วิทยุคมนาคม

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 6 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกลูกโป่ง
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 6 NO 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกลูกโป่ง
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกลูกโป่ง
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกลูกโป่ง
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 7 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Le	
ก.พ. 66	ปกติ	Le	
มี.ค. 66	ปกติ	Le	
เม.ย. 66	ปกติ	Le	
พ.ค. 66	ปกติ	Le	
มิ.ย. 66	ปกติ	Le	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 4

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 5

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 6

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้โทรศัพท์อัตโนมัติ

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM

หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B

สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 No 7

รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเซตแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 7 NO 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเซตแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 9 NO 1
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเซตแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 2
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building : ตู้รีคอนโดเซตแยกกัน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name : EM
หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No : B
สถานที่ติดตั้ง/Location : FL 8 NO 3
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check : รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	ดอ	
ก.พ. 66	ปกติ	ดอ	
มี.ค. 66	ปกติ	ดอ	
เม.ย. 66	ปกติ	ดอ	
พ.ค. 66	ปกติ	ดอ	
มิ.ย. 66	ปกติ	ดอ	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุตสาหกรรมไทยเขตเกษตรกรรม
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 No 4
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Ho	
ก.พ. 66	ปกติ	Ho	
มี.ค. 66	ปกติ	Ho	
เม.ย. 66	ปกติ	Ho	
พ.ค. 66	ปกติ	Ho	
มิ.ย. 66	ปกติ	Ho	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุตสาหกรรมไทยเขตเกษตรกรรม
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 No 5
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Ho	
ก.พ. 66	ปกติ	Ho	
มี.ค. 66	ปกติ	Ho	
เม.ย. 66	ปกติ	Ho	
พ.ค. 66	ปกติ	Ho	
มิ.ย. 66	ปกติ	Ho	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุตสาหกรรมไทยเขตเกษตรกรรม
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 No 6
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Ho	
ก.พ. 66	ปกติ	Ho	
มี.ค. 66	ปกติ	Ho	
เม.ย. 66	ปกติ	Ho	
พ.ค. 66	ปกติ	Ho	
มิ.ย. 66	ปกติ	Ho	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: อุตสาหกรรมไทยเขตเกษตรกรรม
 ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
 หมายเลขรหัสเครื่องจักร/Machine Code No: B
 สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 No 7
 รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วันเดือนปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Ho	
ก.พ. 66	ปกติ	Ho	
มี.ค. 66	ปกติ	Ho	
เม.ย. 66	ปกติ	Ho	
พ.ค. 66	ปกติ	Ho	
มิ.ย. 66	ปกติ	Ho	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ต.ค. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกรอบไฟแดงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: FL 8 NO 8
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกรอบไฟแดงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: No Bottle Pump
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

MACHINE AND EQUIPMENT INSPECTION CARD

บัตรตรวจสอบเครื่องจักร - อุปกรณ์

หน่วยงาน/Building: ตู้หีกรอบไฟแดงแยกถนน
ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์/Machine And Equipment Name: EM
หมายเลขทรัพย์สินเครื่องจักร/Machine Code No: B
สถานที่ติดตั้ง/Location: On road
รอบการตรวจสอบ/Cycled Time Check: รอบประจำเดือน ปี 2566

วัน/เดือน/ปี Inspector Acting Date	ผลการตรวจสอบ Condition	ตรวจสอบโดย Checked By	หมายเหตุ Remark
ม.ค. 66	ปกติ	Lo	
ก.พ. 66	ปกติ	Lo	
มี.ค. 66	ปกติ	Lo	
เม.ย. 66	ปกติ	Lo	
พ.ค. 66	ปกติ	Lo	
มิ.ย. 66	ปกติ	Lo	
ก.ค. 66			
ส.ค. 66			
ก.ย. 66			
ค.ย. 66			
พ.ย. 66			
ธ.ค. 66			

ภาคผนวก ก-6

เอกสารกฎระเบียบผู้พักอาศัย

สารบัญ

	หน้า
แผนผังโครงการ	1
รายละเอียดทั่วไปของโครงการ	1
บทนิยามศัพท์	1-2
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ	2
สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด	2
➢ ห้องออกกำลังกาย	3
➢ สระว่ายน้ำ	3-4
พื้นที่จอดรถ	4
➢ ทางการบริหารและให้บริการพื้นที่จอดรถ	4-6
ข้อปฏิบัติทั่วไปของอาคาร	6-11
➢ การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล	11
➢ การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	11-12
➢ รักษาความสะอาดและการทิ้งขยะ	12-13
➢ การใช้ลิฟท์และโถงลิบบี้	13
การย้ายเข้า – ย้ายออก	14
กฎหมาย	14
การบริการของฝ่ายต่าง ๆ	15
➢ ระบบควบคุมการเข้า – ออกอาคาร	15-16
➢ การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์	16
➢ มาตรการปฏิบัติผู้มาเยือน/การจัดส่งสินค้า	16
➢ ด้านความสะอาด	16
➢ การบริการกำจัดแมลง	16-17
➢ การปรับแต่งภูมิทัศน์	17
➢ บริการซ่อมบำรุง	17
➢ บริการไปรษณีย์	17
การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย	18
➢ เงินกองทุน	18
➢ เงินค่าส่วนกลาง	18
➢ ค่าเบี้ยประกันภัย	18

➤ คำสาธนาฎปโกภ	19
การชำระค่าใช้จ่ย	19
➤ การชำระค่าใช้จ่ยล่าช้า หรือการผิคนัดไมชำระค่าใช้จ่ย	20
เหตุฉุกเฉิน	20
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	20-21
➤ ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว	21
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่วางระเบิด	22
➤ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดเกี่ยวกับทางเดินหายใจ (ไข้หวัดใหญ่, ชาติ)	22-23
หมายเหตุโทรศัพท์ สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินควรราย	24

แผนผังที่ตั้งโครงการ



รายละเอียดทั่วไปของโครงการ

โครงการ ยูทรีคอนโดแอตแยกเกณตร เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 434 ยูนิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ครัวครบ เป็นพื้นที่จัดสรร เพื่อให้บริการสำหรับเจ้าของร่วมได้ใช้ ความเป็นส่วนตัวในการพักอาศัย ตั้งอยู่เลขที่ 1544 ซอยพหลโยธิน 34 ถ. พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

บทนิยามศัพท์

คำนิยามความหมาย

อาคารชุด	หมายถึง อาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกณตร
นิติบุคคลอาคารชุด	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโดแอตแยกเกณตร
ทรัพย์สินส่วนกลาง	หมายถึง ทรัพย์สินส่วนที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม
ทรัพย์สินส่วนบุคคล	หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
เจ้าของร่วม	หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทนในกรณีที่มีนิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
คณะกรรมการ	หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากเจ้าของร่วมตามข้อบังคับในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของร่วม
ผู้พักอาศัย	หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะครอบครองห้องชุดภายในอาคารชุดและ

ผู้มาติดต่อ/ผู้มาเยือน	บุคคลใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ครอบครองห้องชุดได้ เช่น ผู้เช่า ผู้พักอาศัย ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวด้วย
ผู้มาติดต่อ/ผู้มาเยือน	หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในอาคารชุด ซึ่งเป็นผู้ได้รับเชิญจากเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้เข้ามาในอาคารชุด
ฝ่ายบริหารอาคาร	หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคลอาคารชุด ให้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการอาคาร

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารชุด จัดเตรียมไว้เฉพาะเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย และสมาชิกในครอบครัว ตามสิทธินั้น ๆ ดังนั้นผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิในการบริการนั้น ๆ เมื่อใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น เพื่อเป็นการสงวนสิทธิแก่ท่านเจ้าของร่วมโดยรวม ให้ได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในโครงการ โดยทั่วกัน

สิทธิพิเศษที่ท่านได้รับในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด มีดังนี้

1. สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารชุด เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สมาชิกในครอบครัวเท่านั้น
2. ผู้มาเยือนจะได้รับสิทธิใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจะต้องใช้บริการร่วมกับเจ้าของร่วมเท่านั้น
3. ผู้มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จะต้องเป็นผู้ปกครองหรือผู้ควบคุมดูแลตลอดการใช้สิทธินั้น ๆ
4. ขอให้ควบคุมการใช้เสียงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. เพื่อความปลอดภัย จึงไม่อนุญาตให้เล่นฟุตบอล ไรดเดอร์สเก็ต ไรดเดอร์เบด พิกัดยาน และสเก็ตบอร์ด บริเวณห้องออกกำลังกาย ทางเดินส่วนกลาง ลานจอดรถ และพื้นที่สาธารณะ
6. ร่วมกันรักษาความสะอาดในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
7. การให้บริการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะเปิดบริการทุกวัน ตามเวลาที่กำหนด เว้นแต่กรณีการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซม
8. ฝ่ายบริหารอาคารจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ของทรัพย์สินของบุคคลใด ๆ อันเกิดจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงกรณีการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากใช้สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ๆ
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ในกรณีเหตุอันจำเป็น โดยจะแจ้งเป็นหนังสือหรือติดประกาศให้เจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ทราบล่วงหน้า

ห้องออกกำลังกาย

การใช้บริการห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกาย เปิดทำการเวลา 06.00น.-22.00น. และอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร B
2. ควรสวมชุดกีฬา
3. หากสงสัยหรือไม่เข้าใจวิธีใช้ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่
4. ห้ามสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในห้องออกกำลังกาย
5. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้บริการ ยกเว้นมีผู้ปกครองอยู่ด้วย
6. ควรใช้เครื่องออกกำลังกายด้วยความระมัดระวัง
7. เครื่องขัดรองเท้าหรือซักชุด กรุณาแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ

★ฝ่ายบริหารอาคารไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน★

สระว่ายน้ำ

การใช้บริการสระว่ายน้ำ

1. สระว่ายน้ำจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. หลังจากเวลาดังกล่าว สระว่ายน้ำจะต้องทำการเคมเคมี เพื่อรักษาสภาพของน้ำในสระ
2. สระว่ายน้ำจะเปิดให้บริการกับท่านเจ้าของห้องร่วม / ผู้พักอาศัย รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของท่าน ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำต้องสวมชุดว่ายน้ำเท่านั้น
3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิในการจำกัดการใช้เวลาการใช้บริการสระว่ายน้ำของท่าน และสมาชิกในครอบครัวของท่านที่ใช้เวลานานจนเกินกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
4. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้บริการสระว่ายน้ำ ยกเว้นผู้ปกครองที่สามารถว่ายน้ำได้ อยู่ด้วย
5. ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว และบุตรหลานของสมาชิกในครอบครัวใช้บริการสระว่ายน้ำ ถ้าบุคคลภายนอกมาใช้บริการขอให้แจ้งทางฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทุกครั้ง ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกปรับขั้นต่ำอย่างน้อยเป็นจำนวนเงิน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
6. ต้องอาบน้ำชำระร่างกายก่อนลงสระว่ายน้ำ
7. ผู้เป็นโรคติดต่อห้ามลงสระว่ายน้ำ โดยเด็ดขาด
8. ห้ามสูบบุหรี่ หรือดื่มสุราบริเวณสระว่ายน้ำ
9. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว เพราะอาจเกิดการสูญหายได้
10. ข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ ดังนี้
 - 10.1. ก่อความเดือดร้อน, กีดขวาง, ทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย หรือรบกวนผู้ใช้งานสระว่ายน้ำ
 - 10.2. รีด, ผลัก และดันบริเวณสระว่ายน้ำ

- 10.3. ขว้างปา หรือทิ้งขว้างกระดาน หรือขยะลงในสระว่ายน้ำ
- 10.4. เคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต
- 10.5. ใช้แพยาง, เรือลม, ลูกบอล และวัสดุชนิดอื่น ยกเว้นอุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในสระว่ายน้ำ
- 10.6. นำวิทยุ, เทป หรืออุปกรณ์ดนตรี เข้ามาในบริเวณสระว่ายน้ำ
- 10.7. ขว้างปาลูกบอลในสระน้ำเป็นการรบกวนผู้อื่น
11. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
12. ต้องซื้อฟุ้งและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้
13. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิกำหนดเวลาเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้ และสามารถเปิด – ปิดสระว่ายน้ำได้
ในกรณีที่ต้องกระทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาสระว่ายน้ำ
14. ฝ่ายบริหารอาคาร สงวนสิทธิ์ในการกำหนด, เพิ่ม และยกเลิกกฎระเบียบต่าง ๆ ได้

หมายเหตุ : ฝ่ายบริหารอาคารฯไม่มีพนักงานประจำสระว่ายน้ำ

ห้องสมุด

การใช้ห้องสมุด

1. ห้องสมุดเปิดให้บริการช่วงเวลา 07.00น-21.00น.
2. โปรดแต่งกายสุภาพเข้าห้องสมุด
3. ห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่ม ขนมน้ำเข้ามารับประทานในห้องสมุด
4. ห้ามคุยกันหรือส่งเสียงดัง รบกวนผู้อื่น
5. หนังสืออ่านเสร็จแล้วให้นำหนังสือเก็บที่เดิม
6. ห้ามนำหนังสือที่เป็นทรัพย์สินของห้องสมุดออกจากห้องสมุดโดยเด็ดขาด
7. ไม่ใช่ห้องสมุดเป็นสถานที่ประชุมกลุ่ม ชายตรง ชายประกัน

พื้นที่จอดรถ

ช่องจอดรถในอาคาร มีจำนวน 139 ช่อง (ไม่รวมจอดรถซ้อนคัน)

การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ

1. ลานจอดรถ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องลงทะเบียนกับฝ่ายบริหารอาคาร โดยระบุชื่อ รุ่น สี ทะเบียนรถเพื่อขอรับสติ๊กเกอร์ในการใช้ที่จอดรถ หากมีการเปลี่ยนแปลงรถยนต์กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่เคยไว้ให้ใหม่ด้วย
3. บริเวณที่จอดรถมีไว้เพื่อจอดรถเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
4. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

5. ห้องจอดรถแต่ละช่องถูกจัดไว้สำหรับจอดรถตามสิทธิ์ และตามจำนวนที่ได้รับเท่านั้น
6. กรุณาจอดรถให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีผลกระทบต่อรถที่จอดข้างเคียง
7. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟ เติม / หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หรือการซ่อมรถ ในบริเวณพื้นที่จอดรถเด็ดขาด
8. ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ (การติดเครื่องยนต์ขณะที่จอดรถ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 500 บาท)
9. ไม่อนุญาตให้วางหรือแขวนอุปกรณ์ ของใช้สำหรับรถยนต์ตลอดจนภาชนะอื่น ๆ เช่น ถังน้ำผ้าเช็ดรถ เปลสนาม เป็นต้น ในบริเวณลานจอดรถ
10. ไม่อนุญาตให้กระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเสียงดัง หรือความสกปรก ในพื้นที่จอดรถของอาคารชุด
11. จำกัดความเร็วภายในบริเวณอาคารและลานจอด ไม่เกิน 30 กม./ชม.
12. ด้วยปริมาณที่จำกัดของช่องจอด ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารการจอดรถอย่างเคร่งครัด
13. รถส่งของ หรือรถรับส่งผู้โดยสาร อนุญาตให้จอดได้ไม่เกิน 15 นาที
14. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการกับรถคันใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้างต้น ซึ่งอาจถึงขั้นไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในอาคารอีก
15. นิติบุคคลฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหาย / สูญหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ที่จอดอยู่ในลานจอดรถของอาคารทุกกรณี
16. ผู้ขับที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ในทุกกรณี ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง
17. รถที่สูงเกินกว่า 2.00 เมตร ให้จอดบริเวณรอบอาคาร
18. โปรดระลึกเสมอว่าช่องจอดรถเป็นกรรมสิทธิ์ชนิดหมุน จึงไม่ควรนำรถมาจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน

ระเบียบการขอรับบัตรจอดรถยนต์

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรจอดรถยนต์ ตามจำนวนที่กำหนด ดังนี้
 - 1.1 ห้องชุด 1 ห้อง ได้รับสิทธิ จำนวน 1 คัน โดยไม่กำหนดช่องจอด
2. บัตรจอดรถยนต์ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือกันได้
3. ผู้เช่าห้องชุด จะต้องรับมอบบัตรจอดรถยนต์จากเจ้าของห้องชุดเท่านั้น โดยแจ้งรายละเอียด อีพ็อททะเบียน กับฝ่ายบริหารอาคารฯ เพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนข้อมูลและขอรับสติ๊กเกอร์พื้นที่
4. การเปลี่ยนแปลงสติ๊กเกอร์นอกเหนือจากครบวาระ มีค่าใช้จ่าย 250 บาท / แผ่น
5. บัตรจอดรถเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ห้ามเปลี่ยนแปลง หรือทำซ้ำขึ้นเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลทางกฎหมาย หากมีการปลอมแปลงมีโทษปรับ 500 บาท

กฎระเบียบและข้อปฏิบัติทั่วไป

การพักอาศัยและการใช้ทรัพย์สินส่วนบุคคล

การจัดการและใช้ประโยชน์ห้องชุดเป็นสิทธิของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย หรือบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต หรือมอบหมายให้ใช้ห้องชุด ซึ่งจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย และภายใต้กฎเกณฑ์ ดังนี้

1. เจ้าของร่วมจะต้องดูแลรักษาห้องชุดและทรัพย์สินส่วนบุคคลของตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความเสียหายตลอดจนการรบกวนต่อความสงบสุขในการอยู่อาศัยของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร
2. ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เล็ก สุนัข แมว นก ฯลฯ อันก่อให้เกิดความรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น ไร้ภายในห้องชุดหรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นในช่วงยามวิกาล
4. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบเคเบิล ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ร่วมกัน เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็น การโยกย้าย อุปกรณ์ และระบบข้างต้นจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
5. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติม จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบและได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารอาคารเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
6. ไม่อนุญาตให้สกัด เจาะ หรือตัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน และผนังห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดิน ส่วนกลางและระเบียง หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น
7. ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือตัดแปลงสิ่งใดเพิ่มเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์เหล็กตัด
8. ไม่อนุญาตให้ทำการติดตั้งเครื่องป้องกันหน้าต่าง ร่มเงาภายนอก หรือผ้าใบกันแดด การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ภายนอก และจานดาวเทียม หรือการติดตั้งใด ๆ ที่ยื่นออกมาจากกำแพงหรือยื่นออกนอกแนวระเบียงอาคาร หรือในลักษณะที่สูงกว่าหรือเกินกว่าขอบระเบียง
9. ไม่อนุญาตให้ตัดแปลง หรือเพิ่มเติมในส่วนโครงสร้างหรือทาสีภายนอกเปลี่ยนประตูกระจกหรือกรอบหน้าต่างด้านนอก การติดฟิล์มสะท้อนแสงหรือฟิล์มประเภทอื่น ๆ รวมถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็น การตัดแปลงและอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
10. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรใช้โถชักโครก ท่อระบายน้ำ และห้องน้ำทุกห้อง ตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมและสมควร ไม่ควรทิ้งเศษขยะ น้ำปุน น้ำที่เป็นตะกอนจับแข็ง เศษดินทรายลงในนั้นหากมีการอุดตันหรือการรั่วไหล หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายจากการซ่อมจะเรียกเก็บจากบุคคลที่ต้องรับผิดชอบหรือเจ้าของร่วม ทั้งนี้ รวมถึงบริเวณอื่น ๆ เช่นอ่างล้างจาน รางน้ำระเบียงด้านนอก เป็นต้น
11. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ห้ามแก้ไขตัดแปลงประตูห้องชุด ยกเว้นการติดตั้งล็อกประตูเพิ่มเติม
12. ไม่อนุญาตให้ทิ้งสิ่งของต่าง ๆ เหนือ หรือขยะ ออกนอกระเบียงหรือหน้าต่างของท่าน

13. ไม่อนุญาตให้นำวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือเศษวัสดุมาวางไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
14. ไม่อนุญาตให้นำเศษวัสดุก่อสร้างมาวาง และตกแต่งออกนอกกระเบื้องห้องชุด
15. ไม่อนุญาตให้แขวนเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่นใดภายนอกห้องชุด โดยเฉพาะที่ระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นภายนอกอาคาร นอกเหนือจากบริเวณซักล้างของห้องชุด
16. ไม่อนุญาตให้ปิดแผ่นภาพป้ายชื่อ หรือป้ายโฆษณาบริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องชุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ภายนอกของอาคารชุด
17. ไม่อนุญาตให้วางสิ่งของบนระเบียง ซึ่งอาจจะตกลงมายังด้านล่าง อันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้ รวมถึงการปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีความสูงเกินกว่าราวระเบียง
18. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหาร บริเวณระเบียงของห้องชุด
19. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารที่มีกลิ่นแรง ซึ่งเป็นการรบกวนเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยรายอื่น ๆ ในอาคารชุด
20. ไม่อนุญาตให้รดน้ำต้นไม้ ให้ไหลลงมายังพื้นด้านล่าง หรือพื้นที่ส่วนกลาง อันจะก่อให้เกิดความสกปรกและเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่นหรือทรัพย์สินส่วนกลางได้
21. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องให้ความยินยอมฝ่ายบริหารอาคาร หรือฝ่ายวิศวกรรม เข้าทำการตรวจสอบภายในห้องชุดและซ่อมแซมแก้ไขในกรณีที่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือห้องชุดข้างเคียงได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบการเตือนอันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้นชำรุดบกพร่อง
22. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลางและทรัพย์สินของห้องชุดชั้นบนและชั้นล่าง อันเนื่องมาจากการต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมแก้ไข หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ระบบป้องกันอัคคีภัย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากห้องชุดนั้น
23. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องรับผิดชอบต่อการซ่อมแซม ภายในห้องชุดของตนเอง และควรรักษาให้อยู่ในสภาพการดูแลรักษาอย่างดี และสะอาดตลอดเวลา
24. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งเคาท์เตอร์ และใช้แก๊ส ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
25. ไม่อนุญาตให้เก็บวัสดุไวไฟหรือน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดไว้ในห้องชุด
26. เจ้าของร่วมทุกท่าน ต้องแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบชื่อของบุคคล ที่เป็นผู้พักอาศัยตามปกติในห้องชุด โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้อยู่อาศัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการครอบครองการเช่า หรือกรรมสิทธิ์ เพื่อให้ฝ่ายบริหารอาคาร ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
27. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย ภัยจากน้ำ การโจรกรรมลักทรัพย์ และความเสียหายจากเหตุอื่นใดที่มีต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล เพอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่งภายในห้องชุด ยานพาหนะ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ นอกจากนั้นเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจัดหากรรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของตนเอง ถูกจ้างในครอบครัว และบุคคลที่สามตามความเหมาะสม
28. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องใช้ห้องชุด เพื่อวัตถุประสงค์ประสงค์ในการพักอาศัยเท่านั้น และต้องไม่ใช้เพื่อ

หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใด ๆ

29. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า รวมถึงการปิดสวิตช์ประตูล็อค หน้าต่าง เคาท์ดัม ก่อนออกจากห้องชุดทุกครั้ง
30. ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถแจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่บริเวณลานจอดรถ จุดสลับเปลี่ยนของอาคาร เพื่อประสานงานไปยังฝ่ายบริหารอาคารผู้รับผิดชอบดูแลต่อไป

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด

1. ความรู้สำหรับการตกแต่งต่อเติม และแก้ไขห้องชุด
 - 1.1 การเสนอแบบตกแต่ง นิติบุคคลจะส่งมอบแบบก่อสร้าง และเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าของห้องชุดเพื่อการศึกษาและเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายใน
 - 1.1.1 แบบแปลนพื้น (Floor plan)
 - 1.1.2 แบบแสดงตำแหน่งงานระบบต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ เครื่องครัวจับควัน เครื่องครัวจับความร้อน แนวท่อระบายน้ำ
 - 1.1.3 ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้า (ในกรณีที่ท่านเจ้าของห้องชุดใช้ไฟเกิน และเกิดความเสียหายท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบ)
 - 1.2 แนวทางการปฏิบัติ
 - 1.2.1 ตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดประชุมตัวแทนเพื่อประสานงาน ระหว่างท่านเจ้าของห้องชุดและผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของห้องชุดฯ เพื่อกำหนดแนวทางการตกแต่งภายในเพื่อคอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตกแต่ง
 - 1.2.2 ท่านเจ้าของห้องชุดหรือผู้ออกแบบห้องชุด กรุณาส่งมอบแบบการตกแต่งภายในตามที่ระบุตามรายการในหัวข้อ 3.3.1 ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยส่งผ่านนิติบุคคลอาคารชุดภายในระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับเหมา) ทั้งนี้ ไม่นานน้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มการก่อสร้าง หรือตกแต่ง
 - 1.2.3 หากท่านเจ้าของห้องชุดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารนอกเหนือจากมาตรฐานของอาคาร กรุณาแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ฝ่ายจัดการอาคารชุด ตรวจสอบก่อนดำเนินการ ในงานดังกล่าวก่อนดำเนินการต่อไปได้
 - 1.3 ขั้นตอนการตกแต่ง
 - 1.3.1 ท่านเจ้าของห้องชุดต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตกแต่งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ จำนวน 2 ชุด ไม่นานน้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มทำการตกแต่ง ดังต่อไปนี้.

✿ แบบแปลนตกแต่ง พิมพ์เขียวตกแต่งงานภายในห้องชุด

- ❖ แบบการตกแต่ง ผนัง พื้น ฝ้าเพดานของห้องชุด
- ❖ แบบแปลนงานไฟฟ้า ซึ่งแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้า แนวนับไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดจนรายละเอียดและคุณสมบัติของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตกแต่งหรือติดตั้งภายในห้องชุด
- ❖ แบบแปลนงานระบบต่างๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หรือซ่อมระบบอาคาร ท่อทางระบบน้ำ และอื่นๆ เช่นระบบป้องกัน และระงับ อัคคีภัย ระบบป้องกันโจรกรรมหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพิ่มเติมภายในห้องชุดดังกล่าว
- ❖ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขสำหรับการนำเสนอ

1.3.2 นิติบุคคลอาคารชุดขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ หรืออนุมัติอย่างมีเงื่อนไขสำหรับการเสนอแบบและรายละเอียดการตกแต่งภายในห้องชุด

1.3.3 ท่านเจ้าของห้องชุดกรุณาทำประกันภัยแบบ ALL RISK ซึ่งมีผลการคุ้มครองเหตุอันเกิดจากเพลิงไหม้ น้ำท่วม น้ำซึมหรือเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของห้องชุด ตัวแทนของเจ้าของห้องชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่สาม อันเกิดจากการกระทำของผู้รับเหมาหรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ซึ่งเจ้าของห้องชุดได้จ้างให้ทำการตกแต่งภายใน ตลอดระยะเวลาในการตกแต่งห้องชุดดังกล่าว และส่งมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวก่อนเข้าทำการตกแต่ง

1.3.4 ก่อนเจ้าของห้องชุดหรือผู้รับเหมา จะต้องแจ้งรายชื่อที่จะเข้ามาทำงานภายในอาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมาและพนักงานทุกคนของผู้รับเหมาเข้ามาทำงานภายในเขตอาคาร ทั้งนี้หากนิติบุคคลจะกำหนดวิธีการป้องกันอื่นใด เพื่อความปลอดภัย ท่านเจ้าของห้องชุด และผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามข้อปฏิบัติดังกล่าว

1.3.5 ความเห็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดฯ ในแบบตกแต่งของเจ้าของห้องชุดมิใช่ข้อผูกพัน ข้อผูกมัดหรือเป็นการรับรองประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงานหรือวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว

1.3.6 เจ้าของห้องชุดและผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุด กรุณาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อมาติดต่oprสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนสำหรับการเตรียมการตกแต่งการตรวจงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดระยะเวลาของการตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว

1.3.7 เมื่อเริ่มดำเนินการตกแต่ง ท่านเจ้าของห้องชุดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัย ทรัพย์สินของท่านเจ้าของห้องชุด และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตนเอง ตลอดระยะเวลาการตกแต่งดังกล่าว

1.3.8 ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดกรุณาดำเนินการตกแต่งให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายละเอียดในการตกแต่งที่ได้รับความเห็นชอบจากนิติบุคคลอาคารชุด เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขออนุญาตให้สิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือระงับการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว และให้กลับมาใช้ตามแบบเดิมได้ตามความเหมาะสมจนกว่าจะได้ดำเนินการขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

1.4 ขอบเขตการตกแต่งภายใน

เพื่อความสงบเรียบร้อยในการพักอาศัย นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีความจำเป็นที่จะงดอนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

1.4.1. การตัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้น เสา และผนังที่ใช้ร่วมกัน (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง) โดยถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร

1.4.2 การวางสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ ที่มีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร

1.4.3 การเจาะเพดานเพื่อเดินท่อ หรือเพื่อฮีด หรือท่อไฮดรอลิกไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก

1.4.4 การตัดแปลง แก้ไข ผนังคอนกรีต ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.5 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องน้ำ หรือห้องน้ำ

1.4.6 การเปลี่ยนหรือตัดแปลงแก้ไขตำแหน่งห้องครัว

1.4.7 การตัดแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ติดท่อนเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย และระบบติดตั้งภายในของอาคารชุดฯ

1.4.8 การตัดแปลงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงหรือย้ายระบบโทรศัพท์ หรือการดำเนินการขอกู้สายโทรศัพท์ในนามของเจ้าของห้องชุดอื่นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของร่วมหรือมีผลกระทบต่ออาคาร

1.4.9 การตัดแปลงแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือทาสีทาสีใดๆ ที่มีผลกระทบต่อมาตรฐานงานสถาปัตยกรรมของอาคาร และรูปแบบภายนอกของอาคาร

1.4.10 การตัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในกฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและตกแต่ง และการดำเนินการใดๆ ภายในอาคาร

1.4.11 การเปลี่ยนแปลงผนังภายนอก

1.4.12 การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะของหน้าต่างภายนอก

1.4.13 การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งประตูภายนอก

1.4.14 การดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้เจ้าของห้องชุดจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลฯ ก่อนจึงจะดำเนินการได้

- การตัดแปลง แก้ไข ทาสี หรือเจาะทะลุผนังก่ออิฐภายในห้อง

- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงโคมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบและการตกแต่ง ซึ่งการเปลี่ยนโคมไฟดังกล่าวจะต้องให้กำหนดชนิด ขนาด กำลังไฟ และตำแหน่งลงในแบบตกแต่งภายใน และกำหนดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าใน เฟส ดังกล่าวไว้ด้วย

- การตัดแปลง แก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า

- การติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

1.4.15 ข้อกำหนดอื่นๆ

- ขอให้ท่านเจ้าของห้องชุดกำหนดตำแหน่ง OUTLET และชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแบบเพื่อ การตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้กระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้าให้อยู่ในพิสัยที่ผู้ออกแบบงาน ระบบได้กำหนดไว้สำหรับอาคาร
- การตัดแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติม คัดทอนใดๆ ในงานระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล นิติ บุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับเหมาของเจ้าของห้องชุดเป็นผู้ดำเนินการ ตามแต่จะพิจารณาเห็นควรเป็นรายกรณี โดยเจ้าของห้องชุดต้องกรณารับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม และความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.5 การวางเงินประกันคดกแต่ง และค่าใช้จ่ายต่างๆ

ท่านเจ้าของห้องชุด หรือผู้รับเหมา จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการตกแต่งภายใน ห้องชุด และรับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตกแต่ง และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน ส่วนกลางหรือทรัพย์สินของผู้อื่นในระหว่างการตกแต่ง รวมถึงเป็นการ ประกันการใช้สาธารณูปการต่างๆ โดยทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และเจ้าของห้องชุดตกลงกันจะให้มีการ วางเงินการประกันการตกแต่งให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนกำหนดการเข้าตกแต่งภายในห้องชุด ดังกล่าว โดยส่งจ่ายเช็คในนาม นิติบุคคลอาคารชุดยูทรีคอนโด (งดรับเงินสด) โดยนิติบุคคลอาคารชุดขอ สงวนสิทธิ์ในการนำเช็คเข้าบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในวันที่วางเงินค้ำประกันตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.5.1 การติดตั้งแอร์และการนำเฟอร์นิเจอร์เข้า จำนวน 2000 บาทถ้วน

1.5.2 การประกันการตกแต่งห้องชุด (Built In) คราวละ 15,000 บาทถ้วน

การพักอาศัยและการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยอื่น และยกเว้นการ กระทำใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดความเสียหาย กลายเป็นการรบกวน หรือการทำให้เกิดความ รำคาญ หรืออื่น ๆ ที่ก้าวก่ายต่อสิทธิความสงบหรือความสะดวกของผู้อยู่อาศัยรายอื่น
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย
 - 2.1. ต้องไม่วางทรัพย์สินส่วนบุคคล สิ่งของส่วนบุคคลไว้ในบริเวณระเบียงของพื้นที่ส่วนกลางหน้า ห้องชุด
 - 2.2. เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรทิ้งรถเข็นเด็ก จักรยาน ของเล่นต่าง ๆ อุปกรณ์ต่าง รวมถึงทรัพย์สิน ส่วนบุคคลอื่น ๆ ไว้ในบริเวณที่จอดรถ หรือภายในพื้นที่ส่วนกลาง ควรเก็บทรัพย์สินดังกล่าวไว้ใน บริเวณห้องชุดของท่านเท่านั้น
 - 2.3. ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิย้ายวัสดุใดที่มีระเบียบข้อบังคับหรือสิ่งกีดขวางใด ๆ ออกไปโดยไ้ต้อง แจ้งล่วงหน้า
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่อนุญาตให้คนงาน ผู้รับเหมา เดินเครื่องเคร์ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางซึ่ง

จะเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดความรำคาญต่อเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยรายอื่น

4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องไม่สร้างความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ส่วนกลางหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ
5. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่มทุกชนิด มารับประทานในลิบบี้ ชั้น 1 ภายในลิฟท์ โถงลิบบี้ ลิฟท์ และพื้นที่ส่วนกลางอื่น ๆ
6. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ลิบบี้ ชั้น 1 ในลิฟท์ หรือ ลิบบี้ ลิฟท์ พื้นที่จอดรถ หรือสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร
7. ไม่อนุญาตให้เด็ก ๆ เล่นในห้องโถงชั้น 1 ในลิฟท์ บันได และเจดียงทางเดินในอาคาร รวมถึงการขี่รถจักรยาน เล่นโรลเลอร์สเก็ต หรือสเก็ตบอร์ด ในพื้นที่ส่วนกลาง
8. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ไม่สามารถสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารอาคารคนใดก็ตาม ออกไปนอกอาคาร เพื่อปฏิบัติการกิจหรือจุดประสงค์ส่วนตัวของตนเอง หรือออกนอกอาคาร โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยรวมของอาคารชุดเพิ่มมากขึ้น
9. ไม่ฝากเงินกับพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. คำร้องเรียน หรือคำแนะนำในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร และการทำงานของฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถสอบถามจากฝ่ายบริหารอาคาร โดยการแจ้งด้วยวาจา หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ทุกเวลา (ในเวลาทำการของพนักงานนิติฯ)

การรักษาความสะอาดและทิ้งขยะ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งความสวยงามของอาคารชุดฯ อันจะยังประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน จึงขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วมทุกท่านเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด โดยปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ปัดกวาดเศษผงหรือขยะจากห้องชุดของท่านออกมาในบริเวณทางเดินหน้าห้องชุด หรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
2. ไม่นำขยะหรือเศษสิ่งของเหลือใช้วางไว้นอกห้องชุด การทิ้งเศษอาหารหรือขยะมูลฝอยทุกครั้งต้องบรรจุลงในถุงพลาสติกและผูกปากถุงให้เรียบร้อย นำไปทิ้งในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ณ ห้องพักขยะของแต่ละชั้น
3. ก้นบุหรี่หรือวัสดุที่ยังติดไฟอยู่ ให้ทำการดับให้เรียบร้อย และทิ้งลงในถังสำหรับทิ้งก้นบุหรี่ ห้ามทิ้งลงในถังขยะ
4. ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งของต่าง ๆ ลงในท่อน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้อุดตันและเกิดความเสียหายต่อท่อน้ำและส่วนรวมได้
5. เมื่อนำขยะหรือเศษสิ่งของไปทิ้งภาชนะที่จัดไว้ ต้องปิดฝาและประตูให้เรียบร้อยทุกครั้ง

การใช้ลิฟท์และโถงลิอบบี้

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิฟท์

เพื่อการใช้ลิฟท์ของอาคารเป็นไปอย่างถูกต้องวิธีให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของอาคารที่มีมูลค่าสูง ฝ่ายบริหารอาคารจึงใคร่ขอความกรุณาปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

1. ลิฟท์ของอาคารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
2. ห้ามทำการใด ๆ เพื่อการขัดขวาง ไม่ให้ลิฟท์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องเปิดประตูลิฟท์นานกว่าปกติ กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้ดำเนินการแทนนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ อันเกิดจากกระทำดังกล่าว ผู้ใช้ลิฟท์ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
3. ก่อนการใช้ลิฟท์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟท์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อช่วยให้การขนของของท่านสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. หากวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่ หรือยาวกว่าขนาดของลิฟท์ ท่านต้องลดทอนลงให้มีขนาดพอเหมาะ จึงสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถลดทอนได้ต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคารชุด และระมัดระวังในการขนย้าย ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับผนัง โป๊ะไฟแสงสว่าง ส่วนกลางต่าง ๆ ได้ และหากเกิดความเสียหาย ท่านต้องเป็นผู้ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. กรุณาอย่าขีดเขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆหรือสิ่งพิมพ์ใดๆมาติดภายในห้องโดยสารลิฟท์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
6. ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟท์
7. กรุณาอย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ใช้ลิฟท์โดยลำพัง

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ลิอบบี้

1. ไม่อนุญาตให้คนขับรถ และ/หรือคนรับใช้ นั่งรอบริเวณลิอบบี้ของอาคารชุดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดรับแขก
2. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร อาหารแห้ง หรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรง เข้ามาในลิอบบี้ ลิฟท์ หากมีความจำเป็นจะต้องบรรจุภาชนะให้มิดชิด
3. ไม่อนุญาตให้แขก / ผู้มาติดต่อ นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารชุด โดยเด็ดขาด
4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ ภายในลิอบบี้
5. ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า

การย้ายเข้า – การย้ายออก

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอความร่วมมือจากเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เรื่องการย้ายเข้า-ออก ในอาคารชุด โปรดแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

การขนย้ายเข้า-ย้ายออก มีดังนี้

1. อนุญาตให้ดำเนินการขนย้ายของในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-17.00 น.
2. การขนถ่ายวัสดุสิ่งของหรืออาหาร อนุญาตให้ใช้ลิฟท์บริการ (ขนของ) เท่านั้น กรณีวัสดุอุปกรณ์ขนาดใหญ่ ให้ใช้วัสดุป้องกันการกระแทก และทำความสะอาดหลังการใช้งาน
3. ไม่อนุญาตให้ทำการถือคีย์การ์ดเองโดยเด็ดขาด
4. ทำการเก็บเศษวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความประพฤติกงานที่ทำการขนย้าย โดยไม่ก่อความรำคาญ / รบกวน ผู้อื่นในอาคารชุด
6. พนักงานที่ทำการขนย้าย จะต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและไม่สวมรองเท้าแตะ
7. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนกลาง และบุคคลที่ 3 ขณะทำการขนย้าย
8. ไม่อนุญาตให้พนักงานที่ทำการขนย้าย สูบบุหรี่ รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางเด็ดขาด
9. ฝ่ายบริหารอาคาร จะเป็นผู้ประสานงานในการขนย้ายสิ่งของตลอดจนให้คำแนะนำกับท่าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารชุด หรือลิฟท์บริการ (ขนของ)
10. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของออกนอกอาคาร กรณีที่ไม่ใช่เจ้าของห้องชุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย

กฎแฉ

เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดเก็บรักษากุญแจของท่านไว้ในที่ที่ปลอดภัย กรณีที่ไม่มีผู้พักอาศัยในห้องชุด เนื่องจากเจ้าของร่วม เดินทางไปทำธุรกิจต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ฝ่ายบริหารอาคาร ใ้ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดแจ้งชื่อบุคคลที่ท่านมอบหมายให้เก็บรักษากุญแจห้องชุดตลอดจนชื่อ พร้อมหมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลที่สามารถดำเนินการแทนท่านได้ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่ท่านไม่อยู่ในอาคารชุดกรณีที่กุญแจห้องชุดของเจ้าของร่วมเกิดสูญหายหรือถูกขโมย กรุณาแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่รับฝากกุญแจทุกกรณีหลังจากที่เจ้าของร่วมรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือ เข้าพักอาศัยในอาคารชุด

การบริการของฝ่ายต่าง ๆ

ระบบควบคุมการเข้า – ออก อาคาร

เพื่อความปลอดภัยในการเข้า – ออก ทางอาคาร ได้จัดระบบควบคุมการ เข้า – ออก บริเวณอาคาร (Access Control) โดยใช้ระบบควบคุมการเข้า – ออก ด้วย Proximity Card

วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าที่จอดรถ

1. แบนบัตรบริเวณเครื่องอ่านบัตร ทั้งเข้า และออก
2. วงจรการใช้บัตรจะเป็นรอบเท่านั้น กล่าวคือ
เมื่อท่านแบนบัตรผ่านเข้าที่จอดรถแล้ว จะใช้บัตรเดิมผ่านเข้าที่จอดรถอีกไม่ได้จนกว่าท่านจะแบนบัตรเพื่อผ่านออก

วิธีการใช้บัตรผ่านเข้าโรงรถบี และโรงรถบี สถานจอดรถ สระว่ายน้ำ ห้องสมุด

แบนบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรบริเวณหน้าประตู

วิธีการใช้บัตรผ่านในลิฟท์

จะอนุญาตและกำหนดชั้นเฉพาะชั้นที่ท่านพักอาศัยเท่านั้น

1. แบนบัตรผ่านกับเครื่องอ่านบัตรภายในลิฟท์
2. กดชั้นที่ท่านต้องการขึ้น

ระบบลิฟท์

1. ลิฟท์เป็นระบบกำหนดชั้นดังนั้นบัตรจะถูกกำหนดสิทธิ์ให้ใช้งานเฉพาะชั้นที่ท่านพักอาศัยเท่านั้น
2. เมื่อเข้าไปในห้องโดยสารแล้วให้นำบัตรทาบบนเครื่องอ่านบัตรและเลือกชั้นที่ท่านพักอาศัยบัตรนี้ได้ออกทำการเช็คข้อมูลเฉพาะของท่านไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้อยู่ที่ชั้น และชั้นของท่านเท่านั้น
3. การใช้ลิฟท์สำหรับลงอาคารเมื่อเข้าภายในลิฟท์แล้วเอาบัตรทาบบนเครื่องอ่านบัตรแล้วกดที่ชั้น 1 เพื่อลง
4. เมื่อเหตุขัดข้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่อาคารเพื่อทำการแก้ไขเท่านั้น

สิทธิการใช้บัตร Proximity Card

1. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะได้รับสิทธิในบัตรผ่านเข้า – ออกอาคาร ตามสิทธิและจำนวนที่กำหนดดังนี้
 - 1.1 ห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนจะได้รับบัตร 2 ใบ ใช้สำหรับเข้าที่จอดรถ เข้าอาคารและใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ และ เข้าอาคาร และใช้ลิฟท์ จำนวน 1 ใบ
 - 1.2 กรณีเจ้าของร่วมต้องการบัตรผ่านเข้า – ออกอาคารเพิ่มได้เฉพาะสมาชิกในครอบครัวและผู้พักอาศัยเท่านั้น ซึ่งได้รับไม่เกิน 1 ใบ / 1 ห้องชุด ราคาใบละ 500 บาท
 - 1.3 กรณีบัตรชำรุด สูญหายติดต่อ ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อทำการยกเลิกบัตรเก่า โดยฝ่ายบริหารอาคารจะเก็บบัตรชำรุดเก่าไว้และรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท

- 1.4 กรณีบัตรสูญหาย กรุณาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนำหลักฐานการแจ้งความติดต่อกับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยจะต้องชำระค่าจัดทำบัตรใหม่ ราคาใบละ 500 บาท

การรักษาความปลอดภัยของบุคลากรและอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารอาคารชุด ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต และระบบรักษาความปลอดภัย โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากบริษัทที่มีความชำนาญดูแลด้านความปลอดภัยชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารอาคาร จะตรวจตราความเรียบร้อยต่าง ๆ บริเวณอาคาร อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารชุดตลอด 24 ชั่วโมง

มาตรการการปฏิบัติต่อผู้มาเยือน / การจัดส่งสินค้า

เพื่อความปลอดภัยของเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ฝ่ายบริหารอาคารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีมาตรการตรวจสอบผู้มาเยือน / ผู้มาติดต่อทุกท่าน ดังนี้

1. สอบถาม
2. แลกบัตร และบันทึกข้อมูล
3. ขอความร่วมมือให้เจ้าของร่วมลงนามรับ ในกรณีที่เจ้าของร่วมมิได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบล่วงหน้า

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ท่านเจ้าของร่วมจะต้องชี้แจงให้ผู้มาเยือนของท่านรับทราบมาตรการด้านความปลอดภัยของอาคาร

การรักษาความสะอาด

☛ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานรักษาความสะอาดส่วนกลางของอาคารเข้าทำงานที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ว่าจ้างให้ทำภายในห้องชุดที่เป็นส่วนตัวในเวลาทำงานปกติ

☛ ในกรณีที่เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้ว่าจ้างพนักงานรักษาความสะอาดของฝ่ายบริหารอาคาร ไปทำงานส่วนตัวหลังเวลาทำการปกติฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน / ห้องชุดของท่าน

บริการกำจัดแมลง

ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดหาบริษัทเข้ามาให้บริการกำจัดแมลง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนเขตพื้นที่ส่วนกลางในอาคารชุด ห้องเครื่อง บันไดหนีไฟ โถงลิบบบี้ บริเวณพื้นที่อำนวยความสะดวก สันทนาการ โดยกำหนดให้เข้าบริการอย่างค่อนเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย มีความประสงค์จะรับบริการกำจัดแมลงในห้องชุด จะต้องมอบหนังสือยืนยันกลับมายังฝ่ายบริหารอาคารหลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง และ/หรือ ประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

บริการสวนหย่อมและภูมิทัศน์

ฝ่ายบริหารอาคาร จะบริการดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อมและภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนกลางเท่านั้น

บริการซ่อมบำรุง

ฝ่ายบริหารอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของการจัดการดูแล และซ่อมบำรุงรักษาอาคารชุดอันครอบคลุมงานระบบวิศวกรรมอาคารที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ พื้นที่จอดรถ ลิฟท์ บันไดหนีไฟ ประตูทางเข้า-ออก ทางเดิน ห้องน้ำ ห้องสันทนาการ สระว่ายน้ำ และพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่นอกประสงค์อื่น ๆ ของอาคารชุด หรือทรัพย์สินอื่นใดภายในอาคารชุด ที่มีไว้ใช้สำหรับประโยชน์ร่วมกันตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับบริการเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการซ่อมแซม เบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น กฎหมายติดต่อโดยตรงที่ผู้จัดการอาคาร โปรดหลีกเลี่ยงที่จะแจ้งตรงกับพนักงาน เพื่อป้องกันการผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และฝ่ายบริหารอาคารยินดีให้คำปรึกษาดัง ๆ ตามสมควรต่อไปเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย โปรดสังเกตบัตรประจำตัวพนักงานฝ่ายอาคารและฝ่ายช่างอาคาร ทั้งนี้ พนักงานจะต้องสวมชุดยูนิฟอร์ม ซึ่งมีเครื่องหมายบริษัท เพื่อให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ได้มีการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งเข้าไปภายในห้องชุด สำหรับดำเนินการใด ๆ ก็ตาม

หมายเหตุ ฝ่ายบริหารอาคาร ไม่อนุญาตให้พนักงานเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีจากเจ้าของร่วม

บริการจัดส่งไปรษณีย์

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดเจ้าหน้าที่ ทักแยกเอกสารต่าง ๆ และไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ ตามประเภท ดังนี้

1. ไปรษณีย์ภัณฑ์ และเอกสารทั่วไปทุกประเภท จะคัดแยกใส่ตู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุด ที่ชั้น 1 ของอาคาร
2. ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บไว้ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารและส่งหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ โดยใส่ไว้ในตู้รับไปรษณีย์ตามหมายเลขประจำห้องชุด เพื่อให้ท่านหรือผู้รับจ้างของท่านนำหนังสือดังกล่าวมาเป็นหลักฐาน ในการติดต่อขอรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคารในเวลาทำการ ไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนต่าง ๆ จะจัดเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันรับไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเบียนดังกล่าว หากพ้นกำหนด จะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะรับไปรษณีย์ลงทะเบียนดังกล่าว ฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการส่งคืนให้กับที่ทำการเจ้าหน้าที่รับ-ส่งจดหมายของไปรษณีย์ต่อไป

การประกันภัย

ฝ่ายบริหารอาคาร ขอเสนอแนะให้เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมกับเหตุอัคคีภัย การลักทรัพย์ ภัยจากน้ำ และความเสียหายอื่นใดที่มีกับทรัพย์สินส่วนบุคคล อาทิเช่น เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่น ๆ

การเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย

การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

1. เงินกองทุน

เป็นเงินที่ “นิติบุคคลอาคารชุดชุดทรูคอนโดแอตแทกเกนตร” เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง ไว้เป็นกองทุนสำรองเพื่อใช้ในการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลางที่มีอยู่ทั้งหมด หรืออาจจะจัดซื้อเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยจะเก็บเงินจำนวนนี้ผ่านธนาคารไว้เพื่อรับดอกเบี้ยในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดชุดทรูคอนโดแอตแทกเกนตร” ซึ่งจะถอนออกมาใช้ในยามจำเป็น โดยเห็นชอบของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมเจ้าของร่วม เงินกองทุนนี้เจ้าของร่วมจะต้องชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งเรียกเก็บ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ในอัตรา 500 บาท ต่อตารางเมตร

2. เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

เป็นเงินที่พระราชบัญญัติอาคารชุด กำหนดให้เจ้าของร่วมทุกท่านต้องชำระเพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่ส่วนกลาง เช่น โถงต้อนรับบริเวณลิฟต์ บำรุงรักษาไฟฟ้า ถังน้ำร้อน สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นต้น

เงินค่าใช้จ่ายส่วนกลางนี้ ตามข้อบังคับ “นิติบุคคลอาคารชุดชุดทรูคอนโดแอตแทกเกนตร” ได้กำหนดให้เจ้าของร่วมจะต้องชำระในอัตรา 40 บาทต่อเดือน ต่อตารางเมตร โดยชำระล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) ซึ่งในปีแรกให้ชำระนับตั้งแต่วันวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการจนถึงวันสิ้นปี สำหรับในปีต่อไป ให้เจ้าของร่วมชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามมติที่ประชุมใหญ่ หรือมติที่ประชุมกรรมการแล้วแต่กรณี เจ้าของร่วมมีหน้าที่ชำระเงินส่วนนี้ ไม่ว่าเจ้าของห้องชุดจะเข้าพักอาศัยหรือไม่ก็ตาม จะอ้างว่าไม่ได้เข้าพักอาศัยและถือเป็นเหตุไม่ชำระค่าบริการส่วนนี้มิได้ นิติบุคคลอาคารชุดมีสิทธิ์ที่จะระงับการใช้สาธารณูปโภคภายในห้องท่านได้ ถ้าท่านค้างชำระเกินกำหนดตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

อนึ่ง ผู้ที่ประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับผู้อื่น ถ้าห้องนั้นยังค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ทางเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินจะไม่รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้ต่อไป โดยเจ้าของร่วมที่จะโอนกรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอใบปลอดหนี้ต่อผู้จัดการนิติฯ เมื่อท่านเจ้าของร่วมได้ชำระค่าส่วนกลางค้างเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการนิติฯ มีหน้าที่ออกใบปลอดหนี้ให้ภายใน 15 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3. กำกับประกันภัยอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะจัดทำประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลาง รวมถึงความรับผิดชอบต่าง ๆ โดยเจ้าของร่วมเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งแยกเรียกเก็บจากค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ตามอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนกลางของแต่ละห้องชุด ประกอบด้วย

1. ประกันความเสียหายทุกชนิด (All Risks Policy)
2. ประกันความรับผิดชอบต่อบุคคลที่สาม (Public Liability Policy)

คำสาธารถูปโภค

ค่าน้ำประปา

“นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแทกเกนทรว” จะเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมทุกห้อง โดยการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ตามปริมาณจำนวนการใช้ที่เกิดขึ้นจริงของห้องชุดนั้น ๆ ทุกวันที่ 25 ของเดือน และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ท่านทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป โดยมีกำหนดชำระภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ ประกอบค่าใช้จ่ายไปด้วย

- ❖ ค่าบำรุงรักษามิเตอร์ จำนวน 30 บาท จัดเก็บล่วงหน้า 1 ปี (12 เดือน) พร้อมค่าส่วนกลาง
- ❖ ค่าน้ำอุดรูกบาศก์เมตรละ 20 บาท ชำระตามบิลที่เรียกเก็บ (การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด)

ค่าไฟฟ้า

- ❖ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยตรงที่การไฟฟ้านครหลวง นับตั้งแต่วันที่ได้รับมอบห้องชุดและวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์
- ❖ ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และฝ่ายบริหารอาคารจะดำเนินการคัดแยกให้ผู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ขึ้น 1 ของอาคาร

ค่าโทรศัพท์สายตรง

- ❖ เจ้าของร่วมต้องชำระเงินโดยตรงที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย
- ❖ ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ จะถูกส่งมาที่นิติบุคคลอาคารชุด และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการคัดแยกให้ผู้รับจดหมายของแต่ละห้องชุดที่ขึ้น 1 ของอาคาร

หมายเหตุ: การชำระค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ต้องชำระแก่นิติบุคคลอาคารชุด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารฯ ทุกท่านจะควรมีฝากชำระเงิน เพื่อดำเนินการแทนให้กับเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ทุกกรณี

การชำระค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลอาคารชุดออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องมาชำระเงินภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้
2. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย สามารถชำระเงินได้ด้วยช่องทาง ดังต่อไปนี้
 - 2.1 เงินสดหรือเช็คขีดคร่อม ส่งจ่ายในนาม “นิติบุคคลอาคารชุดยูทริคอนโดแอตแทกเกนทรว” โดยลงวันที่ไม่เกินกำหนดการชำระเงิน ที่สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร A ชั้น 1 (กรณีส่งจ่ายเช็ค ฝ่ายบริหารอาคารจะออกใบเสร็จจริงให้เมื่อขึ้นเงินตามเช็คได้)
 - 2.2 ชำระด้วยการโอนเข้าบัญชี “นิติบุคคลอาคารชุดยูทริคอนโดแอตแทกเกนทรว”
3. ฝ่ายบริหารอาคารฯ ไม่รับประกันการหักเงินค่าใช้จ่ายภายนอกสถานที่ ดังนั้น เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยโปรดชำระค่าใช้จ่ายที่ทำการฝ่ายบริหารอาคารเท่านั้น

4. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มาชำระเงิน
5. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ต้องชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในเวลาทำการของอาคารเท่านั้น

การชำระค่าใช้จ่ายล่าช้า หรือการผิดนัดไม่ชำระค่าใช้จ่าย

การชำระเงินค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลฯ ล่าช้า เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย จะต้องเสียเงินเพิ่มให้กับนิติบุคคลอาคารชุดตามที่ข้อบังคับกำหนด

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

กรณีเพลิงไหม้

อาคารชุดยูทรีคอนโดแอคแอคเกษร ได้รับการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ที่สมบูรณ์แบบมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารอาคารขอแนะนำให้ผู้เช่าร่วม / ผู้พักอาศัย ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อนำมาปฏิบัติกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคาร มีดังนี้

- ✿ ระบบสัญญาณเตือนภัยแบบระบบมือดึง
- ✿ ระบบตรวจจับความร้อนและควันอัตโนมัติ

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. ผู้พบเห็นเหตุเพลิงไหม้ จะต้องแจ้งเหตุโดยการดึงสัญญาณเตือนภัยระบบมือดึง ณ จุดที่ใกล้ที่สุดเพื่อแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังผู้ควบคุมของอาคาร และพยายามใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่อาคารจัดไว้เพื่อดับไฟเบื้องต้น แต่ต้องมั่นใจว่าจะไม่เกิดอันตรายหรือการเสี่ยงภัยกับตนเอง
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ให้ตั้งสติและอย่าตื่นตระหนกตกใจขณะเกิดเพลิงไหม้ และตรงไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด และตรงไปยังจุดรวมพล “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด”
3. เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ในอาคารทุกคนจะต้องออกมารวมกันในจุดรวมพลที่กำหนดสำหรับกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ และจะต้องมีพื้นที่ว่างสำหรับรอดับเพลิง เพื่อผ่านเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
4. ในขณะที่อยู่ ณ จุดรวมพล ห้ามกลับเข้าไปในตัวอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงว่าพื้นที่ปลอดภัย
5. การฝึกอบรมอพยพออกจากอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
 - 5.1 ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละหนึ่งครั้ง
 - 5.2 เจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
 - 5.3 ฝ่ายบริหารอาคาร จะแจ้งให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานดับเพลิง และอาคารข้างเคียงกำหนดการฝึกซ้อมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน
6. วิธีการเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัย ควรจำและเรียนรู้จากการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

- 6.1 จะต้องทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการแจ้งสัญญาณเตือนภัยระบบโดยอัตโนมัติ
- 6.2 จะต้องทราบว่าจะต้องทำอย่างไร ในขณะเกิดเพลิงไหม้ เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจและสับสน
- 6.3 จะต้องทราบวิธีการใช้และสถานที่เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุด
- 6.4 จะต้องทราบวิธีการหนีไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่มีสิ่งกีดขวางในบริเวณช่องทางบันไดและทางหนีอื่น ๆ

กรณีเกิดแผ่นดินไหว

ความรุนแรงของแผ่นดินไหวมีหลายระดับตั้งแต่การสั่นสะเทือนอย่างเบาจนถึงการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนส่งผลให้โครงสร้างอาคารชุดเสียหาย ภัยที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวประการอื่น ได้แก่ ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเป็นชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเป็นวัน

ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

1. ควรรีบหนีออกจากอาคาร อย่าพยายามออกไปข้างนอกอาคารระหว่างเกิดแผ่นดินไหว
2. เนื่องจากความสั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวอาจทำให้ปูนแตก กระฉกและหลุดไฟแตก ควรหลบใต้เฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้รับแขก นำตัวเองไปใกล้บริเวณทางออกประตูหรือมุมห้อง (อยู่ชิดกำแพงให้มากที่สุด) ที่ห่างไกลจากหน้าต่าง ประตูกระจก และกระจกโค้งเหนือเพดาน
3. ห้ามวิ่งเข้าไปหลบในห้องเก็บของสูง ๆ หรือระหว่างตัวอาคาร ซึ่งอาจมีสิ่งของร่วงหล่นมาได้
4. หากอยู่ภายนอกอาคารแล้ว ควรอยู่ในที่โล่งห่างจากตัวอาคาร และเสาไฟฟ้าแรงสูง
5. ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานฉุกเฉินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ข้อปฏิบัติหลังเกิดแผ่นดินไหว

1. ปิดลิ้นชักประตูห้อง เมื่อออกจากห้องชุดแล้ว
2. ใช้ประตูหนีไฟที่ใกล้ที่สุด
3. พยายามอย่าพูดคุยกันในขณะอพยพ
4. ห้ามสูบบุหรี่ หรือกิจกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟ
5. เดินจับราวบันไดตลอดเวลาเมื่อเดินลงมายังข้างล่าง
6. การเคลื่อนย้ายผู้พิการหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
7. เมื่อออกจากอาคารแล้ว พยายามอยู่ให้ห่างไกลจากตัวอาคารและเสาไฟฟ้าแรงสูงมากที่สุด
8. ไม่กลับเข้าสู่ตัวอาคารเด็ดขาด จนกว่าจะได้รับสัญญาณว่าปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่

กรณีเกิดเหตุขู่วางระเบิด

การขู่วางระเบิด ผู้ขู่จะใช้โทรศัพท์เป็นสื่อในการติดต่อ เพื่อให้เกิดความตื่นตระหนก การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องของบุคคลในการรับรู้ข่าว และวิเคราะห์ข่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อได้รับการขู่วางระเบิด

1. ระวังอารมณ์อย่าตระหนกตกใจ
2. ตั้งใจฟังอย่างชัดเจนการพูด
3. จดจำคำพูดให้หมด
4. พูดจาสุภาพกับผู้โทรมาขู่
5. ถ่วงเวลาในการพูดคุยให้นานที่สุด
6. พยายามอัดเทปบันทึกคำพูดไว้ (ถ้าเป็นไปได้)
7. สังเกตเสียงสอเคล็ดแทรกเข้ามาขณะพูดคุยว่ามีเสียงรบกวนข้างอะไรบ้าง เช่น เสียงรถยนต์ เสียงเพลงเสียงเครื่องจักร ฯลฯ
8. เสียงของผู้โทรขู่เป็นเพศหญิง หรือเพศชาย คัดเสียงหรือไม่
9. น้ำเสียงแสดงความนุ่มนวล จริงจัง หรือโกรธแค้น
10. พยายามถามรายละเอียดต่าง ๆ เช่น อยู่แถวไหน โกรธแค้นอะไร เพราะเหตุใดจึงทำเช่นนั้น
11. พูดแสดงความเห็นอกเห็นใจ ขอให้กลับใจ โดยอ้างถึงผู้บริสุทธิ์อีกหลาย ๆ คน
12. แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารรับทราบทันที มิให้แจ้งผู้ไม่เกี่ยวข้องเป็นอันขาด

กรณีเกิดโรคติดต่อทางเดินหายใจ

โรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ฯลฯ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ที่อาจอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย ทำให้มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือหายใจลำบากติดต่อกัน คือ การไอ การจามรดกัน การสัมผัสกับเชื้อโรค ที่ปนเปื้อนอยู่กับของใช้ส่วนตัว และเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศ

ข้อควรปฏิบัติและป้องกันการติดโรค

- ✿ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พยายามลดความเครียด ลดการสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์
- ✿ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มืออาจเป็นหวัดควรใช้น้ำทิชชูเช็ดมือก่อนสัมผัสผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กับผู้อื่น และควรพบแพทย์ทันที
- ✿ ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอ จาม เช็ดน้ำมูกไม่ควรใช้มือเช็ดตา จมูกหรือปาก
- ✿ อย่าใช้ผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้าร่วมกับผู้อื่น ถ้าใช้กระดาษเช็ดน้ำมูก ควรทิ้งในถังขยะมีฝาปิด

- ✿ ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
- ✿ รักษาบ้านเรือนให้สะอาด เช็ดเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้าน โดยเฉพาะ โทรศัพท์เป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้งด้วยน้ำสะอาดหรือแอลกอฮอล์
- ✿ เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศภายในบ้านถ่ายเทสะดวก
- ✿ ในระยะนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
- ✿ ในขณะที่เดินทางในรถโดยสารสาธารณะ หรือยานพาหนะที่อาจมีผู้ป่วย หรือผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ควรใช้น้ำทิชชูเช็ดมือ
- ✿ หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อย เจ็บคอ ไอ ขอให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที และขอให้แจ้งแพทย์ด้วยว่าทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกหรือมีประวัติสัมผัสกับสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยหรือไม่

หมายเลขโทรศัพท์

อำนวยการนิติฯ	064-1104063
แจ้งเหตุด่วน เกตุร้าย	
เหตุด่วน เกตุร้าย	191
ศูนย์ดับเพลิง	199
หน่วยแพทย์กู้ชีพ กทม.	1555
กองปราบปราม	1195
ตำรวจทางหลวง	1193
สายด่วนกรมทางหลวง	1586
ตำรวจท่องเที่ยว	1155
ศูนย์เรนทร รถพยาบาล	1669
สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน	02- 512 2450
ระบบสัญญาณเตือนภัย FIRE ALARM	02-116-3649,092-251-8359
ศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง	
มูลนิธิร่วมกตัญญู	02-7510951-3
ศูนย์วิทยุฉุกเฉิน	02-4517228-9
ศูนย์วิทยุปลัดเคหะ 24 ชม.	02-2264444-8
ศูนย์วิทยุราชมาร	02-3546999
ศูนย์ส่งกันและรถพยาบาลตำรวจ	1691
ศูนย์ตำรวจวิม กทม. (ศูนย์รับแจ้งเหตุ)	1646
ศูนย์ควบคุมระบบจราจรบนทางด่วน	1543
ศูนย์ควบคุมและจัดการจราจร	1197
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ กรมการขนส่งทางบก	1584
ศูนย์บริการอุบัติเหตุ ๑๙๐๐	1137
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน (FM 96)	1677
สถานีวิทยุ สวท. 91	1644
สถานพยาบาล	
โรงพยาบาลเมโท เกนทร	02 1500900
โรงพยาบาลวิภาวดี	02-5611111
โรงพยาบาลนนทเวช	02-5967888
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น	02-9101600
ระบบลิฟท์	0-2553-2391
สาธารณูปโภค	
ศูนย์บริการประปา	1125
ศูนย์บริการจัดมูลฝอยไฟฟ้า	1130

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ



๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุ
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ๖-๑๓๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๓/๔๓-๔๓ หมู่ที่ ๓
ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้ความเห็นชอบให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ๑) นายนิธิสัช นิมะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๐๕๗ |
| ๒) นายมะปารี อาแวกือจิ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๔๗๐ |
| ๓) นางสาวสุวิมล หมดหิมะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๒ |
| ๔) นางสาวอาสมะ แซเลาะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๓ |
| ๕) นางสาวกัญญภัทร แซ่เต็ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๔ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุหลง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๕ |
| ๒) นางสาวอศฺวาณี ยูโซะ | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๖ |
| ๓) นางสาวสุไมยะห์ ดือราแม็ง | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๗ |
| ๔) นางสาวนุรโสมะฮ์ โสซากา | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๘ |
| ๕) นายเสรี จันทวี | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๔๙ |
| ๖) นางสาวอรุณรัตน์ เขียวน้ำชุม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๕๐ |
| ๗) นางสาวณภัสภรณ์ ธนะอัมมิม | ทะเบียนเลขที่ ๖-๑๓๓๓-๕๑๕๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๒๖ รายการ

ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางจันทา เตชะศรีนที)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๕๐๐๒ ๐ ๒๒๐๒ ๕๑๔๖
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๓๒๐๘ ๐ ๒๓๕๔ ๓๔๑๕

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนต์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน 7-๑๓๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๒๑๘ ลงวันที่ ๐๕ มกราคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	ZnS Precipitation, Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]



(นางวิภาญจน์ จิตกรกุลวิไล)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษ
และหน่วยงานที่ขอรับการรับรอง

เอกสารอ้างอิง...

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 23rd ed. Washington, DC: APHA, 2017.



(นางริกาญจน์ จิตรสกุลไค)

ผู้อำนวยการศูนย์มาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบพิษ
และประเมินภัยสุขภาพ

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทวิคอนโดแอตแทกเกนตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทวิคอนโดแอตแทกเกนตร

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 มกราคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030123/00021 เลขที่ตัวอย่าง : S00020-S00021

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน



(Mr. Mapari Awackuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มกราคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 100123/00358 เลขที่ตัวอย่าง : S00357-S00358

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระน้ำ	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าแก้ว จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246779

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษมศร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 17 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษมศร

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 20 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 ธันวาคม 2565

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170123/00728 เลขที่ตัวอย่าง : S00737-S00738

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระพื้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 31 มกราคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240123/01355 เลขที่ตัวอย่าง : S01354-S01355

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอดแมนเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอดแมนเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00473 เลขที่ตัวอย่าง : S02372-S02373

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140223/01109 เลขที่ตัวอย่าง : S03008-S03009

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าโมกข์ จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210223/01705 เลขที่ตัวอย่าง : S03604-S03605

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สารต้น	สารลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 8 มีนาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280223/02261 เลขที่ตัวอย่าง : S04160-S04161

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 มีนาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 มีนาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070323/01003 เลขที่ตัวอย่าง : S05239-S05240

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 14 มีนาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 14 - 21 มีนาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 22 มีนาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 14 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 140323/01600 เลขที่ตัวอย่าง : S05836-S05837

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 29 มีนาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 30 มีนาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240323/02557 เลขที่ตัวอย่าง : S06793-S06794

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 28 มีนาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 เมษายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280323/02781 เลขที่ตัวอย่าง : S07017-S07018

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 11 เมษายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 12 เมษายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 040423/00192 เลขที่ตัวอย่าง : S07531-S07532

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 084-0839025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเกนตรา

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแทกเกนตรา

วันที่วิเคราะห์ : 11 - 18 เมษายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 110423/00871 เลขที่ตัวอย่าง : S08210-S08211

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"**" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Mr. Mapari Awaekuechi

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.พำอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 03-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 18 เมษายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 18 - 25 เมษายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 26 เมษายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 180423/01298 เลขที่ตัวอย่าง : S08637-S08638

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สารต้น	สารลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 24 เมษายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 29 เมษายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 2 พฤษภาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 240423/01959 เลขที่ตัวอย่าง : S09299-S09300

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแทกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอคแทกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01094 เลขที่ตัวอย่าง : S10952-S10953

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



ปล.

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 พฤษภาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160523/01468 เลขที่ตัวอย่าง : S11326-S11327

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในท้องถิ่นเดียวกัน



(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 29 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 30 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230523/02074 เลขที่ตัวอย่าง : S11932-S11933

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

วันที่รายงานผล : 7 มิถุนายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 300523/02427 เลขที่ตัวอย่าง : S12285-S12286

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอคแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 12 มิถุนายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 13 มิถุนายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060623/00337 เลขที่ตัวอย่าง : S12782-S12783

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระเล็ก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าซุง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-sung Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตรา

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสนามนิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตรา

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01175 เลขที่ตัวอย่าง : S13620-S13621

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระอีก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"-" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 มิถุนายน 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มิถุนายน 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 200623/02090 เลขที่ตัวอย่าง : S14535-S14536

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระต้น	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/1-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษมตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 27 มิถุนายน 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษมตร

วันที่วิเคราะห์ : 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กรกฎาคม 2566

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 270623/02626 เลขที่ตัวอย่าง : S15071-S15072

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระดิน	สระลึก	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มกราคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 18 มกราคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 100123/00354/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00353 - S00354
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.4	7.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	495	494	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	79	65	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	66	60	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.96	53.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอนด์แยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 100123/00354/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00353 - S00354

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.1	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^3	5.4×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	3.5×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

ENV-1 R-01-R-00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มกราคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 18 มกราคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 100123/00356/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00355 - S00356
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.6	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105 °C	470	460	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	76	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	62	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	57.96	27.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

วันที่รับตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มกราคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 18 มกราคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มกราคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 100123/00356/2 เลขที่ตัวอย่าง: S00355 - S00356

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	25.0	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	3.5×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโตแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโตแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00469/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02368 - S02369
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.0	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	624	388	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	81	27	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	167	24	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	112.00	34.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	34.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari 'Awaekechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Text report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00469/2 เลขที่ตัวอย่าง: S02368 - S02369

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.3	1.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	1.7×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	1.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00471/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02370 - S02371
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	532	358	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	110	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	69	16	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.80	26.32	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Client

ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม

Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแยกเกษตร

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 7 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 15 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070223/00471/2 เลขที่ตัวอย่าง: S02370 - S02371

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	1.3	0.5	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^3	2.1×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^3	1.3×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24-29 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 30 มีนาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 2402303/02553/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06789 - S06790
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	378	316	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105° C	71	58	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	42	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.4	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.16	30.24	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	24.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-จ-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24-29 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 30 มีนาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 2402303/02553/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06789 - S06790
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	0.10	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.1x10 ³	2.4x10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7x10 ³	2.1x10 ²	-

หมายเหตุ

- " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 24 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 24-29 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 30 มีนาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 240323/02555/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06791 - S06792
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	368	332	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	70	26	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	42	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.5	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.28	29.12	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	18.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแยกเกษตร	ผู้เก็บตัวอย่าง	: นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client		Sampling by	
ที่อยู่	: 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2566
Address	: เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date	
สถานที่เก็บตัวอย่าง	: นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแยกเกษตร	วันที่วิเคราะห์	: 24-29 มีนาคม 2566
Sampling Site		Analysis Date	
ประเภทตัวอย่าง	: Wastewater	วันที่รายงานผล	: 30 มีนาคม 2566
Sample Type		Reported Date	
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 24 มีนาคม 2566	เลขที่วิเคราะห์	: 240323/02555/2 เลขที่ตัวอย่าง: S06791 - S06792
Sampling Date		Analysis No.	Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.1	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7×10^3	1.4×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3×10^3	1.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงสมานึกม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสวี่ จันทร์วิ 7-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 18 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110423/00867/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08206 - S08207
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	388	384	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	202	25	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	80	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.3	0.3	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.48	27.30	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
7-133-n-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดมเอดแยกเกษตรา	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-0-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม	วันที่รับตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดมเอดแยกเกษตรา	วันที่วิเคราะห์ : 11 - 18 เมษายน 2566
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2566
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566	เลขที่วิเคราะห์ : 110423/00867/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08206 - S08207
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาหารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	3.0	0.20	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ⁴	3.5 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8 x 10 ⁴	2.8 x 10 ³	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)
(Mr. Mapari Awackuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ป่าโมกข์ จ.มณฑลบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอตแทกเกนตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสวี จันทวี 2-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 18 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110423/00869/1 เลขที่ตัวอย่าง : S08208 - S08209
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	6.9	7.0	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	332	318	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	81	24	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	28	16	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.24	21.84	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

2-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ส.ท่าอิฐ อ.ป่าเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel:02-9246778, 02-5943320, 086-0838023 Fax:02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 11 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 11 - 18 เมษายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 เมษายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 110423/00869/2 เลขที่ตัวอย่าง : S08208 - S08209
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาหารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/lhr	Imhoff Cone	1.4	0.4	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^3	2.8×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.1×10^3	2.2×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re00

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอคแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีริคอนโดแอคแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01090/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10948 - S10949
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	6.2	6.2	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	478	316	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	204	24	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	20	12	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.92	17.64	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	20.50	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Client :
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทริคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01090/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10948 - S10949
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	20.0	0.00	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.3×10^5	8.2×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.6×10^5	6.1×10^2	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01092/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10950 - S10951
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	6.2	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	509	244	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	83	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	116	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	4.0	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.96	21.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	22.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด บูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address : เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด บูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 120523/01092/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10950 - S10951
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	1.8	0.0	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^6	8.4×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^5	6.3×10^3	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทีคอนโดแอตแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01171/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13616 - S13617
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105°C	512	488	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	61	28	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	71	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.2	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	37.50	21.28	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
2. ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ , ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 192 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01171/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13616 - S13617
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent A	Effluent A	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.3×10^2	1.7×10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.7×10^2	1.3×10	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01173/1 เลขที่ตัวอย่าง : S13618 - S13619
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
pH	-	Electrometric	7.3	7.1	5.0 - 9.0
TDS**	mg/l	Dried at 103-105 °C	492	472	≤ 500
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	55	24	≤ 40
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	64	19	≤ 30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	<0.2	≤ 1
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.40	22.96	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

- "*" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548
- ** ค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ, ค่า TDS ในน้ำประปา พบ 192 mg/l



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager
ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/5-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Client
ที่อยู่ : 1544 ซอยพลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม
Address เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ยูทรีคอนโดแอดแยกเกษตร
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 13 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 20 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 130623/01173/2 เลขที่ตัวอย่าง : S13618 - S13619
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ข
			Influent B	Effluent B	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.7×10^2	4.0×10	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^2	2.0×10	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.