

ภาคผนวก จ-4

เอกสารแนบด้านการป้องกันอัคคีภัย และการบรรเทาสาธารณภัย



กลุ่มอาคาร ออลซีซั่นส์พรีอเพอร์ตี้

(M-Thai, CRC, Capital)



ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน สิงหาคม 2566 อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1 Bell Alarm			STP-2 Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง	ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง
B2	✓		B2	✓	
B1	✓		B1	✓	
1	✓		1	✓	
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓	
5	✓		5	✓	
6	✓		6	✓	
7	✓		7	✓	
8	✓		8	✓	
9	✓		9	✓	
10	✓		10	✓	
11	✓		11	✓	
12	✓		12	✓	
12A	✓		12A	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark.....

Check By สมชาย Date 29-1-66
 Supervisory [Signature] Date 29-1-23
 Chief Engineer [Signature] Date 29/1/23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน สิงหาคม 2566 อาคาร M-THAI TOWER

STP-1 Bell Alarm			STP-2 Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง	ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง
B2	✓		B2	✓	
B1	✓		B1	✓	
1	✓		1	✓	
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓	
5	✓		5	✓	
6	✓		6	✓	
7	✓		7	✓	
8	✓		8	✓	
9	✓		9	✓	
10	✓		10	✓	
11	✓		11	✓	
12	✓		12	✓	
12A	✓		12A	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark.....

Check By สมชาย Date 29-1-66
 Supervisory [Signature] Date 29-1-23
 Chief Engineer [Signature] Date 29/1/23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน สิงหาคม 2566 อาคาร CRC TOWER

STP-1 Bell Alarm			STP-2 Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง	ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง
B2	✓		B2	✓	
B1	✓		B1	✓	
1	✓		1	✓	
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓	
5	✓		5	✓	
6	✓		6	✓	
7	✓		7	✓	
8	✓		8	✓	
9	✓		9	✓	
10	✓		10	✓	
11	✓		11	✓	
12	✓		12	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark.....

Check By [Signature] Date 29-1-23
 Supervisory [Signature] Date 29-1-23
 Chief Engineer [Signature] Date 29/1/23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน สิงหาคม 2566 อาคาร CRC TOWER

STP-1 Bell Alarm			STP-2 Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง	ขึ้น	ลง	ไม่ส่ง
B2	✓		B2	✓	
B1	✓		B1	✓	
1	✓		1	✓	
2	✓		2	✓	
3	✓		3	✓	
4	✓		4	✓	
5	✓		5	✓	
6	✓		6	✓	
7	✓		7	✓	
8	✓		8	✓	
9	✓		9	✓	
10	✓		10	✓	
11	✓		11	✓	
12	✓		12	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark.....

Check By [Signature] Date 26-2-66
 Supervisory [Signature] Date 1-3-23
 Chief Engineer [Signature] Date 1-3-23



ALL SEASONS PLACE

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน กุมภาพันธ์ 2566

WFO-02-16-02

REV.

อาคาร M-THAI TOWER

STP-1 Bell Alarm				STP-2 Bell Alarm			
ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง
B2	✓		14	✓		B2	✓
B1	✓		15	✓		B1	✓
1	✓		16	✓		1	✓
2	✓		17	✓		2	✓
3	✓		18	✓		3	✓
4	✓		19	✓		4	✓
5	✓		20	✓		5	✓
6	✓		21	✓		6	✓
7	✓		22	✓		7	✓
8	✓		23	✓		8	✓
9	✓		24	✓		9	✓
10	✓		25	✓		10	✓
11	✓		26	✓		11	✓
12	✓		27	✓		12	✓
12A	✓		28	✓		12A	✓

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By
Date 19-2-66Supervisory
Date 19-2-23Chief Engineer
Date 19-2-23

ALL SEASONS PLACE

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน กุมภาพันธ์ 2566

WFO-02-16-03

REV.

อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1 Bell Alarm				STP-2 Bell Alarm			
ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง
B2	✓		14	✓		B2	✓
B1	✓		15	✓		B1	✓
1	✓		16	✓		1	✓
2	✓		17	✓		2	✓
3	✓		18	✓		3	✓
4	✓		19	✓		4	✓
5	✓		20	✓		5	✓
6	✓		21	✓		6	✓
7	✓		22	✓		7	✓
8	✓		23	✓		8	✓
9	✓		24	✓		9	✓
10	✓		25	✓		10	✓
11	✓		26	✓		11	✓
12	✓		27	✓		12	✓
12A	✓		28	✓		12A	✓

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By
Date 19-2-66Supervisory
Date 19-2-23Chief Engineer
Date 19-2-23

ALL SEASONS PLACE

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม 2566

WFO-02-14-01

REV.

อาคาร CRC TOWER

STP-1 Bell Alarm				STP-2 Bell Alarm			
ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง
B2	✓		14	✓		B2	✓
B1	✓		15	✓		B1	✓
1	✓		16	✓		1	✓
2	✓		17	✓		2	✓
3	✓		18	✓		3	✓
4	✓		19	✓		4	✓
5	✓		20	✓		5	✓
6	✓		21	✓		6	✓
7	✓		22	✓		7	✓
8	✓		23	✓		8	✓
9	✓		24	✓		9	✓
10	✓		25	✓		10	✓
11	✓		26	✓		11	✓
12	✓		27	✓		12	✓

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark:

Check By
Date 26-3-66Supervisory
Date 26-3-23Chief Engineer
Date 26-3-23

ALL SEASONS PLACE

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม 2566

WFO-02-16-02

REV.

อาคาร M-THAI TOWER

STP-1 Bell Alarm				STP-2 Bell Alarm			
ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง	ไม่ดัง	ขึ้น	ลง
B2	✓		14	✓		B2	✓
B1	✓		15	✓		B1	✓
1	✓		16	✓		1	✓
2	✓		17	✓		2	✓
3	✓		18	✓		3	✓
4	✓		19	✓		4	✓
5	✓		20	✓		5	✓
6	✓		21	✓		6	✓
7	✓		22	✓		7	✓
8	✓		23	✓		8	✓
9	✓		24	✓		9	✓
10	✓		25	✓		10	✓
11	✓		26	✓		11	✓
12	✓		27	✓		12	✓
12A	✓		28	✓		12A	✓

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By
Date 18-3-66Supervisory
Date 18-3-23Chief Engineer
Date 18-3-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By Wongkorn Date 18-3-66
Supervisory [Signature] Date 18-3-23
Chief Engineer [Signature] Date 19-3-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By Wongkorn Date 16-4-66
Supervisory [Signature] Date 16-4-23
Chief Engineer [Signature] Date 16-4-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

อาคาร M-THAI TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By Wongkorn Date 16-4-66
Supervisory [Signature] Date 16-4-23
Chief Engineer [Signature] Date 16-4-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

อาคาร CRC TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง	ขึ้น	ต่ง	ไม่ต่ง
B2	✓		14	✓		28	✓		42	✓	
B1	✓		15	✓		29	✓		43	✓	
1	✓		16	✓		30	✓		44	✓	
2	✓		17	✓		31	✓		45	✓	
3	✓		18	✓		32	✓		46	✓	
4	✓		19	✓		33	✓		47	✓	
5	✓		20	✓		34	✓		48	✓	
6	✓		21	✓		35	✓		49	✓	
7	✓		22	✓		36	✓		50	✓	
8	✓		23	✓		37	✓		51	✓	
9	✓		24	✓		38	✓		52	✓	
10	✓		25	✓		39	✓				
11	✓		26	✓		40	✓				
12	✓		27	✓		41	✓				

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark:

Check By Wongkorn Date 23-4-66
Supervisory [Signature] Date 23-4-23
Chief Engineer [Signature] Date 24-4-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน พฤษภาคม 2566

อาคาร CRC TOWER

STP-1						Bell Alarm						STP-2						Bell Alarm					
ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง			
B2	✓		14	✓		28	✓		42	✓		B2	✓		14	✓		28	✓		42	✓	
B1	✓		15	✓		29	✓		43	✓		B1	✓		15	✓		29	✓		43	✓	
1	✓		16	✓		30	✓		44	✓		1	✓		16	✓		30	✓		44	✓	
2	✓		17	✓		31	✓		45	✓		2	✓		17	✓		31	✓		45	✓	
3	✓		18	✓		32	✓		46	✓		3	✓		18	✓		32	✓		46	✓	
4	✓		19	✓		33	✓		47	✓		4	✓		19	✓		33	✓		47	✓	
5	✓		20	✓		34	✓		48	✓		5	✓		20	✓		34	✓		48	✓	
6	✓		21	✓		35	✓		49	✓		6	✓		21	✓		35	✓		49	✓	
7	✓		22	✓		36	✓		50	✓		7	✓		22	✓		36	✓		50	✓	
8	✓		23	✓		37	✓		51	✓		8	✓		23	✓		37	✓		51	✓	
9	✓		24	✓		38	✓		52	✓		9	✓		24	✓		38	✓		52	✓	
10	✓		25	✓		39	✓					10	✓		25	✓		39	✓				
11	✓		26	✓		40	✓					11	✓		26	✓		40	✓				
12	✓		27	✓		41	✓					12	✓		27	✓		41	✓				

STP CODE	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark.....

Check By [Signature]
Date 22/5/23

Supervisory [Signature]
Date 23/5/23

Chief Engineer [Signature]
Date 28/5/23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน พฤษภาคม 2566

อาคาร M-THAI TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

STP CODE	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark.....

Check By [Signature]
Date 21/05/23

Supervisory [Signature]
Date 21-5-23

Chief Engineer [Signature]
Date 21-5-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน พฤษภาคม 2566

อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

STP CODE	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark.....

Check By [Signature]
Date 21/5/23

Supervisory [Signature]
Date 21-5-23

Chief Engineer [Signature]
Date 21-5-23

ตารางการตรวจเช็คระบบ Fire Alarm เดือน พฤษภาคม 2566

อาคาร CAPITAL TOWER

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง	ชั้น	ตั้ง	ไม่ตั้ง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

STP CODE	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark.....

Check By [Signature]
Date 18/6/23

Supervisory [Signature]
Date 18/6/23




Chief Engineer [Signature]
Date 16/6/23

STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง
B2	✓		14	✓		B2	✓		14	✓	
B1	✓		15	✓		B1	✓		15	✓	
1	✓		16	✓		1	✓		16	✓	
2	✓		17	✓		2	✓		17	✓	
3	✓		18	✓		3	✓		18	✓	
4	✓		19	✓		4	✓		19	✓	
5	✓		20	✓		5	✓		20	✓	
6	✓		21	✓		6	✓		21	✓	
7	✓		22	✓		7	✓		22	✓	
8	✓		23	✓		8	✓		23	✓	
9	✓		24	✓		9	✓		24	✓	
10	✓		25	✓		10	✓		25	✓	
11	✓		26	✓		11	✓		26	✓	
12	✓		27	✓		12	✓		27	✓	
12A	✓		28	✓		12A	✓		28	✓	

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
1	✓		
2	✓		
3	✓		
4	✓		
5	✓		

STP	ท่า	ไม่ท่า	หมายเหตุ
27M	✓		
26	✓		
12A-1	✓		
12A-2	✓		

Remark:

Check By:  Date: 18/6/23
 Supervisory:  Date: 18/6/23
 Chief Engineer:  Date: 19/6/23




STP-1			Bell Alarm			STP-2			Bell Alarm		
ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง	ขึ้น	ลง	ไม่ลง
B2	✓		14	✓		28	✓		42	✓	
B1	✓		15	✓		29	✓		43	✓	
1	✓		16	✓		30	✓		44	✓	
2	✓		17	✓		31	✓		45	✓	
3	✓		18	✓		32	✓		46	✓	
4	✓		19	✓		33	✓		47	✓	
5	✓		20	✓		34	✓		48	✓	
6	✓		21	✓		35	✓		49	✓	
7	✓		22	✓		36	✓		50	✓	
8	✓		23	✓		37	✓		51	✓	
9	✓		24	✓		38	✓		52	✓	
10	✓		25	✓		39	✓				
11	✓		26	✓		40	✓				
12	✓		27	✓		41	✓				

LIFT GROUP	ท่า	ไม่ท่า
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
54-1	✓	
54-2	✓	
34-1	✓	
34-2	✓	
8-1	✓	
7-1	✓	

STP	ท่า	ไม่ท่า
6-1	✓	
6-2	✓	
6-3	✓	
6-4	✓	
4-1	✓	
4-2	✓	

Remark:

Check By:  Date: 18-6-23
 Supervisory:  Date: 18-6-23
 Chief Engineer:  Date: 19-6-23

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 1 / 1 / 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Shift / สับ	Fire Motor Pump									
		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Grease & Sealing จารบีและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Coupling / ควบคู่กัน											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	80	80	280	280		
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)	Supply Phase (220 Volts) Supply R - S (380-400 Volts) Supply S - T (380-400 Volts) Supply T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amps Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T	9.8 9.8 9.6	9.0 9.1 9.4	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	140 140 140	140 140 140		
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ
Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น TechSup./หัวหน้าช่าง

Verified by/พินทรวางสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE./ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 11/1/66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 08:50

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 08:50

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / OK ☐ Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 12 / 2 / 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Shift / สับ	Fire Motor Pump									
		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Grease & Sealing จารบีและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Coupling / ควบคู่กัน											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	80	80	280	280		
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)	Supply Phase (220 Volts) Supply R - S (380-400 Volts) Supply S - T (380-400 Volts) Supply T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amps Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T	9.8 9.8 9.6	9.0 9.1 9.4	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	140 140 140	140 140 140		
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ
Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น TechSup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 08:50

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 08:50

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / OK ☐ Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 19 / 2 / 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Shift / สับ	Fire Motor Pump									
		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Grease & Sealing จารบีและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Coupling / ควบคู่กัน											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	80	80	280	280		
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)	Supply Phase (220 Volts) Supply R - S (380-400 Volts) Supply S - T (380-400 Volts) Supply T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amps Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T	9.8 9.8 9.6	9.0 9.1 9.4	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	140 140 140	140 140 140		
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ
Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น TechSup./หัวหน้าช่าง

Verified by/พินทรวางสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE./ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 19-2-66
Time/เวลา 13:00 H

Date/วันที่ 19-2-66
Time/เวลา 16:00

Date/วันที่ 19-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 19-2-66
Time/เวลา 14:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / OK ☐ Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 12 / 2 / 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Shift / สับ	Fire Motor Pump									
		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Grease & Sealing จารบีและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ										
Coupling / ควบคู่กัน											
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	80	80	280	280		
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)	Supply Phase (220 Volts) Supply R - S (380-400 Volts) Supply S - T (380-400 Volts) Supply T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amps Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp / แอมป์)	Phase / เฟส R Phase / เฟส S Phase / เฟส T	9.8 9.8 9.6	9.0 9.1 9.4	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	9.8 9.4 9.6	140 140 140	140 140 140		
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมโดยอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M		

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ
Signature/ลายเซ็น Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น TechSup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 14:00

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 13:30 H

Date/วันที่ 12-2-66
Time/เวลา 14:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / OK ☐ Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 5, 3, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง												
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์												
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์												
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล												
Coupling / ขาเหล็ก												
Pressure W/ Record / บันทึกความดัน (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกความดันออก (PSI)	220	220	130	130	80	80	230	230				
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)												
Amperes Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Super.หัวหน้าช่าง

Verified by/ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น CE วิศวกรผู้ถือการเข้าบริการกรม

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / ปกติ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Date/วันที่ 8-3-66
Time/เวลา 12:30 น.

Date/วันที่ 5-3-66
Time/เวลา 16:00

Date/วันที่ 5-3-66
Time/เวลา

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 13, 4, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง												
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์												
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์												
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล												
Coupling / ขาเหล็ก												
Pressure W/ Record / บันทึกความดัน (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกความดันออก (PSI)	220	220	130	130	80	80	230	230				
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)												
Amperes Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Super.หัวหน้าช่าง

Verified by/ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น CE วิศวกรผู้ถือการเข้าบริการกรม

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / ปกติ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Date/วันที่ 13-4-66
Time/เวลา 15:40 น.

Date/วันที่ 23-4-66
Time/เวลา 18:00

Date/วันที่ 23-4-66
Time/เวลา

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 30, 4, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง												
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์												
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์												
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล												
Coupling / ขาเหล็ก												
Pressure W/ Record / บันทึกความดัน (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกความดันออก (PSI)	220	220	130	130	80	80	230	230				
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)												
Amperes Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Super.หัวหน้าช่าง

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / ปกติ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Date/วันที่ 30-4-66
Time/เวลา 13:30 น.

Date/วันที่ 5/5/23
Time/เวลา 08:00

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	การสั่นและเสียงดัง	การสั่นและเสียงดัง
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	N/A	N/A
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (C/F)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (C/F)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)	() ค่า () ปกติ () ค่า () ปกติ	
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (RPM)	N/A	
ความดันน้ำมัน	N/A	
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (จากมอเตอร์)	N/A	
การสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (DC Volts)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (DC Amp.)		
Equipment Status	M	M

Verified by/ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น CE วิศวกรผู้ถือการเข้าบริการกรม

Date/วันที่ 1/5/23
Time/เวลา

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 16, 4, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง												
Heating ความร้อนของเครื่องยนต์												
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์												
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล												
Coupling / ขาเหล็ก												
Pressure W/ Record / บันทึกความดัน (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกความดันออก (PSI)	220	220	130	130	80	80	230	230				
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า) (Volts / โวลต์)												
Amperes Record (บันทึกกระแสไฟฟ้า) (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Super.หัวหน้าช่าง

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Normal / ปกติ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Date/วันที่ 16-4-66
Time/เวลา 13:00 น.

Date/วันที่ 16-4-23
Time/เวลา 13:00

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	การสั่นและเสียงดัง	การสั่นและเสียงดัง
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	N/A	N/A
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (C/F)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (C/F)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)	() ค่า () ปกติ () ค่า () ปกติ	
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (RPM)	N/A	
ความดันน้ำมัน	N/A	
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (จากมอเตอร์)	N/A	
การสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (PSI)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (DC Volts)		
บันทึกการสั่นและเสียงดัง (DC Amp.)		
Equipment Status	M	M

Verified by/ทบทวนตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น CE วิศวกรผู้ถือการเข้าบริการกรม

Date/วันที่ 16-4-23
Time/เวลา

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 9, 4, 66 Building/อาคาร MTH

Description / Transaction		Fire Motor Pump											
		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Shift / shift		Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Heating การเกิดความร้อน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Coupling / ฟลายวheels													
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	30	30	230	230				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase A (220 Volts / เฟส A - S (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Phase S - T (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Phase T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase A (R)	58	58	34	34	24	24	160	160	145	145	145	145
	Phase A (S)	58	58	34	34	24	24	160	160	145	145	145	145
	Phase A (T)	58	58	34	34	24	24	160	160	145	145	145	145
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างChecked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างVerified by/หัวหน้าตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst.CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมDate/วันที่ 9-4-66
Time/เวลา 14.00HDate/วันที่ 10-4-66
Time/เวลา 08.00Date/วันที่ 10-4-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ใช้ * Abnormal / ใช้ *
 (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 18, 5, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump												
	Shift / shift	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Heating การเกิดความร้อน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Coupling / ฟลายวheels													
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	30	30	230	230				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase A (220 Volts) เฟส A - S (220-400 Volts) เฟส B - T (220-400 Volts) เฟส C - R (220-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase A (R) เฟส A (R) เฟส B (S) เฟส C (T)	58	58	34	34	24	24	58	160	145	145	145	145
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างChecked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างVerified by/หัวหน้าตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst.CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมDate/วันที่ 18-5-66
Time/เวลา 18.30HDate/วันที่ 18-5-66
Time/เวลา 16.00Date/วันที่ 18/5/66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ใช้ * Abnormal / ใช้ *
 (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 2, 4, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump												
	Shift / shift	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Heating การเกิดความร้อน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ												
Coupling / ฟลายวheels													
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0				
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	30	30	230	230				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	Phase A (220 Volts) เฟส A (220-400 Volts) เฟส B (220-400 Volts) เฟส C (220-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase A (R) เฟส A (R) เฟส B (S) เฟส C (T)	58 58 34	58 58 34	34 34 24	34 34 24	24 24 160	24 24 160	80 80 140	80 80 140	140 140 150			
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างChecked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างVerified by/หัวหน้าตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst.CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมDate/วันที่ 2-4-66
Time/เวลา 12.00HDate/วันที่ 2-4-66
Time/เวลา 18.00Date/วันที่ 2-4-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ใช้ * Abnormal / ใช้ *
 (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 11, 5, 66 Building/อาคาร MTH

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	Shift / shift											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Heating การเกิดความร้อน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์ Pump / เครื่องสูบน้ำ											
Coupling / ฟลายวheels												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)		0	0	0	0	0	0	0	0			
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)		220	220	130	130	30	30	230	230			
Voltage Record (Volts / โวลต์)	Phase A (220 Volts) เฟส A (220-400 Volts) เฟส B (220-400 Volts) เฟส C (220-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amperes Record (Amps / แอมป์)	Phase A (R) เฟส A (R) เฟส B (S) เฟส C (T)	58 58 34	58 58 34	34 34 24	34 34 24	24 24 160	24 24 140	160 140 145	140 145 145			
Equipment Status (Manual / Automatic)	Manual / ควบคุมด้วยมือ Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M	M			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างChecked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่างVerified by/หัวหน้าตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst.CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมDate/วันที่ 11-5-66
Time/เวลา 12.00HDate/วันที่ 11-5-66
Time/เวลา 18.00Date/วันที่ 11-5-66
Time/เวลา 16.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ใช้ * Abnormal / ใช้ *
 (***) Please Specify Electrical Value. / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

[*] Please Mark N/A if not applicable / empty N/A (if applicable)

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 19 / 3 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	Shift / shift		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	SP 10
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Heating การทำความร้อน	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage การรั่วซึม	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Grease & Binding จาระบีและข้อติด	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Coasting / coasting												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)			80	80	125	125	215	215	290	290		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. (ร.)
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 13.00

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 14.00

Verified by/ยืนยันตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Abnormal / ใช้ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 19 / 3 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	Shift / shift		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	SP 10
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Heating การทำความร้อน	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage การรั่วซึม	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Grease & Binding จาระบีและข้อติด	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Coasting / coasting												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)			80	80	150	150	220	220	290	290		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. (ร.)
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 14.00

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 16.00

Verified by/ยืนยันตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Abnormal / ใช้ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 19 / 3 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	Shift / shift		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	SP 10
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Heating การทำความร้อน	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage การรั่วซึม	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Grease & Binding จาระบีและข้อติด	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Coasting / coasting												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)			80	80	125	125	215	215	290	290		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. (ร.)
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 14.00

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 16.00

Verified by/ยืนยันตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Abnormal / ใช้ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 30 / 4 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	Shift / shift		SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8	SP 9	SP 10
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Heating การทำความร้อน	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage การรั่วซึม	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Grease & Binding จาระบีและข้อติด	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Leakage & Seal รั่วซึมและซีล	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Coasting / coasting												
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)			20	80	130	130	220	220	290	290		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)												
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)												
Equipment Status สถานะอุปกรณ์			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. (ร.)
Date/วันที่ 30-4-66
Time/เวลา 14.00

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 30-4-66
Time/เวลา 16.00

Verified by/ยืนยันตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
Date/วันที่ 30-4-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Abnormal / ใช้ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	Normal / ปกติ	Abnormal / ไม่ปกติ
ระบบควบคุมการดับเพลิง	N/A	N/A
บันทึกแรงดันเข้า (PSI)	0	0
บันทึกแรงดันออก (PSI)	0	0
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (DC Vols)	14/18	14/18
บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amp.)	0/6	0/6
สถานะอุปกรณ์	M	M

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / บันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. (ร.)
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 14.00

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา 16.00

Verified by/ยืนยันตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Asst. CE / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
Date/วันที่ 19-3-66
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
(**) Please Mark Abnormal / ใช้ * Abnormal / ไม่ปกติ
(***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปั๊ตพ์ (มอเตอร์)

[illegible]

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น TechSup. (หัวหน้าช่าง)

Date/Time: 22-4-22 18:00

Time/কাল 18-00



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Description / หมายเหตุ	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Shift / ชม.	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / sound / Pump / เสียงดัง											
Heating การทำความร้อน	Motor / sound / Pump / เสียงดัง											
Lubrication การหล่อลื่น	Motor / sound / Pump / เสียงดัง											
Grease & Bearing การหล่อลื่น	Motor / sound / Pump / เสียงดัง											
Leakage & Seal รั่วไหลและซีล	Motor / sound / Pump / เสียงดัง											
Coupling / วัสดุเชื่อม												
Pressure IN Record / (บันทึกค่าแรงดันเข้า) (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Pressure OUT Record / (บันทึกค่าแรงดันออก) (PSI)	80	80	125	125	215	215	290	290				
Voltage Record (ค่าแรงดันไฟฟ้า) Unit: Volt (V)	SP1 Phase-A (220 Volts) SP1 R - S (300-400 Volts) SP1 S - T (300-400 Volts) SP1 T - R (300-400 Volts)											
Amperes Record (ค่ากระแสไฟฟ้า) (Amp / amp)	Phase I am R Phase I am S Phase I am T	2.7 2.6 2.8	3.6 3.4 3.8	6.6 6.4 7.6	9.6 9.4 10.6	9.6 9.4 10.6	14.0 13.8 14.8	14.0 13.8 14.8				
Equipment Status (สถานะของอุปกรณ์)	Manual / (ปิด/เปิด) Automatic / (default open)	M	M	M	M	M	M	M				

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลงชื่อ TechSup. (หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 10-4-23
Time/เวลา 08.00

Time: 05:00

.....



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Description / คำอธิบาย	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
Shift / shift	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	Motor / มอเตอร์	Pump / ปั๊ม										
Heating การทำความร้อน	Motor / มอเตอร์											
Lubrication การหล่อลื่น	Pump / ปั๊ม											
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	Motor / มอเตอร์											
Leakage & Seal การรั่วซึมและซีล	Pump / ปั๊ม											
Coupling / วัสดุเชื่อม												
Pressure In Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Pressure Out Record / บันทึกแรงดันออก (PSI)	80	80	75	125	215	215	270	290				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	3-Phase M - (208 Volts) สาย R - S (380-400 Volts) สาย S - T (380-400 Volts) สาย T - R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Amps Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	Phase 1 - R Phase 1 - S Phase 1 - T	24 26 23	24 24 24	34 36 38	36 38 36	34 36 34	130 130 130	130 130 130				
Equipment Status สถานะอุปกรณ์	Manual / ควบคุมด้วยมือ											
Automatic / ควบคุมอัตโนมัติ		M	M	M	M	M	M	M				

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลงชื่อ: TechSup./หัวหน้าช่าง

Date/Tgl: 16-4-23
Time/Ks: 17.00

Time taken 13 min.



แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสำนักงาน(มอเตอร์)

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump											
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	FP 1	FP 2	FP 3	FP 4	FP 5	FP 6
	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Vibrator & Noise เครื่องสั่นและเสียงดัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Heating การทำความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lubrication การหล่อลื่นเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Graze & Bearing การวัดความดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Leakage & Seal รั่วซึมหรือซีล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coupling / ข้อต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pressure Ht Record / บันทึกแรงดันน้ำ (PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Pressure Outf Record / บันทึกอัตราการไหล (GPM)	80	80	125	125	245	245	290	290				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volts)	Line Phase N (220 Volts) สาย R - S (380-400 Volts) สาย S - T (380-400 Volts) สาย L-T-R (380-400 Volts)	/	/	/	/	/	/	/	/			
Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amps / amp.)	Phase / สาย R Phase / สาย S Phase / สาย T	28 28 28	36 36 36	46 46 46	36 36 36	36 36 36	40 40 40	40 40 40				
Equipment Status สถานะของอุปกรณ์	Manual / ปิดอัตโนมัติ	M	M	M	M	M	M	M				

Checked by/ตรวจสอบโดย
Signature/ลงชื่อ TechSup, พิวพิกษา

Date Recd 2-4-23
Time Recd 16:00

Date: 11/10/2011
Time: 10:00 AM

Imports

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 25 / 6 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump									
	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	FP-1	FP-2	FP-3	FP-4
Shift / สับ	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Visual & Noise										
Pressure at Suction										
Pressure at Discharge										
Voltage Record										
Amperage Record										
Equipment Status										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Date/วันที่ 25/6/66 Time/เวลา 13:30 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ok / Abnormal / ไม่ใช้
 (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	Normal/ปกติ	Abnormal/ไม่ใช้
Visual & Noise		
Pressure at Suction		
Pressure at Discharge		
Voltage Record		
Amperage Record		
Equipment Status		

Verified by/พนักงานตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Ass. CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 25-6-66 Time/เวลา 17:50

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 18 / 6 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump									
	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	FP-1	FP-2	FP-3	FP-4
Shift / สับ	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Visual & Noise										
Pressure at Suction										
Pressure at Discharge										
Voltage Record										
Amperage Record										
Equipment Status										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Date/วันที่ 18-6-66 Time/เวลา 18:00 น.

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ok / Abnormal / ไม่ใช้
 (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	Normal/ปกติ	Abnormal/ไม่ใช้
Visual & Noise		
Pressure at Suction		
Pressure at Discharge		
Voltage Record		
Amperage Record		
Equipment Status		

Verified by/พนักงานตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Ass. CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 19-6-66 Time/เวลา 19:00

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 11 / 6 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump									
	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	FP-1	FP-2	FP-3	FP-4
Shift / สับ	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Visual & Noise										
Pressure at Suction										
Pressure at Discharge										
Voltage Record										
Amperage Record										
Equipment Status										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Date/วันที่ 11-6-66 Time/เวลา 15:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ok / Abnormal / ไม่ใช้
 (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	Normal/ปกติ	Abnormal/ไม่ใช้
Visual & Noise		
Pressure at Suction		
Pressure at Discharge		
Voltage Record		
Amperage Record		
Equipment Status		

Verified by/พนักงานตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Ass. CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 11-6-66 Time/เวลา 15:00

Fire Motor Pump Weekly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(มอเตอร์)

Date / วันที่ 4 / 6 / 66 Building/อาคาร CPT

Description / รายละเอียด	Fire Motor Pump									
	SP-1	SP-2	SP-3	SP-4	SP-5	SP-6	FP-1	FP-2	FP-3	FP-4
Shift / สับ	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning	Morning
Visual & Noise										
Pressure at Suction										
Pressure at Discharge										
Voltage Record										
Amperage Record										
Equipment Status										

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Checked by/ตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Tech./ช่าง

Date/วันที่ 4-6-66 Time/เวลา 14:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ok / Abnormal / ไม่ใช้
 (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Description / รายละเอียด	Fire Engine Pump	
	Normal/ปกติ	Abnormal/ไม่ใช้
Visual & Noise		
Pressure at Suction		
Pressure at Discharge		
Voltage Record		
Amperage Record		
Equipment Status		

Verified by/พนักงานตรวจสอบโดย Signature/ลงชื่อ Ass. CE/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Date/วันที่ 5-6-66 Time/เวลา 09:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา Mark N/A ถ้าไม่ใช้
 (**) Please Mark Normal / ok / Abnormal / ไม่ใช้
 (***) Please Specify Electrical Value / กรุณาระบุค่าไฟฟ้า

Verified by/นายหนวดจางสกลโต
Signature/นายหนวดจางสกลโต (ผู้ควบคุมการดำเนินงาน)
Date/วันที่ ๒๖/๖/๖๖
Time/เวลา

Time taken

Time taken 14/20

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Date / Month / Year 25.3.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1		Gen No.2		Gen No.3		Gen No.4		Gen No.5	
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96	172	174	174	174	174	174	174	174	174
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diesel Level Record	1105	1100	1070	1030	1000	995	995	995	995	995
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Voltage Record	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequency Record	N/A	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	24.9	28.6	28.5	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
Battery Amperes Record	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testing Period (Min.)	N/A	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Engine Operating Hour (Reading)	514.34	515.34	516.31	517.30	518.30	519.34	519.34	519.34	519.34	519.34
Checked By / ตรวจโดย	N/A									
Date / วันที่	25-3-66									
Time / เวลา	08.00									
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	- ตรวจไฟ 22.00-02.10 พบไฟ 4 ดวง ไม่ติด 155 คิว (38.75 คิว/ชม.)									

Checked by / ตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 25-3-66

Time/เวลา 08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

WFO-02-06-01

REV.

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 11.3.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1		Gen No.2		Gen No.3		Gen No.4		Gen No.5	
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	88	102	96	132	132	132	132	132	132	132
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0	81.8	81.8	85	85	85	85	85	85	85
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diesel Level Record	880	870	1115	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Voltage Record	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequency Record	N/A	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	24.5	24	24.8	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
Battery Amperes Record	0	2	0	10	10	10	10	10	10	10
Testing Period (Min.)	N/A	10	N/A	10	10	10	10	10	10	10
Engine Operating Hour (Reading)	261.18	261.28	514.14	514.28	514.28	514.28	514.28	514.28	514.28	514.28
Checked By / ตรวจโดย	N/A									
Date / วันที่	19-3-66									
Time / เวลา	13.30 น.									
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 19-3-66

Time/เวลา 14.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

WFO-02-06-01

REV.

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 12.3.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1		Gen No.2		Gen No.3		Gen No.4		Gen No.5	
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	80	109	96	136	136	136	136	136	136	136
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0	81.8	81.8	85	85	85	85	85	85	85
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diesel Level Record	870	860	1110	1105	1105	1105	1105	1105	1105	1105
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1466	1466	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503
Voltage Record	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequency Record	N/A	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	24.5	23.9	24.9	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
Battery Amperes Record	0	2	0	10	10	10	10	10	10	10
Testing Period (Min.)	N/A	10	N/A	10	10	10	10	10	10	10
Engine Operating Hour (Reading)	261.28	261.38	514.24	514.34	514.34	514.34	514.34	514.34	514.34	514.34
Checked By / ตรวจโดย	N/A									
Date / วันที่	25-3-66									
Time / เวลา	14.00 น.									
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 25-3-66

Time/เวลา 16.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

WFO-02-06-01

REV.

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 10.3.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1		Gen No.2		Gen No.3		Gen No.4		Gen No.5	
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	78	102	96	132	132	132	132	132	132	132
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0	81.8	81.8	85	85	85	85	85	85	85
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Diesel Level Record	890	880	1120	1115	1115	1115	1115	1115	1115	1115
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1500	1500	1503	1503	1503	1503	1503	1503	1503
Voltage Record	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400	380-400
Frequency Record	N/A	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9	48.9
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	24.6	24.2	24.9	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2	24.2
Battery Amperes Record	0	2	0	10	10	10	10	10	10	10
Testing Period (Min.)	N/A	10	N/A	10	10	10	10	10	10	10
Engine Operating Hour (Reading)	261.8	261.18	514.04	514.18	514.18	514.18	514.18	514.18	514.18	514.18
Checked By / ตรวจโดย	N/A									
Date / วันที่	19-3-66									
Time / เวลา	14.00 น.									
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 12-3-66

Time/เวลา 06.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

7.1.8.1.66

MTM

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			/			/			/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	78			102			75			132		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			81.8 PSI			0 PSI			84 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[1] [1]											

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

7.1.8.1.66

MTM

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2				
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	78	105	95	132					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	N/A	N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	81.8	0	85					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> 1 เต็ม	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> 1 เต็ม	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> 1 เต็ม	N/A	<input checked="" type="checkbox"/> 1 เต็ม	N/A	
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/					
	Smoke Condition ลักษณะควัน	N/A	/	N/A	/					
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำในถังเชื้อเพลิง	920	910	1135	1130					
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/					
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing การหล่อลื่น	/	/	/	/					
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1500	0	1503					
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า Phase-Phase / 3-Phase RS Voltage / 3-Phase ST	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A	50.1	Hz	N/A	50.1	Hz			
	Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/					
	Battery Condition ลักษณะแบตเตอรี่	/	/	/	/					
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/					
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/					
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.8	24.3	24.9	28.2					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amp.)	0	2	0	16					
Control Section / ส่วนควบคุม	Feeding Period (Min.) จำนวนรอบการผสม (นาที)	N/A	10	นาที	N/A	10	นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) เลขตามมิเตอร์ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	260.38	260.48	513.34	513.44					
	Checked By / ตรวจสอบโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				
	Date / วันที่	18-5-66				N/A				
	Time / เวลา	14.00 น.								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

8.1.2.1.66

MTM

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	78	107	95	134				
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	N/A	N/A				
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI				
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	✓ 1 ลิตร	1 N/A	✓ 1 ลิตร	1 N/A	✓ 1 ลิตร	1 N/A	✓ 1 ลิตร	1 N/A
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/				
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/	N/A	/				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	910	900	1130	1125				
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/				
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/				
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1500 RPM	0	1503 RPM				
	Voltage Record บันทึกแรงดันของสายไฟ (Volts)	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)	N/A	60.1 HZ	N/A	60.1 HZ				
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/				
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.8	24.1	28.1	28.1				
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	2	0	10				
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที				
	Engine Operating Hour (Reading) เวลาการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	260.58 ชม.	260.98 ชม.	513.44 ชม.	513.54 ชม.				
	Checked By / ตรวจสอบโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			
	Date / วันที่	1-3-23				1-3-23			
	Time / เวลา	08:00				08:00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

8.1.2.1.66

MTM

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			/			/			/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	78			108			95			132		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			81.8 PSI			0 PSI			85 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ด้าน [] ด้าน [] ด้าน [] ด้าน			N/A			[] ด้าน [] ด้าน [] ด้าน [] ด้าน			N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/		
	Smoke Condition ลักษณะการควัน	N/A			/			N/A			/		
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำในถัง Diesel	930			920			1140			1135		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing การหล่อลื่นและลูกปืน	/			/			/			/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1500 RPM			0			1503 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / 3-Phase / 3-wire)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Phase-Phase / 3-Phase Phase-Phase / 3-wire Phase-Phase / 3-wire	0	0	0	402	410	401	0	0	0	402	399	400
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A			50.1 Hz			N/A			50.1 Hz		
	Frequency Stability ความเสถียรของความถี่ไฟฟ้า	N/A			/			N/A			/		
	Battery Condition สถานะแบตเตอรี่	/			/			N/A			/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	25			24.5			24.8			27.3		
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0			2			0			10		
	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A			10 นาที			N/A			10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) สถานะชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	260.98 ชม.			260.98 ชม.			513.29 ชม.			513.34 ชม.		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง											
	Date / วันที่	12-2-66											
	Time / เวลา	14.00 hr											
	Suggestion / ข้อเสนอแนะ												

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

5.1.1.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	78	106	95	131	78	106	95	131
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Diesel Level Record	940	930	1145	1140	940	930	1145	1140
Vibration & Noise	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1500 RPM	0	1500 RPM	0	1500 RPM	0	1500 RPM
Voltage Record	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
Frequency Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequency Stability	N/A	50 HZ	N/A	50 HZ	N/A	50 HZ	N/A	50 HZ
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25	24.5	25.3	24.9	25	24.5	25.3	24.9
Battery Amperes Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที
Engine Operating Hour (Reading)	260.18 ชม.	260.24 ชม.	513.14 ชม.	513.28 ชม.	260.18 ชม.	260.24 ชม.	513.14 ชม.	513.28 ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	Date / วันที่				Date / วันที่			
Signature / ลายเซ็น	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			
Time/เวลา	05.00				05.00			

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

5-2-23

Time/เวลา

05.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

3.1.1.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	78	105	95	132	78	105	95	132
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Diesel Level Record	960	950	1155	1150	960	950	1155	1150
Vibration & Noise	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1500 RPM	0	1500 RPM	0	1500 RPM	0	1500 RPM
Voltage Record	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
Frequency Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequency Stability	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.2	24.8	24.8	24.3	25.2	24.8	24.8	24.3
Battery Amperes Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที
Engine Operating Hour (Reading)	259.58 ชม.	260.2 ชม.	512.54 ชม.	513.06 ชม.	259.58 ชม.	260.2 ชม.	512.54 ชม.	513.06 ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	Date / วันที่				Date / วันที่			
Signature / ลายเซ็น	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			
Time/เวลา	08.00				08.00			

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

3-1-23

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

4.1.1.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	78	104	95	131	78	104	95	131
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Diesel Level Record	950	940	1150	1145	950	940	1150	1145
Vibration & Noise	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1900 RPM	0	1503 RPM	0	1900 RPM	0	1503 RPM
Voltage Record	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
Frequency Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequency Stability	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25	24.5	24.9	24.3	25	24.5	24.9	24.3
Battery Amperes Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที
Engine Operating Hour (Reading)	260.8 ชม.	260.18 ชม.	513.04 ชม.	513.14 ชม.	260.8 ชม.	260.18 ชม.	513.04 ชม.	513.14 ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	Date / วันที่				Date / วันที่			
Signature / ลายเซ็น	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			
Time/เวลา	08.00				08.00			

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

28-1-23

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

2.1.1.66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	78	105	95	132	78	105	95	132
Oil Temperature Record	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Oil Pressure Record	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI	0 PSI	81.8 PSI	0 PSI	85 PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Diesel Level Record	950	960	1160	1155	950	960	1160	1155
Vibration & Noise	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1900 RPM	0	1503 RPM	0	1900 RPM	0	1503 RPM
Voltage Record	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
Frequency Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Frequency Stability	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ	N/A	50.1 HZ
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.1	24.8	24.6	24.3	25.1	24.8	24.6	24.3
Battery Amperes Record	0	0	0	0	0	0	0	0
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที
Engine Operating Hour (Reading)	259.48 ชม.	259.58 ชม.	512.44 ชม.	512.54 ชม.	259.48 ชม.	259.58 ชม.	512.44 ชม.	512.54 ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	Date / วันที่				Date / วันที่			
Signature / ลายเซ็น	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง				Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			
Time/เวลา	14.00				14.00			

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

14-1-23

Time/เวลา

14.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 1/1/66

MTH

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			/			/			/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	78			104			95			132		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			81.8 PSI			0 PSI			84 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ . [] N/A [] เต็ม			[] ค่ำ . [] N/A [] เต็ม			[] ค่ำ . [] N/A [] เต็ม			[] ค่ำ . [] N/A [] เต็ม		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/		
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A			/			N/A			/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถัง	980			920			1165			1160		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/			/			/			/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1500 RPM			0			1503 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volts)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Phase-Phase / gms RS Phase-Phase / gms ST Phase-Phase / gms TR	0	0	0	287.1	291.1	302.1	0	0	0	380	399	400
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz) (50 Hz)	N/A			50.1 HZ			N/A			60.1 HZ		
	Frequency Stability ความคงที่ของความเร็วรอบ	N/A			/			N/A			/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จ	/			/			/			/		
	Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของ (DC Volts)	29.3			24.2			29.8			22.4	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของ (DC Amp.)		0			2			0			10		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาทดสอบ (นาที)		N/A			10 นาที			N/A			10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ผลการอ่านค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์		257.38 ชม.			269.48 ชม.			512.34 ชม.			512.49 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Asst.Chief Engineer			Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Asst.Chief Engineer		
Date / วันที่		8-1-23			8-1-23			13-5-23			13-5-23		
Time / เวลา		05:00			05:00			13:00			13:00		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		N/A											

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 8-1-23
Time/เวลา 05:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 18/1/66

MTH

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			/			/			/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	80			109			78			138		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			81.8 PSI			0 PSI			85 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/		
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A			/			N/A			/		
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	865			855			920			965		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/		
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/			/			/			/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1462 RPM			0			1503 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Phase-Phase / gms RS Phase-Phase / gms ST Phase-Phase / gms TR	0	0	0	394.173.13.73 390-400 Volts			0	0	0	390-400 Volts		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A			48.9 HZ			N/A			50.1 HZ		
	Frequency Stability ความผันผวนความถี่ไฟฟ้า	N/A			/			N/A			/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.1			23.8			24.9			22.2	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amp.)		0			2			0			10		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)		N/A			10 นาที			N/A			10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ผลการอ่านค่าชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (หากมีแสดง)		266.36 ชม.			266.46 ชม.			519.31 ชม.			519.41 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Asst.Chief Engineer			Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Asst.Chief Engineer		
Date / วันที่		6-5-66			6-5-66			2/5/23			2/5/23		
Time / เวลา		13.30 H.			13.00			08.00			08.00		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A												

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 2/5/23
Time/เวลา 08:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 19/1/66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record	/		/		/		/	
Water Temperature Record	80		109		100		140	
Oil Temperature Record	N/A		N/A		N/A		N/A	
Oil Pressure Record	0 PSI		80.9 PSI		0 PSI		84 PSI	
Oil Level Record	[] ค่ำ . [] N/A		[] ค่ำ . [] N/A		[] ค่ำ . [] N/A		[] ค่ำ . [] N/A	
Belt Tension	/		/		/		/	
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	855		845		965		960	
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/		/		/		/	
Speed Record	0		1462 RPM		0		1503 RPM	
Voltage Record	Phase-Phase / gms RS		RS ST TR		Phase-Phase / gms RS		RS ST TR	
Frequency Record	N/A		48.9 HZ		N/A		50.1 HZ	
Frequency Stability	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery	/		/		/		/	
Battery Charger	/		/		/		/	
Battery Voltage Record	24		23.2		25.1		22.3	
Battery Amperes Record	0		2		0		10	
Testing Period (Min.)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading)	262.28 ชม.		262.38 ชม.		519.59 ชม.		520.09 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		Asst.Chief Engineer		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		Asst.Chief Engineer	
Date / วันที่	13-5-66		13-5-66		13-5-23		13-5-23	
Time / เวลา	13:00		13:00		13:00		13:00	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

65.7 ชม. 00.00 - 00.15 น. 1H Sub 19Kv 1000

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 13-5-23
Time/เวลา 13:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 19/1/66

MTH

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			/			/			/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	80			109			98			136		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			80.9 PSI			0 PSI			85 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A			[] ค่ำ . [] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/		
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A			N/A			N/A			/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	835			865			925			920		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/			/			/			/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1468 RPM			0			1503 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / phase RS / Volt / Volt)	HS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
		0	0	0	379	191	344	0	0	0	300	379	400
	Frequency Record บันทึกความถี่ (50Hz)	N/A			48.7 HZ			N/A			50.1 HZ		
	Frequency Stability ความถ่วงความถี่ไฟฟ้า	N/A			/			N/A			/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			/			/			/		
	Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.3			23.7			24.9			23.3	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)		0			2			0			10		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาทดสอบ (นาที)		N/A			10 นาที			N/A			10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ระยะเวลาที่เครื่องยนต์ทำงานที่อ่านได้ (จากมิเตอร์)		266.26 ชม.			266.36 ชม.			519.21 ชม.			519.31 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย		ผู้ตรวจ											
Date / วันที่		27-4-66									N/A		
Time / เวลา		13.00 น.											
Suggestion / ข้อเสนอมุมมอง													

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 14 / 4 / 66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1			Gen No.2		
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ		
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/		
Coolant Water Level Record บันทึกการเติมน้ำระบบระบายความร้อน	/	/	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	82	109	98	136		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	81.9 PSI	0 PSI	85 PSI		
Oil Level Record บันทึกการเติมน้ำมันเครื่อง	[] เต็ม	[] เต็ม	[] เต็ม	[] เต็ม		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/		
Smoke Condition สภาพควัน	N/A	/	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกการเติมน้ำมันดีเซล	885	875	980	975		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1467 RPM	0	1503 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt) Phase Phase 1 (~ RS ST TR) Phase Phase 2 (~ RS ST TR) Value / (โวลต์)	RS ST TR 0 0 0	RS ST TR 380-420 Volt 380 375 375	RS ST TR 0 0 0	RS ST TR 380-420 Volt 380 380 380		
Frequency Record บันทึกความถี่ (HZ)	N/A	48.9 HZ	N/A	50 HZ		
Frequency Stability ความคงที่ความถี่	N/A	/	N/A	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของ (DC Volt)	24.7	24.1	24.9	27.2		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของ (DC Amp.)	0	1	0	10		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ผลรวมชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	266.16 ชม.	266.26 ชม.	519.11 ชม.	519.21 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]			[Signature]		
Date / วันที่	22-4-66			N/A		
Time / เวลา	15.30 น.					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 24-4-66
Time/เวลา 05.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 14 / 4 / 66

MTH

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2						
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Coolant Water Level Record บันทึกการเติมน้ำในระบบทำความเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบทำความเย็น (F)	80			102			76			136			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			N/A			N/A			
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	PSI		81.8	PSI		0	PSI		85	PSI		
	Oil Level Record บันทึกการเติมน้ำมันเครื่อง	/	ล้น	/	N/A			/	ล้น	/	N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/			
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A			/			N/A			/			
	Diesel Level Record บันทึกการเติมน้ำมันดีเซล	905			895			990			985			
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/			
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing การหล่อลื่น	/			/			/			/			
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1462	RPM		0			1503	RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	
	Phase-Phase (1 phase RS)													
	Phase-Phase (1 phase ST)	0	0	0	390	400	Volts	0	0	0	380	400	Volts	
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz) (50Hz)	N/A			48.9	Hz		N/A			50.1	Hz		
	Frequency Stability ความถ่วงความถี่	N/A			/			N/A			/			
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			/			/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/			
	Control Section / ส่วนระบบควบคุม	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/			/			/			/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ (OC Volts)		26.1			24.9			24.7			27.4			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (OC Amp.)		0			2			0			10			
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)		N/A			10	นาที		N/A			10	นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)		265.52	ชม.		266.6	ชม.		518.52	ชม.		519.1	ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย		[Signature]						[Signature]						
Date / วันที่		8-4-66						N/A						
Time / เวลา		14.00 น.												
Suggestion / ข้อเสนอแนะ														

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 10-4-66
Time/เวลา 05.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 15 / 4 / 66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ								
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน								
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	80		102		98		134	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		N/A		N/A	
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	PSI	81.8	PSI	0	PSI	85	PSI
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[]	ด้าน ซ้าย	[]	N/A	[]	ด้าน ซ้าย	[]	N/A
Belt Tension ความตึงสายพาน								
Smoke Condition สภาพควัน	N/A				N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	895		885		985		980	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A							
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน								
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1462	RPM	0		1503	RPM
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	RS	ST	TR		RS	ST	TR	
Phase Phase 1 (~ ~ RB) Phase Phase 2 (~ ~ ST) Phase Phase 3 (~ ~ TR)	0	0	0		380	399	399	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A		48.7	Hz	N/A		50.1	Hz
Frequency Stability ความถี่ความถี่คงที่	N/A				N/A			
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่								
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่								
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่								
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.0		24.2		24.8		27.3	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		2		0		10	
Testing Period (Min.) จำนวนการทดสอบ (นาที)	N/A		10	นาที	N/A		10	นาที
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	266.6	ชม.	266.16	ชม.	519.01	ชม.	519.11	ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]				[Signature]			
Date / วันที่	15-4-66				N/A			
Time / เวลา	14.00 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 15-4-66
Time/เวลา 12.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 15 / 4 / 66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ								
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน								
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	80		107		96		134	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		N/A		N/A	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	PSI	80.9	PSI	0	PSI	85	PSI
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ด้าน ซ้าย	N/A	[] ด้าน ซ้าย	N/A	[] ด้าน ซ้าย	N/A	[] ด้าน ซ้าย	N/A
Belt Tension ความตึงสายพาน								
Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A				N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	915		905		995		990	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A							
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน								
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1468	RPM	0		1503	RPM
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	RS 0	ST 0	TR 0	Phase-Phase (3-Ph RS ST TR) 380-400 Volts	RS 0	ST 0	TR 0	Phase-Phase (3-Ph RS ST TR) 380-400 Volts
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A		48.7	Hz	N/A		50.1	Hz
Frequency Stability ความถี่ของไฟฟ้า	N/A				N/A			
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่								
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่								
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่								
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของ (DC Volts)	26		25.8		24.9		27.3	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของ (DC Amp)	0		2		0		10	
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาที่ทดสอบ (นาที)	N/A		10	นาที	N/A		10	นาที
Engine Operating Hour (Reading) เลขรวมจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	265.42	ชม.	265.52	ชม.	518.42	ชม.	518.52	ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย	[Signature]				[Signature]			
Date / วันที่	1-4-66				N/A			
Time / เวลา	14.00 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 2-4-66
Time/เวลา 16.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

22/6/66

MTH

Description / รายละเอียด		Gen No.1			Gen No.2		
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	80	109	78	136		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Oil Pressure Record บันทึกความดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	21.8 PSI	0 PSI	84 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[1 ลิตร , 1 ลิตร] N/A	[1 ลิตร , 1 ลิตร] N/A	[1 ลิตร , 1 ลิตร] N/A	[1 ลิตร , 1 ลิตร] N/A		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/		
	Smoke Condition สภาพระบบควัน	N/A	/	N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	420	810	740	935		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/		
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing การหล่อลื่นและแบริ่ง	/	/	/	/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1462 RPM	0	1503 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / 3-Phase RS ST TR)	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR		
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A	48.9 HZ	N/A	50.1 HZ		
	Frequency Stability สภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Voltage)	24.7	23.6	25.1	22.1		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	2	0	16		
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period / Min. , 1 ชั่วโมงต่อรอบการทดสอบ (1 ชั่วโมง)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (หน่วยเป็นชั่วโมง)	268.15 ชม.	268.05 ชม.	521.03 ชม.	521.13 ชม.		
	Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ตรวจ					
	Date / วันที่	3-6-16					
	Time / เวลา	13.30 ชม.					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		- บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้า Gen 1 = 690 Gen 2 = 590 / 700 โวลต์ Gen 1 = 4500 Gen 2 = 1500 แอมป์					

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 5-6-23
Time/เวลา 09.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

21/5/66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2				
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		/		/		/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°F)	82		109		78		138		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A		N/A		N/A		N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		81.3 PSI		0 PSI		84 PSI		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ด้ . [] N/A		[] ด้ . [] N/A		[] ด้ . [] N/A		[] ด้ . [] N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/		
Smoke Condition สภาพการควัน	N/A		/		N/A		/		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	830		820		945		940		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/		/		/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1462 RPM		0		1503 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์) Phase-Phase / 3-Phase RS RS ST TR 380-400 Volts	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	0	0	0	374	373	378	0	0	0
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)	N/A		48.9 HZ		N/A		50.1 HZ		
Frequency Stability ความถี่ไฟฟ้าคงที่	/		/		/		/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/		/		/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.9		23.8		25.1		22.6		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		2		0		10		
Testing Period (Min.) ระยะเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) เลขนาฬิกาการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	268.5 ชม.		268.15 ชม.		520.53 ชม.		521.02 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย	/		/		/		/		
Date / วันที่	23-5-66		/		/		/		
Time / เวลา	19.00 H.		/		/		/		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	/		/		/		/		

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 5-6-23
Time/เวลา 09.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

20/5/66

MTH

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	82		107		98		134	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		N/A		N/A	
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		81.8 PSI		0 PSI		84 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] 0 [] 1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 [] 10 [] 11 [] 12 [] 13 [] 14 [] 15 [] 16 [] 17 [] 18 [] 19 [] 20 [] 21 [] 22 [] 23 [] 24 [] 25 [] 26 [] 27 [] 28 [] 29 [] 30 [] 31 [] 32 [] 33 [] 34 [] 35 [] 36 [] 37 [] 38 [] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53 [] 54 [] 55 [] 56 [] 57 [] 58 [] 59 [] 60 [] 61 [] 62 [] 63 [] 64 [] 65 [] 66 [] 67 [] 68 [] 69 [] 70 [] 71 [] 72 [] 73 [] 74 [] 75 [] 76 [] 77 [] 78 [] 79 [] 80 [] 81 [] 82 [] 83 [] 84 [] 85 [] 86 [] 87 [] 88 [] 89 [] 90 [] 91 [] 92 [] 93 [] 94 [] 95 [] 96 [] 97 [] 98 [] 99 [] 100 [] 101 [] 102 [] 103 [] 104 [] 105 [] 106 [] 107 [] 108 [] 109 [] 110 [] 111 [] 112 [] 113 [] 114 [] 115 [] 116 [] 117 [] 118 [] 119 [] 120 [] 121 [] 122 [] 123 [] 124 [] 125 [] 126 [] 127 [] 128 [] 129 [] 130 [] 131 [] 132 [] 133 [] 134 [] 135 [] 136 [] 137 [] 138 [] 139 [] 140 [] 141 [] 142 [] 143 [] 144 [] 145 [] 146 [] 147 [] 148 [] 149 [] 150 [] 151 [] 152 [] 153 [] 154 [] 155 [] 156 [] 157 [] 158 [] 159 [] 160 [] 161 [] 162 [] 163 [] 164 [] 165 [] 166 [] 167 [] 168 [] 169 [] 170 [] 171 [] 172 [] 173 [] 174 [] 175 [] 176 [] 177 [] 178 [] 179 [] 180 [] 181 [] 182 [] 183 [] 184 [] 185 [] 186 [] 187 [] 188 [] 189 [] 190 [] 191 [] 192 [] 193 [] 194 [] 195 [] 196 [] 197 [] 198 [] 199 [] 200 [] 201 [] 202 [] 203 [] 204 [] 205 [] 206 [] 207 [] 208 [] 209 [] 210 [] 211 [] 212 [] 213 [] 214 [] 215 [] 216 [] 217 [] 218 [] 219 [] 220 [] 221 [] 222 [] 223 [] 224 [] 225 [] 226 [] 227 [] 228 [] 229 [] 230 [] 231 [] 232 [] 233 [] 234 [] 235 [] 236 [] 237 [] 238 [] 239 [] 240 [] 241 [] 242 [] 243 [] 244 [] 245 [] 246 [] 247 [] 248 [] 249 [] 250 [] 251 [] 252 [] 253 [] 254 [] 255 [] 256 [] 257 [] 258 [] 259 [] 260 [] 261 [] 262 [] 263 [] 264 [] 265 [] 266 [] 267 [] 268 [] 269 [] 270 [] 271 [] 272 [] 273 [] 274 [] 275 [] 276 [] 277 [] 278 [] 279 [] 280 [] 281 [] 282 [] 283 [] 284 [] 285 [] 286 [] 287 [] 288 [] 289 [] 290 [] 291 [] 292 [] 293 [] 294 [] 295 [] 296 [] 297 [] 298 [] 299 [] 300 [] 301 [] 302 [] 303 [] 304 [] 305 [] 306 [] 307 [] 308 [] 309 [] 310 [] 311 [] 312 [] 313 [] 314 [] 315 [] 316 [] 317 [] 318 [] 319 [] 320 [] 321 [] 322 [] 323 [] 324 [] 325 [] 326 [] 327 [] 328 [] 329 [] 330 [] 331 [] 332 [] 333 [] 334 [] 335 [] 336 [] 337 [] 338 [] 339 [] 340 [] 341 [] 342 [] 343 [] 344 [] 345 [] 346 [] 347 [] 348 [] 349 [] 350 [] 351 [] 352 [] 353 [] 354 [] 355 [] 356 [] 357 [] 358 [] 359 [] 360 [] 361 [] 362 [] 363 [] 364 [] 365 [] 366 [] 367 [] 368 [] 369 [] 370 [] 371 [] 372 [] 373 [] 374 [] 375 [] 376 [] 377 [] 378 [] 379 [] 380 [] 381 [] 382 [] 383 [] 384 [] 385 [] 386 [] 387 [] 388 [] 389 [] 390 [] 391 [] 392 [] 393 [] 394 [] 395 [] 396 [] 397 [] 398 [] 399 [] 400 [] 401 [] 402 [] 403 [] 404 [] 405 [] 406 [] 407 [] 408 [] 409 [] 410 [] 411 [] 412 [] 413 [] 414 [] 415 [] 416 [] 417 [] 418 [] 419 [] 420 [] 421 [] 422 [] 423 [] 424 [] 425 [] 426 [] 427 [] 428 [] 429 [] 430 [] 431 [] 432 [] 433 [] 434 [] 435 [] 436 [] 437 [] 438 [] 439 [] 440 [] 441 [] 442 [] 443 [] 444 [] 445 [] 446 [] 447 [] 448 [] 449 [] 450 [] 451 [] 452 [] 453 [] 454 [] 455 [] 456 [] 457 [] 458 [] 459 [] 460 [] 461 [] 462 [] 463 [] 464 [] 465 [] 466 [] 467 [] 468 [] 469 [] 470 [] 471 [] 472 [] 473 [] 474 [] 475 [] 476 [] 477 [] 478 [] 479 [] 480 [] 481 [] 482 [] 483 [] 484 [] 485 [] 486 [] 487 [] 488 [] 489 [] 490 [] 491 [] 492 [] 493 [] 494 [] 495 [] 496 [] 497 [] 498 [] 499 [] 500 [] 501 [] 502 [] 503 [] 504 [] 505 [] 506 [] 507 [] 508 [] 509 [] 510 [] 511 [] 512 [] 513 [] 514 [] 515 [] 516 [] 517 [] 518 [] 519 [] 520 [] 521 [] 522 [] 523 [] 524 [] 525 [] 526 [] 527 [] 528 [] 529 [] 530 [] 531 [] 532 [] 533 [] 534 [] 535 [] 536 [] 537 [] 538 [] 539 [] 540 [] 541 [] 542 [] 543 [] 544 [] 545 [] 546 [] 547 [] 548 [] 549 [] 550 [] 551 [] 552 [] 553 [] 554 [] 555 [] 556 [] 557 [] 558 [] 559 [] 560 [] 561 [] 562 [] 563 [] 564 [] 565 [] 566 [] 567 [] 568 [] 569 [] 570 [] 571 [] 572 [] 573 [] 574 [] 575 [] 576 [] 577 [] 578 [] 579 [] 580 [] 581 [] 582 [] 583 [] 584 [] 585 [] 586 [] 587 [] 588 [] 589 [] 590 [] 591 [] 592 [] 593 [] 594 [] 595 [] 596 [] 597 [] 598 [] 599 [] 600 [] 601 [] 602 [] 603 [] 604 [] 605 [] 606 [] 607 [] 608 [] 609 [] 610 [] 611 [] 612 [] 613 [] 614 [] 615 [] 616 [] 617 [] 618 [] 619 [] 620 [] 621 [] 622 [] 623 [] 624 [] 625 [] 626 [] 627 [] 628 [] 629 [] 630 [] 631 [] 632 [] 633 [] 634 [] 635 [] 636 [] 637 [] 638 [] 639 [] 640 [] 641 [] 642 [] 643 [] 644 [] 645 [] 646 [] 647 [] 648 [] 649 [] 650 [] 651 [] 652 [] 653 [] 654 [] 655 [] 656 [] 657 [] 658 [] 659 [] 660 [] 661 [] 662 [] 663 [] 664 [] 665 [] 666 [] 667 [] 668 [] 669 [] 670 [] 671 [] 672 [] 673 [] 674 [] 675 [] 676 [] 677 [] 678 [] 679 [] 680 [] 681 [] 682 [] 683 [] 684 [] 685 [] 686 [] 687 [] 688 [] 689 [] 690 [] 691 [] 692 [] 693 [] 694 [] 695 [] 696 [] 697 [] 698 [] 699 [] 700 [] 701 [] 702 [] 703 [] 704 [] 705 [] 706 [] 707 [] 708 [] 709 [] 710 [] 711 [] 712 [] 713 [] 714 [] 715 [] 716 [] 717 [] 718 [] 719 [] 720 [] 721 [] 722 [] 723 [] 724 [] 725 [] 726 [] 727 [] 728 [] 729 [] 730 [] 731 [] 732 [] 733 [] 734 [] 735 [] 736 [] 737 [] 738 [] 739 [] 740 [] 741 [] 742 [] 743 [] 744 [] 745 [] 746 [] 747 [] 748 [] 749 [] 750 [] 751 [] 752 [] 753 [] 754 [] 755 [] 756 [] 757 [] 758 [] 759 [] 760 [] 761 [] 762 [] 763 [] 764 [] 765 [] 766 [] 767 [] 768 [] 769 [] 770 [] 771 [] 772 [] 773 [] 774 [] 775 [] 776 [] 777 [] 778 [] 779 [] 780 [] 781 [] 782 [] 783 [] 784 [] 785 [] 786 [] 787 [] 788 [] 789 [] 790 [] 791 [] 792 [] 793 [] 794 [] 795 [] 796 [] 797 [] 798 [] 799 [] 800 [] 801 [] 802 [] 803 [] 804 [] 805 [] 806 [] 807 [] 808 [] 809 [] 810 [] 811 [] 812 [] 813 [] 814 [] 815 [] 816 [] 817 [] 818 [] 819 [] 820 [] 821 [] 822 [] 823 [] 824 [] 825 [] 826 [] 827 [] 828 [] 829 [] 830 [] 831 [] 832 [] 833 [] 834 [] 835 [] 836 [] 837 [] 838 [] 839 [] 840 [] 841 [] 842 [] 843 [] 844 [] 845 [] 846 [] 847 [] 848 [] 849 [] 850 [] 851 [] 852 [] 853 [] 854 [] 855 [] 856 [] 857 [] 858 [] 859 [] 860 [] 861 [] 862 [] 863 [] 864 [] 865 [] 866 [] 867 [] 868 [] 869 [] 870 [] 871 [] 872 [] 873 [] 874 [] 875 [] 876 [] 877 [] 878 [] 879 [] 880 [] 881 [] 882 [] 883 [] 884 [] 885 [] 886 [] 887 [] 888 [] 889 [] 890 [] 891 [] 892 [] 893 [] 894 [] 895 [] 896 [] 897 [] 898 [] 899 [] 900 [] 901 [] 902 [] 903 [] 904 [] 905 [] 906 [] 907 [] 908 [] 909 [] 910 [] 911 [] 912 [] 913 [] 914 [] 915 [] 916 [] 917 [] 918 [] 919 [] 920 [] 921 [] 922 [] 923 [] 924 [] 925 [] 926 [] 927 [] 928 [] 929 [] 930 [] 931 [] 932 [] 933 [] 934 [] 935 [] 936 [] 937 [] 938 [] 939 [] 940 [] 941 [] 942 [] 943 [] 944 [] 945 [] 946 [] 947 [] 948 [] 949 [] 950 [] 951 [] 952 [] 953 [] 954 [] 955 [] 956 [] 957 [] 958 [] 959 [] 960 [] 961 [] 962 [] 963 [] 964 [] 965 [] 966 [] 967 [] 968 [] 969 [] 970 [] 971 [] 972 [] 973 [] 974 [] 975 [] 976 [] 977 [] 978 [] 979 [] 980 [] 981 [] 982 [] 983 [] 984 [] 985 [] 986 [] 987 [] 988 [] 989 [] 990 [] 991 [] 992 [] 993 [] 994 [] 995 [] 996 [] 997 [] 998 [] 999 [] 1000 [] 1001 [] 1002 [] 1003 [] 1004 [] 1005 [] 1006 [] 1007 [] 1008 [] 1009 [] 1010 [] 1011 [] 1012 [] 1013 [] 1014 [] 1015 [] 1016 [] 1017 [] 1018 [] 1019 [] 1020 [] 1021 [] 1022 [] 1023 [] 1024 [] 1025 [] 1026 [] 1027 [] 1028 [] 1029 [] 1030 [] 1031 [] 1032 [] 1033 [] 1034 [] 1035 [] 1036 [] 1037 [] 1038 [] 1039 [] 1040 [] 1041 [] 1042 [] 1043 [] 1044 [] 1045 [] 1046 [] 1047 [] 1048 [] 1049 [] 1050 [] 1051 [] 1052 [] 1053 [] 1054 [] 1055 [] 1056 [] 1057 [] 1058 [] 1059 [] 1060 [] 1061 [] 1062 [] 1063 [] 1064 [] 1065 [] 1066 [] 1067 [] 1068 [] 1069 [] 1070 [] 1071 [] 1072 [] 1073 [] 1074 [] 1075 [] 1076 [] 1077 [] 1078 [] 1079 [] 1080 [] 1081 [] 1082 [] 1083 [] 1084 [] 1085 [] 1086 [] 1087 [] 1088 [] 1089 [] 1090 [] 1091 [] 1092 [] 1093 [] 1094 [] 1095 [] 1096 [] 1097 [] 1098 [] 1099 [] 1100 [] 1101 [] 1102 [] 1103 [] 1104 [] 1105 [] 1106 [] 1107 [] 1108 [] 1109 [] 1110 [] 1111 [] 1112 [] 1113 [] 1114 [] 1115 [] 1116 [] 1117 [] 1118 [] 1119 [] 1120 [] 1121 [] 1122 [] 1123 [] 1124 [] 1125 [] 1126 [] 1127 [] 1128 [] 1129 [] 1130 [] 1131 [] 1132 [] 1133 [] 1134 [] 1135 [] 1136 [] 1137 [] 1138 [] 1139 [] 1140 [] 1141 [] 1142 [] 1143 [] 1144 [] 1145 [] 1146 [] 1147 [] 1148 [] 1149 [] 1150 [] 1151 [] 1152 [] 1153 [] 1154 [] 1155 [] 1156 [] 1157 [] 1158 [] 1159 [] 1160 [] 1161 [] 1162 [] 1163 [] 1164 [] 1165 [] 1166 [] 1167 [] 1168 [] 1169 [] 1170 [] 1171 [] 1172 [] 1173 [] 1174 [] 1175 [] 1176 [] 1177 [] 1178 [] 1179 [] 1180 [] 1181 [] 1182 [] 1183 [] 1184 [] 1185 [] 1186 [] 1187 [] 1188 [] 1189 [] 1190 [] 1191 [] 1192 [] 1193 [] 1194 [] 1195 [] 1196 [] 1197 [] 1198 [] 1199 [] 1200 [] 1201 [] 1202 [] 1203 [] 1204 [] 1205 [] 1206 [] 1207 [] 1208 [] 1209 [] 1210 [] 1211 [] 1212 [] 1213 [] 1214 [] 1215 [] 1216 [] 1217 [] 1218 [] 1219 [] 1220 [] 1221 [] 1222 [] 1223 [] 1224 [] 1225 [] 1226 [] 1227 [] 1228 [] 1229 [] 1230 [] 1231 [] 1232 [] 1233 [] 1234 [] 1235 [] 1236 [] 1237 [] 1238 [] 1239 [] 1240 [] 1241 [] 1242 [] 1243 [] 1244 [] 1245 [] 1246 [] 1247 [] 1248 [] 1249 [] 1250 [] 1251 [] 1252 [] 1253 [] 1254 [] 1255 [] 1256 [] 1257 [] 1258 [] 1259 [] 1260 [] 1261 [] 1262 [] 1263 [] 1264 [] 1265 [] 1266 [] 1267 [] 1268 [] 1269 [] 1270 [] 1271 [] 1272 [] 1273 [] 1274 [] 1275 [] 1276 [] 1277 [] 1278 [] 1279 [] 1280 [] 1281 [] 1282 [] 1283 [] 1284 [] 1285 [] 1286 [] 1287 [] 1288 [] 1289 [] 1290 [] 1291 [] 1292 [] 1293 [] 1294 [] 1295 [] 1296 [] 1297 [] 1298 [] 1299 [] 1300 [] 1301 [] 1302 [] 1303 [] 1304 [] 1305 [] 1306 [] 1307 [] 1308 [] 1309 [] 1310 [] 1311 [] 1312 [] 1313 [] 1314 [] 1315 [] 1316 [] 1317 [] 1318 [] 1319 [] 1320 [] 1321 [] 1322 [] 1323 [] 1324 [] 1325 [] 1326 [] 1327 [] 1328 [] 1329 [] 1330 [] 1331 [] 1332 [] 1333 [] 1334 [] 1335 [] 1336 [] 1337 [] 1338 [] 1339 [] 1340 [] 1341 [] 1342 [] 1343 [] 1344 [] 1345 [] 1346 [] 1347 [] 1348 [] 1349 [] 1350 [] 1351 [] 1352 [] 1353 [] 1354 [] 1355 [] 1356 [] 1357 [] 1358 [] 1359 [] 1360 [] 1361 [] 1362 [] 1363 [] 1364 [] 1365 [] 1366 [] 1367 [] 1368 [] 1369 [] 1370 [] 1371 [] 1372 [] 1373 [] 1374 [] 1375 [] 1376 [] 1377 [] 1378 [] 1379 [] 1380 [] 1381 [] 1382 [] 1383 [] 1384 [] 1385 [] 1386 [] 1387 [] 1388 [] 1389 [] 1390 [] 1391 [] 1392 [] 1393 [] 1394 [] 1395 [] 1396 [] 1397 [] 1398 [] 1399 [] 1400 [] 1401 [] 1402 [] 1403 [] 1404 [] 1405 [] 1406 [] 1407 [] 1408 [] 1409 [] 1410 [] 1411 [] 1412 [] 1413 [] 1414 [] 1415 [] 1416 [] 1417 [] 1418 [] 1419 [] 1420 [] 1421 [] 1422 [] 1423 [] 1424 [] 1425 [] 1426 [] 1427 [] 1428 [] 1429 [] 1430 [] 1431 [] 1432 [] 1433 [] 1434 [] 1435 [] 1436 [] 1437 [] 1438 [] 1439 [] 1440 [] 1441 [] 1442 [] 1443 [] 1444 [] 1445 [] 1446 [] 1447 [] 1448 [] 1449 [] 1450 [] 1451 [] 1452 [] 1453 [] 1454 [] 1455 [] 1456 [] 1457 [] 1458 [] 1459 [] 1460 [] 1461 [] 1462 [] 1463 [] 1464 [] 1465 [] 1466 [] 1467 [] 1468 [] 1469 [] 1470 [] 1471 [] 1472 [] 1473 [] 1474 [] 1475 [] 1476 [] 1477 [] 1478 [] 1479 [] 1480 [] 1481 [] 1482 [] 1483 [] 1484 [] 1485 [] 1486 [] 1487 [] 1488 [] 1489 [] 1490 [] 1491 [] 1492 [] 1493 [] 1494 [] 1495 [] 1496 [] 1497 [] 1498 [] 1499 [] 1500 [] 1501 [] 1502 [] 1503 [] 1504 [] 1505 [] 1506 [] 1507 [] 1508 [] 1509 [] 1510 [] 1511 [] 1512 [] 1513 [] 1514 [] 1515 [] 1516 [] 1517 [] 1518 [] 1519 [] 1520 [] 1521 [] 1522 [] 1523 [] 1524 [] 1525 [] 1526 [] 1527 [] 1528 [] 1529 [] 1530 [] 1531 [] 1532 [] 1533 [] 1534 [] 1535 [] 1536 [] 1537 [] 1538 [] 1539 [] 1540 [] 1541 [] 1542 [] 1543 [] 1544 [] 1545 [] 1546 [] 1547 [] 1548 [] 1549 [] 1550 [] 1551 [] 1552 [] 1553 [] 1554 [] 1555 [] 1556 [] 1557 [] 1558 [] 1559 [] 1560 [] 1561 [] 1562 [] 1563 [] 1564 [] 1565 [] 1566 [] 1567 [] 1568 [] 1569 [] 1570 [] 1571 [] 1572 [] 1573 [] 1574 [] 1575 [] 1576 [] 1577 [] 1578 [] 1579 [] 1580 [] 1581 [] 1582 [] 1583 [] 1584 [] 1585 [] 1586 [] 1587 [] 1588 [] 1589 [] 1590 [] 1591 [] 1592 [] 1593 [] 1594 [] 1595 [] 1596 [] 1597 [] 1598 [] 1599 [] 1600 [] 1601 [] 1602 [] 1603 [] 1604 [] 1605 [] 1606 [] 1607 [] 1608 [] 1609 [] 1610 [] 1611 [] 1612 [] 1613 [] 1614 [] 1615 [] 1616 [] 1617 [] 1618 [] 1619 [] 1620 [] 1621 [] 1622 [] 1623 [] 1624 [] 1625 [] 1626 [] 1627 [] 1628 [] 1629 [] 1630 [] 1631 [] 1632 [] 1633 [] 1634 [] 1635 [] 1636 [] 1637 [] 1638 [] 1639 [] 1640 [] 1641 [] 1642 [] 1643 [] 1644 [] 1645 [] 1646 [] 1647 [] 1648 [] 1649 [] 1650 [] 1651 [] 1652 [] 1653 [] 1654 [] 1655 [] 1656 [] 1657 [] 1658 [] 1659 [] 1660 [] 1661 [] 1662 [] 1663 [] 1664 [] 1665 [] 1666 [] 1667 [] 1668 [] 1669 [] 1670 [] 1671 [] 1672 [] 1673 [] 1674 [] 1675 [] 1676 [] 1677 [] 1678 [] 1679 [] 1680 [] 1681 [] 1682 [] 1683 [] 1684 [] 1685 [] 1686 [] 1687 [] 1688 [] 1689 [] 1690 [] 1691 [] 1692 [] 1693 [] 1694 [] 1695 [] 1696 [] 1697 [] 1698 [] 1699 [] 1700 [] 1701 [] 1702 [] 1703 [] 1704 [] 1705 [] 1706 [] 1707 [] 1708 [] 1709 [] 1710 [] 1711 [] 1712 [] 1713 [] 1714 [] 1715 [] 1716 [] 1717 [] 1718 [] 1719 [] 1720 [] 1721 [] 1722 [] 1723 [] 1724 [] 1725 [] 1726 [] 1727 [] 1728 [] 1729 [] 1730 [] 1731 [] 1732 [] 1733 [] 1734 [] 1735 [] 1736 [] 1737 [] 1738 [] 1739 [] 1740 [] 1741 [] 1742 [] 1743 [] 1744 [] 1745 [] 1746 [] 1747 [] 1748 [] 1749 [] 1750 [] 1751 [] 1752 [] 1753 [] 1754 [] 1755 [] 1756 [] 1757 [] 1758 [] 1759 [] 1760 [] 1761 [] 1762 [] 1763 [] 1764 [] 1765 [] 1766 [] 1767 [] 1768 [] 1769 [] 1770 [] 1771 [] 1772 [] 1773 [] 1774 [] 1775 [] 1776 [] 1777 [] 1778 [] 1779 [] 1780 [] 1781 [] 1782 [] 1783 [] 1784 [] 1785 [] 1786 [] 1787 [] 1788 [] 1789 [] 1790 [] 1791 [] 1792 [] 1793 [] 1794 [] 1795 [] 1796 [] 1797 [] 1798 [] 1799 [] 1800 [] 1801 [] 1802 [] 1803 [] 1804 [] 1805 [] 1806 [] 1807 [] 1808 [] 1809 [] 1810 [] 1811 [] 1812 [] 1813 [] 1814 [] 1815 [] 1816 [] 1817 [] 1818 [] 1819 [] 1820 [] 1821 [] 1822 [] 1823 [] 1824 [] 1825 [] 1826 [] 1827 [] 1828 [] 1829 [] 1830 [] 1831 [] 1832 [] 1833 [] 1834 [] 1835 [] 1836 [] 1837 [] 1838 [] 1839 [] 1840 [] 1841 [] 1842 [] 1843 [] 1844 [] 1845 [] 1846 [] 1847 [] 1848 [] 1849 [] 1850 [] 1851 [] 1852 [] 1853 [] 1854 [] 1855 [] 1856 [] 1857 [] 1858 [] 1859 [] 1860 [] 1861 [] 1862 [] 1863 [] 1864 [] 1865 [] 1866 [] 18							

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 5-6-23
Time/เวลา 09.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

9/3/66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (F)	96		142		/		/	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิตัวน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		/		/	
Oil Pressure Record บันทึกความดันตัวน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		93 PSI		PSI		PSI	
Oil Level Record บันทึกปริมาณตัวน้ำมันเครื่อง	/		/		/		/	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record เชื้อเพลิงระดับน้ำมันดีเซล	1810		1800		/		/	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing การหล่อลื่น	/		/		/		/	
Speed Record ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)	0		1502 RPM		0		RPM	
Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า)	Phase-Phase (3 ph RS Phase-Phase / 3 ph ST Voltage / Volt)		RS ST TR RS ST TR 330-400 Volts 360-440 Volts		RS ST TR RS ST TR 0 0 0 330-400 Volts		360-440 Volts	
Frequency Record ความถี่ของไฟฟ้า (HZ)	N/A		50.1 HZ		N/A		HZ	
Frequency Stability ความถี่ของไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ (DC Volts)	25.2		23.5		/		/	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		10		/		/	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		นาที	
Engine Operating Hour (Reading) เวลาการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	608.35 ชม.		608.45 ชม.		ชม.		ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature		Signature		Signature		Signature	
Date / วันที่	4-3-66		/		/		N/A	
Time / เวลา	13.00 hr.		/		/		/	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

8, 2, 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1						Gen No.2						
	ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ												
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น												
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C)												
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (°F)												
	Oil Pressure Record บันทึกความดันของน้ำมัน (PSI)												
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันหล่อลื่น												
	Belt Tension การตึงสายพาน												
	Smoke Condition สภาวะควัน												
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล												
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง												
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing การหล่อลื่นลูกปืน												
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)												
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V) (50 Hz) Phase Phase / 3-ph RS ST TR Voltage / โวลต์ Phase Phase / 3-ph ST												
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz) (50 Hz)												
	Frequency Stability สภาวะความถี่คงที่												
	Battery Condition สภาวะแบตเตอรี่												
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่												
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่												
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Vols)												
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)												
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)												
	Engine Operating Hour (Reading) เวลาการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมาตรวัด)												
	Checked By / ตรวจเช็ค												
	Date / วันที่ Time / เวลา												
Suggestion / ข้อเสนอแนะ													

Checked by / ตรวจเช็ค

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่

18-2-66

18-2-66

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

6, 2, 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record	96	141					
	Oil Temperature Record	N/A	N/A					
	Oil Pressure Record	0 PSI	94 PSI			PSI		PSI
	Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/
	Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition	N/A	/	/	N/A	/	/	/
	Diesel Level Record	1840	1830					
	Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/
	Speed Record	0	1502 RPM			0		
	Voltage Record	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
	Frequency Record	0	50.1 HZ			0		
	Frequency Stability	N/A	/	/	N/A	/	/	/
	Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record	25.3	27.6					
	Battery Amperes Record	0	10					
Control Section / แผงควบคุม	Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที		N/A			
	Engine Operating Hour (Reading)	608.05	608.15	ชม.				ชม.
	Checked By / ตรวจสอบโดย	S. P. S.						
Date / วันที่		11-2-66						
Time / เวลา		13.30 น.				N/A		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจเช็ค

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่

18-2-66

18-2-66

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

7, 2, 66

Capital

Description / รายละเอียด		Gen No.1			Gen No.2		
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (F)	96	140				
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A				
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	92				
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	OK เต็ม	N/A	OK เต็ม	N/A	OK เต็ม	N/A
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A	/	N/A	/	/	/
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	1830	1820				
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/	/	/
Ancillary Section / ส่วนเครื่องใช้	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1508		0		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	RS 0	ST 0	TR 0	RS 1400	ST 201	TR 1400
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	50		N/A		
	Frequency Stability ความถี่คงที่หรือไม่	/	/	/	/	/	/
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	N/A	/	N/A	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC volts)	25.2	27.5				
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	10				
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10	นาที	N/A		
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากไมเตอร์)	608.15	608.25	ชม.			
	Checked By / ตรวจเช็ค	S. P. S.			S. P. S.		
	Date / วันที่	18/2/66					
	Time / เวลา	14.00			N/A		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

Checked by / ตรวจเช็ค

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่

18-2-66

18-2-66

Time/เวลา

08.30

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 4 / 1 / 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96							
Oil Temperature Record	N/A		N/A					
Oil Pressure Record	0	PSI	95	PSI		PSI		PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	1840		1830					
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0		1502	RPM	0			
Voltage Record	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR
Frequency Record	0	0	0	Hz	0	0	0	Hz
Frequency Stability	N/A		50.1	Hz	N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.3		27.5					
Battery Amperes Record	0		10					
Testing Period (Min.)	N/A		10	นาที	N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	607.45	ชม.	607.55	ชม.				
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง							
Date / วันที่	22-1-66							
Time / เวลา	13.30 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 22-1-66

Time/เวลา 13.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 2 / 1 / 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96							
Oil Temperature Record	N/A		N/A					
Oil Pressure Record	0	PSI	95	PSI		PSI		PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	1860		1850					
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0		1502	RPM	0			
Voltage Record	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR
Frequency Record	0	0	0	Hz	0	0	0	Hz
Frequency Stability	N/A		50.1	Hz	N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.3		27.5					
Battery Amperes Record	0		10					
Testing Period (Min.)	N/A		10	นาที	N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	607.45	ชม.	607.35	ชม.				
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง							
Date / วันที่	14-1-66							
Time / เวลา	13.30 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 14-1-66

Time/เวลา 13.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 3 / 1 / 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96		140					
Oil Temperature Record	N/A		N/A					
Oil Pressure Record	0	PSI	92	PSI		PSI		PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	1850		1840					
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0		1502	RPM	0			
Voltage Record	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR
Frequency Record	0	0	0	Hz	0	0	0	Hz
Frequency Stability	N/A		50.1	Hz	N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.3		27.5					
Battery Amperes Record	0		10					
Testing Period (Min.)	N/A		10	นาที	N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	607.35	ชม.	607.45	ชม.				
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง							
Date / วันที่	22-1-66							
Time / เวลา	13.00 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 22-1-66

Time/เวลา 05.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 1 / 1 / 66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96		138					
Oil Temperature Record	N/A		N/A					
Oil Pressure Record	0	PSI	92	PSI		PSI		PSI
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	1870		1860					
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0		1502	RPM	0			
Voltage Record	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR	Phase Phase I (V) RS	RS	ST	TR
Frequency Record	0	0	0	Hz	0	0	0	Hz
Frequency Stability	N/A		50.1	Hz	N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.3		27.5					
Battery Amperes Record	0		10					
Testing Period (Min.)	N/A		10	นาที	N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	607.15	ชม.	607.25	ชม.				
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง							
Date / วันที่	8-1-66							
Time / เวลา	13.30 น.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 8-1-66

Time/เวลา 05.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 19/5/16

CP7

Description / รายละเอียด	Gen No.1						Gen No.2					
	ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/	/		/	/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/		/	/		/	/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำหล่อเย็น (°F)	98			141								
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมัน	N/A			N/A								
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมัน (PSI)	0	PSI		92	PSI			PSI			PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมัน	/	ถัง	N/A	/	ถัง	N/A	/	ถัง	N/A	/	ถัง	
Belt Tension การดึงสายพาน	/		/	/		/	/		/		/	
Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A						N/A					
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1180			1120								
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A			/			/		/		/	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/			/			/		/		/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1502	RPM		0					
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volt)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	
	0	0	0	380-400 Volts	380-400 Volts	380-400 Volts	0	0	0	380-400 Volts	380-400 Volts	
Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A			50	Hz		N/A				Hz	
Frequency Stability ความถี่คงที่	N/A			/			N/A			/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			N/A			/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/			/			/			/		
Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จ	/			/			/			/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volt)	25.3			27.6								
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0			10								
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A			10	นาที		N/A				นาที	
Engine Operating Hour (Reading) การอ่านชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	680.53	ชม.		621.03	ชม.						ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น			Signature/ลายเซ็น			Signature/ลายเซ็น			Signature/ลายเซ็น		
Date / วันที่	19-5-16			19-5-16			19-5-16			19-5-16		
Time / เวลา	14:00 น.			14:00 น.			14:00 น.			14:00 น.		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	- ตรวจหา 00.00-00.15 น. มีไฟ Sub Meter ที่ห้องเครื่อง ON TR-2 - มีเสียงดัง 11.30 ชม.											

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-5-16
Time/เวลา 14:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark: ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 19/4/16

Capital

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนโดยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (F)	98		143					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	PSI	89	PSI		PSI		PSI
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A		/		N/A		/	
	Diesel Level Record บันทึกระดับดีเซล	1200		1190					
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/	
Alternate Section / ส่วนเครื่องสำรอง	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1502	RPM	0			RPM
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	0	0	0	380-400 Volts	0	0	0	380-400 Volts
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A		50	Hz	N/A			Hz
	Frequency Stability ความถี่คงที่หรือไม่	N/A		/		N/A		/	
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (DC Volts)	25.2		27.5					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amps)	0		10					
Control Section / คุมเครื่อง	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		12	นาที	N/A			นาที
	Engine Operating Hour (Reading) ระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	619.55	ชม.	620.06	ชม.				ชม.
	Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่		19/4/16							
Time / เวลา		14:00							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19-4-16
Time/เวลา 14:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark: ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 19/5/16

Capital

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2				
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำหล่อเย็น/ระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบระบายความร้อน (F)	98		143						
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A						
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	PSI	93	PSI		PSI		PSI	
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Smoke Condition สภาพของควัน	N/A		/		N/A		/		
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	1990		1980						
	Vibration & Noise การสั่นและเสียงรบกวน	N/A		/		/		/		
Alarm Section / ส่วนเครื่องเตือน	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1502	RPM	0				
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt) / โวลต์	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Phase-Phase / 3-Phase (RS ST TR) Phase-Phase / 3-Phase (RS ST TR) Phase-Phase / 3-Phase (RS ST TR)	0	0	0	380-400 Volts 401 1401 422	0	0	0	380-400 Volts	
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)	N/A		50	HZ	N/A				HZ
	Frequency Stability สภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันแบตเตอรี่ (DC Volt)	95.3		97.6					
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amp)		0		10						
Testing Period (Min) จำนวนชั่วโมงทดสอบ (นาที)		N/A		10	นาที	N/A				นาที
Engine Operating Hour (Reading) เลขชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การนับถอยหลัง)		620.06	ชม.	620.16	ชม.					ชม.
Checked By / ตรวจสอบโดย		Signature				Signature				
Date / วันที่		5/5/66				N/A				
Time / เวลา		14:00								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 19/5/16
Time/เวลา 14:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark: ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 16/4/16

CP7

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำในระบบหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	100	141						
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A						
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	89						
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1 1/2 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	N/A	N/A	1 1/2 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	N/A	N/A
	Belt Tension แรงตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพของควัน	N/A	/			N/A	/		
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	1210	1200						
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/			/	/		
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1502			0			
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST
	380-400 Volts	0	0	0	380-400 Volts	0	0	0	380-400 Volts
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hertz)	N/A	50			N/A			
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่ไฟฟ้า	N/A	/			N/A	/		
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จ	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	25.2	27.3						
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0	10							
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาที่ทดสอบ (นาที)	N/A	10			N/A				
Engine Operating Hour (Reading) เลขอ่านนาฬิกาการทำงานของเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	619.45 ชม.	619.55 ชม.							
Checked By / ตรวจสอบโดย		Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่		16/4/16				16/4/16			
Time / เวลา		15.00 น.				15.00 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 16-4-16
Time/เวลา 15:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark: ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

15.4.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	98	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	91 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1220	1210						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/				
Grease & Bearing	/	/	/	/				
Speed Record	0	1502 RPM	0					
Voltage Record	RS ST TR RS ST TR RS ST TR RS ST TR	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A					
Frequency Stability	N/A	/	N/A	/				
Battery Condition	/	/	/	/				
Distilled Water of Battery	/	/	/	/				
Battery Charger	/	/	/	/				
Battery Voltage Record	25.2	27.5						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	นาที				
Engine Operating Hour (Reading)	619.35 ชม.	619.25 ชม.						
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	15-4-66				15-4-66			
Time / เวลา	13.30 น.				13.30 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

13.4.66

Capital

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	98	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	91 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1240	1230						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/				
Grease & Bearing	/	/	/	/				
Speed Record	0	1502 RPM	0					
Voltage Record	RS ST TR RS ST TR RS ST TR RS ST TR	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols
Frequency Record	N/A	50 HZ	N/A					
Frequency Stability	N/A	/	N/A	/				
Battery Condition	/	/	/	/				
Distilled Water of Battery	/	/	/	/				
Battery Charger	/	/	/	/				
Battery Voltage Record	25.2	27.5						
Battery Amperes Record	0	9						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	นาที				
Engine Operating Hour (Reading)	619.15 ชม.	619.25 ชม.						
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	13-4-66				13-4-66			
Time / เวลา	14.00				14.00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

14.4.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	98	141						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	91 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1230	1220						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/				
Grease & Bearing	/	/	/	/				
Speed Record	0	1502 RPM	0					
Voltage Record	RS ST TR RS ST TR RS ST TR RS ST TR	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A					
Frequency Stability	N/A	/	N/A	/				
Battery Condition	/	/	/	/				
Distilled Water of Battery	/	/	/	/				
Battery Charger	/	/	/	/				
Battery Voltage Record	25.2	27.5						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	นาที				
Engine Operating Hour (Reading)	619.25 ชม.	619.35 ชม.						
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	14-4-66				14-4-66			
Time / เวลา	14.30 น.				14.30 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

12.3.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	94 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1250	1240						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/				
Grease & Bearing	/	/	/	/				
Speed Record	0	1502 RPM	0					
Voltage Record	RS ST TR RS ST TR RS ST TR RS ST TR	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols	0 0 0	330-400 Vols
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A					
Frequency Stability	N/A	/	N/A	/				
Battery Condition	/	/	/	/				
Distilled Water of Battery	/	/	/	/				
Battery Charger	/	/	/	/				
Battery Voltage Record	25.2	27.6						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A	นาที				
Engine Operating Hour (Reading)	619.05 ชม.	619.15 ชม.						
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	12-3-66				12-3-66			
Time / เวลา	16.00				16.00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 11/31/66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	92 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1260	1250						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1502 RPM	0		0			
Voltage Record	0	380-400 Volts	0		0			
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A		N/A			
Frequency Stability	N/A	/	N/A		N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.2	27.6						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A		N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	618.55 ชม.	619.05 ชม.						
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	11-3-66				11-3-66			
Time / เวลา	14.00 น.				15.00 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่ 11-3-66

Time/เวลา 14.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 10/31/66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	96	141						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	92 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	1270	1260						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1502 RPM	0		0			
Voltage Record	0	380-400 Volts	0		0			
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A		N/A			
Frequency Stability	N/A	/	N/A		N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.2	27.6						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A		N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	618.55 ชม.	618.95 ชม.						
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	10-3-66				10-3-66			
Time / เวลา	15.00 น.				15.00 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่ 10-3-66

Time/เวลา 08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 9/5/66

Capital

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	98	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	92 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	9260	9250						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1502 RPM	0		0			
Voltage Record	0	380-400 Volts	0		0			
Frequency Record	N/A	50 HZ	N/A		N/A			
Frequency Stability	N/A	/	N/A		N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.2	27.5						
Battery Amperes Record	0	92						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A		N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	622.09 ชม.	622.19 ชม.						
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	25-6-66				25-6-66			
Time / เวลา	14.00 น.				14.00 น.			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่ 25-6-66

Time/เวลา 07.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 24/6/66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record	98	140						
Oil Temperature Record	N/A	N/A						
Oil Pressure Record	0 PSI	92 PSI						
Oil Level Record	/	/	/	/	/	/	/	/
Belt Tension	/	/	/	/	/	/	/	/
Smoke Condition	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record	2220	2260						
Vibration & Noise	N/A	/	/	/	/	/	/	/
Grease & Bearing	/	/	/	/	/	/	/	/
Speed Record	0	1602 RPM	0		0			
Voltage Record	0	380-400 Volts	0		0			
Frequency Record	N/A	50.1 HZ	N/A		N/A			
Frequency Stability	N/A	/	N/A		N/A			
Battery Condition	/	/	/	/	/	/	/	/
Distilled Water of Battery	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Charger	/	/	/	/	/	/	/	/
Battery Voltage Record	25.2	27.5						
Battery Amperes Record	0	10						
Testing Period (Min.)	N/A	10 นาที	N/A		N/A			
Engine Operating Hour (Reading)	621.59 ชม.	622.09 ชม.						
Checked By / ตรวจเช็คโดย	Signature/ลายเซ็น				Signature/ลายเซ็น			
Date / วันที่	18-6-66				18-6-66			
Time / เวลา	09.00				19.00			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจเช็คโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

(Asst. Chief Engineer)

Date/วันที่ 18-6-66

Time/เวลา 09.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 29.1.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ							
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน							
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)							
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)							
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)							
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง							
	Belt Tension ความตึงสายพาน							
	Smoke Condition สภาพควันไฟ							
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล							
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง							
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing การหล่อลื่นลูกปืน							
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)							
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / line-GR)							
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50 Hz)							
	Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า							
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่							
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่							
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่							
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)							
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)							
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงการทดสอบ (นาที)							
	Engine Operating Hour (Reading) แสดงชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (ตามมิเตอร์)							
	Checked By / ตรวจโดย							
	Date / วันที่							
Time / เวลา								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 11-6-23
Time/เวลา 09.00

(Asst.Chief Engineer)
11-6-23

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 21.5.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบหล่อเย็น (F)	98	145					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0	87					
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	1 1/2 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	N/A	N/A	1 1/2 นิ้ว	1 1/2 นิ้ว	N/A
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพควันพิษ	N/A	/	N/A	/	N/A	/	/
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1120	1110					
	Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A	/	/	/	/	/	/
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1501	0	1501	0	1501	0
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	0	0	0	201.421	227	0	0
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	50.1	N/A	50.1	N/A	50.1	N/A
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	25.1	27.5					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	10					
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10	นาที	N/A	10	นาที	N/A
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่าน)	621.97 ชม.	621.98 ชม.					
	Checked By / ตรวจโดย	นาย ส. น.			นาย ส. น.			
	Date / วันที่	27-5-23			27-5-23			
	Time / เวลา	12.00 น.			13.00 น.			N/A
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 28-5-23
Time/เวลา 09.00

(Asst.Chief Engineer)
28-5-23

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 22.6.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (P)	98	141					
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเชื้อเพลิง (P)	N/A	N/A					
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI)	0 PSI	91 PSI			PSI		PSI
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	1 นิ้ว	1 นิ้ว	N/A	N/A	1 นิ้ว	1 นิ้ว	N/A
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A	/	N/A	/	N/A	/	/
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1110	1100					
	Vibration & Noise การสั่นและเสียงรบกวน	N/A	/	/	/	/	/	/
Alarm Section / ส่วนสัญญาณเตือน	Grease & Bearing การหล่อลื่น	/	/	/	/	/	/	/
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1502	0	1502	0	1502	0
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt)	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	50.1	N/A	50.1	N/A	50.1	N/A
	Frequency Stability ความคงที่ของสัญญาณเตือน	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A
	Battery Condition สถานะแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	25.2	27.5					
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0	10					
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10	N/A	10	N/A	10	N/A
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	621.39 ชม.	621.49 ชม.					
	Checked By / ตรวจสอบโดย	3-6-24	3-6-24					
	Date / วันที่	3-6-24	3-6-24					
Suggestion / ข้อเสนอแนะ - ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ 1180 องศา / วันที่ 2020								

Checked by / ตรวจโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 3-6-24
Time/เวลา 18.00

(Asst.Chief Engineer)
3-6-24

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 20.5.66

CPT

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2				
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบาย	/	/	/	/	/	/	/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบาย (F)	98	136						
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A						
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (Psi)	0 Psi	93 Psi						
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	1 คม. / 1 นิ้ว	
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	
	Smoke Condition สภาพน้ำควัน	N/A	/	N/A	/	N/A	/	/	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1130	1120						
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/	/	/	/	
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	/	/	/	/	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1502 RPM	0	1502 RPM	0	1502 RPM	0	
	Voltage Record Prime Phase / gen KB Prime Phase / gen ST Vols. (0 Volts)	KB ST TR 0 0 0	RS ST TR 330-400 Vols 201 481 480	KB ST TR 0 0 0	RS ST TR 330-400 Vols 201 481 480	KB ST TR 0 0 0	RS ST TR 330-400 Vols 201 481 480	KB ST TR 0 0 0	RS ST TR 330-400 Vols 201 481 480
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	50.1 Hz	N/A	50.1 Hz	N/A	50.1 Hz	N/A	50.1 Hz
	Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/	N/A	/	N/A	/
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันของไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Vols)	25.1	27.5						
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	10						
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	621.19 ชม.	621.27 ชม.						
	Checked By / ตรวจโดย	สมชาย	สมชาย						
	Date / วันที่	20-5-66	20-5-66						
Time / เวลา		13.30	13.30						N/A
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 20-5-66
Time/เวลา 09.00

(Asst.Chief Engineer)
20-5-66

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

9, 3, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว	
Air Cooled System	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record	/		/		/		/	
Water Temperature Record	87		142		91		149	
Oil Temperature Record	N/A		N/A		89		134	
Oil Pressure Record	0 PSI		69 PSI		0 PSI		60 PSI	
Oil Level Record	/		/		/		/	
Belt Tension	/		/		/		/	
Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record	2790		2780		1395		1390	
Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing	/		/		/		/	
Speed Record	0		1498 RPM		0		1500 RPM	
Voltage Record	/		/		/		/	
Frequency Record	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ	
Frequency Stability	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery	/		/		/		/	
Battery Charger	/		/		/		/	
Battery Voltage Record	27.6		27.2		27.4		27.5	
Battery Ampere Record	0		/		0		/	
Testing Period (Min.)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading)	622.0 ชม.		622.2 ชม.		427.6 ชม.		427.8 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย								
Date / วันที่								
Time / เวลา								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

9-3-66

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

7, 2, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	85		130		89		147	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		86		134	
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0		68		0		60	
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in		1 1/2 in		1 1/2 in		1 1/2 in	
Belt Tension การดึงสายพาน	/		/		/		/	
Smoke Condition สภาพการ排烟	/		/		/		/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2810		2800		1405		1400	
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing จาระบีและแบริ่ง	/		/		/		/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1497		0		1500	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TH		RS ST TH		RS ST TH		RS ST TH	
Phase Phase / เฟส RS เฟส (โวลต์)	0 0 0		330-400 Volts		0 0 0		330-400 Volts	
Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A		49.9		N/A		49.9	
Frequency Stability ความถี่มีความนิ่ง	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	27.7		27.2		27.5		27.5	
Battery Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		1		0		1	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10		N/A		10	
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	621.6 ชม.		621.8 ชม.		0427.2 ชม.		0427.4 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย	Dr. Jit		/		/		/	
Date / วันที่	18-01-66		/		/		/	
Time / เวลา	14.30 hr.		/		/		/	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	N/A							

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

18-2-66

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

8, 2, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/	/
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น (F)	87	142	90	146				
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	88	132				
Oil Pressure Record บันทึกความดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	68 PSI	0 PSI	60 PSI				
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A				
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/				
Smoke Condition สภาพการควัน	N/A	/	N/A	/				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2800	2790	1400	1395				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/				
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1497 RPM	0	1500 RPM				
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volts)	RS ST TR 0 0 0	RS ST TR 360-400 Volts	RS ST TR 360-400 Volts	RS ST TR 360-400 Volts				
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	49.9 Hz	N/A	50 Hz				
Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	/				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.6	27.3	26.8	27.5				
Battery Ampere Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0	1	0	1				
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที				
Engine Operating Hour (Reading) ผลการอ่านชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	621.8 ชม.	622.0 ชม.	427.4 ชม.	427.6 ชม.				
Checked By / ตรวจสอบโดย	ผู้ส่ง							
Date / วันที่	25-2-66							
Time / เวลา	16.40 น.				N/A			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

15-2-66

Time/เวลา

08.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

6, 12, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องชั่วคราว	
Air Cooled System ระบบระบายอากาศด้วยอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (F)	95		181		98		136	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		96		121	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		68 PSI		0 PSI		60 PSI	
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in. N/A		1 1/2 in. N/A		1 1/2 in. N/A		1 1/2 in. N/A	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำดีเซล	2820		2810		1410		1405	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/		/		/		/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1500 RPM		0		1500 RPM	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volts)	Phase-Phase (3-φ RB) 0 0 0		RS ST TR 380-400 Volts 182.1 138.1 286		Phase-Phase (3-φ ST) 0 0 0		RS ST TR 380-400 Volts 180.1 137.1 277	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		30 Hz		N/A		30 Hz	
Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	16.7		27.3		16.8		17.5	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		0		0		0	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		นาที		N/A		นาที	
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (อ่านค่า)	621.4 ชม.		621.6 ชม.		424.0 ชม.		427.2 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย Date / วันที่ Time / เวลา							N/A	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 15 / 2 / 66

COC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2				
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายอากาศด้วยอากาศ	/		/		/		/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/		/		/		/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (°F)	85		134		88		133		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (°F)	N/A		N/A		85		114		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมัน (PSI)	0 PSI		69 PSI		0 PSI		60 PSI		
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมัน	/		/		/		/		
	Belt Tension การดึงสายพาน	/		/		/		/		
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A		/		N/A		/		
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2850		2820		1415		1410		
	Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A		/		/		/		
Alarm Section / ส่วนเตือนภัย	Grease & Bearing จารบีและแบริ่ง	/		/		/		/		
	Speed Record อัตราการหมุน (RPM)	0		1497 RPM		0		1541 RPM		
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / gen RS, Phase-Phase / gen ST, Phase-Phase / gen TR)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ		
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่	N/A		/		N/A		/		
	Battery Condition สภาวะแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	26.6		27.3		26.8		27.5		
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	-		-		-		-		
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		13 นาที		
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	621.2 ชม.		621.4 ชม.		421.9 ชม.		427.0 ชม.		
	Checked By / ตรวจสอบ	P.D.		/		/		N/A		
	Date / วันที่	4 Dec / 66		/		/		/		
	Time / เวลา	16:00		/		/		/		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		/								

Checked by / ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 15-2-23

Time/เวลา 08:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 13 / 1 / 66

COC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2					
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ			
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/			
Coolant Water Level Record บันทึกตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/		/		/		/			
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F)	85		134		98		138			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		86		181			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		70 PSI		0 PSI		60 PSI			
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[1 นิ้ว ,] N/A		[1 นิ้ว ,] N/A		[1 นิ้ว ,] N/A		[1 นิ้ว ,] N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/			
Smoke Condition สภาพควันเครื่อง	N/A		/		N/A		/			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2850		2840		1425		1420			
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/		/		/		/			
Speed Record ความเร็วรอบเครื่อง (RPM)	0		1498 RPM		0		1501 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า Voltage (Volt)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	
Phase-Phase / gen RB Phase-Phase / gen ST Phase-Phase / gen TR	0	0	0	330-400 Volts	0	0	0	330-400 Volts	0	0
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ		/	
Frequency Stability ความคงที่ของแรงดันไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/		/	
Battery Condition สภาวะแบตเตอรี่	/		/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/		/		/		/	
Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จ	/		/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.2		27.3		26.6		27.4		/	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		/		0		/		/	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที		/	
Engine Operating Hour (Reading) การอ่านชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	620.8 ชม.		620.9 ชม.		426.5 ชม.		426.6 ชม.		/	
Checked By / ตรวจสอบ	[596]				/				/	
Date / วันที่	21/1/66				/				/	
Time / เวลา	14.00 น.				/				/	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ	/									

Checked by / ตรวจสอบ

Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่ 22-1-23

Time/เวลา 08:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 4 / 1 / 66

COC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2						
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ				
Air Cooled System	ระบบระบายอากาศด้วยลมสด		/		/		/				
Coolant Water Level Record	บันทึกอุณหภูมิของระบบหล่อเย็น		/		/		/				
Water Temperature Record	บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F)		84		137		84				
Oil Temperature Record	บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)		N/A		N/A		85				
Oil Pressure Record	บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)		0 PSI		64 PSI		0 PSI				
Oil Level Record	บันทึกปริมาณของน้ำมันเครื่อง		/		/		/				
Belt Tension	ตรวจสอบสายพาน		/		/		/				
Smoke Condition	สภาพการควัน		N/A		/		N/A				
Diesel Level Record	บันทึกระดับน้ำมันดีเซล		2840		2830		1420				
Vibration & Noise	การสั่นสะเทือนและเสียง		N/A		/		/				
Grease & Bearing	จาระบีและลูกปืน		/		/		/				
Speed Record	บันทึกความเร็วรอบ (RPM)		0		1497 RPM		0				
Voltage Record	Phase-Phase / gen RB		RS ST TR		RS ST TR		RS ST TR				
บันทึกแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส (Volt)	0 0 0		330-400 Volts		0 0 0		330-400 Volts				
Frequency Record	บันทึกความถี่ไฟฟ้า (50Hz)		N/A		49.9 HZ		N/A				
Frequency Stability	ความถี่คงที่ของไฟฟ้า		N/A		/		N/A				
Battery Condition	สภาพแบตเตอรี่		/		/		/				
Distilled Water of Battery	น้ำกลั่นในแบตเตอรี่		/		/		/				
Battery Charger	ชุดชาร์จแบตเตอรี่		/		/		/				
Battery Voltage Record	บันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ (DC Volts)		27.7		27.3		27.5				
Battery Amperes Record	บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amps)		0		/		0				
Testing Period (Min.)	ระยะเวลาการทดสอบ (นาที)		N/A		10 นาที		N/A				
Engine Operating Hour (Reading)	ระยะเวลาการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)		630.9 ชม.		621.2 ชม.		426.6 ชม.				
Checked By / ตรวจสอบโดย				/				/			
Date / วันที่				28-1-66				N/A			
Time / เวลา				13:00				/			
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

1 / 1 / 66

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	/		/		/		/	
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		/		/		/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	84		139		87		141	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		85		125	
	Oil Pressure Record บันทึกความดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		68 PSI		0 PSI		59 PSI	
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1 ลิตร, 1 ลิตร N/A		1 ลิตร, 1 ลิตร N/A		1 ลิตร, 1 ลิตร N/A		1 ลิตร, 1 ลิตร N/A	
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
	Smoke Condition สภาพควันดำ	N/A		/		N/A		/	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2870		2860		1435		1430	
	Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียง	N/A		/		/		/	
Altitude Section / ส่วนความสูง	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/		/		/	
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1497 RPM		0		1498 RPM	
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volt)	RS ST TR 0 0 0		RS ST TR 330-400 Volts 372.1 391.1 391.1		RS ST TR 0 0 0		RS ST TR 380-450 Volts 400 400 400	
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A		49.9 Hz		N/A		50 Hz	
	Frequency Stability ความคงที่ความถี่	N/A		/		N/A		/	
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/	
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/		/		/	
	Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/	
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.7		27.4		27.5		27.5	
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0		/		0		/	
Control Section / ส่วนควบคุม	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่าน)	620.4 ชม.		620.6 ชม.		426.1 ชม.		426.3 ชม.	
	Checked By / ตรวจสอบโดย	/		/		/		/	
	Date / วันที่	9/1/66		/		/		/	
	Time / เวลา	15.34 ชม.		/		/		/	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

1 / 1 / 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ							
	/		/		/		/	
	Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำหล่อเย็น							
	/		/		/		/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายความร้อน (F)							
	89		124		93		136	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิตัวเครื่องยนต์ (F)							
	N/A		N/A		90		120	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)							
	0		67		0		59	
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง								
/		/		/		/		
Belt Tension ความตึงสายพาน								
/		/		/		/		
Smoke Condition การปล่อยควัน								
N/A		/		N/A		/		
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำดีเซล								
1600		1590		1260		1205		
Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียงดัง								
N/A		/		/		/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน								
/		/		/		/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)								
0		1497		0		1500		
Voltage Record Phase Phase / 3 pin RS RS ST TR RS ST TR RS ST TR บันทึกแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส / 3 pin BT								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

1 / 1 / 66

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนอากาศ	/		/		/		/	
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/		/		/		/	
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบระบายน้ำ (F)	91		142		95		143	
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		91		130	
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		69 PSI		0 PSI		59 PSI	
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		/		/	
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
	Smoke Condition สภาพควันพิษ	N/A		/		N/A		/	
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1390		1580		1255		1250	
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/	
	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/		/		/	
	Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	0		1496 RPM		0		1501 RPM
Voltage Record แรงดันไฟฟ้า (Volts / Vdc)		/		/		/		/	
Frequency Record ความถี่ (Hz)		N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ	
Frequency Stability ความถี่คงที่		N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่		/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่		/		/		/		/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่		/		/		/		/	
Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volt)		26.6		27.2		27.3		27.4	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (DC Amp)		-		-		-		-	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาทดสอบ (นาที)		N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่าน)		639.9 ชม.		639.9 ชม.		435.2 ชม.		435.3 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย		/		/		/		/	
Date / วันที่		2/5/23		/		/		/	
Time / เวลา		14:00		/		/		/	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		/		/		/		/	

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

1 / 1 / 66

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องตัวจริง	
Engine Section / ยานยนต์	Air Cooled System	/		/		/		/	
	Coolant Water Level Record	/		/		/		/	
	Water Temperature Record	91		139		95		146	
	Oil Temperature Record	N/A		N/A		91		133	
	Oil Pressure Record	0 PSI		66 PSI		0 PSI		60 PSI	
	Oil Level Record	1 ลิตร		1 ลิตร		1 ลิตร		1 ลิตร	
	Belt Tension	/		/		/		/	
	Smoke Condition	N/A		/		N/A		/	
	Clisel Level Record	1610		1600		1215		1260	
	Vibration & Noise	N/A		/		/		/	
Accessory Section / อุปกรณ์เสริม	Grease & Bearing	/		/		/		/	
	Speed Record	0		1497 RPM		0		1500 RPM	
	Voltage Record	RS ST TR		RS ST TR		RS ST TR		RS ST TR	
	Phase Phase / 3-Phase	0 0 0		380-500 Volts		0 0 0		380-500 Volts	
	Frequency Record	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ	
	Frequency Stability	N/A		/		N/A		/	
	Battery Condition	/		/		/		/	
	Distilled Water of Battery	/		/		/		/	
	Battery Charger	/		/		/		/	
	Battery Voltage Record	27.6		27.3		27.3		27.5	
Circuit Section / วงจรไฟฟ้า	Battery Amperes Record	/		/		/		/	
	Testing Period (Min.)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
	Engine Operating Hour (Reading)	639.4 ชม.		639.5 ชม.		424.9 ชม.		435.0 ชม.	
	Checked By / ตรวจสอบโดย	นาย ก. ก.		นาย ก. ก.		นาย ก. ก.		นาย ก. ก.	
Date / วันที่		22-4-66						N/A	
Time / เวลา		15.00							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 15/4/16

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2				
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายอากาศเครื่องยนต์	/		/		/		/		
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		/		/		/		
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C)	88		139		92		151		
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (°C)	N/A		N/A		89		139		
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		68 PSI		0 PSI		60 PSI		
	Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	/		/		/		/		
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/		
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A		/		N/A		/		
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	1420		1610		1270		1265		
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A		/		/		/		
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing การหล่อลื่น	/		/		/		/		
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1498 RPM		0		1500 RPM		
	Voltage Record (Phase Phase) / Volt RS บันทึกแรงดันไฟฟ้า (เฟสเฟส) / โวลต์ RS	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Voltage Record (Phase Phase) / Volt ST บันทึกแรงดันไฟฟ้า (เฟสเฟส) / โวลต์ ST	0	0	0	382.1	380.1	381.2	0	0	0
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		49.9 Hz		N/A		49.9 Hz		
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่ไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/		
	Battery Condition สถานะแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/		
	Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC volts)	26.6		27.2		26.8		27.5	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)		-		-		-		-		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)		N/A		10 นาที		N/A		10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)		639.2 ชม.		639.4 ชม.		434.9 ชม.		434.9 ชม.		
ตรวจสอบการเดินเครื่องโดยช่างเทคนิค										
Checked By / ตรวจสอบโดย										
Date / วันที่										
Time / เวลา										
Suggestion / ข้อเสนอแนะ										

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 15-4-16
Time/เวลา 12:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 13/1/16

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2					
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System	/			/			/			/		
	Coolant Water Level Record	/			/			/			/		
	Water Temperature Record (บันทึกอุณหภูมิระบบหล่อเย็น (F)	87			134			91			140		
	Oil Temperature Record (บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			88			130		
	Oil Pressure Record (บันทึกค่าความดันเครื่อง (PSI)	0 PSI			66 PSI			0 PSI			59 PSI		
	Oil Level Record (บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง)	[] ลิตร [] N/A			[] ลิตร [] N/A			[] ลิตร [] N/A			[] ลิตร [] N/A		
	Belt Tension (ความตึงสายพาน)	/			/			/			/		
	Smoke Condition (สภาพควันดำ)	N/A			/			N/A			/		
	Diesel Level Record (บันทึกระดับน้ำมันดีเซล)	1640			1630			1280			1275		
	Vibration & Noise (การสั่นและเสียงรบกวน)	N/A			/			/			/		
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องใช้	Grease & Bearing (การหล่อลื่น)	/			/			/			/		
	Speed Record (บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1497 RPM			0			1501 RPM		
	Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volt)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR
	Frequency Record (บันทึกความถี่ (33-42 Hz)	0			382.550 V			0			380-420 V		
	Frequency Record (บันทึกความถี่ (33-42 Hz)	N/A			49.9 Hz			N/A			49.9 Hz		
	Frequency Stability (ความถี่คงที่หรือไม่)	N/A			/			N/A			/		
	Battery Condition (สภาพแบตเตอรี่)	/			/			/			/		
	Distilled Water of Battery (น้ำกลั่นแบตเตอรี่)	/			/			/			/		
	Battery Charger (ชุดชาร์จแบตเตอรี่)	/			/			/			/		
	Catal Section / แคตลิค	Battery Voltage Record (บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.6			27.3			27.4			27.5	
Battery Amperes Record (บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)		0			/			0			/		
Testing Period (Min.) (ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)		N/A			10 นาที			N/A			10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) (ขณะบันทึกค่าการอ่านชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์)		638.6 ชม.			639.0 ชม.			432.3 ชม.			434.5 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Tech. Sup./หัวหน้าช่าง			Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		
Date / วันที่		13-1-16			13-1-16			13-1-16			13-1-16		
Time / เวลา		14:00 น.			14:00 น.			14:00 น.			14:00 น.		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ		/											

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 13-1-16
Time/เวลา 14:00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year 16/4/16

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น (F)	88		144		91		149	
Oil Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A		N/A		88		137	
Oil Pressure Record บันทึก ความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI		66 PSI		0 PSI		60 PSI	
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง	[1 ถัง , 1 N/A]		[1 ถัง , 1 N/A]		[1 ถัง , 1 N/A]		[1 ถัง , 1 N/A]	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
Smoke Condition สภาพของควันดำ	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำมันดีเซล	1630		1620		1275		1270	
Vibration & Noise การสั่นและเสียงรบกวน	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/		/		/		/	
Speed Record บันทึก ความเร็วรอบ (RPM)	0		1498 RPM		0		1499 RPM	
Voltage Record บันทึก ระดับแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volt)	Phase-Phase / gsm RS 0 0 0		RS ST TR 120 120 120		Phase-Phase / gsm RS 0 0 0		RS ST TR 120 120 120	
Frequency Record บันทึก ความถี่ (Hz)	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ	
Frequency Stability ความถี่คงที่หรือไม่	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Charger อุปกรณ์ชาร์จ	/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึก ระดับแรงดันไฟฟ้า (DC Volts)	27.6		27.3		27.4		27.6	
Battery Ampere Record บันทึก ระดับกระแสไฟฟ้า (DC Amp)	0		/		0		/	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading) เลขชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากเครื่อง)	639.0 ชม.		639.2 ชม.		0494.5 ชม.		0494.7 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย	Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง		Tech. Sup./หัวหน้าช่าง	
Date / วันที่	8-4-16						N/A	
Time / เวลา	14.30 ชม.							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Date/วันที่ 16-4-16
Time/เวลา 14:30
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่ใช้
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator



Week / Month / Year 12/3/16



CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1						Gen No.2					
	ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ		
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ											
	Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำในระบบระบายความร้อน											
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)											
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)											
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)											
	Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง											
	Bolt Tension ความตึงสายพาน											
	Smoke Condition ลักษณะควัน											
	Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำมันดีเซล											
	Vibration & Noise การสั่นและเสียงรบกวน											
Alternator Section / ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน											
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)											
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า											
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)											
	Frequency Stability ความคงที่ของความถี่ไฟฟ้า											
	Battery Condition ลักษณะแบตเตอรี่											
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่											
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่											
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC volts)											
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)											
Cabled Section / สายเคเบิล	Feeding Period (Min.) ช่วงเวลาในการป้อน (นาที)											
	Engine Operating Hour (Reading) เลขนาฬิกาการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)											
	Checked By / ตรวจสอบโดย											
	Date / วันที่											
	Time / เวลา											
Suggestion / ข้อเสนอแนะ												
สังเกตพบ 3 - 1600 ชั่วโมง / ชม 150 ชม (1160 + 15.5 = 1285 ชม)												

Checked by/ตรวจ/สอบ/โดย/ Signature/ลายเซ็น/ Tech. Sup./หัวหน้าช่าง/ (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่/ 14-3-23
Time/เวลา/ 14.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้/ควร
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น Tech. Sup./วิศวกรฝ่าย (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 19-3-23 14-3-23
Time/เวลา 14-00
(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง
Please Mark ☐ Normal / ปกติ ☒ Abnormal / ผิดปกติ

Checked by / ตรวจเช็คโดย 
Signature / ลงชื่อ  Tech. Sup./ หัวหน้าช่าง (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 19-3-23
Time/เวลา 14.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / หากไม่ใช้ N/A กรุณาเขียน
Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจโดย  Tech. Sup./หัวหน้าช่าง
Signature/ลายเซ็น  (Asst.Chief Engineer)
Date/วันที่ 25-6-23
Time/เวลา 09.00
(*) Please Mark N/A if not applicable / หากไม่ N/A ทำเครื่องหมาย
Please Mark: ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

26, 6, 66

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1				Gen No.2			
		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์	/	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F)	88	139	71	132				
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	88	118				
	Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	69 PSI	0 PSI	57 PSI				
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/	/	/	/	/
	Smoke Condition สภาพควันพิษ	N/A	/	N/A	/				
	Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	2400	2695	1295	1290				
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/				
Auxiliary Section / ส่วนเครื่องช่วย	Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/	/	/				
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1498 RPM	0	1799 RPM				
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts)	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)	N/A	59.9 HZ	N/A	50 HZ				
	Frequency Stability ความเสถียรของไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/				
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/				
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	25.7	27.1	26.6	27.5				
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	1	0	1				
Crew Section / ส่วนลูกเรือ	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที				
	Engine Operating Hour (Reading) เลขชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	6421 ชม.	6423 ชม.	439.5 ชม.	477.6 ชม.				
	Checked By / ตรวจสอบโดย	17/6/66				N/A			
	Date / วันที่	17/6/66				N/A			
Time / เวลา		14:00							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ									

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

18-6-23

Time/เวลา

09:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

17/6/66

(Asst.Chief Engineer)

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

23, 6, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1			Gen No.2		
	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ	ก่อนการเดินเครื่อง	เดินเครื่องด้วยมือ		
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/		
Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น (F)	87	128	91	144		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	N/A	N/A	88	130		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	68 PSI	0 PSI	59 PSI		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A	1 1/2 in. N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/		
Smoke Condition สภาพการควัน	N/A	/	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	2710	2700	1300	1395		
Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียง	N/A	/	/	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1697 RPM	0	1501 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TR 0 0 0	RS ST TR 380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts	RS ST TR 0 0 0	RS ST TR 380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts		
Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	69.9 Hz	N/A	50 Hz		
Frequency Stability ความคงที่ของถี่	N/A	/	N/A	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันของแบตเตอรี่ (DC volts)	26.3	27.2	26.6	27.5		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC amp.)	0	1	0	1		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จานวนมิเตอร์)	641.9 ชม.	642.1 ชม.	439.3 ชม.	497.5 ชม.		
Checked By / ตรวจสอบโดย	Signature 10/6/66			N/A		
Date / วันที่	13, 40					
Time / เวลา						
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

11-6-23

Time/เวลา

09:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

11-6-23

(Asst.Chief Engineer)

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

23, 6, 66

CRC

Description / รายละเอียด				Gen No.1				Gen No.2												
ก่อนการเดินเครื่อง				เดินเครื่องด้วยมือ				ก่อนการเดินเครื่อง				เดินเครื่องด้วยมือ								
Engine Section / ภาาอเครื่องยนต์	Air Cooled System				/				/				/							
	Coolant Water Level Record				/				/				/							
	Water Temperature Record				90				152				94				153			
	Oil Temperature Record				n/a				n/a				91				142			
	Oil Pressure Record				0 PSI				63 PSI				0 PSI				59 PSI			
	Oil Level Record				/				/				/				/			
Alternator Section / ภาาอเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	Belt Tension				/				/				/							
	Smoke Condition				N/A				/				N/A							
	Diesel Level Record				1480				1460				1190				1195			
	Vibration & Noise				N/A				/				/							
	Grease & Bearing				/				/				/							
	Speed Record				0				1499 RPM				0				1459 RPM			
Cavial Section / ภาาอเครื่องสูบน้ำ	Voltage Record				RS ST TR				RS ST TR				RS ST TR				RS ST TR			
	Phase-Phase / c/w RS				0 0 0				380-400 Volts				0 0 0				380-400 Volts			
	Phase-Phase / c/w ST				0 0 0				380-400 Volts				0 0 0				380-400 Volts			
	Phase-Phase / c/w TR				0 0 0				380-400 Volts				0 0 0				380-400 Volts			
	Frequency Record				N/A				60 HZ				N/A				50 HZ			
	Frequency Stability				N/A				/				N/A				/			
Cavial Section / ภาาอเครื่องสูบน้ำ	Battery Condition				/				/				/							
	Distilled Water of Battery				/				/				/							
	Battery Charger				/				/				/							
	Battery Voltage Record				27.5				27.3				27.3				27.4			
	Battery Amperes Record				0				/				0				/			
	Testing Period (Min.)				N/A				10 นาที				N/A				10 นาที			
Engine Operating Hour (Reading)				641.9 ชม.				641.9 ชม.				437.1 ชม.				477.3 ชม.				
Checked By / ตรวจสอบโดย				28/				28/				28/				28/				
Date / วันที่				3/6/66				3/6/66				3/6/66				3/6/66				
Time / เวลา				17:15				17:15				17:15				17:15				
Suggestion / ข้อเสนอแนะ				-				-				-				-				

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

5-6-23

Time/เวลา

09:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

5-6-23

(Asst.Chief Engineer)

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

21, 5, 66

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/	/	/	/	/	/	/
	Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	/	/	/	/
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°F)	94	163	97	158			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A	N/A	92	147			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	61 PSI	0 PSI	59 PSI			
	Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง	1 qt. 1 N/A	1 qt. 1 N/A	1 qt. 1 N/A	1 qt. 1 N/A			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	/			
	Smoke Condition สภาพการควัน	N/A	/	N/A	/			
	Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำมันดีเซล	1480	1480	1195	1190			
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	/			
Alternate Section / ส่วนเครื่องสำรอง	Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	/			
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0	1496 RPM	0	1502 RPM			
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts	RS ST TR 0 0 0	380-400 Volts 380-400 Volts 380-400 Volts			
	Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	60 HZ	N/A	50 HZ			
	Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A	/	N/A	/			
	Battery Condition สภาวะแบตเตอรี่	/	/	/	/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	/			
	Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	26.5	27.2	27.3	27.4			
	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0	1	0	1			
Current Section / หมายเหตุ	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที	N/A	10 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	641.4 ชม.	641.9 ชม.	436.6 ชม.	477.3 ชม.			
Checked By / ตรวจสอบโดย								
Date / วันที่								
Time / เวลา								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Tech. Sup./หัวหน้าช่าง

Date/วันที่

28-5-23

Time/เวลา

09:00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้

Please Mark ☒ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

28/5/23

(Asst.Chief Engineer)

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

20/5/16

CRC

Description / รายละเอียด	Gen No.1				Gen No.2			
	ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ		ก่อนการเดินเครื่อง		เดินเครื่องด้วยมือ	
Air Cooled System บันทึกการระบายอากาศ	/		/		/		/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบาย	/		/		/		/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบาย (F)	91		149		95		154	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมัน (F)	n/a		n/a		92		142	
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมัน (PSI)	0 PSI		64 PSI		0 PSI		69 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/		/		/		/	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/		/		/	
Stroke Condition สภาวะวาล์ว	N/A		/		N/A		/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	1500		1490		1200		1195	
Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียง	N/A		/		/		/	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/		/		/		/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0		1497 RPM		0		1500 RPM	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volt)	RS ST TR 0 0 0		RS ST TR 149.2 149.1 149.1 280-400 Volts		RS ST TR 0 0 0		RS ST TR 149.2 149.1 149.1 280-400 Volts	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (HZ)	N/A		49.9 HZ		N/A		50 HZ	
Frequency Stability ความคงที่ความถี่ไฟฟ้า	N/A		/		N/A		/	
Battery Condition สภาวะแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	/		/		/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	27.5		27.2		27.3		27.4	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amps)	0		/		0		/	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที		N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading) สถานะชั่วโมงการทำงานเครื่องยนต์ (ชั่วโมง)	241.2 ชม.		241.4 ชม.		436.6 ชม.		436.8 ชม.	
Checked By / ตรวจสอบโดย								
Date / วันที่								
Time / เวลา								
Suggestion / ข้อเสนอแนะ								

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ☐ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ

ตารางตรวจเช็คเครื่องจักร Generator

Week / Month / Year

19/5/16

CRC

Description / รายละเอียด		Gen No.1						Gen No.2						
		ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			ก่อนการเดินเครื่อง			เดินเครื่องด้วยมือ			
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์	Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	/			/			/			/			
	Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/			/			/			/			
	Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (F)	89			144			94			146			
	Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			N/A			90			133			
	Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			66 PSI			0 PSI			66 PSI			
	Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	/			/			/			/			
	Belt Tension ความตึงสายพาน	/			/			/			/			
	Smoke Condition สภาพการปล่อยควัน	N/A			/			N/A			/			
	Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำเชื้อเพลิง	1580			1570			1250			1245			
	Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			/			/			/			
Automatic Section / ส่วนอัตโนมัติ	Grease & Bearing การหล่อลื่น	/			/			/			/			
	Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0			1498 RPM			0			1499 RPM			
	Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / Volt)	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	RS	ST	TR	
	Phase Phase / per RS Phase Phase / per ST Phase Phase / per TR	0	0	0	230-240 Volts	230-240 Volts	230-240 Volts	0	0	0	230-240 Volts	230-240 Volts	230-240 Volts	
	Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A			49.9 HZ			N/A			50 HZ			
	Frequency Stability ความถี่คงที่	N/A			/			N/A			/			
	Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/			/			N/A			/			
	Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/			/			/			/			
	Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/			/			/			/			
	Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.7			27.1			26.4			27.5			
Control Section / ส่วนควบคุม	Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0			/			0			/			
	Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A			10 นาที			N/A			10 นาที			
	Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่าน)	640.6 ชม.			640.8 ชม.			0436.0 ชม.			0436.2 ชม.			
	Checked By / ตรวจสอบโดย	Officer			/			/			/			
	Date / วันที่	19.05.16			/			/			/			
	Time / เวลา	14.30 น.			/			/			/			
	Suggestion / ข้อเสนอแนะ	/												
	Sub MLCY มีบันทึกการซ่อม ON TR-2													
	Gen 1 = 1500 , 2 = 1200 ชม.													
	Checked by : /													

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณา N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง

Please Mark ☐ Normal / ปกติ ☐ Abnormal / ไม่ปกติ