


ภาคผนวกที่ 2-23

เอกสารตรวจสอบ ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

[illegible]

	Attn : บริษัท หยชาติ จำกัด	เลขที่	Method-02-05-66
	888 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร	วันที่	8-May-23
		Revision	
	Job : ขั้นตอนการแก้ไขน้ำรั่ว Gutter สะพานน้ำชั้น 3,ฝ้าเพดานบริเวณ Drop Off	Page	1/1

ส่วนที่ 1...ขั้นตอนการแก้ไขน้ำรั่ว Gutter สะพานน้ำชั้น 3




- 1.ทำความสะอาดผิวกระเบื้องเดิมให้สะอาด
- 2.ทาที่บนผิวกระเบื้องด้วย EPOXY ตลอดแนวของ Gutter
- 3.ขอบกระเบื้องติดทับด้วย Fiber glass แล้วทาด้วย EPOXY แล้วครอบด้วย ฉากสแตนเลสด้านซ้ายและขวา
- 4.รอบๆของ Floor Drain ต้องปิดขอบด้วย Fiber glass

ส่วนที่ 2...ขั้นตอนการแก้ไขฝ้าเพดานบริเวณ Drop Off



- 1.ตั้งนักร้าน Mobile ,คลุมด้วยผ้าใบป้องกันฝุ่น
- 2.กรัดร่องแนวรอยต่อที่แตกร้าว -ฉาบรอยต่อด้วยบอสันกันแตกร้าวทุกแนวที่รอยต่อร้าว
- 3.ขัดรอยต่อให้เรียบ-ทาสีน้ำ TOA ทั้งผืน
- 4.เจาะช่อง Service ขนาด 0.60 x0.60 ม.(ตามตำแหน่งระบุ)

ส่วนที่ 3...ขั้นตอนการเจาะช่อง Service บริเวณ Lobby



- 1.ตั้งนักร้านคลุมด้วยไวนิล
- 2.กรัดผนังอิฐมวลเบา
- 3.ติดตั้งช่องService (บานเปิด)ขนาด 0.60x 1.00 ม.
4. เก็บงานสีรอบบริเวณที่มีคราบน้ำ

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบสระน้ำ รายประจำเดือน ปี2566

[illegible]

RESPONSIBLE PERSON

1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR POSITION CHIEF ENGINEER

2.MR. NONTAKRAN SRIWASUK POSITION TECHNICIAN

NOTE :ให้ตรวจเช็คและลงบันทึกอย่างละเอียด หากมีอุปกรณ์เสียหาย

***** ให้ผู้ตรวจสอบคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

*****หากอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขทันที

INSPECTOR: MR.CHINGCHAI SIRIWUTNAVITON

REMARK

วันที่ 2/3/66 บริษัท ไทยชาร์ต จำกัด

THAYACHART CO., LTD.
บริษัท ไทยชาร์ต จำกัด

4 MAY '23

แบบฟอร์มตรวจเช็คการทำความสะอาดสระน้ำ รายวัน

[illegible]

4 MAY '23

แบบฟอร์มตรวจเช็คการทำความสะอาดสระน้ำ รายวัน

[illegible]

4 May/23

แบบฟอร์มตรวจเช็คการทำความสะอาดสระน้ำ รายวัน

[illegible]

[illegible][illegible]

แบบฟอร์มตรวจเช็คการทำความสะอาดสระน้ำ รายวัน

[illegible]

[illegible]

1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR	POSITION CHIEF ENGINEER
2.MR. NONTHAKRAN SRIWASUK	POSITION TECHNICIAN

[illegible]

แบบฟอร์มตรวจเช็คระบบสระน้ำ รายประจำเดือน ปี2566								
ว/ด/ป	เรื่องที่ตรวจเช็ค							
	แรงดันไฟฟ้า	สถานะของตู้ระบบควบคุม	การรั่วซึมและการแตกร้าวของกระเบื้อง	ท่อระบายน้ำเข้า-ออก	บ่อพักน้ำ	ความสั้นสะเทือนของมอเตอร์	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
21/1/66	/	/	/	/	/	-		

RESPONSIBLE PERSON

- 1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR
POSITION CHIEF ENGINEER
- 2.MR. NONTAKRAN SRIWASUK
POSITION TECHNICIAN

NOTE :ให้ตรวจเช็คและลงบันทึกอย่างละเอียด หากมีอุปกรณ์เสียหาย

***** ให้ผู้ตรวจสอบคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

*****หากอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขทันที

INSPECTOR: MR.CHINGCHAI SIRIWUTNAVITON

REMARK

* ตรวจพบอ่างมอเตอร์ใบพัดหลุด
ช่างได้ทำเนนการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

[illegible]

1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR	POSITION CHIEF ENGINEER
2.MR. NONTHAKRAN SRIWASUK	POSITION TECHNICIAN

***** ให้ผู้ตรวจสอบคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

*****หากอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขทันที

INSPECTOR: MR.CHINGCHAI SIRIWUTNAVITON

[illegible]

[illegible]

1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR	POSITION CHIEF ENGINEER
2.MR. NONTHAKRAN SRIWASUK	POSITION TECHNICIAN

4 MAY 12

*****หากอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขทันที

INSPECTOR: MR.CHINGCHAI SIRIWUTNAVITON

[illegible]

[illegible]

1.MR. DHANAIPHOP SOISAMOR	POSITION CHIEF ENGINEER
2.MR. NONTHAKRAN SRIWASUK	POSITION TECHNICIAN

*****หากอุปกรณ์ที่เกิดความเสียหายก่อให้เกิดอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขทันที

REMARK

[illegible]

ภาคผนวกที่ 2-24
เอกสารสัญญาการจัดแมลง



ADVANCE GROUP ASIA CO.,LTD.

บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด

NEW

สัญญาบริการ

CONTRACT

ฉบับ ☐ ลูกค้า ☐ บริษัท

Head Office : 234/9 Seri Thai Road, Khannayao Subdistrict, Khannayao District, Thailand. Bangkok 10230

หน้า 1 / 1

สำนักงานใหญ่ : 234/9 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230

โทร 0-2704-5333 แฟกซ์ 0-2704-5353 Email : callcenter@advancegroupasia.com Website : www.advancegroupasia.com

TaxID : เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555020936

รหัสลูกค้า : PC-0026741	เลขที่ผู้เสียภาษี / Tax ID.	เลขที่สัญญา Contract No.		
นามลูกค้า : โรงแรม ทยะ เบงค็อก		วันที่ออกสัญญา Contract Date		
Customer		ระยะสัญญา Contract Period		
ที่อยู่ : 888 ซอย พัฒนาการ 42 แขวง สวนหลวง		สาขาให้บริการ Branch.		
Address : แขวงสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250		พนักงานขาย Saleperson.		
โทร 082 - 2259866		เอกสารอ้างอิง Document Ref.		
รายการให้บริการ Service Detail		ระยะเวลา Period	ราคาต่อหน่วย Unit Price	ยอดรวมตามสัญญา Amount
PEST - General Pest/สัตว์พาหะ		เดือนละครั้ง		
ใบอนุญัตมีไว้ในครอบครองซึ่ง วัตถุอันตราย (วอ.8) เลขที่ 7/2555				
รอบ และ เงื่อนไขการวางบิล Billing Frequency	ครั้งเดียว จำนวน 1 งวด		มูลค่ารวมก่อนภาษี Total Amount exc.	
หมายเหตุ Remarks	N ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง สัญญา 1 ปี บริการเดือนละ 1 ครั้ง เข้าให้บริการ 2 รอบ รอบกลางวัน และ รอบกลางคืน		ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat	
(ห้ามนำสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)			มูลค่ารวมทั้งสิ้น Grand Total	
สถานที่ให้บริการ Service Location				
ชื่อสถานที่ / Location Name	โรงแรม ทยะ เบงค็อก			
ที่อยู่ / Address	888 ซอย พัฒนาการ 42 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร			
ผู้ติดต่อ / Contact Name		โทร / Tel.		

ข้าพเจ้า อนุญาตให้ บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด ทำการติดตั้งอุปกรณ์และให้บริการตามที่ได้ตกลงกัน รวมถึงบริการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่บริษัทหรือสถานที่บริการเป็นระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้นตามที่ระบุข้างต้น นับแต่วันที่ได้ให้บริการติดตั้ง ซึ่งระยะเวลาการให้บริการเบื้องต้น
จะผูกพันตลอดระยะเวลาสัญญา โดยที่ผู้สัญญาไม่อาจบอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างระยะเวลาเบื้องต้น
สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตรวจและอ่านเข้าใจข้อความในสัญญาด้านหน้าและข้อกำหนดเงื่อนไขด้านหลังสัญญานี้โดยละเอียด
ตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ทุกประการ จึงได้ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

I/We allow "Advance Group Asia Company Limited" Installation of Equipment and Services as agreed Including other related services for our the above location.

The services are contracted for the agreed "initial period" starting from the full installation. The "initial period" will be binding throughout
the contract period. The parties can not terminate the contract, whether in whole or in part. Both parties have reviewed the terms and conditions of both
the front and back of this agreement. As evidence has signed with stamp (If any) and take one side each.



ผู้มีอำนาจลงนาม Authorize Person	ในนามบริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด For Advance Group Asia Co., Ltd.
วันที่ / Date	วันที่ / Date

(ผู้จัดการ) (หัวหน้างาน) (55) (47) (ผู้ให้บริการ/ ผู้ตรวจรับงาน)

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 19/07/2022

เลขที่สัญญา : CT22-0017134

ชื่อผู้ว่าจ้าง : โรงแรม ทยะ แบงค็อก

ที่อยู่ : 888 ซอย พัฒนาการ 42 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วันที่เข้าบริการ : 20/07/2022

เวลา : 16:00

เวลาออก :

ระยะสัญญา : 17/07/2022 - 16/07/2023

หมายเหตุ : พบปัญหาหนูในอาคาร1

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/> ติดตามผล และตรวจเช็ค หลังจากการทำบริการ	หนู	เมพอสโซ ซาแม		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม F	นายสุรศักดิ์ เต็มเปี่ยม นายยุทธนา เรืองล้อม	หากรวบรวมขยะจากบริเวณ และ รวบรวม 2 จุด		

(ผู้จัดการ) (หัวหน้างาน) (ผู้เข้าบริการ) (ผู้รับบริการ/ ผู้ตรวจรับงาน)

Service Report

รายงานการเข้าทำบริการ

วันที่ : 16/07/2022

เลขที่สัญญา : CT22-0017134

ชื่อผู้ว่าจ้าง : โรงแรม ทยะ แบงค็อก

ที่อยู่ : 888 ซอย พัฒนาการ 42 แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

วันที่เข้าบริการ : 18/07/2022

เวลา : 09:30

เวลาออก :

ระยะสัญญา : 17/07/2022 - 16/07/2023

หมายเหตุ : กวาดล้าง 2/1

พื้นที่ทำบริการ / รายละเอียดงาน	ชนิดของแมลง	สารเคมีที่ใช้	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
<input type="checkbox"/> เจาะพื้น อัดน้ำยาลงดิน หรือส่วนที่เห็นว่าเป็นจุดปล่อยแหลมต่อกรรกรุกเข้าทำลายของปลวก <input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอกตามรอยแตกรอยร้าวและจุดที่พบปัญหา <input type="checkbox"/> ใส่ผงเคมีในส่วนที่คาดว่าจะเกิดปัญหาปลวก หรือส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงรวมถึงจุดที่พบปลวก <input type="checkbox"/> อัดน้ำยาเข้าท่อ <input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบมด แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้ <input type="checkbox"/> วางเหยื่อกำจัดหนู ประเภทออกฤทธิ์ช้า ในบริเวณรอบนอกอาคาร <input type="checkbox"/> วางกาวตามพื้นที่ที่วางเหยื่อพิษไม่ได้ วางกาวบริเวณพื้นที่ภายใน <input type="checkbox"/> วางกับดักชนิด กับดักเป็นหรือกับดักตาย <input type="checkbox"/> โยนเหยื่อพิษรอบนอกอาคาร <input checked="" type="checkbox"/> ฉีดพ่นน้ำยาเคมีภายในและรอบนอก โดยเน้นจุดที่สำรวจพบแมลงสาบ แหล่งอาหาร , รัง , ที่หลบซ่อนและแหล่งน้ำ <input type="checkbox"/> ป้ายเจลในบริเวณที่ฉีดพ่นน้ำยาไม่ได้	<p>ปลวกระบบเคมี</p> <p>มด</p> <p>หนู</p> <p>แมลงสาบ</p>	<p>-กระดานกาวสำเร็จรูป</p> <p>-สะตัน</p> <p>-ฟิซฟอร์ด พาวเดอร์</p> <p>-แม็กนัม โปร</p> <p>-พรีแม็กซ์ 250 EC</p>		
Team	พนักงาน	หมายเหตุ		
ทีม J	นายสุนันท์ ตอนศรี	<p>ทำรัง 5 จุดโดย รอยตึก 11 และ 12 ก่อ 66 และ 10</p> <p>พิษ 20 ก่อ 12 และ 10 ส่วน ก่อ 11 และ 10</p> <p>ทั้ง 20 จุด พบ นกต ดูนัน 4 รอด 4 รัง</p>		

นายสุนันท์ ตอนศรี

ภาคผนวกที่ 2-25

การตรวจวัดค่าคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง pH

ตารางตรวจเช็ค CL,PH

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย	
1 / 1 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
2 / 1 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
3 / 1 / 66	1.0	6.7	1.6	6.7
4 / 1 / 66	1.5	7.8	1.5	7.4
5 / 1 / 66	1.5	7.2	1.7	7.2
6 / 1 / 66	1.0	6.7	1.6	6.7
7 / 1 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
8 / 1 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
9 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
10 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
11 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
12 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
13 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
14 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
15 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
16 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
17 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
18 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
19 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
20 / 1 / 66	1.0	6.2	1.0	6.2
21 / 1 / 66	1.5	6.2	1.5	6.2
22 / 1 / 66	1.5	6.2	1.5	6.2
23 / 1 / 66	1.5	6.2	1.5	6.2
24 / 1 / 66	1.5	6.2	1.5	6.2
25 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
26 / 1 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
27 / 1 / 66	1.5	6.8	1.5	6.8
28 / 1 / 66	1.5	6.8	1.5	6.8
29 / 1 / 66	1.5	6.8	1.5	6.8
30 / 1 / 66	1.5	6.8	1.5	6.8
31 / 1 / 66	1.5	6.8	1.5	6.8

THAYACHART CO.,LTD.
บริษัท ทายาชาต จำกัด

4 MAY '27

ตารางตรวจเช็ค CL,PH

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย	
1 / 2 / 66	1.5	6.4	1.5	6.4
2 / 2 / 66	1.5	6.4	1.5	6.4
3 / 2 / 66	1.5	6.4	1.5	6.4
4 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.4
5 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
6 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
7 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
8 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
9 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
10 / 2 / 66	1.0	6.7	1.0	6.4
11 / 2 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
12 / 2 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
13 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
14 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
15 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
16 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
17 / 2 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
18 / 2 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
19 / 2 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
20 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
21 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
22 / 2 / 66	1.4	6.7	1.4	6.7
23 / 2 / 66	1.4	6.7	1.4	6.7
24 / 2 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
25 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
26 / 2 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
27 / 2 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
28 / 2 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7

THAYACHART CO.,LTD.
บริษัท ทายชาติ จำกัด

4 May 67

ตารางตรวจเช็ค CL,PH

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย	
1 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
2 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
3 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
4 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
5 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
6 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
7 / 3 / 66	1.0	7.6	1.0	7.6
8 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
9 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
10 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
11 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
12 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
13 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
14 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
15 / 3 / 66	1.5	7.6	1.5	7.6
16 / 3 / 66	1.0	6.8	1.0	6.8
17 / 3 / 66	1.0	6.8	1.0	6.8
18 / 3 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
19 / 3 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
20 / 3 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
21 / 3 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
22 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
23 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
24 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
25 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
26 / 3 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
27 / 3 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
28 / 3 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
29 / 3 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
30 / 3 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
31 / 3 / 66	1.5	7.8	1.5	7.8

THAYACHART CO.,LTD.
บริษัท ทายาชาต์ จำกัด

4 MAY '23

ตารางตรวจเช็ค CL,PH

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย	
1 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
2 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
3 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
4 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
5 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
6 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
7 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
8 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
9 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
10 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
11 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
12 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
13 / 4 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
14 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
15 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
16 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
17 / 4 / 66	1.5	7.2	1.5	7.2
18 / 4 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
19 / 4 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
20 / 4 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
21 / 4 / 66	1.5	6.7	1.5	6.7
22 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
23 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
24 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
25 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
26 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
27 / 4 / 66	1.0	7.2	1.0	7.2
28 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
29 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7
30 / 4 / 66	1.0	6.7	1.0	6.7



THAYACHART CO., LTD.
บริษัท ทายชาติ จำกัด



4 MAY 1967

ตารางตรวจเช็ค CL,PH

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย	
1/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
2/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
3/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
4/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
5/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
6/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
7/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
8/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
9/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
10/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
11/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
12/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
13/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
14/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
15/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
16/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
17/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
18/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
19/5/66	1.0	7.2	1.5	7.2
20/5/66	1.5	7.2	1.5	7.6
21/5/66	1.5	7.6	1.5	7.6
22/5/66	1.5	7.6	1.5	7.6
23/5/66	1.5	7.6	1.5	7.6
24/5/66	1.5	7.2	1.5	7.2
25/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
26/5/66	1.0	7.6	1.5	7.6
27/5/66	1.5	7.6	1.5	7.6
28/5/66	1.5	7.2	1.5	7.6
29/5/66	1.0	7.2	1.0	7.6
30/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2
31/5/66	1.0	7.2	1.0	7.2

THAYACHART CO.,LTD.
บริษัท ทายชาติ จำกัด

1/6/66

ตารางตรวจเช็ค CL-PH JUNE 2023

ว/ด/ป	เช้า		บ่าย		REMARK
	CL	PH	CL	PH	
1/6/66	1.5	6.7	1.0	6.7	
2/6/66	1.5	6.7	1.0	6.7	
3/6/66	1.5	6.7	1.0	6.7	
4/6/66	1.0	6.7	1.0	6.7	
5/6/66	1.5	6.7	1.0	6.7	
6/6/66	1.0	6.7	1.0	6.7	
7/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
8/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
9/6/66	1.0	7.2	1.0	7.6	
10/6/66	1.0	7.2	1.0	7.2	
11/6/66	1.0	7.2	1.5	7.2	
12/6/66	1.0	7.2	1.5	7.2	
13/6/66	1.0	7.2	1.5	6.7	
14/6/66	1.0	7.2	1.5	7.2	
15/6/66	1.0	7.2	1.5	7.2	
16/6/66	1.0	7.2	1.5	7.2	
17/6/66	1.0	7.2	1.5	6.7	
18/6/66	1.5	7.2	1.5	6.7	
19/6/66	1.5	7.2	1.0	6.7	
20/6/66	1.5	7.2	1.0	6.7	
21/6/66	1.5	6.7	1.0	6.7	
22/6/66	1.5	6.7	1.5	7.2	
23/6/66	1.5	6.7	1.5	7.2	
24/6/66	1.5	6.7	1.0	7.2	
25/6/66	1.5	7.2	1.0	7.2	
26/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
27/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
28/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
29/6/66	1.0	6.7	1.0	7.6	
30/6/66	1.0	6.7	1.0	7.2	

ชื่อผู้จดบันทึก

30/6/66



THAYACHART CO., LTD.
บริษัท ทายาชาต์ จำกัด