

ภาคผนวก ค-1

---

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์  
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Travelodge Sukhumvit 11

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 21 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210623/02243 เลขที่ตัวอย่าง : S14688-S14689

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			น้ำทิ้งก่อน เข้าระบบบำบัด	บ่อพักน้ำสุดท้าย ระบายออกจาก ระบบระบายน้ำทั้งสาธารณะ	
pH	-	Electrometric	7.8	7.4	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	404	370	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	58	52	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	148	98	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	7.4	6.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.64	31.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	8.67	≤ 20

หมายเหตุ

1. " \* " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.