

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบสวน / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.7	392	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.8	392	6.7	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องยกวัตถุลอย -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องยกวัตถุลอย -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลอย -01	บ่อสูบลอย	ชักรัด	ชักรัด	ชักรัด	/	/	-	
44	เครื่องสูบลอย -02	บ่อสูบลอย	4.8	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลอย -03	บ่อสูบลอย	ชักรัด	ชักรัด	ชักรัด	/	/	-	
46	เครื่องสูบลอย -04	บ่อสูบลอย	4.9	392	3.9	/	X	/	
47	เครื่องสูบลอย -05	บ่อสูบลอย	8.0	393	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลอยลอย -01	บ่อสูบลอย	ชักรัด	ชักรัด	ชักรัด	/	X	-	
49	เครื่องสูบลอยลอย -02	บ่อสูบลอย	4.4	393	4.0	/	X	/	
50	เครื่องสูบลอย -06	อาคารรีดตะกอน	4.6	394	4.1	/	-	/	
51	เครื่องสูบลอย -07	อาคารรีดตะกอน	4.8	394	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.5	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	4.2	393	3.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	4.4	393	3.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	394	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	394	24.8	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.4	392	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสั่นสะเทือน / มม/วิน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	393	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.7	390	11.8	/	/	/	
93	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	391	11.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-01	Bay 5	4.9	384	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-01	Bay 5	5.0	388	5.6	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-02	Bay 4	ซีง	ซีง	ซีง	/	/	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-02	Bay 4	4.9	385	5.2	/	/	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	9.0	389	3.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	9.1	389	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	Low level	392	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	Low level	393	2.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	393	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	4.6	392	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำ บ้านพัก	บ้านพัก	8.3	392	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำ บ้านพัก	บ้านพัก	ซีง	ซีง	ซีง	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	394	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ซีง	ซีง	ซีง	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	11.8	/	X	/	
109	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.6	/	/	/	

(นายคุณรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พวธิยะ อิมบิวชั่น จำกัด	(นายคุณชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พวค.ยอช
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขภาพสัตว์ ประจําวันที่ ๑ เดือน ๖/๖/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเอียดย / เลือะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	396	7.4	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	394	7.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	395	7.2	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.10	390	3.10	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	11.9	395	2.0	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	11.8	394	2.3	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.1	394	2.0	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเกลือ	3.7	393	1.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเกลือ	3.8	393	1.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเกลือ	3.6	394	1.9	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.5	395	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	394	4.1	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.9	395	4.0	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.8	395	3.7	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.8	396	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.5	396	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.7	395	4.1	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.6	394	3.9	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.10	390	3.10	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.0	394	3.8	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	394	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.9	394	4.2	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	4.4	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	4.0	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.9	396	4.2	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นเปลือง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.8	394	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.7	394	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.6	396	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	394	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	395	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	394	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมยก-01	บ่อสูบลมยก	3.8	393	3.9	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมยก-02	บ่อสูบลมยก	4.7	393	4.0	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมยก-03	บ่อสูบลมยก	3.8	393	3.8	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมยก-04	บ่อสูบลมยก	4.5	393	3.9	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมยก-05	บ่อสูบลมยก	4.8	394	4.1	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมยกย่อย-01	บ่อสูบลมยก	3.9	393	3.8	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมยกย่อย-02	บ่อสูบลมยก	3.9	395	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมยก-06	อาคารวัดตะกอน	4.9	396	3.7	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมยก-07	อาคารวัดตะกอน	4.6	396	3.6	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวัดตะกอน	4.8	395	3.8	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวัดตะกอน	16.3	394	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน-01	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิทเมียร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	394	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิทเมียร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมฟลิทเมียร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	394	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน-01	อาคารวัดตะกอน	5.8	395	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน-02	อาคารวัดตะกอน	5.9	393	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	394	6.6	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	395	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ชิตด	ชิตด	ชิตด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.7	399	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.6	393	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ชิตด	ชิตด	ชิตด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	390	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	399	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	393	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (IBR)	4.8	384	8.6	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (IBR)	4.9	388	8.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารดินเนอร์	1.0	372	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารดินเนอร์	8.8	399	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารดินเนอร์	Low level	393	2.6	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารดินเนอร์	Low level	392	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.9	390	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	2.8	390	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	3.9	389	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	4.0	386	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	389	11.0	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	389	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	388	10.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.1	384	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	390	11.3	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	391	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	393	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจากกังหัน	3.0	394	10.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจากกังหัน	3.1	393	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	2.9	393	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การตั้งระดับเบรค / มิลลิเมตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	หิขะวินบน Cargo				/	/	/	
92	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	หิขะวินบน Cargo	2.8	314	10.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	หิขะวินบน Cargo	3.0	315	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Load	372	5.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Load	373	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซีทรู	ซีทรู	ซีทรู	/	/	-	
97	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	387	5.4	/	/	/	
98	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-03	ฮานจอรคธบัส Dom	9.1	384	3.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-03	ฮานจอรคธบัส Dom	8.9	388	3.2	/	/	/	
100	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-04	ฮานจอรคธบัส Dom	Load	372	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-04	ฮานจอรคธบัส Dom	Load	372	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.9	967	3.6	/	/	/	
103	เครื่องสูบลำน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.8	989	3.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบลำน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.8	378	1.9	/	/	/	
105	เครื่องสูบลำน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ซีทรู	ซีทรู	ซีทรู	/	/	-	
106	เครื่องสูบลำน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Load	376	24.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบลำน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ซีทรู	ซีทรู	ซีทรู	/	X	-	
108	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ฮานจอรคธบัส Cargo	Load	376	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ฮานจอรคธบัส Cargo	Load	376	10.3	/	X	/	
110	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ฮานจอรคธบัส Cargo	6.2	373	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบลำน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ฮานจอรคธบัส Cargo	6.4	374	1.9	/	/	/	

Handwritten notes at the bottom of the page:

Handwritten: PS-01, PS-09, SNMCC-09, AOT

Printed labels below the handwriting:

PS-01 : 1 கிராம் PS-09 : 1 கிராம் SNMCC-09 : 1 கிராம்
AOT : 2 கிராம் நிர்வாக அலுவலர் : 2 கிராம்

๑๔๕๐.....	๕๖๖๖๖๖๖๖	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ	๑๔๕๐.....	๕๖๖๖๖๖๖๖	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
-----------	----------	--	-----------	----------	--

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายสุภชัย จีรา)

หัวหน้าแบบกว้าง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

צוות

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลอง	การสิ้นเปลือง / เลือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.9	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	393	6.9	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	394	6.8	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	ทวิต	ทวิต	ทวิต	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	394	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	394	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	395	1.2	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	392	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.2	392	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	2.5	394	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	2.8	394	3.5	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	2.9	395	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	2.6	395	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	2.2	395	3.2	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	2.5	394	3.8	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	2.9	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	396	3.6	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	2.8	396	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	ทวิต	ทวิต	ทวิต	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	2.9	395	4.0	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	2.6	395	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	2.2	396	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	2.5	396	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	394	3.2	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	2.9	394	3.9	/	-	/	
27	ถังบ่ม Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังบ่ม Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักเก็บ	การเก็บละออง / เสี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.4	393	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.4	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน-01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.8	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน-02	บ่อสูบลมตะกอน	4.7	394	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน-03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.8	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน-04	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	394	3.8	/	X	-	
47	เครื่องสูบลมตะกอน-05	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	394	4.0	/	X	-	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย-01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.8	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย-02	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	393	3.7	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน-06	อาคารวัดตะกอน	4.5	392	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน-07	อาคารวัดตะกอน	4.6	393	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวัดตะกอน	4.8	393	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวัดตะกอน	15.9	395	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวัดตะกอน	15.2	395	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน-01	อาคารวัดตะกอน	1.9	395	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.8	394	3.2	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	1.9	394	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน-01	อาคารวัดตะกอน	5.4	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน-02	อาคารวัดตะกอน	5.8	393	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบสัญญาณ	การขึ้นทะเบียน / เลขที่	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ป้อมสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.5	393	6.5	/	X	/	-
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ป้อมสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	392	6.6	/	X	/	-
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	393	6.7	/	/	/	-
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.6	392	6.5	/	/	/	-
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.9	392	6.8	/	/	/	-
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	393	6.7	/	/	/	-
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.6	393	6.6	/	/	/	-
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.1	393	6.2	/	/	/	-
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.6	396	6.1	/	/	/	-
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	389	5.6	/	/	/	-
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	389	5.9	/	/	/	-
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารสินค้า	3.1	389	6.8	/	/	/	-
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารสินค้า	3.9	389	6.9	/	/	/	-
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารสินค้า	4.1	392	6.8	/	/	/	-
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารสินค้า	3.8	393	6.9	/	/	/	-
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	2.8	384	10.4	/	/	/	-
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	2.9	388	10.5	/	/	/	-
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	4.1	385	6.3	/	/	/	-
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอดรถ	4.9	386	6.5	/	/	/	-
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	393	10.4	/	/	/	-
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	394	10.4	/	/	/	-
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	2.8	384	10.6	/	/	/	-
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน OB	3.0	385	10.2	/	/	/	-
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	Low level	393	11.5	/	X	/	-
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์บน OB	Low level	393	10.9	/	X	/	-
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	11.1	/	/	/	-
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	394	11.3	/	/	/	-
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีนำขยะจากถังขยะ	3.0	392	10.6	/	/	/	-
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีนำขยะจากถังขยะ	3.0	393	10.3	/	/	/	-
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์บน Cargo	3.0	393	10.5	/	/	/	-

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 03 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบการควบคุม	ระบบการสื่อสาร	การเก็บและเก็บ / เมือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/1	วัดตะวันออก Cargo	2.9	393	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/2	วัดตะวันออก Cargo	2.8	393	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/2	วัดตะวันออก Cargo	3.1	399	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	371	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	391	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซิกิต	ซิกิต	ซิกิต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	390	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	9.1	386	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.2	382	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	390	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	390	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	390	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	393	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ซิกิต	ซิกิต	ซิกิต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	394	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ซิกิต	ซิกิต	ซิกิต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	391	10.3	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	390	10.3	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.6	/	/	/	

[illegible]

Figure 1 illustrates the comparison of two types of information systems. The left diagram shows a traditional system where a user (ผู้ใช้งาน) interacts with a system (ระบบ) to produce output (ข้อมูล). The right diagram shows a modern system where a user (ผู้ตรวจสอบ) interacts with a system (ระบบ) to produce output (ข้อมูล) and a decision (การตัดสินใจ).

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบความปลอดภัย	การเก็บขยะเก็บ / เติบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	4.0	093	6.1	/	/	/	-
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	0.9	091	6.9	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	0.9	092	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	0.7	079	0.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	10.2	092	1.9	/	/	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	9.8	093	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังเก็บสภาพน้ำเสีย	9.9	092	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	0.5	091	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	0.9	092	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	0.5	092	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.9	090	0.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	091	0.5	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.9	092	0.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.8	093	0.8	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.9	092	0.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.9	093	0.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.8	091	0.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	9.9	090	0.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	9.6	092	0.8	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.9	079	0.9	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	9.9	093	0.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	9.6	092	0.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	9.6	093	0.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	9.5	095	0.9	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	9.5	092	0.8	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	9.6	091	0.9	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบกลูกลอย	การสังเกตอื่น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	0.8	0.92	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	0.93	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	0.6	0.99	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.04	0.92	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	0.91	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	7	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	0.91	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	0.92	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.79	0.79	0.79	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	2.8	0.73	0.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	0.79	0.79	0.79	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	0.5	0.70	0.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	2.5	0.92	0.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.79	0.79	0.79	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.8	0.73	0.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.92	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.93	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.92	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	1.5	0.93	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	1.4	0.92	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.2	0.93	0.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโซลีนอยด์ -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	0.91	0.0	/	-	/	
57	ถังผสมโซลีนอยด์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโซลีนอยด์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.8	0.90	0.67	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	0.4	0.90	0.0	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.90	0.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นสเปก	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	0.1	0.98	6.9	1	X	1	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	0.2	0.91	6.5	1	X	1	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	0.09	0.99	0.99	1	1	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	0.9	0.90	1.2	1	1	1	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	0.9	0.91	1.8	1	1	1	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	0.09	0.99	0.99	1	1	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	1.6	0.89	2.6	1	1	1	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	0.6	0.90	1.5	1	1	1	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	0.8	0.91	1.8	1	1	1	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.2	0.88	5.9	1	1	1	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	0.87	6.0	1	1	1	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	0.8	0.90	2.9	1	1	1	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	0.9	0.93	3.1	1	1	1	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	0.8	0.90	2.9	1	1	1	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	0.6	0.92	3.1	1	1	1	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	0.0	0.93	10.9	1	1	1	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	0.9	0.90	10.2	1	1	1	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	0.9	0.92	6.3	1	1	1	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	1.3	0.91	6.5	1	1	1	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	0.2	0.92	10.5	1	1	1	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	0.1	0.93	10.6	1	1	1	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	0.0	0.93	10.8	1	1	1	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	0.8	0.92	10.9	1	1	1	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	0.6	0.88	10.9	1	X	1	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	0.9	0.85	11.0	1	X	1	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.1	0.91	10.2	1	1	1	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.0	0.93	10.9	1	1	1	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยการอินทรีย์	0.9	0.93	10.9	1	1	1	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยการอินทรีย์	0.8	0.94	11.1	1	1	1	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	0.0	0.90	11.0	1	1	1	

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การรับส่งข้อมูล / เวิลด์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	0.0	0.7	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	0.0	0.88	10.9	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	0.9	0.90	11.1	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	0.88	0.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.8	0.88	0.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	0.77	0.77	0.77	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.6	0.88	0.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	2.0	0.88	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.9	0.88	0.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.0	0.88	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.0	0.88	0.6	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	0.0	0.88	0.22	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	0.0	0.88	0.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	0.0	0.88	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	0.77	0.77	0.77	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.0	0.88	0.8	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.77	0.77	0.77	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.1	0.88	1.1	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.2	0.88	10.7	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.0	0.88	1.2	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.0	0.88	1.8	/	/	/	

பொது :
தேவநாட்டினர் 09-1 மீட்டர்கள், தேவநாட்டினர் 03 மீட்டர்கள், 10-01 மீட்டர்கள்
தேவநாட்டினர் 08-00 மீட்டர்கள், 10-02 மீட்டர்கள், 08-00-00 மீட்டர்கள்
மீட்டர்கள் AOT 09-2 மீட்டர்கள், 08-00-00 மீட்டர்கள்

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

(นายปวิศุทธิ์ เจริญสุข)

หัวหน้าแผนกช่าง

บริษัท ทวีชัย จำกัด (มหาชน) จำกัด

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ

☒

ปกติ

☐

ผิดปกติ

(นายสุเมธ จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

ขก.ททท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสืบเสาะ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	394	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.0	393	3.0	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	393	3.8	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	3.2	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.4	392	3.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.6	394	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.8	394	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเก็บปฏิรูป	3.7	395	6.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.0	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.0	395	3.8	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	8.1	395	4.1	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.2	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.4	394	3.5	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.8	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.0	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.0	395	4.0	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.9	394	3.2	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.6	394	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	395	3.2	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	395	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 05 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้ทดสอบ	การขึ้นทะเบียน / เลื่อน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	774	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบลำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	774	6.9	/	-	/	
32	เครื่องสูบลำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	773	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคอลลีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคอลลีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคอลลีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคอลลีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคอลลีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคอลลีน -04	อาคารควบคุม	0.07	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคอลลีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคอลลีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวนตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวนตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.8	393	3.8	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	4.8	393	4.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.9	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.6	393	4.0	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	4.4	392	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.8	393	3.8	/	X	/	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	4.9	393	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.4	392	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.5	392	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.9	393	4.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	19.9	393	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	19.9	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	2.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.8	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	394	17.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสาหร่าย -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	395	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสาหร่าย -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 05 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การเก็บและเก็บ / เก็บ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	9.4	372	8.9	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	9.2	373	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	Loaded	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	Loaded	373	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Loaded	370	2.2	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	372	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	373	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	390	9.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	391	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินทอร์	8.8	391	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินทอร์	8.9	390	3.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินทอร์	Loaded	392	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินทอร์	Loaded	392	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารยอดระ	2.9	391	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดใต้ อาคารยอดระ	2.8	390	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารยอดระ	3.6	390	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารยอดระ	3.9	391	6.2	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	393	10.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	393	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟีดตะวันออก OB	Loaded	392	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟีดตะวันออก OB	Loaded	393	10.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.9	392	11.2	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-2	ฟีดตะวันออก OB	3.0	393	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	392	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CIM-SP/1	โรตารีบารากอร์อินทอร์	3.0	392	10.6	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CIM-SP/2	โรตารีบารากอร์อินทอร์	3.1	393	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1/1	ฟีดตะวันออก Cargo	Loaded	392	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำระบบยกน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่	การตรวจวัด			แรงดันรวม	แรงดันกลับ	การเชื่อมต่อ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	392	10.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	399	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	399	10.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	389	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	389	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	389	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.2	386	3.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.0	388	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	388	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	389	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.4	388	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	2.6	388	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.0	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	395	25.4	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ชิวิต	ชิวิต	ชิวิต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.2	391	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.2	390	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	393	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	392	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องมือที่ใช้ในการวัด 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837,

ชื่อ..... (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีคูณ อีเอ็ม จำกัด	ชื่อ..... (นายสุกฤษฎี จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พ.ก.พ.พ.	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ผู้รับรอง.....	ผู้ตรวจ.....	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มตรวจ	ระบบถูกเลือก	การสืบสวนเชื่อมโยง / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.2	390	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.1	390	6.9	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.0	390	6.3	/	/	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	ซิกัด	ซิกัด	ซิกัด	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.8	/	-	-	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.1	391	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.6	391	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.4	399	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.5	392	6.5	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อบำบัด	4.9	392	3.8	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อบำบัด	4.4	393	3.6	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อบำบัด	4.6	393	4.0	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อบำบัด	8.0	392	3.4	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อบำบัด	4.5	392	3.9	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อบำบัด	8.0	393	3.4	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อบำบัด	4.9	393	3.4	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อบำบัด	4.4	393	4.0	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อบำบัด	4.6	391	3.9	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อบำบัด	ซิกัด	ซิกัด	ซิกัด	/	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อบำบัด	4.5	391	4.0	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อบำบัด	4.8	390	3.5	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อบำบัด	4.9	390	3.8	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อบำบัด	4.4	391	3.9	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อบำบัด	4.6	391	3.6	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อบำบัด	4.9	392	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาบาล ประจำวันที่ ๐๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบสื่อสาร	การขึ้นระงับ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	390	6.9	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	390	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ซิริดา	ซิริดา	ซิริดา	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.4	383	1.4	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	383	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ซิริดา	ซิริดา	ซิริดา	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Lowlevel	3.4	2.2	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	399	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	395	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Lowlevel	3.9	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Lowlevel	3.9	5.4	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิศได้อาคารฮินดอร์	4.2	390	3.3	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิศได้อาคารฮินดอร์	4.3	390	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิศเหนือ อาคารฮินดอร์	Lowlevel	3.1	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิศเหนือ อาคารฮินดอร์	Lowlevel	3.0	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิศได้อาคารจอร์จ	2.8	393	10.8	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิศได้อาคารจอร์จ	2.9	393	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิศเหนือ อาคารจอร์จ	Lowlevel	3.4	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิศเหนือ อาคารจอร์จ	Lowlevel	3.5	6.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.9	395	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	3.0	396	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิศตะวันออก OB	2.8	393	10.8	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิศตะวันออก OB	2.9	394	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิศตะวันออก OB	2.5	394	11.3	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิศตะวันออก OB	2.4	395	11.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.0	390	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	2.9	391	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรงซ่อมบำรุงอาคารนิคม	3.1	391	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรงซ่อมบำรุงอาคารนิคม	3.0	390	10.4	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1	ฟิศตะวันออก Cargo	2.9	390	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	391	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	390	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.9	391	3.8	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.8	391	4.0	/	/	/	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.9	391	3.9	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.6	390	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.5	390	4.0	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.8	392	3.9	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.8	392	3.9	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.4	394	3.7	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.9	394	3.8	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	0.9	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	-	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนน้ำถังละลาย -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	390	2.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังละลาย -01	อาคารวัดตะกอน	5.4	391	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังละลาย -02	อาคารวัดตะกอน	5.9	391	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 06 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบเก็ตรอง	การตั้งสเปคเทียบ / โวล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	391	10.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	391	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	390	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	4.9	384	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-01	Bay 5	5.0	386	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	3.9	380	3.10	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-02	Bay 4	4.5	384	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถลัด Dom	Low level	384	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-03	ลานจอดรถลัด Dom	Low level	385	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถลัด Dom	8.5	384	2.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-04	ลานจอดรถลัด Dom	8.4	384	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	386	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำมือ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	384	2.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	8.4	394	1.9	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำมือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.1	384	3.10	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	393	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำมือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	380	3.10	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	394	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	395	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	390	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	390	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: โรงเรียนบ้านนาหว้า 01.17 มีนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหว้า 01.03 มีนักเรียน โรงเรียนบ้านนาหว้า 01.04 โรงเรียนบ้านนาหว้า
PS-01 มีนักเรียน 1 คน PS-02 มีนักเรียน 1 คน SMMCC-02 DDM มีนักเรียน 1 คน
บ้านนาหว้า AOT มีนักเรียน 2 คน บ้านนาหว้า มีนักเรียน 2 คน

[illegible]

(นายจตุรงค์ เจริญสุข) (นายศุภชัย จิรา)

หัวหน้าแบบกว้าง

1. วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 07 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกปล่อย	การสิ้นเปลือง / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.2	393	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.73	393	3.73	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.7	✓	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	393	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.8	393	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	393	1.1	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.73	393	3.73	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.5	393	3.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกกลิ้ง	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	392	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	393	3.6	✓	✓	✓	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.9	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	392	3.5	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	7.5	391	3.4	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	393	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	391	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	392	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	393	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	13.9	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	13.6	391	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำถังสลายฟาง -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำถังสลายฟาง -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 05 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสืบละเมิด / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียลงบ่อที่ 1	3.3	392	6.1	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียลงบ่อที่ 2	3.2	391	6.1	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	397	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.1	391	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.0	390	1.5	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	397	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.1	391	2.5	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.1	390	1.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	391	1.3	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	low level	391	3.2	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	low level	390	3.1	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาหารฮินเตอร์	8.8	396	3.5	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาหารฮินเตอร์	8.9	397	3.2	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารฮินเตอร์	low level	398	3.6	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารฮินเตอร์	low level	397	3.5	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาหารจอร์จ	8.8	393	10.3	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดได้อาหารจอร์จ	8.9	392	10.6	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเหนืออาคารจอร์จ	low level	391	6.5	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเหนืออาคารจอร์จ	low level	391	6.1	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	393	10.3	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	391	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	8.9	391	10.5	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	8.8	395	10.1	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	8.6	395	11.3	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	8.3	391	11.2	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	8.9	391	10.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	8.8	393	10.2	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยอาคารฮินเตอร์	3.2	391	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยอาคารฮินเตอร์	3.3	393	10.3	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	2.9	393	10.3	✓	✓	✓	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			รวมผู้ควบคุม	รวมผู้สังเกต	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	39.8	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.9	39.3	12.3	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.8	39.0	12.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.9	38.8	6.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.8	38.7	6.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.7	37.7	7.7	✓	✓	✓	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.5	38.9	5.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	Low level	38.7	3.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	Low level	38.8	3.9	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	Low level	39.1	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	Low level	39.0	3.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.7	39.1	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.8	39.0	3.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	39.9	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	37.7	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	39.9	22.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	37.7	3.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำผ่น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	39.3	11.1	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำผ่น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	39.2	11.2	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำผ่น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.6	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำผ่น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	39.5	1.7	✓	✓	✓	

[illegible]

		✓	ปกติ
		X	ผิดปกติ

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(ขยายผลด้วย จังหวัด)

५३

กนกวรรณ วัฒนคุณ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.0	391	1.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	395	1.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	1.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.7	391	1.7	✓	-	✓	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.8	392	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อกักเก็บกาก	3.6	393	1.6	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อกักเก็บกาก	3.3	393	1.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.7	✓	-	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.7	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.6	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.0	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	3.9	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.1	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.7	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.7	390	3.7	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.9	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.9	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.6	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	✓	-	✓	
26	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	1.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	1.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	393	1.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรองเมมเบรนคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรองเมมเบรนคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	391	3.5	✓	✓	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.8	✓	✓	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.7	✓	✓	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	3.7	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.7	392	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	10.8	391	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.7	393	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.7	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.8	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวาดเมมเบรนโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.7	392	3.5	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.7	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	1.6	✓	✓	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	1.3	✓	✓	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.1	393	1.3	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.5	391	1.6	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	1.6	393	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	396	1.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	393	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	3.3	5.9	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	3.1	5.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	7.3	392	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	7.1	393	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	3.2	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	3.3	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	2.8	391	10.7	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	2.9	390	10.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.7	386	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.6	387	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	389	11.7	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	388	11.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	3.0	387	10.5	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	2.9	388	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	3.2	11.2	✓	✓	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	3.1	11.3	✓	✓	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	389	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.7	390	11.0	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจุลินทรีย์	2.9	390	10.7	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจุลินทรีย์	2.9	393	10.8	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคาร Cargo	2.8	392	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 08 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตเนส อาคาร Cargo	2.9	393	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคาร Cargo	1.8	395	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตเนส อาคาร Cargo	1.1	396	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	391	3.6	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.8	392	3.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.7	392	1.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.9	387	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.8	388	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	391	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	392	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	391	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	392	3.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	391	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	396	2.9	✓	✓	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	393	3.7	✓	✓	✓	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	391	10.9	✓	✓	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	392	10.8	✓	✓	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.7	✓	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.8	393	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.7	392	1.7	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อน้ำประปา	3.1	393	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อน้ำประปา	3.5	392	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อน้ำประปา	3.6	393	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.7	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.5	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	1.1	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	392	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.8	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	391	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	391	3.7	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	392	6.7	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
38	ถังจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	7.8	391	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลม -03	บ่อสูบลม	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลม -04	บ่อสูบลม	7.0	392	3.1	✓	✓	✓	
47	เครื่องสูบลม -05	บ่อสูบลม	7.6	393	3.5	✓	✓	✓	
48	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
49	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	7.7	391	3.8	✓	✓	✓	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารวัดตะกอน	7.8	391	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	392	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	393	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	13.9	391	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.7	392	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	27.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.7	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.6	✓	✓	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.5	✓	✓	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	-	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.0	393	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	391	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.5	393	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.8	393	1.5	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	392	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.7	388	5.8	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	389	5.7	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	391	2.7	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	390	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	low level	391	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	2.9	390	10.5	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.0	391	10.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.6	386	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.5	387	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	399	11.6	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	390	11.5	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	391	10.5	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	390	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/2	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	391	11.2	✓	✓	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/2	ฟิตเนส อาคาร OB	low level	390	11.1	✓	✓	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	391	10.5	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โถงรถบรรทุกภายใน	3.2	393	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โถงรถบรรทุกภายใน	3.1	392	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	2.8	391	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคาร OB	2.9	393	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/2	ฟิตเนส อาคาร OB	2.7	391	10.1	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/2	ฟิตเนส อาคาร OB	2.8	393	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.5	390	5.7	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.7	391	5.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.6	389	6.2	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.0	387	2.7	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.1	388	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	392	3.8	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	393	3.7	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	393	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	391	3.5	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	393	1.3	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	391	22.9	✓	✓	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ว๊าก	ว๊าก	ว๊าก	✓	✓	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	392	11.1	✓	✓	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	391	11.0	✓	✓	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4	ลานจอดรถ Cargo	low level	395	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1, 1.8 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/2, 2.7 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/3, 3.0 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, 3.1 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01, 1.5 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02, 1.7 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03, 9.0 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04, low level มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05, 7.5 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก, 9.1 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า, low level มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า, ว๊าก มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/3, 3.0 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, 3.1 มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, low level มีว๊าก, เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/4, low level มีว๊าก

ลงชื่อ: (นายจตุรงค์ เจริญสุข) ผู้รับรอง ลงชื่อ: (นายสุกัญญา จิรา) ผู้ตรวจสอบ
หัวหน้าแผนกช่าง
บริษัท พรวิชัย อีทีเค จำกัด
นาง.พช

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุวนภูมิ	ระบบลูกสอบ	การเก็บผลเทียบ / โวล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	392	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	392	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.8	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องทวนตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	390	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	390	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	391	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.4	391	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.9	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.7	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	3.8	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.1	393	3.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.4	394	3.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	394	3.2	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโฟลไมล์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโฟลไมล์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโฟลไมล์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.4	391	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	391	12.8	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	393	12.9	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	392	11.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	5.0	388	6.6	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	6.1	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	3.3	373	3.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.6	383	6.5	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.9	384	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.6	388	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Label	391	3.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Label	390	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Label	391	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	Label	390	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	2.8	374	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	3.3	373	3.9	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Label	393	23.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.3	370	3.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	387	11.6	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	389	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Label	393	2.0	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Label	394	1.9	/	/	/	

ນັ້ນໄດ້ມາແກ້ໄຂ

2007

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.7	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.8	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.7	391	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.5	393	3.8	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.6	393	3.5	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.7	391	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.9	391	3.6	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.8	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.7	393	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	2.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกออก	การเชื่อมต่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	391	11.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	392	11.2	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/T-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	393	11.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	2.9	385	6.1	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	2.8	386	6.0	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	2.7	377	5.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	2.5	389	5.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดรถชั้น Dom	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดรถชั้น Dom	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดรถชั้น Dom	low level	393	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดรถชั้น Dom	low level	392	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	2.3	392	3.6	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	2.4	393	3.7	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	396	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	2.7	377	5.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	392	23.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	2.7	377	5.7	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	393	11.2	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	392	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	398	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	397	1.7	✓	✓	✓	

เลขที่ [REDACTED] ผู้รับพร 01 (นายจตุพร นพวิสิทธิ์) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พรวิชั่น อินเตอร์เนชั่น จำกัด	เลขที่ [REDACTED] ผู้ตรวจสอบ ☒ ปกติ ☐ มีปัญหา เจ้าหน้าที่ควบคุมความ บาท. ๓๐๒๓
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบทดสอบ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	992	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	999	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	992	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.10	910	9.10	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.1	993	1.7	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.9	999	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.1	999	1.5	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	9.6	999	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	9.6	999	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	9.5	992	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.6	992	9.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	999	9.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	992	9.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	999	9.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.7	992	4.0	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.7	999	9.9	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.6	992	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	6.1	992	9.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	6.0	999	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	9.10	910	9.10	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.6	992	9.5	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	999	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.9	992	9.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.7	999	9.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.7	992	9.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.6	999	9.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเหิน / เสิร์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	9.9	793	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	4.0	797	6.7	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	9.4	793	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	791	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.04	792	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.06	791	-	/	-	/	
38	ถังจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.07	792	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลบตะกอน-01	บ่อสูบลบตะกอน	9.10	910	9.09	/	/	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน-02	บ่อสูบลบตะกอน	7.8	792	6.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลบตะกอน-03	บ่อสูบลบตะกอน	9.10	910	9.10	/	/	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน-04	บ่อสูบลบตะกอน	7.6	792	7.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลบตะกอน-05	บ่อสูบลบตะกอน	7.5	793	7.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลบตะกอน-01	บ่อสูบลบตะกอน	9.10	910	9.10	/	X	/	
49	เครื่องสูบลบตะกอน-02	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	792	7.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลบตะกอน-06	อาคารรีดตะกอน	7.3	793	7.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลบตะกอน-07	อาคารรีดตะกอน	7.6	791	7.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารรีดตะกอน	7.7	797	7.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารรีดตะกอน	19.9	792	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารรีดตะกอน	16.6	793	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน-01	อาคารรีดตะกอน	1.9	792	7.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูมิลอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.0	791	7.0	/	-	/	
57	ถังผสมฟลูมิลอร์-03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมฟลูมิลอร์-03	อาคารรีดตะกอน	1.9	792	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารรีดตะกอน	5.6	793	3.1	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารรีดตะกอน	5.3	791	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบดูดซับ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	9.2	999	6.2	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	9.1	999	6.9	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	9.10	990	9.00	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	9.2	991	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.0	990	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	9.10	990	9.10	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	10.10	992	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	9.5	990	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	9.6	991	4.9	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	4.7	999	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	4.6	999	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารฮินเดอร์	9.0	991	9.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารฮินเดอร์	9.3	992	9.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารฮินเดอร์	10.10	999	9.1	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารฮินเดอร์	10.10	999	9.0	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจอหอ	2.9	999	10.7	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจอหอ	2.6	999	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอหอ	3.6	999	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารจอหอ	3.7	999	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	991	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	992	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์OB OB	10.10	991	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์OB OB	10.10	992	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์OB OB	10.10	991	11.1	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์OB OB	10.10	992	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	990	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	991	11.2	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีบดกากอาหารไก่	10.10	999	11.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีบดกากอาหารไก่	10.10	999	11.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์B Cargo	3.0	390	11.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกออก	การตั้งสถานะ / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	วัดตะวันออก Cargo	2.9	๒๑0	11.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	3.0	๒๑1	11.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	2.9	๒๑๑	11.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	๒87	6.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	๕.0	๒88	6.2	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	๔.๐๐	๔๙๐	๔.๑๐	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.๕	๒87	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	๔.8	๒87	๕.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	๔.9	๒89	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	๐.๐๕๔	๒๑1	๒.1	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	๐.๐๕๔	๒๑๑	๒.๐	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.4	๒๑1	๒.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.3	๒๑2	๕.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	8.6	๒๑4	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	๔.๑๐	๔๑๐	๔.๑๐	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	๐.๐๕๔	๒๑2	2.4๖	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	๔.๑๐	๔๑๐	๔.๑๐	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	๒.9	๒๑4	11.3	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	๒๑๕	11.4	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	๐.๐๕๔	๒๑3	2.6	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	๐.๐๕๔	๒๑๑	2.6	/	/	/	

หมายเหตุ: ได้ส่งใบเตือนมาทาง 019 แล้ว ซึ่งทาง ได้ส่งใบตอบ: 004 01/03 แล้ว ซึ่งทาง ได้ส่งใบตอบ: 004 ลงมา 01/03 แล้ว ซึ่งทาง PS-01 ทาง: มีใบโทร PS-02 ทาง: มีใบโทร 900000-02 ปิดทาง ทาง: มีใบโทร มีบันทึกบันทึกทาง ทาง: มีใบโทร สำนักกฎหมายทาง: มีใบโทร

[illegible]

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายศรชัย จิรา)

หัวหน้าแบบกว้าง

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

บริษัท พรวิษณุ อัญมณี จำกัด

700-700

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสหวิทยาเขต ประจำวันที่ 13 เดือน ธันวาคม 2561 หน้า 9566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบสุกแสง	การสับเปลี่ยน / เสี่ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	399	6.2	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิกฤต	จิกฤต	จิกฤต	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	399	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.4	393	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.6	399	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บปฏิจุล	3.7	391	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.8	399	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.5	399	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.4	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	4.0	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.5	390	3.4	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.8	390	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.5	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.4	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	4.4	390	3.8	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จิกฤต	จิกฤต	จิกฤต	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.0	399	3.4	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.4	391	3.6	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.4	393	4.0	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	4.9	399	3.8	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.6	399	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบยกของ	การเก็บขยะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	399	6.9	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.0	393	1.6	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.2	394	1.7	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	394	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.0	393	1.6	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.0	393	1.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	394	4.8	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.6	395	4.9	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	394	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	395	5.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จัดไม้ อาคารอินเตอร์	3.6	394	9.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จัดไม้ อาคารอินเตอร์	3.7	393	9.0	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จัดหน่อ อาคารอินเตอร์	3.0	396	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จัดหน่อ อาคารอินเตอร์	3.0	397	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จัดไม้ อาคารยอดดง	3.0	393	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จัดไม้ อาคารยอดดง	2.6	393	10.7	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จัดหน่อ อาคารยอดดง	3.0	393	6.9	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จัดหน่อ อาคารยอดดง	4.9	393	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	392	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	393	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จัดขยะบริเวณ OB	3.0	391	11.1	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	จัดขยะบริเวณ OB	3.0	392	11.0	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จัดขยะบริเวณ OB	3.0	392	10.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	จัดขยะบริเวณ OB	2.9	393	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	394	11.0	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	395	11.1	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงคัดแยกซากอินทรีย์	3.1	394	10.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงคัดแยกซากอินทรีย์	3.2	395	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	จัดขยะบริเวณ Cargo	3.0	394	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอง	การขึ้นสะพาน / ลีด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	391	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.8	391	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	390	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	380	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.4	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	392	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.4	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	392	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	393	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	393	3.6	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.5	390	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.6	390	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.2	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	3.0	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	3.9	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	390	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	389	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	389	2.2	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.4	390	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.6	390	3.2	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 13

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบป้องกัน	การขึ้นทะเบียน / เลขที่	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	10.1	376	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	375	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	376	10.7	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	392	9.3	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	393	9.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.3	378	9.3	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	372	9.3	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	3.9	389	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	3.6	388	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	10.1	390	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	10.1	391	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.4	391	3.0	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	392	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	395	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.3	378	3.3	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	10.1	395	2.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.3	378	3.3	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	9.1	374	11.1	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	373	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.1	375	1.6	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10.1	376	1.7	/	/	/	

หมายเหตุ : เครื่องวัดความดัน 01, 14 มีใบรับรอง, เครื่องวัดอุณหภูมิ 02, 03 มีใบรับรอง, เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ 07 ผ่านใบรับรอง
PS-01 มีใบกำกับ 1 ชิ้น, PS-02 มีใบกำกับ 1 ชิ้น, SNMCC-02 DRY มีใบกำกับ 1 ชิ้น
บ้านพักนักเรียน AOT มีใบกำกับ 2 ชิ้น, สำนักงานเก่า มีใบกำกับ 2 ชิ้น

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (นายสุรศักดิ์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีชัย ณ ลำปาง จำกัด	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ✓ X ปกติ ผิดปกติ (นายสุรพงษ์ จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทปท.ทตท
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 14 เดือน พ.ย. 2566 หน้า 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบชุดลอจิก	การสังเกตเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	39.1	6.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	39.1	6.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	39.2	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	๗.๖๗	๓๖.๗๑	๓.๖๗๑	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.9	39.3	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	39.2	1.๗	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	39.1	1.๗	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ยคอก	3.5	39.2	6.6	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ยคอก	3.5	39.5	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อน้ำเก็บปุ๋ยคอก	3.6	39.2	6.5	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	๗.๗	39.3	3.5	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	๗.6	39.1	3.๗	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	๗.9	39.3	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	๗.๗	39.1	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	๗.6	39.2	3.5	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	๗.5	39.3	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	๗.6	39.2	1.1	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.1	39.3	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.0	39.1	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	๓.๖๗๑	๓๖.๗๑	๓.๖๗๑	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	๗.9	39.3	3.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	๗.8	39.1	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	๗.8	39.3	3.8	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	๗.๖	39.1	3.6	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	39.3	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	๗.6	39.2	3.๖	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสืบเสาะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	39.9	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.7	39.2	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.7	39.1	6.7	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน-01	อาคารควบคุม	0.09	39.3	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน-02	อาคารควบคุม	0.09	39.1	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน-01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน-03	อาคารควบคุม	0.08	39.3	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน-04	อาคารควบคุม	0.08	39.2	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน-02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน-01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน-01	บ่อสูบลมตะกอน	✓	✓	✓	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน-02	บ่อสูบลมตะกอน	7.8	39.3	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน-03	บ่อสูบลมตะกอน	✓	✓	✓	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน-04	บ่อสูบลมตะกอน	7.5	39.3	3.1	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน-05	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	39.2	3.6	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอน-01	บ่อสูบลมตะกอน	✓	✓	✓	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน-02	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	39.1	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน-06	อาคารวัดตะกอน	7.8	39.1	3.5	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน-07	อาคารวัดตะกอน	7.7	39.2	3.5	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ-01	อาคารวัดตะกอน	7.8	39.3	3.6	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ-02	อาคารวัดตะกอน	15.9	39.1	0.5	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ-03	อาคารวัดตะกอน	15.7	39.3	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน-01	อาคารวัดตะกอน	1.8	39.1	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	39.2	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพลิเมอร์-03	อาคารวัดตะกอน	1.9	39.1	27.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-01	อาคารวัดตะกอน	5.7	39.3	3.1	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน-02	อาคารวัดตะกอน	5.6	39.2	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไข	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ฉีกขาด	ฉีกขาด	ฉีกขาด	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.6	393	1.7	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.0	394	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ฉีกขาด	ฉีกขาด	ฉีกขาด	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.8	393	2.2	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	393	1.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.5	394	1.8	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	389	3.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	388	3.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	8.7	394	3.1	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารอินเตอร์	8.8	393	3.0	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	394	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	393	2.7	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	3.1	393	10.3	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	3.0	393	10.6	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	3.6	393	7.3	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	3.7	394	7.1	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	393	10.3	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	394	10.7	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.1	393	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.6	393	11.5	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.3	392	11.6	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	394	11.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	11.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ไรฟเฟิลการการณ์	3.0	393	11.5	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ไรฟเฟิลการการณ์	2.9	394	11.6	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	2.8	393	11.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	39.8	11.7	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	39.8	11.2	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	39.3	11.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	low level	39.2	3.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	low level	39.3	3.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	3.1	39.3	6.3	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	4.1	38.9	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถหน้า Dom	4.0	39.0	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	8.6	39.2	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถหน้า Dom	8.7	39.1	3.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.3	39.1	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.2	39.9	3.3	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	8.8	39.7	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	39.7	23.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	39.1	11.6	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	39.5	11.5	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	39.1	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	39.3	1.7	✓	✓	✓	

1. $PS-01$: $PS-02$: $PS-03$: $PS-04$: $PS-05$: $PS-06$: $PS-07$: $PS-08$: $PS-09$: $PS-10$: $PS-11$: $PS-12$: $PS-13$: $PS-14$: $PS-15$: $PS-16$: $PS-17$: $PS-18$: $PS-19$: $PS-20$: $PS-21$: $PS-22$: $PS-23$: $PS-24$: $PS-25$: $PS-26$: $PS-27$: $PS-28$: $PS-29$: $PS-30$: $PS-31$: $PS-32$: $PS-33$: $PS-34$: $PS-35$: $PS-36$: $PS-37$: $PS-38$: $PS-39$: $PS-40$: $PS-41$: $PS-42$: $PS-43$: $PS-44$: $PS-45$: $PS-46$: $PS-47$: $PS-48$: $PS-49$: $PS-50$: $PS-51$: $PS-52$: $PS-53$: $PS-54$: $PS-55$: $PS-56$: $PS-57$: $PS-58$: $PS-59$: $PS-60$: $PS-61$: $PS-62$: $PS-63$: $PS-64$: $PS-65$: $PS-66$: $PS-67$: $PS-68$: $PS-69$: $PS-70$: $PS-71$: $PS-72$: $PS-73$: $PS-74$: $PS-75$: $PS-76$: $PS-77$: $PS-78$: $PS-79$: $PS-80$: $PS-81$: $PS-82$: $PS-83$: $PS-84$: $PS-85$: $PS-86$: $PS-87$: $PS-88$: $PS-89$: $PS-90$: $PS-91$: $PS-92$: $PS-93$: $PS-94$: $PS-95$: $PS-96$: $PS-97$: $PS-98$: $PS-99$: $PS-100$: $PS-101$: $PS-102$: $PS-103$: $PS-104$: $PS-105$: $PS-106$: $PS-107$: $PS-108$: $PS-109$: $PS-110$: $PS-111$: $PS-112$: $PS-113$: $PS-114$: $PS-115$: $PS-116$: $PS-117$: $PS-118$: $PS-119$: $PS-120$: $PS-121$: $PS-122$: $PS-123$: $PS-124$: $PS-125$: $PS-126$: $PS-127$: $PS-128$: $PS-129$: $PS-130$: $PS-131$: $PS-132$: $PS-133$: $PS-134$: $PS-135$: $PS-136$: $PS-137$: $PS-138$: $PS-139$: $PS-140$: $PS-141$: $PS-142$: $PS-143$: $PS-144$: $PS-145$: $PS-146$: $PS-147$: $PS-148$: $PS-149$: $PS-150$: $PS-151$: $PS-152$: $PS-153$: $PS-154$: $PS-155$: $PS-156$: $PS-157$: $PS-158$: $PS-159$: $PS-160$: $PS-161$: $PS-162$: $PS-163$: $PS-164$: $PS-165$: $PS-166$: $PS-167$: $PS-168$: $PS-169$: $PS-170$: $PS-171$: $PS-172$: $PS-173$: $PS-174$: $PS-175$: $PS-176$: $PS-177$: $PS-178$: $PS-179$: $PS-180$: $PS-181$: $PS-182$: $PS-183$: $PS-184$: $PS-185$: $PS-186$: $PS-187$: $PS-188$: $PS-189$: $PS-190$: $PS-191$: $PS-192$: $PS-193$: $PS-194$: $PS-195$: $PS-196$: $PS-197$: $PS-198$: $PS-199$: $PS-200$: $PS-201$: $PS-202$: $PS-203$: $PS-204$: $PS-205$: $PS-206$: $PS-207$: $PS-208$: $PS-209$: $PS-210$: $PS-211$: $PS-212$: $PS-213$: $PS-214$: $PS-215$: $PS-216$: $PS-217$: $PS-218$: $PS-219$: $PS-220$: $PS-221$: $PS-222$: $PS-223$: $PS-224$: $PS-225$: $PS-226$: $PS-227$: $PS-228$: $PS-229$: $PS-230$: $PS-231$: $PS-232$: $PS-233$: $PS-234$: $PS-235$: $PS-236$: $PS-237$: $PS-238$: $PS-239$: $PS-240$: $PS-241$: $PS-242$: $PS-243$: $PS-244$: $PS-245$: $PS-246$: $PS-247$: $PS-248$: $PS-249$: $PS-250$: $PS-251$: $PS-252$: $PS-253$: $PS-254$: $PS-255$: $PS-256$: $PS-257$: $PS-258$: $PS-259$: $PS-260$: $PS-261$: $PS-262$: $PS-263$: $PS-264$: $PS-265$: $PS-266$: $PS-267$: $PS-268$: $PS-269$: $PS-270$: $PS-271$: $PS-272$: $PS-273$: $PS-274$: $PS-275$: $PS-276$: $PS-277$: $PS-278$: $PS-279$: $PS-280$: $PS-281$: $PS-282$: $PS-283$: $PS-284$: $PS-285$: $PS-286$: $PS-287$: $PS-288$: $PS-289$: $PS-290$: $PS-291$: $PS-292$: $PS-293$: $PS-294$: $PS-295$: $PS-296$: $PS-297$: $PS-298$: $PS-299$: $PS-300$: $PS-301$: $PS-302$: $PS-303$: $PS-304$: $PS-305$: $PS-306$: $PS-307$: $PS-308$: $PS-309$: $PS-310$: $PS-311$: $PS-312$: $PS-313$: $PS-314$: $PS-315$: $PS-316$: $PS-317$: $PS-318$: $PS-319$: $PS-320$: $PS-321$: $PS-322$: $PS-323$: $PS-324$: $PS-325$: $PS-326$: $PS-327$: $PS-328$: $PS-329$: $PS-330$: $PS-331$: $PS-332$: $PS-333$: $PS-334$: $PS-335$: $PS-336$: $PS-337$: $PS-338$: $PS-339$: $PS-340$: $PS-341$: $PS-342$: $PS-343$: $PS-344$: $PS-345$: $PS-346$: $PS-347$: $PS-348$: $PS-349$:



ชื่อ..... ผู้รับรอง.....
 (นายจตุรงค์ เจริญสุข)
 หัวหน้าแผนกช่าง
 บริษัท ทวีชัย อีทีเค จำกัด



ชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ.....
 (นายสุทธิชัย จีรา)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน พ.ค. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การตั้งเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.1	392	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.2	391	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.9	391	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.4	393	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.5	393	6.0	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.6	392	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไโคโรก - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.5	393	6.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	391	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	393	3.1	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.8	✓	-	✓	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน พ.ค. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การตั้งเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	3.7	393	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	ถังกรองตะกอน - 01	ถังตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	ถังกรองตะกอน - 01	ถังตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	ถังกรองตะกอน - 01	ถังตะกอน	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	✓	
44	ถังกรองตะกอน - 02	ถังตะกอน	7.9	392	3.6	✓	✓	✓	
45	ถังกรองตะกอน - 03	ถังตะกอน	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
46	ถังกรองตะกอน - 04	ถังตะกอน	7.6	393	3.5	✓	X	✓	
47	ถังกรองตะกอน - 05	ถังตะกอน	7.5	391	3.1	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลอย - 01	ถังตะกอน	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลอย - 02	ถังตะกอน	7.7	393	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลอย - 06	อาคารวัดตะกอน	7.9	392	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลอย - 07	อาคารวัดตะกอน	7.8	392	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวัดตะกอน	7.8	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน - 01	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์ - 05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ - 03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมโพสิเมอร์ - 03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	2.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างส้วม - 01	อาคารวัดตะกอน	5.6	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างส้วม - 02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน พ.ค. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การตั้งเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.1	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-01	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-01	7.9	391	1.7	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	PS-01	8.0	395	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-02	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-02	6.8	393	2.2	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-03	8.0	391	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-03	8.1	392	1.5	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.7	384	6.0	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.3	385	6.1	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.2	389	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.1	390	2.9	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	391	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.1	393	10.5	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.0	392	10.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.6	389	6.7	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.7	390	6.6	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	390	11.0	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	389	11.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	391	11.2	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	392	11.1	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	390	12.5	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	391	12.1	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	398	11.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	397	11.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.2	391	11.3	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.3	395	11.2	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.9	396	10.7	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน พ.ค. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การตั้งเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	3.0	395	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.8	396	11.2	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.9	395	11.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	389	6.3	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	388	6.1	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.5	387	6.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	387	3.1	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	389	3.2	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	0.8	387	3.2	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	9.1	388	3.3	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.2	390	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.3	391	3.5	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	0.9	396	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	393	23.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.0	393	11.8	✓	✓	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	2.1	391	11.7	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	390	1.2	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ถังน้ำ อาคารขึ้นต่อ	low level	393	1.3	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน พ.ค. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกาก	3.3	391	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกาก	3.6	393	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกาก	3.3	392	6.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.9	391	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	393	3.9	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.3	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	391	3.8	✓	-	✓	
27	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน พ.ค. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	1.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
36	เครื่องกรองเมมเบรน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
40	เครื่องกรองเมมเบรน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	7.6	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลม -03	บ่อสูบลม	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	✓	
46	เครื่องสูบลม -04	บ่อสูบลม	7.6	393	3.3	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลม -05	บ่อสูบลม	7.5	393	3.6	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลม	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลม	7.9	393	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	391	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	392	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องเติมอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	392	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องเติมอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	391	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องเติมอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	392	3.8	✓	-	✓	
55	เครื่องเติมอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	✓	-	-	
58	เครื่องกรองเมมเบรนโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	3.8	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน พ.ค. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.1	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	391	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	7.9	393	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.8	393	2.2	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.0	391	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	393	1.3	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	383	6.1	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.7	386	6.0	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	7.1	389	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	7.2	388	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	low level	392	2.9	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	low level	391	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	3.1	393	10.5	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	3.0	392	10.4	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	3.8	387	6.7	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคารขึ้นต่อ	3.7	388	6.6	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.9	390	13.2	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.8	391	10.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	low level	391	11.2	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	low level	392	11.1	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	low level	390	12.5	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร OB	low level	391	12.1	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	low level	381	11.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	low level	382	11.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรงผสมน้ำสารอินทรีย์	3.3	391	10.9	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรงผสมน้ำสารอินทรีย์	3.2	393	10.8	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	2.9	396	10.7	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน พ.ค. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	3.0	393	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	2.8	396	11.1	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟีดเดอร์ อาคาร Cargo	2.7	393	11.2	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	389	6.2	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.0	388	6.1	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.3	387	6.2	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.9	387	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.8	388	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	389	2.8	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	389	2.8	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	6.9	396	1.8	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	396	11.9	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำวัด	จำวัด	จำวัด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	393	11.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	391	11.7	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.7	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	395	1.8	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400,

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสังเกตการณ์ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.7	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.73	393	3.73	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.8	393	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.73	393	3.73	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	3.5	391	3.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	3.6	393	3.1	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.73	393	3.73	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.6	392	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.7	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.7	391	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.7	393	3.6	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	0.7	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	3.7	392	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟลูมเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	393	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟลูมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรวนผสมฟลูมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.7	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การเชื่อมต่อ / สื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	391	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.7	393	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.6	392	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	391	3.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.0	392	3.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	✓	✓	✓	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.5	391	3.7	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	388	3.6	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	387	3.5	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	392	3.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	393	3.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	395	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	7.9	396	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	396	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	✓	✓	✓	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	395	2.6	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	✓	✓	✓	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	388	11.0	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	387	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.7	✓	✓	✓	

เลขชื่อ..... ผู้รับของ.....

()

เจ้าหน้าที่แผนกช่าง

บริษัท พรวินชน อื่นตามนี้ (ถ้ามี)

เลขชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ.....

☒ ปกติ
☐ ผิดปกติ

()

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

YOD YOD

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การรับและเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	1.1	0.2	1.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	0.9	0.1	1.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	1.1	0.3	1.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	11.7	0.7	11.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	10.2	0.2	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	9.7	0.1	1.7	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับเสียภาณน้ำเสีย	10.6	0.2	1.6	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.7	0.3	1.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.6	0.2	1.5	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.6	0.1	1.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเสียอากาศ	7.6	0.3	0.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเสียอากาศ	7.5	0.1	0.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเสียอากาศ	7.9	0.1	0.7	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเสียอากาศ	7.5	0.2	0.1	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเสียอากาศ	7.6	0.3	0.5	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเสียอากาศ	7.5	0.3	0.1	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเสียอากาศ	7.6	0.2	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเสียอากาศ	8.0	0.3	0.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเสียอากาศ	8.1	0.2	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเสียอากาศ	11.7	0.7	11.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเสียอากาศ	7.6	0.1	0.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเสียอากาศ	7.7	0.2	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเสียอากาศ	7.7	0.2	0.8	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเสียอากาศ	7.6	0.1	0.7	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเสียอากาศ	8.0	0.2	0.7	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเสียอากาศ	7.7	0.2	0.6	✓	-	✓	
27	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน ๗ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การตั้งระดับ / เสิ้ง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	392	3.6	✓	✓	✓	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	392	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	392	3.6	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	391	3.3	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	7.5	391	3.3	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	392	3.6	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	391	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	7.8	392	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	7.7	393	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	7.6	393	3.6	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	10.7	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	10.8	391	0.7	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.1	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟลูมิด -05	อาคารรีดตะกอน	0.6	393	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟลูมิด -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมฟลูมิด -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.7	393	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบย่อย	การประเมินผล / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อบำบัดน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อบำบัดน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.8	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	393	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.8	394	1.7	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	390	2.9	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.0	391	4.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	395	4.3	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	8.9	390	5.6	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	8.8	391	5.7	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเทอร์	8.6	391	3.0	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเทอร์	8.7	392	3.1	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเทอร์	low level	388	2.6	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเทอร์	low level	389	2.7	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	low level	392	11.0	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	low level	393	11.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	3.5	393	7.2	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอดรถ	3.6	394	7.1	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	11.1	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	391	11.0	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก OB	low level	392	11.9	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก OB	low level	393	11.8	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งนอก OB	low level	390	11.8	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งนอก OB	low level	391	11.7	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	390	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	391	10.7	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสียอินทรีย์	3.0	391	10.8	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสียอินทรีย์	3.1	393	10.7	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตติ้งนอก Cargo	3.1	390	10.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การเปลี่ยนแปลง / เติบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	391	10.8	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	396	11.1	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	395	11.3	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	Low level	391	3.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	Low level	390	3.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	✓	✓	✓	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	3.3	390	6.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	Low level	388	3.6	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	Low level	389	3.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low level	392	3.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low level	393	3.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	395	3.5	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	396	3.6	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	396	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	✓	✓	✓	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	393	3.6	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	✓	✓	✓	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	388	11.0	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	389	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	392	1.7	✓	✓	✓	

[illegible]

✓ ป.ท.	X อ.ท.
✓ อ.ท.	X อ.ท.

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวท่อนแบบกว้าง

ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធបណ្តាញ ឥតខ្ចី ឥតឈប់ឈរ

(นายสุภชัย จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

500 500

www.elsevier.com/locate/jmb

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำรวม	ระบบสก๊อต	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	393	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.2	393	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	7.7	393	7.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	393	1.7	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.5	392	1.1	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.6	391	1.5	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.5	392	1.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	393	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	7.7	✓	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.6	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำรวม	ระบบสก๊อต	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	393	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	393	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	7.9	393	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	7.5	392	3.6	✓	✓	✓	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	7.6	392	3.6	✓	✓	✓	
48	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	391	3.8	✓	✓	✓	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	391	3.7	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	391	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	392	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.8	393	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	16.7	392	3.9	✓	-	✓	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	393	3.1	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	27.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.1	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำรวม	ระบบสก๊อต	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	393	6.3	✓	✓	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.4	✓	✓	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	7.7	394	7.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	394	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.4	390	2.5	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.0	392	4.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	392	4.4	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	392	5.8	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	392	5.9	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.6	398	2.7	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	9.7	398	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	396	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	396	2.4	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	392	11.0	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	392	11.0	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.9	391	6.3	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.9	391	6.4	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	393	11.1	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	393	11.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	393	11.5	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	393	11.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	391	11.9	✓	✓	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	391	11.9	✓	✓	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	low level	395	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	low level	395	10.6	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/1	โหม่งบำรุงการอินทรีย์	3.2	393	10.4	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย CM-SP/2	โหม่งบำรุงการอินทรีย์	3.0	393	10.6	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	394	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำรวม	ระบบสก๊อต	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	394	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	2.9	395	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.0	395	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.7	399	5.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.6	399	5.9	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.3	391	6.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.4	389	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.6	389	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	390	2.8	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	390	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.2	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	391	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	7.7	393	7.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	392	23.3	✓	✓	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	7.7	393	7.7	✓	✓	✓	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.0	393	10.9	✓	✓	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	2.1	393	10.8	✓	✓	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	394	1.7	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	394	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, 1-23, 1-24, 1-25, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 1-41, 1-42, 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-47, 1-48, 1-49, 1-50, 1-51, 1-52, 1-53, 1-54, 1-55, 1-56, 1-57, 1-58, 1-59, 1-60, 1-61, 1-62, 1-63, 1-64, 1-65, 1-66, 1-67, 1-68, 1-69, 1-70, 1-71, 1-72, 1-73, 1-74, 1-75, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80, 1-81, 1-82, 1-83, 1-84, 1-85, 1-86, 1-87, 1-88, 1-89, 1-90, 1-91, 1-92, 1-93, 1-94, 1-95, 1-96, 1-97, 1-98, 1-99, 1-100, 1-101, 1-102, 1-103, 1-104, 1-105, 1-106, 1-107, 1-108, 1-109, 1-110, 1-111, 1-112, 1-113, 1-114, 1-115, 1-116, 1-117, 1-118, 1-119, 1-120, 1-121, 1-122, 1-123, 1-124, 1-125, 1-126, 1-127, 1-128, 1-129, 1-130, 1-131, 1-132, 1-133, 1-134, 1-135, 1-136, 1-137, 1-138, 1-139, 1-140, 1-141, 1-142, 1-143, 1-144, 1-145, 1-146, 1-147, 1-148, 1-149, 1-150, 1-151, 1-152, 1-153, 1-154, 1-155, 1-156, 1-157, 1-158, 1-159, 1-160, 1-161, 1-162, 1-163, 1-164, 1-165, 1-166, 1-167, 1-168, 1-169, 1-170, 1-171, 1-172, 1-173, 1-174, 1-175, 1-176, 1-177, 1-178, 1-179, 1-180, 1-181, 1-182, 1-183, 1-184, 1-185, 1-186, 1-187, 1-188, 1-189, 1-190, 1-191, 1-192, 1-193, 1-194, 1-195, 1-196, 1-197, 1-198, 1-199, 1-200, 1-201, 1-202, 1-203, 1-204, 1-205, 1-206, 1-207, 1-208, 1-209, 1-210, 1-211, 1-212, 1-213, 1-214, 1-215, 1-216, 1-217, 1-218, 1-219, 1-220, 1-221, 1-222, 1-223, 1-224, 1-225, 1-226, 1-227, 1-228, 1-229, 1-230, 1-231, 1-232, 1-233, 1-234, 1-235, 1-236, 1-237, 1-238, 1-239, 1-240, 1-241, 1-242, 1-243, 1-244, 1-245, 1-246, 1-247, 1-248, 1-249, 1-250, 1-251, 1-252, 1-253, 1-254, 1-255, 1-256, 1-257, 1-258, 1-259, 1-260, 1-261, 1-

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสทาบิภาค ประจำวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบละเอีย / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	399	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.2	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.30	393	3.93	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.8	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	393	1.9	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	392	1.7	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	390	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	390	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.7	390	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.5	392	3.8	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.4	399	4.0	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.8	391	3.6	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.6	391	3.9	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.9	391	4.0	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.5	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.4	393	3.7	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.6	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.4	391	3.9	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.3	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	4.9	392	4.0	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.4	392	3.7	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.8	393	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.6	391	4.0	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.7	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.5	393	3.6	/	-	-	
27	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้สังเกต	การสังเกตเขียน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	399	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.8	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.07	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมกลอน -01	บ่อสูบลมกลอน	3.70	3.70	3.70	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมกลอน -02	บ่อสูบลมกลอน	3.5	3.90	3.8	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมกลอน -03	บ่อสูบลมกลอน	3.70	3.70	3.70	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมกลอน -04	บ่อสูบลมกลอน	3.4	3.90	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมกลอน -05	บ่อสูบลมกลอน	3.9	3.90	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมกลอนลอย -01	บ่อสูบลมกลอน	3.70	3.70	3.70	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมกลอนลอย -02	บ่อสูบลมกลอน	3.6	3.91	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมกลอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.8	3.91	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมกลอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.6	3.92	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.9	3.92	3.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	16.0	3.93	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.6	3.93	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	3.92	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-03	อาคารรีดตะกอน	0.8	3.91	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	3.90	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.4	3.91	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	3.92	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสั่นสะเทือน / มิลลิ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	391	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.2	394	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	เครื่อง	เครื่อง	เครื่อง	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	391	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	392	5.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.8	392	5.0	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.7	391	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.6	391	5.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จัดได้ อาคารอินเตอร์	4.4	397	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จัดได้ อาคารอินเตอร์	4.9	393	2.8	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จัดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	399	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จัดเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	395	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จัดได้ อาคารจอดรถ	2.6	399	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	จัดได้ อาคารจอดรถ	2.8	399	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จัดเหนือ อาคารจอดรถ	4.9	383	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	จัดเหนือ อาคารจอดรถ	4.8	383	6.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	384	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	384	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	จัดตะวันออก OB	2.8	389	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	จัดตะวันออก OB	2.9	389	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	จัดตะวันออก OB	2.3	389	11.1	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	จัดตะวันออก OB	2.4	389	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	392	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	392	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำจากการบำบัดน้ำ	3.0	392	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำจากการบำบัดน้ำ	2.1	392	10.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-1	จัดตะวันออก Cargo	2.9	394	10.8	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบผู้ถูกขอ	การตั้งและเขียน / เอง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	วัดตะวันโอบ Cargo	2.9	394	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันโอบ Cargo	2.9	394	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันโอบ Cargo	3.0	394	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	389	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	389	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	389	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.8	389	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.9	389	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	391	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	391	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	391	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	391	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	398	23.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเรือ Cargo	3.0	392	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเรือ Cargo	9.5	392	10.8	/	7	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเรือ Cargo	low level	393	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเรือ Cargo	low level	393	1.7	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องบินออกภาคฯ 01 ไม่ มีผู้โดยสาร แต่มีลูกเรือบน-board 03 มีผู้โดยสาร เครื่องบินประเภทเดียวกัน 01 สะพาน/ไม่ใช้ชุด PS-01 มีผู้บกพร่อง 1 ชุด PS-02 มีผู้บกพร่อง 1 ชุด SNMCC-09 IDN มีผู้บกพร่อง 1 ชุด
บ้านพักนักบินกอง AOT มีผู้บกพร่อง 2 ชุด มีนักบินงานเก็บ มีผู้บกพร่อง 1 ชุด

MOX MOX

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตรวจสอบ	ระบบกักตุน	การประเมินเทียบ / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	391	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	393	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	393	6.3	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	393	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.7	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.8	392	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.6	393	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.9	393	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.7	391	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.6	392	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.5	392	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.7	391	3.0	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	393	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.1	391	3.1	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	-	-	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.8	391	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.9	392	3.0	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.7	393	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.8	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	391	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	7.5	393	3.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 22 เดือน พค ๖๖ พ.ศ. 25๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสังเกตเงื่อนไข	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	6.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	7.8	391	3.3	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	7.6	391	3.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	7.5	391	3.8	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -01	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอนลอย -02	บ่อสูบลบตะกอน	7.7	393	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	7.9	392	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	7.6	393	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	7.8	393	3.3	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	13.8	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	13.6	391	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟลูออไรด์ -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟลูออไรด์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรวนผสมฟลูออไรด์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	393	39.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	392	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	391	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 22 เดือน ๗ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสังเกตเงื่อนไข / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียถนนที่ 1	0.3	0.91	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียถนนที่ 2	0.2	0.98	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	0.7	0.7	0.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	0.8	0.93	1.8	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	0.9	0.91	1.9	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	0.7	0.7	0.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	0.91	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	0.8	0.91	1.6	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	0.9	0.92	1.9	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	0.89	3.3	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	0.88	3.6	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	0.8	0.89	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	0.9	0.88	2.8	✓	✓	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	Low level	0.92	2.9	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	Low level	0.91	3.0	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	Low level	0.92	11.0	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	Low level	0.93	11.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	0.3	0.93	0.92	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	0.6	0.92	0.91	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	Low level	0.92	11.1	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	Low level	0.91	11.0	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันตก OB	Low level	0.92	11.9	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันตก OB	Low level	0.93	11.8	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	Low level	0.91	11.8	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	Low level	0.92	11.9	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.0	0.91	10.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	0.1	0.90	10.6	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจืดอินทรีย์	Low level	0.91	10.8	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจืดอินทรีย์	Low level	0.92	10.9	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	0.1	0.92	10.3	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 22 เดือน 11 ปี 7 คม พศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การตั้งระดับ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	391	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	390	11.8	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.8	391	11.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	3.0	389	3.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	3.1	390	3.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	3.3	391	6.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	9.1	389	3.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถระดับ Dom	9.0	388	3.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	390	3.6	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถระดับ Dom	low level	389	3.7	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	6.9	391	3.7	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.0	392	3.8	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	9.8	396	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	395	23.6	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	391	11.0	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	390	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	398	1.7	✓	✓	✓	

[illegible]

--	--

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวหน้าแบบกล่อง

บริษัท ทวีสอง จำกัด

(นายศุภชัย จิรา)

เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

500 MB

דפוס, חתך

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 23 เดือน มิ.ย. ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักตุน	การสืบละเมิด / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	1.0	092	5.8	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	0.8	093	5.5	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	1.2	099	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	3700	3700	3700	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.5	031	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	9.2	030	1.2	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับเสียภาวน้ำเสีย	10.6	090	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	091	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.5	092	6.5	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.5	092	6.0	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	2.6	091	0.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	2.6	092	0.6	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	2.6	092	0.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	2.2	092	0.8	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	2.8	091	0.8	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	2.9	093	0.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	2.8	092	0.5	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	2.9	091	0.6	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	2.8	091	0.9	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3700	3700	3700	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	2.6	091	0.2	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	2.9	092	0.8	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	2.8	092	0.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	8.0	093	0.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	2.8	092	0.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	2.9	093	0.4	/	-	/	
27	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 23 เดือน มิ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลลอบ	การกลับสถานะ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	0.5	0.92	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	0.6	0.93	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	0.6	0.91	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	0.92	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	0.91	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	0.92	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	0.91	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.92	0.93	0.92	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.8	0.92	0.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	0.92	0.93	0.92	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	0.5	0.92	0.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	0.4	0.93	0.3	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	0.92	0.93	0.92	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	0.6	0.91	0.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	0.8	0.90	0.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	0.92	0.92	0.7	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	0.9	0.92	0.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.90	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	0.6	0.93	0.6	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	0.8	0.91	2.8	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.8	0.92	0.9	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	0.9	0.91	0.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.92	0.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	0.5	0.92	0.1	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำดื่มและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิเธียม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	8.2	991	6.2	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	8.2	992	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	8.99	899	899	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	899	1.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.1	894	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	8.99	899	899	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.4	890	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	9.4	891	4.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.3	892	4.9	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	3840	6.0	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	385	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	10.99	399	3.3	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	9.99	399	3.9	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	10.99	394	3.0	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดไค์ อาคารอินเตอร์	10.99	392	3.2	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	2.8	389	11.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	3.0	390	11.0	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	3.5	388	9.1	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดไค์ อาคารจอดรถ	3.9	390	6.8	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	386	10.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.2	388	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดไค์ บัน OB	3.0	387	11.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดไค์ บัน OB	2.8	391	11.0	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดไค์ บัน OB	2.4	390	12.0	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดไค์ บัน OB	2.8	392	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	396	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ไรเฟิล บันสูงการันไนท์	3.2	394	11.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ไรเฟิล บันสูงการันไนท์	3.1	396	11.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดไค์ บัน Cargo	2.9	396	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 23 เดือน 12 ปี 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกต่อ	การเชื่อมต่อระบบ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	วัดตะวันออก Cargo	2.9	395	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	2.8	396	11.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	วัดตะวันออก Cargo	2.9	393	11.1	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	2.8	396	11.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3.0	394	10.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.2	397	10.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	398	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	4.0	386	3.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถวัด Dom	3.8	388	3.5	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	3.1	399	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถวัด Dom	3.0	399	3.2	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.3	388	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.1	390	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	393	1.3	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	393	3.9	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	395	8.9	/	X	-	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.9	399	3.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	395	11.8	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.2	390	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	3.1	390	2.6	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเย็น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	3.1	391	2.4	/	/	/	

บันทึกการดำเนินงานโครงการ

PS-01 มีวัน ๕ ครั้ง PS-02 มีวัน ๑ ครั้ง สหกรณ์ฯ - 02 DOW มีวัน ๓ ครั้ง
สำนัก AOT มีวัน ๒ ครั้ง ศูนย์บริการข้อมูล มีวัน ๒ ครั้ง SNMCC-02 Inter วัน ๒

		✓ ปกติ X ผิดปกติ
เลขที่.....	ผู้ป่วย.....	✓ ปกติ X ผิดปกติ
เลขที่.....	ผู้ป่วย.....	✓ ปกติ X ผิดปกติ

(นายจตุรงค์ เจริญสุข) (นายศุภชัย จิง)

บริษัท ทวีคูณ อับดาบ จำกัด

1000

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบสวิตเซอร์	การเชื่อมต่อ / เสื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	393	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	391	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	392	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	392	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	391	1.9	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	393	1.9	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	391	3.3	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	3.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	3.5	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	393	3.9	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	393	3.9	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	391	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	392	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	393	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	393	3.9	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.1	391	1.0	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	392	1.1	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	วิทยุ	วิทยุ	วิทยุ	✓	-	✓	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	392	3.8	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	391	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.8	392	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.9	391	3.6	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	392	3.2	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	391	3.8	✓	-	✓	
27	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังเก็บน้ำเสีย	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกสอบ	การขึ้นทะเบียน / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.73	393	3.79	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	392	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.73	393	3.73	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	391	3.6	✓	X	-	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	391	3.1	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.73	393	3.73	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	391	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.9	393	3.3	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.3	392	3.7	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	3.3	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	10.8	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	10.6	393	0.7	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.7	392	3.8	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟลูออไรด์ -05	อาคารรีดตะกอน	0.8	392	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟลูออไรด์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมฟลูออไรด์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	3.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	393	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	392	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๒๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การรับเสียง / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	หัวใจ	หัวใจ	หัวใจ	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.0	392	1.8	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.1	393	1.9	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	หัวใจ	หัวใจ	หัวใจ	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	389	2.6	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	391	1.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	392	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	389	6.0	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	390	5.9	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิตใต้ อากาศอินเนอร์	9.9	390	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	จิตใต้ อากาศอินเนอร์	หัวใจ	หัวใจ	หัวใจ	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิตเหนือ อากาศอินเนอร์	Low level	392	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	จิตเหนือ อากาศอินเนอร์	Low level	393	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	จิตใต้ อากาศจอตระ	2.9	389	11.0	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	จิตใต้ อากาศจอตระ	3.0	390	10.9	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	จิตเหนือ อากาศจอตระ	3.9	391	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	จิตเหนือ อากาศจอตระ	1.0	392	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	390	11.1	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	11.2	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	จิตตะวันออก OB	3.0	391	11.1	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	จิตตะวันออก OB	2.9	392	11.2	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	จิตตะวันออก OB	Low level	393	11.3	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	จิตตะวันออก OB	Low level	392	11.1	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	389	11.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.8	390	11.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงพยาบาลการนิคม	2.2	389	12.1	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงพยาบาลการนิคม	3.1	390	12.0	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	จิตตะวันออก Carco	2.9	388	11.2	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบลูกเรือ	การสิ้นสิ้นเดือน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	389	11.1	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	391	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	390	10.7	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.7	388	6.5	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.8	389	6.2	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-02	Bay 4	1.2	387	6.0	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถเรือ Dom	2.6	385	3.0	✓	✓	✓	
	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถเรือ Dom	2.5	386	2.9	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถเรือ Dom	Low level	389	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถเรือ Dom	Low level	388	3.0	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	6.9	388	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.0	387	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	393	1.8	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	391	22.7	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเรือสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	น้ำจืด	น้ำจืด	น้ำจืด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	389	11.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	388	11.9	✓	X	✓	
	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	390	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	391	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: HCO_3^- เป็นตัวเร่ง, $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ เป็นตัวเร่ง, $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ เป็นตัวเร่ง, $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ เป็นตัวเร่ง
 PS-CI มีหน้าที่ 1 ตัว, PS-C2 มีหน้าที่ 1 ตัว, GNMCC-02 DOM มีหน้าที่ 1 ตัว
 มีหน้าที่ทั้งหมด 1 ตัว มีหน้าที่ 1 ตัว มีหน้าที่ทั้งหมด 1 ตัว มีหน้าที่ 1 ตัว GNMCC-02 Inky มีหน้าที่ 1 ตัว

 ลงชื่อ (นายคุณต๊ะ เกจิวิญญู) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พริตตี้แอนด์เพอร์ฟิวเมอรี จำกัด  ลงชื่อ (นายคุณต๊ะ เกจิวิญญู) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ขก.ก.ทท. วันที่ ๑๕/๑๒/๖๕ ปกติ ☒ มีอุปสรรค ☐ ผู้ตรวจสอบ	
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบปล่อย	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	392	3.8	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.4	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	393	1.8	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.8	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.6	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.9	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.5	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.4	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	4.8	392	3.8	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.7	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	4.0	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.5	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.5	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.8	/	-	-	
27	ถังกรบ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรบ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบปลอดภัย	การใส่ประจักษ์ / เชื้อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ซีร็ด	ซีร็ด	ซีร็ด	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	9.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	ซีร็ด	ซีร็ด	ซีร็ด	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	392	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ซีร็ด	ซีร็ด	ซีร็ด	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	391	3.3	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.4	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.3	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	13.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลิโบลู-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมฟลิโบลู -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมฟลิโบลู -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	391	24.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่ขึ้น	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การขึ้นลงเทียบ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ป้อนสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ป้อนสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.9	393	3.9	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	4.9	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.4	394	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.9	393	3.9	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	395	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	391	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.9	391	4.8	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	393	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	393	5.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเนอร์	9.9	394	3.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดไค์ อาคารอินเนอร์	3.9	393	3.9	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดไค์ อาคารอินเนอร์	low level	394	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดไค์ อาคารอินเนอร์	low level	394	9.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารรถบรรทุก	2.8	389	10.8	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดไค์ อาคารรถบรรทุก	2.9	389	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดไค์ อาคารรถบรรทุก	4.0	389	4.2	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดไค์ อาคารรถบรรทุก	3.9	389	4.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	388	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.9	389	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดไค์ รับรถ OB	3.9	386	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดไค์ รับรถ OB	3.0	386	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดไค์ รับรถ OB	2.9	386	11.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดไค์ รับรถ OB	2.6	386	11.6	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรตารีขนถ่ายการเดินเรือ	3.0	394	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรตารีขนถ่ายการเดินเรือ	3.1	394	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดไค์ รับรถ OB	2.9	395	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ ๒๓ เดือน ๕ เดือน ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารรวม	ระบบลูกออก	การตั้งระบบเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	395	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	396	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิ้นCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	396	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.4	395	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-01	Bay 5	4.6	395	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	ข้างด	ข้างด	ข้างด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-02	Bay 4	4.2	394	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.4	394	3.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.6	394	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	393	3.1	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	393	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	4.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิ้น SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	4.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	8.6	395	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิ้น บ้านพัก	บ้านพัก	ข้างด	ข้างด	ข้างด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	393	95.5	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิ้นสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ข้างด	ข้างด	ข้างด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	394	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.5	394	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	395	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิ้น CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	395	1.8	/	/	/	

[illegible]

.....

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวทัวและนกช่าง

เรื่อง พระวิมล ภัยพิบาล คำนวณ

๒๕๑๑ ๕๓๖๖๕๐๑

(นายศุภชัย ชีวา)

เจ้าท้าวที่สวนสมเด็จ

NOV 1964

www.pearson.com

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	๙๙๓	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	๓.๙	๙๙๓	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	๙๙๓	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	๙.๖	๙๙๓	๙.๖	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.1	๙๙๓	1.๖	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	๙๙๓	1.๖	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.7	๙๙๓	1.๕	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	๙.6	๙๙๓	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	๙.6	๙๙๓	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	๙.๕	๙๙๓	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	๙.6	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.๖	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.๙	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	๙.๗	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	๙.6	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	๙.6	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	๙.6	๙๙๓	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.๙	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.0	๙๙๓	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.1	๙๙๓	๙.๙	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.๖	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	๙.๙	๙๙๓	4.1	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.๙	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	๙.๖	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.0	๙๙๓	๙.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	๙.6	๙๙๓	๙.๖	/	-	/	
27	ถังรับ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังรับ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การประเมินผล / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	399	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	399	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	399	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.04	399	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.04	399	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.04	399	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	399	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถ่วงตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องถ่วงตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.150	3.150	3.150	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.1	3.1	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.150	3.150	3.150	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	3.1	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	3.1	3.1	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.150	3.150	3.150	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.1	3.1	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	3.9	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.7	3.9	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.9	3.9	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	3.9	0.3	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	3.9	0.3	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	3.9	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	3.9	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถ่วงตะกอนฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดตะกอน	1.3	3.9	2.7.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.7	3.9	3.1	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.3	3.9	3.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำปีที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การสิ้นสเถียร / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปลูสน้ำเสียแบบที่ 1	3.9	4.1	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปลูสน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	4.2	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	4.10	4.10	4.10	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	4.1	4.0	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	4.1	4.1	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	4.10	4.10	4.10	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	4.10	4.10	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	4.1	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.6	4.1	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.1	4.1	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.1	4.1	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	4.1	4.1	2.3	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	4.1	4.1	4.10	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	4.10	4.1	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	4.10	4.1	2.3	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	4.1	4.1	10.7	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	2.7	4.1	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	4.2	4.1	6.5	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	4.0	4.1	6.6	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	4.3	4.1	10.7	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	4.1	4.1	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	4.10	4.1	12.0	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	4.10	4.1	12.1	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	4.10	4.1	11.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	4.10	4.1	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	4.10	4.1	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	4.10	4.1	10.9	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงพยาบาลการนิคม	4.1	4.1	10.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงพยาบาลการนิคม	4.2	4.1	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	4.2	4.1	11.1	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคุ้มครองคน	ระบบลูกเรือ	การสัมผัสเสียง / เดซิเบล	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/1	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	492	11.0	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	493	11.1	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	492	11.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	Low	467	6.0	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-01	Bay 5	Low	469	6.1	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	4.5	4150	4.5	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-02	Bay 4	4.6	4271	6.1	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	4.1	466	4.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	4.0	477	4.2	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low	469	4.3	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low	468	4.5	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low	469	4.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสียง SNMCC-05	VIP (Dom)	Low	460	4.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	4.4	490	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสียง บ้านพัก	บ้านพัก	4.5	4150	4.5	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low	490	2.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	4.5	4170	4.5	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	492	11.6	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/3	ลานจอดรถ Cargo	2.2	495	11.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/4	ลานจอดรถ Cargo	Low	493	2.1	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสียง CT-ESNP-1/4	ลานจอดรถ Cargo	Low	497	2.0	/	/	/	

[illegible]

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(นายศุภชัย จีรา)

บริษัท พรวิมล ถิ่นธารณ์ จำกัด

300 300

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นสเทีย / เสื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.1	/	/	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	393	1.4	/	-	-	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.8	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.6	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.6	393	3.9	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.6	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.4	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	บ่อเก็บน้ำเสีย	3.1	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.8	391	3.8	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.8	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.9	392	4.0	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.7	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.8	393	3.9	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	บ่อเก็บน้ำเสีย	8.0	393	3.9	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	บ่อเก็บน้ำเสีย	4.7	393	3.8	/	-	/	
27	ถังเก็บน้ำเสีย Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังเก็บน้ำเสีย Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	ถังเก็บน้ำเสีย - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 2๗ เดือน มี.ค.๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	7.6	392	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	392	3.0	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	ข้างใต้	ข้างใต้	ข้างใต้	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.4	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.9	392	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	4.8	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	10.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.3	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส -05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพแทสเซียม -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพแทสเซียม -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสาหร่าย -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสาหร่าย -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	391	3.3	/	-	/	



แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน ๖ ปี ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานีที่ส่ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกขอ	การขึ้นสถานะ / สี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	391	3.7	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	391	1.9	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.4	391	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	391	3.7	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	390	2.8	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	394	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	394	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	390	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	390	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.1	391	3.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.7	391	3.7	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	393	3.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	393	3.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	low level	392	10.8	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	low level	392	10.4	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.5	394	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.0	394	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	394	11.2	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	394	11.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.8	395	11.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.9	395	11.8	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.8	395	10.6	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.9	395	10.7	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	392	11.2	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	392	11.0	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำกากาอินทรีย์	3.2	392	11.2	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำกากาอินทรีย์	3.0	392	11.0	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	390	11.0	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบล็อก	การรับเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อCT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	390	11.1	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	393	11.2	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	393	11.0	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	low level	389	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-01	Bay 5	low level	389	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	389.0	389.0	389.0	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-02	Bay 4	low level	390	5.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	low level	389	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	low level	389	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	389	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	low level	389	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ บ้านพัก	บ้านพัก	389.0	389.0	389.0	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	394	23.7	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	389.0	389.0	389.0	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	391	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.9	391	11.0	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำยี่ห้อ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.4	/	/	/	

[illegible]

เลขที่.....  ผู้รับรอง..... (นายจตุรงค์ เฉลิมสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พวริเวณ อื่นตามนี้ จำกัด	เลขที่.....  ผู้ตรวจสอบ..... ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (น. เอกชัย ชิงา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บก.ยพ
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นสเปกตรัม / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	390	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	390	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิราดา	จิราดา	จิราดา	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.8	390	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	391	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	391	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	3.6	392	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	3.5	392	6.8	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปริมาตร	3.6	393	6.7	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.4	391	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.9	391	3.9	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.9	390	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.8	390	3.6	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	4.1	392	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.7	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.1	390	3.8	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.0	390	3.6	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.7	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสืบละเมิด / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.8	391	6.6	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	9.4	370	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	9.9	370	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	393	3.4	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	394	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	394	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	393	3.9	/	-	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	4.9	394	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	4.6	392	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	19.8	399	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	19.9	391	3.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	19.4	392	3.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	391	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	390	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	390	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	391	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	392	3.9	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะที่เสร็จ	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกขอ	การสิ้นสถานะ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	393	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.9	393	3.9	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	391	1.8	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.6	390	1.2	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.9	393	3.9	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	Low level	390	3.1	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.4	389	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	389	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	391	6.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.1	390	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	3.0	394	3.5	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	3.9	393	3.9	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	Low level	392	3.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	Low level	393	3.5	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	2.8	386	10.8	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	2.9	385	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.4	389	6.9	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.1	384	6.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	383	12.1	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	384	11.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	2.3	385	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	2.9	383	10.4	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	382	11.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	383	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	392	11.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	391	11.0	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ปล่อยน้ำจากทางเดิน	3.1	391	11.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ปล่อยน้ำจากทางเดิน	3.0	392	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	3.0	391	11.8	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 28 เดือน ๖ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารระบบ	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	391	11.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	396	11.1	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	395	11.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	388	6.3	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	6.2	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.70	370	3.70	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	388	6.5	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	Low level	385	3.0	/	/	/	
	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	Low level	386	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low level	388	3.2	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low level	389	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	384	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	386	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	389	2.9	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.70	370	3.70	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	396	24.5	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.70	370	3.70	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	390	11.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	391	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	391	2.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	390	2.0	/	/	/	

[illegible]

 ชื่อ..... ผู้รับรอง..... (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีธาณู อีโคโนมิก จำกัด	 ชื่อ..... (นายศุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พท.เขต
---	---

✓

 ปกติ

X

 มีผิดปกติ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 29 เดือน 12 พ.ค. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบล็อก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	✓	-	✓	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	393	6.0	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	-	✓	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	-	✓	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	-	✓	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	-	✓	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	-	✓	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	-	✓	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	✓	-	✓	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	393	6.0	✓	-	✓	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.1	✓	-	✓	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	✓	-	✓	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	✓	-	✓	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	✓	-	✓	
27	ถังเก็บน้ำเสีย	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	391	6.0	✓	-	✓	
28	ถังเก็บน้ำเสีย	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	✓	-	✓	
29	ถังเก็บน้ำเสีย	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	393	6.0	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การประเมิน / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.6	392	6.7	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.7	392	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมระบบ -01	บ่อสูบลมระบบ	3.6	392	3.4	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมระบบ -02	บ่อสูบลมระบบ	7.8	392	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมระบบ -03	บ่อสูบลมระบบ	3.9	392	3.4	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมระบบ -04	บ่อสูบลมระบบ	7.5	391	3.6	✓	×	✓	
47	เครื่องสูบลมระบบ -05	บ่อสูบลมระบบ	7.6	392	3.4	✓	×	✓	
48	เครื่องสูบลมระบบ -01	บ่อสูบลมระบบ	3.9	392	3.4	✓	×	-	
49	เครื่องสูบลมระบบ -02	บ่อสูบลมระบบ	7.8	391	3.8	✓	×	✓	
50	เครื่องสูบลมระบบ -06	อาคารวัดระบบ	7.9	393	3.7	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมระบบ -07	อาคารวัดระบบ	7.7	392	3.7	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดระบบ	7.8	392	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดระบบ	15.8	393	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดระบบ	15.6	392	0.7	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดระบบ -01	อาคารวัดระบบ	1.7	392	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส-05	อาคารวัดระบบ	0.8	393	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดระบบ	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมฟอสเฟอรัส -03	อาคารวัดระบบ	1.9	391	27.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำถังจ่ายฟอสเฟอรัส -01	อาคารวัดระบบ	3.6	392	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำถังจ่ายฟอสเฟอรัส -02	อาคารวัดระบบ	5.8	391	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานะตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบย่อย	การสลับเงื่อนไข / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.4	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7	394	6.3	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.0	392	1.8	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.1	393	1.7	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7	395	6.3	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	389	2.8	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	391	4.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	391	4.3	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low Level	388	6.0	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low Level	388	6.0	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเทอร์	7.9	390	2.9	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเทอร์	7.9	390	2.9	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเทอร์	Low Level	392	3.0	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเทอร์	Low Level	392	3.1	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารรถอคร	2.9	389	11.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารรถอคร	3.0	389	11.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารรถอคร	3.9	389	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารรถอคร	4.0	390	6.2	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	386	11.2	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	386	11.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	2.9	381	11.1	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	2.9	381	11.2	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.8	389	11.4	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.6	389	11.3	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.7	389	11.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.6	389	11.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟีดเหนืออาคารบินใหม่	3.2	389	12.3	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟีดเหนืออาคารบินใหม่	3.2	389	12.3	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	389	11.7	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ ๘๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสารรวม	ระบบลูกเรือ	การขึ้นสะพาน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	389	11.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	391	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	391	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.8	388	6.2	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-01	Bay 5	1.9	388	6.1	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-02	Bay 4	อธิภา	อธิภา	อธิภา	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-02	Bay 4	4.1	387	6.2	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.6	385	3.0	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-03	ลานจอดรถติด Dom	8.6	385	3.1	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low Level	389	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-04	ลานจอดรถติด Dom	Low Level	389	3.0	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.9	388	3.5	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบลำเรือ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	388	3.6	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบลำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	3.0	393	1.8	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบลำเรือ บ้านพัก	บ้านพัก	ต่ำสุด	393	ต่ำสุด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบลำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low Level	392	21.7	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบลำเรือสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ต่ำสุด	ต่ำสุด	ต่ำสุด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	389	12.9	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.0	389	12.7	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low Level	390	1.3	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบลำเรือ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low Level	390	1.3	✓	✓	✓	

[illegible]

0250

(124108538 1020100)

เจ้าหมื่นไวยวรนาถ

ប្រតិភូត ក្រសួង ស្ថាប័ន

24

100

ເດີ່ນກັ່ງທີ່ສາມເສດແກ່ນ

800-7001

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	391	6.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	393	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	391	1.9	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.7	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.5	392	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.6	391	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อบำบัด	3.5	393	6.4	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อบำบัด	9.3	393	3.5	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อบำบัด	9.6	391	3.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อบำบัด	9.9	391	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อบำบัด	9.6	392	3.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อบำบัด	9.5	392	3.5	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อบำบัด	9.5	391	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อบำบัด	9.7	392	3.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อบำบัด	8.0	393	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อบำบัด	8.8	392	3.1	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อบำบัด	8.9	391	3.6	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อบำบัด	8.7	391	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อบำบัด	8.7	393	3.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อบำบัด	8.8	393	3.7	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อบำบัด	8.7	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อบำบัด	8.9	391	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อบำบัด	8.7	392	3.8	✓	-	✓	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.6	391	6.5	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	391	6.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำเสีย Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องถนอมคลอรีน -01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	บ่อบำบัด	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	บ่อบำบัด	9.8	393	3.8	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	บ่อบำบัด	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อบำบัด	9.6	391	3.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อบำบัด	9.5	393	3.5	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	บ่อบำบัด	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	X	-	
49	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	บ่อบำบัด	9.7	391	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบน้ำเสีย -06	อาคารควบคุม	9.9	392	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบน้ำเสีย -07	อาคารควบคุม	9.6	393	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารควบคุม	9.8	391	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารควบคุม	15.9	391	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารควบคุม	15.6	392	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารควบคุม	1.8	393	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายไฟลิเมอร์-05	อาคารควบคุม	0.9	391	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมไฟลิเมอร์ -03	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมคลอรีน -03	อาคารควบคุม	1.9	392	29.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำเสียสายพาน -01	อาคารควบคุม	5.6	391	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำเสียสายพาน -02	อาคารควบคุม	5.7	393	3.3	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อบำบัดแบบที่ 1	3.2	392	6.4	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อบำบัดแบบที่ 2	3.3	391	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	9.8	394	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.9	393	1.6	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	386	2.2	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	9.6	391	6.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	9.5	390	6.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.7	387	5.9	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	388	5.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	7.4	389	4.5	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	391	3.3	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	390	3.2	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	390	11.1	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	low level	391	11.0	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	6.6	391	8.9	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	6.5	392	8.8	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	4.7	388	12.0	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.8	389	11.9	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	2.9	396	10.8	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตติ้งอาคาร OB	3.0	395	10.7	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	low level	391	11.9	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตติ้งอาคาร OB	low level	392	11.8	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	2.9	391	10.9	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.0	390	10.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรงบำบัดน้ำเสียอินทรีย์	3.2	392	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรงบำบัดน้ำเสียอินทรีย์	3.1	393	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	2.7	390	11.1	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๕๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การแจ้งเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	2.9	389	11.0	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	2.9	394	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-2	ฟิตติ้งอาคาร Cargo	3.0	393	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	394	6.6	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	389	6.5	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.6	387	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom (low level)	3.85	4.2	✓	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom (low level)	3.86	4.3	✓	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom (low level)	3.89	4.4	✓	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom (low level)	3.90	4.5	✓	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	3.89	4.6	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	3.99	4.5	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.4	390	1.4	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	396	22.9	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ว๊ากว	ว๊ากว	ว๊ากว	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	387	12.0	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	388	11.9	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	2.0	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	2.1	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 38

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกล็อก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	31.0	31.0	31.0	/	-	/	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	391	1.7	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	391	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสียโครก - 01	บ่อกักปฏิกูล	3.5	392	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสียโครก - 01	บ่อกักปฏิกูล	3.6	392	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสียโครก - 01	บ่อกักปฏิกูล	3.5	394	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.8	394	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	394	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.6	393	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.6	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.9	393	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.7	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.9	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกล็อก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	2.7	392	6.7	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.9	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	31.0	31.0	31.0	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.9	392	3.7	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	7.0	31.0	31.0	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	7.4	394	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	7.5	394	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	31.0	31.0	31.0	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	7.7	392	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	392	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.9	391	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.6	390	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.4	390	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.9	392	3.3	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกล็อก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	31.0	31.0	31.0	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	31.0	31.0	31.0	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	392	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	392	4.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	393	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	397	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	399	5.7	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	8.7	392	2.7	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	31.0	31.0	31.0	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	8.7	391	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	8.9	390	2.7	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารจอร์จ	3.0	392	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ถังน้ำ อาคารจอร์จ	3.1	393	10.2	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารจอร์จ	3.9	393	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ถังน้ำ อาคารจอร์จ	4.0	398	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ถังน้ำ อาคาร OB	3.0	391	10.7	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ถังน้ำ อาคาร OB	2.9	391	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ถังน้ำ อาคาร OB	low level	392	12.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ถังน้ำ อาคาร OB	low level	393	11.96	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	394	10.3	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	2.9	394	10.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ถังน้ำ อาคารอินเตอร์	2.9	393	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ถังน้ำ อาคาร Cargo	low level	393	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสืบเสาะ / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.9	391	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.0	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.3	390	3.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	3.9	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถักรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	3.9	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถักรับสภาพน้ำเสีย	10.5	391	3.9	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.5	390	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิรูป	3.6	391	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.7	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	390	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.7	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	4.1	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.7	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.0	392	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มควบคุม	ระบบลูกบอล	การสืบสวน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	391	6.5	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	6.7	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องควบคุมตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องควบคุมตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.8	393	3.8	/	-	/	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	3.9	392	3.7	/	/	/	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	3.8	393	3.8	/	/	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	3.6	393	3.2	/	X	/	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	3.7	392	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	3.8	393	3.8	/	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	3.9	391	3.7	/	X	/	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.7	391	3.8	/	-	/	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.8	392	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.9	393	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	3.9	391	0.9	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.9	393	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟลูมเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมฟลูมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมฟลูมเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.7	392	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.6	391	3.2	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 6

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีบำบัด ประจำวันที่ 1 เดือน 6 พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การสืบเสาะ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	392	6.5	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	393	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	สูง	สูง	สูง	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.8	393	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	7.9	392	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	สูง	สูง	สูง	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	392	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	393	4.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	392	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	387	5.7	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	388	5.9	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	8.7	391	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	สูง	สูง	สูง	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	8.9	392	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนืออาคารอินเตอร์	8.9	391	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.1	392	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.0	392	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	3.9	393	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนืออาคารจอดรถ	4.0	393	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	392	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	392	10.7	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	393	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	392	11.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	393	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	392	10.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	391	10.4	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน	2.9	392	10.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน	2.8	391	10.1	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	low level	393	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาล และสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 1 เดือน 6/2564 พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคู่ควบ	ระบบถ่วง	การสืบละเมิด / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	low level	394	10.3	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.2	393	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	392	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	392	5.7	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	391	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	397	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	8.9	398	3.0	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	9.7	399	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	391	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	390	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	397	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	397	2.5	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	395	22.9	/	X	-	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำส่วน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	393	10.8	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำส่วน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.9	393	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำส่วน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	394	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำส่วน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.9	/	/	/	

[illegible]

ลงชื่อ..... ผู้รับรอง..... (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด	ลงชื่อ..... (นายสุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
--	---

✓

✗

ปกติ

ผิดปกติ

ผู้ตรวจสอบ

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 02 เดือน 12/๗๖/๗๖ พ.ศ. 25๖6

ลำดับ	รายการการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสังเกตเงื่อนไข	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	0.92	0.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	0.91	0.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.2	0.92	0.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.77	0.77	0.77	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.0	0.91	1.3	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	0.91	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.0	0.90	1.7	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำใต้โคลน - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.6	0.91	0.0	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำใต้โคลน - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.5	0.92	0.0	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำใต้โคลน - 01	บ่อเก็บกากปฏิกูล	0.5	0.90	0.0	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	0.3	0.92	0.3	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.91	0.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.91	0.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.91	0.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	0.6	0.92	0.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	0.5	0.90	0.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	0.6	0.91	0.1	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	0.0	0.92	0.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.90	0.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.91	0.5	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	0.3	0.92	0.3	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.92	0.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	0.3	0.91	0.8	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.90	0.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.90	0.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและเสียหายทด. ประจำวันที่ 09 เดือน 1/2/2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักขัง	การสืบสวน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	0.6	0.98	0.6	✓	-	✓	
31	เครื่องสูบลำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	0.7	0.92	0.7	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบลำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	0.7	0.91	0.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	0.98	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	0.98	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	0.98	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	0.91	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องควบคุมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องควบคุมคลอรีน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตกตะกอน -01	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.91	0.5	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมตกตะกอน -02	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.91	0.5	✓	✓	-	
45	เครื่องสูบลมตกตะกอน -03	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.91	0.5	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตกตะกอน -04	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.98	0.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตกตะกอน -05	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.98	0.6	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตกตะกอน -01	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.91	0.5	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตกตะกอน -02	บ่อสูบลมตกตะกอน	0.98	0.92	0.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตกตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	0.98	0.91	0.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตกตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	0.98	0.91	0.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	0.98	0.92	0.6	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	1.8	0.92	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	1.7	0.91	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	0.92	0.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	0.91	0.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	0.91	0.7	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบลำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	0.7	0.98	0.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบลำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	0.8	0.92	0.0	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า ๑

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานภายในบ้านน้ำเขียวและสาขาวิชาล ประจําวันที่ 02 เดือน 12/2573/76 พ.ศ. 2580

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มกรบ	ระบบกลอย	การสัมผัสบริเวณ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	8.3	✓	✗	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	8.0	✓	✗	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.7๑	37๑	๑.๓๑	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.๗	3๗3	1.๗	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.8	3๗8	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.7๑๑	37๑๑	๑.๓๑๑	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	39๗	3.5	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.8	392	๗.5	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.๗	393	๗.6	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	393	๗.2	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.1	39๗	8.1	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารอินดอร์	8.3	390	8.5	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารอินดอร์	3.7๑๑	37๑๑	๑.๓๑๑	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินดอร์	Low level	391	8.0	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินดอร์	Low level	392	8.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	8.๗	389	10.๗	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	8.8	388	10.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	Low level	388	6.5	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	Low level	38๗	8.6	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	3.9	391	11.2	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	392	11.1	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	Low level	396	10.9	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	Low level	398	11.0	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	396	11.5	✓	✗	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	Low level	39๖	11.๗	✓	✗	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	11.1	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	39๗	11.0	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงฟั่นน้ำจุฬาราชมนตรี	3.9	396	11.2	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงฟั่นน้ำจุฬาราชมนตรี	3.2	393	11.1	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCI-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	8.๗	393	11.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและเสียหายทด. ประจำวันที่ 02

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกออก	การยืนยันเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงCT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.5	39A	11.8	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.9	39.5	11.8	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงCT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	39.6	11.7	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	1.8	39A	6.2	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	1.7	39.3	6.1	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	1.1	39.2	6.1	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.1	38.5	3.1	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.5	38.1	3.2	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	39.0	3.2	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	38.9	3.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	7.1	38.1	3.9	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	7.5	38.5	3.8	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บำบัด	บำบัด	9.1	39A	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บำบัด	บำบัด	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	39.1	23.7	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	39A	11.5	✓	X	✓	
1	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.5	39.1	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39.3	2.1	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39.6	2.3	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: $\text{โปรตีน} = \frac{\text{โปรตีนทั้งหมดในเซลล์} - \text{โปรตีนในคอม. D1, D3 และ D5}}{\text{โปรตีนทั้งหมดในเซลล์} - \text{โปรตีนในคอม. D1 และ D3}}$
 R3-D1 เป็นตัวที่ 1 ซึ่ง, R3-D3 เป็นตัวที่ 1 ซึ่ง, SNMCC-CR-DOM เป็นตัวที่ 1 ซึ่ง, SNMCC-CR-16 เป็นตัวที่ 2 ซึ่ง,
 โปรตีนทั้งหมดในเซลล์ ACT เป็นตัวที่ 2 ซึ่ง, โปรตีนทั้งหมดในเซลล์ 2 ซึ่ง.

ลชชื่อ.....ผู้รับรอง..... (นายชวรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีชัย วิศวกรรม จำกัด	ลชชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ..... (นายศุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พ.000.0000
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๑๑ เดือน 12-๑-๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกสอบ	การสิ้นสละหรือ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	399	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	399	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.9	399	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.4	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.4	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.4	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.4	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	399	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	399	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	399	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.4	399	3.4	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.6	399	3.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบลูกบอล	การขึ้นสะพาน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	31.0	31.0	31.0	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	3.1	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	3.0	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	3.93	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	3.93	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.04	3.93	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.04	3.93	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	3.3	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	2.9	3.1	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	3.3	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	2.6	3.9	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	2.8	3.9	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	3.3	3.3	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	2.2	3.9	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	2.9	3.93	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	2.6	3.9	3.9	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	2.4	3.9	3.5	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	3.0	0.4	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	3.03	0.4	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.4	3.93	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	3.9	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	3.9	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	3.9	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.4	3.9	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนระบบบำบัดน้ำเสียและกากชีวภาพ ประจำวันที่ 9 เดือน 12 ปี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การขึ้นทะเบียน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	9.2	693	6.2	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	9.3	692	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	9.0	690	6.0	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	692	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	9.1	693	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	9.0	690	6.0	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	688	2.4	/	/	-	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.7	693	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	694	4.5	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	696	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	697	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	8.4	693	6.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	8.9	694	6.3	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	9.0	695	6.0	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	9.1	696	6.1	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	2.9	691	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	2.8	692	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	3.6	691	6.8	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	4.2	692	6.9	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	689	11.2	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	689	11.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์เรียน OB	3.1	691	10.8	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์เรียน OB	3.0	692	10.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์เรียน OB	3.1	691	11.7	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์เรียน OB	3.2	692	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.8	691	11.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	692	11.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน	3.1	690	11.7	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงอากาศยาน	3.2	691	11.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิสิกส์เรียน OB Cargo	2.9	689	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและอบกากปศุสัตว์ ประจำปีที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกปล่อย	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-1	พิทชะวินชก Cargo	3.0	947	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-2	พิทชะวินชก Cargo	3.1	943	11.2	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-2	พิทชะวินชก Cargo	2.9	944	11.3	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-01	Bay 5	5.0	986	6.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-01	Bay 5	4.9	987	6.2	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-02	Bay 4	3.10	9150	3.10	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-02	Bay 4	4.4	986	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	0.96	945	9.1	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-03	ลานจอดรถริม Dom	0.96	946	9.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	0.96	943	9.1	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-04	ลานจอดรถริม Dom	0.96	949	9.2	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.96	947	9.8	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำลิซ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.96	946	9.4	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำลิซ บ้านพัก	บ้านพัก	3.6	945	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำลิซ บ้านพัก	บ้านพัก	3.10	9150	3.10	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำลิซสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	0.96	946	2.36	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำลิซสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.10	9150	3.10	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.9	940	11.2	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	941	11.3	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	0.96	942	1.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำลิซ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	0.96	943	2.0	/	/	/	

[illegible]

3430

(นายจตุรงค์ เจริญสุข

หัวขั้วแยกต่าง

บริษัท พรวิษณ อับธาสัน จำกัด

DATE _____

(นายสุกัย จีรา)

[illegible]

300 300

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 04 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสังเกตเทียบ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	394	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	3.93	393	3.93	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	10.8	394	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.4	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถัปรับสภาพน้ำเสีย	9.8	393	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.6	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.9	392	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.4	390	3.4	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.8	390	3.9	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	8.1	390	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	3.5	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	4.0	391	3.9	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.1	390	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	4.0	392	4.0	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 04 เดือน ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสืบประเหิน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	392	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.8	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	388	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	389	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	389	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	388	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	390	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.8	390	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	390	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.3	393	3.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	398	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.4	396	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.8	394	3.9	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.6	393	3.4	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	394	0.8	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	13.8	395	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	396	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโฟมลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	394	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโฟมลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโฟมลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	393	24.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.4	399	3.3	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	399	3.4	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจสอบเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 04 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลลอบ	การสับเปลี่ยน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	0.3	390	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	0.4	391	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	จิ๋ว	390	1.8	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	391	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.4	390	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.5	391	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	391	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	391	6.0	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	392	6.1	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	Low level	392	2.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	จิ๋ว	จิ๋ว	จิ๋ว	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนื่อ อาคารอินเตอร์	Low level	393	3.1	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนื่อ อาคารอินเตอร์	Low level	393	3.0	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอยครอส	Low level	391	10.8	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอยครอส	Low level	390	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนื่อ อาคารจอยครอส	4.4	390	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนื่อ อาคารจอยครอส	4.2	391	6.3	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	388	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	389	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.8	390	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	391	10.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.6	390	11.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.8	390	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	390	11.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	391	11.2	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงพิมพ์ฯ การบินไทย	3.8	399	11.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงพิมพ์ฯ การบินไทย	3.0	390	11.1	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.1	391	10.8	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 04 เดือน 10 พ.ย. 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศะวันออก Cargo	3.1	392	11.1	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวันออก Cargo	2.9	393	10.7	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวันออก Cargo	2.8	392	10.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	388	6.2	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	387	6.0	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซิกาด	ซิกาด	ซิกาด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	388	6.2	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.7	386	3.2	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.9	387	3.1	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	392	3.4	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	391	3.2	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	388	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	389	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.8	392	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ซิกาด	ซิกาด	ซิกาด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	391	23.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ซิกาด	ซิกาด	ซิกาด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	390	11.3	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.2	390	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	2.1	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	2.0	/	/	/	

รายการเครื่องใช้ภายในบ้าน SA-01 มีเครื่องใช้ภายในบ้าน 0203 มีเครื่องใช้ภายในบ้าน 01 ภายในบ้าน
 PS-01 มีเครื่องใช้ภายในบ้าน, PS-02 มีเครื่องใช้ภายในบ้าน, SNMCC-02 001 มีเครื่องใช้ภายในบ้าน
 SNMCC-02 Inter มีเครื่องใช้ภายในบ้าน 2 เครื่อง, มีเครื่องใช้ภายในบ้าน 2 เครื่อง, มีเครื่องใช้ภายในบ้าน 2 เครื่อง

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (นายจตุรนต์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พวธิยะ อีเอ็มเอ็ม จำกัด	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ ☒ ปกติ ☐ มีปัญหา (นายสุรชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน บพ.บพท
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกคุม	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.0	390	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.4	388	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.8	389	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.1	391	3.1	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.2	390	1.8	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.8	391	1.6	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.5	391	1.4	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	393	6.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	392	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	391	6.5	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.8	392	3.4	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.9	392	3.6	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	3.4	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.0	393	3.9	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.8	394	4.0	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.7	394	3.4	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	8.1	392	3.9	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.8	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.6	390	3.4	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.9	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.0	390	3.6	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.8	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	4.1	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	4.0	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	4.0	393	3.6	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกคุม	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	3.4	394	6.4	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	3.5	394	6.4	/	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	3.4	393	6.4	/	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	-	
43	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.1	393	3.0	/	-	-	
44	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	4.8	390	3.8	/	-	-	
45	เครื่องสูบลม - 03	บ่อสูบลม	3.1	393	3.1	/	-	-	
46	เครื่องสูบลม - 04	บ่อสูบลม	4.6	391	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลม - 05	บ่อสูบลม	4.4	391	3.9	/	X	/	
48	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.1	393	3.1	/	X	-	
49	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	3.0	392	4.0	/	X	/	
50	เครื่องสูบลม - 06	อาคารวิศวกรรม	4.6	392	3.4	/	-	-	
51	เครื่องสูบลม - 07	อาคารวิศวกรรม	4.6	393	3.9	/	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวิศวกรรม	7.8	393	3.8	/	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวิศวกรรม	16.2	393	0.9	/	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวิศวกรรม	18.6	394	0.9	/	-	-	
55	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวิศวกรรม	1.9	394	3.0	/	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ - 05	อาคารวิศวกรรม	0.8	392	3.0	/	-	-	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ - 03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพลิเมอร์ - 03	อาคารวิศวกรรม	1.8	392	24.4	/	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 01	อาคารวิศวกรรม	5.4	391	3.2	/	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 02	อาคารวิศวกรรม	5.8	393	3.3	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกคุม	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	391	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-01	3.1	393	3.1	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-01	8.9	390	1.4	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	PS-01	9.0	391	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-02	3.1	393	3.1	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-02	Low level	394	2.9	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-03	8.5	394	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-03	8.9	393	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	386	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	384	6.0	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	9.4	389	3.0	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	3.1	393	3.1	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	398	3.0	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	394	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	2.4	394	10.4	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	2.9	395	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	4.1	393	6.9	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	4.3	394	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	390	11.3	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	391	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตเนส บ่อน OB	2.9	388	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตเนส บ่อน OB	3.0	389	10.2	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตเนส บ่อน OB	2.6	392	11.6	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตเนส บ่อน OB	2.8	393	10.4	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	394	11.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	395	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	Low level	395	11.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	Low level	394	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตเนส บ่อน Cargo	Low level	393	10.2	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 05 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกคุม	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตเนส บ่อน Cargo	Low level	394	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตเนส บ่อน Cargo	3.1	392	11.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟิตเนส บ่อน Cargo	3.0	393	11.2	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	388	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	384	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.1	393	3.1	/	/	/	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.8	385	6.2	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ บ่อน Dom	8.8	386	2.4	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ บ่อน Dom	8.9	384	2.8	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ บ่อน Dom	8.1	384	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ บ่อน Dom	8.6	388	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	390	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	391	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ่อนพัก	บ่อนพัก	8.4	391	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ่อนพัก	บ่อนพัก	3.1	393	3.1	/	/	/	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	394	23.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.0	390	11.2	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	391	11.3	/	/	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	/	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	393	1.4	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	4.0	390	6.2	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	3.8	390	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	3.9	391	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	3.79	399	3.99	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	3.1	392	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	10.5	391	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังเก็บเสียกาน้ำเสีย	10.3	392	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	7.6	393	3.4	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	7.5	392	3.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	7.8	394	3.8	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.4	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.5	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.4	390	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.1	391	3.7	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.4	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.9	390	3.5	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.4	391	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.5	391	3.5	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	390	3.6	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.7	390	3.9	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.0	392	3.5	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.0	393	3.9	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.7	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	394	3.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	3.8	394	3.5	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	3.8	392	3.9	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	3.6	393	3.8	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาภิบาล, ประจำวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การสืบเสาะ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	387	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	389	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	388	6.4	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	389	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	ป้อนตะกอน	3.9	389	3.9	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	ป้อนตะกอน	4.7	389	3.5	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	ป้อนตะกอน	3.9	390	3.9	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	ป้อนตะกอน	4.5	389	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	ป้อนตะกอน	4.7	391	3.7	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	ป้อนตะกอน	3.9	390	3.9	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	ป้อนตะกอน	4.8	390	3.5	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.5	392	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.9	391	3.6	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.0	393	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.2	393	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายฟอสเฟอรัส -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพแทสเซียม -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพแทสเซียม -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	390	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.7	389	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.6	388	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูดคาร์บอน	ระบบลูกกลิ้ง	การเชื่อมต่อ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	390	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	391	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	390	6.4	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.3	391	6.5	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.3	391	6.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	391	6.5	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.3	391	6.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.3	391	6.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.3	391	6.5	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.3	390	6.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.3	390	6.4	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	3.3	391	6.5	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	3.3	391	6.5	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	3.3	391	6.5	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	3.3	391	6.5	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจอร์จ	3.3	391	6.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจอร์จ	3.3	391	6.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดได้อาคารจอร์จ	3.3	391	6.5	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดได้อาคารจอร์จ	3.3	391	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.3	391	6.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.3	391	6.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตัวรับOB OB	3.3	391	6.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตัวรับOB OB	3.3	391	6.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตัวรับOB OB	3.3	391	6.5	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตัวรับOB OB	3.3	391	6.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.3	391	6.5	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.3	391	6.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟีดตัวรับOM OM	3.3	391	6.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟีดตัวรับOM OM	3.3	391	6.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดตัวรับOB Cargo	3.3	391	6.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาทินาน ประจําวันที่ 6/2/2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกลด	การสังเกตเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	388	11.0	/	/		
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.9	388	10.6	/	/		
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	2.8	389	10.3	/	/		
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	390	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	390	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	391	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	387	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.9	389	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	391	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	390	3.1	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	388	3.3	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	389	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.3	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	393	23.1	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ซิกด	ซิกด	ซิกด	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	388	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.1	387	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	390	2.4	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	391	2.1	/	/	/	

[illegible]

ลงชื่อ:  ผู้รับมอบ (นายจตุรงค์ เจริญสุข)
 หัวหน้าแผนกช่าง
 บริษัท พริ้งวงษ์ อิมบิวส์ จำกัด

ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบ (นายศุภชัย จิรา)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
 พริ้งวงษ์

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกลอ	การสืบละเหิน / เมือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	399	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	393	6.3	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.8	393	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	392	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	393	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.4	394	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	394	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.4	392	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.6	391	3.4	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.5	391	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.8	392	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.9	392	3.8	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	4.6	393	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.4	393	3.6	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	396	3.8	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.5	394	4.0	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	395	3.6	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	4.0	391	3.4	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	4.0	391	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.8	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	3.6	392	3.9	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	3.8	391	3.6	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	3.4	391	3.5	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 7 เดือน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกลอย	การสืบเสาะเทียบ / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	393	6.4	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.8	392	6.5	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องควบคุมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกำจัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกำจัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	393	3.0	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	390	3.0	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	393	3.0	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	391	3.8	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.4	395	3.5	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.0	390	3.0	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	399	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.0	393	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.9	396	3.8	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	3.9	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	394	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.6	395	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องควบคุมผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.9	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.9	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกักตุน	การสังเกตเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	391	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	393	6.3	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	FS-01	8.8	390	1.4	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	390	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	393	3.3	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	386	9.2	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.2	393	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	390	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.6	389	5.7	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	389	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารอินเตอร์	9.8	390	2.9	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟักไข่ อาคารอินเตอร์	3.3	393	3.3	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟักเนื้อ อาคารอินเตอร์	8.9	390	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟักเนื้อ อาคารอินเตอร์	8.9	391	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟักไข่ อาคารจอตกร	2.8	391	10.2	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟักไข่ อาคารจอตกร	2.9	390	10.5	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟักเนื้อ อาคารจอตกร	3.3	390	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟักเนื้อ อาคารจอตกร	3.8	391	6.2	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	392	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟักตะวันออก OB	3.0	391	10.2	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟักตะวันออก OB	3.1	391	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟักตะวันออก OB	2.5	390	11.3	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟักตะวันออก OB	2.8	390	10.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	391	11.4	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	391	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมปุ๋ยจากอินทรีย์	2.9	390	11.5	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมปุ๋ยจากอินทรีย์	3.1	390	11.5	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟักตะวันออก Cargo	3.0	390	10.3	/	/	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ ๙ เดือน ๖๖๒๕๖๖ หน้า 2/66

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไกล	การสืบละเหิน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	389	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.4	390	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	390	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	386	6.0	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	384	6.1	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	385	5.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.1	390	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.2	389	2.7	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	388	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	389	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	390	2.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	389	2.8	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.4	392	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	394	22.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ช็อต	399	ช็อต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.1	398	10.9	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.1	396	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	399	2.0	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	393	1.9	/	/	/	

งานวิจัย : การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน SA-01 โรงเรียนวัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้
PS-01 โรงเรียนวัดบ้านดอน PS-02 โรงเรียนวัดบ้านดอน SNMCC-01 โรงเรียนวัดบ้านดอน SNMCC-02 โรงเรียนวัดบ้านดอน
โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนวัดบ้านดอน AOT โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนวัดบ้านดอน โรงเรียนวัดบ้านดอน


 ชื่อ ผู้รับรอง
 (นายจตุรงค์ เจริญสุข)
 หัวหน้าแผนกช่าง
 บริษัท ทวีชัย อีโคโนมิก จำกัด



☒ ปกติ
☒ มีอุปสรรค

ชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุพล จิต)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
 ขก.ก.พ.ท.

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสถานีสูบ ประจําวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบถูกขอ	การสิ้นเปลือง / ปี	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.3	3.95	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.4	3.93	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	3.91	6.2	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.3	3.3	3.3	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	3.98	1.2	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.4	3.98	1.4	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	3.99	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	3.91	6.8	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	3.91	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.8	3.93	6.8	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	2.9	3.91	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	2.4	3.91	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	2.4	3.91	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	2.6	3.91	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	2.6	3.96	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	2.8	3.93	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	2.4	3.91	3.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	4.1	3.91	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.9	3.91	3.0	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	3.91	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.4	3.91	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.4	3.91	3.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.6	3.91	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.4	3.91	3.6	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	3.99	3.6	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	3.93	3.6	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาใกล้เคียง ประจำวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกออก	การสับเปลี่ยน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	393	6.2	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	394	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.04	398	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.06	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.04	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.23	393	3.23	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	3.4	393	3.6	/	/	-	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.23	393	3.23	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	3.6	393	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	3.6	393	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.23	393	3.23	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	3.2	391	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.4	391	3.4	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	398	3.9	/	-	/	
52	เครื่องยัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.4	393	3.6	/	-	/	
53	เครื่องยัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.4	393	0.4	/	-	/	
54	เครื่องยัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	399	0.4	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	399	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	399	3.0	/	-	/	
57	ถังเติมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	6.2	393	3.0	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำถังสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	6.2	393	3.0	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd 22/04/2564 ver. 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนประกอบปั๊มไอน้ำและสหกรณ์ฯ ประจําวันที่ 8 เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ๑๑/๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบกลด	การขึ้นและเทียบ / ลื่น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	34.8	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	34.8	6.3	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.2	34.8	3.3	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.2	34.8	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.1	34.8	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.2	34.8	3.3	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	3.2	2.0	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.2	34.8	8.8	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.2	34.8	8.8	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	3.4	8.2	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	3.4	8.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารขึ้นเคอร์	4.4	34.8	2.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารขึ้นเคอร์	3.3	34.8	3.3	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารขึ้นเคอร์	4.4	34.8	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารขึ้นเคอร์	4.4	34.8	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.0	34.8	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.1	34.8	10.3	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.4	34.8	6.8	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.1	34.8	6.8	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	34.8	10.8	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.2	34.8	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.4	34.8	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.4	34.8	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	3.3	19.5	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	3.3	11.4	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	34.8	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.3	34.8	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพ่งแม่ทุกราการนิคม	3.9	34.8	10.4	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพ่งแม่ทุกราการนิคม	3.9	34.8	10.3	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	low level	3.4	10.3	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบน้ำบาดาลและสาขาวิชา, ประจำวันที่ 8 เดือน มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การเชื่อมต่อ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิตะวันออก Cargo	Low level	39.6	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิตะวันออก Cargo	3.1	39.9	10.8	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิตะวันออก Cargo	2.9	39.9	10.4	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	6.0	39.9	6.4	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	6.0	39.9	6.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.9	39.9	3.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.8	39.6	6.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.9	39.9	9.4	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	4.4	39.9	9.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	39.9	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	39.1	9.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	39.9	3.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	39.1	3.9	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	4.9	39.6	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	3.9	39.9	3.9	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	39.6	19.7	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	3.9	39.9	3.9	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.0	39.9	10.4	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.1	39.9	10.6	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	39.8	1.2	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	39.8	1.7	/	/	/	

[illegible]

 ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พหุวิชนูปถัมภ์ จำกัด	 ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจจ่าย (นายศุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ช่างคนงาน
--	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๑ เดือน 12 ปี ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	7.4	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	7.4	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	7.4	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	7.4	6.1	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.1	7.4	1.7	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	7.4	1.6	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	7.4	1.5	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	7.4	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	7.4	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	7.4	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.3	7.4	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	7.4	3.4	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.7	7.4	3.4	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.9	7.4	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.7	7.4	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	7.4	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.5	7.4	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.7	7.4	3.7	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.0	7.4	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.3	7.4	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.4	7.4	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	7.4	4.1	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.3	7.4	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.7	7.4	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.3	7.4	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.3	7.4	3.3	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ ๗ เดือน ๑๒๕๖๔๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การสืบเสาะ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	๕.๓๐	๕.๕๐	๕.๓๐	/	-	/	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	๕.๖	๕.๖๖	๕.๕	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.๐๙	๕.๕๕	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.0๕	๕.๕๕	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	๕.0๕	๕.๕๕	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.0๙	๕.๕๕	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕๐	๕.๕๐	๕.๕๐	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕๐	๕.๕๐	๕.๕๐	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕๐	๕.๕๐	๕.๕๐	/	X	/	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	1๕.๙	๕.๕๕	0.๕	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	1๕.๕	๕.๕๕	0.๕	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.๙	๕.๕๕	๕.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.๙	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	๕.๕	๕.๕๕	๕.๕	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๑ เดือน 12 ปี ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบคู่ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การขึ้นสะพาน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	2.2	๗๗	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	๑.๖	๗๗	4.2	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	๑.๖๓	๗๖๓	๑.๖๓	/	/	/	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	๑.6	๗๗	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	๑.1	๗๗2	1.7	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	๑.๖๓	๗๖๓	๑.๖๓	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	1.๖๓	๗๖6	2.5	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	๑.5	๗๗2	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	๑.6	๗๗๖	4.6	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	๗๗0	5.๑	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.๑	๗๗1	5.๑	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	๑.6	๗๗6	๖.1	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	๑.๖๓	๗๖๓	๑.๖๓	/	/	/	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	1.๖๓	๗๖๓	2.๑	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	1.๖๓	๗๖6	2.๑	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอร์จ	2.๑	๗๗	11.1	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้อาคารจอร์จ	2.6	๗๗2	11.2	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอร์จ	๓.5	๗๗๔	6.๑	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอร์จ	4.0	๗๗5	6.๑	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.๑	๗๗๖	11.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.๑	๗๗๖	11.4	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1/1	ฟิตตะวันออก OB	1.๖๓	๗๖๑	10.7	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1/1	ฟิตตะวันออก OB	1.๖๓	๗๖๑	10.๖	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1/2	ฟิตตะวันตก OB	1.๖๓	๗๖๑	11.2	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1/2	ฟิตตะวันตก OB	1.๖๓	๗๖๑	11.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.๑	๗๗4	10.๑	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.๑	๗๗5	10.๑	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โซ่ส่งน้ำสู่อาคารฟิต	๑.๖	๗๗5	11.0	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โซ่ส่งน้ำสู่อาคารฟิต	๑.2	๗๗6	11.1	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1-1/1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	๗๗6	10.๖	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบลูกสูบ	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศควินฮก Cargo	9.7	796	10.7	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศควินฮก Cargo	9.9	796	10.9	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศควินฮก Cargo	9.1	797	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	799	6.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	794	6.1	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.7	797	6.2	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	797	6.2	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	9.1	793	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	9.2	793	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	797	3.1	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Low level	793	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	791	2.9	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	797	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.6	794	1.3	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.7	797	4.7	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	796	25.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	4.7	797	4.7	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	796	11.3	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	797	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	793	2.1	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำมัน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	793	2.0	/	/	/	

[illegible]

๑๕๐

(นายจตุรนต์ เกจิอนันต์)

☒ ปกติ
☐ ผิดปกติ
 ชื่อ : _____ ผู้ตรวจสอบ : _____

หมายเหตุ ()

หน้าที่ที่ควบคุมงาน

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.0	392	8.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.1	391	8.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.2	391	8.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.7	392	3.7	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.2	392	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.8	392	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.5	391	1.7	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	393	8.8	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	8.5	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	8.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.7	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.5	393	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.1	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.7	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.7	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.6	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	392	3.7	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	392	8.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	8.6	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	391	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	3.7	392	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	7.8	391	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลม -03	บ่อสูบลม	3.7	392	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลม -04	บ่อสูบลม	7.7	392	3.7	✓	✓	✓	
47	เครื่องสูบลม -05	บ่อสูบลม	7.5	391	3.5	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลม -01	บ่อสูบลม	3.7	392	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลม -02	บ่อสูบลม	7.7	393	3.7	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลม -06	อาคารวัดตะกอน	7.8	393	3.8	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลม -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	392	3.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	391	3.7	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.8	392	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.7	392	0.7	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.1	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.9	393	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	27.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.7	392	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.6	393	3.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำ -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	8.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำ -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.1	392	8.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-01	3.7	391	3.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-01	7.8	391	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำ -03	PS-01	7.9	393	1.7	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-02	3.7	392	3.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-02	1.6	387	3.0	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-03	8.3	393	3.3	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-03	8.8	392	3.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	386	8.1	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	387	8.0	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	9.5	390	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.7	391	3.7	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	391	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	low level	393	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอร์จ	2.9	389	10.3	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอร์จ	3.0	390	10.7	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตได้อาคารจอร์จ	3.8	386	8.8	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตได้อาคารจอร์จ	3.7	387	8.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	3.1	390	10.5	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	3.0	389	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคาร OB	3.0	382	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคาร OB	3.1	383	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคาร OB	low level	387	11.1	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคาร OB	low level	386	11.2	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	2.8	391	11.7	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	2.9	390	11.6	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/1	โพลีเมอร์อาคารอินเตอร์	3.1	390	11.1	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/2	โพลีเมอร์อาคารอินเตอร์	3.0	391	11.2	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.9	390	10.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตได้อาคาร Cargo	3.0	389	10.3	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.9	393	11.3	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตได้อาคาร Cargo	2.8	392	11.2	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	3.0	386	8.1	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	3.1	385	8.0	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	3.7	391	3.7	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	1.2	385	8.0	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.1	384	2.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.0	383	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	390	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	391	3.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	388	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.6	387	3.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บ่อน้ำ	8.7	391	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บ่อน้ำ	3.7	391	3.7	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	385	23.1	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.7	392	3.7	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	388	11.1	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.8	387	11.2	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกลอย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	8.2	091	8.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	0.9	092	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	8.1	091	8.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	✓	✓	✓	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.5	092	1.3	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	090	1.6	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.5	090	1.3	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	0.5	091	8.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	0.0	092	8.4	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	0.6	091	8.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.9	091	0.3	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	091	0.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.9	093	0.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.6	092	0.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.5	091	0.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.6	093	0.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.9	092	0.9	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	9.9	092	1.1	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	0.8	091	8.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.3	091	0.3	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	0.3	092	0.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	0.8	093	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	0.9	092	0.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	0.8	091	0.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	0.9	092	0.6	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	0.9	091	0.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกลอย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	✓	✓	✓	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	0.3	093	8.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	0.3	091	8.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.09	092	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.09	092	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมและคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.08	093	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.08	092	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมและคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน - 01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน - 01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลอย - 01	บ่อสูบลอย	✓	✓	✓	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลอย - 02	บ่อสูบลอย	9.8	091	0.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลอย - 03	บ่อสูบลอย	✓	✓	✓	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลอย - 04	บ่อสูบลอย	9.3	092	0.5	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลอย - 05	บ่อสูบลอย	9.6	092	0.5	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลอย - 01	บ่อสูบลอย	✓	✓	✓	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลอย - 02	บ่อสูบลอย	9.9	091	0.6	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลอย - 06	อาคารวัดตะกอน	9.9	093	0.8	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลอย - 07	อาคารวัดตะกอน	9.6	092	0.9	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวัดตะกอน	9.3	091	0.0	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวัดตะกอน	10.8	092	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวัดตะกอน	10.6	091	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน - 01	อาคารวัดตะกอน	1.8	092	0.1	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	091	0.0	✓	-	✓	
57	ถังแยกไขมัน - 03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องผสมไขมัน - 03	อาคารวัดตะกอน	1.9	091	2.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 01	อาคารวัดตะกอน	3.6	092	0.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 02	อาคารวัดตะกอน	0.8	091	0.5	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกลอย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	0.2	091	8.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	0.3	092	8.8	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-01	✓	✓	✓	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-01	8.0	093	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	PS-01	8.1	091	1.3	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-02	✓	✓	✓	✓	-	✓	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-02	Low level	0.0	9.5	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-03	8.3	093	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-03	8.2	092	1.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	0.0	083	0.3	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	088	0.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	9.5	092	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	✓	✓	✓	✓	-	✓	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.0	2.9	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.89	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.9	092	10.6	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.8	093	10.5	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.0	8.8	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.02	6.0	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	2.9	092	10.6	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	0.0	093	10.5	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.02	10.5	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.0	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.8	091	11.8	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.3	092	11.3	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	083	10.8	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	088	10.3	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	0.1	083	11.8	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	0.2	088	11.2	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.0	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกลอย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	Low level	0.0	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.9	083	11.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ฟีดได้อาคารขึ้นดอร์	2.8	088	11.3	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	0.0	0.9	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Low level	0.0	0.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	✓	✓	✓	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.6	082	6.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถาดจระเข้ Dom	8.8	086	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ถาดจระเข้ Dom	8.9	083	2.3	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ถาดจระเข้ Dom	Low level	0.0	0.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ถาดจระเข้ Dom	Low level	0.0	0.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	0.0	0.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	0.0	0.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.5	090	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	✓	✓	✓	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	0.0	2.9	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	✓	✓	✓	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ถาดจระเข้ Cargo	2.0	091	11.2	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ถาดจระเข้ Cargo	2.1	092	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ถาดจระเข้ Cargo	Low level	0.0	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ถาดจระเข้ Cargo	Low level	0.0	1.3	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1, CT-ESNP/1-2, CT-ESNP/1-3, CT-ESNP/1-4, CT-ESNP/1-5, CT-ESNP/1-6, CT-ESNP/1-7, CT-ESNP/1-8, CT-ESNP/1-9, CT-ESNP/1-10, CT-ESNP/1-11, CT-ESNP/1-12, CT-ESNP/1-13, CT-ESNP/1-14, CT-ESNP/1-15, CT-ESNP/1-16, CT-ESNP/1-17, CT-ESNP/1-18, CT-ESNP/1-19, CT-ESNP/1-20, CT-ESNP/1-21, CT-ESNP/1-22, CT-ESNP/1-23, CT-ESNP/1-24, CT-ESNP/1-25, CT-ESNP/1-26, CT-ESNP/1-27, CT-ESNP/1-28, CT-ESNP/1-29, CT-ESNP/1-30, CT-ESNP/1-31, CT-ESNP/1-32, CT-ESNP/1-33, CT-ESNP/1-34, CT-ESNP/1-35, CT-ESNP/1-36, CT-ESNP/1-37, CT-ESNP/1-38, CT-ESNP/1-39, CT-ESNP/1-40, CT-ESNP/1-41, CT-ESNP/1-42, CT-ESNP/1-43, CT-ESNP/1-44, CT-ESNP/1-45, CT-ESNP/1-46, CT-ESNP/1-47, CT-ESNP/1-48, CT-ESNP/1-49, CT-ESNP/1-50, CT-ESNP/1-51, CT-ESNP/1-52, CT-ESNP/1-53, CT-ESNP/1-54, CT-ESNP/1-55, CT-ESNP/1-56, CT-ESNP/1-57, CT-ESNP/1-58, CT-ESNP/1-59, CT-ESNP/1-60, CT-ESNP/1-61, CT-ESNP/1-62, CT-ESNP/1-63, CT-ESNP/1-64, CT-ESNP/1-65, CT-ESNP/1-66, CT-ESNP/1-67, CT-ESNP/1-68, CT-ESNP/1-69, CT-ESNP/1-70, CT-ESNP/1-71, CT-ESNP/1-72, CT-ESNP/1-73, CT-ESNP/1-74, CT-ESNP/1-75, CT-ESNP/1-76, CT-ESNP/1-77, CT-ESNP/1-78, CT-ESNP/1-79, CT-ESNP/1-80, CT-ESNP/1-81, CT-ESNP/1-82, CT-ESNP/1-83, CT-ESNP/1-84, CT-ESNP/1-85, CT-ESNP/1-86, CT-ESNP/1-87, CT-ESNP/1-88, CT-ESNP/1-89, CT-ESNP/1-90, CT-ESNP/1-91, CT-ESNP/1-92, CT-ESNP/1-93, CT-ESNP/1-94, CT-ESNP/1-95, CT-ESNP/1-96, CT-ESNP/1-97, CT-ESNP/1-98, CT-ESNP/1-99, CT-ESNP/1-100, CT-ESNP/1-101, CT-ESNP/1-102, CT-ESNP/1-103, CT-ESNP/1-104, CT-ESNP/1-105, CT-ESNP/1-106, CT-ESNP/1-107, CT-ESNP/1-108, CT-ESNP/1-109, CT-ESNP/1-110, CT-ESNP/1-111, CT-ESNP/1-112, CT-ESNP/1-113, CT-ESNP/1-114, CT-ESNP/1-115, CT-ESNP/1-116, CT-ESNP/1-117, CT-ESNP/1-118, CT-ESNP/1-119, CT-ESNP/1-120, CT-ESNP/1-121, CT-ESNP/1-122, CT-ESNP/1-123, CT-ESNP/1-124, CT-ESNP/1-125, CT-ESNP/1-126, CT-ESNP/1-127, CT-ESNP/1-128, CT-ESNP/1-129, CT-ESNP/1-130, CT-ESNP/1-131, CT-ESNP/1-132, CT-ESNP/1-133, CT-ESNP/1-134, CT-ESNP/1-135, CT-ESNP/1-136, CT-ESNP/1-137, CT-ESNP/1-138, CT-ESNP/1-139, CT-ESNP/1-140, CT-ESNP/1-141, CT-ESNP/1-142, CT-ESNP/1-143, CT-ESNP/1-144, CT-ESNP/1-145, CT-ESNP/1-146, CT-ESNP/1-147, CT-ESNP/1-148, CT-ESNP/1-149, CT-ESNP/1-150, CT-ESNP/1-151, CT-ESNP/1-152, CT-ESNP/1-153, CT-ESNP/1-154, CT-ESNP/1-155, CT-ESNP/1-156, CT-ESNP/1-157, CT-ESNP/1-158, CT-ESNP/1-159, CT-ESNP/1-160, CT-ESNP/1-161, CT-ESNP/1-162, CT-ESNP/1-163, CT-ESNP/1-164, CT-ESNP/1-165, CT-ESNP/1-166, CT-ESNP/1-167, CT-ESNP/1-168, CT-ESNP/1-169, CT-ESNP/1-170, CT-ESNP/1-171, CT-ESNP/1-172, CT-ESNP/

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 1 เดือน 12/2561 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	0.92	6.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	0.91	6.1	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	0.91	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.73	0.93	3.73	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	0.92	1.7	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	0.93	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	0.92	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำใต้ทราย - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	0.0	0.91	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำใต้ทราย - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	0.6	0.92	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำใต้ทราย - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	0.0	0.93	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	0.93	0.3	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	0.91	0.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.6	0.92	0.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.4	0.92	0.7	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.5	0.93	0.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.7	0.91	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	0.92	0.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	0.7	0.93	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.91	0.7	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.93	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	0.7	0.92	0.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	0.9	0.93	0.3	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	0.8	0.92	0.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	0.7	0.91	0.8	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสื่อสาร	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อ / เชื้อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	๖.๖๓	๖.๖๓	๖.๖๓	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	๐.๐๘	๖.๖	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	๐.๐๙	๖.๖	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	๐.๐๘	๖.๖	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	๐.๐๙	๖.๖	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลบตะกอน -01	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖๓	๖.๖๓	๖.๖๓	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลบตะกอน -02	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลบตะกอน -03	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖๓	๖.๖๓	๖.๖๓	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลบตะกอน -04	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลบตะกอน -05	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลบตะกอนย่อย -01	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖๓	๖.๖๓	๖.๖๓	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลบตะกอนย่อย -02	บ่อสูบลบตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	X	-	
50	เครื่องสูบลบตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลบตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	๐.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวาดผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	๖.๖	๖.๖	๖.๖	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน 12/27 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกข่าย	การขึ้นทะเบียน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียลงบ่อที่ 1	0.3	0.92	8.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียลงบ่อที่ 2	0.2	0.93	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	✓	✓	✓	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.0	3.91	1.6	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	7.8	0.93	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	✓	✓	✓	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.3	3.86	2.3	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.8	0.92	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.7	0.91	1.2	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.6	0.81	1.3	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.7	0.85	1.2	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารดินเนอร์	9.7	0.89	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารดินเนอร์	✓	✓	✓	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารดินเนอร์	Low level	0.93	3.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารดินเนอร์	Low level	0.92	3.6	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	2.9	0.91	10.9	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	2.8	0.92	10.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	Low level	0.91	6.5	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิสิกส์ อาคารจอดรถ	Low level	0.90	6.1	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	0.92	10.1	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	0.93	10.5	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ วนออก OB	0.0	0.86	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ วนออก OB	0.1	0.86	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์ วนออก OB	2.7	0.92	11.2	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิสิกส์ วนออก OB	2.8	0.91	11.1	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	0.91	11.7	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	0.90	11.6	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โซลาร์เซลล์ อาคารดินเนอร์	0.1	0.90	11.1	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โซลาร์เซลล์ อาคารดินเนอร์	0.0	0.91	11.2	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิสิกส์ วนออก Cargo	0.0	3.88	10.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 14 เดือน 12 พ.ย. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบความปลอดภัย	การเชื่อมต่อระบบ / เสา	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิกัดวินมอช Cargo	8.9	389	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดวินมอช Cargo	8.9	390	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิกัดวินมอช Cargo	8.8	391	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	8.8	386	8.0	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	8.9	387	6.1	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	8.8	384	5.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	low level	391	8.0	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	low level	392	8.1	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	low level	389	8.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	low level	390	8.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	389	8.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	390	8.0	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	391	1.8	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	393	8.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	8.0	386	11.1	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	8.0	387	11.2	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.7	✓	✓	✓	

PS-01 ના ૧૪૭૦ PS-02 ના ૧૫૭૦ SWCC-02 અને ના ૧૪૭૦ SWCC-02 અને ના ૨૬૫૦ મનુશ્ચરવત્ AOT -
ના ૨ ૯૭૭ નિયંત્રકો ના ૨ ટિકેટ નોંધણી Reclaimed -01 ના ૬૧૭૦

ลงชื่อ..... (นายจิรุตม์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีชัย ยานยนต์ จำกัด	ลงชื่อ..... (นายสุวิทย์ จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
---	---

☒ ปกติ
☒ สิ้นสุด

☐ ปกติ
☐ สิ้นสุด

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน 10 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุกควบคุม	ระบบปลูกถอย	การใส่ปุ๋ย / เลี้ยง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.8	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	8.5.0	392.0	3.5.0	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.4	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 16 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบลูกกลิ้ง	การสืบละออง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.30	31.30	31.30	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	39.3	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	39.2	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	39.2	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	39.2	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผลคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	39.3	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	39.3	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผลคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	31.30	31.30	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	39.3	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	31.30	31.30	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	39.2	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	39.2	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	31.30	31.30	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	39.1	3.3	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -05	อาคารวัดตะกอน	3.9	39.2	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	39.1	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	39.2	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	39.3	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	39.3	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	39.2	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	39.2	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผลโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	39.1	24.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	39.1	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	39.2	3.9	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 16 เดือน 12 ปี 1973 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่สั่ง	การตรวจวัด			ระบบสุกรบวม	ระบบลูกออก	การกินและขับ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	397	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	390	3.9	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	FS-01	3.8	393	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	393	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	393	3.9	/	/	/	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.3	392	4.9	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.3	393	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	393	4.1	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	390	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	390	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	9.3	389	9.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.4	393	3.9	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	3.3	386	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	3.3	386	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.0	393	10.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.0	393	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	393	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.0	393	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	392	10.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	392	10.9	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	392	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	3.3	392	10.6	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	3.3	392	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	390	10.9	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	396	10.7	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ปล่อยน้ำสู่อาคารนิ่ม	3.3	390	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ปล่อยน้ำสู่อาคารนิ่ม	3.3	390	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	390	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสาภิบาล, ประจำวันที่ 16 เดือน 12/12/66 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกออก	การสิ้นเปลือง / ลิตร	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	390	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	2.9	392	10.5	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	392	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	load	386	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	load	396	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	39.0	39.0	39.0	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	load	386	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	386	9.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	2.8	386	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	load	389	9.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	load	349	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	load	989	2.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	load	389	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	2.9	396	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	37.0	39.0	39.0	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	load	990	249	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	39.0	39.0	39.0	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	5.0	399	11.1	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.0	392	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	load	399	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	load	399	1.9	/	/	/	

[illegible]

0.010

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวท้นน้ำแบบกร่าง

บริษัท พรวิชัย อัญมณีภัณฑ์ จำกัด



(continued)

[illegible]

3500 3500

บันทึก

ដើម្បី

..... ๕๒๕๖

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน 6 ปีระชาชน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกสอบ	การเชื่อมต่อ / เฝ้าย	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	373	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	3.8	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	392	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.7	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	391	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	390	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	390	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.9	394	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.9	394	4.0	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.7	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.7	390	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.9	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบกลด	การสืบเสาะ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	392	3.7	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	392	3.7	/	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	3.5	/	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังกักตะกอน 2	-	-	-	/	-	-	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.7	/	-	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.7	/	-	-	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.7	/	-	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	392	3.5	/	X	-	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	392	3.4	/	X	-	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	393	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	391	3.9	/	X	-	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.7	391	3.7	/	-	-	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.6	/	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.5	/	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	393	3.9	/	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.9	391	3.9	/	-	-	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	3.9	391	3.9	/	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	391	3.9	/	-	-	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	3.7	/	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.6	/	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	391	3.3	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานีตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกลอย	การเชื่อมต่อ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	392	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.50	393	3.150	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.4	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.9	391	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.150	393	3.150	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.5	394	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	394	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	395	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	395	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	396	6.0	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.9	397	3.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้อาคารอินเตอร์	3.150	398	3.150	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	399	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	4.00	3.0	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.0	392	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้อาคารจอดรถ	3.1	391	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	382	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.0	389	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	390	10.7	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	387	10.2	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	low level	389	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	low level	390	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.6	389	11.3	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	2.7	388	11.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	396	11.0	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	397	11.1	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โถ่งแผนผังการนิเทศ	3.1	392	11.0	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โถ่งแผนผังการนิเทศ	3.0	395	11.1	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.1	395	10.7	/	/	/	

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำ	ระบบถูกลอย	การเก็บสารพิษ / เชื้อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	394	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	397	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	393	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	4.9	396	6.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-01	Bay 5	5.0	393	6.0	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	3.88	315.0	315.0	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-02	Bay 4	4.4	393	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	6.9	389	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	6.9	390	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	394	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	393	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	392	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	391	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	9.0	391	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง บ้านพัก	บ้านพัก	3.15	315.0	315.0	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	480	23.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเลี้ยงสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.15	315.0	315.0	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.3	395	11.3	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.2	394	11.2	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.3	397	1.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเลี้ยง CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	396	1.9	/	/	/	

(Handwritten notes in Thai script)

.....
(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

หัวท้าวแสนช้าง

บริษัท พรวิษณุ อัญมณี จำกัด

๓๕๖

เจ้าแก้วที่สวนดอกแก้ว

1000-1001

พภก.ทอท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบลูกกลิ้ง	การสิ้นเปลือง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	3.7	3.7	✓	-	-	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	3.1	3.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.7	3.1	3.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	3.2	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	3.3	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	3.3	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	3.1	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.7	3.7	✓	✓	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	3.1	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.7	3.7	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	3.1	3.6	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	3.2	3.5	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.7	3.7	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.1	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.9	3.2	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.7	3.3	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.8	3.1	3.3	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	3.9	3.3	3.3	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	3.6	3.2	3.3	✓	-	✓	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	3.1	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโซลิเดชั่น-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	3.2	3.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมโซลิเดชั่น -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวาดผสมโซลิเดชั่น -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	3.1	3.6	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	3.6	3.2	3.2	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	3.8	3.3	3.5	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การเปลี่ยนแปลง / เติมน้ำมัน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศคะวินนอก Cargo	0.1	390	10.7	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศคะวินนอก Cargo	0.0	391	11.2	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศคะวินนอก Cargo	0.1	390	11.3	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.9	388	6.1	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1.8	387	6.2	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	✓	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.7	387	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	388	6.1	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	387	6.0	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	390	6.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	391	6.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	392	6.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	396	6.2	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.2	390	1.6	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	✓	✓	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	2.1	390	23.5	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	จำกัด	จำกัด	จำกัด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำใหม่ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	0.1	388	11.2	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำใหม่ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	0.3	387	11.1	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำใหม่ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.9	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำใหม่ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.8	✓	✓	✓	

ลงชื่อ..... (นายนันทวัฒน์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีชัย ยันต์พาณิชย์ จำกัด	☒ ปกติ ☐ มีอุปสรรค ลงชื่อ..... (นายนันทวัฒน์ เจริญสุข) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ขกท. ขกท.
---	--

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสังเกต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	0.92	6.2	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.8	0.92	6.9	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	0.92	6.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	✓	✓	✓	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.1	0.92	1.6	✓	✓	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.8	0.91	1.2	✓	✓	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	0.92	1.6	✓	✓	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อบำบัด	0.3	0.87	6.3	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อบำบัด	0.1	0.88	6.2	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อบำบัด	0.1	0.90	6.2	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อบำบัด	0.8	0.91	0.9	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อบำบัด	0.6	0.92	0.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อบำบัด	0.4	0.91	0.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อบำบัด	0.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อบำบัด	0.4	0.93	0.5	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อบำบัด	0.6	0.91	0.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อบำบัด	0.8	0.91	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อบำบัด	0.9	0.93	0.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อบำบัด	0.7	0.92	1.1	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อบำบัด	0.8	0.91	0.9	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อบำบัด	0.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อบำบัด	0.8	0.91	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อบำบัด	0.9	0.93	0.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อบำบัด	0.8	0.92	0.6	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อบำบัด	0.9	0.91	0.6	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อบำบัด	0.8	0.92	0.8	✓	-	✓	
27	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังเก็บ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสังเกต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	✓	✓	✓	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	0.5	0.92	6.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	0.6	0.93	6.8	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.08	0.91	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.09	0.92	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.09	0.93	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.08	0.91	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน	✓	✓	✓	✓	-	✓	
44	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	ถังผสมคลอรีน	0.9	0.90	0.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	ถังผสมคลอรีน	✓	✓	✓	✓	-	✓	
46	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	ถังผสมคลอรีน	0.5	0.90	0.6	✓	X	✓	
47	เครื่องจ่ายคลอรีน - 05	ถังผสมคลอรีน	0.7	0.91	0.5	✓	X	✓	
48	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน	✓	✓	✓	✓	X	-	
49	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	ถังผสมคลอรีน	0.6	0.92	0.8	✓	X	✓	
50	เครื่องจ่ายคลอรีน - 06	อาคารควบคุม	0.8	0.91	0.9	✓	-	✓	
51	เครื่องจ่ายคลอรีน - 07	อาคารควบคุม	0.6	0.92	0.9	✓	-	✓	
52	เครื่องเติมอากาศ - 01	อาคารควบคุม	0.8	0.93	0.5	✓	-	✓	
53	เครื่องเติมอากาศ - 02	อาคารควบคุม	1.5	0.93	0.8	✓	-	✓	
54	เครื่องเติมอากาศ - 03	อาคารควบคุม	1.5	0.91	0.8	✓	-	✓	
55	เครื่องเติมอากาศ - 01	อาคารควบคุม	1.8	0.92	0.1	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายคลอรีน - 05	อาคารควบคุม	0.8	0.91	0.0	✓	-	✓	
57	ถังผสมคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	1.9	0.92	0.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 01	อาคารควบคุม	0.7	0.93	0.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 02	อาคารควบคุม	0.8	0.91	0.2	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสังเกต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.3	0.92	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำ - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.2	0.93	6.8	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-01	✓	✓	✓	✓	-	-	
64	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-01	8.0	0.93	1.8	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำ - 03	PS-01	8.1	0.92	1.9	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-02	✓	✓	✓	✓	-	-	
67	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-02	Low level	0.87	2.1	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-03	8.6	0.90	1.2	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-03	8.7	0.91	1.1	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.3	0.91	0.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	0.92	0.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	9.1	0.86	0.1	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-02	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	✓	✓	✓	✓	-	-	
74	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	Low level	0.88	2.8	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำ - SNMCC-03	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	0.89	0.92	2.9	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำ - CP-ESNP-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	Low level	0.89	10.8	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำ - CP-ESNP-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	Low level	0.90	10.7	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำ - CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	1.1	0.80	6.8	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำ - CP-ESNP-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	1.2	0.81	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำ - MO-SNP/1	MO	2.9	0.89	10.6	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำ - MO-SNP/1	MO	3.0	0.90	10.7	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำ - OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	Low level	0.92	10.7	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำ - OB-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	Low level	0.93	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำ - OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	2.4	0.89	11.3	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำ - OB-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	2.5	0.88	11.2	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำ - GSE-SP/1	GSE	0.1	0.88	10.7	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำ - GSE-SP/1	GSE	0.0	0.89	10.8	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำ - OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.7	0.85	11.3	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำ - OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.8	0.86	11.2	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำ - CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	0.1	0.86	10.5	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 15 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกทดสอบ	การสังเกต	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	0.0	0.87	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	0.0	0.87	11.1	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟีดเดอร์ อาคารอินเตอร์	0.1	0.88	11.2	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	1.9	0.93	0.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	0.0	0.92	0.9	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	✓	✓	✓	✓	-	-	
97	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	1.1	0.90	0.2	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	0.83	2.8	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	0.84	2.7	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	0.87	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	0.88	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.7	0.82	0.0	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	0.8	0.85	0.9	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำ บ้านพัก	บ้านพัก	8.9	0.96	1.5	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำ บ้านพัก	บ้านพัก	✓	✓	✓	✓	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำ สำนักรักษา	สำนักรักษา	Low level	0.98	2.3	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำ สำนักรักษา	สำนักรักษา	✓	✓	✓	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	0.2	0.85	11.1	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	0.3	0.86	11.2	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	0.89	2.0	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	0.90	2.1	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 2-75, 2-76, 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81, 2-82, 2-83, 2-84, 2-85, 2-86, 2-87, 2-88, 2-89, 2-90, 2-91, 2-92, 2-93, 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, 2-98, 2-99, 2-100, 2-101, 2-102, 2-103, 2-104, 2-105, 2-106, 2-107, 2-108, 2-109, 2-110, 2-111, 2-112, 2-113, 2-114, 2-115, 2-116, 2-117, 2-118, 2-119, 2-120, 2-121, 2-122, 2-123, 2-124, 2-125, 2-126, 2-127, 2-128, 2-129, 2-130, 2-131, 2-132, 2-133, 2-134, 2-135, 2-136, 2-137, 2-138, 2-139, 2-140, 2-141, 2-142, 2-143, 2-144, 2-145, 2-146, 2-147, 2-148, 2-149, 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-154, 2-155, 2-156, 2-157, 2-158, 2-159, 2-160, 2-161, 2-162, 2-163, 2-164, 2-165, 2-166, 2-167, 2-168, 2-169, 2-170, 2-171, 2-172, 2-173, 2-174, 2-175, 2-176, 2-177, 2-178, 2-179, 2-180, 2-181, 2-182, 2-183, 2-184, 2-185, 2-186, 2-187, 2-188, 2-189, 2-190, 2-191, 2-192, 2-193, 2-194, 2-195, 2-196, 2-197, 2-198, 2-199, 2-200, 2-201, 2-202, 2-203, 2-204, 2-205, 2-206, 2-207, 2-208, 2-209, 2-210, 2-211, 2-212, 2-213, 2-214, 2-215, 2-216, 2-217, 2-218, 2-219, 2-220, 2-221, 2-222, 2-223, 2-224, 2-225, 2-226, 2-227, 2-228, 2-229, 2-230, 2-231, 2-232, 2-233, 2-234, 2-235, 2-236, 2-237, 2-238, 2-239, 2-240, 2-241, 2-242, 2-243, 2-244, 2-245, 2-246, 2-247, 2-248, 2-249, 2-250, 2-251, 2-252, 2-253, 2-254, 2-255, 2-256, 2-257, 2-258, 2-259, 2-260, 2-261, 2-262, 2-263, 2-264, 2-265, 2-266, 2-267, 2-268, 2-269, 2-270, 2-271, 2-272, 2-273, 2-274, 2-27

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มตรวจ	ระบบลูกสอบ	การสืบละหับ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.4	/	-	/	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.8	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	8.6	391	6.6	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	5.5	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	5.8	392	3.6	/	-	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	5.6	392	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	5.9	391	3.9	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	5.7	392	3.5	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	5.6	392	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	5.6	391	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	5.7	391	4.0	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.7	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.0	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	392	3.9	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.8	/	-	/	
26	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขนิบาต. ประจำวันที่ 17 เดือน 12 ปี 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบลูกสูบ	การสังเกตเงื่อนไข	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	๕1.๕๐	๓๖.๕๐	๕1.๕๐	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	393	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	393	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	๕1.๕๐	๕1.๕๐	๕1.๕๐	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	๕.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	๕1.๕๐	๕1.๕๐	๕1.๕๐	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	๕.6	392	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	๕.5	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนย่อย -01	บ่อสูบลมตะกอน	๕1.๕๐	๕1.๕๐	๕1.๕๐	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนย่อย -02	บ่อสูบลมตะกอน	๕.๕	392	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	๕.9	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	๕.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	๕.8	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	10.9	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.6	393	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.8	393	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	๒๔.๖	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 14 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อระบบ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.1	393	6.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	4.8	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.8	393	6.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	1.6	396	3.1	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.6	399	4.9	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.9	399	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.6	393	5.0	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.6	393	5.0	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	1.6	394	3.3	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	3.8	393	3.8	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารอินเตอร์	1.6	394	3.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนืออาคารอินเตอร์	1.6	394	3.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	3.0	393	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	3.1	392	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเหนืออาคารจอดรถ	3.9	392	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟีดเหนืออาคารจอดรถ	4.0	392	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	392	10.4	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	392	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	392	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	2.9	392	10.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	1.6	392	11.4	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	1.6	392	11.6	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	393	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	393	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงซ่อมบำรุงอาคารอินเตอร์	3.1	393	10.9	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงซ่อมบำรุงอาคารอินเตอร์	3.2	393	10.9	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	3.1	391	11.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 17 เดือน 12 ปี 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นและเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	2.1	394	11.8	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.0	394	10.9	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	3.1	394	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	390	5.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	390	5.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.5 ๑	395 ๑	๑3.๑ ๑	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.๑ 1	390	6.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.1	391	4.๐	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	391	4.๐	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	389	๑.๑	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	389	๑.๑	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	๑.8	399	4.๐	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	๑.4	399	4.๐	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	๑.9	396	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	๑.๑ ๑	๓๑๑ ๑	๑๑.๑ ๑	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	392	24.๑	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	๑.๑ ๑	๓๑๑ ๑	๑๑.๑ ๑	/	X	/	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.๐	396	11.8	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	๑.๐	396	10.9	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39๑	1.๑	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	low level	39๑	1.๑	/	/	/	

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
 (นายสุพจน์ เจริญสุข)
 หัวหน้าแผนกช่าง
 บริษัท ทวีชัย อันดามัน จำกัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายสุทัศน์ จิรา)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
 หก.ก.ทช.

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 18 เดือน 10 ค.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	391	6.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.8	390	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.5	392	6.2	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.8	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.9	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	393	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.4	392	6.6	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.8	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดร - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	390	6.6	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	8.9	393	3.8	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	8.6	391	3.9	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	8.8	392	3.8	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	8.6	390	3.8	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	8.7	391	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	8.4	392	3.5	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	8.6	390	4.1	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.1	393	3.8	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	8.8	390	4.2	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	8.8	391	3.5	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	8.8	390	3.8	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	8.9	393	4.1	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	8.8	392	3.8	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	8.8	392	3.8	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	8.5	390	3.5	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	8.8	392	3.9	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.1	39.2	6.5	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.0	39.1	6.8	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.0	39.0	6.7	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.1	39.5	6.7	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.1	39.4	6.9	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.0	39.0	6.7	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	3.0	39.2	6.5	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.2	39.1	6.7	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.5	39.3	6.5	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	39.0	5.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	3.0	39.9	5.9	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.2	39.2	6.3	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.3	6.3	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.0	6.4	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.5	39.1	6.3	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.2	39.0	10.3	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.1	39.3	10.1	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.3	39.2	6.0	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.1	39.1	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.2	39.1	10.3	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.3	39.2	10.7	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.1	39.0	10.3	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.4	10.9	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.1	12.3	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP-1-2	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.0	11.9	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	39.0	10.7	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	39.3	10.3	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.3	10.3	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	2.9	39.0	10.1	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1-1	ฟิสิกส์ อาคารเรียน	3.0	39.2	10.2	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 18 เดือน 10 พ.ย. 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบเกลียว	การสั่นสะเทือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.0	397	3.0	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.5	398	3.5	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.3	391	3.3	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	3910	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	393	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.3	397	3.3	✓	✓	✓	
44	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.8	390	3.5	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมกลอย -03	บ่อสูบลมกลอย	3.3	397	3.3	✓	✓	✓	
46	เครื่องสูบลมกลอย -04	บ่อสูบลมกลอย	3.6	390	3.6	✓	X	-	
47	เครื่องสูบลมกลอย -05	บ่อสูบลมกลอย	3.3	391	3.4	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมกลอย -01	บ่อสูบลมกลอย	3.3	397	3.3	✓	X	✓	
49	เครื่องสูบลมกลอย -02	บ่อสูบลมกลอย	3.8	392	3.9	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมกลอย -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	391	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมกลอย -07	อาคารวัดตะกอน	3.5	392	3.8	✓	-	✓	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.9	390	3.3	✓	-	✓	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	392	3.5	✓	-	✓	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.9	391	0.9	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	390	3.4	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโซลิเดอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมโซลิเดอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโซลิเดอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	3.3	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.3	393	3.0	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.9	391	3.2	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 19 เดือน 10 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบล็อก	การตั้งระดับ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	10/100	30.2	10.2	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.2	30.1	10.5	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.2	30.0	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.1	3.8	5.2	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	6.8	3.8	5.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	0.3	3.7	0.3	✓	✓	✓	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	0.3	0.2	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.1	30.0	2.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.9	30.0	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	10/100	3.9	3.0	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	10/100	3.9	3.1	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	10/100	30.0	3.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	10/100	30.0	3.3	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.9	0.9	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9	3.7	0.3	✓	✓	✓	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	10/100	30.0	2.2	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	0.3	0.3	0.3	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.1	30.0	10.2	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.1	30.1	10.2	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	0.1	0.2	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	10/100	30.0	9.0	✓	✓	✓	

[illegible]

310

အိတ်ကပ်

บริษัท พรวิษณุ อั้นคามัน จำกัด

BYFO.....

(นายสุภาชัย จงา)

0000-0001-9786-400X

7000-7000

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน ๒๖ ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.2	392	6.0	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	394	1.7	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	393	1.8	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.6	391	1.9	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไโคเวท - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	-	-	
9	เครื่องสูบน้ำไโคเวท - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	/	-	-	
10	เครื่องสูบน้ำไโคเวท - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.4	/	-	-	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.1	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.7	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	3.8	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.6	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	4.0	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.7	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	4.0	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	392	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.5	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.4	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	393	3.8	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน ๒๖ ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-01	อาคารควบคุม	3.5	392	6.5	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed-03	อาคารควบคุม	3.6	394	6.6	/	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.9	394	-	/	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.9	393	-	/	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.9	392	-	/	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.9	392	-	/	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
41	ถังตกตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	-	
42	ถังตกตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	-	
43	เครื่องสูบลอย -01	บ่อสูบลอย	3.5	392	3.5	/	-	-	
44	เครื่องสูบลอย -02	บ่อสูบลอย	7.9	392	3.6	/	-	-	
45	เครื่องสูบลอย -03	บ่อสูบลอย	3.5	392	3.5	/	-	-	
46	เครื่องสูบลอย -04	บ่อสูบลอย	7.6	394	3.5	/	X	-	
47	เครื่องสูบลอย -05	บ่อสูบลอย	7.5	394	3.4	/	X	-	
48	เครื่องสูบลอย -01	บ่อสูบลอย	3.5	392	3.5	/	X	-	
49	เครื่องสูบลอย -02	บ่อสูบลอย	7.7	394	3.9	/	X	-	
50	เครื่องสูบลอย -06	อาคารวัดตะกอน	7.9	393	3.6	/	-	-	
51	เครื่องสูบลอย -07	อาคารวัดตะกอน	7.6	394	3.7	/	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	7.8	394	3.5	/	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	393	0.8	/	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	393	0.9	/	-	-	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.1	/	-	-	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	/	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	2.5	/	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.2	/	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.3	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน ๒๖ ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำ -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	-	
62	เครื่องสูบน้ำ -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	391	6.4	/	X	-	
63	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-01	3.5	392	6.5	/	-	-	
64	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-01	7.8	391	1.6	/	-	-	
65	เครื่องสูบน้ำ -03	PS-01	8.2	390	1.8	/	-	-	
66	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-02	3.5	392	6.5	/	-	-	
67	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-02	Low level	3.6	2.4	/	-	-	
68	เครื่องสูบน้ำ -01	PS-03	3.6	392	4.5	/	-	-	
69	เครื่องสูบน้ำ -02	PS-03	8.7	390	4.4	/	-	-	
70	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	392	3.8	/	-	-	
71	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	Low level	391	5.7	/	-	-	
72	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	8.7	390	2.7	/	-	-	
73	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	3.5	392	3.5	/	-	-	
74	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	8.7	391	2.8	/	-	-	
75	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตติ้ง อาคารอินเตอร์	4.9	392	2.7	/	-	-	
76	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	3.0	392	10.5	/	-	-	
77	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	3.1	392	10.2	/	-	-	
78	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	3.9	391	6.3	/	-	-	
79	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตติ้ง อาคารจอร์จ	4.0	390	6.4	/	-	-	
80	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	3.0	390	10.4	/	-	-	
81	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	2.9	391	10.5	/	-	-	
82	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้ง อาคาร OB	3.0	391	10.7	/	-	-	
83	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตติ้ง อาคาร OB	2.9	392	10.6	/	-	-	
84	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้ง อาคาร OB	Low level	393	12.4	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตติ้ง อาคาร OB	Low level	392	11.9	/	X	-	
86	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	3.1	392	10.6	/	-	-	
87	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	3.2	391	10.4	/	-	-	
88	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.6	391	10.7	/	-	-	
89	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.9	391	10.6	/	-	-	
90	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้ง อาคาร Cargo	Low level	394	10.3	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 19 เดือน ๒๖ ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตติ้ง อาคาร Cargo	Low level	394	10.4	/	-	-	
92	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตติ้ง อาคาร Cargo	3.1	389	10.5	/	-	-	
93	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตติ้ง อาคาร Cargo	2.9	390	10.6	/	-	-	
94	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	5.0	390	6.7	/	-	-	
95	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	4.9	391	6.8	/	-	-	
96	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	3.5	392	6.7	/	-	-	
97	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	4.5	392	6.7	/	-	-	
98	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	9.0	393	2.9	/	-	-	
99	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	8.7	392	3.0	/	-	-	
100	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	391	3.0	/	-	-	
101	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	390	3.1	/	-	-	
102	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	390	3.1	/	-	-	
103	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	391	3.2	/	-	-	
104	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บ่อน้ำ	8.9	393	1.1	/	-	-	
105	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บ่อน้ำ	3.5	392	3.5	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำ สำนักรับน้ำ	สำนักรับน้ำ	Low level	393	9.7	/	X	-	
107	เครื่องสูบน้ำ สำนักรับน้ำ	สำนักรับน้ำ	3.5	392	3.5	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.0	392	10.6	/	-	-	
109	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.9	393	10.7	/	-	-	
110	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	395	1.7	/	-	-	
111	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	394	1.8	/	-	-	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1 มีข้อผิดพลาด 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.60, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79, 2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49,

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 20 เดือน 12 ปี 2564 พ.ศ. 2564

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 20 เดือน 12 ปี 2564 พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การสับเปลี่ยน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.0	390	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.0	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.2	391	1.8	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.7	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.4	392	1.8	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	3.5	391	6.0	/	-	-	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	3.5	392	6.4	/	-	-	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	บ่อเก็บกากตะกอน	3.4	393	6.4	/	-	-	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.8	394	3.7	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.7	394	3.6	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	394	3.7	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	393	3.8	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.6	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	3.5	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.4	393	3.9	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.9	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	7.9	393	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	7.8	393	3.8	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.7	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.8	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.5	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	7.7	391	3.4	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.8	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การสับเปลี่ยน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	3.1	393	6.1	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	3.1	391	6.6	/	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.5	/	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.8	392	-	/	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.9	392	-	/	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมเมล็ดธัญพืช - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.9	392	-	/	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.8	391	-	/	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมเมล็ดธัญพืช - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องถนอมเมล็ดธัญพืช - 01	ถังถนอมเมล็ดธัญพืช 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องถนอมเมล็ดธัญพืช - 01	ถังถนอมเมล็ดธัญพืช 2	-	-	-	/	-	-	
43	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.1	393	6.1	/	-	-	
44	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	7.9	392	3.7	/	-	-	
45	เครื่องสูบลม - 03	บ่อสูบลม	3.1	393	6.1	/	-	-	
46	เครื่องสูบลม - 04	บ่อสูบลม	7.7	393	3.4	/	X	-	
47	เครื่องสูบลม - 05	บ่อสูบลม	7.8	394	3.5	/	X	-	
48	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.1	393	6.1	/	X	-	
49	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	7.8	392	3.7	/	X	-	
50	เครื่องสูบลม - 06	อาคารวัดผล	7.9	392	3.7	/	-	-	
51	เครื่องสูบลม - 07	อาคารวัดผล	7.7	392	3.6	/	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวัดผล	7.8	391	3.5	/	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวัดผล	15.8	391	0.9	/	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวัดผล	15.7	390	0.8	/	-	-	
55	เครื่องวัดผล - 01	อาคารวัดผล	1.7	390	3.1	/	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพแทสเซียม - 05	อาคารวัดผล	0.9	390	3.0	/	-	-	
57	ถังผสมโพแทสเซียม - 03	อาคารวัดผล	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมเมล็ดธัญพืช - 03	อาคารวัดผล	1.9	391	3.6	/	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 01	อาคารวัดผล	5.7	392	3.0	/	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน - 02	อาคารวัดผล	5.6	392	3.4	/	-	-	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 20 เดือน 12 ปี 2564 พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การสับเปลี่ยน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.4	392	6.4	/	X	-	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	393	6.5	/	X	-	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-01	3.1	393	6.1	/	-	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-01	7.8	392	1.5	/	-	-	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	PS-01	7.7	391	1.6	/	-	-	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-02	3.1	393	6.1	/	-	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-02	Low level	3.98	2.7	/	-	-	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	PS-03	8.6	391	4.3	/	-	-	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	PS-03	8.7	392	4.4	/	-	-	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	391	5.7	/	-	-	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	392	5.8	/	-	-	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	9.3	392	3.3	/	-	-	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	3.1	393	6.1	/	-	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.92	3.1	/	-	-	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.93	2.9	/	-	-	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	8.9	391	11.1	/	-	-	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	9.0	392	11.0	/	-	-	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.87	6.3	/	-	-	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.88	6.4	/	-	-	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	391	11.8	/	-	-	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	392	11.7	/	-	-	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.94	10.7	/	-	-	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	Low level	3.93	10.9	/	-	-	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	2.4	390	12.1	/	X	-	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1/1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	2.5	391	12.00	/	X	-	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	392	10.7	/	-	-	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	393	10.4	/	-	-	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.9	391	10.6	/	-	-	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	2.1	390	10.7	/	-	-	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	2.9	393	10.9	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 20 เดือน 12 ปี 2564 พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกกลอย	การสับเปลี่ยน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-1	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	3.0	392	10.7	/	-	-	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	3.1	396	10.6	/	-	-	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-2	ฟิตเนส อาคารอินเตอร์	3.0	396	10.5	/	-	-	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	397	9.8	/	-	-	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	398	9.7	/	-	-	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.1	393	6.1	/	-	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.6	392	5.6	/	-	-	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	3.94	3.1	/	-	-	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	Low level	3.93	3.0	/	-	-	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	3.87	2.9	/	-	-	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	Low level	3.90	3.0	/	-	-	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	3.92	3.8	/	-	-	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	3.91	3.7	/	-	-	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.7	392	1.2	/	-	-	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.0	393	3.1	/	-	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	3.94	2.9	/	X	-	
107	เครื่องสูบน้ำเสีย สำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1	393	11.1	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.3	394	11.0	/	-	-	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.9	395	11.0	/	-	-	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	3.99	1.8	/	-	-	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1/1-4	ลานจอดรถ Cargo	Low level	3.98	1.7	/	-	-	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำเสีย 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435,

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกलो	การสิ้นสเรเทียบ / เมือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.1	391	1.0	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	0.9	392	1.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	1.2	393	1.1	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	3.73	3.73	3.73	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.2	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	9.9	391	1.8	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังปรับสภาพน้ำเสีย	10.6	391	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	392	1.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	393	1.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	391	1.1	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.6	391	3.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	3.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.0	393	3.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.9	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	392	3.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	0.8	393	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.9	391	3.6	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	392	3.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.6	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.3	393	3.8	✓	-	✓	
27	ถังทรง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังทรง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ๒/๖๖/๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสืบเสาะ / เฝ้าระวัง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	391	6.1	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.3	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.9	393	3.9	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.9	392	1.8	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.0	393	1.3	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.9	393	3.9	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	392	2.8	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.3	391	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	392	1.0	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	387	3.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	low level	388	3.8	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	9.3	391	2.8	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินเตอร์	3.9	393	3.9	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	8.7	391	2.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารอินเตอร์	8.9	392	2.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจัดหวด	2.9	391	10.3	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟีดได้อาคารจัดหวด	2.8	391	10.6	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจัดหวด	low level	391	6.1	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-2	ฟีดเหนือ อาคารจัดหวด	low level	392	6.3	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP-1	MO	2.9	393	10.6	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	10.3	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	391	10.3	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก OB	low level	393	10.6	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.1	392	11.1	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟีดตะวันออก OB	2.3	391	11.3	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	391	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	393	10.7	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพรเซสเซอร์การกักเก็บน้ำ	2.7	393	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพรเซสเซอร์การกักเก็บน้ำ	2.3	391	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	low level	393	10.1	✓	✓	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบสัญญาณ	การเชื่อมต่อ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/1	ทิศตะวันออก Cargo	Low level	0.2	10.5	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/2	ทิศตะวันออก Cargo	3-1	0.91	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP-1/2	ทิศตะวันออก Cargo	3-0	0.93	10.5	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	3-0	0.89	5.7	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	1-9	0.90	0.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ฉีกขาด	ฉีกขาด	ฉีกขาด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1-5	0.89	3.6	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	0.86	2.7	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	0.87	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	0.87	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	0.88	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	0.89	0.1	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	Low level	0.88	0.8	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	2-5	0.95	1.1	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ฉีกขาด	ฉีกขาด	ฉีกขาด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Low level	0.95	20.0	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ฉีกขาด	ฉีกขาด	ฉีกขาด	✓	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP-1/3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3-0	0.91	10.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP-1/3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2-1	0.92	10.7	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP-1/4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	0.91	1.7	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP-1/4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	0.92	1.8	✓	✓	✓	

[illegible]

0450

(นายจตุรงค์ เจริญสุข

หัวหน้าแบบกว้าง

บริษัท พรวิษณุ อั้นคามัน จำกัด

8128

(นายศกภัย จีงา)

เจ้าแก้วที่ความหมาย

5000 Mass

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำ ประจําวันที่ 23 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักเก็บ	การสังเกตเตือน / ปิด	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	393	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	393	6.1	/	/	/	
4	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.1	/	-	-	
5	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	392	1.9	/	-	/	
6	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.6	392	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องสูบน้ำเสีย - 05	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.8	392	3.6	/	-	/	
12	เครื่องสูบน้ำเสีย - 06	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	392	3.8	/	-	/	
13	เครื่องสูบน้ำเสีย - 07	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.9	393	3.9	/	-	/	
14	เครื่องสูบน้ำเสีย - 08	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.6	393	3.6	/	-	/	
15	เครื่องสูบน้ำเสีย - 09	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.4	392	3.6	/	-	/	
16	เครื่องสูบน้ำเสีย - 10	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.5	393	3.6	/	-	/	
17	เครื่องสูบน้ำเสีย - 11	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.7	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องสูบน้ำเสีย - 12	ถังรับสภาพน้ำเสีย	8.0	393	3.9	/	-	/	
19	เครื่องสูบน้ำเสีย - 13	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	393	4.1	/	-	/	
20	เครื่องสูบน้ำเสีย - 14	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	3.6	/	-	/	
21	เครื่องสูบน้ำเสีย - 15	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	/	
22	เครื่องสูบน้ำเสีย - 16	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	393	4.0	/	-	/	
23	เครื่องสูบน้ำเสีย - 17	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.7	392	3.9	/	-	/	
24	เครื่องสูบน้ำเสีย - 18	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	3.5	/	-	/	
25	เครื่องสูบน้ำเสีย - 19	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.8	392	3.5	/	-	/	
26	เครื่องสูบน้ำเสีย - 20	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	3.8	/	-	/	
27	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังขยะ Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องสูบน้ำเสีย - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	-	-	-	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขภาพพล ประจําวันที่ 23 เดือน 12 ปี 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การเปลี่ยนแปลง / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 1	8.3	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยสูบน้ำเสียแบบที่ 2	9.2	391	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.90	3930	3.90	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	4.8	395	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	395	1.8	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.90	3930	3.90	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.2	394	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	395	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.6	395	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	388	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	388	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารสินค้า	9.8	888	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารสินค้า	3.90	3930	3.90	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารสินค้า	low level	391	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารสินค้า	low level	391	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	low level	395	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	low level	395	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.3	395	6.5	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP-1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.4	395	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	395	10.9	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.9	395	10.9	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	low level	394	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	low level	394	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	low level	394	10.9	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	low level	394	10.9	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	398	10.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	398	10.7	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำอุตสาหกรรม	2.1	392	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำอุตสาหกรรม	3.0	392	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	395	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบลม	ระบบกลูกอย	การสิ้นสเรียม / เบือง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.85d	319.0	319.0	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกรนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกรนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบละกอน -01	บ่อสูบละกอน	3.95d	319.0	319.0	/	/	-	
44	เครื่องสูบละกอน -02	บ่อสูบละกอน	4.9	392	3.6	/	/	-	
45	เครื่องสูบละกอน -03	บ่อสูบละกอน	3.95d	319.0	319.0	/	/	-	
46	เครื่องสูบละกอน -04	บ่อสูบละกอน	4.6	392	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบละกอน -05	บ่อสูบละกอน	4.5	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบละกอนลอย -01	บ่อสูบละกอน	3.95d	319.0	319.0	/	X	-	
49	เครื่องสูบละกอนลอย -02	บ่อสูบละกอน	4.9	391	3.8	/	X	-	
50	เครื่องสูบละกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.9	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบละกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	392	0.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	392	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกรนผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	392	24.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 23 เดือน 10 พ.ย. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกักตุน	การสัมผัสเชื้อ / เชื้อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศตะวันออก Cargo	2.0	395	10.6	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศตะวันตก Cargo	low level	389	10.6	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศตะวันตก Cargo	low level	389	10.6	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	386	5.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	386	5.8	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.6	385	5.9	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.2	390	2.9	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	390	2.9	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	390	3.2	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	390	3.2	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	3.3	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	393	3.3	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.9	396	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	392	23.2	✓	×	-	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	ชำรุด	ชำรุด	ชำรุด	✓	×	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน	low level	394	11.0	✓	×	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน	low level	394	11.0	✓	×	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน	low level	395	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน	low level	395	1.7	✓	✓	✓	

หมายเหตุ: เครื่องบินสายการบิน 3A-01 มีอยู่ 2 ลำ, เครื่องบินสายการบิน 09 มีอยู่ 2 ลำ, เครื่องบินสายการบิน 01 และ 10 มีอยู่ 1 ลำ
 PS-01 มี 1 ลำ, PS-02 มี 1 ลำ, SUMEC-02 รวม มี 1 ลำ, SUMEC-02 Inter มี 2 ลำ
 เครื่องบินสายการบิน AOT มี 2 ลำ, เครื่องบินสายการบิน 2 ลำ, เครื่องบินสายการบิน Reclaimed-01 มี 1 ลำ

ลงชื่อ.....
(นายจตุรงค์ เจริญสุข)
หัวหน้าแผนกช่าง
บริษัท พรวิญ อันตามัน จำกัด

ลงชื่อ.....
(นายศุภชัย จิรา)
เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
ทบท.ทอท

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	391	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	391	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	391	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.5	391	3.5	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.4	392	1.7	/	-	-	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	392	1.8	/	-	-	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.7	392	1.8	/	-	-	
8	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.8	392	3.6	/	-	-	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	392	3.8	/	-	-	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.8	392	3.9	/	-	-	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.7	392	3.5	/	-	-	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.6	391	3.6	/	-	-	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.5	392	3.6	/	-	-	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.8	391	4.0	/	-	-	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	4.0	391	3.9	/	-	-	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.4	391	4.1	/	-	-	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	-	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.4	391	3.4	/	-	-	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.0	/	-	-	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.9	/	-	-	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	/	-	-	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.5	/	-	-	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	/	-	-	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 01	อาคารควบคุม	3.5	391	3.5	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 02	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	/	-	-	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed - 03	อาคารควบคุม	3.6	391	6.6	/	-	-	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	0.9	391	-	/	-	-	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	0.9	391	-	/	-	-	
35	ถังผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน - 03	อาคารควบคุม	0.8	391	-	/	-	-	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน - 04	อาคารควบคุม	0.9	391	-	/	-	-	
39	ถังผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 1	-	-	-	/	-	-	
42	เครื่องทวนผสมคลอรีน - 01	ถังผสมคลอรีน 2	-	-	-	/	-	-	
43	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.5	391	3.5	/	/	-	
44	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	9.9	391	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลม - 03	บ่อสูบลม	3.5	392	3.5	/	/	-	
46	เครื่องสูบลม - 04	บ่อสูบลม	9.6	392	3.5	/	/	/	
47	เครื่องสูบลม - 05	บ่อสูบลม	4.5	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลม - 01	บ่อสูบลม	3.5	392	3.4	/	X	-	
49	เครื่องสูบลม - 02	บ่อสูบลม	9.9	392	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลม - 06	อาคารวิศวกรรม	9.9	392	3.6	/	-	-	
51	เครื่องสูบลม - 07	อาคารวิศวกรรม	9.6	392	3.9	/	-	-	
52	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวิศวกรรม	9.8	392	2.5	/	-	-	
53	เครื่องอัดอากาศ - 02	อาคารวิศวกรรม	15.9	392	0.8	/	-	-	
54	เครื่องอัดอากาศ - 03	อาคารวิศวกรรม	19.6	392	0.8	/	-	-	
55	เครื่องอัดอากาศ - 01	อาคารวิศวกรรม	1.8	392	3.0	/	-	-	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ - 05	อาคารวิศวกรรม	0.9	392	3.0	/	-	-	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ - 03	อาคารวิศวกรรม	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโพลิเมอร์ - 03	อาคารวิศวกรรม	1.9	391	24.6	/	-	-	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสลายไขมัน - 01	อาคารวิศวกรรม	5.6	391	3.2	/	-	-	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสลายไขมัน - 02	อาคารวิศวกรรม	5.8	391	3.3	/	-	-	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำ - 04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำ - 05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-01	3.5	391	3.5	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-01	9.8	391	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำ - 03	PS-01	7.9	391	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-02	3.5	391	3.5	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-02	low level	390	2.6	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำ - 01	PS-03	3.5	393	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำ - 02	PS-03	3.4	393	4.6	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	389	6.3	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	389	6.2	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตเตอร์ อาคารอินเตอร์	9.7	389	2.4	/	/	-	
73	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	ฟิตเตอร์ อาคารอินเตอร์	3.5	391	3.5	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตเตอร์ อาคารอินเตอร์	low level	389	3.0	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ฟิตเตอร์ อาคารอินเตอร์	low level	390	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตเตอร์ อาคารจอร์จ	3.0	391	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-1	ฟิตเตอร์ อาคารจอร์จ	3.1	390	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตเตอร์ อาคารจอร์จ	3.9	399	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำ CP-ESNP-2	ฟิตเตอร์ อาคารจอร์จ	4.0	389	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	low level	396	12.1	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำ MO-SNP/1	MO	low level	397	12.0	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตเตอร์ BIR OB	3.0	390	10.6	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-1	ฟิตเตอร์ BIR OB	2.9	399	10.5	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตเตอร์ BIR OB	low level	389	11.0	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำ OB-ESNP/1-2	ฟิตเตอร์ BIR OB	low level	390	11.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	low level	389	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำ GSE-SP/1	GSE	low level	389	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/1	โรงบำบัดน้ำเสีย	3.2	388	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำ OM-SP/2	โรงบำบัดน้ำเสีย	3.1	387	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตเตอร์ BIR Cargo	3.0	391	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 24 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การขึ้นทะเบียน / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1	ฟิตเตอร์ BIR Cargo	3.1	392	10.7	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตเตอร์ BIR Cargo	3.0	388	10.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2	ฟิตเตอร์ BIR Cargo	3.1	389	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	4.6	385	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01	Bay 5	4.7	386	5.4	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	3.5	391	3.5	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02	Bay 4	4.5	384	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	4.9	389	2.9	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03	ลานจอดรถ Dom	4.8	389	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	389	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04	ลานจอดรถ Dom	low level	390	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.8	392	3.1	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05	VIP (Dom)	7.7	391	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บำบัด	9.1	396	1.3	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำ บำบัด	บำบัด	3.5	391	3.5	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำสำนักงาน	สำนักงาน	low level	392	25.7	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำสำนักงาน	สำนักงาน	3.5	391	3.5	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	391	11.5	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	11.4	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	393	1.9	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	392	1.9	/	/	/	

หมายเหตุ: เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-1 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-2 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ SNMCC-01 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ SNMCC-02 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ SNMCC-03 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ SNMCC-04 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ SNMCC-05 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ บำบัด มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำสำนักงาน มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-3 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์, เครื่องสูบน้ำ CT-ESNP/1-4 มีค่าแรงดัน 0.03 บาร์.

ลงชื่อ: (นายสุรเดช เจริญสุข) ผู้รับรอง
ลงชื่อ: (นายสุรเดช เจริญสุข) ผู้ตรวจสอบ
วันที่: 24 เดือน 12 ปี 2566
บริษัท พอร์นัส จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชาล ประจำปีที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบลูกเสือ	การขึ้นทะเบียน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	390	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	398	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	390	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิตรดา	จิตรดา	จิตรดา	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	391	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.8	391	1.3	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	390	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.3	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	399	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	393	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.9	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.6	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	3.5	399	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	3.0	391	3.8	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	3.6	392	4.0	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.3	392	3.5	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.8	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	393	3.6	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	4.0	390	3.9	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.6	393	3.4	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.4	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.5	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาภิบาล, ประจำวันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 หน้า 29/6

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสูบน้ำรวม	ระบบถูกลอย	การสิ้นสละเหือน / โป๊ะ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	31.3	313.3	313.3	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.4	377	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	372	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	379	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องวางผลตะกอน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องวางผลตะกอน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	31.3	313.3	313.3	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.4	373	3.7	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	31.3	313.3	313.3	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	374	3.6	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	392	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	31.3	313.3	313.3	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	392	3.6	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	0.0	393	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.9	394	3.8	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	393	3.5	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	16.1	393	0.8	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	19.9	392	0.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	376	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์ -05	อาคารวัดตะกอน	0.8	390	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องหมุนผลโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.8	391	34.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.9	371	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.4	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2566 หน้า 6

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานประเภทไม้ค้ำปูนซีเมนต์และสทาลิงค์ 25 เดือน เมษายน 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกผสม	การเชื่อมต่อ / เส้น	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.3	399	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	392	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ชิต	ชิต	ชิต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.8	388	1.2	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	389	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ชิต	ชิต	ชิต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	384	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	387	4.1	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.9	389	4.2	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	386	5.2	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	389	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	9.8	390	2.2	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	ชิต	ชิต	ชิต	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนือ อาคารอินเตอร์	Low level	396	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนือ อาคารอินเตอร์	low level	395	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	2.6	386	12.1	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	2.9	389	11.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนือ อาคารจอดรถ	3.2	384	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนือ อาคารจอดรถ	3.9	385	6.2	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	388	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	389	10.3	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันตก OB	3.0	383	12.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันตก OB	2.9	384	11.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	Low level	385	10.2	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันตก OB	Low level	386	10.2	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	384	10.8	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	389	10.5	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โพลีเมอร์จากคาร์บอน	3.1	384	11.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โพลีเมอร์จากคาร์บอน	3.0	388	10.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันตก Cargo	3.1	386	10.6	/	/	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและสถานีการควบคุมรถในขบวนเดินรถสายสีแดงเข้ม - สถานี ๑๓

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบจุดต่อ	การสับเปลี่ยน / เสียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศควิน 80ก Cargo	2.8	39.9	10.9	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศควิน 80ก Cargo	2.9	39.8	11.6	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศควิน 80ก Cargo	3.1	39.8	11.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-01	Bay 5	Low level	38.6	8.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-01	Bay 5	Low level	38.5	6.0	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-02	Bay 4	High	38.2	3.9	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-02	Bay 4	High	38.2	6.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	38.5	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	Low level	38.6	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.5	39.8	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	8.4	39.7	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-05	VIP (Dom)	4.8	39.9	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMC-05	VIP (Dom)	4.6	38.6	3.2	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	9.1	39.0	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	High	38.2	High	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	Low level	39.3	22.5	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	High	High	High	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	2.1	38.5	11.1	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	3.2	38.6	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	38.9	2.0	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Cargo	Low level	38.9	2.1	/	/	/	

[illegible]

ลงชื่อ _____ ผู้รับเรื่อง (นายจรูญศักดิ์ เจริญสุข)
 หัวหน้าแผนกช่าง
 บริษัท พรวินธุ์ อีโคโนมิกส์ จำกัด

ลงชื่อ _____ ผู้ตรวจรับงาน (นายสุรชัย จิรา)
 เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
 บริษัท พรวินธุ์ อีโคโนมิกส์ จำกัด

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกออก	การสื่อสารเตือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.0	399	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	399	6.2	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	6.0	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	393	3.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.8	399	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	392	1.4	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.5	391	6.3	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.6	391	6.4	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บกากโคลน	3.6	390	6.6	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	4.4	390	3.5	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	4.9	391	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	4.5	391	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	4.6	392	3.4	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	4.8	393	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	4.9	393	3.4	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	4.4	391	3.5	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	4.9	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.8	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.6	391	3.5	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.8	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	390	3.4	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	3.8	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.4	390	3.8	/	-	/	
27	ถังทวน Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังทวน Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสืบประวัติ / เฝ้า	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	9.3	390	6.5	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	390	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.70	377	3.70	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	9.0	370	1.4	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.9	391	1.9	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.70	377	3.70	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	388	2.3	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.4	391	4.2	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.4	390	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	4.8	384	5.4	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BR)	5.0	388	5.6	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารสินค้า	9.1	391	2.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดใต้ อาคารสินค้า	3.70	377	3.70	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารสินค้า	Low level	394	2.8	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดเหนือ อาคารสินค้า	Low level	395	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.4	389	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดใต้ อาคารจอดรถ	2.8	389	10.8	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	385	6.5	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดเหนือ อาคารจอดรถ	4.2	386	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	384	11.1	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.8	388	10.8	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.1	386	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก OB	3.0	384	10.9	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	390	11.1	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดตะวันออก OB	Low level	390	11.8	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	391	11.0	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	Low level	390	10.8	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำยากำจัดกลิ่น	Low level	390	11.3	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำยากำจัดกลิ่น	Low level	391	11.2	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดตะวันออก Cargo	3.0	389	10.5	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน 12 พ.ศ. 2966

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การขึ้นทะเบียน / ปล่อย	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบลม Reclaimed -01	อาคารควบคุม	ชิ่งต	ชิ่งต	ชิ่งต	/	-	/	
31	เครื่องสูบลม Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	393	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบลม Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.4	392	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	391	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.08	391	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	390	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	390	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องวัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องวัดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ชิ่งต	ชิ่งต	ชิ่งต	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.6	393	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	ชิ่งต	ชิ่งต	ชิ่งต	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	4.9	393	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	4.4	392	3.8	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	ชิ่งต	ชิ่งต	ชิ่งต	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	4.5	391	3.4	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	4.8	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	4.9	392	3.7	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	4.8	393	3.9	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	4.8	393	3.9	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	4.6	392	3.9	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพสิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.8	390	3.1	/	-	/	
57	ถังผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวนผสมโพสิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.5	/	-	/	
59	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.8	392	3.4	/	-	/	
60	เครื่องสูบลมล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.6	392	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศะวันออก Cargo	2.4	387	10.5	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวันออก Cargo	3.0	379	19.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวันออก Cargo	2.9	393	14.5	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Lowlevel	384	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	Lowlevel	389	3.9	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	386	5.8	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	383	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	384	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	384	2.4	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	Lowlevel	388	2.9	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.5	385	3.4	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	4.2	386	3.0	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	8.1	390	1.6	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	Lowlevel	394	22.9	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	3.2	388	11.1	/	X	/	
1	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	2.2	389	10.8	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.1	392	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	6.3	393	1.9	/	/	/	

PS-01 မြောက် ၁ ခြံ၊ PS-02 မြောက် ၁ ခြံ၊ SNITCC-02 Don မြောက် ၁ ခြံ၊ SNITCC-02 Juley မြောက် ၁ ခြံ၊
မြောက်ပိုင်း AOT မြောက် ၁ ခြံ၊ မြောက်ပိုင်း မြောက် ၁ ခြံ၊ မြောက်ပိုင်း Reclaimed-01 မြောက် ၁ ခြံ

เลขที่.....      

(นายจตุรงค์ เจริญสุข)

(ม.ล.ปิ่น มาลากุล)

หัวหน้าแบบกว้าง

เข้าตัวที่สามเลย

บริษัท พรวิษณุ อัญมณี จำกัด

100 mm

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิภาวดี ประจำวันที่ ๑๙ เดือน ๑๒ ปี ๒๕๖๑ หน้า ๒๕๖๑

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลุ่กลอย	การกั้นและเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.1	392	6.1	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.9	393	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	4.2	392	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	3.7	392	3.7	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	10.5	392	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	9.9	393	1.7	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับลิ้นชักน้ำเสีย	10.6	393	1.3	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	394	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	394	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.7	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.6	393	3.8	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.7	392	3.9	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	392	3.5	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.9	392	3.7	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	3.9	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	7.8	394	4.0	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	395	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	395	3.9	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	396	3.7	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	397	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.8	398	3.7	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.9	398	3.4	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.7	396	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	396	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและสารพิษ ประจําวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	391	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.3	394	6.5	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.2	393	6.4	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	3.6	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	3.2	392	1.5	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.2	393	6.4	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.5	393	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	3.5	393	4.3	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	3.4	394	4.4	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	394	6.1	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	395	6.0	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินดอร์	3.9	392	3.8	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตเนส อาคารอินดอร์	3.2	393	3.8	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินดอร์	3.2	392	2.9	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเนส อาคารอินดอร์	3.2	393	2.9	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.1	393	10.9	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.8	394	10.9	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.0	392	6.5	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเนส อาคารจอดรถ	3.1	393	6.8	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.0	391	10.7	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	3.1	390	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟิตเนสชั้น OB	3.2	394	10.5	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/1-1	ฟิตเนสชั้น OB	3.2	390	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/2	ฟิตเนสชั้น OB	2.9	390	11.2	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1/2	ฟิตเนสชั้น OB	3.0	391	11.1	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	391	11.1	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.0	392	11.2	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	ฟิตเนสฟูลการณินโด	3.1	392	11.1	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	ฟิตเนสฟูลการณินโด	3.2	391	11.0	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCT-ESNP1/1	ฟิตเนสชั้นบน Cargo	3.0	392	10.9	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกสอบ	การประเมินเทียบ / เปรียบ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.7	393	3.7	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.7	393	6.4	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	6.6	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	393	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.09	394	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องถนอมผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	399	3.7	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.7	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	392	3.7	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.5	393	3.4	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	392	3.6	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	390	3.7	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	391	3.7	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารรีดตะกอน	3.7	391	3.5	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารรีดตะกอน	3.6	390	3.4	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารรีดตะกอน	3.9	390	3.4	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารรีดตะกอน	15.9	391	0.9	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารรีดตะกอน	15.6	392	0.8	/	-	/	
55	เครื่องรีดตะกอน -01	อาคารรีดตะกอน	1.7	392	3.1	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารรีดตะกอน	0.9	393	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องถนอมผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารรีดตะกอน	1.9	392	27.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารรีดตะกอน	5.6	392	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารรีดตะกอน	5.7	391	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า ๘

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา. ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน ปี 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การสิ้นเปลือง / ลิเอร์	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	373	10.6	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.1	373	10.4	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันออก Cargo	3.0	374	10.9	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	374	6.1	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	5.0	373	6.0	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.4	373	6.0	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	4.8	387	2.7	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถฝั่ง Dom	4.7	370	3.0	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	39.4	3.0	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถฝั่ง Dom	low level	37.3	2.7	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	39.4	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	39.4	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	4.4	371	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	low level	387	23.3	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	375	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	low level	37.4	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	377	1.7	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	low level	376	1.3	/	/	/	

[illegible]

ชื่อ..... (นายจตุรงค์ เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พหิวิญญ์ สังกัด.....	☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ ชื่อ..... (นายศุภชัย จิรา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พก.บช.
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและกากของเสีย ประจำวันที่ 28 เดือน เมษายน 2564

ลำดับ	รายการปฏิบัติงาน	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตัวควบคุม	ระบบลูกเชื่อม	การเทียบเทียบ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.1	392	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	3.9	392	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	4.2	393	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	ชิค	ชิค	ชิค	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.3	399	1.9	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.9	392	1.9	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.6	393	1.9	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	3.5	392	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.8	394	3.8	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	394	3.7	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.9	394	3.6	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.6	393	3.6	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.6	392	3.7	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.5	392	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.7	391	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	390	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	390	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.9	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	393	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.5	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.9	392	3.8	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องอัดอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชาอื่น ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อเทียบ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 1	3.2	399	6.3	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปล่อยน้ำเสียแบบที่ 2	3.4	399	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	7.9	392	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.0	391	1.6	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	347	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.3	390	4.4	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.4	391	4.5	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	390	5.9	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	5.0	391	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารอินดอร์	low level	391	3.0	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตได้ อาคารอินดอร์	ช็อต	ช็อต	ช็อต	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินดอร์	low level	390	2.7	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินดอร์	low level	391	2.8	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	low level	389	11.6	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตได้ อาคารจอดรถ	low level	390	11.7	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	low level	389	6.4	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	low level	390	6.5	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	388	10.5	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	389	10.6	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	389	11.8	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	390	11.7	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	391	11.6	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP/1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	392	11.5	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.8	397	10.7	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	2.9	396	10.6	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โรงผสมน้ำจุลินทรีย์	2.9	392	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โรงผสมน้ำจุลินทรีย์	3.0	391	10.7	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	2.9	389	10.6	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์จากระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาภิบาล. ประจำวันที่ 28 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มตรวจ	ระบบลูกลอย	การสืบละเหิน / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.4	3.70	3.70	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	8.93	6.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	6.92	6.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	3.92	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	3.92	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	3.93	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	3.94	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องกวาดผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	ปอดูบลมตะกอน	3.4	3.70	3.70	/	/	/	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	ปอดูบลมตะกอน	3.4	3.92	3.6	/	/	-	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	ปอดูบลมตะกอน	3.4	3.70	3.70	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	ปอดูบลมตะกอน	3.6	3.92	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	ปอดูบลมตะกอน	3.5	3.93	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	ปอดูบลมตะกอน	3.4	3.70	3.70	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	ปอดูบลมตะกอน	3.7	3.94	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	3.94	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	3.93	3.9	/	-	/	
52	เครื่องวัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	3.93	3.5	/	-	/	
53	เครื่องวัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	15.9	3.92	0.4	/	-	/	
54	เครื่องวัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	15.6	3.92	0.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	3.94	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโพลิเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	3.94	3.0	/	-	-	
57	ถังผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องกวาดผสมโพลิเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	3.91	2.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	6.6	3.91	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.4	3.92	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev 00 Efd 22/04/2564 mto. 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ ๐๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อ / โฟน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิทชะวันนอก Cargo	3.0	398	10.7	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิทชะวันนอก Cargo	3.1	397	10.7	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิทชะวันนอก Cargo	3.0	396	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	395	9.9	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.9	396	10.0	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	ชักร	ชักร	ชักร	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.5	395	9.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.8	384	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดรถบัส Dom	8.7	385	2.9	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	lowlevel	385	2.9	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดรถบัส Dom	lowlevel	394	3.0	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	lowlevel	388	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	lowlevel	389	3.1	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	9.0	395	1.2	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บำบัด	บำบัด	ชักร	ชักร	ชักร	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	lowlevel	394	24.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	ชักร	ชักร	ชักร	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	lowlevel	389	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-3	ลานจอดรถ Cargo	lowlevel	389	11.1	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	lowlevel	389	1.8	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำฝน CT-ESNP/1-4	ลานจอดรถ Cargo	lowlevel	390	1.7	/	/	/	

[illegible]

0130

0470

9800 9800

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานระบุว่าล้อแก้วเสียและเสียหาย 19 เดือน 12/273/78 -- 256A

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกต่อ	การสิ้นสุดเตือน / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำเสีย - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.0	091	6.1	✓	✓	✓	
2	เครื่องสูบน้ำเสีย - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	0.9	092	6.0	✓	✓	✓	
3	เครื่องสูบน้ำเสีย - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	1.2	093	6.0	✓	✓	✓	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ถังรับสภาพน้ำเสีย	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	จิ๋วจิ๋ว	✓	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.2	093	1.8	✓	-	✓	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ถังรับสภาพน้ำเสีย	9.8	092	1.9	✓	-	✓	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ถังรับสภาพน้ำเสีย	10.5	092	1.8	✓	-	✓	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.3	091	6.5	✓	✓	✓	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	092	6.6	✓	✓	✓	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปฏิกูล	0.6	091	6.8	✓	✓	✓	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	9.8	093	0.6	✓	-	✓	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	9.6	092	0.8	✓	-	✓	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	9.9	093	0.9	✓	-	✓	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	9.6	091	0.5	✓	-	✓	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	9.6	093	0.6	✓	-	✓	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	9.5	091	0.6	✓	-	✓	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	9.7	092	1.0	✓	-	✓	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	091	0.9	✓	-	✓	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	0.9	092	1.0	✓	-	✓	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	0.9	093	0.6	✓	-	✓	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	0.8	095	0.7	✓	-	✓	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	0.8	092	1.0	✓	-	✓	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	0.9	092	0.9	✓	-	✓	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	0.7	091	0.5	✓	-	✓	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	0.9	093	0.6	✓	-	✓	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	0.8	091	0.7	✓	-	✓	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	✓	-	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 29 เดือน 12 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบฉุกเฉิน	การขึ้นทะเบียน / เชื่อม	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.75	3.75	3.75	✓	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	3.2	3.6	✓	-	✓	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.5	3.3	3.5	✓	-	✓	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.08	0.2	-	✓	-	✓	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	0.1	-	✓	-	✓	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องฟอกผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.09	0.3	-	✓	-	✓	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	0.2	-	✓	-	✓	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องฟอกผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	✓	-	✓	
42	เครื่องกวดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	✓	-	✓	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.75	3.75	3.75	✓	✓	✓	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	3.2	3.6	✓	✓	✓	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.75	3.75	3.75	✓	✓	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	3.2	3.5	✓	X	✓	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.1	3.1	✓	X	✓	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.75	3.75	3.75	✓	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.7	3.3	3.8	✓	X	✓	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	3.1	3.6	✓	-	✓	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	3.2	3.7	✓	-	✓	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	3.2	3.5	✓	-	✓	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	3.1	3.8	✓	-	✓	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.6	3.3	3.9	✓	-	✓	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	3.2	3.0	✓	-	✓	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	3.1	3.1	✓	-	✓	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องผสมผงโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	3.1	3.5	✓	-	✓	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	3.6	3.3	3.3	✓	-	✓	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	3.7	3.3	3.2	✓	-	✓	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสาขาวิชา ประจําวันที่ 29 เดือน 12/2566 หน้า 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกสอบ	การเชื่อมต่อ / เมื่อ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 1	0.2	091	6.8	✓	X	✓	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	บ่อสูบน้ำเสียแบบที่ 2	0.3	092	8.1	✓	X	✓	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	0.5	093	1.5	✓	✓	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	8.0	093	1.5	✓	✓	✓	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.1	091	1.8	✓	✓	✓	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	0.5	093	1.5	✓	✓	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	6.6	087	2.3	✓	✓	✓	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.3	087	1.1	✓	✓	✓	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.1	088	1.0	✓	✓	✓	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.8	087	3.7	✓	✓	✓	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	1.9	086	3.6	✓	✓	✓	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	Low level	089	3.1	✓	✓	✓	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟีดได้อาคารอินสเตอร์	0.5	093	1.5	✓	✓	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดหน่วยอาคารอินสเตอร์	Low level	091	3.7	✓	✓	✓	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟีดหน่วยอาคารอินสเตอร์	Low level	092	3.8	✓	✓	✓	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	3.0	383	11.9	✓	✓	✓	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟีดได้อาคารจอดรถ	3.1	381	11.8	✓	✓	✓	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดหน่วยอาคารจอดรถ	Low level	380	7.7	✓	✓	✓	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟีดหน่วยอาคารจอดรถ	Low level	381	7.6	✓	✓	✓	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.7	383	10.5	✓	✓	✓	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP/1	MO	2.6	386	10.6	✓	✓	✓	
82	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดหน่วย OB OB	Low level	388	10.6	✓	✓	✓	
83	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-1	ฟีดหน่วย OB OB	Low level	387	10.5	✓	✓	✓	
84	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดหน่วย OB OB	Low level	390	11.3	✓	X	✓	
85	เครื่องสูบน้ำเสีย OB-ESNP1-2	ฟีดหน่วย OB OB	Low level	389	11.2	✓	X	✓	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.1	392	10.6	✓	✓	✓	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP/1	GSE	3.2	391	10.1	✓	✓	✓	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/1	โถส่งน้ำสู่อาคารนิคม	2.8	393	10.6	✓	✓	✓	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP/2	โถส่งน้ำสู่อาคารนิคม	2.9	392	10.5	✓	✓	✓	
90	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP1-1	ฟีดหน่วย OB Cargo	3.0	388	10.6	✓	✓	✓	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 29 เดือน 12/2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบลูกข่าย	การเชื่อมต่อระบบ / เสียง	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	ทิศตะวันออก Cargo	0.1	0.99	10.3	✓	✓	✓	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	0.0	0.92	12.3	✓	✓	✓	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	ทิศตะวันตก Cargo	0.1	0.93	12.1	✓	✓	✓	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	0.87	5.8	✓	✓	✓	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	low level	0.88	3.7	✓	✓	✓	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	✓	✓	✓	✓	✓	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	1.5	0.86	3.8	✓	✓	✓	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.0	0.82	2.7	✓	✓	✓	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดเครื่องบิน Dom	9.1	0.83	2.8	✓	✓	✓	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	0.88	2.9	✓	✓	✓	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดเครื่องบิน Dom	low level	0.89	2.8	✓	✓	✓	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	0.86	3.2	✓	✓	✓	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	low level	0.87	3.1	✓	✓	✓	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	8.8	0.87	1.2	✓	✓	✓	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	✓	✓	✓	✓	✓	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	low level	0.95	22.8	✓	X	✓	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานท่า	สำนักงานท่า	✓	✓	✓	✓	X	✓	
108	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Dom	0.0	0.92	10.8	✓	X	✓	
109	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-3	ลานจอดเครื่องบิน Dom	2.1	0.93	10.9	✓	X	✓	
110	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Dom	6.1	0.92	1.8	✓	✓	✓	
111	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-4	ลานจอดเครื่องบิน Dom	6.2	0.93	1.7	✓	✓	✓	

การสืบสวนคดีอาชญากรรม (Criminal Investigation) คือ การสืบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา และการดำเนินคดีอาญา การสืบสวนคดีอาชญากรรมมีขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

เลขที่..... ผู้รับรอง..... (นายสุรพล เกียรติสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท ทวีคูณ ยันดาอิน จำกัด	เลขที่..... ผู้ตรวจ..... (นายสุรชัย จิงา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
---	---

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 30 เดือน 12/12/66 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานะสิ่ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบถูกปล่อย	การขึ้นทะเบียน / นีละ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
1	เครื่องสูบน้ำมือ - 01	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	4.1	390	6.0	/	/	/	
2	เครื่องสูบน้ำมือ - 02	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	3.9	390	6.0	/	/	/	
3	เครื่องสูบน้ำมือ - 03	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	4.1	390	6.1	/	/	/	
4	เครื่องเติมอากาศ - 01	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	3.9	390	3.9	/	-	-	
5	เครื่องเติมอากาศ - 02	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	10.2	391	1.4	/	-	/	
6	เครื่องเติมอากาศ - 03	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	9.9	391	1.8	/	-	/	
7	เครื่องเติมอากาศ - 04	ตั้งรับสภาพน้ำมือ	10.5	391	1.8	/	-	/	
8	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.5	391	6.5	/	/	/	
9	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.6	391	6.6	/	/	/	
10	เครื่องสูบน้ำไฮโดรค - 01	บ่อเก็บปุ๋ยคอก	3.5	391	6.4	/	/	/	
11	เครื่องเติมอากาศ - 05	บ่อเติมอากาศ	7.6	390	3.6	/	-	/	
12	เครื่องเติมอากาศ - 06	บ่อเติมอากาศ	7.4	391	3.8	/	-	/	
13	เครื่องเติมอากาศ - 07	บ่อเติมอากาศ	7.8	391	3.9	/	-	/	
14	เครื่องเติมอากาศ - 08	บ่อเติมอากาศ	7.4	390	3.5	/	-	/	
15	เครื่องเติมอากาศ - 09	บ่อเติมอากาศ	7.6	391	3.6	/	-	/	
16	เครื่องเติมอากาศ - 10	บ่อเติมอากาศ	7.5	391	3.6	/	-	/	
17	เครื่องเติมอากาศ - 11	บ่อเติมอากาศ	7.5	392	4.0	/	-	/	
18	เครื่องเติมอากาศ - 12	บ่อเติมอากาศ	8.0	391	3.9	/	-	/	
19	เครื่องเติมอากาศ - 13	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.1	/	-	/	
20	เครื่องเติมอากาศ - 14	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.6	/	-	/	
21	เครื่องเติมอากาศ - 15	บ่อเติมอากาศ	3.9	391	3.4	/	-	/	
22	เครื่องเติมอากาศ - 16	บ่อเติมอากาศ	3.8	391	4.0	/	-	/	
23	เครื่องเติมอากาศ - 17	บ่อเติมอากาศ	3.7	391	3.9	/	-	/	
24	เครื่องเติมอากาศ - 18	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.5	/	-	/	
25	เครื่องเติมอากาศ - 19	บ่อเติมอากาศ	3.4	392	3.3	/	-	/	
26	เครื่องเติมอากาศ - 20	บ่อเติมอากาศ	3.8	392	3.4	/	-	/	
27	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
28	ถังกรอง Multimedia	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	
29	เครื่องเติมอากาศ - 04	อาคารควบคุม	-	-	-	/	-	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล. ประจำวันที่ 30 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบผู้ควบคุม	ระบบกลไก	การขึ้นและเทียบ / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
30	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -01	อาคารควบคุม	3.30	395.0	3.15	/	-	-	
31	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -02	อาคารควบคุม	3.6	392	3.6	/	-	/	
32	เครื่องสูบน้ำ Reclaimed -03	อาคารควบคุม	3.6	392	3.5	/	-	/	
33	เครื่องจ่ายคลอรีน -01	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
34	เครื่องจ่ายคลอรีน -02	อาคารควบคุม	0.09	392	-	/	-	/	
35	ถังผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
36	เครื่องทวนผสมคลอรีน -01	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
37	เครื่องจ่ายคลอรีน -03	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
38	เครื่องจ่ายคลอรีน -04	อาคารควบคุม	0.08	392	-	/	-	/	
39	ถังผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
40	เครื่องทวนผสมคลอรีน -02	อาคารควบคุม	-	-	-	-	-	-	
41	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 1	-	-	-	/	-	/	
42	เครื่องกวาดตะกอน -01	ถังตกตะกอน 2	-	-	-	/	-	/	
43	เครื่องสูบลมตะกอน -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	395.0	3.30	/	/	-	
44	เครื่องสูบลมตะกอน -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.9	392	3.6	/	/	/	
45	เครื่องสูบลมตะกอน -03	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	395.0	3.30	/	/	-	
46	เครื่องสูบลมตะกอน -04	บ่อสูบลมตะกอน	3.6	392	3.5	/	X	/	
47	เครื่องสูบลมตะกอน -05	บ่อสูบลมตะกอน	3.8	392	3.4	/	X	/	
48	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -01	บ่อสูบลมตะกอน	3.30	395.0	3.30	/	X	-	
49	เครื่องสูบลมตะกอนลอย -02	บ่อสูบลมตะกอน	3.4	391	3.8	/	X	/	
50	เครื่องสูบลมตะกอน -06	อาคารวัดตะกอน	3.9	391	3.6	/	-	/	
51	เครื่องสูบลมตะกอน -07	อาคารวัดตะกอน	3.6	391	3.9	/	-	/	
52	เครื่องอัดอากาศ -01	อาคารวัดตะกอน	3.8	392	3.5	/	-	/	
53	เครื่องอัดอากาศ -02	อาคารวัดตะกอน	3.9	392	3.8	/	-	/	
54	เครื่องอัดอากาศ -03	อาคารวัดตะกอน	3.6	392	3.8	/	-	/	
55	เครื่องวัดตะกอน -01	อาคารวัดตะกอน	1.8	392	3.0	/	-	/	
56	เครื่องจ่ายโฟลิมเมอร์-05	อาคารวัดตะกอน	0.9	392	3.0	/	-	/	
57	ถังผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	-	-	-	-	-	-	
58	เครื่องทวนผสมโฟลิมเมอร์ -03	อาคารวัดตะกอน	1.9	391	3.6	/	-	/	
59	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -01	อาคารวัดตะกอน	5.6	391	3.2	/	-	/	
60	เครื่องสูบน้ำล้างสายพาน -02	อาคารวัดตะกอน	5.8	391	3.3	/	-	/	

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 3

FM-WT-13 Rev.00 Efd.22/04/2564 หน้า 4

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล ประจำวันที่ 30 เดือน 12 ปี 2566 พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติการ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบสุ่มตรวจ	ระบบกลไก	การขึ้นทะเบียน / เรือ	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
61	เครื่องสูบน้ำเสีย -04	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 1	8.3	392	6.4	/	X	/	
62	เครื่องสูบน้ำเสีย -05	ปอสูบน้ำเสียแบบที่ 2	3.2	392	6.4	/	X	/	
63	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-01	3.3	393	3.3	/	/	-	
64	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-01	4.8	394	1.6	/	/	/	
65	เครื่องสูบน้ำเสีย -03	PS-01	8.2	394	1.4	/	/	/	
66	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-02	3.3	393	3.3	/	/	-	
67	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-02	low level	390	2.4	/	/	/	
68	เครื่องสูบน้ำเสีย -01	PS-03	8.6	394	4.5	/	/	/	
69	เครื่องสูบน้ำเสีย -02	PS-03	8.4	394	4.3	/	/	/	
70	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.8	390	5.8	/	/	/	
71	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Sorting (BIR)	4.9	390	5.8	/	/	/	
72	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	9.3	389	2.4	/	/	/	
73	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	ฟิตโต้ อาคารอินเตอร์	3.3	393	3.3	/	/	-	
74	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	3.0	390	2.4	/	/	/	
75	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ฟิตเหนือ อาคารอินเตอร์	low level	390	2.4	/	/	/	
76	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.0	393	10.5	/	/	/	
77	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-1	ฟิตโต้ อาคารจอดรถ	3.1	393	10.6	/	/	/	
78	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	3.9	393	6.3	/	/	/	
79	เครื่องสูบน้ำเสีย CP-ESNP1-2	ฟิตเหนือ อาคารจอดรถ	4.0	393	6.4	/	/	/	
80	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	3.0	392	10.6	/	/	/	
81	เครื่องสูบน้ำเสีย MO-SNP1	MO	2.9	392	10.5	/	/	/	
82	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	3.0	392	10.4	/	/	/	
83	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก OB	2.9	392	10.6	/	/	/	
84	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	392	11.1	/	X	/	
85	เครื่องสูบน้ำเสียOB-ESNP1-2	ฟิตตะวันออก OB	low level	392	11.0	/	X	/	
86	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	2.9	391	10.6	/	/	/	
87	เครื่องสูบน้ำเสีย GSE-SP1	GSE	3.0	391	10.7	/	/	/	
88	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP1	โรงซ่อมบำรุงการนิคม	3.1	391	10.8	/	/	/	
89	เครื่องสูบน้ำเสีย OM-SP2	โรงซ่อมบำรุงการนิคม	3.0	391	10.8	/	/	/	
90	เครื่องสูบน้ำเสียCY-ESNP1-1	ฟิตตะวันออก Cargo	3.0	392	10.4	/	/	/	

แบบบันทึกการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์งานระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล, ประจำวันที่ 30 เดือน 12 ปี 2566 พ.ย. 2566

ลำดับ	รายการปฏิบัติ	สถานที่ตั้ง	การตรวจวัด			ระบบตู้ควบคุม	ระบบถูกออย	การสิ้นเปลือง / เดือน	หมายเหตุ
			Amp	Volt	Ohm				
91	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-1	พิศะวินธก Cargo	3.1	392	10.4	/	/	/	
92	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวินธก Cargo	3.1 level	392	10.3	/	/	/	
93	เครื่องสูบน้ำเสีย CT-ESNP/1-2	พิศะวินธก Cargo	3.1 level	392	10.6	/	/	/	
94	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.6	388	5.8	/	/	/	
95	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-01	Bay 5	4.8	388	5.8	/	/	/	
96	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	3.9 ๑	39๓	3.9 ๑	/	/	-	
97	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-02	Bay 4	4.๖	388	5.9	/	/	/	
98	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดขบวนดี Dom	9.๐	386	2.8	/	/	/	
99	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-03	ลานจอดขบวนดี Dom	8.8	386	2.4	/	/	/	
100	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดขบวนดี Dom	3.1 level	386	2.8	/	/	/	
101	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-04	ลานจอดขบวนดี Dom	3.1 level	386	2.8	/	/	/	
102	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.1 level	389	3.2	/	/	/	
103	เครื่องสูบน้ำเสีย SNMCC-05	VIP (Dom)	3.1 level	389	3.3	/	/	/	
104	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	2.9	394	1.1	/	/	/	
105	เครื่องสูบน้ำเสีย บ้านพัก	บ้านพัก	3.9 ๑	39๓	3.9 ๑	/	/	-	
106	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.1 level	393	3.2	/	X	/	
107	เครื่องสูบน้ำเสียสำนักงานเก่า	สำนักงานเก่า	3.9 ๑	39๓	3.9 ๑	/	X	-	
108	เครื่องสูบน้ำร้อน CT-ESNP/1-3	ลานจอดขบวน Cargo	2.9	391	11.0	/	X	/	
109	เครื่องสูบน้ำร้อน CT-ESNP/1-3	ลานจอดขบวน Cargo	3.0	391	11.0	/	X	/	
110	เครื่องสูบน้ำร้อน CT-ESNP/1-4	ลานจอดขบวน Cargo	3.1 level	392	1.6	/	/	/	
111	เครื่องสูบน้ำร้อน CT-ESNP/1-4	ลานจอดขบวน Cargo	3.1 level	392	1.7	/	/	/	

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (นายจรูญศรี เจริญสุข) หัวหน้าแผนกช่าง บริษัท พริวงูญ อีโคโนมิก จำกัด	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ (นายสุวิทย์ สิงหา) เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน พ.อ. ยศ
---	---

ตารางข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน เดือน มกราคม 2566																						
Date	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ	การใช้ไฟฟ้า (Unit)	ผลการวิเคราะห์น้ำประจําวัน												สูบส่งน้ำ		การใช้สารเคมี		ตะกอนส่วนเกิน	หมายเหตุ	
				pH						Temp.			DO		SV ₃₀	Reuse	การใช้สารเคมี					
				EQ (Influent)	Aeration tank	Sedimentation	Chlorine contact	Effluent tank	EQ (Influent)	Aeration tank	Effluent tank	Aeration tank	Aeration tank	ปริมาณ (kg)			NaOCl (l)	Al ₂ O ₃ (kg)				
	Influent (m ³)	Influent (m ³)													ปริมาณ (m ³)							
1	839	765	-	7.55	6.60	6.75	6.68	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	200	94	39	0.00	0.0					
2	218	813	-	7.50	6.65	6.71	6.69	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	200	89	39	0.00	0.0					
3	832	835	-	7.56	6.69	6.72	6.65	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	69	39	1.60	63.0					
4	745	834	-	7.50	6.68	6.68	6.69	6.56	28.0	28.0	28.0	0.50	200	76	39	0.00	0.0					
5	660	799	-	7.49	6.70	6.77	6.68	6.59	28.0	28.0	28.0	0.40	200	0	36	0.00	0.0					
6	531	806	-	7.48	6.59	6.60	6.62	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	93	39	0.00	0.0					
7	518	828	-	7.50	6.62	6.62	6.70	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	250	0	36	0.00	0.0					
8	312	811	-	7.51	6.61	6.63	6.71	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	0	36	0.00	0.0					
9	159	824	-	7.59	6.65	6.64	6.77	6.61	28.0	28.0	28.0	0.40	200	111	39	0.00	0.0					
10	1,328	878	-	7.56	6.60	6.65	6.80	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	200	99	39	1.60	63.0					
11	1,084	792	-	7.49	6.60	6.61	6.82	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	187	39	0.00	0.0					
12	820	917	-	7.48	6.62	6.60	6.77	6.59	28.0	28.0	28.0	0.40	200	89	39	0.00	0.0					
13	717	792	-	7.49	6.62	6.62	6.78	6.55	28.0	28.0	28.0	0.40	200	106	39	0.00	0.0					
14	957	819	-	7.45	6.65	6.62	6.72	6.57	28.0	28.0	28.0	0.40	200	0	36	0.00	0.0					
15	101	815	-	7.50	6.69	6.63	6.79	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	67	39	0.00	0.0					
16	718	952	-	7.51	6.61	6.68	6.70	6.61	28.0	28.0	28.0	0.40	200	87	39	0.00	0.0					
17	856	825	-	7.48	6.58	6.70	6.70	6.59	28.0	28.0	28.0	0.40	200	62	39	0.00	0.0					
18	829	1037	-	7.50	6.60	6.65	6.68	6.50	28.0	28.0	28.0	0.40	200	121	39	0.00	0.0					
19	314	816	-	7.52	6.62	6.60	6.62	6.55	28.0	28.0	28.0	0.40	200	121	39	0.00	0.0					
20	872	826	-	7.50	6.60	6.62	6.69	6.55	28.0	28.0	28.0	0.40	200	77	39	0.00	0.0					
21	286	854	-	7.56	6.69	6.63	6.70	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	89	39	1.60	63.0					
22	497	809	-	7.56	6.60	6.65	6.80	6.63	28.0	28.0	28.0	0.40	200	68	39	0.00	0.0					
23	270	879	-	7.56	6.62	6.68	6.81	6.81	28.0	28.0	28.0	0.40	250	123	39	0.00	0.0					
24	649	869	-	7.50	6.61	6.70	6.82	6.69	28.0	28.0	28.0	0.50	200	0	36	1.60	63.0					
25	777	866	-	7.58	6.63	6.69	6.79	6.70	28.0	28.0	28.0	0.40	250	93	39	0.00	0.0					
26	963	880	-	7.50	6.65	6.62	6.75	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	80	39	0.00	0.0					
27	687	905	-	7.56	6.60	6.63	6.72	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	200	106	39	0.00	0.0					
28	1,008	915	-	7.52	6.62	6.64	6.77	6.70	28.0	28.0	28.0	0.50	200	0	36	0.00	0.0					
29	1,018	866	-	7.58	6.65	6.65	6.78	6.68	28.0	28.0	28.0	0.4	200	73	39	0.00	0.0					
30	533	911	-	7.5	6.68	6.69	6.72	6.69	28.0	28.0	28.0	0.4	200	81	39	0.00	0.0					
31	1,195	857	-	7.52	6.69	6.59	6.70	6.60	28.0	28.0	28.0	0.4	200	74	39	1.60	63.0					
Total	21,293	26,395	0											2,335	1,191	8.0	315					

ตารางข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน เดือน กุมภาพันธ์ 2566																			
Date	ปริมาณน้ำเข้า Influent (m ³)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ Influent (m ³)	การใช้ ไฟฟ้า (kWh)	ผลการวิเคราะห์ประจำวัน										ของเสีย		การบำบัด		รวม	หมายเหตุ
				pH					Temp.			DO	SV ₃₀	Reuse	การใช้สารเคมี		ส่วนเกิน		
				EQ (Influent)	Aeration tank	Sedimentation	Chlorine contact	Effluent tank	EQ (Influent)	Aeration tank	Effluent tank	Aeration tank	Aeration tank	ปริมาณ (m ³)	NaOCl (l)	Al ₂ O ₃ (kg)	ปริมาณ (m ³)		
1	832	828	-	7.50	6.60	6.69	6.70	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	200	97	39	0.00	0.0		
2	1,078	939	-	7.51	6.62	6.80	6.71	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	70	39	0.00	0.0		
3	1,308	868	-	7.49	6.65	6.82	6.70	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	81	39	0.00	0.0		
4	1,110	991	-	7.50	6.68	6.79	6.77	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	103	39	0.00	0.0		
5	1,341	874	-	7.52	6.69	6.80	6.78	6.67	28.0	28.0	28.0	0.40	200	55	36	0.00	0.0		
6	1,513	847	-	7.55	6.68	6.82	6.70	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	98	39	0.00	0.0		
7	1,356	874	-	7.56	6.70	6.90	6.72	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	250	74	36	1.60	63.0		
8	1,115	852	-	7.50	6.71	6.80	6.75	6.67	28.0	28.0	28.0	0.40	200	116	36	0.00	0.0		
9	1,323	908	-	7.71	6.72	6.79	6.77	6.62	28.0	28.0	28.0	0.50	200	76	39	0.00	0.0		
10	1,461	913	-	7.60	6.80	6.80	6.75	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	200	110	39	0.00	63.0		
11	908	908	-	7.70	6.81	6.75	6.65	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	72	39	0.00	0.0		
12	748	878	-	7.65	6.82	6.70	6.68	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	99	39	0.00	0.0		
13	922	892	-	7.56	6.81	6.77	6.69	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	78	39	1.60	0.0		
14	1,297	864	-	7.70	6.85	6.79	6.70	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	250	87	36	1.60	63.0		
15	1,259	875	-	7.50	6.88	6.77	6.65	6.70	28.0	28.0	28.0	0.40	250	94	39	0.00	0.0		
16	1,169	905	-	7.52	6.87	6.78	6.68	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	250	61	39	1.60	63.0		
17	1,232	841	-	7.58	6.89	6.70	6.69	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	142	39	1.60	63.0		
18	1,395	972	-	7.60	6.90	6.81	6.70	6.62	28.0	28.0	28.0	0.30	200	0	36	1.60	126.0		
19	1,401	893	-	7.65	6.95	6.82	6.72	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	80	39	1.60	63.0		
20	1,624	970	-	7.18	6.82	6.81	6.71	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	62	39	1.60	0.0		
21	1,402	863	-	7.19	6.88	6.80	6.75	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	300	0	36	1.60	126.0		
22	1,188	850	-	7.20	6.85	6.79	6.77	6.61	28.0	28.0	28.0	0.40	250	40	39	1.60	63.0		
23	1,235	864	-	7.29	6.80	6.77	6.78	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	200	86	39	1.60	63.0		

Date	ผลกาวิเคราะห์น้ำประจวัน														ทุบส่น้ำ		การใช้สารเคมี		ตะกอน	หมายเหตุ
	ปริมาณน้ำเข้า	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ	การใช้ไฟฟ้า	pH						Temp.			DO		SV ₃₀	Reuse	การใช้สารเคมี		ส่วนเกิน	
				ปริมาณน้ำเข้า (ลิตร)	EQ (Influent)	Aeration tank	Sedimentation	Chlorine contact	Effluent tank	EQ (Influent)	Aeration tank	Effluent tank	Aeration tank	Aeration tank						
1	621	852	-	7.50	6.68	6.59	6.79	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	300	135	39	1.60	126.0			
2	1,435	914	-	7.51	6.69	6.50	6.78	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	250	67	39	1.60	63.0			
3	1,433	906	-	7.49	6.60	6.51	6.79	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	250	149	39	1.60	126.0			
4	1,226	899	-	7.40	6.65	6.60	6.78	6.70	28.0	28.0	28.0	0.30	200	89	39	1.60	126.0			
5	1,497	858	-	7.42	6.68	6.52	6.70	6.67	28.0	28.0	28.0	0.40	250	75	36	0.00	0.0			
6	1,334	871	-	7.44	6.69	6.51	6.72	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	250	76	39	0.00	0.0			
7	1,131	893	-	7.50	6.65	6.65	6.71	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	250	75	36	0.00	126.0			
8	1,454	870	-	7.49	6.60	6.60	6.73	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	250	95	36	0.00	0.0			
9	1,493	909	-	7.48	6.65	6.69	6.75	6.65	28.0	28.0	28.0	0.50	250	83	39	0.00	63.0			
10	1,473	900	-	7.49	6.64	6.60	6.75	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	250	72	39	0.00	63.0			
11	1,249	926	-	7.48	6.60	6.61	6.77	6.68	28.0	28.0	28.0	0.40	250	0	36	0.00	0.0			
12	1,299	903	-	7.49	6.62	6.62	6.79	6.70	28.0	28.0	28.0	0.40	300	64	39	0.00	0.0			
13	1,272	923	-	7.48	6.65	6.61	6.78	6.59	28.0	28.0	28.0	0.40	250	95	39	0.00	0.0			
14	1,231	907	-	7.40	6.56	6.65	6.58	0.00	28.0	28.0	28.0	0.40	250	85	39	0.00	0.0			
15	1,210	885	-	7.50	6.50	6.60	6.76	6.59	28.0	28.0	28.0	0.40	250	108	39	1.60	0.0			
16	1,196	953	-	7.50	6.55	6.77	6.62	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	250	76	39	1.60	63.0			
17	1,437	922	-	7.52	6.50	6.65	6.78	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	250	97	39	1.60	126.0			
18	488	926	-	7.50	6.51	6.60	6.79	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	250	13	39	1.60	0.0			
19	1,185	907	-	7.48	6.50	6.61	6.81	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	250	73	39	1.60	0.0			
20	1,394	914	-	7.49	6.55	6.62	6.80	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	250	72	39	1.60	0.0			
21	357	900	-	7.48	6.65	6.65	6.79	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	250	75	39	1.60	126.0			
22	565	859	-	7.49	6.60	6.69	6.77	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	200	92	39	1.60	0.0			
23	1,121	927	-	7.48	6.62	6.68	6.76	6.60	28.0	28.0	28.0	0.30	250	0	36	1.60	63.0			
24	1,099	912	-	7.50	6.60	6.65	6.74	6.62	28.0	28.0	28.0	0.40	250	0	36	1.60	63.0			
25	967	897	-	7.49	6.65	6.60	6.60	6.65	28.0	28.0	28.0	0.40	250	79	39	0.00	63.0			
26	998	903	-	7.40	6.60	6.64	6.79	6.60	28.0	28.0	28.0	0.40	200	61	39	0.00	0.0			
27	824	995	-	7.48	6.62	6.69	6.60	6.63	28.0	28.0	28.0	0.30	200	73	39	0.00	0.0			
28	976	876	-	7.50	6.68	6.68	6.69	6.65	28.0	28.0	28.0	0.30	200	70	39	0.00	0.0			
29	916	884	-	7.55	6.67	6.66	6.68	6.59	28.0	28.0	28.0	0.3	200	75	39	0.00	0.0			
30	843	894	-	7.52	6.68	6.6	6.69	6.58	28.0	28.0	28.0	0.4	200	80	39	0.00	63.0			
31	1,009	869	-	7.56	6.67	6.68	6.60	6.62	28.0	28.0	28.0	0.3	200	179	39	0.00	0.0			
Total	34,733	27,954	0											2,383	1,191	22.4	1,260			

ตารางข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน เดือน เมษายน 2566																				
Date	ปริมาณน้ำเข้า Influent (m ³)	ปริมาณน้ำเสียเข้า Influent (m ³)	การใช้ไฟฟ้า (kwh)	ผลการวิเคราะห์ประจำวัน										ปูนส่งเข้า Reuse	การใช้สารเคมี		ตะกอน Al ₂ O ₃ (kg)	ส่วนเกิน Influent (m ³)	หมายเหตุ	
				pH					Temp.			DO			SV ₃₀	NaOCl (l)				Al ₂ O ₃ (kg)
				EQ (Influent)	Aeration tank	Sedimentation	Chlorine contact	Effluent tank	EQ (Influent)	Aeration tank	Effluent tank	Aeration tank	Aeration tank							
1	797	902	-	7.49	6.69	6.65	6.60	6.55	28.0	28.0	28.0	0.40	200	0	36	0.00	63.0			
2	1,275	852	-	7.50	6.68	6.60	6.65	6.52	28.0	28.0	28.0	0.50	250	0	36	1.60	63.0			
3	942	901	-	7.48	6.70	6.69	6.62	6.50	28.0	28.0	28.0	0.40	200	72	39	0.00	0.0			
4	863	872	-	7.41	6.71	6.70	6.62	6.51	28.0	28.0	28.0	0.40	200	81	39	1.60	63.0			
5	1,129	851	-	7.52	6.75	6.72	6.65	6.52	28.0	28.0	28.0	0.40	200	81	39	0.00	0.0			
6	879	865	-	7.55	6.77	6.77	6.67	6.56	28.0	28.0	28.0	0.40	200	103	39	1.60	63.0			
7	586	870	-	7.50	6.79	6.72	6.68	6.52	28.0	28.0	28.0	0.40	200	83	39	1.60	63.0			
8	935	850	-	7.58	6.68	6.75	6.60	6.50	28.0	28.0	28.0	0.40	200	68	39	1.60	63.0			
9	258	866	-	7.55	6.60	6.72	6.71	6.55	28.0	28.0	28.0	0.40	200	67	39	0.00	63.0			
10	1,270	887	-	7.52	6.62	6.70	6.69	6.69	28.0	28.0	28.0	0.40	200	80	39	0.00	0.0			
11	264	817	-	7.58	6.61	6.71	6.70	6.90	28.0	28.0	28.0	0.30	200	51	39	0.00	0.0			
12	644	882	-	7.56	6.65	6.72	6.71	6.96	28.0	28.0	28.0	0.30	200	109	39	0.00	63.0			
13	590	859	-	7.59	6.60	6.73	6.75	6.90	28.0	28.0	28.0	0.30	200	62	39	0.00	63.0			
14	1,022	814	-	7.55	6.62	6.60	6.70	6.95	28.0	28.0	28.0	0.30	200	85	39	0.00	63.0			
15	180	914	-	7.50	6.61	6.65	6.72	6.85	28.0	28.0	28.0	0.30	200	45	39	0.00	0.0			
16	317	821	-	7.55	6.60	6.75	6.70	6.75	28.0	28.0	28.0	0.30	200	108	39	0.00	63.0			
17	1,271	880	-	7.56	6.69	6.72	6.71	6.80	28.0	28.0	28.0	0.40	200	94	39	0.00	0.0			
18	1,126	883	-	7.50	6.60	6.60	6.79	6.81	28.0	28.0	28.0	0.30	200	59	39	0.00	63.0			
19	1,002	902	-	7.51	6.65	6.60	6.70	6.90	28.0	28.0	28.0	0.30	200	196	43	0.00	0.0			
20	549	906	-	7.52	6.62	6.81	6.71	6.90	28.0	28.0	28.0	0.30	200	167	43	0.00	63.0			
21	342	886	-	7.52	6.62	6.81	6.71	6.92	28.0	28.0	28.0	0.30	200	272	45	0.00	63.0			
22	748	893	-	7.50	6.60	6.79	6.69	6.99	28.0	28.0	28.0	0.30	200	130	41	0.00	0.0			
23	916	921	-	7.52	6.62	6.70	6.89	6.60	28.0	28.0	28.0	0.30	200	218	43	0.00	0.0			
24	1,100	945	-	7.50	6.67	6.71	6.69	6.81	28.0	28.0	28.0	0.30	200	200	43	0.00	0.0			
25	479	926	-	7.51	6.59	6.60	6.65	6.82	28.0	28.0	28.0	0.30	200	129	41	1.60	63.0			
26	1,022	984	-	7.52	6.62	6.69	6.71	6.88	28.0	28.0	28.0	0.00	200	190	45	1.60	63.0			
27	964	902	-	7.50	6.82	6.68	6.62	6.87	28.0	28.0	28.0	0.30	200	60	39	1.60	0.0			
28	902	906	-	7.51	6.72	6.62	6.68	6.89	28.0	28.0	28.0	0.40	200	112	39	0.00	0.0			
29	430	955	-	7.56	6.71	6.6	6.7	6.9	28.0	28.0	28.0	0.3	200	140	41	0.00	63.0			
30	562	949	-	7.5	6.7	6.69	6.71	6.91	28.0	28.0	28.0	0.4	200	89	39	1.60	63.0			
31																				
Total	23,364	26,661	0											3,151	1,198	14.4	1,134			