

ภาคผนวก ค-1

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิเศษคอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090123/00260/1 เลขที่ตัวอย่าง : S00259-S00260

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.0	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	430	418	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	126	78	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	35	26	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.00	32.76	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิเศษคอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มกราคม 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 16 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090123/00260/2 เลขที่ตัวอย่าง : S00259-S00260

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	8.8	0.4	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^2	4.3×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^2	2.4×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

Client

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 060223/000369/1 เลขที่ตัวอย่าง : S02268-S02269

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.3	7.1	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	318	256	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	62	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	23	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์วิ 133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 060223/000369/2 เลขที่ตัวอย่าง : S02268-S02269

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	4.4	0.2	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3 x 10 ³	2.0 x 10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ³	9.2 x 10	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2546



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-ก-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์ดอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 6-11 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 060323/0845/1 เลขที่ตัวอย่าง : S05081-S05082

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.0	6.5	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	446	426	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	78	55	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	22	10	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.2	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	24.36	14.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 6-11 มีนาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 12 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 060323/0845/2 เลขที่ตัวอย่าง : S05081-S05082

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	3.0	0.3	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7x10 ³	2.4x10 ²	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.3x10 ³	1.3x10 ²	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม วิสซ์ดอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 เมษายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 เมษายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 030423/00075/1 เลขที่ตัวอย่าง : S07414-S07415

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.5	6.8	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105° C	328	322	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	108	69	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	32	20	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	33.04	28.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 10 เมษายน 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 11 เมษายน 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 030423/00075/2 เลขที่ตัวอย่าง : S07414-S07415

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	2.2	1.5	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ⁴	3.5 x 10 ³	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ⁴	2.8 x 10 ³	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 8-13 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 080523/0566/1 เลขที่ตัวอย่าง : S10424-S10425

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.8	6.6	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	480	448	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	104	88	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	28	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84	28.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149

Client

Sampling by

ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130

วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2566

Address

Received Date

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมชุด วิสซ์คอม คอนเนค

วันที่วิเคราะห์ : 8-13 พฤษภาคม 2566

Sampling Site

Analysis Date

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

วันที่รายงานผล : 14 พฤษภาคม 2566

Sample Type

Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 080523/0566/2 เลขที่ตัวอย่าง : S10424-S10425

Sampling Date

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาการประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	4.4	1.5	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3×10^3	2.1×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Signature)

(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD
Client
ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130
Address
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิคมอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม วิสซ์คอม คอนเนค
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2566
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 มิถุนายน 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 13 มิถุนายน 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 050623/00294/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12739-S12740
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
pH	-	Electrometric	5.2	7	5.0 - 9.0
TDS	mg/l	Dried at 103-105°C	362	372	≤ 500
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	45	96	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	35	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	29.20	26.32	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

ว-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/3-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : SIAM MATERIALS EXCHANGE CO.,LTD	ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทวี ว-133-จ-9149
Client	Sampling by
ที่อยู่ : 85/261 Moo 13, Omnoi, Krathum Baen, Samut Sakhon 74130	วันที่รับตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2566
Address	Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด วิสซ์คอม คอนเนค	วันที่วิเคราะห์ : 5 - 12 มิถุนายน 2566
Sampling Site	Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater	วันที่รายงานผล : 13 มิถุนายน 2566
Sample Type	Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 5 มิถุนายน 2566	เลขที่วิเคราะห์ : 050623/00294/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12739-S12740
Sampling Date	Analysis No. Sample No.

รายการ parameter	หน่วย unit	วิธีวิเคราะห์ method	ผล/Result		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent	Effluent	
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	2.5	≤0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.8×10^2	2.0×10^2	-
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.2×10^2	1.7×10^2	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.