

ภาคผนวก ตต.4



ตารางที่ 5

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการมีราง 27 คอนโดมิเนียมของบริษัท มีราง จำกัด ในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
1. การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบจ่ายน้ำประปา</li> <li>ถังสำรองน้ำใช้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่ายน้ำประปา</li> <li>ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการ ทุกถัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ</li> <li>ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด
2. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบไฟฟ้าโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพักมูลฝอย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด



รับรองจำนวน 92/114 หน้า

มีนาคม 2556

(นางสาวปติดา สินธุ์ตัน)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



มีนาคม 2556

(นายวีระศักดิ์ สิงห์สิงห์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มีราง พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)</li> <li>บีโอดี (BOD)</li> <li>สารแขวนลอย (SS)</li> <li>ซัลไฟด์ (Sulfide)</li> <li>สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)</li> <li>ตะกอนหนัก (Settleable Solids)</li> <li>น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)</li> <li>ทีเคเอ็น (TKN)</li> <li>ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น้ำมัน ที่บ่อดักไขมันถ้ามีปริมาณมากให้ตักออก ตากแห้งและประสานงานให้สำนักงานเขตฯ เก็บขนต่อไป</li> <li>ตรวจเช็คถังเก็บตะกอน ถ้าตะกอนใกล้เต็มต้องรีบสูบลอก</li> </ul>	<p>จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 3 จุด ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จุดรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 จุด</li> <li>บ่อดักไขมันสุดท้ายของระบบระบายน้ำ โครงการก่อสร้างสายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ จำนวน 1 จุด</li> <li>บ่อดักไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ</li> <li>ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



รับรองจำนวน 93/114 หน้า

มีนาคม 2556

(นางสาวปติดา สันธิรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



มีนาคม 2556

(นายวัชรศักดิ์ สิงห์สีทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มีราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
4. การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานจากระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้เป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลนั้น</li> <li>จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1 ทุกวัน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> <li>จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 ทุกเดือน ตลอดช่วงดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของ โครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



รับรองจำนวน 94/114 หน้า

มีนาคม 2556

(นางสาวปติตดา สินธุรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พานอรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



มีนาคม 2556

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
5. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>รอยรั่วหรือรอยแตกหักของท่อระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบการรั่วซึมหรือแตกของท่อระบายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของ ของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
6. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>อุปกรณ์ป้องกันกันอัคคีภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</li> <li>จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันกันอัคคีภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันกันอัคคีภัยประมาณปีละ 2 ครั้ง</li> <li>อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันกันอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของ ของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
7. คุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>พื้นที่สีเขียวของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตรวจสอบพืชพันธุ์ไม้ให้มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ หากพบว่ามี การตายจะดำเนินการซ่อมแซมทดแทนต้นเดิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุด หรือ เจ้าของ ของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด



รับรองจำนวน 95/114 หน้า

มีนาคม 2556

(นางสาวปติตดา สินธุรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



มีนาคม 2556

(นายวิระศักดิ์ สิงห์สังเทพ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มีราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข 1) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความเป็นกรด-ด่าง (pH)</li> <li>• ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free Chlorine)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างในบริเวณจุดที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นน้อยที่สุดและหนาแน่นมากที่สุด (เนื่องจากความลึกของสระว่ายน้ำลึกเท่ากันโดยตลอด 1.20 เมตร)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง</li> </ul>	<p>นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)</li> <li>• ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)</li> <li>• จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสระว่ายน้ำจำนวน 2 จุด โดยพิจารณาเก็บตัวอย่างในบริเวณจุดที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นน้อยที่สุดและหนาแน่นมากที่สุด (เนื่องจากความลึกของสระว่ายน้ำลึกเท่ากันโดยตลอด 1.20 เมตร)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุก 1 เดือน</li> </ul>	<p>นิติบุคคลอาคารชุด หรือเจ้าของโครงการ ในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้ง นิติบุคคลอาคารชุด</p>



รับรองจำนวน 96/114 หน้า

มีนาคม 2556

มีนาคม 2556

(นางสาวปติดา ลีนธรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



(นายธีรศักดิ์ สิงห์สิงห์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มีราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด



ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข 2) โครงสร้างและคุณภาพลดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้นผนังไม่มีรอยแตกหรือรอยร้าวซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>• ตรวจสอบระบบระบายน้ำสันให้มิดชิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง</li> <li>• ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>• ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน</li> <li>• ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ำ และบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ทุกวัน</li> </ul>	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด




รับรองจำนวน 97/114 หน้า

มีนาคม 2556

(นางสาวปัทมา สินธุรัตน์)

ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแตนท์ จำกัด



มีนาคม 2556

(นายวิรัชศักดิ์ สิงห์สังเทพ)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มิราจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด





ตารางที่ 5 (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ดัชนีที่ตรวจวัด	จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
8. สุขภาพและการสาธารณสุข 2) โครงสร้างและความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจนและอยู่ในสภาพดีเสมอ</li> <li>• ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ</li> <li>• ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ ไม่ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา</li> <li>• ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</li> <li>• ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบภายในบริเวณสระว่ายน้ำและบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำทั้งหมด หากพบสภาพสระว่ายน้ำไม่สมบูรณ์ ชำรุดเสียหายให้รีบซ่อมแซมหรือปรับปรุงทันที</li> </ul>	• ทุกวัน	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด
3) มาตรการติดตามตรวจสอบด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบการลงชื่อเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ</li> <li>• ตรวจสอบการลงเวลาเข้าออกของเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนจมน้ำได้ ให้หยุดบริการสระว่ายน้ำชั่วคราว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• บันทึกลงเวลาเข้าออกของเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ หากไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตคนจมน้ำได้ ให้หยุดบริการสระว่ายน้ำชั่วคราว</li> </ul>	• ทุกวัน	นิติบุคคลอาคารชุดหรือเจ้าของโครงการในช่วงที่ยังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคลอาคารชุด

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำจากสระว่ายน้ำบนต้นสี่และตรวจวัดเป็นไปตาม Standard Method

มีนาคม 2556

มีนาคม 2556

รับรองจำนวน 98/114 หน้า

(นายวิรัชศักดิ์ สิงห์สิงห์)


(นางสาวปติดา สินธุ์)

ผู้รับมอบอำนาจ/บริษัท มีระจ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรามา คอนซัลแทนส์ จำกัด

ឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត ក្រសួង ស្ថាប័ន/ធនាគារប្រតិបត្តិការ

សម្តេចហ្មែរព្រះបាទស្រីសោមនស្សត្ថោបន្ទានព្រះបរមរាជវាំង ១ ក្រុង






(ក្នុងឆ្នាំក្រម ២៨២ស្របស្រួចស្រាវ)

ស្ថានភាព ១០០/១១៤ មម

การประเมินผลโครงการในภาพรวมพบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2 ประการ







แปลเพิ่มเข้าใต้ดิน  
1:100

รับรองจำนวน 101/114 หน้า

รูปที่ 3 แผนผังห้องคอดและเส้นทางการเดินทางโครงการ ชั้นใต้ดิน

(นางสาวกัญญา สิมสุรัตน์)  
พ.ในรามา คอนดัคแทนส์ จำกัด

มีนาคม 2556  
(นายวิฑูรย์ สิงห์เสนา)  
การบริการมีอำนาจ/บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด




ARCHITECT	PROJECT	OWNER	DESIGNER	DATE	REVISION	DRAWING TITLE	DRAWING NO.
ISO GROUP 44/400/255 44/400/255 44/400/255	อาคารชุดพักอาศัยถาวร สูง 8 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด LOCATION เลขที่ 27 ถนน...	Architect Design Structural Mechanical Electrical Civil Landscape Interior Exterior Other	2556	1	แปลเพิ่มเข้าใต้ดิน	A1-02
						SCALE	TOTAL
						DATE	
						APPROVE	









รูปด้าน 1  
1:100

รูปที่ 5 รูปด้าน 1 แสดงระบอบยกรันและความสูงของอาคารโครงการ  
จำนวนชั้น 103/114 หน้า

มีนาคม 2556

ISO GROUP

อาคารชุดพักอาศัยเค.ส.ล.

ตึก 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

โครงการคอนโดมิเนียม/รีสอร์ท มีรางวัลหรือเฟอร์นิเจอร์

(นายสุวิทย์ ลิ้มสุโขทัย)


กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของโครงการ

มีนาคม 2556

CONQUAN

(นางสาวพิตตา ลิ้มสุโขทัย)

ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท ฟีนิกซ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ARCHITECT		PROJECT		OWNER		DESIGNER				REVISION		DRAWING TITLE		DRAWING NO.	
 <b>ISO GROUP</b> ISO GROUP CO., LTD. 100/100, 100/1															














นางสาวหิมาลี สิมสุรัตน์  
 ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนรมา คอมพิวเตอร์ จำกัด

บริษัท 2556  
 (นางสาวหิมาลี สิมสุรัตน์)  
 กรรมการผู้จัดการ/บริษัท พาโนรมา คอมพิวเตอร์ จำกัด

วันที่ 14/10/2566  
 พื้นที่ปลูก: ปลูกหญ้า/ไม้ประดับ

รูปที่ 8 ตำแหน่งบันไดหนีไฟ จุดจอดรถดับเพลิง เส้นทางเดินรถดับเพลิง และเส้นทางรถอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลของโครงการ

<b>PROJECT</b> ชื่อโครงการ: 2556		<b>DATE</b> วันที่: 14/10/2566		<b>SCALE</b> 1:100		<b>DESIGNER</b> LS2-02	
<b>CLIENT</b> บริษัท 2556		<b>DESIGNER</b> LS2-02		<b>DATE</b> วันที่: 14/10/2566		<b>SCALE</b> 1:100	
<b>PROJECT</b> ชื่อโครงการ: 2556		<b>DATE</b> วันที่: 14/10/2566		<b>SCALE</b> 1:100		<b>DESIGNER</b> LS2-02	
<b>CLIENT</b> บริษัท 2556		<b>DESIGNER</b> LS2-02		<b>DATE</b> วันที่: 14/10/2566		<b>SCALE</b> 1:100	






























รูปตัด E 1:50

รูปที่ 15 รูปตัด E แสดงการปลูกต้นไม้



มีนาคม 2556  
 (นางสาวกิตติมา สิมสุรัตน์)  
 ศึกษานานการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนมา คอนซัลแทนส์ จำกัด




รับรองจำนวน 113/114 หน้า

 บริษัท เทคโนโลยี จำกัด 100 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10710 โทรศัพท์: 02-000-0000 โทรสาร: 02-000-0000 E-mail: info@tech.com	PROJ-27	REV: 00	DATE: 27 DEC 2023
	<div>หน้าจ 27 คอ นค ฒน ฒม</div> <div>(ศร ฒมวท 27)</div>		
	LANDSCAPE ศร ฒมวท 27 คอ นค ฒน ฒม	TEXTURAL COURTESY ศร ฒมวท 27 คอ นค ฒน ฒม	DESIGNER'S SIGNATURE ศร ฒมวท 27 คอ นค ฒน ฒม
DRAWN BY ศร ฒมวท 27 คอ นค ฒน ฒม		CHECKED BY ศร ฒมวท 27 คอ นค ฒน ฒม	
REVISIONS		DATE	
DESCRIPTION		SCALE: 1:50	
SHEET NO.		SHEET TOTAL	
NOTE: This drawing is for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the written consent of the design firm.		DATE: 27 DEC 2023	

มีนาคม 2556  
 (นางสาวกิตติมา สิมสุรัตน์)  
 ศึกษานานการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนมา คอนซัลแทนส์ จำกัด

มีนาคม 2556  
 (นางสาวกิตติมา สิมสุรัตน์)  
 ศึกษานานการสิ่งแวดล้อม/บริษัท พาโนมา คอนซัลแทนส์ จำกัด





รูปที่ 16 รูปตัด F และ G แสดงการปลูกต้นไม้

รับรองจำนวน 114/114 หน้า

[illegible]