

ภาคผนวกที่ 17

รายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตไค ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้รับผิดชอบ)

Date / วันที่ 10/1/66

Date / วันที่ 10/1/66

Date / วันที่ 10/1/66

Time / เวลา 10.00

Time / เวลา 10.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 28 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สภาวะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตไค ST-3		X		X				X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X				X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X				X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไคST-2	/		/				/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไคST-1	/		/				/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/				/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/				/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/				/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น/PM/ผู้จัดการอาคาร

Date / วันที่ 28/2/66

Date / วันที่ 28/2/66

Date / วันที่ 28/2/66

Time / เวลา 15.00

Time / เวลา 17.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/3/66

Date / วันที่ 30/3/66

Date / วันที่ 30/3/66

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา 19.00 ~

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บั๊ตไค ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั๊ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไคST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไคST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทานการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไคทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไคST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Admin / เจ้าหน้าที่)

Date / วันที่ 15.00.00

Date / วันที่ 16.00.00

Date / วันที่ 17.00.00

Time / เวลา 15.00.00

Time / เวลา 16.00.00

Time / เวลา 17.00.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บัม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 19/5/2566

Date / วันที่ 19/5/2566

Date / วันที่

Time / เวลา 10.00น.

Time / เวลา 18.00น.

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจสอบเช็คสถานะ		ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ	
		ไฟกับ Fire Exit Light		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC)		การประจุไฟของ		หลอดไฟแสดงสถานะ		ฟิวส์		หลอดไฟ			
		(220-230 โวลท์)		สถานะการ Charging		แบตเตอรี่		การทำงาน (LED)				ส่องสว่าง			
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
5	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย	
5	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย	
5	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย	
6	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย	
6	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย	
6	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย	
7	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย	
7	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย	
7	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย	
8	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ	
8	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ	
8	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย	
9	หน้าบันไดST-2			/		/		/		/		/		ปกติ	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/5/2566

Date / วันที่ 30/5/2566

Date / วันที่

Time / เวลา 10.00

Time / เวลา 17.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 30 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2566

Building / อาคาร คราฟท์ เฟลนิจิต

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ (AC)		ตรวจเช็คแหล่งจ่ายไฟ		ตรวจเช็คสถานะ		ตรวจเช็คสภาพทั่วไป						หมายเหตุ
		ให้กับ Fire Exit Light (220-230 โวลท์)		ที่มาจากแบตเตอรี่ (DC) สถานะการ Charging		การประจุไฟของ แบตเตอรี่		หลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน (LED)		ฟิวส์		หลอดไฟส่องสว่าง		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B2-4	auto parking บัดได ST-3		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-4	ห้อง บั้ม CWP		X		X		X		X		X		X	เสีย
B2-2	ห้อง MDB		X		X		X		X		X		X	เสีย
B1	หน้าบันไดST-2	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าบันไดST-1	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	หน้าห้องควบคุม	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	สันทนาการ	/		/		/		/		/		/		ปกติ
B1	ลิอบบี้		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าบันไดทางออกST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ประตูทางออกBTS		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
1	หน้าโถงลิฟต์	/		/		/		/		/		/		ปกติ
1	ประตูกระจก เข้า-ออก	/		/		/		/		/		/		ปกติ
2	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
2	ทางเดินส่วนกลาง	/		/		/		/		/		/		ปกติ
3	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
3	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-1		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	หน้าบันไดST-2		X		X		X		X		X		X	เสีย
4	ทางเดินส่วนกลาง		X		X		X		X		X		X	เสีย

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จัดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/66

Date / วันที่ 30/6/66

Date / วันที่ 30/6/66

Time / เวลา 13.30

Time / เวลา 17.00

