
รายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

Automatic Transfer Switch Preventive Maintenance Report

ใบรายงานการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสวิตช์สับจ่ายอัตโนมัติ

รายการตรวจสอบอุปกรณ์หมายเลข A-ATS : สถานที่ ชั้นB2-2

อาคาร คราฟท์ เพลินจิต

แผ่นที่ 1

ลำดับ	รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	คำแนะนำและการแก้ไข
1	ตรวจสอบสภาพทั่วไปและการทำงานของเบรกเกอร์ควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
2	ตรวจสอบรอยไหม้,สนิมและการสิ้นครางของอุปกรณ์ต่างๆ (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
3	ตรวจสอบสภาพของฟิวส์และหลอดไฟฟ้าต่างๆ ทำการเปลี่ยนเมื่อพบว่าเสียหรือชำรุด (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
4	ตรวจสอบสภาพของสายไฟความเป็นฉนวน,สีของสายไฟฟ้า,สภาพของทองแดงและหางปลา (3M,6M,Y)	สภาพปกติ	
5	ตรวจสอบและขันขันต่อสายทุกจุดให้แน่น (tighten all electrical) (Y)	สภาพแน่นกระชับ	
6	ดูฝุ่นทำความสะอาด ตู้ควบคุมไฟฟ้าสวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Y)	สภาพสะอาด	
7	ตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ ตามฟังก์ชั่น (3M,6M,Y)	ปกติ	

สภาวะการทำงาน

ลำดับ	ปี พ.ศ 2566											
	Status :	Status : Q	Status :	Status :	Status : H	Status :	Status :	Status : Q	Status :	Status : Y	Status :	Status :
	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม
1		/			/							
2		/			/							
3		/			/							
4		/			/							
5		N/A			N/A							
6		N/A			N/A							
7		/			/							
ผู้ตรวจสอบ												
ว/ด/ป		3/2/66			2/3/66							
เวลา		14.00			13.00							
ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง												
ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร												
หมายเหตุ												

Note : กรณีใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, / ปกติ, X ไม่ปกติ