

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศาลาขาว เรสซิเดนซ์ ของบริษัท มีนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง) ซึ่งโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีบางมาตรการที่ปฏิบัติแล้วไม่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ซึ่งมีข้อจำกัดที่ยังไม่ปฏิบัติได้ ดังนี้

1. การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ซึ่งทางโครงการยังไม่ได้มีการจัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2566 แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อเป็นแนวทางทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและความปลอดภัย อบรบและรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงานผ่านกิจกรรม Safety talk และมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการ ในเรื่องของการป้องกันอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่และคนงานรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกสาขางาน ดังแสดงในภาคผนวก ข-13, ภาคผนวก ข-17 และภาคผนวก ข-20

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ศาลาขาว เรสซิเดนซ์ ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ระยะก่อสร้าง) ได้แก่การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า การตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด