

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AIA East Gateway (อาคารเอไอเอ อีสต์เกตเวย์) ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีเพียงบางมาตรการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดได้ เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ เช่น การจัดอบรมและซ้อมการอพยพ โดยมีแผนการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ AIA East Gateway (อาคารเอไอเอ อีสต์เกตเวย์) ของ บริษัท เอไอเอ จำกัด ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีเพียงบางมาตรการที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดได้ เนื่องจากโครงการอยู่ในช่วงเริ่มเปิดดำเนินการ เช่น การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ โดยมีแผนการดำเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย เปรียบเทียบกับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2565 พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน และคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่า มีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ เปรียบเทียบกับเกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ตามประกาศการประปานครหลวง เรื่อง เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปาของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 พบว่า คุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 มีค่าเป็นตามเกณฑ์กำหนด

สำหรับผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำหอมผึ่งเย็น ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565-มิถุนายน พ.ศ. 2566 พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากปริมาณการตรวจพบเชื้อลิจิโอเนลลาที่ลดลงถึงตรวจไม่พบ ทั้งนี้โครงการจะดำเนินการแก้ไขแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบฝ้าระวัง และติดตามผลของระบบผึ่งเย็นให้ถูกต้องใหม่ ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลา ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย โดยโครงการได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดหอผึ่งเย็น เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว