

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ค1 ใบเสนอราคาการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
- ค2 Check list เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- ค3 เอกสารขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ค4 การสุบสิ่งปฏิกูล
- ค5 ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย
- ค6 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)
- ค7 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)
- ค8 ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)
- ค9 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)
- ค10 รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)
- ค11 หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)



ภาคผนวก ค1

ใบเสนอราคาการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ





ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค. แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
9/202 หมู่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203565002504
เบอร์มือถือ 0979265649

ลูกค้า:

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน (สำนักงานใหญ่)
29/72 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002523855

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT2023040004
วันที่ 10/04/2023
ถึง กนกวรรณ อ่วมสิน
ชื่อ บริษัท ล้างเครื่องปรับอากาศ (ลิฟท์)
เบอร์โทร 0610812399

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ (แอร์ลิฟท์)	6 เครื่อง	600.00	3,600.00
			รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,600.00 บาท
	(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)		รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,600.00 บาท

หมายเหตุ:

ขึ้นราคา 15 วัน

ในนาม นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค. แอนด์ เซอร์วิส



ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่



ใบเสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค. แอร์ แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
9/202 หมู่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203565002504
เบอร์มือถือ 0979265649

เลขที่ QT2023040003
วันที่ 10/04/2023
ผู้ขาย กนกวรรณ อ่วมสิน
ชื่อร้าน ล้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
เบอร์โทร 0610812399

ลูกค้า
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์พาร์ค (สำนักงานใหญ่)
29/72 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002523855

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 36000BTU (ชั้น 42)	5 เครื่อง	700.00	3,500.00
2	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิด4 ทิศทาง ขนาด 40000BTU (ชั้น 42)	2 เครื่อง	1,000.00	2,000.00
3	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36000BTU (ชั้น 7)	6 เครื่อง	500.00	3,000.00
4	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 36000BTU (ชั้น 7)	1 เครื่อง	700.00	700.00
5	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิด4 ทิศทาง ขนาด 30000BTU (ชั้น 4)	2 เครื่อง	700.00	1,400.00
6	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิด4 ทิศทาง ขนาด 48000BTU (ชั้น 4)	1 เครื่อง	1,200.00	1,200.00
7	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 48000BTU (Lobby A นิติ)	2 เครื่อง	1,200.00	2,400.00
8	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24000BTU (ออฟฟิศ นิติ)	3 เครื่อง	500.00	1,500.00
9	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 60000BTU (Lobby A)	2 เครื่อง	1,500.00	3,000.00
10	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24000BTU (Lobby A ห้องขยะ)	2 เครื่อง	500.00	1,000.00
11	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 36000BTU (Lobby A)	2 เครื่อง	700.00	1,400.00
12	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดเปลี่ยน ขนาด 18000BTU (Lobby A)	1 เครื่อง	600.00	600.00
13	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิด4 ทิศทาง	1 เครื่อง	700.00	700.00



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค แอนด์ เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)
9/202 หมู่ 8 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0203565002504
เบอร์มือถือ 0979265649

ข้อ 1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน (สำนักงานใหญ่)
29/72 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994002523855

ใบเสนอราคา

เลขที่ QT2023040003
วันที่ 10/04/2023
ผอ. ยอ กนกวรรณ อ่วมสิน
ชื่อร้าน ล้างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ
เบอร์โทร 0610812399

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
	ขนาด 36000BTU (Lobby B)			
14	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิด4 ทิศทาง ขนาด 30000BTU (Lobby C)	1 เครื่อง	700.00	700.00
15	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36000BTU (ห้องลิฟท์)	4 เครื่อง	600.00	2,400.00
16	ล้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 36000BTU (ห้องช่าง)	2 เครื่อง	500.00	1,000.00
				รวมค่าภาษี
				26,500.00 บาท
(สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
				26,500.00 บาท

รวม 15 วัน

ขึ้นราคา 15 วัน

ในนาม นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ซี.เค แอนด์ เซอร์วิส



ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่



บริษัท ณะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 038076027, 038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา / Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

29/72 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994002523855

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

โทร. 0610812399

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QS6603029

Quotation No.

วันที่

Date

28/03/66

ยื่นราคา

Valid Price

15

วัน

Days

ถึงวันที่

Valid till

12/04/66

เงื่อนไขชำระเงิน

Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ราคารวมภาษี Amount	
1	ล้างแอร์ เคลื่อนที่	6.00 เครื่อง	600.00	3,600.00	
	แอร์หัวลิฟต์				
	ช่องทางการชำระเงิน 1. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บริษัท ณะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่บัญชี 834-2-17947-4 2. ส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม " บริษัท ณะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"				
หมายเหตุ Remark				รวมเป็นเงิน Subtotal	3,600.00
*รับประกันการล้างภายใน 1 เดือน (แอร์ไม่เย็น แอร์น้ำรั่ว) ค่าบริการเบื้องต้น เป็นราคาล้างแอร์ปกติ ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศตามขนาดพื้นที่				หัก ส่วนลด Less Discount	0.00
(ล้างปกติ) คอยล์เย็น (EVAPERRATOR) (ล้างปกติ) คอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT)				มูลค่าหลังหักส่วนลด After Diccount	3,600.00
- ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง - ล้างทำความสะอาดแผงกริบนคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง				มูลค่าสินค้า Product Value	3,364.49
- ดูด-เป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วยBLOVER - ตรวจสอบเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ				จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % VAT Amount	235.51
- ถอดล้างทำความสะอาดฟลอรอบแผ่นกรองอากาศ - ตรวจสอบวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คค่าแรงอัดของคอมเพรสเซอร์					
- ตรวจสอบเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ - ตรวจสอบการทำงานของไม้มอเตอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด					
- ตรวจสอบเช็ครอบความเร็วมอเตอร์พัดลมFANCOLL - ตรวจสอบสปีดและเทอร์โมรูม					
**ราคานี้ไม่รวม ค่าเติมน้ำยาแอร์ R-22 ราคา/ปอนด์ ตามขนาดพื้นที่					
(สามพันหก ร้อยบาทถ้วน).				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount	3,600.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ บริษัท ณะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด			
() ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		PU 28/03/66 10:44:18 1 ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by			



TNS
THANASITH ENTERPRISE

บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร:038076027,038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา / Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ วิเวียร่าจอมเทียน

29/72 หมู่ที่12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

Tax ID

0994002523855



สำนักงานใหญ่

โทร. 0610812399

Tel.

อ้างอิง
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QS6603027

Quotation No.

วันที่
Date

28/03/66

ยื่นราคา

Valid Price

15

วัน

Days

ถึงวันที่

Valid trill

12/04/66

เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลिनค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด36000BTU ชั้น42	5.00 เครื่อง	1,000.00	5,000.00
2	ล้างแอร์ CASSETTE TYPE ขนาด40000BTU ชั้น42	2.00 เครื่อง	1,200.00	2,400.00
3	ล้างแอร์ WALL TYPE ขนาด36000BTU ชั้น7	6.00 เครื่อง	800.00	4,800.00
4	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด36000BTU ชั้น7	1.00 เครื่อง	1,000.00	1,000.00

✓



บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร:038076027,038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา / Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

29/72 หมู่ที่12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994002523855

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

โทร. 0610812399

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QS6603027

Quotation No.

วันที่

28/03/66

Date

ยื่นราคา

15

วัน

ถึงวันที่

12/04/66

Valid Price

Days

Valid trill

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
5	ล้างแอร์ CASSETTE TYPE ขนาด30000BTU ชั้น4	2.00 เครื่อง	800.00	1,600.00
6	ล้างแอร์ CASSETTE TYPE ขนาด48000BTU ชั้น4	1.00 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
7	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด48000BTU Lobby A นิติ	2.00 เครื่อง	1,500.00	3,000.00
8	ล้างแอร์ WALL TYPE ขนาด24000BTU ออฟฟิศ นิติ	3.00 เครื่อง	600.00	1,800.00



TNS
THANASITH ENTERPRISE

บริษัท ธานีสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 038076027, 038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา / Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์ราจอมเทียน

29/72 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994002523855

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

โทร. 0610812399

Tel.

อ้างอิง
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QS6603027

Quotation No.

วันที่

28/03/66

Date

ย้ันราคา

15

วัน

Days

ถึงวันที่

12/04/66

Valid trill

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
9	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด60000BTU Lobby A	2.00 เครื่อง	1,800.00	3,600.00
10	ล้างแอร์ WALL TYPE ขนาด24000BTU Lobby A ห้องขยะ	2.00 เครื่อง	600.00	1,200.00
11	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด36000BTU Lobby A	2.00 เครื่อง	1,000.00	2,000.00
12	ล้างแอร์ DUCT TYPE ขนาด18000BTU Lobby A	1.00 เครื่อง	800.00	800.00



TNS
THANASITH ENTERPRISE

บริษัท ณะสิทธิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร: 038076027, 038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา / Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

29/72 หมู่ที่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
Tax ID

0994002523855

☒ สำนักงานใหญ่

โทร. 0610812399
Tel.

อ้างอิง
Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา
Quotation No.

QS6603027

วันที่
Date

28/03/66

ยื่นราคา
Valid Price

15

วัน
Days

ถึงวันที่
Valid till

12/04/66

เงื่อนไขชำระเงิน
Payment Term

เงินสด

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	จำนวนเงิน Amount
13	ล้างแอร์ CASSETTE TYPE ขนาด36000BTU	1.00 เครื่อง	1,200.00	1,200.00
14	Lobby B ล้างแอร์ CASSETTE TYPE ขนาด30000BTU	1.00 เครื่อง	800.00	800.00
15	Lobby C ล้างแอร์ CEILING TYPE ขนาด24000BTU	4.00 เครื่อง	800.00	3,200.00
16	ห้องลิฟต์ ล้างแอร์ WALL TYPE ขนาด24000BTU	2.00 เครื่อง	600.00	1,200.00
	ห้องช่าง			



บริษัท ธนະสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

171/35 หมู่12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

โทร:038076027,038076229 E-mail : thanasithgroup@gmail.com / Line ID : @thanasithgroup

ใบเสนอราคา /Quotation

งานซ่อมล้าง/Repair Clean

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ Tax ID 0205557030709 สำนักงานใหญ่

ถึง
To

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์จามเทียน

29/72 หมู่ที่12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0994002523855

☒ สำนักงานใหญ่

Tax ID

โทร. 0610812399

Tel.

อ้างอิง

Reference.

เลขที่ใบเสนอราคา

QS6603027

Quotation No.

วันที่

28/03/66

Date

ยื่นราคา

15

วัน

ถึงวันที่

12/04/66

Valid Price

Days

Valid trill

เงื่อนไขชำระเงิน

เงินสด

Payment Term

บริษัทฯ มีความยินดีที่จะเสนอราคาลดค่า ดังต่อไปนี้ :

ลำดับ No.	รหัสสินค้า/รายละเอียด Code/Descriptions	จำนวน Quantity	หน่วยละ Unit Price	ราคารวมภาษี Amount
	ช่องทางการชำระเงิน 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่บัญชี 834-2-17947-4 2. ส่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม " บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"			
หมายเหตุ Remark		รวมเป็นเงิน Subtotal		35,100.00
*รับประกันการล้างภายใน 1 เดือน (แอร์ไม่เย็น แอร์น้ำรั่ว) ค่าบริการเบื้องต้น เป็นราคาล้างแอร์ปกติ ค่าบริการล้างเครื่องปรับอากาศตามขนาดพื้นที่ (ล้างปกติ) คอยล์เย็น (EVAPERRATOR) (ล้างปกติ) คอยล์ร้อน (CONDENSING UNIT) - ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์ ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง - ล้างทำความสะอาดแผงรับคอนเดนซึ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง - ดูดเป่าทำความสะอาดระบบท่อทั้งด้วยBLOVER - ตรวจสอบเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ - ถอดล้างทำความสะอาดกรองบนแผ่นกรองอากาศ - ตรวจสอบความดันของระบบน้ำยา เช็กล้างอัดของคอมเพรสเซอร์ - ตรวจสอบเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ - ตรวจสอบการทำงานของไมโครเมอร์และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด - ตรวจสอบเช็ครอบความเร็วมอเตอร์พัดลมFANCOLL - ตรวจสอบเช็คสปีดและเทอร์โมรูม **ราคานี้ไม่รวม ค่าเติมน้ำยาแอร์ R-22 ราคา/ปอนด์ ตามขนาดพื้นที่		หัก ส่วนลด Less Discount		0.00
		มูลค่าหลังหักส่วนลด After Diccount		35,100.00
		มูลค่าสินค้า Product Value		32,803.74
		จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 % VAT Amount		2,296.26
(ตาม همینห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน).		จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น Total Amount		35,100.00
กรุณาเซ็นยืนยันการสั่งซื้อด้านล่างนี้ Please sign below for purchasing confirmation.		ขอแสดงความนับถือ ในนาม บริษัท ธนะสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด		
ผู้สั่งซื้อสินค้า/ Ordered by		ผู้เตรียมเอกสาร/ Prepared by		
วันที่/ Date				

ภาคผนวก ค2

Check list เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สำหรับใช้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



PRV PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

Date/วันที่ 23 April 2023

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) No water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ	M	☒ N	☐ AB
2) Adjust the down stream pressure (if required)/ปรับแต่งแรงดันขาออก (ถ้าจำเป็น)	M	☐ N	☐ AB
3) Check and clean the stainer of control valve/ล้างทำความสะอาดตัวกรองของชุดควบคุม	Y	☐ N	☐ AB
4) Check pressure at pressure gauge for In and Out and record/ตรวจสอบและบันทึกแรงดันน้ำทั้งขาเข้าและขาออก	M	☒ N	☐ AB
5) Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว	M	☒ N	☐ AB

PRV No.	Pressure In	Pressure 2nd step	Pressure Out		
PRV No.1/36 FL-Zone A	50	45	40	M	☒ N ☐ AB
PRV No.2/30 FL-Zone A	80	55	50	M	☒ N ☐ AB
PRV No.3/24 FL-Zone A	105	70	50	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone A	130	75	45	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone A	155	75	50	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone A	190	100	55	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone C	55	50	40	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone C	80	60	45	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone C	105	75	40	M	☒ N ☐ AB
FL-Zone C	130	125	55	M	☒ N ☐ AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: สุริยะ/ นพวิษญ์

Technician

Verified by ธนดล

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

BOOSTER PUMP PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

Date/วันที่ 3 April 2023

(Pump Room-1st Floor)

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanlinees(Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)					M	☒	N	☐	AB
2) Status of controlller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ					M	☒	N	☐	AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ					M	☒	N	☐	AB
4) All valves aer in correct position/วาวส์น้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง					M	☒	N	☐	AB
5)Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาวส์ไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว					M	☒	N	☐	AB
6) Check and tighten all bolt and nut of transfer pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า					M	☒	N	☐	AB
7) Check and clean the stainer/ตรวจสอบและล้างกรองสแตนเนอ์					Y	☐	N	☐	AB
8) Check Voltage and Ampare/เช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ					M	☒	N	☐	AB
<u>Pump No.</u>	<u>Volt R-S</u>	<u>Volt S-T</u>	<u>Volt T-R</u>	<u>Ampare(A)</u>	M	☒	N	☐	AB
BP-01	395	399	397	6.6 / 6.1 / 6.5	M	☒	N	☐	AB
BP-02	395	399	397	5.9 / 5.8 / 6.0	M	☒	N	☐	AB
BP-03	395	399	397	5.1 / 5.0 / 5.2	M	☒	N	☐	AB
9)Check no alarm on control panel(After testing)/ ตรวจสอบไม่มีอลามที่แผงควบคุม(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
10.) Selector switch status is "AUTO"(After testing)/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง " AUTO"(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
11) NO water pipe leaking(After testing)/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
12) Check Ventilation fan/ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ					M	☒	N	☐	AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: สุริยะ/จตุรัส

Technician

Verified by

ธนดล

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

THE RIVIERA JOMTIEN

BOOSTER PUMP PREVENTIVE MAINTENANCE FORM

Date/วันที่ 3 April 2023

(Pump Room-47th Floor)

Type of PM - M - H - Y

List of Checking/ รายการตรวจสอบ

Status

1) Check all lighting and cleanliness(Cleaning if required)/ตรวจสอบแสงสว่างและความสะอาด(ทำความสะอาดถ้าจำเป็น)					M	☒	N	☐	AB
2) Status of controlller pilot lamps are normal/ไฟแสดงสถานะตู้ควบคุมปกติ					M	☒	N	☐	AB
3) NO water pipe leaking/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ					M	☒	N	☐	AB
4) All valves aer in correct position/วาล์วน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง					M	☒	N	☐	AB
5)Check and exercise the valves for fully open and close position/ตรวจสอบสภาพและหมุนก้านวาล์วไปตำแหน่งเปิดและปิดสุดทุกตัว					M	☒	N	☐	AB
6) Check and tighten all bolt and nut of transfer pump and control wiring terminal connection/ตรวจสอบและขันจุดข้อต่อต่างรวมถึงจุดต่อของระบบไฟฟ้า					M	☒	N	☐	AB
7) Check and clean the stainer/ตรวจสอบและล้างกรองสแตนเนอร์					Y	☐	N	☐	AB
8) Check Voltage and Ampare/เช็คค่าแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ					M	☒	N	☐	AB
Pump No.	Volt R-S	Volt S-T	Volt T-R	Ampare(A)	M	☒	N	☐	AB
BP-01	396	395	393	5.0 / 5.2 / 4.1	M	☒	N	☐	AB
BP-02	396	395	393	5.0 / 5.1 / 5.2	M	☒	N	☐	AB
BP-03	396	395	393	4.8 / 4.8 / 4.6	M	☒	N	☐	AB
9)Check no alarm on control panel(After testing)/ ตรวจสอบไม่มีอลามที่แผงควบคุม(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
10.) Selector switch status is "AUTO"(After testing)/สวิตช์ควบคุมอยู่ตำแหน่ง" AUTO"(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
11) NO water pipe leaking(After testing)/ท่อไม่มีการรั่วไหลของน้ำ(หลังการทดสอบปั้ม)					M	☒	N	☐	AB
12) Check Ventilation fan/ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ					M	☒	N	☐	AB

Remark/หมายเหตุ

Checked by: สุริยะ/จตุรัส

Technician

Verified by ธนดล

Sr. Technician

Approved by.....

Building Manager

THE RIVIERA JOMTIEN

BOOSTER PUMP 47/นุสเดอร์บีม 47

LOCATION

Pump room 47th FL.

DAILY CHECK SHEET

MONTH

April 2023

วันที่/Date	DAY SHIFT								NIGHT SHIFT								Remark/หมายเหตุ
	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟเตือนโทรแสดง สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิตช์ที่ "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ตัวปั๊มไม่มีการรั่วซึม/ Pump no leaking	ข้อต่อท่อต่างๆไม่มีการ รั่ว/Piping no leaking	ความสะอาดภายในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	เวลา/Time	แสงสว่างภายในห้อง/ Lighting	ไฟเตือนโทรแสดง สถานะพร้อมใช้งาน/ Control panel is ready	ตำแหน่งสวิตช์ที่ "AUTO"/Selector Switch in "AUTO" position	ตัวปั๊มไม่มีการรั่วซึม/ Pump no leaking	ข้อต่อท่อต่างๆไม่มีการ รั่ว/Piping no leaking	ความสะอาดภายในห้อง/ Cleanliness of room	Signature/ลายเซ็น	
1	7.30	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.28	/	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์
2	7.43	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.45	/	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต
3	9.28	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน	23.05	/	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต
4	8.28	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.10	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
5	8	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.37	/	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์
6	8.14	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.10	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
7	8.03	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	23.23	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
8	8.13	/	/	/	/	/	/	อลงกร	23.35	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
9	8.22	/	/	/	/	/	/	จตุรัส	22.05	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
10	8.32	/	/	/	/	/	/	จตุรัส	23.05	/	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต
11	8.48	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	23.18	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
12	7.50	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต	23.23	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
13	7.21	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.51	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
14	7.33	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.52	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
15	7.45	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.48	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
16	7.5	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์	23.11	/	/	/	/	/	/	/	จตุรัส
17	8.06	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	23.43	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
18	9.09	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์	22.57	/	/	/	/	/	/	/	จตุรัส
19	9.44	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์	23.04	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
20	7.37	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.53	/	/	/	/	/	/	/	จตุรัส
21	7.18	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.58	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
22	8.27	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน	22.52	/	/	/	/	/	/	/	ภาณุ
23	8.05	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.50	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
24	9.19	/	/	/	/	/	/	นพวิทย์	23.10	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
25	8.12	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.28	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
26	8.2	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.30	/	/	/	/	/	/	/	อลงกร
27	8.02	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.21	/	/	/	/	/	/	/	ขุมนสิน
28	7.56	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	23.00	/	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต
29	7.58	/	/	/	/	/	/	สุริยะ	22.45	/	/	/	/	/	/	/	ธนกฤต
30	8.05	/	/	/	/	/	/	ภาณุ	23.12	/	/	/	/	/	/	/	จตุรัส

*** ปกติ/Normal = √ ไม่ปกติ/Abnormal = X

Verified by ธนดล Sr.Technician

Approved by _____ Building Manager

ภาคผนวก ค3

เอกสารขอความอนุเคราะห์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น



ที่ ขบ ๕๒๓๐๑/๒๐๕๒



เมืองพัทยา

๑๗๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพัทยาเหนือ

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง

จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔/๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แก่พนักงานในสถานประกอบการตามกฎหมายกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๘ ข้อ (๒๗) และ (๓๐) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวิทยากรและ ครูฝึกอบรมจากฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา (ใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เลขที่ ดพต.-ร ๐๕๗ และ ดพผ.-ร ๐๕๗) ทั้งนี้ให้จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดังนี้

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีพนักงานเข้าร่วม การฝึกอบรม จำนวน ๒๑ คน

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ มีพนักงานเข้าร่วม การฝึกซ้อมจำนวน ๓๐ คน

ผลการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ปรากฏว่าพนักงาน และลูกจ้างของ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวียร่า จอมเทียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจในหลักเกณฑ์และ วิธีการเป็นอย่างดีทุกประการ

จึงออกหนังสือรับรองฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เมืองพัทยา

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพต.-ร ๐๕๗ หมดอายุ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่..... ลงวันที่ 07 ตุลาคม 2564

ส่วนที่ ๑ รายการฝึกอบรม

๑. ข้อมูลสถานประกอบการกิจการที่เข้ารับการฝึกอบรม

ชื่อสถานประกอบกิจการ: บริษัท คลอคิด จำกัด เลขที่ 100 ไร่ 10 งาน 10 งาน

ประเภทกิจการ..... นิติบุคคลอำเภอรอบ

เลขที่ 29142 หมู่ที่ 12 ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ บึงฉลือ จังหวัด ชลบุรี

โทรศัพท์ 061-0812399 โทรสาร

๒. วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกอบรม 25 พฤศจิกายน 2564

๓. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 21 คน (แนบรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม)

ผู้หญิง 9 คน ผู้ชาย 12 คน

๔. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคทฤษฎี

๔.๑ นายอวัชภณ บัญญาบุญ

๔.๒ นายฉัตรชัย ฉัตรรัมย์

๔.๓ นายขวัญชัย เกตุทอง

๔.๔ นายวัชรพล นาคทอง

๕. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๕.๑ นายอวัชภณ บัญญัติมานุช

๕.๒ นายฉัตรชัย ฉัตรรัมย์

๕.๓ นายขวัญชัย เกตุทอง

๕.๔ นายวัชรพล นาคทอง

๖. ชื่อผู้ดูแลการฝึกอบรม นายธงชัย ลอยม่นคง

๗. สถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ลานเอนกประ สวด

ลงชื่อ _____

(นายบัณฑิต นันตะสุข)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 25 พฤศจิกายน 2564

1514
(นายสนธยา คุณปลื้ม)

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

นายกเมืองพัทยา

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกอบรมตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ _____

(นายอวัชภณ บุญมานุษ) วิทยากร

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรชัย ฉัตรรัมย์) วิทยากร

ลงชื่อ _____

(นายขวัญชัย เกตุทอง) วิทยาการ

ลงชื่อ.....

(นายวัชรพล นาคทอง) วิทยากร

ลงชื่อ _____ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการที่ได้รับการฝึกอบรม

(นาง สกัญญา แก้ว) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

ผู้จัดการ มีใบอนุญาต ๑ ใบ เลข = ๑๑๕๖๓ ๑๐๒๖๕๔

THE
RIVIERA
—JOMTIEN JURISTIC PERSON—
นิติบุคคลอาสาราค เดอะ ริวีเยร์ จอมเทียน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ณ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ จอมเทียน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		เพศ		ลายมือชื่อ	
			ชาย	หญิง	09.00 - 12.00 น.	13.00 - 16.00 น.
1	นายธนภุต	ทิมพรมราช	✓		ธนภุต	ธนภุต
2	นายชมราช	หนองกก	✓		ชมราช	ชมราช
3	นายนิวัฒน์	โคตรมงคล	✓		นิวัฒน์	นิวัฒน์
4	นายณพวิทย์	ศิริพงษ์	✓		ณพวิทย์	ณพวิทย์
5	นายชุมสิน	หมั่นทำ	✓		ชุมสิน	ชุมสิน
6	นายอภิชาติ	รุดาคม	✓		อภิชาติ	อภิชาติ
7	นายสุริยะ	แสงทับทิม	✓		สุริยะ	สุริยะ
8	นายประชา	นุชเปี่ยม	✓		ประชา	ประชา
9	นางสาวรุ่งทิพย์	วุฒิไธมาส		✓	รุ่งทิพย์	รุ่งทิพย์
10	นางสาวสุวิทย์	พงศ์ฐานนท์		✓	สุวิทย์	สุวิทย์
11	นางสาวนฤมล	หาแพง		✓	นฤมล	นฤมล
12	นางสาวจิตติพร	ธรรมบุตร		✓	จิตติพร	จิตติพร
13	นางสาวเสาวลักษณ์	ศิริโรจน์		✓	เสาวลักษณ์	เสาวลักษณ์
14	นายสำนวน	แจ่มใส	✓		สำนวน	สำนวน
15	นายสมเกียรติ	ผ่องใส	✓		สมเกียรติ	สมเกียรติ
16	นายอนุชิต	ไกรสุข	✓		อนุชิต	อนุชิต
17	นายสุวิทย์	ภักดีแก้ว	✓		สุวิทย์	สุวิทย์
18	นางหุณิน	ภักดีแก้ว		✓	หุณิน	หุณิน
19	นางสงวน	อนุพันธ์		✓	สงวน	สงวน
20	นางสุจัน	จ้าน		✓	สุจัน	สุจัน
21	นางจันทรา	ชาบ		✓	จันทรา	จันทรา

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 21 คน

ชาย 12 คน

หญิง 9 คน

ขอรับรองว่าเป็นจริง

ลงชื่อ

นางสุกัญญา เศล

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ จอมเทียน

THE
RIVIERA
— JOMTIEN JURISTIC PERSON —
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีเอร์ จอมเทียน

รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นใบอนุญาต เมืองพัทยา

หมายเลขใบอนุญาต เลขที่ ดพผ.-ร ๐๕๗ หมดอายุ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

อ้างอิงหนังสือแจ้งการฝึกอบรม เลขที่ ลงวันที่ ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ รายงานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการกิจการที่ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ชื่อสถานประกอบการ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวียร่า จอมเทียน

ประเภทกิจการ นิติบุคคลอาคารชุด

เลขที่ ๒๙/๖๒ หมู่ที่ ๑๒ ซอย - ถนน -

ตำบล/แขวง นนทบุรี อำเภอ นนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

โทรศัพท์ ๐๖๑-๐๘๑๒๓๔๕ โทรสาร

๒. วัน/เดือน/ปี ที่ฝึกซ้อม ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมดับเพลิง ๒๑ คน ผู้หญิง ๙ คน ผู้ชาย ๑๒ คน

๔. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๒๐ คน ผู้หญิง ๑๖ คน ผู้ชาย ๑๔ คน

๕. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ๑๕ นาที

(เริ่มตั้งแต่สัญญาณอพยพหนีไฟดังขึ้น จนถึงคนสุดท้ายมาถึงจุดรวมพล)

๖. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๖.๑ นายบัณฑิต นันตะสุข

๖.๒ นายอวัชภณ บุญมานุช

๖.๓ นายสุรสิทธิ์ ชื่อตรง

๖.๔ นายณัฐพล ศรีดี

๗. ชื่อวิทยากรผู้ทำการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

๗.๑ นายบัณฑิต นันตะสุข

๗.๒ นายอวัชภณ บุญมานุช

๗.๓ นายสุรสิทธิ์ ชื่อตรง

๗.๔ นายณัฐพล ศรีดี

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต นันตะสุข)

ผู้จัดทำรายงาน

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตรา

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

นายกเมืองพัทยา

ส่วนที่ ๒ การรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามรายละเอียดข้างต้นจริง

ลงชื่อ

(นายบัณฑิต นันตะสุข) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายอวัชภณ บุญมานุช) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายสุรสิทธิ์ ชื่อตรง) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายณัฐพล ศรีดี) วิทยากร

ลงชื่อ

(นายอวัชภณ บุญมานุช) นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม

(นายอวัชภณ บุญมานุช) การดับเพลิงขั้นต้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวียร่า จอมเทียน



ใบลงทะเบียนหลักสูตร "ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ณ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์ ร่า จอมเทียน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล		เพศ		ลายมือชื่อ
			ชาย	หญิง	
1	นายชนกฤต	ทิมพรมราช	✓		สมกฤต
2	นายชมราช	หนองกก	✓		
3	นายนิวัฒน์	โคตรมงคล	✓		นิวัฒน์
4	นายณพวิษฐ์	ศิริส่อง	✓		ณพวิษฐ์
5	นายชุมสิน	หมั่นทำ	✓		ชุมสิน
6	นายอภิชาติ	รูกาม	✓		อภิชาติ
7	นายสุริยะ	แสงทับทิม	✓		สุริยะ
8	นายประชา	นุชเปี่ยม	✓		ประชา
9	นางสาวรุ่งทิพย์	วุฒิไภยาส		✓	รุ่งทิพย์
10	นางสาวสุวิษฐ์	พงศ์ฐานนท์		✓	สุวิษฐ์
11	นางสาวณมด	หาแพง		✓	ณมด
12	นางสาวจิตติพร	ธรรมบุตร		✓	จิตติพร
13	นางสาวเสาวลักษณ์	ศิริโรจน์		✓	เสาวลักษณ์
14	นายตำนาน	แจ่มใส	✓		ตำนาน
15	นายอนุชิต	ไกรสุข	✓		อนุชิต
16	นายสุวิทย์	ภักดีแก้ว	✓		สุวิทย์
17	นางหนูดิน	ภักดีแก้ว		✓	หนูดิน
18	นางสาวนิตา	บุญแสงศรี		✓	นิตา
19	นายสมเกียรติ	ส่องใส	✓		สมเกียรติ
20	นายพรวน	วรรัมย์	✓		พรวน
21	นายณพวิษฐ์	ชื่นรัมย์	✓		ณพวิษฐ์
22	นางสงวน	อนุพันธ์		✓	สงวน
23	นางสาวมิถุนา	ชมเรือน		✓	มิถุนา
24	นางสุจิน	จ้าน		✓	สุจิน
25	นางจันทรา	ชาบ		✓	จันทรา
26	นางสโร	เอม		✓	สโร

27	นางสไริ	ห้อง		✓	มค
28	นางสาวรักสา	พี		✓	รค
29	นางสาวกรม	เจื่อน		✓	กรม
30	นางสาวกรี	เจื่อน		✓	ดา

จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 30 คน

ชาย 14 คน

หญิง 16 คน

ขอรับรองว่าเป็นจริง

ลงชื่อ



นางสุกัญญา เกต



ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริวีร์รา จอมเทียน



เมืองพัทยา

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตเลขที่ ดพล. -ร ๐๕๗

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแก๊สและระบบอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม ๓๐ คน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนธยา คุณปลื้ม)

นายกเมืองพัทยา

ภาคผนวก ค4

การสืบสิ่งปฏิกูล



รายงานสรุปสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566

คอนโดฯ บ่อเกรอะ = 19 เทียว

บ่อดักไขมัน = 2 เทียว

อาคารพาณิชย์ บ่อเกรอะ = 2 เทียว

บ่อดักไขมัน = 1 เทียว

บ่อดักตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสีย = 1 เทียว

รวมทั้งสิ้น = 25 เทียว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 55,000.-บาท (ราคาเหมา)



8 May BE 2566 09:55:36
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand



9 May BE 2566 12:07:37
Chorn Thian Sai 2 Rd.
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand



9 May BE 2566 12:07:30
Chorn Thian Sai 2 Rd.
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand



9 May BE 2566 10:09:11
Chorn Thian Sai 2 Rd.
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand



10 May BE 2566 11:09:51
Soi Chorn Thian 13
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand



10 May BE 2566 13:51:42
Chorn Thian Sai 2 Rd.
Chonburi
Pattaya 20150
Thailand

ภาคผนวก ค5
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย



กรุณานำใบเสร็จมาติดหน้าด้วยทุกครั้ง
ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

เล่มที่ 098 เลขที่ 40

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา สำนักคลัง ลิตร 1 เดือน
ประจำเดือน 121466 จาก บริษัท ธรรมะวิมล จำกัด
บ้านเลขที่ 29/32 ถนน 2512 ตำบล หนองปรือ
อำเภอ บางละมุง เป็นเงิน 2000 บาท - สตางค์
ไว้แล้ว เมื่อวันที่ 20/1/66 - 200 บาท

215 ผู้รับเงิน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง


ภาคผนวก ค6

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)



**แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ**

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ซอย -
ถนน แขวง/ตำบล นนทบุรี เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด
ชลบุรี โทรศัพท์ 061-0812399 โทรสาร มี
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะริเวียร่า จอมเทียน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท อาคารชุดเพื่อพักอาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย หมดอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประเภท การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทศกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข	ผู้บันทึก
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ)(ปกติ/ ผิดปกติ)		
1/04/2566	153.00	178.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
2/04/2566	202.00	158.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
3/04/2566	178.00	199.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
4/04/2566	187.00	171.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
5/04/2566	188.00	170.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
6/04/2566	137.00	191.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
7/04/2566	181.00	148.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
8/04/2566	171.00	189.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
9/04/2566	195.00	211.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
10/04/2566	158.00	170.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
11/04/2566	170.00	200.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
12/04/2566	183.00	183.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
13/04/2566	165.00	203.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
14/04/2566	181.00	198.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
15/04/2566	166.00	202.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
16/04/2566	169.00	193.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
17/04/2566	176.00	176.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
18/04/2566	126.00	135.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
19/04/2566	174.00	150.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
20/04/2566	264.00	190.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
21/04/2566	175.00	187.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
22/04/2566	171.00	192.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
23/04/2566	178.00	121.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
24/04/2566	165.00	227.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
25/04/2566	195.00	161.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	*ได้เิมEMbioเติมอากาศ	ธนดล ส่วนเสริม
26/04/2566	170.00	141.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	จำนวน200ลิตร*	ธนดล ส่วนเสริม
27/04/2566	173.00	135.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
28/04/2566	171.00	171.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
29/04/2566	185.00	167.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
30/04/2566	190.00	180.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม
ผลรวม	5297.00	5297.00	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-		ธนดล ส่วนเสริม

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

✓

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(...นาง สุกัญญา เกล....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....ธนดล ส่วนเสริม.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุออกให้โดย

ภาคผนวก ค7

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ริเวอร์รา จอมเทียน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 29/72

หมู่ที่ : 12

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : หนองปรือ

เขต/ตำบล : บางละมุง

จังหวัด : ชลบุรี

โทรศัพท์ : 0610812399

โทรสาร :

มี : นางสาวกัญญา เกล เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป

จำนวนห้อง : 1072

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/ดต/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ตามที่กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวกัญญา เกล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

461.95 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อน้ำทิ้งเมืองพัทยา

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด เวียนกลับเข้าถังบำบัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

5,297.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

5,297.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

4,200.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1. เติม EM บ่ออัดอากาศ

200.000 ลิตร

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค8

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)



เล่มที่ 773 เลขที่ 28
 ลว. 25 มี.ค. 62
 เงิน 20 บาท

เล่มที่ 806 เลขที่ 05
 ลว. 25 มี.ค. 62
 เงิน 26,650 บาท



ฉบับนี้ได้รับใบอนุญาต
 แบบ อ. ๑
 ตาม พ.ร.บ. สถาปัตย์การไม่แล้ว
 เจ้าพนักงานการยังคงต้องยื่นคำ
 ขออนุญาตในส่วนของการขายอื่น
 ที่อาคารนี้เกี่ยวข้องต่อไป

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 138 / 2562

อนุญาตให้ บริษัท ริเวียร่า ลักซัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เจ้าของอาคาร ตามมาตรา 32

อยู่บ้านเลขที่ 406/329-332 ตรอก/ซอย ถนน ท้าพระยา แขวงประทุมมา เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10130

ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ข้อ ๑ ทำการ ตัดแปลงอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน จอมเทียนสาย 2 หมู่ที่ -

ตำบล/แขวง หนองปรือ อำเภอ/เขต บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.ร. เลขที่/ส.ก. ๑ เลขที่ 569, 203722, 203723 และ 203724

เป็นที่ดินของ บริษัท ริเวียร่า ลักซัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ๑ ชั้น

(๑) ชนิด ค.ส.ล. 40 ชั้น จำนวน 1 หลัง (1,035 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย

พื้นที่/ความยาว 6,035 ตร.ม. (ส่วนที่ตัดแปลง) ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน 13 คัน พื้นที่ - ตารางเมตร ถนนภายนอก 980 ตร.ม.

(๒) ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง (23 ห้อง) เพื่อใช้เป็น อาคารชุดเพื่อการพาณิชย์

พื้นที่/ความยาว (ส่วนที่ไม่ตัดแปลง) ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน - คัน พื้นที่ - ตารางเมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ 104 / 2562 ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ สข.9391

ข้อ ๓ โดยมี 1.นายประทีป พงษ์เรืองพันธุ์ ส.ส. 145.2 นายณัฐพงศ์ ชะนะวานิช เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 3.นายณัฐพงศ์ ชะนะวานิช 3.นายสุพจน์ รตนานาวาทอง ส.ส. 223

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เป็นเงิน 26,660 บาท

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

โดยเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักงานโยธาและแผนฯ

เลขที่ ทส.1009.5/15813 ลว. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หากฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมาย

(ลงชื่อ) ... ผู้รับอนุญาต

(ลายมือชื่อ)

(นายสมชาย คุ้มปลื้ม)

ตำแหน่ง

นายกเมืองพัทยา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....	การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่.....
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข.....	ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... โดยมีเงื่อนไข.....
(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....	(ลายมือชื่อ).....
ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....	ตำแหน่ง.....
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต	เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการที่ได้ออกใบอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ค9

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)



เล่มที่ ๘๑๐ เลขที่ ๕๐

ลาว. ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒

เป็นเงิน ๑๐ บาท



ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ใต้แปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ ๑๓ / ๒๕๖๒

บริษัท ริเวร่า ลักซ์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า.....เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร
 ๕๐๖/๓๒๙-๓๓๒
 อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ทิศพระยา หมู่ที่ ๑๒.....

ตำบล/แขวง..... หลวงพระบาง..... อำเภอ/เขต..... บวงสะมัง..... จังหวัด.....

ได้ทำการ ก่อสร้างอาคารตามใบรับแจ้ง..... อาคารเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต

เลขที่ ๑๑ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งอาคารดังกล่าว

เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร เลขที่ ๑๓๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือเมืองพิทยา ที่ ขบ

๕๒๓๐๔/๙๒๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๑) ชนิด อาคาร ก.ส.ล. ๔๖ ชั้น..... จำนวน ๑ หลัง (๑,๐๓๕ ห้อง)

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย..... โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด อาคาร ก.ส.ล. ๒ ชั้น..... จำนวน ๑ หลัง (๒๓ ห้อง)

เพื่อใช้เป็น อาคารชุดพักอาศัย..... โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด จำนวน

เพื่อใช้เป็น โดยมีที่จอดรถ ที่กับลบ และทางเข้าออกของรถ

จำนวน..... คัน

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หลวงพระบาง..... อำเภอ/เขต..... บวงสะมัง..... จังหวัด.....

โดย บริษัท ริเวร่า ลักซ์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด..... เจ้าของอาคาร และ บริษัท ริเวร่า ลักซ์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่ ๕๖๙, ๒๐๓๗๒๒, ๒๐๓๗๒๓, ๒๐๓๗๒๔

เป็นที่ดินของ บริษัท ริเวร่า ลักซ์ชัวรี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ๑. นายประกิต พงษ์เรืองพันธ์ ส-สจ ๑๕๕ ๒. นายฉัตรณรงค์ ชะนะวานิชย์ สย. ๙๓๔๑ ๓. นายนิสิต ดำรัสศิริรัตน์ สก. ๑๘๘๓ ๔. นายสุพัฒน์ รัตนนาวาทอง สส. ๒๒๓ ๕. นายอนุศักดิ์ มีตรภักดี สฟก. ๔๙๐๔ เป็นผู้ควบคุมงาน

ออกให้ ณ วันที่ ๒๙ เดือน..... เมษายน..... พ.ศ. ๒๕๖๒.....

(ลายมือชื่อ).....

(..... นายสนธยา คุณปลื้ม.....)

ตำแหน่ง..... นายกเมืองพิทยา.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับรอง

ใช้สำหรับยื่นขอใบรับรองการครอบครองอาคาร (ร.1) ของ นิติบุคคลอาคารชุด
เดอะ ริวีเยรา จอมเทียน

คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอก
จากที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการ
หนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถ ที่
กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า
ออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น



ภาคผนวก ค10

รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.12)



รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ใช้สำหรับยื่นขอใบรับรองการตรวจ
รื้อหรือรื้อแล้ว

หน้าที่

ทะเบียน เลขที่	ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด	ที่ตั้งสำนักงาน	ชื่อ ที่อยู่ของผู้จัดการ ที่อยู่นั้น	จดทะเบียน วัน เดือน ปี	พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงลายมือชื่อ ประทับตรา
๗/๒๕๖๒	เดอะ ริวีเอร์ จอมเทียน	เลขที่ 29/72 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150	นางสุกัญญา เกล 3 8003 00232 22 2 เลขที่ 392/68 หมู่ที่ 6 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	18 กรกฎาคม 2562	

หมายเหตุ : วัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง
และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวลักขณา ภิรมย์ เกียรติ์)
เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน

- 6 ส.ค. 2562

ภาคผนวก ค11

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ช.13)





อ.ป.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด.....ชลบุรี สาขาบางละมุง
วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๖๒ ทะเบียนเลขที่ ๗ / ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด.....เดอะ ริวีเอร์รา จอมเทียน
๒. มีวัตถุประสงค์กึ่งนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้.....
- ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๒๘/๗๒ หมู่ที่ ๑๒ ต.รอก/ซอย.....
- ถนน.....ตำบล/แขวง.....หนองปรือ อำเภอ/เขต.....บางละมุง
- จังหวัด.....ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๕๐ โทรศัพท์.....

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายสรวิทย์ ทัพทวีมล.....)

ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง

