

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พินุลย์ คอนโดวิลล์ 3-4
ที่อยู่ : เลขที่ 47 202 ซอย สุภาวรั่ม แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/06/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/06-00/07/2566
วันเดือนปีที่รายงานผล : 00/07/2566
รหัสลูกค้า : JP-166-1-00


ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.1	St.2	
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	7.5	5-9
Temperature	°c	Electrometric Method	-	31	31	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	108	7.5	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	73	7.0	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	2.6	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1320	WW 1321	
เวลาเก็บตัวอย่าง				11:23 น.	11:17 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)
: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech
* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1: นำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 3

St.2: นำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 3

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ พินุล์ย์ คอนโดวิลล์ 3-4

ที่อยู่ : เลขที่ 47 202 ซอย สุภาวธรรม แขวง วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 28/06/2566

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 29/06-05/07/2566

ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง

วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/07/2566

รหัสลูกค้า : JP-166-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				St.3	St.4	
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	7.3	5-9
Temperature	°C	Electrometric Method	-	31	31	-
BOD	mg/L	5 Day BOD Membrane Electrode	<2.0	146	7.1	20
Oil & Grease	mg/L	Partition - gravimetric method	<2.0	5.5	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L as N	Macro-Kjeldahl Method	<2.0	69	25	35
Sulfide	mg/L as H ₂ S	Iodometric	<1.0	2.2	<1.0	1.0
เลขปฏิบัติการ				WW 1322	WW 1323	
เวลาเก็บตัวอย่าง				12:14 น.	12:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น	

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และ บางขนาด (ประเภท ก)

: ²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech

* เป็นค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำตามปกติ

St.1: น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดอาคาร 4

St.2: น้ำเสียหลังออกระบบบำบัดอาคาร 4

Analyst

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY