

รายละเอียด		<input type="checkbox"/> มก. <input type="checkbox"/> กว. <input type="checkbox"/> มีก. <input type="checkbox"/> เมย. <input type="checkbox"/> พท. <input checked="" type="checkbox"/> มิย. <input type="checkbox"/> กค. <input type="checkbox"/> ตค. <input type="checkbox"/> กย. <input type="checkbox"/> ตก. <input type="checkbox"/> พย. <input type="checkbox"/> ธค.												ปี พ.ศ. ๒๕๖๕.....																		
รายการตรวจแต่ละวัน	มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1 ประสิทธิภาพเครื่อง	เปิดสวิตช์ปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2 ไฟแสงสว่างภายในห้องเครื่อง	เปิดทุกดวง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3 ความสะอาดในห้อง	สะอาด ไม่มีฝุ่น ไม่มีน้ำขัง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4 ปริมาณรอบเครื่องจักร	ไม่มีเสียงรบกวนผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5 ความสะอาดตัวเครื่องจักร	สะอาด ไม่มีฝุ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6 สวิตช์เลือกโหมดการทำงาน	อยู่สถานะ "Auto" ทุกตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7 Timer ควบคุมปั๊ม	เวลาตรงกับเวลาปัจจุบัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8 ตำแหน่งถังดีฟอยทราวลว	อยู่ที่ตำแหน่ง Filter	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9 แรงดันถังกรอง	ไม่เกิน 15 PSI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10 สถานะของระบบเกลือ	ไม่มี ALARM FALSE	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11 ตำแหน่งวาล์วถังใส่สาร	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12 ตำแหน่งวาล์วถังจ่ายน้ำ	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13 ตำแหน่งวาล์วถังจ่าย	เปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14 ตำแหน่งวาล์วถังดูดตะกอน	ปิด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15 ค่า pH และ คลอรีน	pH 7.2-7.6, Cl 1.0-3.0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16 สภาพน้ำ	ใส สะอาด ไม่มีเศษขุ่น	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
บันทึกโดย	ช่างประจำอาคาร	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> </div> <div> <p>๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๓๑ มิ.ย. ๒๕๖๕</p> <p>๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๔ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๖ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒๙ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕</p> </div> </div>																														
ตรวจสอบโดย	Engineering Supervisor																															
เครื่องหมายในการตรวจเช็ค		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>บันทึก</div> <div>บันทึก</div> <div>บันทึก</div> <div>บันทึก</div> </div>																														
✓ = ปกติ X = ไม่ปกติ P = อยู่ระหว่างดำเนินการ (ให้บันทึกกำหนดเสร็จตรงตำแหน่ง)																																