primo MANAGEMENT

นิติบุคคลอาคารชุด

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบ

ระบบกล้องวงจรปิด

ตำแหน่งที่ตั้ง

ห้อง ควบคุม ชั้น 2

รายละเอียด			☐ มค.	☐ กพ.	☐ มีค.	☐ เมย.	☐ พค.	☑ มิย.	☐ กค.	☐ สค.	☐ กย.	☐ ตค.	☐ พย.	☐ ธค.	ปี พศ. 256..6.....																	
รายการตรวจเช็คประจำวัน		มาตรฐาน	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Daily	1 จอแสดงภาพทุกจอ	ทุกจอดูภาพได้ปกติ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2 เครื่องบันทึกภาพทุกเครื่อง	มีสัญลักษณ์การบันทึกทุกจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	3 สัญญาณภาพและความคมชัด	สัญญาณภาพชัดเจน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	4 เวลาของแต่ละเครื่องบันทึก	เวลาตรงมาตรฐานทุกตัว คลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 วินาที	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	5 ความสะอาดเรียบร้อยของตู้ RACK	ไม่มีฝุ่น ขั้วต่อสายแน่นหนา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	6 แบตเตอรี่ UPS	อายุไม่เกิน 2 ปี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
บันทึกโดย		ช่างประจำอาคาร	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ตรวจสอบโดย		Engineering Supervisor																															

เครื่องหมายในการตรวจเช็ค	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก	บันทึก
✓ = ปกติ					
X = ไม่ปกติ	สัญญาณติดดับ 2 จุด				
P = อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่รับผลงาน				
(ให้บันทึกกำหนดเสร็จลงด้านท้าย)					