

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....มกราคม.....

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
1	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 129	50 52 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
2	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	125 124 125	50 55 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
3	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	127 124 125	50 52 54	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
4	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	125 124 125	51 50 52	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
5	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 124 125	51 51 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
6	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	125 125 125	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
7	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 125	50 50 52	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
8	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 125	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
9	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
10	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
11	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	127 124 125	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
12	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
13	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
14	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		
15	เช้า บ่าย ดึก	_50_PSI	ชั้น 7	124 125 125	50 50 50	/	ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด ไม่มี 2 จุด		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 07/2/66

Date / วันที่ 5/2/66

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....มกราคม..... Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คีนัน บาย แชนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
16	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	127 125 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.1ค หวั่น 2.1ค		
17	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	124 125 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
18	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	124 124 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
19	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	124 124 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
20	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	124 125 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
21	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
22	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	124 125 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
23	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
24	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
25	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
26	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
27	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 125 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
28	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 126 125	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
29	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 124 126	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
30	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 124 126	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		
31	เช้า บ่าย ดึก	__50__ PSI	ชั้น 7	125 124 124	50 50 50	/	หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค หวั่น 2.0ค		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 04/1/66

Date / วันที่ 01/1/66

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....กุมภาพันธ์..... Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แสนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
1	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	92	57	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			92	58	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			92	58	/	ตาม 2 จุด		
2	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	93	58	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			93	58	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			92	58	/	ตาม 2 จุด		
3	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	92	57	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			92	57	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			92	57	/	ตาม 2 จุด		
4	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	92	58	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			90	57	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			92	57	/	ตาม 2 จุด		
5	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	90	57	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			90	57	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			90	57	/	ตาม 2 จุด		
6	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	95	58	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			90	57	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			90	57	/	ตาม 2 จุด		
7	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	92	58	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			92	58	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			92	57	/	ตาม 2 จุด		
8	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	91	58	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			91	57	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			91	57	/	ตาม 2 จุด		
9	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	92	57	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			91	60	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			91	60	/	ตาม 2 จุด		
10	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	80	60	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			80	62	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			80	60	/	ตาม 2 จุด		
11	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	80	60	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			80	62	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			80	60	/	ตาม 2 จุด		
12	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	80	62	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			80	64	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			80	64	/	ตาม 2 จุด		
13	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	80	63	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			80	65	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			82	66	/	ตาม 2 จุด		
14	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	82	66	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			81	64	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			81	64	/	ตาม 2 จุด		
15	เช้า	_50_PSI	ชั้น 15	82	65	/	ตาม 2 จุด		
	บ่าย			81	66	/	ตาม 2 จุด		
	ดึก			81	66	/	ตาม 2 จุด		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงลายเซ็น (PM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 3/3/66

Date / วันที่ 4/3/66

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2566

Building / อาคาร คินน์ บาย แสนศิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
16	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	66	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			80	63	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			80	65	/	ปกติ 2 จุด		
17	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	82	66	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			80	64	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			80	84	/	ปกติ 2 จุด		
18	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	80	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	66	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			82	65	/	ปกติ 2 จุด		
19	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	65	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			82	65	/	ปกติ 2 จุด		
20	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	82	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			82	63	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			82	63	/	ปกติ 2 จุด		
21	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	82	63	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			82	63	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			83	64	/	ปกติ 2 จุด		
22	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	80	67	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			80	62	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			81	63	/	ปกติ 2 จุด		
23	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	62	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	62	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			81	64	/	ปกติ 2 จุด		
24	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	64	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			81	63	/	ปกติ 2 จุด		
25	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			80	64	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			81	65	/	ปกติ 2 จุด		
26	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	81	65	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	64	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			80	64	/	ปกติ 2 จุด		
27	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	80	64	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	65	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			80	64	/	ปกติ 2 จุด		
28	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	80	62	/	ปกติ 2 จุด		
	บ่าย			81	65	/	ปกติ 2 จุด		
	ดึก			81	65	/	ปกติ 2 จุด		
29	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19						
	บ่าย								
	ดึก								
30	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19						
	บ่าย								
	ดึก								
31	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19						
	บ่าย								
	ดึก								

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 3/3/64

Date / วันที่ 4/3/64

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน มีนาคม

Year/ปี 2566

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
1	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	96	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
2	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			93	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			93	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
3	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			91	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
4	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	75	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			91	72	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	72	✓	ตามปกติ 2 จุด		
5	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	93	68	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	67	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	67	✓	ตามปกติ 2 จุด		
6	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	91	66	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			91	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			91	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
7	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	92	68	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
8	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	91	63	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
9	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			92	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
10	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
11	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			92	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
12	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
13	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			91	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			91	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
14	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
15	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	90	64	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	บ่าย			90	65	✓	ตามปกติ 2 จุด		
	ดึก			90	69	✓	ตามปกติ 2 จุด		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech_Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (RM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 3/4/66

Date / วันที่ 3/4/66

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....มีนาคม..... Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
16	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	10	67	/	พบด 2 ก		
	บ่าย			90	67	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			92	68	/	ตามด 2 จอ		
17	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	91	67	/	พบด 2 จอ		
	บ่าย			91	65	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			91	65	/	ตามด 2 จอ		
18	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	100	75	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	71	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			95	71	/	ตามด 2 จอ		
19	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	70	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	70	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			94	71	/	ตามด 2 จอ		
20	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	93	70	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			93	70	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			92	73	/	ตามด 2 จอ		
21	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	73	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	72	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			93	72	/	ตามด 2 จอ		
22	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	73	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	73	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			93	73	/	ตามด 2 จอ		
23	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	73	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	73	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			93	74	/	ตามด 2 จอ		
24	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	72	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	71	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			94	58	/	ตามด 2 จอ		
25	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	100	55	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			96	54	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			96	54	/	ตามด 2 จอ		
26	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	96	54	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			96	54	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			95	54	/	ตามด 2 จอ		
27	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	95	54	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			95	54	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			94	53	/	ตามด 2 จอ		
28	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	95	54	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			95	54	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			95	54	/	ตามด 2 จอ		
29	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	55	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	55	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			94	55	/	ตามด 2 จอ		
30	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	54	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			94	54	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			94	54	/	ตามด 2 จอ		
31	เช้า	_50_PSI	ชั้น 11	94	52	/	ตามด 2 จอ		
	บ่าย			95	52	/	ตามด 2 จอ		
	ดึก			92	51	/	ตามด 2 จอ		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....เมษายน..... Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แชนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
1	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	68	57	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			67	56	✓	ตามปกติ		
	ดึก			67	56	✓	ตามปกติ		
2	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	65	54	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			66	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			66	54	✓	ตามปกติ		
3	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	66	54	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	53	✓	ตามปกติ		
	ดึก			65	53	✓	ตามปกติ		
4	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	66	54	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			65	54	✓	ตามปกติ		
5	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	66	55	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			63	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			64	54	✓	ตามปกติ		
6	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	64	53	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			67	54	✓	ตามปกติ		
7	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	68	58	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			64	56	✓	ตามปกติ		
	ดึก			64	54	✓	ตามปกติ		
8	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	64	57	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	55	✓	ตามปกติ		
	ดึก			64	56	✓	ตามปกติ		
9	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	68	59	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			64	57	✓	ตามปกติ		
	ดึก			65	55	✓	ตามปกติ		
10	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	67	56	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			66	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			66	55	✓	ตามปกติ		
11	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	65	56	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	54	✓	ตามปกติ		
	ดึก			66	55	✓	ตามปกติ		
12	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	65	60	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			67	61	✓	ตามปกติ		
	ดึก			65	61	✓	ตามปกติ		
13	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	65	60	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			67	60	✓	ตามปกติ		
	ดึก			66	61	✓	ตามปกติ		
14	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	66	61	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			65	60	✓	ตามปกติ		
	ดึก			66	60	✓	ตามปกติ		
15	เช้า	_50_PSI	ชั้น 19	60	58	✓	ตามปกติ		
	บ่าย			60	57	✓	ตามปกติ		
	ดึก			60	58	✓	ตามปกติ		

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 10/5/66

Date / วันที่ 12/5/66

Pressure Reducing Valve Daily Record



ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน.....เมษายน..... Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร คินน์ บาย แสนสิริ

Date วันที่	ผลัด Shift	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ชั้น Floor	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)	หมายเหตุ Remark
16	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	60 60 60	55 54 53	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
17	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 61 60	53 53 51	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
18	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	60 60 60	52 52 51	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
19	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 60 60	52 50 50	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
20	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	60 60 60	50 50 50	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
21	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	60 60 61	50 50 50	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
22	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 60 61	50 51 51	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
23	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 60 62	50 56 55	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
24	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 62 61	56 55 56	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
25	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 62 62	59 55 55	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
26	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	61 61 61	51 55 55	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
27	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	62 61 62	50 54 53	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
28	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	62 61 62	54 53 52	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
29	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	62 61 62	54 55 55	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
30	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19	62 62 61	53 54 55	✓ ✓ ✓	ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด ตาม 3 จุด		
31	เช้า บ่าย ดึก	__50__PSI	ชั้น 19						

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลายเซ็น (RM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 10/5/66

Date / วันที่ 12/5/66

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน พฤษภาคม

Year/ปี 2566.....

Building / อาคาร...คีนัน บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/66	11	97	72	✓	ตาม 1จุด	50	
2/5/66	11	97	73	✓	ตาม 1จุด	50	
3/5/66	11	96	73	✓	ตาม 1จุด	50	
4/5/66	11	96	74	✓	ตาม 1จุด	50	
5/5/66	11	98	75	✓	ตาม 1จุด	50	
6/5/66	11	96	74	✓	ตาม 1 จุด	50	
7/5/66	11	94	72	✓	ตาม 1จุด	50	
8/5/66	11	96	74	✓	ตาม 1จุด	50	
9/5/66	11	96	72	✓	ตาม 1จุด	50	
10/5/66	11	96	73	✓	ตาม 1 จุด	50	
11/5/66	11	95	72	✓	ตาม 1 จุด	50	
12/5/66	11	94	71	✓	ตาม 1 จุด	50	
13/5/66	11	94	71	✓	ตาม 1 จุด	50	
14/5/66	11	94	72	✓	ตาม 1 จุด	50	
15/5/66	11	94	71	✓	ตาม 1จุด	50	
16/5/66	11	94	72	✓	ตาม 1 จุด	50	
17/5/66	11	95	72	✓	ตาม 1 จุด	50	
18/5/66	11	95	71	✓	ตาม 1 จุด	50	
19/5/66	11	95	71	✓	ตาม 1จุด	50	
20/5/66	11	95	71	✓	ตาม 1จุด	50	
21/5/66	11	95	72	✓	ตาม 1จุด	50	
22/5/66	11	94	71	✓	ตาม 2จุด	50	
23/5/66	11	94	72	✓	ตาม 2 จุด	50	
24/5/66	11	95	72	✓	ตาม 2จุด	50	
25/5/66	11	95	70	✓	ตาม 2จุด	50	
26/5/66	11	95	72	✓	ตาม 2จุด	50	
27/5/66	11	95	70	✓	ตาม 2 จุด	50	
28/5/66	11	95	71	✓	ตาม 2 จุด	50	
31/5/66	11	95	72	✓	ตาม 2จุด	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 4/6/66

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน

Month / เดือน มิถุนายน

Year / ปี 2566

Building / อาคาร... คินน์ บาย แชนสิริ...

Date วันที่	Floor ชั้น	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI)	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1	7	125	55	✓	ซึม 2 จุด	50	
2	7	124	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
3	7	125	53	✓	ซึม 2 จุด	50	
4	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
5	7	124	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
6	7	124	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
7	7	125	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
8	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
9	7	124	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
10	7	125	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
11	7	124	55	✓	ซึม 2 จุด	50	
12	7	125	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
13	7	125	53	✓	ซึม 2 จุด	50	
14	7	124	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
15	7	123	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
16	7	125	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
17	7	123	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
18	7	125	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
19	7	124	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
20	7	125	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
21	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
22	7	124	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
23	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
24	7	123	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
25	7	125	52	✓	ซึม 2 จุด	50	
26	7	124	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
27	7	124	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
28	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	
29	7	124	51	✓	ซึม 2 จุด	50	
30	7	125	50	✓	ซึม 2 จุด	50	

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (หน้าช่าง)

Date / วันที่

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่