

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030223/00210 เลขที่ตัวอย่าง : S0211C

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ผลการวิเคราะห์		
			ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	
			ตรวจไม่พบ		
pH	-	Electrometric	7.7	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.790	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	

หมายเหตุ

**" หมายเหตุแจ้งมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 3 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 030223/00209 เลขที่ตัวอย่าง : S02108 - S02109

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารปื		
			ตรวจด้วยชุดต้น	ตรวจด้วยชุดเล็ก	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.735	0.753	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

**" หมายเหตุแจ้งมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์
Client

ที่อยู่ที่
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง
Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28

: สระบัวน้ำ

: 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170223/1475

เลขที่ตัวอย่าง : S03375


Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารศรี		
			สระบัวหน้า		
pH	-	Electrometric	7.6	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND.	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์
Client

ที่อยู่ที่
Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง
Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28

: สระบัวน้ำ

: 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 17 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 25 กุมภาพันธ์ 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 170223/1474

เลขที่ตัวอย่าง : S03373-S03374

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ค่าที่		
			สารละลาย	สารละลาย	
pH	-	Electrometric	7.4	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	ND.	ND.	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลลอการซูด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลลอการซูด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01925/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03824 - S03825
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3	2.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลลอการซูด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลลอการซูด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01925/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03824 - S03825
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	440	60	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	105	26	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	133.00	19.32	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566


Sampling Date : 230223/01929/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03828 - S03829

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	1.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นเฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sample Type : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date : 230223/01929/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03828 - S03829

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	311	54	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	149	26	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	159.60	22.68	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	23.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager
3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซ็อน เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซ็อน เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01931/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03830 - S03831
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^4	1.3×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซ็อน เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซ็อน เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01931/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03830 - S03831
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	174	102	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	150	46	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	78.12	33.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

๖-133-๓-5470

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ มส 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 23 กุมภาพันธ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ มส 28
Sampling Site : 23 กุมภาพันธ์ : 2 มีนาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 3 มีนาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date : 230223/01933/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03832 - S03833
Sample No. Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3 ขุ่นมีตะกอน	5.4×10^2 ขุ่นมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ มส 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 23 กุมภาพันธ์ : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ มส 28
Sampling Site : 23 กุมภาพันธ์ : 2 มีนาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : 3 มีนาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date : 230223/01933/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03832 - S03833
Sample No. Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	66	44	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	49	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	46.20	29.40	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 6/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ จันทวี ว-133-จ-9149

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 Analysis Date : วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : Reported Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site : เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01935/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03834 - S03835

ประเภทตัวอย่าง : Sample No. : Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* มาตรฐาน
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	72	48	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	55	45	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.84	26.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager
จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 6/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ้อม เฟส 28 Analysis Date : วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : Reported Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Site : เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01935/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03834 - S03835

ประเภทตัวอย่าง : Sample No. : Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* มาตรฐาน
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5 x 10 ³	2.2 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำที่จากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566

Reported Date : 3 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01937/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S0383

Analysis No. : 230223/01937/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S0383

Sample No. : 230223/01937/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S0383

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent C1	Effluent C1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	4.3 x 10 ⁴	2.1 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนดำ	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R1

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Sampling Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Received Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

Analysis Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566

Reported Date : 3 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01937/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S03837

Analysis No. : 230223/01937/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S03837

Sample No. : 230223/01937/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03836 - S03837

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent C1	Effluent C1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	72	42	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	62	40	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	28.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

๖-133-๓-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R0

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลลอการซูด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลลอการซูด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : S03838 - S03839
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml -	MPN Test Physical Test	7.0×10^3 ขุ่นมีตะกอนดำ	2.0×10^2 ขุ่นมีตะกอน	- -

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลลอการซูด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลลอการซูด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : S03838 - S03839
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric Dried at 103-105 °C	6.9	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l		62	18	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	40	28	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	35.56	25.20	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R4

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01941/2 เลขที่ตัวอย่าง : S03841 - S03841
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3 ปุ่นมีตะกอนดำ	1.7×10^2 ปุ่นมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R1

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 3 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230223/01941/1 เลขที่ตัวอย่าง : S03840 - S03841
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	7.1	6.8	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	82	64	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	47	33	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	68.00	45.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R4

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	2.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ุ่นมีตะกอนเหลือง	ุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date : 23 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	120	46	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	62	38	≤30
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.24	33.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินน้ำทิ้งอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-P-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.


FM-LB-03;Re4



ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date เลขที่วิเคราะห์ : S0384
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			ค่าจริง	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.5	7.5	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.610	0.610	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"๙" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลอการชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 กุมภาพันธ์ 2566
Sampling Date เลขที่วิเคราะห์ : S03844 - S03844
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ค่าจริง	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.9	7.9	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.656	0.679	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"๙" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุคผลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุคผลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระวัยน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 100323/01237 เลขที่ตัวอย่าง : S05474


Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารที่		
			สระวัยน้ำ		
pH	-	Electrometric	7.8		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.656		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวัยน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุคผลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุคผลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระวัยน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 10 มีนาคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 10 - 17 มีนาคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 10 - 17 มีนาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 18 มีนาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 100323/01236 เลขที่ตัวอย่าง : S05472-S05473

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results			Std.*
			อาคารที่			
			สระวัยน้ำจุดเล็ก			
			สระวัยน้ำจุดเล็ก	สระวัยน้ำจุดเล็ก	สระวัยน้ำจุดเล็ก	
pH	-	Electrometric	7.3	7.8	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.896	0.970	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-	

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวัยน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site วันที่วิเคราะห์ : 17 - 24 มีนาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ Analysis Date
Sample Type วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2566
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2566 เลขที่ตัวอย่าง : S06143
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารที่		
			สระว่ายน้ำ		
pH	-	Electrometric	7.6	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.896	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FN-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ บางซื่อ เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site วันที่วิเคราะห์ : 17 - 24 มีนาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ Analysis Date
Sample Type วันที่รายงานผล : 25 มีนาคม 2566
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 มีนาคม 2566 เลขที่ตัวอย่าง : S06141-S06142
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาคารบี		
			สระว่ายน้ำจุดต้น	สระว่ายน้ำจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.822	0.832	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FN-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซ่ง เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซ่ง เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระเวย์น้า
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02499 เลขที่ตัวอย่าง : S06736
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารที่		
			สระเวย์น้า		
pH	-	Electrometric	7.1	7.2 - 8.4	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.735	<1.8	< 10
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	<1	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ใส	-	-
Appearance	-	Physical Test			

หมายเหตุ
**" หมายเหตุปริมาณตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระเวย์น้า
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซ่ง เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนเทียม บางซ่ง เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระเวย์น้า
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02498 เลขที่ตัวอย่าง : S06734 - S06735
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาคารบี		
			สระเวย์น้าจุดเล็ก		
			สระเวย์น้าจุดดิน	สระเวย์น้าจุดเล็ก	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.896	0.753	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
**" หมายเหตุปริมาณตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระเวย์น้า
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระวิทย์

Sampling Site : สระวิทย์

ประเภทตัวอย่าง : สระวิทย์

Sample Type : สระวิทย์

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2566

Sampling Date : 30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2566

Received Date : 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 7 เมษายน 2566

Analysis Date : 300323/03001 เลขที่ตัวอย่าง : S07238


Reported Date : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคารที่	สระวิทย์	
pH	-	Electrometric	6.7		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	4.765		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวิทย์

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระวิทย์

Sampling Site : สระวิทย์

ประเภทตัวอย่าง : สระวิทย์

Sample Type : สระวิทย์

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2566

Sampling Date : 30 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มีนาคม 2566

Received Date : 30 มีนาคม - 6 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 7 เมษายน 2566

Analysis Date : 300323/03000 เลขที่ตัวอย่าง : S07236 - S07237

Reported Date : Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาคารที่	สระวิทย์	
pH	-	Electrometric	7.1	7.1	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระวิทย์

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สำรวจวิเคราะห์
: นิติบุคคลอาคารชุด สุพรรณภูมิ บางซุ่ม เขต 28

มติบุคคลอาคารชุด รุ่งโรจน์ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

วันครบตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Address กรุงเทพมหานคร 10800

โครงการพัฒนาศูนย์ 10800

สถานพิกษณ์ตัวอย่าง : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัย

งานทวีเดรราช์
: 23 - 30 มีนาคม 2566

Sampling

ประเภทตัวอย่าง
• Wastewater

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Sample Type

Reported Date

: 23 มีนาคม 2566

เลขที่วีซ่า : 230323/02478/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06714-S06715

Sampling Date

Analysis No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการ methods	ผล/Results		Std.* อาหารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3 พบมีตะกอน	2.1×10^2 ไม่มีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง คำมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548

* * * * *



Laboratory Manager



3-133-9-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพ. 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพ. 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02480/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06716 - S06717
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมาท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	5.4×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapart Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพ. 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพ. 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02480/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06716 - S06717
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* ค่าการประมาท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric Dried at 103-105 °C	7.4	7.4	5.0 - 9.0
SS	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	52	28	≤ 30
BOD	mg/l		102	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.4	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.00	28.00	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



(Mr. Mapart Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Received Date : 23 - 30 มีนาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566

Analysis Date : 31 มีนาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Reported Date : 31 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02482/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

Analysis No. : 230323/02482/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

Sample No. : 230323/02482/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	7.0 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FN-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Received Date : 23 - 30 มีนาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566

Analysis Date : 31 มีนาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566

Reported Date : 31 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02482/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

Analysis No. : 230323/02482/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

Sample No. : 230323/02482/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06718 - S06719

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	364	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	122	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.60	29.12	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	17.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

๖-133-๓-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FN-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02484/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06720 - S06721
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^3 ขุ่นมีตะกอน	9.2×10^2 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rel

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02484/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06720 - S06721
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	57	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.40	31.92	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	8.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-P-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Ref

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 5/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 23 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Received Date : 23 - 30 มีนาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม 2566

Analysis Date : 230323/02486/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06722 - S06723

Reported Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.7 x 10 ³	4.5 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 5/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 23 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Received Date : 23 - 30 มีนาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 31 มีนาคม 2566

Analysis Date : 230323/02486/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06722 - S06723

Reported Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	64	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	62	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	40.04	32.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	10.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 623-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02488/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06724 - S06725
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4 พูนมีตะกอน	7.8×10^3 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rc

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 622-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02488/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06724 - S06725
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.3	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	68	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	56	19	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	30.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rel

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลาธารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลาธารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02490/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06726 - S06727
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.5×10^4 ขุ่นมีตะกอน	1.1×10^3 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลาธารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลาธารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อน เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02490/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06726 - S06727
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	39	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	28	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.6	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	36.12	31.08	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-p-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Rev

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลาอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลาอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : กรุงเทพมหานคร 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : กรุงเทพมหานคร 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : กรุงเทพมหานคร 2566


เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02492/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06728 - S06729

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³ สูงมีตะกอน	1.7 x 10 ² ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุศลาอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุศลาอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : กรุงเทพมหานคร 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : กรุงเทพมหานคร 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : กรุงเทพมหานคร 2566


เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02492/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06728 - S06729

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	312	27	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	113	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.50	31.36	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-0-5470

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sample Type : 23 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566


เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02494/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06730 - S06731

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³ ขุนหิระกอน	1.6 x 10 ² ใสหิระกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sample Type : 23 มีนาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566

Sampling Date : 23 มีนาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02494/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06730 - S06731

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	7.3	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	72	29	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	48	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	39.48	29.68	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	7.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02496/2 เลขที่ตัวอย่าง : S06732 - S06733
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.2×10^3 ปุ่นมีตะกอน	1.6×10^2 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FW-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตินุกุลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิตินุกุลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 23 มีนาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 23 - 30 มีนาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 มีนาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 230323/02496/1 เลขที่ตัวอย่าง : S06732 - S06733
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.4	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	104	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	98	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.5	0.3	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	42.56	31.92	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	15.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-R-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FW-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ บมจ.บงชอน เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

: กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ บมจ.บงชอน เฟส 28

: สระแก้ว

: 7 เมษายน 2566

: 7 เมษายน 2566

: 070423/00480 เลขที่ตัวอย่าง : S07820

วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 12 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 เมษายน 2566

Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070423/00480 เลขที่ตัวอย่าง : S07820

Analysis No.


Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาครที่	สระแก้ว	
pH	-	Electrometric	6.8		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.744		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<L.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"**" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ บมจ.บงชอน เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

: กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนไทล์ บมจ.บงชอน เฟส 28

: สระแก้ว

: 7 เมษายน 2566

: 7 เมษายน 2566

: 070423/00479 เลขที่ตัวอย่าง : S07818-S07819

วันที่รับตัวอย่าง : 7 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 7 - 12 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 17 เมษายน 2566

Reparted Date

เลขที่วิเคราะห์ : 070423/00479 เลขที่ตัวอย่าง : S07818-S07819

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระแก้ว	อาครที่	
pH	-	Electrometric	6.9		7.0
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.718		0.698
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<L.8		<1.8
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ND
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ND
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		<1
Appearance	-	Physical Test	ใส		ใส

หมายเหตุ

"**" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 21 - 27 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 28 เมษายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 210423/01653 เลขที่ตัวอย่าง : S08993

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหารสัตว์		
			สระว่ายน้ำ		
pH	-	Electrometric	7.4	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.744	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 21 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 21 - 27 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 เมษายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 210423/01652 เลขที่ตัวอย่าง : S08991-S08992

Reported Date

Analysis No.


Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารปี		
			สระว้้นหน้าจุดต้น	สระว้้นหน้าจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.611	0.667	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจันทีโฮม บางซื่อ นพศ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีจันทีโฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว้ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02288 เลขที่ตัวอย่าง : S09628

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหารที่		
			สระบัวหน้า		
pH	-	Electrometric	7.4	7.2 - 8.4	-
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.825		
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจันทีโฮม บางซื่อ นพศ 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีจันทีโฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว้ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02287 เลขที่ตัวอย่าง : S09626 - S09627

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารบ่		
			สระบัวน้ำจุดต้น	สระบัวน้ำจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.805	0.825	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 122-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/022672 เลขที่ตัวอย่าง : S09606 - S09607
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. *
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4 ไม่มีตะกอน	1.2×10^3 ใสไร้ตะกอนเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FW-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 122-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/022671 เลขที่ตัวอย่าง : S09606 - S09607
Analysis No. :
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. *
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	42	30	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	91	15	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.5	0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	64.40	12.88	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FW-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02269/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09608 - S09605
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml	MPN Test Physical Test	7.9×10^3 ไม่มีตะกอนเล็กน้อย	1.4×10^2 ไม่มีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
ประเภทตัวอย่าง :
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02269/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09608 - S09609
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric Dried at 103-105 °C	7.1	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l		32	26	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	90	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	46.20	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความดูแลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ค-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02271/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09610 - S09611
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5	1.7×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02271/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09610 - S09611
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	94	52	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	142	44	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.8	0.4	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	72.52	30.80	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	12.00	6.00	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานความคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซุ่ม เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซุ่ม เฟส 28

: Wastewater

: 29 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02273/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09612 - S09613

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^4 ใสมีตะกอน	1.1×10^2 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์

Client

ที่อยู่

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง

Sampling Date

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซุ่ม เฟส 28

: 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10800

: นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซุ่ม เฟส 28

: Wastewater

: 29 เมษายน 2566

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายเสรี จันทร์ ว-133-0-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02273/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09612 - S09613

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric Dried at 103-105°C	7.2	7.1	5.0 - 9.0
SS	mg/l		26	20	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	46	16	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.08	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re0

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date : 29 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 9 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02275/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

Analysis No. : 290423/02275/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

Sample No. : 290423/02275/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.8 x 10 ³ ใสมีตะกอน	2.1 x 10 ² ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 5/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ มส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date : 29 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 9 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02275/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

Analysis No. : 290423/02275/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

Sample No. : 290423/02275/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09614 - S09615

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.3	7.7	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105°C	42	18	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	28	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.36	18.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤50

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;I

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/022772 เลขที่ตัวอย่าง : S09616 - S09617
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ²	4.9 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	เหลืองขุ่นมีตะกอนดำ	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 6/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่งนอก เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซ่งนอก เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/022771 เลขที่ตัวอย่าง : S09616 - S09617
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	12400	42	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	1048	20	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	60.0	1.5	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	149.80	19.60	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	88.00	7.00	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7222-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02279/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09618 - S09619
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.1 x 10 ³ ใสมีตะกอน	2.2 x 10 ³ ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ref

page 7222-1

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date

ผู้รับตัวอย่าง : นายเสริม จันทร์ จันทวี ว-133-0-9149
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02279/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09618 - S09619
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent CI	Effluent CI	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	42	20	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	40	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	38.92	20.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ref

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ ม. 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ ม. 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date : 29 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date : 29 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 29 เมษายน 2566

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 9 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02281/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09620 - S09621


Sample No. : S09620 - S09621

Analysis No. : S09620 - S09621

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	6.8 x 10 ³	9.2 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ ม. 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-พหลโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ ม. 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date : 29 เมษายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date : 29 เมษายน 2566

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 29 เมษายน 2566

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 9 พฤษภาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02281/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09620 - S09621

Sample No. : S09620 - S09621

Analysis No. : S09620 - S09621

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	46	22	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	38	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.4	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	30.52	24.08	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ้อม เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02283/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09622 - S09623
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3 ปุ่นมีตะกอนดำ	1.1×10^2 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ้อม เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซ้อม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02283/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09622 - S09623
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	62	28	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	34	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.12	20.44	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานตามการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ref

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1022-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02285/2 เลขที่ตัวอย่าง : S09624 - S09625

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	2.0×10^3 พบตะกอนดำ	1.7×10^2 ใสตะกอนเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ด้านมาตรฐานผลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1022-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายศรี จันทวี ว-133-จ-9149

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 29 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 9 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 290423/02285/1 เลขที่ตัวอย่าง : S09624 - S09625

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาการประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.0	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105° C	60	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	36	12	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.3	<2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	45.64	20.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20


หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ด้านมาตรฐานผลการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-จ-5470



Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการ methods	ผล/Result		Std.*
			ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	
pH	-	Electrometric	7.4	7.2 - 8.4	
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.948	-	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<10	
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ตรวจไม่พบ	
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ	
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	ตรวจไม่พบ	
Appearance	-	Physical Test	ใส	-	



หมายเหตุ

“*” หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีการ methods	ผล/Results		Std.*
			ค่าจริง	ค่ามาตรฐาน	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.805	0.825	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

“*” หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศลดาการชุด รีเอ็นทีโฮม บางซื่อน เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date

Address : นิตบุศลดาการชุด รีเอ็นทีโฮม บางซื่อน เฟส 28 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว้ายหน้า Analysis Date

Sampling Site : สระว้ายหน้า วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : สระว้ายหน้า Sample Type


Sample Type : สระว้ายหน้า Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566 เลขที่ตัวอย่าง : S10965

Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหารบิ	สระว้ายหน้า	
pH	-	Electrometric	7.6	7.2	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.785	0.902	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"***" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายหน้า
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rel

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิตบุศลดาการชุด รีเอ็นทีโฮม บางซื่อน เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date

Address : นิตบุศลดาการชุด รีเอ็นทีโฮม บางซื่อน เฟส 28 วันที่วิเคราะห์ : 12 - 18 พฤษภาคม 2566

สถานที่เก็บตัวอย่าง : สระว้ายหน้า Analysis Date

Sampling Site : สระว้ายหน้า วันที่รายงานผล : 19 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : สระว้ายหน้า Sample Type

Sample Type : สระว้ายหน้า Reported Date

วันที่เก็บตัวอย่าง : 12 พฤษภาคม 2566 เลขที่ตัวอย่าง : S10963-S10964

Sampling Date : Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารบิ	สระว้ายหน้า	
pH	-	Electrometric	7.4	7.2	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.825	0.902	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"***" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว้ายหน้า
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Rel

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2566
Sampling Site Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2566
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่วิเคราะห์ : S11723
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหารสัตว์		
			สระจวนน้ำ		
pH	-	Electrometric	3.0		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800 Received Date
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28 วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 พฤษภาคม 2566
Sampling Site Analysis Date
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ วันที่รายงานผล : 26 พฤษภาคม 2566
Sample Type Reported Date
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 พฤษภาคม 2566 เลขที่วิเคราะห์ : S11721 - S11722
Sampling Date Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			ผลการวิเคราะห์		
			ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ	
pH	-	Electrometric	3.0	3.0	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	15.962	14.941	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซื่อ นพศ 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site : 5 - 11 พฤษภาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type : 12 พฤษภาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 050523/00371 เลขที่ตัวอย่าง : S10230
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2566
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหาร	สาร	
pH	-	Electrometric	8.1		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ :
**" หมายเหตุปริมาณมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซื่อ นพศ 28
Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม์ บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site : 5 - 11 พฤษภาคม 2566
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type : 12 พฤษภาคม 2566
วันที่เก็บตัวอย่าง : 050523/00370 เลขที่ตัวอย่าง : S10228-S10229
Sampling Date : 5 พฤษภาคม 2566
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหาร	สาร	
pH	-	Electrometric	8.0	8.1	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	<0.010	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ :
**" หมายเหตุปริมาณมาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ น พศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ น พศ 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02206/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12064 - S12065

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02206/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12064 - S12065

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* มาตรฐานประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4 x 10 ³	1.3 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ น พศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ น พศ 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02206/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12064 - S12065


เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02206/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12064 - S12065

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* มาตรฐานประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	54	18	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	152	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	43.68	25.00	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.50	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

ว-133-ก-5470

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2222-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 24 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sample Type : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 240523/02208/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12066 - S1206

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria Appearance	MPN/100ml -	MPN Test Physical Test	2.2 x 10 ³ พบมีตะกอนเล็กน้อย	1.2 x 10 ³ พบมีตะกอนเล็กน้อย	- -

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ถ้ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2222-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 24 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sample Type : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 240523/02208/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12066 - S12067

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	48	20	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	54	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	34.16	22.40	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ถ้ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02210/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12068 - S12069

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02210/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12068 - S12069

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.4 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02210/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12068 - S12069

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02210/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12068 - S12069

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	7.1	7.2	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	76	21	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	142	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.5	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	66.08	20.74	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง กำหนดฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพนพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02212/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12070 - S12071
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^3	1.3 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1.B-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นพนพบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02212/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12070 - S12071
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	60	18	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	119	24	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.0	0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.80	31.36	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	6.00	5.00	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-1.B-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 522-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02214/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12072 - S12073

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02214/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12072 - S12073

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.1 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ุ่นมีตะกอนเหลือง	ุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 522-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นันทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02214/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12072 - S12073

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02214/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12072 - S12073

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	72	18	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	86	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	2.5	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	56.00	32.20	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	5.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 622-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟต 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟต 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02216/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12074 - S12075
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	5.4×10^3 ขุ่นสีตะกอน	1.1×10^2 ขุ่นสีตะกอนเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ru

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 622-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟต 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซุ่ม เฟต 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02216/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12074 - S12075
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	56	14	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	62	18	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.4	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.40	30.24	≤ 55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/022182 เลขที่ตัวอย่าง : S12076 - S12077
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C1	Effluent C1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	1.2×10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเหลือง	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/022181 เลขที่ตัวอย่าง : S12076 - S12077
Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C1	Effluent C1	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	92	16	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	110	14	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	<0.2	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	76.16	20.16	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " " หมายถึง ค่ามาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02220/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12078 - S12079
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	1.3×10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเหลือง	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R1

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02220/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12078 - S12079
Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	102	15	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	74	16	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	44.52	30.24	≤55
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : 24 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02222/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12080 - S12081

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02222/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12080 - S12081

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.2 x 10 ²	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเหลือง	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 9/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site : 24 พฤษภาคม 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Sampling Date : 24 พฤษภาคม 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566

Received Date : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566

Analysis Date : 31 พฤษภาคม 2566

วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566

Reported Date : 240523/02222/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12080 - S12081

เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02222/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12080 - S12081

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 ^o C	74	26	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	68	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.0	0.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.68	30.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ ม. 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ ม. 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02224/2 เลขที่ตัวอย่าง : S12082 - S12083
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ³	1.2 x 10	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเหลือง	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 10/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ ม. 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ ม. 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 24 พฤษภาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 พฤษภาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 31 พฤษภาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 240523/02224/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12082 - S12083
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.3	5.0 - 9.0
SS	mg/l	Dried at 103-105 °C	72	22	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	64	19	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	0.8	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	52.64	28.84	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type : สระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2566
Sample No. : 020623/00148/1 เลขที่ตัวอย่าง : S12594/

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาหารที่	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.902	0.902	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND.	ND.	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ วันที่รับตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2566
Address กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์ไฮม บางซื่อ เฟส 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ
Sample Type : สระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มิถุนายน 2566
Sample No. : 020623/00148 เลขที่ตัวอย่าง : S12593-S12594

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาหารที่	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.8	7.4	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.785	0.825	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090623/008356 เลขที่ตัวอย่าง : S13282


Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std. *
			อาคารที่	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	5.0		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	3.815		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 16 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 090623/00835 เลขที่ตัวอย่าง : S13280-S13281

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std. *
			อาคารที่	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	5.0	5.0	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.177	0.182	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"*" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/01644 เลขที่ตัวอย่าง : S14090

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			วิเคราะห์	วิเคราะห์ซ้ำ	
pH	-	Electrometric	7.8	7.8	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.805	0.805	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<L8	<L8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R4

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีจินท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 16 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 16 - 22 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 23 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 160623/01643 เลขที่ตัวอย่าง : S14089

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			วิเคราะห์	วิเคราะห์ซ้ำ	
pH	-	Electrometric	7.4	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.805	0.825	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<L8	<L8	< 10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 28 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230623/02358 เลขที่ตัวอย่าง : S14804

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคาร		
			สระ		
pH	-	Electrometric	7.6		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.698		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		< 10
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ
*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ น เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 23 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 23 - 28 มิถุนายน 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 29 มิถุนายน 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 230623/02357 เลขที่ตัวอย่าง : S14802 - S14803

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			อาคารบี		
			สระว่ายน้ำจุดต้น	สระว่ายน้ำจุดลึก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.7	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.611	0.785	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	< 10
<i>E. Coli</i>	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Staphylococcus Aureus</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ
*** หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



Laboratory Manager

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 2/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 300623/02846 เลขที่ตัวอย่าง : S1529

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result		Std.*
			อาคาร	สระว่ายน้ำ	
pH	-	Electrometric	7.4		7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.912		-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8		<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND		ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND		ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1		ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส		-

หมายเหตุ

"-" หมายถึงไม่สามารถตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทางเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:R

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 1/2-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซุ่ม เฟส 28

Client

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รังสิตไฮม บางซุ่ม เฟส 28

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : สระว่ายน้ำ

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 30 มิถุนายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 4 กรกฎาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 300623/02845 เลขที่ตัวอย่าง : S15290 - S15291

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			สระว่ายน้ำจุดต้น	สระว่ายน้ำจุดตึก	
pH	-	Electrometric	7.6	7.6	7.2 - 8.4
Residual Chlorine	mg/l	DPD Colorimetric	0.611	0.718	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	<1.8	<10
E. Coli	MPN/100ml	MPN Test	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	<1	<1	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	ใส	-

หมายเหตุ

"-" หมายถึงไม่สามารถตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

หรือกิจการอื่นๆ ในทางเดียวกัน



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03:Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02510/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14955 - S14956
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5 ใส่มะกอก	1.6×10^4 ใส่มะกอกเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ นพส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนทัม บางซื่อ นพส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02510/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14955 - S14956
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A1	Effluent A1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	642	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	600	58	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	18.0	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	116.00	33.04	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	50.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

๖-133-๙-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 222-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 26 มิถุนายน 2566

ประเภทตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2566

Sample Type : 26 มิถุนายน 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 26 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02512/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14957 - S14958

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4	9.2×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SLECCO

ENVI AND CONSULTANT

Laboratory Manager

2-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์

ANALYSIS REPORT

page 222-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10800

Address : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

สถานที่เก็บตัวอย่าง : Wastewater

Sampling Site : 26 มิถุนายน 2566

ประเภทตัวอย่าง : 5 กรกฎาคม 2566

Sample Type : 26 มิถุนายน 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 26 มิถุนายน 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02512/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14957 - S14958

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent A2	Effluent A2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	96	17	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	104	55	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	3.0	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	58.80	32.67	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	20.00	5.00	≤20

หมายเหตุ
1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548

SLECCO

ENVI AND CONSULTANT

Laboratory Manager

2-133-ท-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 26 มิถุนายน 2566

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site : 26 มิถุนายน 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 5 กรกฎาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02514/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14959 - S14960

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent A3	Effluent A3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2 x 10 ⁴	1.6 x 10 ⁴	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอน	ขุ่นมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 3/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 26 มิถุนายน 2566

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพศ 28

Sampling Site : 26 มิถุนายน 2566

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : 5 กรกฎาคม 2566

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02514/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14959 - S14960

Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.*
			Influent A3	Effluent A3	
pH	-	Electrometric	6.8	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	431	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	419	58	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	10.4	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	84.00	34.44	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	37.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 26 มิถุนายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Received Date : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน 2566

Analysis Date : 26 มิถุนายน 2566

วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566

Reported Date : 5 กรกฎาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02516/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14966

Analysis No. : 260623/02516/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14966

Sample No. : 260623/02516/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14966

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.4 x 10 ⁴ ใสมีตะกอน	3.5 x 10 ⁴ ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 4/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Client : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

Address : กรุงเทพมหานคร 10800

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเซ็นท์โฮม บางซื่อ นพส 28

Sampling Site : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type : Wastewater

วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Sampling Date : 26 มิถุนายน 2566

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566

Received Date : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566

วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน 2566

Analysis Date : 26 มิถุนายน 2566

วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566

Reported Date : 5 กรกฎาคม 2566

เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02516/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14962

Analysis No. : 260623/02516/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14962

Sample No. : 260623/02516/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14961 - S14962

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B1	Effluent B1	
pH	-	Electrometric	7.0	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	490	38	≤90
BOD	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	488	98	≤90
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	12.0	1.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	84.00	40.60	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	36.00	8.10	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

7-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03;R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 522-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีเอ็ม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีเอ็ม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02518/2 เลขที่ตัวอย่าง : SI4963 - SI4964
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5 ใสมีตะกอน	1.6×10^4 ใสมีตะกอน	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 522-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีเอ็ม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีเอ็ม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02518/1 เลขที่ตัวอย่าง : SI4963 - SI4964
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B2	Effluent B2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	428	29	≤ 30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	620	56	≤ 20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	20.0	1.0	≤ 1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	130.00	34.72	≤ 35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	39.00	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-8-5470

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 622-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02520/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14965 - S14966
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^5	9.2×10^4	-
Appearance	-	Physical Test	เหลือง-ขุ่นมีตะกอนดำ	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 622-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นวมินทร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02520/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14965 - S14966
Analysis No. : Sample No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent B3	Effluent B3	
pH	-	Electrometric	7.0	7.0	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105 °C	440	112	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	626	88	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	11.0	1.8	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	84.00	39.72	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	32.00	6.10	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานผลการประเมินทั้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

๖-133-๓-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ ม.28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ ม.28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/025222 เลขที่ตัวอย่าง : S14967 - S14968
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C1	Effluent C1	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	1.6×10^4 ใสมีตะกอน	1.6×10^4 ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-
Appearance	-	Physical Test			-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ ม.28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนี่ยม บางซื่อ ม.28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/025221 เลขที่ตัวอย่าง : S14967 - S14968
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C1	Effluent C1	
pH	-	Electrometric	7.2	7.2	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	96	24	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	126	52	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.6	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	49.47	36.40	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

3-133-0-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 8/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02524/2 เลขที่ตัวอย่าง : S14971
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	3.4×10^3	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03/R

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 8/22-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซื่อ
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเอ็นทีโฮม บางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site :
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02524/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14969 - S14970
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent C2	Effluent C2	
pH	-	Electrometric	7.2	7.1	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	88	39	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test-Azide Modification	156	76	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	1.3	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	54.32	42.84	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " " " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

จ-133-ก-5470

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Ref

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT


page 1022-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีโนทั่มบางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีโนทั่มบางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรวิ จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02528/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14973 - S14974
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
pH	-	Electrometric	7.1	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	76	25	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	136	15	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	1.8	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	50.12	21.28	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	<5	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1-B-03;R1

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 9122-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีโนทั่มบางซุ่ม เฟส 28
Client :
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซุ่ม เขตบางซุ่ม
Address : กรุงเทพมหานคร 10800
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีโนทั่มบางซุ่ม เฟส 28
Sampling Site : Wastewater
Sample Type :
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date :
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสรวิ จันทวี ว-133-จ-9149
Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date :
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date :
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date :
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/02526/1 เลขที่ตัวอย่าง : S14971 - S14972
Sample No. :
Analysis No. :

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D1	Effluent D1	
pH	-	Electrometric	6.9	7.3	5.0 - 9.0
TSS	mg/l	Dried at 103-105°C	479	28	≤30
BOD	mg/l	5-Day BOD Test,Azide Modification	636	18	≤20
Sulfide	mg/l	ZnS Precipitation, Iodometric	6.2	<0.2	≤1.0
TKN	mg/l	Macro Kjeldahl	82.13	23.80	≤35
Oil and Grease	mg/l	Liquid-Liquid, partition-Gravimetric	44.00	<5	≤20

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.

FM-1-B-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 9/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/025262 เลขที่ตัวอย่าง : S14971 - S14972
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent DI	Effluent DI	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	3.5×10^3	2.2×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ุ่นมีตะกอนดำ	ใสมีตะกอน	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 10/22-2

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Client
ที่อยู่ : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Address : 881 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด รีเจนท์โฮม บางซื่อ นพศ 28
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 26 มิถุนายน 2566
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 26 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2566
Analysis Date
วันที่รายงานผล : 5 กรกฎาคม 2566
Reported Date
เลขที่วิเคราะห์ : 260623/025282 เลขที่ตัวอย่าง : S14973 - S14974
Analysis No. Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Results		Std.* อาคารประเภท ก
			Influent D2	Effluent D2	
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	9.2×10^4	1.7×10^2	-
Appearance	-	Physical Test	ุ่นมีตะกอนดำ	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. " * " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548



Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.
Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

FM-LB-03;Re