



เอกสารแนบที่ 2-22

ผลการตรวจวัดเชื้อ Legionella หอผิงเย็น

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล รัชสิต

Client

ที่อยู่ : 11/1 ถนนรัชสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

Address : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 19 - 26 มกราคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 27 มกราคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 190123/0388

เลขที่ตัวอย่าง : S0388/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result Cooling Tower
Legionella spp.,	CFU/L	Culture	ND


หมายเหตุ

1. ND หมายถึง ตรวจไม่พบ


นายธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล
ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม


นางสาวจิรารณ ผลเกิด
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
27-4-bb




(Mr. Mapari Awaekuechi)
Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full , without approve of the laboratory.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 7/12-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : โรงพยาบาลเปาโล เมโม่เรียล รังสิต

Client

ที่อยู่ : 11/1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์

Address : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร 1

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 28 เมษายน 2566

Sampling Date

วันที่รับตัวอย่าง : 28 เมษายน 2566

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2566

Analysis Date

วันที่รายงานผล : 5 พฤษภาคม 2566

Reported Date

เลขที่วิเคราะห์ : 280423/0406

เลขที่ตัวอย่าง : S1744/66

Analysis No.

Sample No.

รายการ parameters	หน่วย units	วิธีวิเคราะห์ methods	ผล/Result
			Cooling Tower
Legionella spp.,	CFU/L	Culture	ND

หมายเหตุ

1. ND หมายถึง ตรวจไม่พบ



(Mr. Mapari Awaekuechi)

Laboratory Manager

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without approve of the laboratory.