

เอกสารแนบที่ 13

บันทึกการตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า

---





# Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

1 / 66

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						สถานะการทำงาน				Recorded		หมายเหตุ
		CL	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอช	ผงกรอง	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องเกลือ		กระบอกเกลือ		By บันทึก		
								ชุดปั๊มน้ำ	แรงดันของถัง กรอง4(....PSI)	ชุดถังกรองน้ำ										
																No.1	No.2		No.1	
		(1-1.5)	(1.2-7.6)	(kg)	(kg/L)	(kg)	(kg)												โดย	
1		3.0	6.8					✓	✓	14	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
2		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	X	X	X	X	สม		
3		3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
4		1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
5		1.0	7.2	2kg				✓	✓	16	16	✓	✓	X	X	X	X	สม		
6		3.0	6.8				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
7		3.0	6.8					✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
8		3.0	7.2			2kg		✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
9		3.0	7.2					✓	✓	22	22	✓	✓	X	X	X	X	สม		
10		3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
11		3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
12		1.5	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	X	X	X	X	สม		
13		1.0	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
14		1.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
15		3.0	7.2	2kg				✓	✓	14	14	✓	✓	X	X	X	X	สม		
16		3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	X	X	X	X	สม		
17		3.0	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
18		1.5	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
19		1.0	7.2	2kg				✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
20		3.0	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
21		3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
22		3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	X	X	X	X	สม		
23		3.0	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
24		3.0	7.2				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
25		1.5	6.8					✓	✓	14	14	✓	✓	X	X	X	X	สม		
26		0.5	6.8	1kg				✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
27		3.0	6.8					✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	สม		
28		3.0	6.8				2kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	สม		
29		3.0	6.8			1kg		✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	สม		
30		3.0	7.2					✓	✓	12	14	✓	✓	X	X	X	X	สม		
31		3.0	7.2					✓	✓	15	15	✓	✓	X	X	X	X	สม		

Suggestion / ข้อแนะนำ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอตกเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Ltr Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ซัก)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (SM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/1/66

Date / วันที่ 31/1/66

Date / วันที่ 31/1/66

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



# Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี )

2 / 66

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						สถานะการทำงาน				Recorded		หมายเหตุ
		CL	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องเป่า		ระบบอบ(เซอร์ด)		By		
								ชุดปั๊มน้ำ	แรงดันของถังกรอง(....PSI)	ชุดถังกรองน้ำ						บันทึก				
																	No 1	No 2	No 1	
		(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg)	(kg/L)	(kg)	(kg)	No 1	No 2	No 1	No 2	No 1	No 2	No 1	No 2	No 1	No 2			
1		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	X	X	X	X	8/2/21		
2		3.0	7.2					✓	✓	19	19	✓	✓	X	X	X	X	8/2/21		
3		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	8/2/21		
4		2.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	X	X	X	X	8/2/21		
5		1.5	7.2					✓	✓	13	13	✓	✓	X	X	X	X	8/2/21		
6		0.5	7.2	2 kg				✓	✓	20	20	✓	✓	X	X	X	X	พ.บ.		
7		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	X	X	X	X	พ.บ.		
8		3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
9		3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
10		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
11		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
12		3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
13		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
14		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
15		3.0	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
16		3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
17		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
18		3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
19		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
20		3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
21		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/2/21		
22		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/2/21		
23		3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/2/21		
24		3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/2/21		
25		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8/2/21		
26		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
27		3.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
28		3.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.บ.		
29																				
30																				
31																				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg. Salt (เกลือ) \_\_\_\_\_ Kg. / Liter Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) \_\_\_\_\_ Kg.  
Soda Ash (โซดา-แอส) \_\_\_\_\_ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ kg

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 28/2/66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 28/2/66

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงชื่อ (BM./หัวหน้าอาคาร)

Date / วันที่ 28/2/66

Time / เวลา



## Swimming Pool Daily Checklist

### แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

3 / 66

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						ผลการปฏิบัติงาน				Recorded	หมายเหตุ
		CL	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องกรอง		การบดเกลือ		By	
								ชุดปั๊มน้ำ	แรงดันของถังกรอง(.....PSI)	ชุดถังกรองน้ำ						บันทึก			
																	(1-1.5)	(7.2-8)	
1		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
2		1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
3		1.5	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
4		1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
5		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
6		1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
7		1.5	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
8		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
9		1.5	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
10		1.5	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
11		1.5	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
12		1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
13		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
14		1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
15		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
16		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
17		1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
18		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
19		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
20		1.0	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
21		1.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
22		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
23		1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
24		1.5	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
25		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
26		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
27		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
28		1.5	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
29		1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
30		1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	
31		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	W.S.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอตกเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg.

Salt (เกลือ) / Kg. / Lt.

Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) / Kg.

Soda Ash (โซดา-แอส) /

Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / Kg.

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/3/66

Date / วันที่ 31/3/66

Date / วันที่ 31/3/66

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



# Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

4 / 66

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						สถานะการทำงาน				Recorded	หมายเหตุ
		CL	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องกรอง		กระบอกเซอร์ด		By	
								ชุดปั๊ม	แรงดันของถัง กรอง(....PSI)	ชุดถังกรอง					บันทึก				
																(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg)	
1		1.5	7.2					✓	✓	22	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
2		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
3		1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
4		1.5	7.2					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
5		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
6		1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
7		1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
8		1.5	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
9		1.0	7.2				2 kg	✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	เปลี่ยนแผ่นกรอง 2 ใบ
10		1.0	7.2					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
11		1.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
12		1.0	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
13		1.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
14		1.5	6.8					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
15		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
16		3.0	7.6					✓	✓	19	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
17		3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
18		3.0	7.6					✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
19		3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
20		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
21		3.0	7.6				2 kg	✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
22		3.0	7.6					✓	✓	8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
23		3.0	7.6				2 kg	✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
24		3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
25		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
26		3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
27		3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
28		3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
29		3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
30		3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	บันทึก	
31																			

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยังคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg. Salt (เกลือ) / Kg. / Ltr Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) / Kg.  
Soda Ash (โซดา-แอส) / kg Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ตัว)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Manager / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/4/66

Date / วันที่ 30/4/66

Date / วันที่ 30/4/66

Time / เวลา

Time / เวลา

Time / เวลา



# Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month ( เดือน ) / Year ( ปี )

5 / 66

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						สถานะการทำงาน				Recorded	หมายเหตุ
		CL	PH	Chlorine	Salt	Soda Ash	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องเกิด		การบอกระบบ		By	
				คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอส	ผงกรอง	ชุดปั๊ม	แรงดันของถังกรอง(....PSI)	ชุดถังกรองน้ำ			บันทึก						
				(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg)	(kg/L)	(kg)	(kg)	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	No.2	No.1	
1	07:00	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
2	08:00	3.0	7.6					✓	✓	15	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
3	09:00	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
4	09:00	3.0	7.6				2 KG	✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
5	09:00	3.0	7.5					✓	✓	8	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
6	09:30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
7	09:30	3.0	7.6				2 KG	✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
8	06:17	1.5	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
9	06:15	1.5	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
10	06:42	1.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
11	06:18	3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
12	06:07	3.0	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
13	06:00	3.0	7.2				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
14	06:30	3.0	7.2					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
15	06:30	1.5	7.2					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
16	06:30	1.5	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
17	06:30	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
18	06:40	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
19	06:30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
20	06:40	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
21	06:40	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
22	06:40	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
23	06:30	3.0	7.6					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
24	06:40	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
25	06:00	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
26	06:00	3.0	7.5					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
27	06:00	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
28	06:30	3.0	7.6				2 KG	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
29	06:00	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
30	06:14	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	
31	06:25	3.0	7.6				2 kg	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ท.	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) / Kg Salt (เกลือ) / Kg / Liter Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) / Kg  
Soda Ash (โซดา-แอส) / Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) / kg

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ตำแหน่ง)

Date / วันที่ 31/5/66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 31/5/66

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 31/5/66

Time / เวลา



# Swimming Pool Daily Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบระบบสระว่ายน้ำ

Month (เดือน) / Year (ปี)

06 / 2566

Building / อาคาร

CRH

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						ผลการการทำงาน				Recorded		หมายเหตุ
				Chlorine	Salt	Soda Ash	Diatomite	Pump Set		Pressure Tank		Filter Set		เครื่องเกิด		กระบอกเรตต์		By		
		CL	PH	คลอรีน	เกลือ	โซดา-แอสช	ผงกรอง	ชุดปั๊ม		แรงดันของถังกรอง(....PSI)		ชุดถังกรองน้ำ						บันทึก		
								(1-1.5)	(7.2-7.6)	(kg)	(kg/L)	(kg)	(kg)						No.1	
1	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
2	05.57	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
3	06.30	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
4	06.40	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
5	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
6	06.30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
7	06.40	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
8	06.30	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
9	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
10	06.30	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
11	06.30	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
12	06.26	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
13	06.07	1.5	7.2					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
14	05.54	1.5	7.2					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
15	06.14	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
16	06.19	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
17	06.30	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
18	06.30	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
19	06.36	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
20	06.09	3.0	7.6					✓	✓	18	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
21	06.29	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
22	06.15	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
23	06.11	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
24	06.00	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
25	06.30	3.0	7.6					✓	✓	19	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
26	06.30	3.0	7.6					✓	✓	14	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
27	06.30	3.0	7.6					✓	✓	20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
28	06.30	3.0	7.6				2 kg.	✓	✓	10	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
29	06.07	3.0	7.6					✓	✓	12	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
30	06.14	3.0	7.6					✓	✓	16	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	พ.ก.ส.		
31																				

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ซอคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) \_\_\_\_\_ Kg.      Salt (เกลือ) \_\_\_\_\_ Kg. / Litre      Diatomite Filter Aid (ผงกรอง) \_\_\_\_\_ Kg.  
Soda Ash (โซดา-แอสช) \_\_\_\_\_      Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) \_\_\_\_\_ kg

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 30/6/66

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30/6/66

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 30/6/66

Time / เวลา