

เอกสารแบบ 9
เอกสารตรวจสอบระบบวัดศักยภาพ

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of January 2023

Floor	Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟห้อง Bustan	✓			✓	ใช้ประตูเดิม
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Swimming pool	✓			✓	ใช้ประตูเดิม
ชั้น 15 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		

Security Fire Equipment Checklist Report
Of January 2023

Floor	Pull down	Joint	Emergency light	Extinguisher	Hose roll	Lid	Fire fight phone	Smoke	Heat	Fire exit sign	Fire exit door	Sprinkler
ชั้น	ดึง	ข้อต่อ	ไฟฉุกเฉิน	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	ฝา	โทรศัพท์	ถังควัน	ถังความร้อน	ป้ายหนีไฟ	ประตูหนีไฟ	หัวฉีดน้ำ
17	1	1	1	3	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	4	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
5	3	3	3	3	3	3	3	44	5	4	3	99
4	3	3	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
3	3	3	2	4	3	3	3	27	2	3	3	66
2	3	3	3	4	3	3	3	37	9	3	3	138
1	3	3	3	4	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	4	4	4	1	16	30	N/A	3	93
Total รวม									49	Smoke		582
Pull Down									54	Heat		60
Joint									60	Fire exit sign		49
Extinguisher									54	Fire exit door		52
Hose roll									54	Spingkle		1285
Lid									49	Emergency light		49
Fire fight phone												

Approved by	ตรวจสอบความปลอดภัย
	Chief Security



SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of January 2023

Floor	Pull down		Fire fight phone		Smoke		Heat		Sprinkler		หมายเหตุ
	Status	No	Status	No	Status	No	Status	No	Status	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	1/1/2023
Check by	เจ้าพนักงานความปลอดภัย Security Officer

Approved by	เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย Chief Security
-------------	---

Floor	Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
	Status	No	Status	No	
ประตูหนีไฟห้องพักรับ	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟห้อง Grand meroz	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Boardroom	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas	✓		✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Diwan	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟทางลงชั้น B	✓		✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พานาแอล	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		

Date	1/1/2023
Check by	เจ้าพนักงานความปลอดภัย Security Officer เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย Security Officer

Approved by	เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย Chief Security
-------------	---

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรซาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Generator	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในมอเนจราวด้านหน้าอาคาร	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		

Date	21/1/2023
Check by	นาย ณัฐ Security Officer

Approved by	นายณัฏฐ์ บุญบำรุง Chief Security
-------------	-------------------------------------

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟ

Date 1/1/2023
 Check by ปรเมศวร์ ชัยสมบูรณ์
 Security Officer

Approved by ปรเมศวร์ ชัยสมบูรณ์
 Chief Security



SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
 of January 2023

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
หน้าห้อง 1 ราชอาณาจักรไทย	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	(ไม่มี)ข้างดอดออกไปซ่อม
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
บันไดหนีไฟกลาง		✓	เสีย (ข้างดอดออกไปซ่อม)
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	"ไม่มีเคาเสียบไฟ"
บันไดหนีไฟกลาง		✓	เสีย
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	N/A		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	4/12/2023
Check by	นายอานันท์ งามสัมพันธ์ Security Officer นายสุวิทย์ งามสัมพันธ์ Security Officer

Approved by	นายอานันท์ งามสัมพันธ์ Chief Security
-------------	--



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of January 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้าง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	(ไม่มี)ข้างดอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย



SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST
of January 2023

สถานที่	รายการ	สัปดาห์ที่ ๑										หมายเหตุ
		วันจันทร์ - วันศุกร์					วันเสาร์ - วันอาทิตย์					
B	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	หมายเหตุ
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.1	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.2	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.3	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.4	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.5	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.6	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.7	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.8	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.9	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fl.10	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	หมายเหตุ
	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

สถานที่	รายการ	สัปดาห์ที่ ๑										หมายเหตุ
		หน้าปัดเตือนไฟไหม้		ตรวจจับไฟไหม้		ตรวจจับไฟไหม้		ตรวจจับไฟไหม้		ตรวจจับไฟไหม้		
F.1.11	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
F.1.12	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.1.13	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.1.14	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.1.15	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.1.16	สัญญาณเตือนภัย (Siren)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Date	21/1/2023
Check By	Security Office

Approved by	Chief Security
-------------	----------------



Security Fire Equipment Checklist Report
of February 2023

Floor	Pull down	Joint	Emergency light	Extinguisher	Hose roll	Lid	Fire fight phone	Smoke	Heat	Fire exit sign	Fire exit door	Sprinkler
17	1	1	1	3	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	4	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	99
5	3	3	3	3	3	3	3	44	5	4	3	145
4	3	3	3	3	3	3	3	61	8	5	3	66
3	3	3	3	3	3	3	3	27	2	3	3	138
2	3	3	3	3	3	3	3	37	9	3	3	93
1	3	3	3	3	3	3	3	3	30	N/A	3	582
B-1	1	4	1	4	4	4	1	16	49	Smoke		60
Total รวม										Smoke		49
Pull Down										Heat		60
Joint										Fire exit sign		49
Extinguisher										Fire exit door		52
Hose roll										Spingle		1285
Lid										Emergency light		49
Fire fight phone												

Approved by	Chief Security
-------------	----------------

Floor	Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Divan	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟทางลงชั้น B	✓		✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พานาโซนิก	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		

Date	1/2/2023
Check by	นายณฐกร มาลีอินทร์ Security Officer
	นายสุรสิทธิ์ ภิรมย์เมธี Security Supervisor
Approved by	นายณฐกร มาลีอินทร์ Chief Security



SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of February 2023

Floor	Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 หอ Control Lift	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟห้อง Bustan	✓		✓		ไม้ดีประตูเสื่อม
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Swimming pool	✓		✓		ไม้ดีประตูเสื่อม
ชั้น 15 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟห้อง Fitness	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง ห้องครัว	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟห้อง Grand meroz	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Boardroom	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas	✓		✓		

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST of February 2023

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ทาง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ฉุกเฉิน	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST of February 2023

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	2/2/2023
Check by	Mr. Sittichai Sittichai Security Supervisor

Approved by	Mr. Sittichai Sittichai Chief Security
-------------	---

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of February 2023

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง ไรทาน	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรทาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Generator	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		

Date: 2/2/2023
 Check by: ธีรพล ทรัพย์สัน
 Security Officer

Approved by: ธีรพล ทรัพย์สัน
 Chief Security



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of February 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift		✓	เสีย
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟ

Date	3/2/2023
Check by	จก. ๑๑6 Security Officer

Approved by	สมภารดา วัฒนวิเชียร Chief Security
-------------	---------------------------------------



สถานี	รายการ	บริษัท สีสัน สีสภาพการบริการเสียงขนส่ง						หมายเหตุ
		หน่วยนับโดยพื้นที่ใช้งาน		หน่วยนับโดยพื้นที่วาง		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
F1.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓		✓		
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)							

SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of March 2023

Floor	Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		
ชั้น 16 ประตูไฟฟ้าห้อง Bustan	✓			✓	ใช้ประตูเลื่อน
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง Swimming pool	✓			✓	
ชั้น 15 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		ใช้ประตูเลื่อน
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูไฟฟ้าห้อง Fitness	✓		✓		
ประตูไฟฟ้ากลาง	✓		✓		
ประตูไฟฟ้าห้อง corridor ข้าง	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูไฟฟ้าห้อง Grand meroz	✓		✓		

Security Fire Equipment Checklist Report
of March 2023

Floor ชั้น	Pull down ดึงสายดับ	Joint สลัก	Emergency light ไฟฉุกเฉิน	Extinguisher ถังดับเพลิง	Hose roll สายดับเพลิง	Lid ฝาปิด	Fire fight phone โทรศัพท์ดับเพลิง	Smoke ควันดำ	Heat ความร้อน	Fire exit sign ป้ายหนีไฟ	Fire exit door ประตูหนีไฟ	Sprinkler หัวฉีดน้ำ
17	1	1	1	3	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	4	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	62
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	3	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	3	2	4	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	4	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	4	4	4	1	16	30	N/A	3	93
Total รวม									49	Smoke		582
Pull Down									54	Heat		60
Joint									60	Fire exit sign		49
Extinguisher									54	Fire exit door		52
Hose roll									54	Spinkle		1285
Lid									49	Emergency light		49
Fire fight phone												

Approved by :
 Chief Security

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST
of March 2023

Floor	Pull down		Fire fight phone		Smoke		Heat		Sprinkler		หมายเหตุ
	Status	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Status	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	2/3/2023
Check by	นางสาว นพรัตน์ Security Supervisor

Approved by	นางสาว นพรัตน์ Chief Security
-------------	----------------------------------

Floor	Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
	Status	No	Status	No	
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Boardroom	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas	✓		✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Divan	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟทางลงชั้น B	✓		✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พยาบาล	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		

Date	1/3/2023
Check by	นางสาว นพรัตน์ Security Officer
	นางสาว นพรัตน์ Security Supervisor
Approved by	นางสาว นพรัตน์ Chief Security



Approved by	 Chief Security
---------------------------	--

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟ

Date	3/3/2023
Check by	 Security Officer

Approved by	 Chief Security
-------------	---



SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of March 2023

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
หน้าห้อง 1 ราชอาณาจักร	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าชั้น	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสโมร์ดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ไม่มีเคาะเสียงไฟ
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสโมร์ดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ไม่มีเคาะเสียงไฟ
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ไม่มีเคาะเสียงไฟ
บันไดหนีไฟกลาง 3/2			ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง 3/1	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย	✓	✓	ไม่มีเคาะเสียงไฟ
บันไดหนีไฟกลาง			
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย	✓	✓	ไม่มีเคาะเสียงไฟ
บันไดหนีไฟกลาง			
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย	N/A		
บันไดหนีไฟกลาง	N/A		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A		

Date	2/3/2023
Check by	นางสาว แรที Security Officer นางสาว อัมมิล Security Officer

Approved by	นางสาว อัมมิล Chief Security
-------------	--



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of March 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift		✓	เสีย
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		เสีย
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		เสีย
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		ไฟสโมร์ดไลท์
บันไดหนีไฟขวา	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		ไฟสโมร์ดไลท์
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		เสีย
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		ไฟสโมร์ดไลท์

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST of March 2023

Approved by	รณรงค์ วงศ์วรรณ (วนร)
	Chief Security

Approved by	รณรงค์ วงศ์วรรณ (วนร)
	Chief Security

Approved by	รณรงค์ วงศ์วรรณ (วนร)
	Chief Security

Approved by	รณรงค์ วงศ์วรรณ (วนร)
	Chief Security

Approved by	รณรงค์ วงศ์วรรณ (วนร)
	Chief Security

Floor	Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Boardroom	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas	✓		✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Divan	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้องลงชั้น B	✓		✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พยาบาล	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		

Date	1/4/2023
Check by	นางสาวกัญญากร อภิชาติภักดี
	Security Officer
	นางสาวประวีณา อภิชาติภักดี
Approved by	นางสาวประวีณา อภิชาติภักดี
	Chief Security



SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of April 2023

Floor	Fire exit sign Status		Fire exit door Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift			✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟห้อง Bustan	✓			✓	ใช้ประตูฉุกเฉิน
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Swimming pool	✓			✓	ใช้ประตูฉุกเฉิน
ชั้น 15 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟห้อง corridorซ้าย	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorขวา	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟห้อง Fitness	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง หลอดคว่ำ	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟห้อง Grand meroz	✓		✓		

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST of April 2023

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ทาง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST of April 2023

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date 1/4/2023
Check by วิศวกร ฝึกอบรม
Security Supervisor

Approved by วิศวกร ฝึกอบรม (ชื่อ)
Chief Security

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of April 2023

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓				✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไร่ยาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Generator	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจากรถด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		

Date	2/4/2023
Check by	สมานะพร ทรัพย์สัน Security Officer

Approved by	ประสิทธิ์ สีสอนเมือง (เซ็น) Chief Security
-------------	---



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of April 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift		✓	เสีย
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		เสีย
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	✓		ไฟสปรอดไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		

Floor	Hose Reel		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟ

Date	24/2023
Check by	จก. ๑๐6 Security Officer

Approved by	ประสิทธิ์ พิเศษอนันต (๑๐๖) Chief Security
-------------	--

สถานที่	รายการ	บันทึกการติดตั้งอุปกรณ์เสียงและแสง						หมายเหตุ
		หน้าปัดเปิดไฟฉุกเฉิน		โคมไฟแอลอีดีสว่าง		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
B	สัญญาณเตือนภัย (Siren)		✓					
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)		✓					
F1.1	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		พริบที่ศูนย์ Divan
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.4	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		ห้องโถงสาม
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		N/A
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		
F1.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		
	สัญญาณไฟฉุกเฉิน (Strobe Light)	✓		✓		✓		

สถานที่	รายการ	บริษัทเคซีทีกรุ๊ปภาคเหนือ จำกัด เชียงใหม่และแสง								หมายเหตุ
		หน่วยงานเชียงใหม่				หน่วยงานแม่ฮ่องสอน				
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
F.I.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				N/A
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓				
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)	✓		✓		✓				
F.I.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)			✓						
	สัญญาณไฟเลี้ยว (Strobe Light)			✓						

Date	4/4/2023
Check By	James duBois Security Officer

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		ไฟสปอร์ตไลท์
บันไดหนีไฟขวา	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		เสียบ
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย	✓		
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓		
บันไดหนีไฟขวา		✓	
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	ไฟสปอร์ตไลท์
บันไดหนีไฟกลาง		✓	
บันไดหนีไฟขวา		✓	
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง		✓	
บันไดหนีไฟขวา		✓	
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง		✓	
บันไดหนีไฟขวา		✓	ไม่มีเต้าเสียบไฟ
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง		✓	
บันไดหนีไฟขวา		✓	
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	
ชั้น A บันไดหนีไฟซ้าย		✓	
บันไดหนีไฟกลาง		✓	
บันไดหนีไฟขวา		✓	
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	

Date	3/4/2023
------	----------

ชั้น	รายการ	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		จุดยึด		ตัวกล้อง		จอภาพ		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
	ห้องอาหาร Papirus	✓		✓		✓		
	หน้าโถงยาน 1	✓		✓		✓		
	โถงยาน 1	✓		✓		✓		
	โถงยาน 2	✓		✓		✓		
	ห้องครัว	✓		✓		✓		
	ทางเดินหน้าห้องครัว	✓		✓		✓		
	ห้อง Bakery 1	✓		✓		✓		
	ห้อง Bakery 2	✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟท์ (ลูกค้า) ตัวที่ 1	✓		✓		✓		
	หน้าลิฟท์ (ลูกค้า) ตัวที่ 2	✓		✓		✓		
	บันไดเลื่อน	✓		✓		✓		
	โถงหน้าห้องBallroom ตัวที่ 1	✓		✓		✓		
	โถงหน้าห้องBallroom ตัวที่ 2	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Board Room	✓		✓		✓		
	Board Room	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 1	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 2 หน้าห้อง	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 2 หลังห้อง	✓		✓		✓		
	ห้องเก็บของส้วม	✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกค้า)	✓		✓		✓		
	หน้าห้องละหมาด	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator	✓		✓		✓		
	Barakas	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Barakas 1	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Barakas 2	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Butcher	✓		✓		✓		
	บันไดทางขึ้น-ลง	✓		✓		✓		
1	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกค้า)	✓		✓		✓		
	Font counter	✓		✓		✓		
	Store Bells	✓		✓		✓		
	Diwan	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan ตัวที่ 1	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan ตัวที่ 2	✓		✓		✓		
	Diwan counter	✓		✓		✓		
	AlQahwa	✓		✓		✓		
	Lobby 1	✓		✓		✓		
	Lobby 2	✓		✓		✓		
	Lobby 3	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นหน้าโรงแรม	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นสโตนีย์	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นสโตนีย์	✓		✓		✓		
	กล้องส่องทะเยียน 1	✓		✓		✓		
	กล้องส่องทะเยียน 2	✓		✓		✓		



SECURITY CCTV CHECK LIST
of April 2023

ชั้น	รายการ	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		จุดยึด		ตัวกล้อง		จบภาพ		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
16	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	เสีย (ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ) ภาพไม่ชัด (มองกลางคืนไม่ได้)
	สระว่ายน้ำ	✓			✓		✓	
	Bustan	✓			✓		✓	
15	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
14	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
13	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
12	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
11	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
10	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
9	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
8	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
7	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
6	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
5	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	corridor ชาย	✓		✓			✓	
	corridor ขวา	✓		✓			✓	
4	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓		✓			✓	
	หน้าห้องฟิตเนส	✓		✓			✓	

Approved by	unclassified (unarmed)
	Chief Security

	ชำรุด	ปกติ	รวม
รวมกลิ้งทั้งหมด	4	94	98

Approved by	นายประสิทธิ์ พัฒทองเมือง(นาย) Chief Security
---------------------------	--

Floor	Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ประตูหนีไฟห้องครัว 1	✓		✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟห้อง Grand meroz 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟ Boardroom 1	✓		✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas 1	✓		✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Diwan 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้องลงชั้น B 1	✓		✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พานาบอล 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		

Date	1/5/2023
Check by	นายสมชาย ใจดี Security Officer
	นายสมชาย ใจดี Security Supervisor

Approved by	นายสมชาย ใจดี
	Chief Security



SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of May 2023

Floor	Fire exit sign		Fire exit door		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift 2	N/A		✓		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟห้อง Bustan 3	✓		✓		ใช้ประตูฉุกเฉิน(ประตูยังใช้งานได้)
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง Swimming pool 1	✓		✓		
ชั้น 15 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		ใช้ประตูฉุกเฉิน(ประตูยังใช้งานได้)
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridorชั้น 1	✓		✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟห้อง Fitness 3	✓		✓		
ประตูหนีไฟกลาง 2	✓		✓		

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST of May 2023

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้าง Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST of May 2023

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	1/5/2023
Check by	 Security Supervisor

Approved b	 Chief Security
------------	---

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of May 2023

Floor	Hose Rell		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓				✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไรธานี	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Generator	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจากรถด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		

Date	2/5/2023
Check by	สมชาย ทรัพย์สัน Security Officer

Approved by	สมชาย ทรัพย์สัน Chief Security
-------------	-----------------------------------



SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of May 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Status		
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย 3		✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง 2		✓	เสีย
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย 3		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓		
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย 3		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	เสีย
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓		
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓		
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓		
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย 3		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓		
บันไดหนีไฟขวา 1	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓		

Floor	Hose Reel		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Status		Status		Status		
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟประจุ (กระแสแตก)
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสไฟประจุ (กระแสแตก)

Date	2/5/2023
Check by	จาก บกจ Security Officer

Approved by	นายอภิวัฒน์ เสงี่ยมพงษ์ Chief Security
-------------	---

SECURITY SIREN&LIGHT CHECK LIST
of May 2023

สถานที่	รายการ	นับจากติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง										หมายเหตุ	
		หน้าบ้านโดยทั่วไป					พื้นที่อื่น ๆ						
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
B	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)												
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)												
Fl.1	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓		หน้าห้องครัว Divan	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.2	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.3	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.4	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓		ห้องโถง	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.5	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.6	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.7	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓		N/A	
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.8	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.9	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			
Fl.10	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓		✓		✓			
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓		✓		✓			

สถานที่	รายการ	มีทั้งการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยด้วยเสียงและแสง										หมายเหตุ
		หน้าบ้านโดยทั่วไป		โรงรถ		โถงลิฟท์		โถงลิฟท์		พื้นที่อื่น ๆ		
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
Fl.11	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.12	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.13	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.14	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.15	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.16	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)	✓		✓		✓						
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)	✓		✓		✓						
Fl.17	สัญญาณเสียงเตือนภัย (Siren)											
	สัญญาณไฟเตือนภัย (Strobe Light)											
												ห้องควบคุมลิฟท์

Date	4/5/2023
Check By	นางสาว เก่ง Security Officer

Approved by	นายสมชาย ใจดี Chief Security
-------------	---------------------------------

Floor	EMERGENCY LIGHT Status	หมายเหตุ
	Yes No	
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	
บันไดหนีไฟขวา 1	✓	ไฟสวิตช์ไฟ
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
ชั้น 7 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓	
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
ชั้น 6 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓	
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
ชั้น 5 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓	
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 4 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓	ไม่มีเคา์เตอร์ไฟ
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	
บันไดหนีไฟขวา 1	✓	ไฟสวิตช์ไฟ
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	ไม่มีเคา์เตอร์ไฟ
ชั้น 3 บันไดหนีไฟซ้าย 3	✓	ไม่มีเคา์เตอร์ไฟ
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟขวา 1	✓	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
ชั้น 2 บันไดหนีไฟซ้าย 3	N/A	
บันไดหนีไฟกลาง 2	N/A	
บันไดหนีไฟขวา 1	✓	ไม่มีเคา์เตอร์ไฟ
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	
ชั้น 1 บันไดหนีไฟซ้าย 3	N/A	
บันไดหนีไฟกลาง 2	✓	ไม่มีเคา์เตอร์ไฟ
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A	
โถงลิฟท์พนักงาน	✓	เส้น
ชั้น B บันไดหนีไฟซ้าย 3	N/A	
บันไดหนีไฟกลาง 2	N/A	
บันไดหนีไฟขวา 1	N/A	
โถงลิฟท์พนักงาน	N/A	

Date	3/5/2023
Check by	นางสาว เก่ง Security Officer นางสาว เก่ง Security Officer

Approved by	นายสมชาย ใจดี Chief Security
-------------	---------------------------------

ชั้น	รายการ	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		จุดยึด		ตัวกล้อง		จอภาพ		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
	ห้องอาหาร Papirus	✓		✓		✓		
	หน้าโถงร้าน 1	✓		✓		✓		
	โถงร้าน 1	✓		✓		✓		
	โถงร้าน 2	✓		✓		✓		
	ห้องครัว	✓		✓		✓		
	ทางเดินหน้าห้องครัว	✓		✓		✓		
	ห้อง Bakery 1	✓		✓		✓		
	ห้อง Bakery 2	✓		✓		✓		
3	หน้าลิฟท์ (ลูกค้า) ตัวที่ 1	✓		✓		✓		
	หน้าลิฟท์ (ลูกค้า) ตัวที่ 2	✓		✓		✓		
	บันไดเลื่อน	✓		✓		✓		
	โถงหน้าห้องBallroom ตัวที่ 1	✓				✓		
	โถงหน้าห้องBallroom ตัวที่ 2	✓				✓		
	หน้าห้อง Board Room	✓		✓		✓		
	Board Room	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 1	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 2 หน้าห้อง	✓		✓		✓		
	Grand Meroz 2 หลังห้อง	✓		✓		✓		
	ห้องเก็บของส้วม	✓		✓		✓		
2	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกค้า)	✓		✓		✓		
	หน้าห้องละหมาด	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Generator	✓		✓		✓		
	Barakas	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Barakas 1	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Barakas 2	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง Butcher	✓		✓		✓		
	บันไดทางขึ้น-ลง	✓		✓		✓		
1	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกค้า)	✓		✓		✓		
	Font counter	✓		✓		✓		
	Store Bells	✓		✓		✓		
	Diwan	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan ตัวที่ 1	✓		✓		✓		
	ห้องครัว Diwan ตัวที่ 2	✓		✓		✓		
	Diwan counter	✓		✓		✓		
	AlQahwa	✓		✓		✓		
	Lobby 1	✓		✓		✓		
	Lobby 2	✓		✓		✓		
	Lobby 3	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นหน้าโรงแรม	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นสโตนี่ซ้าย	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นสโตนี่ขวา	✓		✓		✓		
	กล้องส่องทะเยียน 1	✓		✓		✓		
	กล้องส่องทะเยียน 2	✓		✓		✓		

ชั้น	รายการ	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		จุดยึด		ตัวกล้อง		จอภาพ		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
16	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	เสีย (ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ) ภาพไม่ชัด (มองกลางคืนไม่ได้)
	สระว่ายน้ำ	✓				✓	✓	
	Bustan	✓			✓		✓	
15	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
14	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
13	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
12	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
11	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
10	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
9	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
8	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
7	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
6	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
5	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	corridor ซ้าย	✓			✓		✓	
	corridor ขวา	✓			✓		✓	
4	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกดำ)	✓			✓		✓	
	หน้าห้องพิเศษ	✓			✓		✓	

Floor အဆင့်	Pull down ဆွဲချချိန်	Joint ချိတ်	Emergency light အရေးအခါအလင်း	Extinguisher သတ်မှတ်	Hose reel အဆင့်	Lid အဆင့်	Fire fight phone အရေးအခါ	Smoke အဆင့်	Heat အဆင့်	Fire exit sign အရေးအခါ	Fire exit door အရေးအခါ	Sprinkler အရေးအခါ
17	1	1	1	3	1	1	1	N/A	N/A	N/A	1	N/A
16	2	3	3	4	3	3	2	8	6	1	3	N/A
15	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
14	3	3	3	3	3	3	3	34	N/A	3	3	61
13	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	60
12	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	67
11	3	3	3	3	3	3	3	35	N/A	3	3	66
10	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	64
9	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
8	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
7	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
6	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	71
5	3	3	3	3	3	3	3	36	N/A	3	3	80
4	3	3	3	4	3	3	3	44	5	4	3	99
3	3	4	3	4	4	4	3	61	8	5	3	145
2	3	2	2	4	3	3	3	27	2	3	3	66
1	3	3	3	4	3	3	3	37	9	3	3	138
B-1	1	4	1	4	4	4	1	16	30	N/A	3	93
								Total	Total			
								Pull Down	Smoke			
								Joint	Heat			
								Extinguisher	Fire exit sign			
								Hose reel	Fire exit door			
								Lid	Spiggle			
								Fire fight phone	Emergency light			

ชั้น	รายการ	รายการตรวจเช็ค						หมายเหตุ
		จุดยึด		ตัวคลั่ง		จอภาพ		
		Yes	No	Yes	No	Yes	No	
	ลานจอด VIP	✓		✓		✓		
	หลังอาคาร	✓		✓		✓		
	ทางขึ้นรีซีฟิ่ง	✓		✓		✓		
	ห้องขยะ/รีซีฟิ่ง	✓		✓		✓		
	โถงลิฟท์ 3 (พนักงาน)	✓		✓		✓		
	Smoking , โรงแกลส	✓		✓		✓		
	ทางออก	✓		✓		✓		
	ลานจอดหน้าอาคาร 1	✓		✓		✓		
	ลานจอดหน้าอาคาร 2	✓		✓		✓		
	ลานจอดหน้าอาคาร 3	✓		✓		✓		
B	หน้าลิฟท์ 1,2 (ลูกค้า)	✓		✓		✓		
	ทางเข้าห้องลิสดเคอร์	✓		✓		✓		
	หน้าห้อง ม/ช, HR	✓		✓		✓		
	หน้าห้องช่าง	✓		✓		✓		
	ลานจอด ตัวที่ 1	✓		✓		✓		เสีย (ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ)
	ลานจอด ตัวที่ 2 (ทางขึ้น-ลง)	✓		✓		✓		เสีย (ไม่มีภาพขึ้นหน้าจอ)
	แดนขึ้น	✓		✓		✓		

	ชำรุด	ปกติ	รวม
รวมกล่องทั้งหมด	4	94	98

Date	
3/5/2023	
	Security Officer
	Training Negotiation
	Security Supervisor

Approved by	
	Chief Security

Floor	Fire exit sign Status	Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	
ประตูหนีไฟห้อง Boardroom	A3	✓		
ชั้น 2 ประตูหนีไฟห้อง Generator	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง Barakas	A3	✓		
ชั้น 1 ประตูหนีไฟห้อง Diwan	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้องชั้น B	A3	✓		
ชั้น B ประตูหนีไฟห้อง พยานาถ	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		

Date	1/6/2023
Check by	นายสมชาย งามน้อย
	Security Officer
	นายสมชาย งามน้อย
Approved by	นายสมชาย งามน้อย
	Chief Security



SECURITY FIRE EXIT DOOR CHECK LIST
of June 2023

Floor	Fire exit sign Status	Fire exit door Status		หมายเหตุ
		Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	A	N/A		
ชั้น 16 ประตูหนีไฟห้อง Bustan	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง Swimming pool	A3	✓		ข้อผิดพลาด (ประตูหนีไฟงานได้)
ชั้น 15 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ชั้น 14 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 13 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 12 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 11 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 10 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 9 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 8 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 7 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 6 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 5 ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A1	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 4 ประตูหนีไฟห้อง Fitness	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		
ประตูหนีไฟห้อง corridor ชั้น A3	A3	✓		
ชั้น 3 ประตูหนีไฟห้อง ห้องครัว	A3	✓		
ประตูหนีไฟห้อง Grand meroz	A1	✓		
ประตูหนีไฟกลาง	A2	✓		

SECURITY EXTINGUISHER CHECK LIST of June 2023

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 หอ Control Lift	✓		
ชั้น 16 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		

SECURITY FIRE EQUIPMENT CHECK LIST of June 2023

Floor	Pull down Status		Fire fight phone Status		Smoke Status		Heat Status		Sprinkler Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17	✓		✓		✓		N/A		N/A		
ชั้น 16	✓		✓		✓		✓		N/A		
ชั้น 15	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 14	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 13	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 12	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 11	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 10	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 9	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 8	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 7	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 6	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 5	✓		✓		✓		N/A		✓		
ชั้น 4	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น 1	✓		✓		✓		✓		✓		
ชั้น B	✓		✓		✓		✓		✓		

Date	1/6/2023
Check by	 Security Supervisor

Approved by	 Chief Security
-------------	--

SECURITY FIRE HOSE CABINET CHECK LIST
of June 2023

Floor	Hose Rell Status		Joint Status		Lid Status		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		✓		✓		
ชั้น 16 ทางเข้าสะพานน้ำ	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓				✓		
ทางออก Rooftop	✓		✓		✓		
ชั้น 15 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 14 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 13 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 12 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 11 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 10 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 9 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 8 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 7 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 6 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		

Floor	Extinguisher Status		หมายเหตุ
	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 5 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ชั้น 4 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
หน้าห้อง ไร่ยาน	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น 3 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
หน้าห้อง Steward	✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ห้องครัว	✓		
ห้อง Generator	✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ในป้อมจราจรด้านหน้าอาคาร	✓		
โรงแก๊ส	✓		
ห้องครัว	✓		
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้าซ้าย	✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		

Date 2/6/2023
 Check by ธีรวัฒน์ ทรัพย์สัน
 Security Officer

Approved by ธีรวัฒน์ ทรัพย์สัน
 Chief Security

SECURITY EMERGENCY LIGHT CHECK LIST
of June 2023

Floor	EMERGENCY LIGHT		หมายเหตุ
	Yes	No	
ชั้น 17 ห้อง Control Lift	✓		
ชั้น 16 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	ถอดออกไปซ่อม
บันไดหนีไฟกลาง A2		✓	เสีย
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 15 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 14 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 13 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 12 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 11 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 10 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	N/A		
โถงลิฟท์พนักงาน		✓	ถอดออกไปซ่อม
ชั้น 9 บันไดหนีไฟซ้าย A1		✓	เสีย
บันไดหนีไฟกลาง A2	✓		
บันไดหนีไฟขวา A3	✓		ไฟสปรอตไลท์
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		
ชั้น 8 บันไดหนีไฟซ้าย A1	✓		

Floor	Hose Reel		Joint		Lid		หมายเหตุ
	Yes	No	Yes	No	Yes	No	
โถงลิฟท์ลูกค้าขวา	✓		✓		✓		
หน้าห้อง Steward	✓		✓		✓		
ชั้น 2 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Barakas	✓		✓		✓		
ชั้น 1 โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ห้องครัว Diwan	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสประจุ (กระแสแตก)
ชั้น B โถงลิฟท์ลูกค้า	✓		✓		✓		
โถงลิฟท์พนักงาน	✓		✓		✓		
ประตูทางเข้า	✓		✓		✓		
ทางลงลานจอดรถชั้น B	✓		✓		✓		ไม่มีกระแสประจุ (กระแสแตก)

Date	2/6/2023
Check by	นายณัฏฐ์ Security Officer

Approved by	นายณัฏฐ์ เสงี่ยมพงษ์ Chief Security
-------------	--

[illegible]

unclassified (original)	
Chief Security	
Approved by	

Date	3/6/2023
Check by	[Signature] Security Officer [Signature] Security Officer

Approved by	unclassified (excluded)
	Chief Security