

**6.8 แผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องจักร
ของงานระบบต่าง ๆ**

SCHEDULE MAINTENANCE 2566 PLAN

แผนงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ปี 2566

งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แผนงานระบบ

แก้ไขครั้งที่.....

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักร หรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาดำเนินการ เวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	ต.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	แผนงานบำรุงรักษา CHILLER (MA)	7	M, Q, Y 6 ครั้ง/ปี	☆		☆		☆		☆		☆		☆	Y
2	แผนงานบำรุงรักษา CHILLED WATER PRIMARY PUMP	7	W, M, Q, H, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
3	แผนงานบำรุงรักษา CONDENSER WATER PUMP	7	W, M, Q, H, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
4	แผนงานบำรุงรักษา CHILLED WATER SECONDARY PUMP	11	W, M, Q, H, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
5	แผนงานบำรุงรักษา COOLING TOWER	8	W, M, Q, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
6	แผนงานบำรุงรักษา OZONE(MA)	1	4 ครั้ง/ปี	-	-	☆	-	-	☆	-	-	☆	-	-	☆
7	แผนงานบำรุงรักษา AIR HANDING UNIT - AHU(ตัวกลาง)	43	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
8	แผนงานบำรุงรักษา AIR HANDING UNIT - AHU(รับน้ำ)	222	M, Q, Y 3 ครั้ง/ปี	☆	-	-	-	☆	-	-	-	☆	-	-	-
9	แผนงานบำรุงรักษา AIR SPLIT TYPE	23	M, Q, H, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y
10	แผนงานบำรุงรักษา PRESSURIZED FAN	18	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
11	แผนงานบำรุงรักษา KITCHEN EXHAUST FAN (ล้างท่อ) (MA)	20	M, Q, Y 1 ครั้ง/ปี	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
12	แผนงานบำรุงรักษา MAKE UP AIR FAN	20	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
13	แผนงานบำรุงรักษา SMOKE VENTILATION FAN	6	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
14	แผนงานบำรุงรักษา PARKING VENTILATION FAN	118	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y
15	แผนงานตรวจสอบระบบน้ำท่วม IMPRESSIVE	122	Q	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-
16	แผนงานบำรุงรักษา สบอบเพดานวัด เครื่องมือวัด	3	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-
17	แผนงานบำรุงรักษา สบอบเพดานวัด TEMPERATURE	28	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-
18	แผนงานบำรุงรักษา สบอบเพดานวัด PRESSURE GAUGE	78	Y	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-

CODE ☒ เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☐ ไม่ตรวจสอบ/ไม่มีชิ้นงาน * ต้องแก้ไข W = ประจักษ์ได้ทันที M = ประจักษ์เดือน Q = ทุก 3 เดือน H = ทุก 6 เดือน Y = ประจำปี

อนุมัติโดย.....

(คุณจิระ ภูมิธรรมรัตน์)

10/12/65

Manager, Facility Management

อนุมัติโดย.....

(คุณสุวิทย์พร นิลละอานะ)

Regional General Manager

งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า แผนงานระบบ

แก้ไขครั้งสุดท้าย.....

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักร หรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาตามรอบ เวลา	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
1	แผนงานบำรุงรักษา RMU (MA)	2	M, Y 1 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	Y	M	M	M	M	M	
2	แผนงานบำรุงรักษา MDB	6	M, Y 1 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	Y	M	M	M	M	M	
3	แผนงานบำรุงรักษา PABX (MA)	1	M, Q 4 ครั้ง/ปี	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	
4	แผนงานบำรุงรักษา GENERATOR (MA)	3	W, M, Y 2 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Y	M	
5	แผนงานบำรุงรักษา TRANSFORMER (MA)	6	M, Y 1 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	Y	M	M	M	M	M	
6	แผนงานบำรุงรักษา MDB (CAP BANK) (MA)	6	M, Y 1 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	Y	M	M	M	M	M	
7	แผนงานบำรุงรักษา FIRE ALARM CONTROL PANEL	2	M 3 ครั้ง/ปี	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
8	แผนงานบำรุงรักษา LIFT (MA)	9	12 ครั้ง/ปี 12 ครั้ง/ปี	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
9	แผนงานบำรุงรักษาบันไดเลื่อน (MA)	40	M 4 ครั้ง/ปี	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
10	แผนงานบำรุงรักษา SOLAR ROOF TOP	1	M 4 ครั้ง/ปี	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
11	แผนงานบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT	220	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
12	แผนงานบำรุงรักษา ระบบเตือนภัยไฟฟ้า	336	3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	แผนงานบำรุงรักษา อุปกรณ์การไฟฟ้าในห้คงควบคุมไฟฟ้าตามชั้นอาคาร	61	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
14	แผนงานตรวจสอบตู้รับไฟฟ้า IMPRESSIVE	151	Q	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-	
15	แผนงานบำรุงรักษาระบบ SOUND	1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
16	แผนงานบำรุงรักษา ระบบเตือนภัย เครื่องมือวัด	5	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	

CODE ☒ เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ☐ ไม่ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน *ต้องแก้ไข W = ประจำสัปดาห์ M = ประจำเดือน Q = ทุก 3 เดือน H = ทุก 6 เดือน Y = ประจำปี

อนุมัติโดย..... (คุณจิระ ภูมิธรรมรัตน์)

อนุมัติโดย..... (คุณสิริพร ปิตินานะอารี)

Manager, Facility Management

Regional General Manager

วันที่ 10/12/65

วันที่.....

SCHEDULE MAINTENANCE 2566 PLAN

แผนงานบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ปี 2566

งานบำรุงรักษาระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง แผนกงานระบบ

แก้ไขครั้งที่.....

ลำดับ	รายการแผนงานบำรุงรักษา	จำนวนเครื่องจักรหรือพื้นที่	แผนบำรุงรักษาดำเนินการ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	หมายเหตุ
	แผนงานบำรุงรักษา FIRE PUMP		W, M, Q, H, Y	M	M	Q	M	M	H	M	Q	M	M	M	Y	
1	แผนงานบำรุงรักษา FIRE PUMP (MA)	2	4 ครั้ง/ปี	-	☆	-	-	☆	-	-	☆	-	-	☆	-	
2	แผนงานบำรุงรักษา JOCKY PUMP	1	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	
3	แผนงานบำรุงรักษา COLD WATER PUMP	2	M, Q, Y	M	Q	M	M	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	
4	แผนงานบำรุงรักษา SEWAGE SUMP PUMP	26	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y	
5	แผนงานบำรุงรักษา DRAINAGE SUMP PUMP	56	M, Q, Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	Y	
6	แผนงานบำรุงรักษา GAS STATION	2	M, H, Y	M	M	M	M	M	H	M	M	M	M	Y	M	
	แผนงานตรวจสอบสถานีแก๊สเพื่อความปลอดภัยประจำปี (MA)		1 ครั้ง/ปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☆	-	
7	แผนงานบำรุงรักษา BOOSTER PUMP	3	M, Q, H, Y	Y	M	M	Q	M	M	H	M	M	Q	M	M	
	แผนงานบำรุงรักษา WESTE WATER TREATMENT PLANT		M, Q, H	Y	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	
8	แผนงานบำรุงรักษา WESTE WATER TREATMENT PLANT (MA)	1	12 ครั้ง/ปี	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	
9	แผนงานบำรุงรักษา STORM WATER LIFT PUMP	2	M, Q, H	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	
10	แผนงานบำรุงรักษา ระบบท่อจ่ายแก๊ส	2	M, Q, H, Y	M	Q	M	M	Q	M	M	Q	M	M	Y	M	
11	แผนงานตรวจสอบรั่วซึม IMPRESSIVE	140	Q	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-	Q	-	-	
12	แผนงานบำรุงรักษา ระบบน้ำทิ้งชั้นด้า	75	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
13	แผนงานบำรุงรักษา สอบเทียบมิเตอร์น้ำประปา	110	3Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

CODE ☒ เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ☐ ไม่ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน * ต้องแก้ไข W = ประจำสัปดาห์ M = ประจำเดือน Q = ทุก 3 เดือน H = ทุก 6 เดือน Y = ประจำปี

อนุมัติโดย.....
(คุณจิระ ภูมิธรรมรัตน์)

Manager, Facility Management
วันที่ 10/12/65

อนุมัติโดย.....
(คุณสุวิทย์ ปิตังงานะฮารี)
Regional General Manager
วันที่.....

6.9 เอกสารการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203365121

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203365121

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Apr 2023 00:00 - 15 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Apr 2023 18:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Apr 2023 19:58

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไคด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	23 Apr 2023 14:35



Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	350 - 600	533	23 Apr 2023 14:35	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	350 - 600	538	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	350 - 600	536	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	ปกติ	27 - 35	32	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	384	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	386	23 Apr 2023 14:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	385	23 Apr 2023 14:37	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
No data available in table							

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	CHILLER No.1	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

<1>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Apr 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
15 Apr 2023 18:23
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
30 Apr 2023 10:44

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203365121

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203365121

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Apr 2023 00:00 - 15 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Apr 2023 18:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Apr 2023 19:58

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown




รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไทด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:34
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	23 Apr 2023 14:35
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	23 Apr 2023 14:35



Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	350 - 600	533	23 Apr 2023 14:35	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	350 - 600	538	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	350 - 600	536	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	ปกติ	27 - 35	32	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	384	23 Apr 2023 14:36	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	386	23 Apr 2023 14:37	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	385	23 Apr 2023 14:37	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	CHILLER No.1	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

<1>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Apr 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
15 Apr 2023 18:23
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
30 Apr 2023 10:44

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203272464

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203272464

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Feb 2023 00:00 - 15 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Feb 2023 10:21

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Feb 2023 15:43

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Feb 2023 15:39
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Feb 2023 15:39
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	27 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	27 Feb 2023 15:41

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	350 - 600	543	27 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	350 - 600	544	27 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	350 - 600	548	27 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	อนุมัติ	27 - 35	34	27 Feb 2023 15:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	27 Feb 2023 15:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	387	27 Feb 2023 15:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	386	27 Feb 2023 15:43	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.1	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Feb 2023 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub
15 Feb 2023 10:21
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
28 Feb 2023 17:08

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203317061

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203317061

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 Mar 2023 00:00 - 15 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Mar 2023 10:54

วันที่ซ่อมเสร็จ

21 Mar 2023 13:59

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	21 Mar 2023 13:57
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	21 Mar 2023 13:57

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	350 - 600	523	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	350 - 600	524	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	350 - 600	528	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	ปกติ	27 - 35	28	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	387	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	384	21 Mar 2023 13:59	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	386	21 Mar 2023 13:59	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.1	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

◀ ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Mar 2023 06:40
ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub
15 Mar 2023 10:54
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
21 Mar 2023 15:24

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203411212

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203411212

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.1

แผนซ่อม

15 May 2023 00:00 - 15 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 May 2023 11:02

วันที่ซ่อมเสร็จ

24 May 2023 14:22

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

Chiller 01 inc SP

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	24 May 2023 14:21
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	24 May 2023 14:21

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	153390	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	350 - 600	527	24 May 2023 14:21	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153661	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	350 - 600	524	24 May 2023 14:21	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153662	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	350 - 600	528	24 May 2023 14:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	156052	อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง	ปกติ	27 - 35	28	24 May 2023 14:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153387	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	394	24 May 2023 14:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153388	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	384	24 May 2023 14:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	153389	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	386	24 May 2023 14:22	ปกติ

Showing 1 to 7 of 7 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.1	4.64	13	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.1 อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 May 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub
15 May 2023 11:02
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
24 May 2023 16:25

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203411215

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1

AWAITING ACCEPT

รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2

IN PROCESS

กำลังดำเนินการ

3

AWAITING APPROVE

รอการอนุมัติ

4

COMPLETE

ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203411215

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 May 2023 00:00 - 15 May 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 May 2023 11:02

วันที่ซ่อมเสร็จ

24 May 2023 14:28

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	24 May 2023 14:27
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	24 May 2023 14:27

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	874	24 May 2023 14:28	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	859	24 May 2023 14:28	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	855	24 May 2023 14:28	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	388	24 May 2023 14:28	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	389	24 May 2023 14:28	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	387	24 May 2023 14:28	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 May 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub
15 May 2023 11:02
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
24 May 2023 16:26

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203365124

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -

1
AWAITING ACCEPT
รอการตอบรับจากหน่วยงาน

2
IN PROCESS
กำลังดำเนินการ

3
AWAITING APPROVE
รอการอนุมัติ

4
COMPLETE
ปิดงาน (สมบูรณ์)

คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203365124

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Apr 2023 00:00 - 15 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Apr 2023 18:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Apr 2023 19:47

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไคด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	27 Apr 2023 19:46



Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	729	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	747	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	776	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	387	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	388	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	389	27 Apr 2023 19:47	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	CHILLER No.04-NEW	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

<1>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Apr 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
15 Apr 2023 18:23
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
04 May 2023 15:03

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203365124

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203365124

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Apr 2023 00:00 - 15 Apr 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Apr 2023 18:23

วันที่ซ่อมเสร็จ

27 Apr 2023 19:47

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนกงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:45
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	130	ตรวจสอบการหล่อลื่นกันต่อไคด์Vane	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	27 Apr 2023 19:46
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	27 Apr 2023 19:46

Showing 1 to 12 of 12 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	729	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	747	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	776	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	387	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	388	27 Apr 2023 19:47	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	389	27 Apr 2023 19:47	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	CHILLER No.04-NEW	4.72	13.1	ลบ

Showing 1 to 1 of 1 entries

<1>

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

< ยกเลิก (/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Apr 2023 06:36
ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
15 Apr 2023 18:23
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
04 May 2023 15:03

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203272467

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203272467

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Feb 2023 00:00 - 15 Feb 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

17 Feb 2023 15:41

วันที่ซ่อมเสร็จ

17 Feb 2023 15:44

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	100	ฉนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แท่นเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	17 Feb 2023 15:41
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:42
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	17 Feb 2023 15:42
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	17 Feb 2023 15:42
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	17 Feb 2023 15:42

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	ปกติ	600 - 1200	764	17 Feb 2023 15:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	ปกติ	600 - 1200	765	17 Feb 2023 15:42	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	ปกติ	600 - 1200	797	17 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	ปกติ	375 - 415	382	17 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	ปกติ	375 - 415	385	17 Feb 2023 15:43	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	ปกติ	375 - 415	392	17 Feb 2023 15:43	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Surachai Yangaun	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Feb 2023 06:43
ผู้รับมอบหมาย
Surachai Yangaun
17 Feb 2023 15:41
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
17 Feb 2023 16:26

ใบงานซ่อมบำรุง

รหัสงาน: 2203317064

แบบฟอร์มใบงานของหน่วยงาน
ปิดงาน (สมบูรณ์)

SAP No: -
Order No: -



คำอธิบาย: ปิดงานแบบสมบูรณ์แล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติงานจากผู้แจ้งซ่อม

⚙️ รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

หมายเลขงานซ่อมบำรุง

2203317064

รายละเอียดงานซ่อมบำรุง

CHILLER No.04-NEW

แผนซ่อม

15 Mar 2023 00:00 - 15 Mar 2023 00:00

วันที่เริ่มซ่อม

15 Mar 2023 10:54

วันที่ซ่อมเสร็จ

22 Mar 2023 19:23

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ปฏิบัติงาน

PK1-PLZ-4-C-CHILLER PLANT ROOM

ส่วนงานที่รับผิดชอบ

แผนงานระบบ-ปรับอากาศ08:00-17:00

อุปกรณ์

CHILLER 04-NEW Wt

คันทุบ

001PK11560

Breakdown



รายการการดำเนินงาน

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน
<input checked="" type="checkbox"/>	10	แรงดันไฟฟ้าของเมน	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	30	ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าขณะใช้งาน	อนุมัติ	0.08	0.2	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	80	ตู้DisplayPanelทำงานได้เป็นปกติ	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	90	ไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำยาที่ตัวเครื่อง	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	100	จนวนหุ้มเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	110	แกนเครื่องจักรอยู่ในสภาพดี	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	120	ทำความสะอาดปิดฝุ่นตัวเครื่อง	อนุมัติ	1	2	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	140	ตรวจสอบระดับน้ำมันCompressor	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	190	อุณหภูมิภายในห้อง.....oC	อนุมัติ	0.08	0.1	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	200	ทำความสะอาดห้องเครื่อง	อนุมัติ	2	8	22 Mar 2023 19:22
<input checked="" type="checkbox"/>	210	ทำความสะอาดFloorDrainGutter	อนุมัติ	1	2	22 Mar 2023 19:22

Showing 1 to 11 of 11 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	วันที่ยืนยันทำงาน	รายละเอียด
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

บันทึกค่าจุดตรวจวัด

สถานะ ปกติ

All records

	No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน	
<input checked="" type="checkbox"/>	341974	PHASE R กระแสไฟฟ้า R	อนุมัติ	600 - 1200	889	22 Mar 2023 19:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341975	PHASE S กระแสไฟฟ้า S	อนุมัติ	600 - 1200	890	22 Mar 2023 19:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341976	PHASE T กระแสไฟฟ้า T	อนุมัติ	600 - 1200	887	22 Mar 2023 19:22	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341977	PHASE R แรงดันไฟฟ้า R	อนุมัติ	375 - 415	389	22 Mar 2023 19:23	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341978	PHASE S แรงดันไฟฟ้า S	อนุมัติ	375 - 415	386	22 Mar 2023 19:23	ปกติ
<input checked="" type="checkbox"/>	341979	PHASE T แรงดันไฟฟ้า T	อนุมัติ	375 - 415	387	22 Mar 2023 19:23	ปกติ

Showing 1 to 6 of 6 entries

สถานะ ไม่ปกติ

All records

No	รายการตรวจสอบ	สถานะ	ค่ามาตรฐานต่ำสุด - สูงสุด	ค่าที่วัดได้	วันที่ยืนยันทำงาน
No data available in table					

Showing 0 to 0 of 0 entries

พนักงาน

5 records

ชื่อช่าง(พนักงาน)	รายการปฏิบัติงาน	แผนการทำงานจริง (ชั่วโมง)	เวลาการทำงานจริง (ชั่วโมง)	
Sutee Gusub	CHILLER No.04-NEW	4.64	13	au

Showing 1 to 1 of 1 entries

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

CHILLER No.04-NEW อยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน

 เอกสารแนบ

ไม่มีเอกสารแนบ

[< ยกเลิก \(/PM/SearchPMWork\)](/PM/SearchPMWork)

ผู้มอบหมายงาน
15 Mar 2023 06:40
ผู้รับมอบหมาย
Sutee Gusub
15 Mar 2023 10:54
ผู้ปิดงาน
Anan Promkeeri
23 Mar 2023 11:49