

เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อสปีชีโอเนลลาในน้ำจากหอฝิ่งเย็น

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 18 พฤษภาคม 2566

เลขที่รายงาน TRSK66/09159

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง
(ข้อมูลจากลูกค้า) 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตัวอย่าง น้ำในถาด Cooling Tower
(ข้อมูลจากลูกค้า)
รหัสตัวอย่าง SK66/03121-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำ
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
จำนวน : 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร/ขวด
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 28 เมษายน 2566
วันที่ทดสอบ 05 พฤษภาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566

ผลการทดสอบ

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | หน่วย | LOD | LOQ | วิธีทดสอบอ้างอิง |
|------------------------|--------------|---------|-----|-----|---------------------|
| <i>Legionella</i> spp. | Not Detected | /1000ml | - | - | ISO 11731 : 2017(E) |

~End of Report~

(นางชอรา คงคาลีนสิน)
ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R05(04/12/63)P1/1-SK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 10 กรกฎาคม 2566

เลขที่รายงาน TRSK66/12403

หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง
(ข้อมูลจากลูกค้า) 88/8 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดตัวอย่าง น้ำในถาด Cooling Tower
(ข้อมูลจากลูกค้า)
รหัสตัวอย่าง SK66/04378-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำ
ภาชนะบรรจุ : ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
จำนวน : 2 ขวด น้ำหนัก/ปริมาตร 500 มิลลิลิตร/ขวด
อุณหภูมิ : แช่เย็น สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ

วันที่รับตัวอย่าง 22 มิถุนายน 2566
วันที่ทดสอบ 23 มิถุนายน 2566 - 10 กรกฎาคม 2566

ผลการทดสอบ

| รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | หน่วย | LOD | LOQ | วิธีทดสอบอ้างอิง |
|------------------------|------------|------------|-----|-----|---------------------|
| <i>Legionella</i> spp. | 2.0 x 10 | CFU/1000ml | - | - | ISO 11731 : 2017(E) |

~End of Report~



(นายเดวิดสัน สายมณี)
ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสงขลา

CERTIFIED

