



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ถนนโฉลกัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-901223 Mobile : 081-7876989 , 086-7026377 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6605094

Analysis No. : W66/05094

Report Date : 30/05/2023

Customer Name : โรงแรม เอส. ๒๒ โฮเทล (S. ๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)

Address : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Location : ถังเก็บน้ำใต้ดินภายในโครงการ

Sampling Method : Grap Sampling

Sampling By : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

Sampling Name : ขนินฐา ทองเนื้อแข็ง

Sampling Date : 21/05/2023

Received Date : 22/05/2023

Analytical Date : 22-29/05/2023

Sample Type : น้ำบาดาล

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	6.98	7.0-8.5
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C	320.0	Not more than 600
Turbidity*	NUT	Nephelometric	0.78	5
Color*	ADMI	Hazen	<4.000	15
Chloride*	mg/l	Argentometric	31.99	Not more than 250
Iron*	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.009	Not more than 0.5
Manganese*	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.004	Not more than 0.3
Sulfate*	mg/l	Turbidimetric	6.335	Not more than 200
Free Chlorine*	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-
Sample Appearance		ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน		

Remark : * วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

T. Khanittha

(Khanittha Thongnueakhang)

Analyst

P. Kannapat

(Kannapat Posuwan)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

1/1

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

289/115 หมู่ที่ 4 ถนนโศภนรัฐ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-901223 Mobile : 081-7876989 , 086-7026377 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6606094

Analysis No. : W66/06094

Report Date : 28/06/2023

Customer Name : โรงแรม เอส. ๒๒ โฮเทล (S. ๒๒ HOTEL) (ดัดแปลงอาคาร)

Address : ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Location : ถังเก็บน้ำใต้ดินภายในโครงการ

Sampling Method : Grap Sampling

Sampling By : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

Sampling Name : ขนินฐา ทองเนื้อแข็ง

Sampling Date : 19/06/2023

Received Date : 20/06/2023

Analytical Date : 20-27/06/2023

Sample Type : น้ำบาดาล

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	6.51	7.0-8.5
Total Dissolved Solids*	mg/L	Dried at 180 °C	360.0	Not more than 600
Turbidity*	NUT	Nephelometric	0.58	5
Color*	ADMI	Hazen	<4.000	15
Chloride*	mg/l	Argentometric	30.99	Not more than 250
Iron*	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.009	Not more than 0.5
Manganese*	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.004	Not more than 0.3
Sulfate*	mg/l	Turbidimetric	5.558	Not more than 200
Free Chlorine*	mg/l	DPD Colorimetric	<0.010	-
Sample Appearance		ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน		

Remark : * วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

T. Khanittha
(Khanittha Thongnueakhang)

Analyst

P. Kannapat
(Kannapat Posuwan)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

1/1

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562