6.9 เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง/ไฟฉุกเฉิน/ป้ายทางหนีไฟ

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB-ONE	ESB-TWO	APEX-THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING B

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร B

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	6/6/23	30/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO ☒ / APEX THREE

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING C

Sheet no.	3	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร C

Item

Standard Specification

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Month

REMARK

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE	ESB TWO ☑
APEX THREE ☐	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING D

Sheet no.	4	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



Item: ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร D

○ Normal ✕ Abnormal ✕ Repair to nomal use

Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING E

Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร E

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
1	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING F

Sheet no.	6	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification						Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23					
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	2	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0						

ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร F

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	7	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING G

Picture Item





ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร G

○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification				Period	Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method		20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23				
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.		0	0	0	0	0	0	0				

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE ☐ FSB TWO ☒ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING H

Sheet no.	8	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร H

○ Normal × Abnormal ✕ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	01/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 2		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 3		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 4		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 5		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

RSB ONE ☐ RSB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING I

Sheet no.	9	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item





ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร I

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification		NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23
	Location	Zone No.											
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	10	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING J

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร J

Item	Standard Specification				Method	Period	Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.			20/1/23	21/2/23	20/3/23	10/4/23	9/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING K

Sheet no.	11	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร K

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	8/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician

Incharge by Chief Technician

Inspected by Supervisor Technician

Approve by Building Manager

Engineer

REMARK

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING L

Sheet no.	12	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร L

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification				Method	Period	Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.			20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23					
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0					

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
ESB ONE ☐	ESB TWO ☑ / APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING M

Sheet no.	13	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร M

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	3/6/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager


Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	
FSB ONE ☐	FSB TWO ☑ / APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING N

Sheet no.	14	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร N

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Standard Specification				Method	Period	Month											
	Location	Zone No.	NO.	Spec.					20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23					
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	×	×	×	×	×					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	×	×	×	×	×					
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	×	×	×	×	×					
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	--ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	×	×	×	×	×					
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	○	○	○	○	○					

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING O

Sheet no.	15	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร O

○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Item	Standard Specification					Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	19/4/23	5/6/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

Engineer	
Manager	

REMARK

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
	✓	

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING P

Sheet no.	16	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร P

○ Normal × Abnormal ⚠ Repair to nomal use

Item	Standard Specification						Month												
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23						
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ฝารุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							
		4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0							

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer

REMARK

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING Q

Sheet no.	17	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร Q

○ Normal × Abnormal ⩙ Repair to nomal use

Item	Standard Specification Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	15/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING R

Sheet no.	18	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item



ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร R

○ Normal × Abnormal ✍ Repair to nomal use

Item	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	Month 20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
ตู้ดับเพลิงแบบผงเคมีแห้งอาคาร R	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESR ONE	ESR TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	19	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING S

Picture Item



ตู้สายดับเพลิงและตู้ดับเพลิงเคมีแห้งอาคาร S

○ Normal × Abnormal ※ Repair to normal use

Item	Standard Specification						Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.	Method	Period	20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5		1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-001
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Fighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Sheet no.	20	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

FIRE HOSE CABINET & FIRE EXTINGUISHER BUILDING T

○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal use

Picture Item



Item	Standard Specification				Method	Period	Month						
	Location	Zone No.	NO.	Spec.			20/1/23	22/2/23	20/3/23	10/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
ตรวจสอบตู้ดับเพลิงและสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ชั้นต่างๆ ภายในอาคาร T	ชั้นที่ 1	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 1	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ชั้นที่ 2	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 2	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ชั้นที่ 3	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 3	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ชั้นที่ 4	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 4	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
	ชั้นที่ 5	ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST1 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
		ตู้ดับเพลิงหน้าบันได ST2 ชั้น 5	1	-กระจกฝาตู้ดับเพลิงไม่แตก,ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			2	-มีสายยางดับเพลิงและหัวฉีดน้ำ	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			3	-สภาพภายนอกข้อต่อท่อดับเพลิงไม่ชำรุด	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–
			4	-มีถังดับเพลิงและพร้อมใช้งาน	-ตรวจสอบเกจวัดแรงดันผงเคมีในถังดับเพลิงอยู่ในย่าน 195 PSI.	1 เดือน./ครั้ง.	–	–	–	–	–	–	–

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

BSB-ONE ☐ BSB-TWO ☑ APEX-THREE ☐


4


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

Sheet no.	1	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month						
Location	Standard	NO.				9/1/23	13/2/23	7/3/23	4/4/23	5/5/23	1/6/23	20/7/23
อาคาร A	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0		0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร B	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร C	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร D	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร E	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

REMARK

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

Sheet no.	2	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







○ Normal × Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	9/1/23	5/2/23	7/3/23	4/4/23	5/5/23	7/6/23	20/7/23
อาคาร F	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร G	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร H	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	-	-	-	-	-	-	-
อาคาร I	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
อาคาร J	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer
Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	3	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

FSB ONE ☐ FSB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item







○ Normal ✕ Abnormal ⊗ Repair to nomal

Standard Specification						Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	4/5/23	5/2/23	7/3/23	4/4/23	6/6/23	7/6/23	20/7/23						
อาคาร K	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
อาคาร L	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
อาคาร M	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
อาคาร N	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
อาคาร O	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						

Check by Technician
Incharge by Chief Technician
Inspected by Supervisor Technician
Approve by Building Manager

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB-ONE ☐ ESB-TWO ☑ APEX-THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023


Fire Alarm System

Sheet no.	4	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







○ Normal ✕ Abnormal ✍ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	2/1/23	5/2/23	7/3/23	5/4/23	6/3/23	7/6/23	30/7/23
อาคาร P	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร Q	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร R	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร S	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
อาคาร T	หลอด AC Power ติด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด Normal ติด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	0	0	0	0	0	0	0

Month

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-003
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Fire Alarm System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☐ APEX THREE ☐


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : .....


Fire Alarm System

Sheet no.	4	
Rev No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

Picture Item







○ Normal × Abnormal ⊠ Repair to nomal

Standard Specification			Check Item.	Method	Period	Month
Location	Standard	NO.				
อาคาร U	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร V	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร W	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร X	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
อาคาร	หลอด AC Power ดิด	1	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า AC 220 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด Normal ดิด	2	-ตรวจสอบระบบไฟฟ้า DC 24 V.ที่ตู้ Fire Alarm	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอด TROUBLE ดับ	3	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหา	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	4	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 1	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	5	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 2	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	6	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 3	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	7	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 4	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
	หลอดไฟเตือนต้องดับ	8	-ตรวจสอบตู้ Fire Alarm ต้องไม่มีการแจ้งเตือนปัญหาที่ Zone 5	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	
				Check by Technician		
				Incharge by Chief Technician		
				Inspected by Supervisor Technician		
				Approve by Building Manager		

REMARK

Engineer

Manager

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	2	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building B

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐

Picture Item



○ Normal × Abnormal ⚠ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
				Check by Technician								
				Incharge by Chief Technician								
				Inspected by Supervisor Technician								
				Approve by Building Manager								

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Sheet no.	3	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building C

Picture Item



○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	Month 5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	O	O	O	O	O	O	O
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องดิด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	X	X	X	X	X	X	X

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


Sheet no.	4	
Rev. No.	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19


FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building D

ESB ONE ☐ ESB TWO ☑ APEX THREE ☐

Picture Item





○ Normal × Abnormal ※ Repair to nomal

Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	10/2/23	2/3/23	7/4/23	15/5/23	20/6/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องดิด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟดิดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	×	×	×	×	×	×	×

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	

ESB ONE	ESB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	5	
Rev. No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building E

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⚠ Repair to nomal

Standard Specification						Month						
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/1/23	6/1/23	7/3/23	7/14/23	15/5/23	2016/23	09/7/23
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

Check by Technician	
Incharge by Chief Technician	
Inspected by Supervisor Technician	
Approve by Building Manager	

REMARK

Engineer	
Manager	

Doc. no.	APX-OP-MA-F-M-005
Equipment Classification	Facility
Sheet Type	Monthly Check Sheet
Section / Department	Facility / Operation
Equipment No./ Area	Apex Group
Equipment name	Emergency Lighting System
Maker	Tom's Workers CO.,LTD
Making date	


FSB ONE	FSB TWO	APEX THREE
☐	☑	☐


Sheet no.	6	
Rev.No	Detail	Date
00	New Check Sheet	1-Jul-19

FACILITY MONTHLY CHECK SHEET YEAR : 2023

Emergency Lighting System Building F

Picture Item





○ Normal ✕ Abnormal ⩓ Repair to nomal

Standard Specification						Month												
Location	Standard	NO.	Check Item.	Method	Period	5/12/23	10/12/23	2/3/24	7/4/24	15/5/24	20/6/24	09/7/24						
FL 1 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.3	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 1 Point No.4	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 2 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 3 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 4 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.1	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
FL 5 Point No.2	ไฟแสดงสถานะต้องติด	1	-ตรวจหลอดไฟโชว์ของแหล่งจ่าย 220 V.	-ตรวจสอบด้วยสายตา	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ถอดปลั๊กออกไฟต้องติด	2	-ทดสอบตัดแหล่งจ่ายไฟ 220 V. 15 นาที.	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	○	○	○	○	○	○	○						
	ไฟติดอยู่ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง	3	-ทดสอบแบตเตอรี่โดยการคายประจุ	-ใช้มือดึงปลั๊กออก	1 เดือน./ครั้ง.	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕						
				Check by Technician														
				Incharge by Chief Technician														
				Inspected by Supervisor Technician														
				Approve by Building Manager														

REMARK

Engineer
Manager