

ภาคผนวก ข

แบบตรวจใช้ระบบประปา

โรงพยาบาล ชานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : บันทึกการตรวจเช็คระบบประปา / บั๊มน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา

NO.	NAME	ม.ค.		ก.พ.		มี.ค.		เม.ย.		พ.ค.		มิ.ย.		ก.ค.		ส.ค.		ก.ย.		ต.ค.		พ.ย.		ธ.ค.		สถานที่	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	/		✓		✓		/		✓		/															
2	ระบบวาล์วเปิด-ปิดถังกรองน้ำ	/		✓		✓		/		✓		/															
3	ระบบเก็ชวัดแรงดันน้ำ	/		✓		✓		/		✓		/															
4	ท่อส่งน้ำประปาหลัก	/		✓		✓		/		✓		/															
5	ประตุน้ำประปา	/		✓		✓		/		✓		/															
6	ระบบถังคั้นน้ำกรอง	/		✓		✓		/		✓		/															
7	วาล์วเปิด-ปิดถังเก็บน้ำ	/		✓		✓		/		✓		/															
8	ระบบตู้ควบคุมปั๊มน้ำ	✓		✓		✓		/		✓		/															
9	ระบบตัวปั๊มน้ำ	/		/		✓		/		✓		/															
10	ตัวเช็ควาล์วคั้นน้ำย้อนกลับ	/		/		✓		/		✓		/															
ผู้ตรวจเช็ค																											
หน.ช่างซ่อมบำรุงฯ																											

FM-MTD-009

โรงพยาบาล ชานเปาโอ หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน มิ.ย. 66

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพ ใ้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
4	ระบบถังพักน้ำคาน้ำฟ้า	คาน้ำฟ้า	พร้อมใช้งาน		ปกติ		12/สิ้นปี
5	ระบบถังพักน้ำสำรองลานจอดรถ รพ.	ลานจอดรถหลัง รพ.	พร้อมใช้งาน		ปกติ		ตรวจสอบ 1 ครั้ง
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
ผู้ตรวจเช็ค							
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1

โรงพยาบาล ชานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน กุมภาพันธ์

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพ ใส้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		เปลี่ยนไส้กรอง
4	ระบบถังพักน้ำอาคาร	อาคาร	พร้อมใช้งาน		ปกติ		มีตะกอน
5	ระบบถังพักน้ำสำรองลานจอดรถ รพ.	ลานจอดรถหลัง รพ.	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
ผู้ตรวจเช็ค			นิติพงษ์		นิติพงษ์		
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1

โรงพยาบาล ขานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน มีนาคม

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพ ไส้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
4	ระบบถังพักน้ำคาเฟ่	คาเฟ่	พร้อมใช้งาน		ปกติ		เปลี่ยนสารกรอง ปีละ 1 ครั้ง
5	ระบบถังพักน้ำสำรองลานจอดรถ รพ.	ลานจอดรถหลัง รพ.	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ					
ผู้ตรวจเช็ค							
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1

โรงพยาบาล ชานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน ธันวาคม

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพไส้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	ปกติ		ปกติ		
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	ปกติ		ปกติ		
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	ปกติ		ปกติ		
4	ระบบถังพักน้ำควดฟ้า	ควดฟ้า	ปกติ		ปกติ		
5	ระบบถังพักน้ำสำรองสถานจอครถ รพ.	สถานจอครถหลัง รพ.	ปกติ		ปกติ		
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	ปกติ		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ	ปกติ		ปกติ		
ผู้ตรวจเช็ค							
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1

โรงพยาบาล ชานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน พฤษภาคม

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพ ใ้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		เปลี่ยนไส้กรอง
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		ทวงเปลี่ยน
4	ระบบถังพักน้ำอาคาร	อาคาร	พร้อมใช้งาน		ปกติ		1 ครั้ง
5	ระบบถังพักน้ำสำรองลานจอดรถ รพ.	ลานจอดรถหลัง รพ.	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
ผู้ตรวจเช็ค							
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1

โรงพยาบาล ชานเปาโล หัวหิน

แผนกซ่อมบำรุง : การตรวจเช็คถังกรองน้ำหลัก ประจำปี 2566

กำหนดการบำรุงรักษา : ประจำเดือน สิงหาคม

NO	NAME	สถานที่	การทำงาน/ความสะอาด		ประสิทธิภาพไส้กรอง		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	ระบบถังกรองน้ำหลัก	แผนกซ่อมบำรุง	พร้อมใช้งาน		ปกติ	.	
2	ระบบถังพักน้ำชั้นล่าง	ชั้นล่างห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
3	ระบบถังพักน้ำชั้น 2	ชั้นบนห้องช่าง	พร้อมใช้งาน		ปกติ		ไม่พบสาร
4	ระบบถังพักน้ำคาบฟ้า	คาบฟ้า	พร้อมใช้งาน		ปกติ		- กว้างขึ้น
5	ระบบถังพักน้ำสำรองลานจอดรถ รพ.	ลานจอดรถหลัง รพ.	พร้อมใช้งาน		ปกติ		1 ตัน
6	ระบบถังพักน้ำแผนกแม่บ้าน	แผนกห้องแม่บ้าน	พร้อมใช้งาน		ปกติ		
7	ระบบถังพักน้ำโภชนาการ	แผนกโภชนาการ	พร้อมใช้งาน		ปกติ		-
ผู้ตรวจเช็ค							
หน.ซ่อมบำรุง							

FM-MTD-008/1