

ภาคผนวก ค

แบบตรวจเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...มกราคม...66... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			ล้าง ท่อ	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ล้าง ท่อ	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเสส AS	✓			ล้าง ท่อ	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเสส AS	✓			ล้าง ท่อ	
บับสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			Not	
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			Not	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓			ห้ๆ หมดอายุ.	

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ ๖๖ บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	/				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	/				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	/			ล้างกรอง	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	/			ล้างกรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	/			ล้างกรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	/			ล้างกรอง	
บิ๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	/				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	/				
3. ห้องรีเทิร์น	/				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	/				
5. ห้องน้ำใส	/				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
 เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย		
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	/				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	/				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี)	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ	หน่วย		
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	/				
2. ห้องบิ๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	/				
3. บ่อ AS	/				
4. บ่อสแตนเลส	/				
5. ห้องเครื่อง RO	/			ทำตาม S.O.D	

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน มีนาคม 66 บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลข AS	✓			ล้างกรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลข AS	✓			ล้างกรอง	
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟตี้ดัก (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเดือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มสูบน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓			ทำความสะอาด	

ผู้ตรวจสอบ...	หัวหน้าแผนก...
---------------	----------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...มิถุนายน ๖๖... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. โคมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
บ่อบำบัดน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติค (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่น ๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO	✓			ทำความสะอาด	

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน พฤษภาคม บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. เครื่องماسเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
2. เครื่องماسเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
บิ๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบอล)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั้มน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓			ทำความสะอาด	
5. ห้องเครื่อง RO					

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน มิถุนายน 66 บ่อบำบัดน้ำเสีย A

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ	✓				
1. เครื่องมอเตอร์ 1 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
2. เครื่องมอเตอร์ 2 ระบบ AS	✓			ล้างกรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			ล้างกรอง	
บับสูบน้ำเสีย					
1. บ่อเซฟติด (ถนน)	✓				
2. บ่อตะแกรง (ฟุตบาท)	✓				
3. ห้องรีเทิร์น	✓				
4. เสริม ห้องรีเทิร์น	✓				
5. ห้องน้ำใส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย A

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓				
2. อุปกรณ์เดิมคลอรีน	✓				

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	การทำงาน		ค่าที่วัดได้ (ถ้ามี) หน่วย	การแก้ไข ระบุ	หมายเหตุ บันทึก
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. บ่อเซฟติก (บ่อใต้ถนน)	✓				
2. ห้องปั๊มน้ำ บ่อเซฟติก	✓				
3. บ่อ AS	✓				
4. บ่อสแตนเลส	✓				
5. ห้องเครื่อง RO					

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
------------------------	-------------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน มกราคม ๒๕๖๖ บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	/				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	/				

เครื่องจักร

หน่วยงการ

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	/			ค้ำไว้ ๕ กว	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	/			ค้ำไว้ ๕ กว	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	/			ค้ำไว้ ๕ กว	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	/			ค้ำไว้ ๕ กว	
ปั้มนสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	/				
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	/				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	/				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน

เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓		✗	
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓		✗	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ.....

หัวหน้าแผนก.....

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน กุมภาพันธ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓			ล้างไส้กรอง	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓			ล้างไส้กรอง	
3. เครื่องแอร์ปั๊ม 1 ป้อนเลส AS	✓			เปลี่ยนไส้กรอง	
4. เครื่องแอร์ปั๊ม 2 ป้อนเลส AS	✓			เปลี่ยนไส้กรอง	
ปั๊มนำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓				
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓			

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓		คัง 9/11/63	
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓		กักตุนน้ำ-ขาด	

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...มิถุนายน 2566... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓			เปลี่ยนไส้กรอง	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓			ล้างไส้กรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			ล้างไส้กรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			เปลี่ยนไส้กรอง	
ปั๊มนำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓			ล้าง ขน	
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓		ปกติ	
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓		ปกติ	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓		ปกติ	
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓		ปกติ	

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓			
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓		ถัง ๓๐	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกการละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓		เก็บ ทดสอบ / ค้าง น้ำ	
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ..... หัวหน้าแผนก.....

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...กุมภาพันธ์...66... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓				
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓			ชำรุด	

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓			ล้างไส้กรอง	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓			เปลี่ยนไส้กรอง	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			ล้างไส้กรอง	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			ล้างไส้กรอง	
ปั๊มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓			ยา ด่าง.	
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓		ปกติ	
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓		ปกติ	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓		ซ่อม ปกปิด	
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ..... หัวหน้าแผนก.....

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน...มิถุนายน...66... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

ระบบไฟฟ้า

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
1. ตรวจสอบ ระบบ	✓			เปลี่ยนหลอดไฟตู้.	
2. ไทมเมอร์ / ปลั๊ก / กราวด์ / สายไฟ	✓				

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รายการ	การทำงาน		สภาพอุปกรณ์ ความปลอดภัย	การบำรุงรักษา / การแก้ไข	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ			
เครื่องเติมอากาศ					
1. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 1	✓			ตัวใช้กวาด	
2. ระบบ AS เครื่องเติมอากาศที่ 2	✓			ตัวใช้กวาด	
3. เครื่องแอร์บีม 1 บ่อเลส AS	✓			เปลี่ยนหัววัด	
4. เครื่องแอร์บีม 2 บ่อเลส AS	✓			เปลี่ยนหัววัด	
บ่มสูบน้ำเสีย					
1. บ่อแยกตะกอน ฟุตบาท	✓				
2. บ่อพักน้ำใส คอนกรีต	✓				
3. ห้องสูบน้ำเข้าถังบำบัดสแตนเลส	✓				

FM-WES-MTD 010/63

ตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน
เดือน..... บ่อบำบัดน้ำเสีย B

อุปกรณ์อื่นๆ

	การทำงาน		การบำรุงรักษา บันทึกการรายละเอียด	หมายเหตุ
	ปกติ	ผิดปกติ		
1. ชุดเตือนระบบสูบน้ำมีปัญหา	✓		✓	
2. อุปกรณ์เติมคลอรีน	✓		✓	

พื้นที่ ความสะอาด

รายการ	ความสะอาด		การบำรุงรักษา บันทึกการรายละเอียด	หมายเหตุ
	สะอาด	แก้ไข		
1. บ่อแยกตะกอน	✓			
2. บ่อเติมอากาศ AS	✓			
3. บ่อสแตนเลส	✓			
4. ชุดเติมคลอรีน	✓			
5. ตู้ควบคุมระบบ	✓			

ผู้ตรวจสอบ.....	หัวหน้าแผนก.....
-----------------	------------------