

ภาคผนวก จ

แบบตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย

แบบตรวจเช็คสัญญาณเตือน (กริ่ง)

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)
ประจำเดือน มกราคม ๖๖

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		ทำความสะอาด
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		
4	หน้า WARD 4	/		ทำความสะอาด
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	✓		หักลง ๑๑
2	หน้าลิฟต์ B	✓		หัก
3	หน้า WARD 3	✓		หัก
4	หน้า WARD 4	✓		หัก
5	หน้า WARD 5	✓		หัก

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน ธันวาคม ๖๖

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		
4	หน้า WARD 4	/		
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน พฤษภาคม 66

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		ไฟดวงระบด
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		
4	หน้า WARD 4	/		ไฟดวงระบด
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน พฤษภาคม 66

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		
2	หน้าลิฟต์ B	/		ปิดไฟหน้าตอมลง: ๗๐
3	หน้า WARD 3	/		
4	หน้า WARD 4	/		
5	หน้า WARD 5	/		

ผู้ตรวจเช็ค 

หน.ซ่อมบำรุง 

รายงานการตรวจเช็ค สัญญาณเตือน (กริ่ง)

ประจำเดือน มิถุนายน 66

ชั้น	สถานที่	ปกติ	แก้ไข	ปัญหาที่พบ
1	หน้าลิฟต์ A	/		
2	หน้าลิฟต์ B	/		
3	หน้า WARD 3	/		ทำของสกปรก
4	หน้า WARD 4	/		
5	หน้า WARD 5	/		ทำของสกปรก

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

แบบตรวจเช็คบำรุงรักษาตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส)


รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ปกติ
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ปกติ
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ปกติ
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ปกติ
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุง _____



รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		หัวฉีดชำรุด
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		หัวฉีดชำรุด
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		หัวฉีดชำรุด
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เปลี่ยน เบ้าใบ (เศษเหล็ก)
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		หัวฉีดชำรุด

ผู้ตรวจเช็ค 
 ทน. ช่อมบำรุงฯ 

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้นที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบันสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ได้ทำการล้าง
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบันสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ได้ทำการล้าง
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบันสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ได้ทำการล้าง
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบันสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ได้ทำการล้าง
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบันสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ได้ทำการล้าง

ผู้ตรวจเช็ค 
 หน.ซ่อมบำรุง 

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้นที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เจ็ด กว ห้าตม ๕-๗๓๑
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เปลี่ยน น้ำย./หัวฉีดสะอาด
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ห้าตม ๕-๗๓๑.
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ห้าตม ๕-๗๓๑.
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		ห้าตม ๕-๗๓๑.

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหนีไฟฟ้ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เก็บขยะ
ชั้นที่ 2	โถงหนีไฟฟ้ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เก็บขยะ
ชั้นที่ 3	โถงหนีไฟฟ้ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เก็บขยะ
ชั้นที่ 4	โถงหนีไฟฟ้ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		กวาดหน้า หลัง ทาง
ชั้นที่ 5	โถงหนีไฟฟ้ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		เก็บขยะ

ผู้ตรวจเช็ค 

หน. ช่อมบำรุง 

รายงานตรวจเช็ค - บำรุงรักษา ตู้จ่ายน้ำดับเพลิง (ไฟร์โฮส) ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	รายการ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ชั้น 1	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 1 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		พิกัด ๕-๓๓
ชั้นที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 2 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		พิกัด ๕-๓๓
ชั้นที่ 3	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 3 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก		✓	ยังเหมาะสมที่จะใช้งานได้
ชั้นที่ 4	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 4 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		พิกัด ๕-๓๓
ชั้นที่ 5	โถงหน้าลิฟต์ชั้นที่ 5 อาคาร 1	วาล์วน้ำจ่ายให้สายยางหลัก	✓		
		วาล์วน้ำจ่ายสายฉีดดับเพลิงสายที่ 2	✓		
		สายยาง	✓		
		หัวฉีดสเปรย์	✓		
		โรลเก็บม้วนสายบานสวิง	✓		
		ความสะอาด สภาพภายนอก	✓		พิกัด ๕-๓๓

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

แบบตรวจเช็ค การบำรุงรักษาถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน สิงหาคม 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ที่ขาดหลอด
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		คิดมาใหม่
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		คิดค่าไฟฟ้า

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		คิดแก้ไข(ถังใหม่)
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุงฯ _____

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ดั้งดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		(ถัง 100kg/100)
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		(ถัง 100kg/100)
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		เปลี่ยนเชื้อเพลิง
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

หน.ซ่อมบำรุงฯ

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน มิถุนายน ๕๖.

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		ไม่สมบูรณ์
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟพรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		ไม่สมบูรณ์
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		ถังทำหมดอายุ
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟพรีทรี 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ไม่พบ
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ใต้ ทางระบอด
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ใกล้ ใต้ ฝาย
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		

ผู้ตรวจเช็ค _____

หน.ซ่อมบำรุงฯ _____

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน เมษายน 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		เปลี่ยนถัง
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		เปลี่ยนถัง
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		เปลี่ยนถัง
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		เปลี่ยนป้าย.
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		เปลี่ยนป้าย
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		เปลี่ยนป้าย.
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุงฯ _____

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถังดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน พฤษภาคม 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย ขนาด 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 7	โถงน้ำลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		แถว ๖
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฬิกาทราย ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	✓		
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	✓		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs เอมา เร็ก	✓		ปิด ๖๐๖
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lb	✓		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฬิกาทราย 10 Lbs	✓		เปิด ๖๐๖

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		ปิดทองแดง
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	✓		แก้ไขแล้ว

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุงฯ _____

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่าง ๆ

ประจำเดือน มิถุนายน 66

ชั้น 1

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ห้องเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี ขนาด 10 Lbs	/		ทำความสะอาด
ลูกที่ 2	ทางเดินหน้าห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้อง LAB	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 4	ทางเดินหน้าแผนกกายภาพ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	/		เปลี่ยนถังใช้
ลูกที่ 5	ทางเดินข้างเคาน์เตอร์ Check up	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	/		
ลูกที่ 6	หน้าแผนกเภสัชกรรม	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	/		
ลูกที่ 7	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs อิมพีเรียล	/		เปลี่ยนถังใช้
ลูกที่ 8	ทางเดินหน้าแผนก คอมพิวเตอร์	นาฟฟรีทรี ถังสี่เหลี่ยม 10 Lbs	/		
ลูกที่ 9	ทางเดินหน้าแผนก X-RAY	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs 10 Lbs อิมพีเรียล	/		ทำความสะอาด
ลูกที่ 10	ทางเดินหน้าแผนก เวช ระเบียน	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs ไฟร์คิลเลอร์	/		
ลูกที่ 11	ในห้องประกอบอาหาร แผนกโภชนาการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	/		
ลูกที่ 12	แผนกพัสดุ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs เอมา เร็ก	/		เปลี่ยนสายรัด

ชั้น 2

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	สำนักอำนวยการ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lb	/		
ลูกที่ 2	สำนักงานฝ่ายการฯ	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	ถังสี่เหลี่ยม นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา ถึงดับเพลิงชนิดต่างๆ

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	ทางเดินศูนย์ไตเทียม	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	WARD 3	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ทำควมสะอาด
ลูกที่ 3	หลังประตูทางเข้าแผนก ห้องผ่าตัด	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 4	ทางเดินเข้าห้องผ่าตัดใหญ่	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		เปลี่ยนโมฆะ
ลูกที่ 5	ส่วน SUPPLY	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 6	แผนก ICU	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศใต้	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		เปลี่ยนโมฆะ
ลูกที่ 2	โถงหน้าลิฟต์ ด้านทิศเหนือ	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 3	ห้องประชุม 1	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
ลูกที่ 1	หน้า LIFT WARD 5	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		
ลูกที่ 2	หอพักพนักงาน	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		ทำความสะอาด
ลูกที่ 3	ห้องเครื่องลิฟต์	ถังสีเขียว นาฟฟรีทรี 10 Lbs	/		

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุงฯ

แบบตรวจเช็ค การบำรุงรักษาเครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน มกราคม 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาเคาน์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		✓	เปลี่ยน
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาหน้าแผนกเรย์คัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมยาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำถูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานอาคาร)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาต	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาต	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค _____

หน. ช่อมบำรุง _____

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลก ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุง _____

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน
ประจำเดือน มีนาคม ๖๖.

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		✓	เปลี่ยนหลอด
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานverwaltung)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		✓	เปลี่ยนหลอด

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการคลอด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการคลอด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิสเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิสเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ซ่อมบำรุง

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน เมษายน ๕๖

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	✓		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เสาคาร์เตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	✓		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอ์พ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอเรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		✓	เปลี่ยนตัว 1 ดวง
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภษณะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานราชการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 10	แผนกการตลาต	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาต	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	✓		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 4

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ชั้น 5

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

รวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค

หน. ช่อมบำรุง

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	/		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	/		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คออฟ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	โถงน้ำลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอเรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาษา	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย น้ำลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง น้ำลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักอำนวยการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		/	เปลี่ยนตัวใหม่
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	ห้องน้ำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้องน้ำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัตร 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	✓		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 6	โถงพิคเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	✓		

ขอรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุง _____

รายงานตรวจเช็ค -บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ประจำเดือน สิงหาคม 66.

ชั้น 1					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	แผนก LAB	สองดวง (ตัวเล็ก) / Express light	/		
จุดที่ 2	แผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เสาคานเตอร์ Check up	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องชะลอวัย	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	การเงินผู้ป่วยนอก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		/	เปลี่ยนหลอด
จุดที่ 6	แผนกเภสัชกรรม	สองดวง (ตัวใหญ่) Auto light	/		
จุดที่ 7	โถงด้านหน้าแผนกเภสัช	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	เสาน้ำแผนกเช็คอัม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	แผนกผู้ป่วยฉุกเฉิน ER	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	ทางเดินหน้าแผนกแลป	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	หน้าแผนกโอเปอร์เรเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 13	ในแผนกเวชระเบียน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 14	ครัวร้อนแผนกโภชนาการ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	ห้องจัดเตรียมภาชนะ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	ห้องทานอาหาร	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright		/	เปลี่ยนหลอด
จุดที่ 17	แผนกแม่บ้าน	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright			
จุดที่ 18	ห้อง MDB	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 19	ห้องจ่ายก๊าซ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 20	แผนกพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 21	ทางเดินหน้าพัสดุ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 22	แยกหน้าแผนกกายภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 23	ห้องน้ำ ลค ชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 24	ห้องน้ำลูกค้าหญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 2					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ / ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	(สำนักงานนายการ)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	ศูนย์คุณภาพ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	แผนกคอมพิวเตอร์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	บันไดแผนกบุคคล	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

รายงานตรวจเช็ค – บำรุงรักษา เครื่องส่องสว่างฉุกเฉิน

ชั้น 3					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	ประตูหน้าSUPPLY	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินแผนกห้องผ่าตัด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้อง 1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	ห้องผ่าตัด 2	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง AUTO Clave	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ทางลาดห้องพับผ้า	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้องพักรักษา Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ประตูไฟฟ้า Supply	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 10	แผนกการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 11	โถงบันไดหน้าการตลาด	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 12	แผนก ICU	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 13	(เหนือ)ห้อง 303	สองดวง (ตัวเล็ก)/Express light	/		
จุดที่ 14	แผนกไตเทียม	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 15	การเงินในใหม่	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 16	แผนก Admission	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 17	ห้องนำชาย หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 18	ห้องนำ หญิง หน้าลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ชั้น 4					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันไดชั้น 4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 2	เคาท์เตอร์ W4	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	ทางเดินกลางฝั่งโคมพัดร์ 415	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ทางเดินทิศใต้ 409	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	หน้าห้อง M1	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	ห้อง M1 หัวห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	ห้อง M1 ท้ายห้อง	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
ชั้น 5					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	แบบ/ยี่ห้อ	ปกติ	แก้ไข	หมายเหตุ
จุดที่ 1	โถงบันได	สองดวง(ตัวใหญ่) / Sunny light	/		
จุดที่ 2	หน้าประตูไฟฟ้าทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 3	เคาท์เตอร์ ทิศเหนือ	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 4	ห้อง 503	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 5	โถงบันไดคาดฟ้าหอพัก	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 6	โถงฟิตเนส	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 7	โถงทีวีทิศเหนือ(มิเตอร์)	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 8	ห้อง C 3	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		
จุดที่ 9	ห้องเครื่องลิฟต์	สองดวง (ตัวเล็ก) / MAX Bright	/		

ยอดรวมทั้งหมด 62 เครื่อง

ผู้ตรวจเช็ค _____
 หน. ช่อมบำรุง _____