

ภาคผนวก ง.

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1.

Check Sheet ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล รักษา
หม้อแปลงไฟฟ้า/เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

รหัสงาน RE/GEN/HW

รหัสเครื่องจักร GENERATOR (A)

เลขที่ใบงาน PM230500001

วันที่ปฏิบัติงาน 04/05/2023

ชื่ออาคาร A11 : ชั้นกลาง | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	ฮ	
	ตรวจสอบ GPC				
1	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	STOP.....86.90.....ชม.				
	START.....86.85.....ชม.				
2	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
3	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY.....แอมป์				
4	วัดแรงดัน	✓			
	S-T.....399.....โวลต์				
	R-S.....399.....โวลต์				
	T-R.....399.....โวลต์				
5	วัดกระแส	✓			
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
	R.....แอมป์				
6	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1499.....RPM				
2	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
3	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....46.....F				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ง	ฮ	
4	ข้อมูลการทำงาน	✓			
	STOP.....86.90.....ชม.				
	START.....86.85.....ชม.				
5	เวลา	✓			
	START.....14.40.....น.				
	STOP.....14.45.....น.				
6	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
7	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น.....F				
	ตรวจสอบเครื่อง				
1	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....290.....ลิตร				
2	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
3	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัวเครื่อง	✓			
6	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
7	ตรวจสอบที่ออกอากาศไอเสีย	✓			
8	ตรวจสอบสายพาน	✓			
9	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
10	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ตู้ ATS	✓			
11	ตรวจสอบที่ออกอากาศไอเสีย	✓			
12	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
13	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
14	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
15	ตรวจสอบค่าความถี่ของ BATTERY	✓			

รวมข้อมูลงานปฏิบัติงาน

1.บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุมงาน

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ทางหลวงพิเศษ GEN - สันติ

รหัสงาน	RE/GENAW
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่ใบงาน	PM23050002
วันที่ปฏิบัติงาน	11/05/2023
ชื่ออาคาร	A 1 ชั้นล่าง โถง โถง GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค		หมายเหตุ
		ดี	ไม่ดี	
	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง			
1	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓		
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่างเครื่อง	✓		
3	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓		
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ATS	✓		
5	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		
	ระดับน้ำมันเครื่อง 220...120...120			
6	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิ	✓		
7	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓		
8	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิ	✓		
9	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓		
10	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าตู้ควบคุมเครื่อง	✓		
11	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓		
12	ตรวจสอบค่าการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓		
13	ตรวจสอบค่าความถี่ของเครื่อง BATTERY	✓		
14	ตรวจสอบระดับน้ำยา	✓		
15	ตรวจสอบสภาพ	✓		
	ตรวจสอบค่าอุณหภูมิ			
1	ความถี่	✓		
	ความถี่ 50...HZ			
2	ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	✓		
3	ความถี่	✓		
	ST...398...โวลต์			
	PS...398...โวลต์			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
	ว-ล...398...โวลต์				
4	วัดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
5	ตั้งโมเมนตัมทำงาน	✓			
	START.....82.26...ซม.				
	STOP.....82.54...ซม.				
6	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....แอมป์				
	การปรับค่าการทำงานของระบบ				
1	ตั้งโมเมนตัมทำงาน	✓			
	STOP.....82.54...ซม.				
	START.....82.26...ซม.				
2	เวลา	✓			
	START.....14.40...น.				
	STOP.....14.55...น.				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....494.3...PSI				
4	อุณหภูมิอากาศเย็น	✓			
	อุณหภูมิอากาศเย็น.....152.6...F				
5	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500...RPM				
6	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
7	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....F				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ศราวุธ พุดบุรี

ผู้ควบคุมงาน/ผู้ตรวจงาน

หมายเหตุ

รวมเครื่องมือที่ใช้ อุปกรณ์ทดสอบ
 อุปกรณ์
 อุปกรณ์
 อุปกรณ์

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☐ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแต่พบข้อบกพร่อง (Cv)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่ใบงาน	PM230500004
วันที่ปฏิบัติงาน	25/05/2023
ชื่ออาคาร	A 1 ต้นกลาง ไม่ระบุ ไม่ระบุ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	การปฏิบัติงานปกติ				
1	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
3	ตรวจสอบระบบระบบความดัน	✓			
4	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบค่าพิกัด AISI	✓			
6	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง.....220.....ลิตร				
7	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์แผ่นเครื่อง	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบสภาพเครื่องวัด	✓			
12	ตรวจสอบสายพาน	✓			
13	ตรวจสอบค่าพิกัด AISI	✓			
14	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
15	ตรวจสอบค่าความกว้างไฟของ BATTERY	✓			
	การปฏิบัติงานปกติ				
1	ดำเนินการทำงาน	✓			
	START.....82.67.....ชม.				
	STOP.....82.78.....ชม.				
2	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....F				
3	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	อาการเสีย	
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....155.....PSI				
4	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM				
5	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
	อุณหภูมิระดับน้ำหล่อเย็น.....31.....F				
6	เวลา	✓			
	STOP.....17.34.....น.				
	START.....17.23.....น.				
7	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำเชื้อเพลิง.....PSI				
	การปฏิบัติงานปกติ				
1	ดำเนินการทำงาน	✓			
	START.....82.67.....ชม.				
	STOP.....82.78.....ชม.				
2	วัดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
3	ตรวจสอบค่าผลการทำงาน	✓			
4	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.....HZ				
5	วัดแรงดัน	✓			
	T-R.....398.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	R-S.....398.....โวลต์				
6	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY.....28.....แอมป์				

รวมชั่วโมงการทำงานปกติ

ไม่ใช้งาน สาเหตุ

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ สาเหตุ

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่ใบงาน	PM23050003
วันที่ปฏิบัติงาน	18/05/2023
ชื่ออาคาร	A 1 สนามหญ้า โรงรถ โรงรถ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดี	แก้ไข	รายการเสีย	
	ตรวจสอบเครื่อง				
1	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
2	ตรวจสอบระบบควบคุมพร้อม	✓			
3	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
4	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
5	ตรวจสอบค่าความถี่แรงดันของ BATTERY	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
7	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตู้ลิ้นชักเครื่อง	✓			
8	ตรวจสอบตู้แยกอากาศดีเซล	✓			
9	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเครื่องถัง.....225.....ลิตร				
10	ตรวจสอบระดับน้ำมันหม้อต้ม	✓			
11	ตรวจสอบตู้แยกอากาศดีเซล	✓			
12	ตรวจสอบอุปกรณ์หม้อต้มเครื่อง	✓			
13	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
14	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
15	ตรวจสอบสายพาน	✓			
	ตรวจสอบชุด GPC				
1	ควบคุม	✓			
	ควบคุม 50...HZ				
2	ควบคุม	✓			
	RS...399...โวลต์				
	ST...399...โวลต์				
	TR...398...โวลต์				

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจ			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ไฟชาร์จ BATTERY	✓			
	ไฟชาร์จ BATTERY.....28.59.....แอมป์				
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน	✓			
5	วัดกระแส	✓			
	S.....0.....แอมป์				
	R.....0.....แอมป์				
	T.....0.....แอมป์				
6	ตั้งไมการทำงาน	✓			
	START.....82.56.....ชม.				
	STOP.....83.10.....ชม.				
ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงาน					
1	อุณหภูมิเซ็นเซอร์	✓			
	อุณหภูมิเซ็นเซอร์.....F				
2	ตั้งไมการทำงาน	✓			
	STOP.....83.10.....ชม.				
	START.....82.56.....ชม.				
3	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
4	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
5	อุณหภูมิหัวฉีด	✓			
	อุณหภูมิหัวฉีด.....55.....F				
6	เวลา	✓			
	START.....14.30.....น.				
	STOP.....14.40.....น.				
7	ความเร็วรอบ	✓			
	ความเร็วรอบ.....1500.....RPM				

หมายเหตุ

รวมเบ็ดเตล็ด บ.ค.ล

เบ็ดเตล็ด

ค่าเบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อม (CM)

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้บังคับบัญชา

ชื่อพนักงาน/ช่างเทคนิค

ผู้บังคับบัญชา

รหัสงานRE/GEN-W

รหัสเครื่องจักรGENERATOR (A)

เลขที่ใบงานPM23030001

วันที่ปฏิบัติงาน02/03/2023

ชื่ออาคารA | 1 | ส่วนกลาง | ไม่ระบุ | GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	น	อ	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร				
1	ความถี่รอบ	✓			
	ความเร็วรอบ 1500 RPM				
2	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI				
3	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่อง F				
4	อุณหภูมิห้องเครื่อง	✓			
	อุณหภูมิห้องเครื่อง F				
5	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
6	เวลา	✓			
	START 16.00 น.				
	STOP 16.10 น.				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง PSI				
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง				
1	ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่อง	✓			
2	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
3	ตรวจสอบการสตาร์ท	✓			
4	ตรวจสอบการปิดเครื่องในตู้ควบคุมเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
6	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
7	ตรวจสอบการสตาร์ท	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ท	น	อ	
9	ตรวจสอบความถี่ของ BATTERY	✓			
10	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	✓			
11	ตรวจสอบสภาพ	✓			
12	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ	✓			
13	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ATS	✓			
14	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 230 ลิตร				
15	ตรวจสอบ BATTERY	✓			
	ตรวจสอบ GDC				
1	วัดแรงดัน	✓			
	S-T 398 โวลต์				
	R-S 399 โวลต์				
	T-R 399 โวลต์				
2	วัดกระแส	✓			
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
4	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
5	ตรวจสอบไฟแสดงการทำงาน	✓			
6	ความถี่	✓			

รายชื่อช่างประจำทีมปฏิบัติงาน

1. สุวิทย์ ลาบุตร

ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอน

สุวิทย์ ลาบุตร

หมายเหตุ

รวมผลเช็ค ตรวจเช็คแล้วปกติ

สภาพ

ไม่มี

น้ำมัน

การเชื่อมต่อ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบข้อบกพร่อง (CM)

รหัสงาน	RE/GEN-W
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่งาน	PM23030002
วันที่ปฏิบัติงาน	09/03/2023
ชื่ออาคาร	A 1 ชั้นล่าง โถงลิฟท์ GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
1	วัดกระแส	✓			
2	ฟังเสียงการทำงาน	✓			
3	ฟังการทำงานของ BATTERY	✓			
4	ความถี่	✓			
5	วัดแรงดัน	✓			
	KS.....398.....โวลต์				
	ST.....399.....โวลต์				
	TR.....399.....โวลต์				
6	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
1	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
2	ฟังเสียงการทำงาน	✓			
3	ความถี่	✓			
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM				
4	เวลา	✓			
	STOP.....15.50.....น.				
	START.....15.45.....น.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
6	อุณหภูมิการทำงานของลิฟท์	✓			
	อุณหภูมิการทำงานของลิฟท์.....44.....F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	น้ำเงิน	อากาศเสีย	
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
1	วัดกระแส	✓			
2	ฟังเสียงการทำงาน	✓			
3	ฟังเสียงการทำงานของ BATTERY	✓			
4	ความถี่	✓			
5	วัดแรงดัน	✓			
	KS.....398.....โวลต์				
	ST.....399.....โวลต์				
	TR.....399.....โวลต์				
6	ตรวจสอบการทำงานของลิฟท์	✓			
	ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
1	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง.....540.01...PSI				
2	ฟังเสียงการทำงาน	✓			
3	ความถี่	✓			
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM				
4	เวลา	✓			
	STOP.....15.50.....น.				
	START.....15.45.....น.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
6	อุณหภูมิการทำงานของลิฟท์	✓			
	อุณหภูมิการทำงานของลิฟท์.....44.....F				
7	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			

รายการตรวจสอบที่ปฏิบัติงาน

1.ผู้ตรวจ: นายสุร

ชื่อผู้ตรวจ/ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจ: นายสุร

หมายเหตุ

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

รายละเอียด

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

✓

1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

□

2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่เรียบร้อย (C/M)

รหัสงาน	RE/GENW
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่ใบงาน	PM230300004
วันที่ปฏิบัติงาน	23/03/2023
ชื่ออาคาร	A 1 ชั้นล่าง โถง GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า				
1	ความถี่รอบ	✓			
	ความถี่รอบ.....1500.....RPM				
2	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น.....°F				
3	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....81.85.....ชม.				
	START.....81.01.....ชม.				
4	เวลา	✓			
	STOP.....น.				
	START.....16.06.....น.				
5	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....PSI				
6	อุณหภูมิพัดลมเย็น	✓			
	อุณหภูมิพัดลมเย็น.....50.....°F				
7	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น	✓			
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
	แรงดันน้ำมันหล่อลื่น.....PSI				
1	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
2	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง.....220.....ลิตร				
3	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
4	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
5	ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ก	ข	ค	
6	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของชุด ATS	✓			
7	ตรวจสอบความถี่ของแบตเตอรี่	✓			
8	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
9	ตรวจสอบสภาพ	✓			
10	ตรวจสอบสภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	✓			
11	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ชุด ATS	✓			
12	ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	✓			
13	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
14	ตรวจสอบระดับน้ำหล่อลื่น	✓			
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่อง	✓			
	ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่อง				
1	ความถี่	✓			
	ความถี่.....50.00.....HZ				
2	วัดแรงดัน	✓			
	ST.....398.....โวลต์				
	RS.....398.....โวลต์				
	TR.....399.....โวลต์				
3	วัดกระแส	✓			
	R.....แอมป์				
	T.....แอมป์				
	S.....แอมป์				
4	ชั่วโมงการทำงาน	✓			
	STOP.....16.15.....ชม.				
	START.....16.06.....ชม.				
5	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY.....38.52.....แอมป์				
6	ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

1.ผู้บังคับ นายสุ...

รายชื่อช่างซ่อมบำรุง

ผู้บังคับ นายสุ...

หมายเลข

รายละเอียด เช็ก Generator ประจำสัปดาห์
สถานะ เช็ก Generator ประจำสัปดาห์
ตำแหน่ง -
รายละเอียด -

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมทั้งส่งบันทึก (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจสอบเช็ก GEN - สัปดาห์

รหัสงาน	RE/GENAW
รหัสเครื่องจักร	GENERATOR (A)
เลขที่ใบงาน	PM230300005
วันที่ปฏิบัติงาน	30/03/2023
ชื่ออาคาร	A11 สนามกีฬา โถงสุข โถงสุข GENERATOR ROOM

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ก			หมายเหตุ
		สี	แม่สี	อาการเสีย	
	ตรวจสอบความพร้อม				
1	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	✓			
2	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	✓			
3	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุมตัวเครื่อง	✓			
4	ตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน	✓			
5	ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์	✓			
6	ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ ATS	✓			
7	ระดับน้ำเชื้อเพลิง	✓			
	ระดับน้ำเชื้อเพลิง.....ลิตร				
8	ตรวจสอบระบบระบายความร้อน	✓			
9	ตรวจสอบระดับน้ำยอยื่น	✓			
10	ตรวจสอบสภาพ BATTERY	✓			
11	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัวเครื่อง	✓			
12	ตรวจสอบระบบ MANUAL START	✓			
13	ตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน	✓			
14	ตรวจสอบค่าความดันของ BATTERY	✓			
15	ตรวจสอบการทำงานของ TIMER ของ ATS	✓			
	ตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน				
1	ข้อมูลการดำเนินงาน	✓			
	STOP.....ชม.				
	START.....ชม.				
2	ไฟสำรอง BATTERY	✓			
	ไฟสำรอง BATTERY.....28.7.....แอมป์				
3	ตรวจสอบค่าการสั่นสะเทือน	✓			

ภาคผนวก ง-2.

บันทึกประจำวันการตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH)
และคลอรีน(Cl₂) บริเวณสระว่ายน้ำ

ตารางตรวจวัดสารละลายน้ำ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566										หน่วยงาน มอ. HAUS		
รายการ วันที่	ค่าเฉลี่ย		สถานะ		ปริมาณการเติมเฉลี่ย (kg.)				ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ	
	CL	PH	ปกติ	เบส	โซดา แอช	Na ₂ CO ₃	เกลือ					
1	9.0	7.6	-	-	-	-	-	619	4	ชว	ชว	
2	3.0	7.2	-	-	-	-	-	622	3	ชว	ชว	
3	3.0	7.2	-	-	-	-	-	620	3	ชว	ชว	
4	4.5	7.2	-	-	-	-	-	632	3	ชว	ชว	
5	3.0	7.9	-	-	-	-	-	641	9	ชว	ชว	
6	3.0	7.8	-	-	-	-	-	645	4	ชว	ชว	
7	3.0	7.8	-	-	-	-	-	658	13	ชว	ชว	
8	3.0	7.9	-	-	-	-	-	668	4	ชว	ชว	
9	3.0	8.2	-	-	-	-	-	666	4	ชว	ชว	
10	3.0	8.2	-	-	-	-	-	670	4	ชว	ชว	
11	3.0	8.2	-	-	-	-	-	673	3	ชว	ชว	
12	3.0	7.9	-	-	-	-	-	676	3	ชว	ชว	
13	3.0	7.4	-	-	-	-	-	679	3	ชว	ชว	
14	3.0	7.6	-	-	-	-	-	681	2	ชว	ชว	
15	3.0	7.6	-	-	-	-	-	689	8	ชว	ชว	
16	3.0	8.2	-	-	-	-	-	698	9	ชว	ชว	
17	3.0	8.2	-	-	-	-	-	702	4	ชว	ชว	
18	3.0	7.8	-	-	-	-	-	706	4	ชว	ชว	
19	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1012	6	ชว	ชว	
20	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1018	6	ชว	ชว	
21	1.5	7.4	-	-	-	-	-	1037	4	ชว	ชว	
22	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1031	4	ชว	ชว	
23	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1034	6	ชว	ชว	
24	3.0	7.8	-	-	-	-	-	1045	4	ชว	ชว	
25	3.0	7.9	-	-	-	-	-	1047	4	ชว	ชว	
26	3.0	7.9	-	-	-	-	-	1051	4	ชว	ชว	
27	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1056	5	ชว	ชว	
28	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1060	4	ชว	ชว	
29	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1067	9	ชว	ชว	
30	3.0	8.2	-	-	-	-	-	1073	6	ชว	ชว	
31	1.6	7.8	-	-	-	-	-	1080	5	ชว	ชว	
รวม												
ผู้ตรวจสอบ										31/1/66		
วันที่รับทราบโดย										31/1/66		

(16)

บริษัทงานโยธา บริษัท พหล พหลพหล จำกัด

FRM-PHUR-05B Rev 001 15 Aug 2020

ตารางตรวจวัดสารละลายน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566										หน่วยงาน มอ. HAUS		
รายการ วันที่	ค่าเฉลี่ย			สถานะ		ปริมาณการเติมเฉลี่ย (Kg.)				ปริมาณ การใช้	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	เบส	โซดา แอช	Na ₂ CO ₃	เกลือ				
1	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	107.8	4	ชว.ว.ร	เติมสารละลาย 300ml/100%
2	3.0	7.4	-	-	-	-	-	-	107.1	4	ชว.ว.ร	300ml/100%
3	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	107.95	4	ชว.ว.ร	
4	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	107.97	2	ชว.ว.ร	
5	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	107.01	4	ชว.ว.ร	เติม: 100%
6	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	108.07	6	ชว.ว.ร	เติม: 100%
7	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.12	5	ชว.ว.ร	
8	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.16	4	ชว.ว.ร	
9	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	108.2	4	ชว.ว.ร	
10	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	108.22	4	ชว.ว.ร	
11	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	108.27	5	ชว.ว.ร	
12	3.0	7.8	-	-	-	-	-	-	108.31	5	ชว.ว.ร	
13	1.5	7.4	-	-	-	-	-	-	108.3	5	ชว.ว.ร	
14	1.5	7.4	-	-	-	-	-	-	108.45	7	ชว.ว.ร	
15	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.51	8	ชว.ว.ร	
16	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.53	2	ชว.ว.ร	
17	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.59	6	ชว.ว.ร	
18	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.64	5	ชว.ว.ร	
19	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	108.69	4	ชว.ว.ร	
20	4.0	7.6	-	-	-	-	-	-	108.76	8	ชว.ว.ร	
21	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	108.79	3	ชว.ว.ร	
22	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	108.83	4	ชว.ว.ร	
23	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	108.88	5	ชว.ว.ร	
24	3.0	6.8	-	-	-	-	-	-	108.92	4	ชว.ว.ร	
25	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	108.97	5	ชว.ว.ร	
26	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	109.03	6	ชว.ว.ร	
27	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	109.08	5	ชว.ว.ร	
28	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	109.16	8	ชว.ว.ร	
รวม									109.21	5	ชว.ว.ร	
ผู้ตรวจสอบ										หัวหน้างานเทคนิค		
วันที่รับทราบโดย										ผู้จัดการงานสาร		

(17)

บริษัทงานโยธา บริษัท พหล พหลพหล จำกัด

FRM-PHUR-05B Rev 001 15 Aug 2020

ตารางตรวจวัดผลระหว่างน้ำประจําเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566										หน่วยงาน มอ. HAUS		
รายการ วันที่	ค่าเฉลี่ย			สถานะ			ปริมาณการเติมเฉลี่ย (Kg)			ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	บันทึก	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ			
1	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10925	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
2	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10934	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
3	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10944	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
4	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10954	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
5	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10970	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
6	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	10986	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
7	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	10986	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
8	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	10990	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
9	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	10994	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
10	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	10994	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
11	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11003	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
12	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11010	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
13	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11036	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
14	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11021	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
15	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11026	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
16	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11030	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
17	3.0	7.6	-	-	-	-	-	-	-	11034	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
18	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11080	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
19	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11047	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
20	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11055	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
21	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11062	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
22	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11064	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
23	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11067	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
24	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11071	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
25	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11075	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
26	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11081	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
27	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11087	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
28	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11092	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
29	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11097	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
30	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11093	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
31	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11110	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
รวม												
ผู้ตรวจสอบ.....										31.9.11		
ผู้จัดทำรายงาน.....										31.9.11		

บริหารงานโดย บริษัท ไทย หรือพันธมิตร จำกัด

FRM-PMR-003 Rev 001/ 15 Aug 2020

(16)

ตารางตรวจวัดผลระหว่างน้ำประจําเดือน เมษายน พ.ศ. 2566										หน่วยงาน มอ. HAUS		
รายการ วันที่	ค่าเฉลี่ย			สถานะ			ปริมาณการเติมเฉลี่ย (Kg)			ปริมาณ การใช้น้ำ	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	บันทึก	CL	โซดา แอช Na ₂ CO ₃	กรดเกลือ	เกลือ			
1	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11118	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
2	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11131	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
3	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11134	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
4	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	11147	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
5	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11154	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
6	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11161	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
7	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11174	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
8	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11174	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
9	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11174	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
10	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11179	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
11	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11194	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
12	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11188	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
13	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11196	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
14	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11202	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
15	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11207	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
16	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11213	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
17	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11216	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
18	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	11227	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
19	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	1123	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
20	4.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	1137	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
21	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	1142	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
22	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	1151	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
23	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	-	1254	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
24	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1258	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
25	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1213	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
26	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1267	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
27	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1271	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
28	4.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1278	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
29	3.5	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1285	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
30	3.0	8.2	-	-	-	-	-	-	-	1281	ผู้ตรวจวัด	จุดตรวจวัด
รวม										168		
ผู้ตรวจสอบ.....										30.4.66		
ผู้จัดทำรายงาน.....										30.4.66		

บริหารงานโดย บริษัท ไทย หรือพันธมิตร จำกัด

FRM-PMR-003 Rev 001/ 15 Aug 2020

(16)

ตารางตรวจวิเคราะห์ส่วน้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566										หน่วยงาน mod HAUS		
รายการ	ค่าเคมี			สถานะ		ปริมาณสารเคมี (kg)				ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กัมมันตภาพ	เกลือ			
วันที่	1	8.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11290	4	
2	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11253	4	
3	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11304	4	
4	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11315	4	
5	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11322	4	
6	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11326	4	
7	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11332	4	
8	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11336	4	
9	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11340	4	
10	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11344	4	
11	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11348	4	
12	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11352	4	
13	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11356	4	
14	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11360	4	
15	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11364	4	
16	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11368	4	
17	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11372	4	
18	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11376	4	
19	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11380	4	
20	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11384	4	
21	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11388	4	
22	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11392	4	
23	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11396	4	
24	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11400	4	
25	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11404	4	
26	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11408	4	
27	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11412	4	
28	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11416	4	
29	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11420	4	
30	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11424	4	
31	3.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	11428	4	
รวม											209	
ผู้ตรวจวัด										31.05.66		
วันที่ตรวจวัด										31.05.66		

ผู้ตรวจวัด: กมล วันที่: 31.05.66
 วิศวกร: กมล วันที่: 31.05.66

ตารางตรวจเช็คสารละลาย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566										หน่วยงาน mod HAUS		
รายการ	ค่าเคมี		สถานะ		ปริมาณสารเคมี (kg.)				ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจวัด	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt	ปกติ	แก๊ส	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃	กรวดเกลือ				เกลือ
วันที่	1	3.0	7.2	✓	-	-	-	-	-	11594	10	ช
	2	3.0	7.2	✓	-	-	-	-	-	11614	20	ช
	3	3.0	7.2	✓	-	-	2 kg	-	-	11620	6	ช
	4	3.0	7.2	✓	-	-	-	-	-	11624	4	ช
	5	3.0	7.2	✓	-	-	-	-	-	11647	23	ช
	6	3.0	7.2	✓	-	-	1 kg	-	-	11660	21	ช
	7	3.0	7.2	✓	-	-	-	-	-	11674	10	ช
	8	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11690	2	ช
	9	3.0	7.2	-	-	-	3 kg	-	-	11700	10	ช
	10	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11721	19	ช
	11	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11735	14	ช
	12	3.0	7.2	-	-	-	2 kg	-	-	11746	13	ช
	13	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11758	10	ช
	14	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11761	3	ช
	15	3.0	7.2	-	-	-	3 kg	-	-	11766	4	ช
	16	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11770	4	ช
	17	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11774	4	ช
	18	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11777	3	ช
	19	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11784	7	ช
	20	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11791	7	ช
	21	3.0	7.2	-	-	-	3 kg	-	-	11796	5	ช
	22	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11794	9	ช
	23	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11803	13	ช
	24	3.0	7.2	-	-	-	25 kg	-	-	11816	9	ช
	25	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11825	8	ช
	26	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11833	27	ช
	27	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11860	19	ช
	28	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11874	11	ช
	29	3.0	7.2	-	-	-	2.5 kg	-	-	11879	11	ช
	30	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11884	11	ช
	31	3.0	7.2	-	-	-	-	-	-	11890	11	ช
รวม												

ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างเทคนิค	90.6.16
บันทึกโดย	ผู้จัดการอาคาร	90.6.16

ผู้ตรวจวัด: กมล วันที่: 30.6.66
 วิศวกร: กมล วันที่: 30.06.66

ภาคผนวก ง-3.

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/01/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 16-20/01/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 20/01/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0293	WW 0294	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:16 น.	10:15 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutrueanan)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/02/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-24/02/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 27/02/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-2-00 รหัสลูกค้า : JP-065-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0261	WW 0262	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:37 น.	10:38 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทางเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutruenan) 
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/04/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-25/04/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 27/04/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0685	WW 0686	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:31 น.	09:32 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/04/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-25/04/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 27/04/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนตื้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0685	WW 0686	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:31 น.	09:32 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst



(Miss Thanutruenan Tongbang)
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 18/05/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-23/05/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 30/05/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 0956	WW 0957	
เวลาเก็บตัวอย่าง				09:26 น.	09:27 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่นๆในทำนองเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuangfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutruenon Pongbang)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร โมริ เฮาส์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 55 ซอยอ่อนนุช 1/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/06/2566 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24-27/06/2566
ประเภทตัวอย่าง : น้ำระเหยน้ำ วันเดือนปีที่รายงาน : 29/06/2566
รหัสลูกค้า : JP-065-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน ¹⁾
				ส่วนลึก	ส่วนต้น	
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	MPN Method	<1.8	<1.8	<1.8	Not detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Method	Not detected	Not detected	Not detected	Not detected
เลขปฏิบัติการ				WW 1251	WW 1252	
เวลาเก็บตัวอย่าง				10:20 น.	10:21 น.	
ลักษณะกายภาพ				ใส	ใส	

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการระเหยน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในห้ามองเดียวกัน

²⁾ วิเคราะห์โดย Test Tech


(Miss Fuengfa Sermmai)
Analyst


(Miss Thanutrueanan Tongbang)
Laboratory Manager



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY