

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ภาคผนวก ง-1

ตารางจัดบันทึกการใช้ไฟฟ้า หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

Meter PEA Record										
Meter MEA No. 600169684										
Site: COSIPattaya Wong Amat Beach										
เดือน / Month: 11/2019										
A / B	C	D	E	F	G	H	J			
Code:	093	193	000	001	002	003				
Date	Total Con Sump. KW	Con sump. On Peak KVAR	Total Con Sump. KWH	Max. Demand On KWH	Max. Demand Off KWH	KWH	Record by			
1	0.047	0.003	1151.57	472.02	295.41	424.4				
2	0.071	0.009	1152.00	472.78	295.50	424.58				
3	0.129	0.026	1154.93	472.78	295.54	424.61				
4	0.129	0.009	1154.93	472.78	295.54	424.61				
5	0.071	0.013	1154.93	472.78	295.54	424.61				
6	0.059	0.007	1161.21	472.78	295.54	424.61				
7	0.059	0.007	1161.21	472.78	295.54	424.61				
8	0.040	0.005	1163.82	472.78	295.54	424.61				
9	0.050	0.005	1163.82	472.78	295.54	424.61				
10	0.075	0.016	1166.45	472.78	295.54	424.61				
11	0.061	0.008	1168.00	472.78	295.54	424.61				
12	0.051	0.007	1168.00	472.78	295.54	424.61				
13	0.077	0.001	1170.93	472.78	295.54	424.61				
14	0.077	0.007	1171.46	472.78	295.54	424.61				
15	0.045	0.008	1172.12	472.78	295.54	424.61				
16	0.066	0.014	1173.97	472.78	295.54	424.61				
17	0.063	0.013	1173.97	472.78	295.54	424.61				
18	0.063	0.013	1173.97	472.78	295.54	424.61				
19	0.050	0.013	1173.97	472.78	295.54	424.61				
20	0.064	0.007	1173.97	472.78	295.54	424.61				
21	0.055	0.010	1180.87	472.78	295.54	424.61				
22	0.050	0.044	1182.12	472.78	295.54	424.61				
23	0.054	0.003	1183.54	472.78	295.54	424.61				
24	0.066	0.006	1185.30	472.78	295.54	424.61				
25	0.066	0.008	1189.09	472.78	295.54	424.61				
26	0.063	0.009	1187.12	472.78	295.54	424.61				
27	0.069	0.009	1188.60	472.78	295.54	424.61				
28	0.065	0.005	1191.93	472.78	295.54	424.61				
29	0.046	0.003	1192.56	472.78	295.54	424.61				
30	0.069	0.012	1193.67	472.78	295.54	424.61				
31	0.050	0.009	1195.05	472.78	295.54	424.61				
Total										

Meter MEA Record	Meter No. 600169684
Site Supervisor/หัวหน้างานช่าง	Date/วันที่ 11/06/2019

Meter PEA Record										
Meter MEA No. 600169684										
Site: COSIPattaya Wong Amat Beach										
เดือน / Month: 11/2019										
A / B	C	D	E	F	G	H	J			
Code:	093	193	000	001	002	003				
Date	Total Con Sump. KW	Con sump. On Peak KVAR	Total Con Sump. KWH	Max. Demand On KWH	Max. Demand Off KWH	KWH	Record by			
1	0.074	0.016	1151.97	472.02	295.41	424.50				
2	0.090	0.017	1152.40	472.78	295.54	424.40				
3	0.070	0.014	1154.99	472.78	295.54	424.61				
4	0.069	0.005	1159.69	472.78	295.54	424.61				
5	0.069	0.017	1161.21	472.78	295.54	424.61				
6	0.068	0.019	1162.64	472.78	295.54	424.61				
7	0.068	0.008	1169.90	472.78	295.54	424.61				
8	0.079	0.008	1169.90	472.78	295.54	424.61				
9	0.079	0.016	1168.00	472.78	295.54	424.61				
10	0.074	0.004	1169.23	472.78	295.54	424.61				
11	0.059	0.009	1170.93	472.78	295.54	424.61				
12	0.067	0.021	1171.46	472.78	295.54	424.61				
13	0.094	0.020	1172.12	472.78	295.54	424.61				
14	0.086	0.000	1173.97	472.78	295.54	424.61				
15	0.043	0.016	1173.97	472.78	295.54	424.61				
16	0.053	0.016	1173.97	472.78	295.54	424.61				
17	0.061	0.018	1173.97	472.78	295.54	424.61				
18	0.062	0.007	1173.97	472.78	295.54	424.61				
19	0.061	0.016	1173.97	472.78	295.54	424.61				
20	0.075	0.016	1173.97	472.78	295.54	424.61				
21	0.093	0.018	1173.97	472.78	295.54	424.61				
22	0.073	0.007	1173.97	472.78	295.54	424.61				
23	0.06	0.010	1173.97	472.78	295.54	424.61				
24	0.059	0.010	1173.97	472.78	295.54	424.61				
25	0.061	0.013	1173.97	472.78	295.54	424.61				
26	0.055	0.013	1173.97	472.78	295.54	424.61				
27	0.059	0.014	1173.97	472.78	295.54	424.61				
28	0.071	0.016	1173.97	472.78	295.54	424.61				
29	0.079	0.015	1173.97	472.78	295.54	424.61				
30	0.081	0.011	1173.97	472.78	295.54	424.61				
31										
Total										

Meter MEA Record	Meter No. 600169684
Site Supervisor/หัวหน้างานช่าง	Date/วันที่ 11/07/2019



Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางบันทึกการไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150					เดือน / Month : กรกฎาคม 2566	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งวันนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KWH)	ผู้ดับบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	1941301	1944620	3319	รณฤศ	กิ่งวาล
2	07.00 น.	1944620	1947377	2757	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
3	07.00 น.	1947377	1949475	2098	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
4	07.00 น.	1949475	1951561	2086	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
5	07.00 น.	1951561	1953760	2199	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
6	07.00 น.	1953760	1955914	2154	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
7	07.00 น.	1955914	1958159	2245	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
8	07.00 น.	1958159	1960416	2257	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
9	07.00 น.	1960416	1962371	1955	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
10	07.00 น.	1962371	1964492	2121	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
11	07.00 น.	1964492	1966572	2080	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
12	07.00 น.	1966572	1968862	2290	ท็อป	กิ่งวาล
13	07.00 น.	1968862	1970960	2098	ท็อป	กิ่งวาล
14	07.00 น.	1970960	1973105	2145	ท็อป	กิ่งวาล
15	07.00 น.	1973105	1975714	2609	ท็อป	กิ่งวาล
16	07.00 น.	1975714	1978381	2667	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
17	07.00 น.	1978381	1980688	2307	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
18	07.00 น.	1980688	1983187	2499	รณฤศ	กิ่งวาล
19	07.00 น.	1983187	1985711	2524	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
20	07.00 น.	1985711	1988062	2351	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
21	07.00 น.	1988062	1990409	2347	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
22	07.00 น.	1990409	1993127	2718	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
23	07.00 น.	1993127	1995379	2252	รณฤศ	กิ่งวาล
24	07.00 น.	1995379	1997633	2254	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
25	07.00 น.	1997633	2000031	2398	รณฤศ	กิ่งวาล
26	07.00 น.	2000031	2002330	2299	รณฤศ	กิ่งวาล
27	07.00 น.	2002330	2004740	2410	กิ่ง	กิ่งวาล
28	07.00 น.	2004740	2007744	3004	กิ่ง	กิ่งวาล
29	07.00 น.	2007744	2010131	2387	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
30	07.00 น.	2010131	2012445	2314	รณฤศ	กิ่งวาล
31	07.00 น.	2012445	2014573	2128	รณฤศ	กิ่งวาล
Total				73272		

ตรวจสอบโดย..... (นายณัฏฐา นิชัยวาทกร) วันที่ 31/07/2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางบันทึกการไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150					เดือน / Month : กุมภาพันธ์ 2566	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งวันนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KWH)	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	2014573	2016758	2185	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
2	07.00 น.	2016758	2019060	2302	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
3	07.00 น.	2019060	2021497	2437	เกษมศักดิ์	กิ่งวาล
4	07.00 น.	2021497	2024130	2633	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
5	07.00 น.	2024130	2026956	2826	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
6	07.00 น.	2026956	2029444	2488	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
7	07.00 น.	2029444	2031935	2491	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
8	07.00 น.	2031935	2034395	2460	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
9	07.00 น.	2034395	2036972	2577	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
10	07.00 น.	2036972	2039580	2608	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
11	07.00 น.	2039580	2040878	1298	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
12	07.00 น.	2040878	2042111	1233	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
13	07.00 น.	2042111	2043221	1110	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
14	07.00 น.	2043221	2044220	999	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
15	07.00 น.	2044220	2053216	8996	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
16	07.00 น.	2053216	2055272	2056	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
17	07.00 น.	2055272	2057477	2205	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
18	07.00 น.	2057477	2059680	2203	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
19	07.00 น.	2059680	2062747	3067	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
20	07.00 น.	2062747	2064470	1723	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
21	07.00 น.	2064470	2067694	3224	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
22	07.00 น.	2067694	2070568	2874	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
23	07.00 น.	2070568	2073433	2865	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
24	07.00 น.	2073433	2076130	2697	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
25	07.00 น.	2076130	2079353	3223	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
26	07.00 น.	2079353	2082305	2952	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
27	07.00 น.	2082305	2084579	2274	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
28	07.00 น.	2084579	2086436	1857	จิรวัฒน์	กิ่งวาล
Total				71863		

ตรวจสอบโดย..... (นายณัฏฐา นิชัยวาทกร) วันที่ 11/03/2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : มีนาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จุดรับก่อน	เลขมิเตอร์ที่จุดรับจริง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (kWh)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	2086435	2089202	2766	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
2	07.00 น.	2089202	2091652	2450	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
3	07.00 น.	2091652	2097658	6006	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
4	07.00 น.	2097658	2103273	5615	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
5	07.00 น.	2103273	2108073	4800	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
6	07.00 น.	2108073	2110773	2700	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
7	07.00 น.	2110773	2113225	2452	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
8	07.00 น.	2113225	2115243	2018	อึ้ง	กิ่งวาล
9	07.00 น.	2115243	2117852	2609	อึ้ง	กิ่งวาล
10	07.00 น.	2117852	2119912	2060	อึ้ง	กิ่งวาล
11	07.00 น.	2119912	2121820	1908	อึ้ง	กิ่งวาล
12	07.00 น.	2121820	2123898	2078	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
13	07.00 น.	2123898	2125998	100	อึ้ง	กิ่งวาล
14	07.00 น.	2125998	2124098	100	อึ้ง	กิ่งวาล
15	07.00 น.	2124098	2126408	2310	อึ้ง	กิ่งวาล
16	07.00 น.	2126408	2128589	2181	อึ้ง	กิ่งวาล
17	07.00 น.	2128589	2130824	2235	อึ้ง	กิ่งวาล
18	07.00 น.	2130824	2130824	0	อึ้ง	กิ่งวาล
19	07.00 น.	2130824	2137301	6477	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
20	07.00 น.	2137301	2140207	2906	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
21	07.00 น.	2140207	2142990	2783	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
22	07.00 น.	2142990	2145990	3000	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
23	07.00 น.	2145990	2148507	2517	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
24	07.00 น.	2148507	2151405	2898	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
25	07.00 น.	2151405	2154864	3459	อึ้ง	กิ่งวาล
26	07.00 น.	2154864	2159162	4298	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
27	07.00 น.	2159162	2162235	3073	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
28	07.00 น.	2162235	2165548	3313	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
29	07.00 น.	2165548	2167990	2442	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
30	07.00 น.	2167990	2169997	2007	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
31	07.00 น.	2169997	2174928	4931	จิรัชพันธ์	กิ่งวาล
Total				88492		

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาล หิญากร) วันที่ 31/03/2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : มีนาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จุดรับก่อน	เลขมิเตอร์ที่จุดรับจริง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (kWh)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	2174928	2178829	3901	อึ้ง	กิ่งวาล
2	07.00 น.	2178829	2182832	4003	อึ้ง	กิ่งวาล
3	07.00 น.	2182832	2186240	3408	อึ้ง	กิ่งวาล
4	07.00 น.	2186240	2189607	3367	อึ้ง	กิ่งวาล
5	07.00 น.	2189607	2192527	2920	อึ้ง	กิ่งวาล
6	07.00 น.	2192527	2195587	3060	อึ้ง	กิ่งวาล
7	07.00 น.	2195587	2199257	3670	อึ้ง	กิ่งวาล
8	07.00 น.	2199257	2202555	3298	อึ้ง	กิ่งวาล
9	07.00 น.	2202555	2207013	4458	นิว	กิ่งวาล
10	07.00 น.	2207013	2209443	2430	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
11	07.00 น.	2209443	2212739	3296	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
12	07.00 น.	2212739	2216415	3676	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
13	07.00 น.	2216415	2220920	4305	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
14	07.00 น.	2220920	2224722	3802	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
15	07.00 น.	2224722	2228722	4000	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
16	07.00 น.	2228722	2232303	3381	อึ้ง	กิ่งวาล
17	07.00 น.	2232303	2235233	2930	อึ้ง	กิ่งวาล
18	07.00 น.	2235233	2237834	2601	อึ้ง	กิ่งวาล
19	07.00 น.	2237834	2240649	2815	อึ้ง	กิ่งวาล
20	07.00 น.	2240649	2243435	2786	อึ้ง	กิ่งวาล
21	07.00 น.	2243435	2246687	3252	อึ้ง	กิ่งวาล
22	07.00 น.	2246687	2250384	3697	อึ้ง	กิ่งวาล
23	07.00 น.	2250384	2254705	4321	อึ้ง	กิ่งวาล
24	07.00 น.	2254705	2258241	3536	อึ้ง	กิ่งวาล
25	07.00 น.	2258241	2260931	2690	อึ้ง	กิ่งวาล
26	07.00 น.	2260931	2263809	2878	อึ้ง	กิ่งวาล
27	07.00 น.	2263809	2266164	2355	อึ้ง	กิ่งวาล
28	07.00 น.	2266164	2269065	2901	อึ้ง	กิ่งวาล
29	07.00 น.	2269065	2272212	3147	อึ้ง	กิ่งวาล
30	07.00 น.	2272212	2276628	4416	เจนมศักดิ์	กิ่งวาล
Total				101706		

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาล หิญากร) วันที่ 31/04/2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pataya Wong Amat Beach						เดือน / Month : พฤษภาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						วันที่ / Date : 20150	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งใหม่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	
1	07.00 น.	2276628	2279923	3295	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
2	07.00 น.	2279923	2282689	2766	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
3	07.00 น.	2282689	2284950	2261	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
4	07.00 น.	2284950	2287872	2922	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
5	07.00 น.	2287872	2291539	3667	กิ่ง	กิ่งวาล	
6	07.00 น.	2291539	2295720	4181	กิ่ง	กิ่งวาล	
7	07.00 น.	2295720	2299555	3835	กิ่ง	กิ่งวาล	
8	07.00 น.	2299555	2303439	3884	กิ่ง	กิ่งวาล	
9	07.00 น.	2303439	2306617	3178	กิ่ง	กิ่งวาล	
10	07.00 น.	2306617	2309611	2994	กิ่ง	กิ่งวาล	
11	07.00 น.	2309611	2312017	2406	กิ่ง	กิ่งวาล	
12	07.00 น.	2312017	2315258	3241	กิ่ง	กิ่งวาล	
13	07.00 น.	2315258	2317961	2703	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
14	07.00 น.	2317961	2320915	2954	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล	
15	07.00 น.	2320915	2323689	2774	กิ่ง	กิ่งวาล	
16	07.00 น.	2323689	2325954	2265	กิ่ง	กิ่งวาล	
17	07.00 น.	2325954	2328475	2321	กิ่ง	กิ่งวาล	
18	07.00 น.	2328475	2330883	2408	กิ่ง	กิ่งวาล	
19	07.00 น.	2330883	2334677	3794	กิ่ง	กิ่งวาล	
20	07.00 น.	2334677	2337782	3105	กิ่ง	กิ่งวาล	
21	07.00 น.	2337782	2342405	4623	กิ่ง	กิ่งวาล	
22	07.00 น.	2342405	2346188	3783	กิ่ง	กิ่งวาล	
23	07.00 น.	2346188	2348494	2306	นิ้ว	กิ่งวาล	
24	07.00 น.	2348494	2351210	2716	กิ่ง	กิ่งวาล	
25	07.00 น.	2351210	2353874	2664	กิ่ง	กิ่งวาล	
26	07.00 น.	2353874	2356393	2519	นิ้ว	กิ่งวาล	
27	07.00 น.	2356393	2362226	5833	นิ้ว	กิ่งวาล	
28	07.00 น.	2362226	2363409	1183	นิ้ว	กิ่งวาล	
29	07.00 น.	2363409	2365990	2581	นิ้ว	กิ่งวาล	
30	07.00 น.	2365990	2368103	2113	กิ่ง	กิ่งวาล	
31	07.00 น.	2368103	2370312	2209	กิ่ง	กิ่งวาล	
Total				93684			

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาล หิรัญวาท) วันที่ 11/06/2566

Electrical meter recorder MDB 1 (Main)/ ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน (หลัก)

อาคาร / Building : COSI Pataya Wong Amat Beach						เดือน / Month : พฤษภาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						วันที่ / Date : 20150	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งใหม่	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ	
1	07.00 น.	2370312	2371975	1663	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
2	07.00 น.	2371975	2375524	3549	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
3	07.00 น.	2375524	2379480	3956	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
4	07.00 น.	2379480	2383449	3969	กิ่ง	กิ่งวาล	
5	07.00 น.	2383449	2388820	5371	กิ่ง	กิ่งวาล	
6	07.00 น.	2388820	2391800	2980	กิ่ง	กิ่งวาล	
7	07.00 น.	2391800	2394570	2770	กิ่ง	กิ่งวาล	
8	07.00 น.	2394570	2396668	2298	กิ่ง	กิ่งวาล	
9	07.00 น.	2396668	2399504	2436	กิ่ง	กิ่งวาล	
10	07.00 น.	2399504	2401998	2694	กิ่ง	กิ่งวาล	
11	07.00 น.	2401998	2405039	3041	กิ่ง	กิ่งวาล	
12	07.00 น.	2405039	2407426	2387	กิ่ง	กิ่งวาล	
13	07.00 น.	2407426	2409552	2126	กิ่ง	กิ่งวาล	
14	07.00 น.	2409552	2411738	2186	กิ่ง	กิ่งวาล	
15	07.00 น.	2411738	2414031	2293	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
16	07.00 น.	2414031	2416619	2588	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
17	07.00 น.	2416619	2419464	2845	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
18	07.00 น.	2419464	2423020	3556	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
19	07.00 น.	2423020	2425165	2145	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
20	07.00 น.	2425165	2427313	2148	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
21	07.00 น.	2427313	2429280	1967	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
22	07.00 น.	2429280	2432494	3214	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
23	07.00 น.	2432494	2435930	3436	จิรวัฒน์	กิ่งวาล	
24	07.00 น.	2435930	2439599	3669	อภิสัท	กิ่งวาล	
25	07.00 น.	2439599	2442198	2599	อภิสัท	กิ่งวาล	
26	07.00 น.	2442198	2445101	2903	กิ่ง	กิ่งวาล	
27	07.00 น.	2445101	2448137	36	อภิสัท	กิ่งวาล	
28	07.00 น.	2448137	2450447	5310	อภิสัท	กิ่งวาล	
29	07.00 น.	2450447	2452845	2398	กิ่ง	กิ่งวาล	
30	07.00 น.	2452845	2455239	3394	กิ่ง	กิ่งวาล	
Total				114927			

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาล หิรัญวาท) วันที่ 11/06/2566



Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal) (ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : พฤษภาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (kWh)	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	903820	904882	1062	รณฤศ	กิ่งวาท
2	07.00 น.	904882	905783	901	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
3	07.00 น.	905783	906599	816	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
4	07.00 น.	906599	907409	810	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
5	07.00 น.	907409	908341	932	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
6	07.00 น.	908341	909268	927	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
7	07.00 น.	909268	910218	950	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
8	07.00 น.	910218	911165	947	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
9	07.00 น.	911165	911965	800	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
10	07.00 น.	912165	912659	494	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
11	07.00 น.	912659	913956	1297	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
12	07.00 น.	913956	914718	762	ชื่อย่	กิ่งวาท
13	07.00 น.	914718	915416	698	ชื่อย่	กิ่งวาท
14	07.00 น.	915416	916196	780	ชื่อย่	กิ่งวาท
15	07.00 น.	916196	917193	997	ชื่อย่	กิ่งวาท
16	07.00 น.	917193	917788	595	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
17	07.00 น.	917788	918077	1189	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
18	07.00 น.	918077	919898	921	รณฤศ	กิ่งวาท
19	07.00 น.	919898	920810	912	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
20	07.00 น.	920810	921672	862	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
21	07.00 น.	921672	922555	883	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
22	07.00 น.	922555	923503	948	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
23	07.00 น.	923503	924374	871	รณฤศ	กิ่งวาท
24	07.00 น.	924374	925250	876	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
25	07.00 น.	925250	926157	907	รณฤศ	กิ่งวาท
26	07.00 น.	926157	926991	834	รณฤศ	กิ่งวาท
27	07.00 น.	926991	927850	859	ชื่อย่	กิ่งวาท
28	07.00 น.	927850	928662	1012	ชื่อย่	กิ่งวาท
29	07.00 น.	928662	929845	983	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
30	07.00 น.	929845	930786	941	รณฤศ	กิ่งวาท
31	07.00 น.	930786	931703	917	รณฤศ	กิ่งวาท
Total				27683		

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาท หิรัญวรกร) วันที่ 31/5/2566

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal) (ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน)

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : พฤษภาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (kWh)	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	931703	932635	932	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
2	07.00 น.	932635	933592	957	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
3	07.00 น.	933592	934589	997	เจษฎศักดิ์	กิ่งวาท
4	07.00 น.	934589	935635	1046	ชื่อย่	กิ่งวาท
5	07.00 น.	935635	936626	991	ชื่อย่	กิ่งวาท
6	07.00 น.	936626	937567	941	ชื่อย่	กิ่งวาท
7	07.00 น.	937567	938510	943	ชื่อย่	กิ่งวาท
8	07.00 น.	938510	939486	976	ชื่อย่	กิ่งวาท
9	07.00 น.	939486	940792	1306	ชื่อย่	กิ่งวาท
10	07.00 น.	940792	941465	673	ชื่อย่	กิ่งวาท
11	07.00 น.	941465	942442	977	ชื่อย่	กิ่งวาท
12	07.00 น.	942442	943491	1049	ชื่อย่	กิ่งวาท
13	07.00 น.	943491	944461	970	จิรัชพันธ์	กิ่งวาท
14	07.00 น.	944461	945477	1016	จิรัชพันธ์	กิ่งวาท
15	07.00 น.	945477	946435	938	จิรัชพันธ์	กิ่งวาท
16	07.00 น.	946435	947324	889	จิรัชพันธ์	กิ่งวาท
17	07.00 น.	947324	948229	905	จิรัชพันธ์	กิ่งวาท
18	07.00 น.	948229	949165	936	ชื่อย่	กิ่งวาท
19	07.00 น.	949165	950176	1011	ชื่อย่	กิ่งวาท
20	07.00 น.	950176	951060	884	กิ่งวาท	กิ่งวาท
21	07.00 น.	951060	952034	974	กิ่งวาท	กิ่งวาท
22	07.00 น.	952034	953079	1045	อภิสิทธิ์	กิ่งวาท
23	07.00 น.	953079	954114	1035	ชื่อย่	กิ่งวาท
24	07.00 น.	954114	955067	953	ชื่อย่	กิ่งวาท
25	07.00 น.	955067	956161	1094	ชื่อย่	กิ่งวาท
26	07.00 น.	956161	957136	975	ชื่อย่	กิ่งวาท
27	07.00 น.	957136	957969	833	ชื่อย่	กิ่งวาท
28	07.00 น.	957969	958823	854	ชื่อย่	กิ่งวาท
Total				27120		

ตรวจสอบโดย..... (นายกิ่งวาท หิรัญวรกร) วันที่ 1/6/2566

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางบันทึกการไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach				เดือน / Month : มีนาคม 2566	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150				วันที่ / Date : 21/03/2566	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งหลัง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	958823	959742	919	กิ่งวาล
2	07.00 น.	959742	960658	916	กิ่งวาล
3	07.00 น.	960658	961802	1144	กิ่งวาล
4	07.00 น.	961802	962839	1037	กิ่งวาล
5	07.00 น.	962839	963639	800	กิ่งวาล
6	07.00 น.	963639	964658	1019	กิ่งวาล
7	07.00 น.	964658	965626	968	กิ่งวาล
8	07.00 น.	965626	966528	902	กิ่งวาล
9	07.00 น.	966528	967508	980	กิ่งวาล
10	07.00 น.	967508	968473	965	กิ่งวาล
11	07.00 น.	968473	969513	1040	กิ่งวาล
12	07.00 น.	969513	970714	1201	กิ่งวาล
13	07.00 น.	970714	971756	1042	กิ่งวาล
14	07.00 น.	971756	972610	854	กิ่งวาล
15	07.00 น.	972610	973542	932	กิ่งวาล
16	07.00 น.	973542	974406	864	กิ่งวาล
17	07.00 น.	974406	975270	864	กิ่งวาล
18	07.00 น.	975270	976895	1625	กิ่งวาล
19	07.00 น.	976895	977444	549	กิ่งวาล
20	07.00 น.	977444	978470	1026	กิ่งวาล
21	07.00 น.	978470	979424	954	กิ่งวาล
22	07.00 น.	979424	980375	951	กิ่งวาล
23	07.00 น.	980375	981408	1033	กิ่งวาล
24	07.00 น.	981408	982474	1066	กิ่งวาล
25	07.00 น.	982474	983693	1219	กิ่งวาล
26	07.00 น.	983693	984583	890	กิ่งวาล
27	07.00 น.	984583	985865	1282	กิ่งวาล
28	07.00 น.	985865	986959	1094	กิ่งวาล
29	07.00 น.	986959	987935	976	กิ่งวาล
30	07.00 น.	987935	988796	1861	กิ่งวาล
31	07.00 น.	988796	990692	896	กิ่งวาล
Total				31869	

ตรวจสอบโดย : [redacted] (ผู้ตรวจ) วันที่ : 21/03/2566

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางบันทึกการไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach				เดือน / Month : มีนาคม 2565	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150				วันที่ / Date : 30/03/2565	
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้งหลัง	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	990692	992024	1332	กิ่งวาล
2	07.00 น.	992024	993331	1307	กิ่งวาล
3	07.00 น.	993331	994514	1183	กิ่งวาล
4	07.00 น.	994514	995724	1210	กิ่งวาล
5	07.00 น.	995724	996858	1134	กิ่งวาล
6	07.00 น.	996858	998005	1147	กิ่งวาล
7	07.00 น.	998005	999197	1192	กิ่งวาล
8	07.00 น.	999197	1000369	1172	กิ่งวาล
9	07.00 น.	1000369	1001832	1463	กิ่งวาล
10	07.00 น.	1001832	1002758	926	กิ่งวาล
11	07.00 น.	1002758	1003969	1211	กิ่งวาล
12	07.00 น.	1003969	1005300	1331	กิ่งวาล
13	07.00 น.	1005300	1006958	1658	กิ่งวาล
14	07.00 น.	1006958	1008396	1438	กิ่งวาล
15	07.00 น.	1008396	1009635	1239	กิ่งวาล
16	07.00 น.	1009635	1012297	2662	กิ่งวาล
17	07.00 น.	1012297	1012655	358	กิ่งวาล
18	07.00 น.	1012655	1013075	420	กิ่งวาล
19	07.00 น.	1013075	1014198	1123	กิ่งวาล
20	07.00 น.	1014198	1015261	1063	กิ่งวาล
21	07.00 น.	1015261	1016360	1099	กิ่งวาล
22	07.00 น.	1016360	1017522	1162	กิ่งวาล
23	07.00 น.	1017522	1018801	1279	กิ่งวาล
24	07.00 น.	1018801	1020016	1215	กิ่งวาล
25	07.00 น.	1020016	1021027	1011	กิ่งวาล
26	07.00 น.	1021027	1022181	1154	กิ่งวาล
27	07.00 น.	1022181	1023126	945	กิ่งวาล
28	07.00 น.	1023126	1024135	1009	กิ่งวาล
29	07.00 น.	1024135	1025191	1056	กิ่งวาล
30	07.00 น.	1025191	1026537	1346	กิ่งวาล
Total				35845	

ตรวจสอบโดย : [redacted] (ผู้ตรวจ) วันที่ : 30/03/2565

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : พฤษภาคม 2565	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ตรวจก่อน	เลขมิเตอร์ที่ตรวจนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	102637	102769	1102	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
2	07.00 น.	102769	102873	1084	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
3	07.00 น.	102873	102969	886	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
4	07.00 น.	102969	103065	1047	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
5	07.00 น.	103065	103184	1198	ซิ่ง	กัญญา
6	07.00 น.	103184	103282	1428	ซิ่ง	กัญญา
7	07.00 น.	103282	103488	1206	ซิ่ง	กัญญา
8	07.00 น.	103488	103568	1170	ซิ่ง	กัญญา
9	07.00 น.	103568	103680	1192	ซิ่ง	กัญญา
10	07.00 น.	103680	103791	1071	ซิ่ง	กัญญา
11	07.00 น.	103791	103847	926	ซิ่ง	กัญญา
12	07.00 น.	103847	104008	1251	ซิ่ง	กัญญา
13	07.00 น.	104008	104108	960	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
14	07.00 น.	104108	104219	1101	เขมมาสิทธิ์	กัญญา
15	07.00 น.	104219	104319	1037	ซิ่ง	กัญญา
16	07.00 น.	104319	104404	848	ซิ่ง	กัญญา
17	07.00 น.	104404	104502	1038	ซิ่ง	กัญญา
18	07.00 น.	104502	104607	985	ซิ่ง	กัญญา
19	07.00 น.	104607	104708	1021	ซิ่ง	กัญญา
20	07.00 น.	104708	104822	1144	ซิ่ง	กัญญา
21	07.00 น.	104822	104906	1374	ซิ่ง	กัญญา
22	07.00 น.	104906	105071	1125	ซิ่ง	กัญญา
23	07.00 น.	105071	105154	812	นิง	กัญญา
24	07.00 น.	105154	105217	974	ซิ่ง	กัญญา
25	07.00 น.	105217	105348	967	ซิ่ง	กัญญา
26	07.00 น.	105348	105445	961	นิง	กัญญา
27	07.00 น.	105445	105547	1012	นิง	กัญญา
28	07.00 น.	105547	105679	1222	นิง	กัญญา
29	07.00 น.	105679	105768	1004	นิง	กัญญา
30	07.00 น.	105768	105850	821	ซิ่ง	กัญญา
31	07.00 น.	105850	105939	895	ซิ่ง	กัญญา
Total		105939		33862		

ตรวจสอบโดย [redacted] 1/06/2565

รายการ) วันที่

Electrical meter recorder EMDB 1 (Normal)/ตารางจดบันทึกการใช้ไฟฟ้าประจำวัน

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : พฤษภาคม 2565	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ตรวจก่อน	เลขมิเตอร์ที่ตรวจนี้	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า SUM (KW)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	07.00 น.	1058504	1060427	1923	จิรวัฒน์	กัญญา
2	07.00 น.	1060427	1061394	967	จิรวัฒน์	กัญญา
3	07.00 น.	1061394	1062685	1291	จิรวัฒน์	กัญญา
4	07.00 น.	1062685	1063686	1001	จิรวัฒน์	กัญญา
5	07.00 น.	1063686	1065513	1827	จิรวัฒน์	กัญญา
6	07.00 น.	1065513	1066589	1076	จิรวัฒน์	กัญญา
7	07.00 น.	1066589	1067599	1010	ซิ่ง	กัญญา
8	07.00 น.	1067599	1068551	952	ซิ่ง	กัญญา
9	07.00 น.	1068551	1069494	943	ซิ่ง	กัญญา
10	07.00 น.	1069494	1070433	939	ซิ่ง	กัญญา
11	07.00 น.	1070433	1071548	1115	ซิ่ง	กัญญา
12	07.00 น.	1071548	1072461	913	ซิ่ง	กัญญา
13	07.00 น.	1072461	1073335	874	ซิ่ง	กัญญา
14	07.00 น.	1073335	1074233	898	ซิ่ง	กัญญา
15	07.00 น.	1074233	1075141	908	ซิ่ง	กัญญา
16	07.00 น.	1075141	1076128	987	ซิ่ง	กัญญา
17	07.00 น.	1076128	1077181	1053	ซิ่ง	กัญญา
18	07.00 น.	1077181	1078353	1172	ซิ่ง	กัญญา
19	07.00 น.	1078353	1079218	865	ซิ่ง	กัญญา
20	07.00 น.	1079218	1080076	858	ซิ่ง	กัญญา
21	07.00 น.	1080076	1081016	940	ซิ่ง	กัญญา
22	07.00 น.	1081016	1082001	985	ซิ่ง	กัญญา
23	07.00 น.	1082001	1082978	977	ซิ่ง	กัญญา
24	07.00 น.	1082978	1083893	915	ซิ่ง	กัญญา
25	07.00 น.	1083893	1084781	888	กัญญา	กัญญา
26	07.00 น.	1084781	1085800	1019	กัญญา	กัญญา
27	07.00 น.	1085800	1086611	811	กัญญา	กัญญา
28	07.00 น.	1086611	1087501	890	กัญญา	กัญญา
29	07.00 น.	1087501	1088201	700	กัญญา	กัญญา
30	07.00 น.	1088201	1088812	611	กัญญา	กัญญา
Total		1088812		30308		

ตรวจสอบโดย [redacted] 1/06/2565

รายการ) วันที่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5310.17/875802191256

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคส โซเชียล จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่อยู่สาขาที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (05/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	จำนวนเงิน (บาท)	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPT9745-020022325514	6001696684	5124		22-33 KV	2000	31/05/2566
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	4.116	3.999	234.00	31,105.62	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	2.984	2.875	218.00		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	4.239	4.104	270.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	95,880.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)							87,432.97

พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	432.020	413.810	36420.00	152,377.64	รวมเงินค่าไฟฟ้า	426,044.47
	OP	295.020	282.780	24480.00	154,816.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	29,823.11
	H	424.140	406.650	34980.00		รวมเงินที่ต้องชำระ	455,867.58
						ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	338,611.50
						ค่าพาเวอร์แฟคเตอร์	426,044.47
จำนวนเงิน (บาท)							

กิโลวัตต์	1.170	1.139	62.00	312.24
-----------	-------	-------	-------	--------

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	281,317.23	25,876.41	31,105.62
ค่าพลังงานไฟฟ้า			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า	87,432.97		
ค่า FT			

รวมเงินที่ต้องชำระ: สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบแปดสิบเจ็ดสตางค์= ไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการพักบัญชีธนาคารบัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนการไฟฟ้าท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048

ณ.119-3ด.48 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ มท.5310.17/872402247911

เรื่อง แจ้งค่าไฟฟ้า

เรียน ท่านผู้ใช้ไฟฟ้า บริษัท โคส โซเชียล จำกัด

ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ที่อยู่สาขาที่ใช้ไฟฟ้า: 157/535 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 (06/2566) ตามรายละเอียดดังนี้

รหัสการไฟฟ้า	หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า	รหัสเครื่องวัด	ประเภทอัตรา	จำนวนเงิน (บาท)	แรงดัน	ตัวคูณ	วันที่อ่านหน่วย
H06101	HPT9745-020022325514	6001696684	5124		22-33 KV	2000	30/06/2566
พลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์)	P	4.223	4.116	214.00	28,447.02	ค่า FT ระบบผลิต (บาท/หน่วย)	0.9119
	OP	3.087	2.984	206.00		ค่า FT ระบบส่ง (บาท/หน่วย)	0.0000
	H	4.392	4.239	306.00		ค่า FT ระบบจำหน่าย (บาท/หน่วย)	0.0000
						รวมค่า FT (บาท/หน่วย)	0.9119
						หน่วยที่คิดค่า FT (หน่วย)	86,860.00
รวมจำนวนเงินค่า FT (บาท)							79,207.63

พลังงานไฟฟ้า (หน่วย)	P	448.300	432.020	32560.00	136,227.78	รวมเงินค่าไฟฟ้า	385,575.58
	OP	306.260	295.020	22480.00	141,380.91	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	26,990.29
	H	440.050	424.140	31820.00		รวมเงินที่ต้องชำระ	412,565.87
						ค่าไฟฟ้า + ค่า FT	306,367.95
						ค่าพาเวอร์แฟคเตอร์	385,575.58
จำนวนเงิน (บาท)							

กิโลวัตต์	1.199	1.170	58.00	312.24
-----------	-------	-------	-------	--------

ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด	254,474.81	23,133.88	28,447.02
ค่าพลังงานไฟฟ้า			
การอุดหนุนค่าไฟฟ้า	79,207.63		
ค่า FT			

รวมเงินที่ต้องชำระ: สี่แสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบแปดสิบเจ็ดสตางค์= ไปรษณีย์ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ท่านอยู่ระหว่างการพักบัญชีธนาคารบัตรเครดิต)

หมายเหตุ: ท่านสามารถชำระเงินดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมการไฟฟ้าท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดชำระเงินภายในวันที่กำหนดต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

"เอกสารนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ จึงไม่ต้องมีการลงนาม"

ติดต่อ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา โทร.038222048

ณ.119-3ด.48 | หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือ Email Address กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนการจัดส่งหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ

#872402247911 Printed: 02-07-2023 08:13:28

ภาคผนวก ง-2

ตารางจัดบันทึกการใช้น้ำ และใบแจ้งค่าน้ำประปา



Cold Water Meter Recorder

ตารางบันทึกการใช้น้ำประจําวันมิเตอร์หลัก

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ติดตั้ง	เลขมิเตอร์ที่ถอดเครื่อง	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้ตรวจสอบ
1	8.00	22807	22878	71	รณฤศ
2	8.00	22878	22938	60	เจนมศักดิ์
3	8.00	22938	22964	26	เจนมศักดิ์
4	8.00	22964	22989	25	เจนมศักดิ์
5	8.00	22989	23005	16	เจนมศักดิ์
6	8.00	23005	23019	14	เจนมศักดิ์
7	8.00	23019	23048	29	เจนมศักดิ์
8	8.00	23048	23066	18	เจนมศักดิ์
9	8.00	23066	23096	30	สุชนันต์
10	8.00	23096	23123	27	ท๊อป
11	8.00	23123	23136	13	ท๊อป
12	8.00	23136	23164	28	ท๊อป
13	8.00	23164	23178	14	ท๊อป
14	8.00	23178	23204	26	ท๊อป
15	8.00	23204	23230	26	ท๊อป
16	8.00	23230	23240	10	สุชนันต์
17	8.00	23240	23265	25	เจนมศักดิ์
18	8.00	23265	23324	59	รณฤศ
19	8.00	23324	23365	41	เจนมศักดิ์
20	8.00	23365	23388	23	เจนมศักดิ์
21	8.00	23388	23411	23	เจนมศักดิ์
22	8.00	23411	23431	20	เจนมศักดิ์
23	8.00	23431	23449	18	รณฤศ
24	8.00	23449	23468	19	เจนมศักดิ์
25	8.00	23468	23481	13	รณฤศ
26	8.00	23481	23489	8	รณฤศ
27	8.00	23489	23506	17	อึ้ง
28	8.00	23506	23527	21	อึ้ง
29	8.00	23527	23543	16	เจนมศักดิ์
30	8.00	23543	23564	21	รณฤศ
31	8.00	23564	23580	16	รณฤศ
Total				721069	1048

ตรวจสอบ

จำนวนมิเตอร์/วันที่ 31/10/2563



Cold Water Meter Recorder

ตารางบันทึกการใช้น้ำประจําวันมิเตอร์หลัก

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่ถอดเครื่องก่อน	เลขมิเตอร์ที่ถอดเครื่องนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.00	23550	23594	14	เจนมศักดิ์	ก๊วย
2	8.00	23594	23608	14	เจนมศักดิ์	ก๊วย
3	8.00	23608	23616	8	เจนมศักดิ์	ก๊วย
4	8.00	23616	23632	16	จิรวัดน์	ก๊วย
5	8.00	23632	23658	26	จิรวัดน์	ก๊วย
6	8.00	23658	23674	16	ก๊วย	ก๊วย
7	8.00	23674	23683	9	จิรวัดน์	ก๊วย
8	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
9	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
10	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
11	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
12	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
13	8.00	23683	23683	0	ก๊วย	ก๊วย
14	8.00	23683	23683	0	จิรวัดน์	ก๊วย
15	8.00	23683	23702	19	จิรวัดน์	ก๊วย
16	8.00	23702	23713	11	จิรวัดน์	ก๊วย
17	8.00	23713	23789	76	จิรวัดน์	ก๊วย
18	8.00	23789	23823	34	จิรวัดน์	ก๊วย
19	8.00	23823	23823	0	จิรวัดน์	ก๊วย
20	8.00	23823	23823	0	ก๊วย	ก๊วย
21	8.00	23823	23823	0	จิรวัดน์	ก๊วย
22	8.00	23823	23823	0	จิรวัดน์	ก๊วย
23	8.00	23823	23823	0	จิรวัดน์	ก๊วย
24	8.00	23823	23829	6	จิรวัดน์	ก๊วย
25	8.00	23829	23845	16	จิรวัดน์	ก๊วย
26	8.00	23845	23872	27	จิรวัดน์	ก๊วย
27	8.00	23872	23945	73	ก๊วย	ก๊วย
28	8.00	23945	24015	70	จิรวัดน์	ก๊วย
Total				664804	435	

ตรวจสอบ

จำนวนมิเตอร์/วันที่ 1/10/2563

Cold Water Meter Recorder



COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

ตารางฉบับที่ทำการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : March 2023

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ครั้งถัดไป	ปริมาณการใช้ SUM (m3)	จุดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.00	24015	24095	80	จิรวัดน์	กิ่งวาล
2	8.00	24095	24171	76	จิรวัดน์	กิ่งวาล
3	8.00	24171	24211	40	จิรวัดน์	กิ่งวาล
4	8.00	24211	24241	30	จิรวัดน์	กิ่งวาล
5	8.00	24241	24261	20	จิรวัดน์	กิ่งวาล
6	8.00	24261	24275	14	จิรวัดน์	กิ่งวาล
7	8.00	24275	24293	18	จิรวัดน์	กิ่งวาล
8	8.00	24293	24311	18	จิรวัดน์	กิ่งวาล
9	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
10	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
11	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
12	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
13	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
14	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
15	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
16	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
17	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
18	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
19	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
20	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
21	8.00	24311	24311	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
22	8.00	162	162	162	จิรวัดน์	กิ่งวาล
23	8.00	162	218	56	จิรวัดน์	กิ่งวาล
24	8.00	218	218	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
25	8.00	218	254	36	จิรวัดน์	กิ่งวาล
26	8.00	254	304	50	จิรวัดน์	กิ่งวาล
27	8.00	304	304	0	จิรวัดน์	กิ่งวาล
28	8.00	304	449	145	จิรวัดน์	กิ่งวาล
29	8.00	449	464	15	จิรวัดน์	กิ่งวาล
30	8.00	464	528	64	จิรวัดน์	กิ่งวาล
31	8.00	528	562	34	จิรวัดน์	กิ่งวาล
Total				745		

ตรวจสอบโดย

นางสาว หิรัญพรารวันที

31/03/2563



COSI
PATTAYA WONG AMAT BEACH

Cold Water Meter Recorder

ตารางฉบับที่ทำการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก

อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach เดือน / Month : April 2023

ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ครั้งถัดไป	ปริมาณการใช้ SUM (m3)	จุดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	8.00	567	619	57	กิ่ง	กิ่งวาล
2	8.00	619	676	57	กิ่ง	กิ่งวาล
3	8.00	676	677	1	กิ่ง	กิ่งวาล
4	8.00	677	805	128	กิ่ง	กิ่งวาล
5	8.00	805	822	17	กิ่ง	กิ่งวาล
6	8.00	822	904	82	กิ่ง	กิ่งวาล
7	8.00	904	947	43	กิ่ง	กิ่งวาล
8	8.00	947	984	37	กิ่ง	กิ่งวาล
9	8.00	984	1090	106	นิ้ว	กิ่งวาล
10	8.00	1090	1122	32	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
11	8.00	1122	1164	42	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
12	8.00	1164	1233	69	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
13	8.00	1233	1307	74	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
14	8.00	1307	1354	47	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
15	8.00	1354	1422	68	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
16	8.00	1422	1538	116	กิ่ง	กิ่งวาล
17	8.00	1538	1538	116	กิ่ง	กิ่งวาล
18	8.00	1538	1553	15	กิ่ง	กิ่งวาล
19	8.00	1553	1596	43	กิ่ง	กิ่งวาล
20	8.00	1596	1625	29	กิ่ง	กิ่งวาล
21	8.00	1625	1655	30	กิ่ง	กิ่งวาล
22	8.00	1655	1706	51	กิ่ง	กิ่งวาล
23	8.00	1706	1764	58	กิ่ง	กิ่งวาล
24	8.00	1764	1812	48	กิ่ง	กิ่งวาล
25	8.00	1812	1842	32	กิ่ง	กิ่งวาล
26	8.00	1842	1878	36	กิ่ง	กิ่งวาล
27	8.00	1878	1907	29	กิ่ง	กิ่งวาล
28	8.00	1907	1938	31	กิ่ง	กิ่งวาล
29	8.00	1938	1972	34	กิ่ง	กิ่งวาล
30	8.00	1972	2046	74	เขมมศักดิ์	กิ่งวาล
Total				1602		

30/04/2563

Cold Water Meter Recorder

ตารางจดบันทึกการใช้น้ำประจำวันมิเตอร์หลัก



อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Bench					เดือน / Month : May 2023	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1	08.00	2046	2112	66	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
2	08.00	2112	2172	60	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
3	08.00	2172	2208	36	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
4	08.00	2208	2244	36	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
5	08.00	2244	2304	60	อิง	กิ่งวาด
6	08.00	2304	2378	74	อิง	กิ่งวาด
7	08.00	2378	2441	63	อิง	กิ่งวาด
8	08.00	2441	2471	30	อิง	กิ่งวาด
9	08.00	2471	2519	43	อิง	กิ่งวาด
10	08.00	2519	2559	40	อิง	กิ่งวาด
11	08.00	2559	2597	38	อิง	กิ่งวาด
12	08.00	2597	2650	53	อิง	กิ่งวาด
13	08.00	2650	2689	39	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
14	08.00	2689	2728	39	เขมบศักดิ์	กิ่งวาด
15	08.00	2728	2746	18	อิง	กิ่งวาด
16	08.00	2746	2764	18	อิง	กิ่งวาด
17	08.00	2764	2780	16	อิง	กิ่งวาด
18	08.00	2780	2800	20	อิง	กิ่งวาด
19	08.00	2800	2819	19	อิง	กิ่งวาด
20	08.00	2819	2859	40	อิง	กิ่งวาด
21	08.00	2859	2905	46	อิง	กิ่งวาด
22	08.00	2905	2928	23	อิง	กิ่งวาด
23	08.00	2928	2946	18	นิว	กิ่งวาด
24	08.00	2946	2964	18	อิง	กิ่งวาด
25	08.00	2964	3050	86	อิง	กิ่งวาด
26	08.00	3050	3088	38	จิรวัดน์	กิ่งวาด
27	08.00	3088	3108	20	จิรวัดน์	กิ่งวาด
28	08.00	3108	3187	79	จิรวัดน์	กิ่งวาด
29	08.00	3187	3219	32	จิรวัดน์	กิ่งวาด
30	08.00	3219	3246	27	จิรวัดน์	กิ่งวาด
31	08.00	3246	3265	19	จิรวัดน์	กิ่งวาด
Total				1214		

ตรวจสอบโดย


กิ่งวาด หิรัญวาทกร วันที่ 1/06/2563



อาคาร / Building : COSI Pattaya Wong Amat Beach					เดือน / Month : June 2023	
ที่อยู่ / Address : 157/535 หมู่ที่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150						
วันที่	เวลา	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งก่อน	เลขมิเตอร์ที่จดครั้งนี้	ปริมาณการใช้น้ำ SUM (m3)	ผู้จดบันทึก	ผู้ตรวจสอบ
1-Jun-23	08.00	3265	3283	18	จิรวัดน์	กิ่งวาด
2-Jun-23	08.00	3283	3318	35	จิรวัดน์	กิ่งวาด
3-Jun-23	08.00	3318	3376	58	จิรวัดน์	กิ่งวาด
4-Jun-23	08.00	3376	3449	73	จิรวัดน์	กิ่งวาด
5-Jun-23	08.00	3449	3525	76	อิง	กิ่งวาด
6-Jun-23	08.00	3525	3559	34	อิง	กิ่งวาด
7-Jun-23	08.00	3559	3606	47	อิง	กิ่งวาด
8-Jun-23	08.00	3606	3646	40	อิง	กิ่งวาด
9-Jun-23	08.00	3646	3666	20	อิง	กิ่งวาด
10-Jun-23	08.00	3666	3712	46	อิง	กิ่งวาด
11-Jun-23	08.00	3712	3767	55	จิรวัดน์	กิ่งวาด
12-Jun-23	08.00	3767	3786	19	อิง	กิ่งวาด
13-Jun-23	08.00	3786	3809	23	อิง	กิ่งวาด
14-Jun-23	08.00	3809	3809	0	อิง	กิ่งวาด
15-Jun-23	08.00	3809	3827	18	อิง	กิ่งวาด
16-Jun-23	08.00	3827	3863	36	อิง	กิ่งวาด
17-Jun-23	08.00	3863	3902	39	อิง	กิ่งวาด
18-Jun-23	08.00	3902	3923	21	จิรวัดน์	กิ่งวาด
19-Jun-23	08.00	3923	3975	52	อิง	กิ่งวาด
20-Jun-23	08.00	3975	4005	30	อิง	กิ่งวาด
21-Jun-23	08.00	4005	4028	23	อิง	กิ่งวาด
22-Jun-23	08.00	4028	4048	20	อิง	กิ่งวาด
23-Jun-23	08.00	4048	4070	22	อิง	กิ่งวาด
24-Jun-23	08.00	4070	4101	31	อิง	กิ่งวาด
25-Jun-23	08.00	4101	4172	71	จิรวัดน์	กิ่งวาด
26-Jun-23	08.00	4172	4198	26	อิง	กิ่งวาด
27-Jun-23	08.00	4198	4213	15	อิง	กิ่งวาด
28-Jun-23	08.00	4213	4248	35	อิง	กิ่งวาด
29-Jun-23	08.00	4248	4282	34	อิง	กิ่งวาด
30-Jun-23	08.00	4282	4311	29	อิง	กิ่งวาด
Total				1049		

ตรวจสอบโดย

กิ่งวาด หิรัญวาทกร วันที่ 1/06/2563



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ใบใช้ในครัวเรือน)
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.....พื้นที่.....
www.pwa.co.th โทรศัพท 038-222462-4 V20.21
Call Center 1682

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ใช้น้ำ	พวงงาน
1107660108124	11071008700	1107-46
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ชำระ	เงินคง
02/02/66 09:16		420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ นพ. โคธิ ไชยดี
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีเกิด	03/01/66	02/02/66
เลขใบแจ้งค่าน้ำ	22967	23608
หน่วยที่ใช้น้ำ	641,000 ลิตร	
ค่าปรับชำระ	19,204.25 บาท	
ส่วนลด	90.00 บาท	
ค่าปรับชำระ	1,399.60 บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	21,393.85 บาท	
รวมเงินที่ต้องชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		21,393.85 บาท

โปรดชำระค่าน้ำก่อนภายในเวลาที่กำหนดไว้
หากเกินกำหนด ท่านอาจถูกปรับเพิ่มการใช้ประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการปรับขนาดครัวเรือน

ท่านชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายโดยสะดวก

ชำระค่าน้ำใช้ประปา (บาท.)	
เดือน.....ปี.....	1191 938 659



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ใบใช้ในครัวเรือน)
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขา.....พื้นที่.....
www.pwa.co.th โทรศัพท 038-222462-4 V20.21
Call Center 1682

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ใช้น้ำ	พวงงาน
1107660210247	11071008500	1107-55
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ชำระ	เงินคง
02/03/66 09:31		420010.0

ชื่อผู้ใช้น้ำ นพ. โคธิ ไชยดี
ที่อยู่ 157/535 ม.5 ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลการใช้น้ำ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีเกิด	02/02/66	02/03/66
เลขใบแจ้งค่าน้ำ	23608	24171
หน่วยที่ใช้น้ำ	563,000 ลิตร	
ค่าปรับชำระ	17,427.75 บาท	
ส่วนลด	90.00 บาท	
ค่าปรับชำระ	1,226.24 บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	18,743.99 บาท	
รวมเงินที่ต้องชำระ	0 เดือน	0.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		18,743.99 บาท

โปรดชำระค่าน้ำก่อนภายในเวลาที่กำหนดไว้
หากเกินกำหนด ท่านอาจถูกปรับเพิ่มการใช้ประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการปรับขนาดครัวเรือน

ท่านชำระเงินกับตัวแทนจำหน่ายโดยสะดวก

ชำระค่าน้ำใช้ประปา (บาท.)	
เดือน.....ปี.....	641 1191 938

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ใบแจ้งหนี้สำหรับเงิน)
การประปาสวนภูมิภา
สาขา ... 1101
www.pwa.co.th
Call Center 1682 โทรสาร 038-222462-4

V21.21

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ได้อีก	หน่วยงาน
1107660412819	11071008700	1107-75
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ	เงินทาง
02/04/66 09:14		420010.0

(หน่วยนับเป็นหน่วยน้ำ) หน่วยประปาเมืองระยอง

ชื่อลูกค้า	วันที่ครบชำระ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
บริษัท ...	02/03/66	6/6	
เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ			
1107660412819			
หน่วยน้ำใช้	160,000	835,000	ลิตร
คำนวณราคา	733(04/66)	26,063.75	บาท
ส่วนลด		90.00	บาท
ภาษีการค้า		1,830.76	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		27,984.51	บาท
รวมเงินต้องชำระ		0.00	บาท
รวมเงินต้องชำระทั้งสิ้น		27,984.51	บาท

ใบแจ้งค่าน้ำให้พอดกานในเขตที่กฎหมายได้
กำหนดไว้ทุกเขต ห้ามออกนอกเขตการให้บริการ
และเสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา

ถ้าไม่ชำระค่าน้ำให้พอดกานในเขตที่กฎหมายได้

ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(ใบแจ้งหนี้สำหรับเงิน)
การประปาสวนภูมิภา
สาขา ... 1101
www.pwa.co.th
Call Center 1682 โทรสาร 038-222462-4

V21.21

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ได้อีก	หน่วยงาน
1107660415687	11071008700	1107-29
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ	เงินทาง
02/03/66 09:11		420010.0

(หน่วยนับเป็นหน่วยน้ำ) หน่วยประปาเมืองระยอง

ชื่อลูกค้า	วันที่ครบชำระ	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
บริษัท ...	02/04/66	6/6	
เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ			
1107660415687			
หน่วยน้ำใช้	1,532,000	48,326.50	ลิตร
คำนวณราคา	733(04/66)	90.00	บาท
ส่วนลด		3,389.16	บาท
ภาษีการค้า		51,805.66	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	บาท
รวมเงินต้องชำระ		51,805.66	บาท
รวมเงินต้องชำระทั้งสิ้น		51,805.66	บาท

ใบแจ้งค่าน้ำให้พอดกานในเขตที่กฎหมายได้
กำหนดไว้ทุกเขต ห้ามออกนอกเขตการให้บริการ
และเสียค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา

ถ้าไม่ชำระค่าน้ำให้พอดกานในเขตที่กฎหมายได้

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ได้อีก	หน่วยงาน
1107660415687	11071008700	1107-29
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันที่ครบชำระ	เงินทาง
02/03/66 09:11		420010.0



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(สำหรับชำระหนี้)
การประปาสวนภูมิภาค

สาขา ที่ 001
โทรศัพท์ 038-222462-4

www.pwa.co.th
Call Center 1692

V23.21

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1107660317687	11071008700	1107-42
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือน/ปี
02/06/66 09:08		420010.0
ชื่อผู้ใช้ บพท. โคธิ โยสุ		
ที่อยู่ 157/535 ซ.5 ต.บึงเกลือ อ.บางละมุง จ.		
ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	03/05/66	02/06/66
เลขใบมาตรวัดน้ำ	2208	3318
หน่วยน้ำที่ใช้		1,101,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(06/66)		34,622.50 บาท
ค่าเขต		90.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		2,443.88 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		37,356.38 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ		0.00 บาท
ค่ามัดจำชำระ		37,356.38 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนด ท่านจะถูกดำเนินการใช้หนี้ประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการระงับการตัดน้ำ

ชำระค่าประปาด้วยตนเองตามอัตราโดยสะดวก	
ชำระค่าประปา	ชำระค่าประปา
เดือน 05/66	เดือน 06/66
1532	835
563	



ใบแจ้งค่าน้ำประปา
(สำหรับชำระหนี้)
การประปาสวนภูมิภาค

สาขา ที่ 001
โทรศัพท์ 038-222462-4

www.pwa.co.th
Call Center 1692

V23.21

เลขที่ใบแจ้งค่าน้ำ	เลขที่ผู้ใช้	หน่วยงาน
1107660321448	11071008700	1107-43
วันที่แจ้งค่าน้ำ	วันครบชำระ	เดือน/ปี
02/07/66 09:26		420010.0
ชื่อผู้ใช้ บพท. โคธิ โยสุ		
ที่อยู่ 157/535 ซ.5 ต.บึงเกลือ อ.บางละมุง จ.		
ข้อมูลการใช้	ครั้งก่อน	ครั้งนี้
วันเดือนปีที่อ่าน	02/06/66	02/07/66
เลขใบมาตรวัดน้ำ	3318	4335
หน่วยน้ำที่ใช้		1,017,000 ลิตร
ค่าน้ำประปา T33(07/66)		31,846.50 บาท
ค่าเขต		90.00 บาท
ค่าบริการทั่วไป		2,235.56 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		34,172.06 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระ		0.00 บาท
ค่ามัดจำชำระ		34,172.06 บาท
รวมเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น		

โปรดชำระค่าน้ำทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนดไว้
ถ้าเกินกำหนด ท่านจะถูกดำเนินการใช้หนี้ประปา
และเสียค่าธรรมเนียมในการระงับการตัดน้ำ

ชำระค่าประปาด้วยตนเองตามอัตราโดยสะดวก	
ชำระค่าประปา	ชำระค่าประปา
เดือน 06/66	เดือน 07/66
1110	1532
835	

ภาคผนวก ง-3

ผลการตรวจวัดค่า pH สระว่ายน้ำของโครงการ

Record Water Swimming Pool

January 2023

Date	CL		PH		Record By			Remark		
	Standard 1.0-1.5		Standard 7.2-7.6							
	08:00	15:00	23:00	08:00	15:00	23:00	Temp	Algae	Blackwash	
1	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
2	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
3	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
4	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
5	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
6	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
7	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
8	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
9	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
10	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
11	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
12	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
13	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
14	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
15	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
16	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
17	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
18	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
19	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
20	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
21	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
22	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
23	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
24	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
25	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
26	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
27	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
28	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
29										
30										
31										

Feb-23

Record Water Swimming Pool										
Date	CHLORINE		PH		RECORD BY			REMARK		
	STANDARD 1.0-1.5		STANDARD 7.2-7.6							
	08:00	15:00	23:00	08:00	15:00	23:00	Temp	Algae	Blackwash	
1	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
2	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
3	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
4	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
5	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
6	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
7	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
8	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
9	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
10	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
11	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
12	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
13	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
14	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
15	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
16	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
17	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
18	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
19	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
20	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
21	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
22	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
23	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
24	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
25	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
26	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
27	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
28	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
29	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
30	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				
31	1.5	1.5	7.2	7.2	7.2	7.2				

March - 28

COSI Record Water Swimming Pool														
Date	CHLORINE				pH				RECORD BY				REMARK	
	STAND 1 0-1.5				STAND 7 2-7.6									
	08:00	15:00	23:00		08:00	15:00	23:00		08:00	15:00	23:00		Temp	Blackwash
	M	A	N		M	A	N		M	A	N			
1	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
2	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
3	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
4	3.0	3.0			7.2	7.6			AB	AB				Back Wash
5	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
6	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
7	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
8	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
9	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
10	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
11	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
12	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
13	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
14	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
15	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
16	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
17	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				Backwash
18	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
19	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
20	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
21	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
22	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
23	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
24	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
25	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
27	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
28	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
29	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
30	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
31	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				

April - 29

COSI Record Water Swimming Pool														
Date	CHLORINE				pH				RECORD BY				REMARK	
	STAND 1 0-1.5				STAND 7 2-7.6									
	08:00	15:00	23:00		08:00	15:00	23:00		08:00	15:00	23:00		Temp	Blackwash
	M	A	N		M	A	N		M	A	N			
1	1.5	1.5			7.2	7.6			AB	AB				Backwash
2	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
3	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
4	1.5	1.5			7.2	7.6			AB	AB				
5	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
6	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
7	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
8	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				Backwash
9	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
10	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
11	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
12	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
13	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
14	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
15	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				Backwash
16	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
17	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
18	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
19	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
20	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
21	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
22	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				Backwash
23	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
24	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
25	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
27	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
28	3.0	1.5			7.2	7.2			AB	AB				
29	3.0	3.0			7.2	7.2			AB	AB				
30	1.5	1.5			7.2	7.2			AB	AB				Backwash
31	1.5	3.0			7.2	7.2			AB	AB				

Record Water Swimming Pool

Date	CHLORINE		STAND 1.0-1.5		STAND 7.2-7.6		RECORD BY	REMARK
	08:00		15:00		23:00			
	M	A	M	A	M	A		
1	1.5	1.5	7.2	7.2				Blackwash
2	1.5	1.5	7.2	7.2				
3	1.5	1.5	7.2	7.2				
4	1.5	1.5	7.2	7.2				
5	1.5	1.5	7.2	7.2				
6	1.5	1.5	7.2	7.2				
7	1.5	1.5	7.2	7.2				
8	1.5	1.5	7.2	7.2				
9	1.5	1.5	7.2	7.2				
10	1.5	1.5	7.2	7.2				
11	1.5	1.5	7.2	7.2				
12	1.5	1.5	7.2	7.2				
13	1.5	1.5	7.2	7.2				
14	1.5	1.5	7.2	7.2				
15	1.5	1.5	7.2	7.2				
16	1.5	1.5	7.2	7.2				
17	1.5	1.5	7.2	7.2				
18	1.5	1.5	7.2	7.2				
19	1.5	1.5	7.2	7.2				
20	1.5	1.5	7.2	7.2				
21	1.5	1.5	7.2	7.2				
22	1.5	1.5	7.2	7.2				
23	1.5	1.5	7.2	7.2				
24	1.5	1.5	7.2	7.2				
25	1.5	1.5	7.2	7.2				
26	1.5	1.5	7.2	7.2				
27	1.5	1.5	7.2	7.2				
28	1.5	1.5	7.2	7.2				
29	1.5	1.5	7.2	7.2				
30	1.5	1.5	7.2	7.2				
31	1.5	1.5	7.2	7.2				

Record Water Swimming Pool

COSI

Record Water Swimming Pool

June-23

Date	CHLORINE				RECORD BY				REMARK	
	STAND 1.0-1.5				STAND 7.2-7.6					
	M	A	N	M	A	N	M	A	Temp	Algae
1	3.0	1.5		4.2	7.5					Blackwash
2	1.5	1.5		7.9	7.2					
3	1.5	1.5		7.2	7.4					
4	1.5	1.5		2.9	2.9					
5	3.0	1.5		2.2	7.4					Back wash
6	3.0	1.5		7.2	7.4					
7	1.5	1.5		7.2	7.6					
8	1.5	1.5		7.2	5.4					
9	1.5	1.5		4.2	7.2					
10	1.5	1.5		7.2	7.2					
11	1.0	1.5		7.2	7.2					
12	1.5	1.5		7.2	7.4					Back wash
13	1.5	1.5		7.2	7.2					
14	1.0	1.5		7.2	7.2					
15	1.0	1.0		7.2	7.2					
16	1.0	1.5		7.2	7.2					
17	1.5	1.5		7.2	7.2					
18	1.0	1.0		7.2	7.2					
19	1.5	1.0		7.2	7.6					Back Wash
20	1.0	1.0		7.2	7.2					
21	1.0	1.5		7.6	7.6					
22	1.5	1.5		7.2	7.2					
23	2.2	1.5		7.2	7.2					
24	1.5	1.5		7.2	7.2					
25	1.0	1.0		7.2	7.2					
27	1.0	1.0		7.6	7.2					Back wash
28	1.0	1.0		7.2	7.2					
29	3.0	1.5		7.6	7.2					
30	1.0	1.0		7.2	7.2					
31	1.0	1.5		7.2	7.2					

ภาคผนวก ง-4

ตารางจำนวนถังขยะภายในโรงแรม



ตารางจำนวนเตียงภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	เตียงจะทั่วไป	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	รวม
1	17	1	2	1	1	3	24
2	17	1	2	1	1	3	24
3	17	1	2	1	1	3	24
4	17	1	2	1	1	3	24
5	17	1	2	1	1	3	24
6	17	1	2	1	1	3	24
7	17	1	2	1	1	3	24
8	17	1	2	1	1	3	24
9	17	1	2	1	1	3	24
10	17	1	2	1	1	3	24
11	17	1	2	1	1	3	24
12	17	1	2	1	1	3	24
13	17	1	2	1	1	3	24
14	17	1	2	1	1	3	24
15	17	1	2	1	1	3	24
16	17	1	2	1	1	3	24
17	17	1	2	1	1	3	24
18	17	1	2	1	1	3	24
19	17	1	2	1	1	3	24
20	17	1	2	1	1	3	24
21	17	1	2	1	1	3	24
22	17	1	2	1	1	3	24
23	17	1	2	1	1	3	24
24	17	1	2	1	1	3	24
25	17	1	2	1	1	3	24
26	17	1	2	1	1	3	24
27	17	1	2	1	1	3	24
28	17	1	2	1	1	3	24
29	17	1	2	1	1	3	24
30	17	1	2	1	1	3	24
31	17	1	2	1	1	3	24



ตารางจำนวนเตียงภายในโรงแรม Cosi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	เตียงจะทั่วไป	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	เตียงจะเตียงราย	รวม
1	17	1	2	1	1	3	24
2	17	1	2	1	1	3	24
3	17	1	2	1	1	3	24
4	17	1	2	1	1	3	24
5	17	1	2	1	1	3	24
6	17	1	2	1	1	3	24
7	17	1	2	1	1	3	24
8	17	1	2	1	1	3	24
9	17	1	2	1	1	3	24
10	17	1	2	1	1	3	24
11	17	1	2	1	1	3	24
12	17	1	2	1	1	3	24
13	17	1	2	1	1	3	24
14	17	1	2	1	1	3	24
15	17	1	2	1	1	3	24
16	17	1	2	1	1	3	24
17	17	1	2	1	1	3	24
18	17	1	2	1	1	3	24
19	17	1	2	1	1	3	24
20	17	1	2	1	1	3	24
21	17	1	2	1	1	3	24
22	17	1	2	1	1	3	24
23	17	1	2	1	1	3	24
24	17	1	2	1	1	3	24
25	17	1	2	1	1	3	24
26	17	1	2	1	1	3	24
27	17	1	2	1	1	3	24
28	17	1	2	1	1	3	24



ตารางจำนวนเตียงภายในโรงแรม Cusi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	เตียงรวม	เตียงว่าง	เตียงรวม	เตียงว่าง	เตียงรวม	เตียงว่าง	รวม
1	17	1	2	1	1	3	24
2	17	1	2	1	1	3	24
3	17	1	2	1	1	3	24
4	17	1	2	1	1	3	24
5	17	1	2	1	1	3	24
6	17	1	2	1	1	3	24
7	17	1	2	1	1	3	24
8	17	1	2	1	1	3	24
9	17	1	2	1	1	3	24
10	17	1	2	1	1	3	24
11	17	1	2	1	1	3	24
12	17	1	2	1	1	3	24
13	17	1	2	1	1	3	24
14	17	1	2	1	1	3	24
15	17	1	2	1	1	3	24
16	17	1	2	1	1	3	24
17	17	1	2	1	1	3	24
18	17	1	2	1	1	3	24
19	17	1	2	1	1	3	24
20	17	1	2	1	1	3	24
21	17	1	2	1	1	3	24
22	17	1	2	1	1	3	24
23	17	1	2	1	1	3	24
24	17	1	2	1	1	3	24
25	17	1	2	1	1	3	24
26	17	1	2	1	1	3	24
27	17	1	2	1	1	3	24
28	17	1	2	1	1	3	24
29	17	1	2	1	1	3	24
30	17	1	2	1	1	3	24
31	17	1	2	1	1	3	24



ตารางจำนวนเตียงภายในโรงแรม Cusi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	เตียงรวม	เตียงว่าง	เตียงรวม	เตียงว่าง	เตียงรวม	เตียงว่าง	รวม
1	17	1	2	1	1	3	24
2	17	1	2	1	1	3	24
3	17	1	2	1	1	3	24
4	17	1	2	1	1	3	24
5	17	1	2	1	1	3	24
6	17	1	2	1	1	3	24
7	17	1	2	1	1	3	24
8	17	1	2	1	1	3	24
9	17	1	2	1	1	3	24
10	17	1	2	1	1	3	24
11	17	1	2	1	1	3	24
12	17	1	2	1	1	3	24
13	17	1	2	1	1	3	24
14	17	1	2	1	1	3	24
15	17	1	2	1	1	3	24
16	17	1	2	1	1	3	24
17	17	1	2	1	1	3	24
18	17	1	2	1	1	3	24
19	17	1	2	1	1	3	24
20	17	1	2	1	1	3	24
21	17	1	2	1	1	3	24
22	17	1	2	1	1	3	24
23	17	1	2	1	1	3	24
24	17	1	2	1	1	3	24
25	17	1	2	1	1	3	24
26	17	1	2	1	1	3	24
27	17	1	2	1	1	3	24
28	17	1	2	1	1	3	24
29	17	1	2	1	1	3	24
30	17	1	2	1	1	3	24



ตารางจำนวนถึงระยะภายในโรงแรม Cusi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	ถึงระยะทั่วไป	ถึงระยะอันตราย	ถึงระยะไฮเดิล	ถึงระยะดีเทล	ที่เตียงหวี	รวม	
1	17	1	2	1	3	24	
2	17	1	2	1	3	24	
3	17	1	2	1	3	24	
4	17	1	2	1	3	24	
5	17	1	2	1	3	24	
6	17	1	2	1	3	24	
7	17	1	2	1	3	24	
8	17	1	2	1	3	24	
9	17	1	2	1	3	24	
10	17	1	2	1	3	24	
11	17	1	2	1	3	24	
12	17	1	2	1	3	24	
13	17	1	2	1	3	24	
14	17	1	2	1	3	24	
15	17	1	2	1	3	24	
16	17	1	2	1	3	24	
17	17	1	2	1	3	24	
18	17	1	2	1	3	24	
19	17	1	2	1	3	24	
20	17	1	2	1	3	24	
21	17	1	2	1	3	24	
22	17	1	2	1	3	24	
23	17	1	2	1	3	24	
24	17	1	2	1	3	24	
25	17	1	2	1	3	24	
26	17	1	2	1	3	24	
27	17	1	2	1	3	24	
28	17	1	2	1	3	24	
29	17	1	2	1	3	24	
30	17	1	2	1	3	24	
31	17	1	2	1	3	24	



ตารางจำนวนถึงระยะภายในโรงแรม Cusi Pattaya Wong Amat Beach							
วันที่	ถึงระยะทั่วไป	ถึงระยะอันตราย	ถึงระยะไฮเดิล	ถึงระยะดีเทล	ที่เตียงหวี	รวม	
1	17	1	2	1	3	24	
2	17	1	2	1	3	24	
3	17	1	2	1	3	24	
4	17	1	2	1	3	24	
5	17	1	2	1	3	24	
6	17	1	2	1	3	24	
7	17	1	2	1	3	24	
8	17	1	2	1	3	24	
9	17	1	2	1	3	24	
10	17	1	2	1	3	24	
11	17	1	2	1	3	24	
12	17	1	2	1	3	24	
13	17	1	2	1	3	24	
14	17	1	2	1	3	24	
15	17	1	2	1	3	24	
16	17	1	2	1	3	24	
17	17	1	2	1	3	24	
18	17	1	2	1	3	24	
19	17	1	2	1	3	24	
20	17	1	2	1	3	24	
21	17	1	2	1	3	24	
22	17	1	2	1	3	24	
23	17	1	2	1	3	24	
24	17	1	2	1	3	24	
25	17	1	2	1	3	24	
26	17	1	2	1	3	24	
27	17	1	2	1	3	24	
28	17	1	2	1	3	24	
29	17	1	2	1	3	24	
30	17	1	2	1	3	24	

ภาคผนวก ง-5

ใบรายงานตรวจสอบงัดดับเพลิง

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก ง-6

ใบรายงานตรวจสอบ EMERGENCY LIGHT

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong- Amnat Beach.

MONTH/YEAR PLAN

MONTHLY YEAR PLAN

EQUIPMENT

EXIT LIGHT

EMERGENCY LIGHT

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:

Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

[illegible]

COMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟก่อนแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่

Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตัวควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ

Make sure that after the operation, System in the status Work as normal / ตั้งค่าเป็นการทำงานดัง

SERVICE BY

(SENIOR TECHNICIAN)

9. 02, 2023

11

(ENGINEER / SUPERVISOR)

—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0051 Pattaya Wong Amot Beach. ADDRESS: 812501 9516

MONTH/YEAR PLAN

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB BreakModel:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
ST 1							
EML - PL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 0		CPO4-12AD	/	/	/	/	
ST 2							
EML - PL RF		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	
EML - PL 0		CPO4-12AD	/	/	/	/	

REMARKS


ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่เข้าได้ก่อนจะเปิดไฟให้แล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องไม่เข้าได้ก่อนจะเปิดไฟให้แล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงานแล้ว

CUSTOMERS ACCEPTANCE

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN) Date: 2 / 01 / 2023
(ENGINEER / SUPERVISOR) Date: / /



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0051 Pattaya Wong Amot Beach. ADDRESS: 812501 9516

MONTH/YEAR PLAN

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB BreakModel:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS								Description For Abnormal
			General clean		Fuse check		Lamp check		Battery test		
ST 0											
EML - RL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - RL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - RL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - RL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - RL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - PL RF		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - RL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	
EML - FL 0		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/	/	

1. Do not touch the AB indicator when the power is on. (AB = Normal, AB = Abnormal)

REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่เข้าได้ก่อนจะเปิดไฟให้แล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องไม่เข้าได้ก่อนจะเปิดไฟให้แล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงานแล้ว

CUSTOMERS ACCEPTANCE

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN) Date: 2 / 01 / 2023
(ENGINEER / SUPERVISOR) Date: / /

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COST Battaya Wong Amat Beach. MONTH/YEAR: PLAN
ADDRESS: 11/10/2016

EQUIPMENT		PERIOD
☐ EXIT LIGHT	(EXL)	
☒ EMERGENCY LIGHT	(EML)	
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL	(CEML)	

Main CB Brand/Model :
Main CB Rate Amp :

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	General clean				Fuse check		Lamp check		Battery test		Description For Abnormal
			✓	AB	N	AB	N	AB	N	AB			
EML	Standard												
EML	- Kōshin 2	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 3	C004-12AD											
EML	- Kōshin 4	C004-12AD											
EML	- Kōshin 5	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 6	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 7	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 8	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 9	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 10	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 11	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 12	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 13	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 14	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 15	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 16	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 17	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 18	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 19	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 20	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 21	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 22	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 23	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 24	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 25	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 26	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 27	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 28	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 29	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 30	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 31	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 32	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 33	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 34	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 35	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 36	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 37	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 38	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 39	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 40	C004-12AD	✓										
EML	- Kōshin 41	C004-12AD	✓										

COMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟทิ้งแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ

๑) Make sure that after the operation, System to the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY

Date: 28, Oct, 2013

—

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(ENGINEER / SUPERVISOR)

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Amot Beach.
ADDRESS:
MONTH/YEAR PLAN: 2023/02

EQUIPMENT
☐ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Min CB Brand/Model:
Min CB Rate Amp:
PERIOD:
Date: 28 / 02 / 2023

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS					Description For Manual
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test		
			/	N	AB	N	AB	
ST 1								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
ST 2								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
ST 3								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	

REMARKS: N/A

1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อน ถอดปลั๊กไฟก่อนแตะสายไฟ
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนภัยที่แผงควบคุม
3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY:
Date: 28 / 02 / 2023
(SENIOR TECHNICIAN)
(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Amot Beach.
ADDRESS:
MONTH/YEAR PLAN: 2023/02

EQUIPMENT
☐ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Min CB Brand/Model:
Min CB Rate Amp:
PERIOD:
Date: 28 / 02 / 2023

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS					Description For Manual
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test		
			/	N	AB	N	AB	
ST 1								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
ST 2								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
ST 3								
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	
EML		CP04-12AD	/	/	/	/	/	

REMARKS: N/A

1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อน ถอดปลั๊กไฟก่อนแตะสายไฟ
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนภัยที่แผงควบคุม
3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY:
Date: 28 / 02 / 2023
(SENIOR TECHNICIAN)
(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: Cosit Pattaya Wong Amot Beach. ADDRESS:

MONTH/YEAR PLAN: 27 Nov 2566

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

MAIN CB Brand/Model:
MAIN CB Rate Amp:

PERIOD:

Checking/Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
			N	AB	N	AB	
FL-B1							
EML - ห้องพักรับรอง		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้องโถง		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Marketing		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง HK		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง ADMIN		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง CH		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Carpent.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Operation.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Linen		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Engineer ing.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Engineer.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Control		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Server		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Marketing		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ST 1		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Store (Cem.)		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง 1		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

N/A

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะต้องกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนการปฏิบัติงานที่แผงควบคุม

3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: จิรัช ธรรม (SENIOR TECHNICIAN) Date: 21 / 03 / 2567

(ENGINEER / SUPERVISOR) Date: 21 / 03 / 2567

CUSTOMERS ACCEPTANCE



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: Cosit Pattaya Wong Amot Beach. ADDRESS:

MONTH/YEAR PLAN: 27 Nov 2566

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

MAIN CB Brand/Model:
MAIN CB Rate Amp:

PERIOD:

Checking/Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
			N	AB	N	AB	
FL-B1							
EML - ห้อง 2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง 3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Marketing		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง HK		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง ADMIN		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง CH		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Carpent.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Operation.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Linen		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Engineer ing.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Engineer.		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Control		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Server		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ห้อง Marketing		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - ST 2 (Cust. In-charge)		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

N/A

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะต้องกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนการปฏิบัติงานที่แผงควบคุม

3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: จิรัช ธรรม (SENIOR TECHNICIAN) Date: 21 / 03 / 2567

(ENGINEER / SUPERVISOR) Date: 21 / 03 / 2567

CUSTOMERS ACCEPTANCE

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Battaya Wong Annot Beach. MONTH/YEAR PLAN: 27/06/2566

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
 Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS								Description For Abnormal
			General clean		Fuses check		Lamp check		Battery test		
			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
			ST 1								
EML - PL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - PL 0		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
ST 2											
EML - RL RF		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 8		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 7		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 6		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 5		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 4		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 3		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		
EML - FL 2		CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/	/		

1. Has been confirmed by the person in charge of the maintenance work. 2. If the description is abnormal, it is marked with an asterisk (*).

REMARKS

1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนถอดสายก่อนทำการแก้ไข
 2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแสดงป้ายเตือนภัยที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
 3.) Make sure that after the operation, System In the status. Work as normal. / หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ระบบต้องทำงานได้ตามปกติ

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN) DATE: 31/03/2563

(ENGINEER / SUPERVISOR)

CUSTOMERS ACCEPTANCE

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Battaya Wong Annot Beach. MONTH/YEAR PLAN: 27/06/2566

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
 Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS								Description For Abnormal
			General clean		Fuses check		Lamp check		Battery test		
			✓		✓		✓		✓		
			✓		✓		✓		✓		
Standard											
ST 3											
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EML		CPO4-12AD	✓	✓	✓	✓					

REMARKS

1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนถอดสายก่อนทำการแก้ไข
 2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแสดงป้ายเตือนภัยที่ตู้ควบคุมไฟฟ้า
 3.) Make sure that after the operation, System In the status. Work as normal. / หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ระบบต้องทำงานได้ตามปกติ

SERVICE BY:

(SENIOR TECHNICIAN)

DATE: 31/03/2563

(ENGINEER / SUPERVISOR)

CUSTOMERS ACCEPTANCE

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wing Ament Beach
ADDRESS: 107/111 8366

MONTH/YEAR PLAN
107/111 8366

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
			N	AB	N	AB	
ST 1							
EML - PL 8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 0		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
ST 2							
EML - PL RF		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	

REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว ใต้แผงมีการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY

CUSTOMERS ACCEPTANCE

DATE: 10, 04, 2013

(ENGINEER / SUPERVISOR)

DATE: / /

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wing Ament Beach
ADDRESS: 107/111 8366

MONTH/YEAR PLAN
107/111 8366

EQUIPMENT

☐ EXIT LIGHT (EXL)
☒ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
			N	AB	N	AB	
ST 3							
EML - PL 8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL RF		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 8		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 6		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 5		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 4		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 3		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 2		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	
EML - PL 0		CP04-12AD	✓	✓	✓	✓	

REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว ใต้แผงมีการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY

CUSTOMERS ACCEPTANCE

DATE: / /

(ENGINEER / SUPERVISOR)

DATE: / /

(ENGINEER / SUPERVISOR)

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COST Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS: พลาซ่า 2516.

MONTHLY YEAR PLAN

พฤษภาคม 2516.

EXIT LIGHT (EXL)

EMERGENCY LIGHT (EML)

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Month CB Brand/Model: Main CB Rate Amp:

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	Checking / Testing Report								Description (For Manual)			
			General clean				Lamp check							
			FUSE CHECK		BATTERY TEST		FUSE CHECK		BATTERY TEST					
			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
TASKS														
Standard														
EML	-ห้องพักรับรอง	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้องโถง	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Marketing	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง HK	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง ADMIN	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง GH	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Canteen	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Operation	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Linen	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Engineering	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Training	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Control	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Server	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Store (Cem)	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT 1	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT 2	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
REMARKS														

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COST Pattaya Wong Amat Beach.

ADDRESS: พลาซ่า 2516.

MONTHLY YEAR PLAN

พฤษภาคม 2516.

EXIT LIGHT (EXL)

EMERGENCY LIGHT (EML)

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

PERIOD

Month CB Brand/Model: Main CB Rate Amp:

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	Checking / Testing Report								Description (For Manual)			
			General clean				Lamp check							
			FUSE CHECK		BATTERY TEST		FUSE CHECK		BATTERY TEST					
			N	AB	N	AB	N	AB	N	AB				
TASKS														
Standard														
EML	-ห้อง 2	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง 3	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง 4	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Marketing	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง HK	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง ADMIN	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง GH	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Canteen	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Operation	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Linen	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Engineering	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Training	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Control	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Server	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง Store (Cem)	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT 1	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
EML	-ห้อง IT 2	POA-12AD	✓		✓		✓		✓					
REMARKS														

1. Do not touch the power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม

3. Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ปกติ

SERVICE BY

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: / /

CUSTOMERS ACCEPTANCE

(ENGINEER / SUPERVISOR)

Date: / /

1. Do not touch the power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2. Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนที่แผงควบคุม

3. Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะที่ใช้งานได้ปกติ

SERVICE BY

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: / /

CUSTOMERS ACCEPTANCE

(ENGINEER / SUPERVISOR)

Date: / /



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Amat Beach. MONTHLY YEAR PLAN: พฤษภาคม 2561

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Fuse Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS					Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	AB	
Standard								
ST 1								
EML	- PL 8	CPO4-12AD	/	/	/	/	N	AB
EML	- PL 7	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 6	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 5	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 4	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 3	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 2	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 1	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 0	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
ST 2								
EML	- PL 8	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 7	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 6	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 5	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 4	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 3	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 2	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 1	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 0	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
ST 3								
EML	- PL 8	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 7	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 6	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 5	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 4	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 3	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 2	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 1	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/
EML	- PL 0	CPO4-12AD	/	/	/	/	/	/

REMARKS

NOTE: 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่เข้าได้กับกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับส่วนที่ไฟฟ้า

2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนภัยที่ตู้ควบคุม

3. Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY

DATE: / / (ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI Pattaya Wong Amat Beach. MONTHLY YEAR PLAN: พฤษภาคม 2561

EQUIPMENT

EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Fuse Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	AB		
Standard			/	N	BY	N	AB		
EML	ST 8		/	/					
	- PL. 8	CPO4-12AD	/	/					
	- FL. 7	CPO4-12AD			/	/			
	- FL. 6	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 5	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 4	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 3	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 2	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 1	CPO4-12AD			/	/			
	- PL. 0	CPO4-12AD			/	/			
EML	PL.R.F		/	/					
	- PL. 8	CPO4-12AD		/					
	- FL. 7	CPO4-12AD		/					
	- FL. 6	CPO4-12AD		/					
	- FL. 5	CPO4-12AD		/					
	- FL. 4	CPO4-12AD		/					
	- FL. 3	CPO4-12AD		/					
	- FL. 2	CPO4-12AD		/					
	- FL. 1	CPO4-12AD		/					
	- FL. 0	CPO4-12AD		/					
N = Normal			AB = Abnormal						

REMARKS

NOTE: 1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่เข้าได้กับกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับส่วนที่ไฟฟ้า

2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนภัยที่ตู้ควบคุม

3. Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY

DATE: / / (ENGINEER / SUPERVISOR)

THE WONG CHAT SEVEN

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COSI
ADDRESS: Pattaya.. Wong
Amat Beach.
MONTH/YEAR PLAN: 8/00

EQUIPMENT

EXIT LIGHT

EMERGENCY LIGHT	(EMI)
☒	

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEM)

FOUNDATION OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Checking/Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Audit
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	AB		
			ST 3						
EHL	- PL. 2	CP04-12 AD	✓	✓					
EHL	- FL. 4	CP04-12 AD	✓	✓	✓		✓		
EHL	- FL. 6	CP04-12 AD	✓	✓	✓		✓		
EHL	- PL. 5	CP04-12 AD	✓	✓					
EHL	- RL. 4	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- RL. 3	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- RL. 2	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
	not with								
EHL	- PL. RF	CP04-12 AD	✓	✓	✓		✓		
EHL	- PL. 8	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 4	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 6	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 5	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 4	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 3	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 2	CP04-12 AD	✓	✓			✓		
EHL	- FL. 0	CP04-12 AD	✓	✓			✓		

REMARKS / RECOMMENDATIONS

SAFETY NOTE : 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าเราได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆ ที่ดำเนินการ

3.) Make sure that after the operation, System in the status: Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติหลังจากดำเนินการข้างต้น

"CUSTOMER'S ACCEPTANCE"

Date : / /

ภาคผนวก ง-7

ใบรายงานตรวจสอบ EXIT LIGHT

STAY WONG JAY TECH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COS3 Pattaya Wong Asoth Beach

ADDRESS: 3/1/33

MONTH/YEAR PLAN

PERIOD

Equipment

EXIT LIGHT (EXL)

EMERGENCY LIGHT (EML)

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:

Main CB Rate Amp:

Checking/ Testing Report

Equipment Code	Location	Brand / Model	TASKS				Battery test	Description For Abnormal	
			General clean	Fuse check	Lamp check				
			/	N	AB	N	AB		
FA	DOOR 1 DOOR 2 3								
FL3	ST 1								
FL3	ST 2								
FL3	ST 3								
FL5	DOOR 1 DOOR 2 1								
FL5	DOOR 1 DOOR 2								
FL5	DOOR 1 DOOR 3								
FL6	ST 1								
FL6	ST 2								
FL6	ST 3								
FL6	DOOR 1 DOOR 2 1								
FL6	DOOR 1 DOOR 2								
FL6	DOOR 1 DOOR 3								

1: Do not touch the power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2: Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนปฏิบัติงาน

3: Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

COMMENTS / REMARKS

ETX NOTE: 1) Make sure disconnected power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนปฏิบัติงาน

3) Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY

CUSTOMERS ACCEPTANCE

Signature

Date: 2/10/13

(ENGINEER / SUPERVISOR)

STAY WONG JAY TECH

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: COS3 Pattaya Wong Asoth Beach

ADDRESS: 3/1/33

MONTH/YEAR PLAN

PERIOD

Equipment

EXIT LIGHT (EXL)

EMERGENCY LIGHT (EML)

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:

Main CB Rate Amp:

Checking/ Testing Report

Equipment Code	Location	Brand / Model	TASKS				Battery test	Description For Abnormal	
			General clean	Fuse check	Lamp check				
			/	N	AB	N	AB		
FL3	ST 1								
FL3	ST 2								
FL3	ST 3								
FL4	DOOR 1 DOOR 2 1								
FL4	DOOR 1 DOOR 2								
FL4	DOOR 1 DOOR 3								
FL8	ST 1								
FL8	ST 2								
FL8	ST 3								
FL8	DOOR 1 DOOR 2 1								
FL8	DOOR 1 DOOR 2								
FL8	DOOR 1 DOOR 3								
FL8	ST 2								

1: Do not touch the power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2: Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนปฏิบัติงาน

3: Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

COMMENTS / REMARKS

ETX NOTE: 1) Make sure disconnected power before touching any electrical parts. / ต้องไม่แตะสายไฟก่อนแตะอุปกรณ์ไฟฟ้า

2) Make sure to show warning sign at control panel. / ต้องแน่ใจว่าได้ติดป้ายเตือนก่อนปฏิบัติงาน

3) Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY

CUSTOMERS ACCEPTANCE

Signature

Date: 2/10/13

(ENGINEER / SUPERVISOR)

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: ดอสี Pathaya Hong Arad Boon
ADDRESS: 5/3/83
MONTH/YEAR PLAN

EQUIPMENT
EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS										Description For Abnormal
				General clean		Fuse check		Lamp check		Battery test		AB		
				N	AB	N	AB	N	AB	N	AB			
FL5														
FL5														
FL5														
FL5														
FL5														
FL5														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														
FL6														

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับแผงควบคุมไว้ที่ด้านใน
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการปฏิบัติงาน

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN)
Date: 5/3/83
(ENGINEER / SUPERVISOR)

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: ดอสี Pathaya Hong Arad Boon
ADDRESS: 5/3/83
MONTH/YEAR PLAN

EQUIPMENT
EXIT LIGHT (EXL)
EMERGENCY LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

Equipment CODE	Location	Brand / Model	TASKS								Description For Abnormal
			General clean		Fuse check		Lamp check		Battery test		
Item	Standard		N	AB	N	AB	N	AB	N	AB	
FL7	ST1										
FL7	ST2										
FL7	ST3										
FL7	DORE1 D0021										
FL7	DORE1 D0022										
FL7	DORE1 D0023										
FL8	ST1										
FL8	ST2										
FL8	ST3										
FL8	DORE1 D0021										
FL8	DORE1 D0022										
FL8	DORE1 D0023										
FL9	ST3										

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนเกี่ยวกับแผงควบคุมไว้ที่ด้านใน
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการปฏิบัติงาน

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN)
Date: 5/3/83
(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0091 Pathaya Hong Aree Bench MONTH/YEAR PLAN: 31/03/2013

ADDRESS:

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS					Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test		
Standard									
F2	B1	KOLAH							
	B1	ST 1							
	B1	ST 2							
	B1	CORR DOOR 1							
	B1	CORR DOOR 2							
F2	G	Parking 1							
	G	Parking 2							
	G	Lobby 1							
	G	Lobby 2							
	G	Lobby 3							
F2	G	Wardah 1							
	G	Wardah 2							
	G	ST 1							

(N = Normal)

AB = Abnormal

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะต้องกระแสไฟฟ้าก่อน หากลัดวงจรให้รีบแจ้งช่างซ่อม
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีป้ายเตือนที่แผงควบคุมแล้ว
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: 31/03/2013

(

Date: / /

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0091 Pathaya Hong Aree Bench MONTH/YEAR PLAN: 31/03/2013

ADDRESS:

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS								Description For Abnormal	
				General clean		Fuse check		Lamp check		Battery test			
				Y	N	Y	N	Y	N	Y	N		
F2	FL2	CORRT DOOR 1											
	FL2		ST 2										
	FL2		ST 3										
	FL2	CORRT DOOR 2											
	FL2		ST 1										
	FL3		ST 2										
	FL3	ST 3											
	FL3	CORRT DOOR 1											
	FL3		CORRT DOOR 2										
	FL3		CORRT DOOR 3										
	FL4	ST 1											
	FL4	ST 2											
FL4	ST 3												
FL4	CORRT DOOR 1												
FL4		CORRT DOOR 2											
FL4		CORRT DOOR 3											
FL4	CORRT DOOR 3												

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องไม่ไปแตะต้องกระแสไฟฟ้าก่อน หากลัดวงจรให้รีบแจ้งช่างซ่อม
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีป้ายเตือนที่แผงควบคุมแล้ว
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: 31/03/2013

(

Date: / /

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: dogi Pattaya Wing Area Bench MONTH/YEAR PLAN: 31/03/2023

ADDRESS:

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
		Standard		/	N	AB	N	AB
	FL5	ST 1						
	FL5	ST 2						
	FL5	ST 3						
	FL5	CORRI DOOR 1						
	FL5	CORRI DOOR 2						
	FL5	CORRI DOOR 3						
	FL6	ST 1						
	FL6	ST 2						
	FL6	ST 3						
	FL6	CORRI DOOR 1						
	FL6	CORRI DOOR 2						
	FL6	CORRI DOOR 3						

REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนถึงผู้ควบคุมดูแล ที่ด้านใน
3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN)

Date: 31/03/2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: dogi Pattaya Wing Area Bench MONTH/YEAR PLAN: 31/03/2023

ADDRESS:

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
		Standard		/	N	AB	N	AB
	FL4	ST 1						
	FL4	ST 2						
	FL4	ST 3						
	FL4	CORRI DOOR 1						
	FL4	CORRI DOOR 2						
	FL4	CORRI DOOR 3						
	FL8	ST 1						
	FL8	ST 2						
	FL8	ST 3						
	FL8	CORRI DOOR 1						
	FL8	CORRI DOOR 2						
	FL8	CORRI DOOR 3						
	RF	ST 2						

REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าก่อน ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่เป็นไฟฟ้า
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนถึงผู้ควบคุมดูแล ที่ด้านใน
3.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากทำการดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: (SENIOR TECHNICIAN)

Date: 31/03/2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: dog J Pattaya Hong Arot Beach ADDRESS: 30/A/23

MONTH/YEAR PLAN

PERIOD

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:

Main CB Rate Amp:

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
		Standard		N	AB	N	AB	
F2	B1	ST 1						
	B1	ST 2						
	B1	CORRI DOOR 1						
	B1	CORRI DOOR 2						
F2	G	PARKING 1						
	G	Parking 2						
	G	Lobby 1						
	G	Lobby 2						
	G	Lobby 3						
	G	KLING 1						
	G	ST 1						

COMMENTS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว ใช้งานในการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY: IN (SENIOR TECHNICIAN) CUSTOMERS ACCEPTANCE

Date: 30 10 2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)



MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: dog J Pattaya Hong Arot Beach ADDRESS: 30/A/23

MONTH/YEAR PLAN

PERIOD

EQUIPMENT

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:

Main CB Rate Amp:

Checking/ Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
		Standard		N	AB	N	AB	
F2	FL 2	CORRI DOOR 1						
	FL 2	ST 1						
	FL 2	ST 2						
	FL 2	CORRI DOOR 2						
	FL 3	ST 1						
	FL 3	ST 2						
	FL 3	ST 3						
	FL 3	CORRI DOOR 1						
	FL 3	CORRI DOOR 2						
	FL 3	CORRI DOOR 3						
	FL 4	ST 1						
	FL 4	ST 2						
	FL 4	ST 3						
	FL 4	CORRI DOOR 1						
	FL 4	CORRI DOOR 2						
	FL 4	CORRI DOOR 3						

COMMENTS / REMARKS

ETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องแน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว ใช้งานในการ

3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

SERVICE BY: IN (SENIOR TECHNICIAN) CUSTOMERS ACCEPTANCE

Date: 30 10 2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0091 Palya Hong Anne Beach MONTH/YEAR PLAN: 30/4/23

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
 Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
	Standard		/	N	AB	N	AB
FL3	ST 1						
FL3	ST 2						
FL3	ST 3						
FL3	CORRI DOOR 1						
FL3	CORRI DOOR 2						
FL3	CORRI DOOR 3						
FL6	ST 1						
FL6	ST 2						
FL6	ST 3						
FL6	CORRI DOOR 1						
FL6	CORRI DOOR 2						
FL6	CORRI DOOR 3						

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมีเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับไฟฟ้า
 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว 1 ชุดก่อน
 3) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: W CUSTOMERS ACCEPTANCE

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: 30 / 04 / 2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: 0091 Palya Hong Anne Beach MONTH/YEAR PLAN: 30/4/23

☒ EXIT LIGHT (EXL)
☐ EMERGENCY LIGHT (EML)
☐ CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

Main CB Brand/Model:
 Main CB Rate Amp:

PERIOD

Checking/ Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
	Standard		/	N	AB	N	AB
FL4	ST 1						
FL4	ST 2						
FL4	ST 3						
FL4	CORRI DOOR 1						
FL4	CORRI DOOR 2						
FL4	CORRI DOOR 3						
FL8	ST 1						
FL8	ST 2						
FL8	ST 3						
FL8	CORRI DOOR 1						
FL8	CORRI DOOR 2						
FL8	CORRI DOOR 3						
RF	ST 2						

RECOMMENDATIONS / REMARKS

ETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมีเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อน ก่อนที่จะสัมผัสกับไฟฟ้า
 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมแล้ว 1 ชุดก่อน
 3) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น

SERVICE BY: W CUSTOMERS ACCEPTANCE

(SENIOR TECHNICIAN)

Date: 30 / 04 / 2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT, - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE: _____
ADDRESS: _____

0091 W. H. Wong, Arad, Bero

MC

[illegible][illegible]

10

STERY LIGHTING CONTROL (CEM)

Checking/Testing Report

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS				Description For Abnormal
			General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test	
			Standard				
FL 1	1			N	AB	N	AB
FL 2	2						
FL 3	3						
FL 4	4						
FL 5	5						
FL 6	6		door door 1				
FL 7	7		door door 2				
FL 8	8		door door 3				
FL 9	9						
FL 10	10						
FL 11	11						
FL 12	12						
FL 13	13						
FL 14	14						
FL 15	15						
FL 16	16						
FL 17	17						
FL 18	18						
FL 19	19						
FL 20	20						
FL 21	21						
FL 22	22						
FL 23	23						
FL 24	24						
FL 25	25						
FL 26	26						
FL 27	27						
FL 28	28						
FL 29	29						
FL 30	30						
FL 31	31						
FL 32	32						
FL 33	33						
FL 34	34						
FL 35	35						
FL 36	36						
FL 37	37						
FL 38	38						
FL 39	39						
FL 40	40						
FL 41	41						
FL 42	42						
FL 43	43						
FL 44	44						
FL 45	45						
FL 46	46						
FL 47	47						
FL 48	48						
FL 49	49						
FL 50	50						
FL 51	51						
FL 52	52						
FL 53	53						
FL 54	54						
FL 55	55						
FL 56	56						
FL 57	57						
FL 58	58						
FL 59	59						
FL 60	60						
FL 61	61						
FL 62	62						
FL 63	63						
FL 64	64						
FL 65	65						
FL 66	66						
FL 67	67						
FL 68	68						
FL 69	69						
FL 70	70						
FL 71	71						
FL 72	72						
FL 73	73						
FL 74	74						
FL 75	75						
FL 76	76						
FL 77	77						
FL 78	78						
FL 79	79						
FL 80	80						
FL 81	81						
FL 82	82						
FL 83	83						
FL 84	84						
FL 85	85						
FL 86	86						
FL 87	87						
FL 88	88						
FL 89	89						
FL 90	90						
FL 91	91						
FL 92	92						
FL 93	93						
FL 94	94						
FL 95	95						
FL 96	96						
FL 97	97						
FL 98	98						
FL 99	99						
FL 100	100						
FL 101	101						
FL 102	102						
FL 103	103						
FL 104	104						
FL 105	105						
FL 106	106						
FL 107	107						
FL 108	108						
FL 109	109						
FL 110	110						
FL 111	111						
FL 112	112						
FL 113	113						
FL 114	114						
FL 115	115						
FL 116	116						
FL 117	117						
FL 118	118						
FL 119	119						
FL 120	120						
FL 121	121						
FL 122	122						
FL 123	123						
FL 124	124						
FL 125	125						
FL 126	126						
FL 127	127						
FL 128	128						
FL 129	129						
FL 130	130						
FL 131	131						
FL 132	132						
FL 133	133						
FL 134	134						
FL 135	135						
FL 136	136						
FL 137	137						
FL 138	138						
FL 139	139						
FL 140	140						
FL 141	141						
FL 142	142						
FL 143	143						
FL 144	144						
FL 145	145						
FL 146	146						
FL 147	147						
FL 148	148						
FL 149	149						
FL 150	150						
FL 151	151						
FL 152	152						
FL 153	153						
FL 154	154						
FL 155	155						
FL 156	156						
FL 157	157						
FL 158	158						
FL 159	159						
FL 160	160						
FL 161	161						
FL 162	162						
FL 163	163						
FL 164	164						
FL 165	165						
FL 166	166						
FL 167	167						
FL 168	168						
FL 169	169						
FL 170	170						
FL 171	171						
FL 172	172						
FL 173	173						
FL 174	174						
FL 175	175						
FL 176	176						
FL 177	177						
FL 178	178						
FL 179	179						
FL 180	180						
FL 181	181						
FL 182	182						
FL 183	183						
FL 184	184						
FL 185	185						
FL 186	186						
FL 187	187						
FL 188	188						
FL 189	189						
FL 190	190						
FL 191	191						
FL 192	192						
FL 193	193						
FL 194	194						
FL 195	195						
FL 196	196						
FL 197	197						
FL 198	198						
FL 199	199						
FL 200	200						
FL 201	201						
FL 202	202						
FL 203	203						
FL 204	204						
FL 205	205						
FL 206	206						
FL 207	207						
FL 208	208						
FL 209	209						
FL 210	210						
FL 211	211						
FL 212	212						
FL 213	213						
FL 214	214						
FL 215	215						
FL 216	216						
FL 217	217						
FL 218	218						
FL 219	219						
FL 220	220						
FL 221	221						
FL 222	222						
FL 223	223						
FL 224	224						
FL 225	225						
FL 226	226						
FL 227	227						
FL 228	228						
FL 229	229						
FL 230	230						
FL 231	231						
FL 232	232						
FL 233	233						
FL 234	234						
FL 235	235						
FL 236	236						
FL 237	237						
FL 238	238						
FL 239	239						
FL 240	240						
FL 241	241						
FL 242	242						
FL 243	243						
FL 244	244						
FL 245	245						
FL 246	246						
FL 247	247						
FL 248	248						
FL 249	249						
FL 250	250						
FL 251	251						
FL 252	252						
FL 253	253						
FL 254	254						
FL 255	255						
FL 256	256						
FL 257	257						
FL 258	258						
FL 259	259						
FL 260	260						
FL 261	261						
FL 262	262						
FL 263	263						
FL 264	264						
FL 265	265						
FL 266	266						
FL 267	267						
FL 268	268						
FL 269	269						
FL 270	270						
FL 271	271						

RECOMMENDATIONS / REMARKS:

[illegible]

ETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าส่วนก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าอยู่

2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel / สังเกตป้ายเตือนที่แผงควบคุมด้วยว่าตู้เป็นบาร

2. *Malware can be the connection between Windows and the Internet.*

CUSTOMER'S ACCEPTANCE

"CUSTOMER'S ACCEPTANCE"

1

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1

		(ENGINEER / SUPER)
--	--	--------------------

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

PROJECT TITLE:	Cost Estimating	MONTH/YEAR PLAN	2017/10
ADDRESS:	Wong Ping		
	Beach		

EQUIPMENT

(IX)

(EML)

CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

1

100

Checking/Testing Result

EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TAPERS						Description For Abnormal
			General clean P1A01A1B2C3D4E5F6G7H8I9J0K1L	Fuse check M000N111P222Q33R44S55T66U77V88W99X00Y11Z22	Lamp check A000B111C222D33E44F55G66H77I88J99K00L11M22N33O44P55Q66R77S88T99U00V11W22X33Y44Z55	Battery test A000B111C222D33E44F55G66H77I88J99K00L11M22N33O44P55Q66R77S88T99U00V11W22X33Y44Z55			
		Standard	/	N	AB	N	AB		
F2		CORRI DOOR 1							
FL2		ST 1							
FL2		ST 2							
FL2		CORRI DOOR 2							
FL3		ST 1							
FL3		ST 2							
FL3		ST 3							
FL3		CORRI DOOR 1							
FL3		CORRI DOOR 2							
FL3		CORRI DOOR 3							
FL4		ST 1							
FL4		ST 2							
FL4		ST 3							
FL4		CORRI DOOR 1							
FL4		CORRI DOOR 2							
FL4		CORRI DOOR 3							

1

Do not edit this file. If you need to edit the data, please use the "Edit" button.

AB = Normal

AB = Abnormal

REMARKS / RECOMMENDATIONS

SAFETY NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. / ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตัวควบคุมต่าง ๆ ที่ดำเนินการ

2.) Make sure that after the operation, System in the status. Work as normal. / ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการทำงาน

CUSTOMER'S ACCEPTANCE

子

Date: 30 / 08 / 2023

Date: _____

(ENGINEER / SUPERVISOR)

Date: / /

100

MAINTENANCE TASKS REPORT

EXIT LIGHT - EMERGENCY LIGHT & CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL

MONTH/YEAR PLAN
10/12

EQUIPMENT

(7X3)

(EML)

EMERGENT LIGHT (EML)
CENTRAL BATTERY LIGHTING CONTROL (CEML)

3

Checking/Testing Report

Item	EQUIPMENT CODE	Location	Brand / Model	TASKS						Description For Abnormal
				General clean	Fuse check	Lamp check	Battery test			
			Standard							
FLY		ST 1								
FLY		ST 2								
FLY		ST 3								
FLY		CORRI DOOR 1								
FLY		CORRI DOOR 2								
FLY		CORRI DOOR 3								
FL8		ST 1								
FL8		ST 2								
FL8		ST 3								
FL8		CORRI DOOR 1								
FL8		CORRI DOOR 2								
FL8		CORRI DOOR 3								
RF		ST 2								

COMMENDATIONS / REMARKS

FEET NOTE : 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. / ต้องมั่นใจว่าตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว ก่อนที่จะสัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้า

2) Make Sure To Show Warning Slims At Control Panel / (ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตัวเครื่อง 7 ที่ตำแหน่งนั้น)

2.3 Make sure that after the operation, *Work as normal* / ตั้งเครื่องให้อยู่ตามปกติ หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น

CUSTOMER'S ACCEPTANCE

100

Date: 30 / 06 / 2023

(ENGINEER / SUPERVISOR)