

ภาคผนวก 2-3

---

สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน



## กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ คลังน้ำมัน

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

**บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด**

เลขที่ ๓๘๙ อาคารพีเอสทีซี ชั้น ๗ ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓  
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

**ณ คลังน้ำมัน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด**

เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘

ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิทัต ตันติเวสส)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

**ผู้อนุญาต**

รายการอนุญาต									
	หมายเลขถัง	ขนาดถัง (เมตร)	ปริมาณ (ลิตร)	ชนิดน้ำมัน	ลักษณะถัง	ครบวาระ			
1	66-T-2301A	Ø44xH21	31,766,655	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	19/8/2579			
2	66-T-2301B	Ø44xH21	31,910,691	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	2/1/2579			
3	66-T-2301C	Ø44xH21	31,835,859	ไวไฟปานกลาง	ถังตั้งบนดิน	24/11/2579			
4	66-T-2101A	Ø26xH20.5	10,848,104	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/9/2579			
5	66-T-2101B	Ø26xH20.5	10,857,784	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/9/2579			
6	66-T-2101C	Ø26xH20.5	10,888,724	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	11/11/2579			
7	66-T-2201A	Ø26xH20.5	10,844,898	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	31/8/2579			
8	66-T-2201B	Ø26xH20.5	10,884,184	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	6/8/2579			
9	66-T-2201C	Ø26xH20.5	10,872,720	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	20/8/2579			
10	66-T-2401A	Ø10xH12	938,055	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	22/11/2579			
11	66-T-2401B	Ø10xH12	940,758	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	29/12/2579			
12	66-T-2401C	Ø10xH12	941,502	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	29/12/2579			
13	66-T-2701A	Ø9xH12	756,270	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	5/1/2580			
14	66-T-2701B	Ø9xH12	759,762	ไวไฟมาก	ถังตั้งบนดิน	4/1/2580			
<b>เงื่อนไข</b>	<p>ใบอนุญาตฉบับนี้ ได้รับการอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น ผู้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติและกำกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบว่า การประกอบกิจการของท่านไม่เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จะถือว่าท่านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และถือเป็นความผิดที่ต้องได้รับโทษทางอาญาหรือเป็นความผิดทางแพ่งแล้วแต่กรณี</p>								
<b>หมายเหตุ</b>	<p>๑. บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมันครั้งแรก และมีรายละเอียดการอนุญาต ดังนี้</p> <p>๑.๑. ถังเก็บน้ำมัน จำนวน ๑๔ ถัง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟน้อย จำนวน ๓ ถัง (หมายเลข 66-T-2301A, 66-T-2301B และ 66-T-2301C)</li> <li>- ถังเก็บน้ำมันชนิดไวไฟมาก จำนวน ๑๑ ถัง (หมายเลข 66-T-2101A, 66-T-2101B, 66-T-2101C, 66-T-2201A, 66-T-2201B, 66-T-2201C, 66-T-2401A, 66-T-2401B, 66-T-2401C, 66-T-2701A และ 66-T-2701B)</li> </ul> <p>๑.๒. ระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ระบบท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ อาคารแท่นจ่ายน้ำมัน อาคารรับน้ำมัน อาคารสูบน้ำมัน อาคารสถานีไฟฟ้า บ่อน้ำดับเพลิง อาคารสำนักงาน เชื้อเพลิงเก็บน้ำมัน ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า รวมทั้ง ถังเก็บไฮโดรเจน B100 จำนวน ๓ ถัง (66-T-2501A, 66-T-2501B, 66-T-2501C) และถังเก็บเอทานอล จำนวน ๒ ถัง (66-T-2601A, 66-T-2601B)</p> <p>ตามหนังสือกรมธุรกิจพลังงานที่ พน ๐๔๐๔/๕๗๐๔ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนชนิดน้ำมันของถังเก็บน้ำมันหมายเลข 66-T-2301A, 66-T-2301B และ 66-T-2301C จำนวน ๓ ถัง จากชนิดน้ำมันไวไฟน้อย เป็นชนิดน้ำมันไวไฟปานกลาง พร้อมทั้งได้จัดส่งแบบแผนผังบริเวณที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือกรมธุรกิจพลังงานที่ พน ๐๔๐๔/ ๘๐๙๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. การทดสอบและตรวจสอบระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ ตามวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยคลังน้ำมัน ต้องดำเนินการโดยผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับ กรมธุรกิจพลังงาน สำหรับกรณีการทดสอบและตรวจสอบที่ไม่อาจหยุดการทำงานระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ได้ ให้ใช้วิธีการทดสอบและตรวจสอบที่กำหนดในประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมันและอุปกรณ์ โดยวิธีการทดสอบและตรวจสอบอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕</p>								