

ภาคผนวก ข

การดูแลตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา

PREVENTIVE MAINTENANCE BOOSTER PUMP

FUNCTIONAL LOCATION

Year... 65

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1	Pressure Suction (แรงดันทางเข้าสู่อุปกรณ์)	(M)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		0
2	Pressure Discharge (แรงดันทางออก)	(M)	30	30	25	25	25	25	25	25	25	25		25
3	Packing Seal (ประเก็น)	(M)	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว		สภาพดี/ไม่รั่ว
4	Bearing (ลูกปืน)	(Q)	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน		ไม่ดัง/ไม่ร้อน
5	Impeller (ใบพัดเครื่องสูบน้ำ)	(Y)	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ		สภาพดี/ไม่ผุ
6	Mechanical Seal	(H)	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว	สภาพดี/ไม่รั่ว		สภาพดี/ไม่รั่ว
7	Motor & Bearing	(Y)	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน	ไม่ดัง/ไม่ร้อน		ไม่ดัง/ไม่ร้อน
8	ขั้ว Motor	(H)	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค	แน่นหนา/ไม่อาร์ค		แน่นหนา/ไม่อาร์ค
9	ลูกกลอย	(Q)	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว	ปิดสนิท/ไม่รั่ว		ปิดสนิท/ไม่รั่ว
10	ตู้ควบคุม	(M)	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี	ไม่ผุ/สภาพดี		ไม่ผุ/สภาพดี
11	Indicator Lamp	(M)	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง	ติดทุกดวง		ติดทุกดวง
12	ท่อ EMT. (Conduit)	(M)	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ	สภาพดี/ไม่ผุ		สภาพดี/ไม่ผุ
13	ความสะอาดบริเวณโดยรอบ	(M)	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย	สะอาดเรียบร้อย		สะอาดเรียบร้อย
			1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
14	แรงดันไฟฟ้า (380-410V)	(M)												
	แรงดันไฟฟ้า เฟส R.....Volt		394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405
	แรงดันไฟฟ้า เฟส S.....Volt		395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
	แรงดันไฟฟ้า เฟส T.....Volt		396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
15	ค่ากระแสไฟฟ้า (A)	(M)												
	กระแสไฟฟ้า เฟส RAmp		5.6	5.4	5.0	5.6	5.5	5.6	5.5	5.4	5.0	5.9	5.4	5.5
	กระแสไฟฟ้า เฟส SAmp		4.8	5.2	5.8	5.4	5.9	5.8	5.7	5.2	5.9	5.0	5.9	5.0
	กระแสไฟฟ้า เฟส TAmp		4.9	5.2	5.0	5.2	5.6	5.9	5.5	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0
	รวม		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

วันที่ปฏิบัติงาน	18/1/65	20/2/65	19/3/65	18/4/65	18/5/65	18/6/65	18/7/65	21/8/65	19/9/65	21/10/65	18/11/65	21/12/65
ผู้ดำเนินการ	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย
หัวหน้าช่าง	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย
ผู้จัดการอาคาร	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย

CODE ☒ เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☒ ไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน ☐ ไม่ได้ตรวจสอบ/ไม่มีใช้งาน M - ประจำเดือน Q - ทุก 3 เดือน H - ทุก 6 เดือน Y - ประจำปี

PREVENTIVE MAINTENANCE TRANSFER PUMP

FUNCTIONAL LOCATION

Year.....65

[illegible]

