

ภาคผนวก ก

เอกสารตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Emergency Light Check: November, 23

No.	Location	Status	Light bulb 1	Light bulb 2	Remark
1	Block A, FL 1, room 1101	✓	✓	✓	
2	Block A, FL 1, room 1104	✓	✓	✓	
3	Block A, FL 2	✓	✓	✓	
4	Block A, FL 3	✓	✓	✓	
5	Block B, FL 1, room 1105	✓	✓	✓	
6	Block B, FL 1, room 1108	✓	✓	✓	
7	Block B, FL 2	✓	✓	✓	
8	Block B, FL 3	✓	✓	✓	
9	Block C, FL 1, room 1112	✓	✓	✓	
10	Block C, FL 2	✓	✓	✓	
11	Block C, FL 3	✓	✓	✓	
12	Block D, FL 1	✓	✓	✓	
13	Block D, FL 2	✓	✓	✓	
14	Block E, FL 1, first aid room	✓	✓	✓	
15	Block E, FL 2	✓	✓	✓	
16	Block E, FL 3	✓	✓	✓	
17	Block F, FL 1	✓	✓	✓	
18	Block F, FL 2	✓	✓	✓	
19	Block F, FL 3	✓	✓	✓	
20	Junction TTS to Block E - walkway	✓	✓	✓	
21	Junction TTS to Block F - walkway	✓	✓	✓	
22	Block G, FL 2	✓	✓	✓	
23	Block G, FL 3	✓	✓	✓	
24	Block H, FL 1 - room 2118	✓	✓	✓	
25	Block H, FL 2	✓	✓	✓	
26	Block H, FL 3	✓	✓	✓	
27	Block I, FL 1 - room 2120	✓	✓	✓	
28	Block I, FL 2 - Left side	✓	✓	✓	
29	Block I, FL 3 - Left side	✓	✓	✓	
30	Block I, FL 1 - room 2123	✓	✓	✓	
31	Block I, FL 2 - Right side	✓	✓	✓	
32	Block I, FL 3 - Right side	✓	✓	✓	
33	Block J, FL 1	✓	✓	✓	
34	Block J, FL 2	✓	✓	✓	
35	Block K, FL 1	✓	✓	✓	
36	Block K, FL 2	✓	✓	✓	
37	Block L, FL 1	✓	✓	✓	
38	Block L, FL 2	✓	✓	✓	

39	Block M, FL 1 - room 3116	✓	✓	✓	✓
40	Block M, FL 1 - room 3118	✓	✓	✓	✓
41	Block M, FL 1 - room 3120	✓	✓	✓	✓
42	Block M, FL 2 - room 3216	✓	✓	✓	✓
43	Block M, FL 2 - room 3218	✓	✓	✓	✓
44	Block M, FL 2 - room 3220	✓	✓	✓	✓
45	Block N, FL 1 - room 3124	✓	✓	✓	✓
46	Block N, FL 1 - room 3126	✓	✓	✓	✓
47	Block N, FL 1 - room 3128	✓	✓	✓	✓
48	Block N, FL 2 - room 3224	✓	✓	✓	✓
49	Block N, FL 2 - room 3226	✓	✓	✓	✓
50	Block N, FL 2 - room 3228	✓	✓	✓	✓
51	Block O, FL 1 - room 3132	✓	✓	✓	✓
52	Block O, FL 1 - room 3134	✓	✓	✓	✓
53	Block O, FL 1 - room 3136	✓	✓	✓	✓
54	Block O, FL 2 - room 3231	✓	✓	✓	✓
55	Block O, FL 2 - room 3233	✓	✓	✓	✓
56	Block O, FL 2 - room 3235	✓	✓	✓	✓
57	Block P, FL 1 - room 3140	✓	✓	✓	✓
58	Block P, FL 1 - room 3142	✓	✓	✓	✓
59	Block P, FL 2 - room 3239	✓	✓	✓	✓
60	Block P, FL 2 - room 3241	✓	✓	✓	✓
61	Block Q, FL 1 - room 3146	✓	✓	✓	✓
62	Block Q, FL 1 - room 3148	✓	✓	✓	✓
63	Block Q, FL 2 - room 3245	✓	✓	✓	✓
64	Block Q, FL 2 - room 3247	✓	✓	✓	✓
65	Tin Box	✓	✓	✓	✓
66	Generator room, EN office	✓	✓	✓	✓
67	MDB, EN office	✓	✓	✓	✓
68	Staff canteen 1	✓	✓	✓	✓
69	Staff canteen 2	✓	✓	✓	✓
70	Uniform room	✓	✓	✓	✓
71	Linen room	✓	✓	✓	✓
72	Meeting room stair, Floor1	✓	✓	✓	✓
73	Meeting room stair, Floor2	✓	✓	✓	✓
74	Chief Office	✓	✓	✓	✓
75	Butcher room	✓	✓	✓	✓
76	In Room Dining	✓	✓	✓	✓
77	Dry Store	✓	✓	✓	✓
78	Stock Room	✓	✓	✓	✓
79	Shade Gallery	✓	✓	✓	✓
80	Operator Office	✓	✓	✓	✓

81	Black Ginger Kitchen	✓	✓	✓	✓	
82	Black Ginger toilet	✓	✓	✓	✓	
83	Front of Revet kitchen	✓	✓	✓	✓	
84	Revet	✓	✓	✓	✓	
85	Revet kitchen	✓	✓	✓	✓	
86	AC office	✓	✓	✓	✓	
87	Male locker	✓	✓	✓	✓	
88	Female locker	✓	✓	✓	✓	
89	Time Keeper	✓	✓	✓	✓	
90	TTS	✓	✓	✓	✓	
91	Beach gate	✓	✓	✓	✓	
92	Main gate	✓	✓	✓	✓	

Check by: Sombat Rattanaoporn / Security Manager

Date: December 3, 2023

Emergency Phone Check: November, 23

No.	Location	Condition	Signal	Remark
1	Block A – black color	OK	OK	
2	Block B – black color	OK	OK	
3	Block C – white color	OK	OK	
4	Block D – white color	OK	OK	
5	Block E – white color	OK	OK	
6	Block F – black color	OK	OK	
7	Block G – black color	OK	OK	
8	Block H – black color	OK	OK	
9	Block I – white color	OK	OK	
10	Block J, FL 1- black color	OK	OK	
11	Block J, FL 2 – black color	OK	OK	
12	Block K, FL 1 - black color	OK	OK	
13	Block K, FL 2 – black color	OK	OK	
14	Block L, FL 1 – white color	OK	OK	
15	Block L, FL 2 – black color	OK	OK	
16	Block M, FL 1 – black color	OK	OK	
17	Block M, FL 2 – white color	OK	OK	
18	Block N, FL 1 – black color	OK	OK	
19	Block N, FL 2 – black color	OK	OK	
20	Block O, FL 1 – black color	OK	OK	
21	Block O, FL 2 – black color	OK	OK	
22	Block P, FL 1 – black color	OK	OK	
23	Block P, FL 2 – black color	OK	OK	
24	Block Q, FL 1 – black color	OK	OK	
25	Block Q, FL 2 – black color	OK	OK	

Check by: Sombat Rattanaoporn / Security Manager

Date: December 3, 2023

Fire Alarm Record: November, 23

Date	Time	Location	Cause of alarm
24 November 23	02.20 Hrs.	Block C Floor 1	Fire Alarm Testing



Report by: Sombat Rattanaporn / Security Manager

Date: December 3, 2023

Fire Exit Sign Check: November, 23

No.	Location	Status	Plug	Condition	Remark
1	Block J, FL 2	✓	✓	✓	
2	Block K, FL 2	✓	✓	✓	
3	Block L, FL 2	✓	✓	✓	
4	Block M, FL 2-1	✓	✓	✓	
5	Block M, FL 2-2	✓	✓	✓	
6	Block N, FL 2-1	✓	✓	✓	
7	Block N, FL 2-2	✓	✓	✓	
8	Block O, FL 2-1	✓	✓	✓	
9	Block O, FL 2-2	✓	✓	✓	
10	Block P, FL 2-1	✓	✓	✓	
11	Block P, FL 2-2	✓	✓	✓	
12	Block Q, FL 2-1	✓	✓	✓	
13	Block Q, FL 2-2	✓	✓	✓	
14	Broom 3	✓	✓	✓	
15	Broom 3 to AC corridor	✓	✓	✓	
16	GM Office	✓	✓	✓	
17	Linen room to BOH	✓	✓	✓	
18	Back of Tong Kha Meeting room	✓	✓	✓	
19	Tong Kha Meeting room	✓	✓	✓	
20	Tong Kha Meeting room	✓	✓	✓	

Check by: Sombat Rattanaporn / Security Manager

Date: December 3, 2023

THE SLATE

A PHUKET PEARL RESORT

REGULAR UNANNOUNCED FIRE DRILL

A. DRILL DETAILS

Date: 24-Nov-23
 Time: 02.20 Hrs.
 Location: Block C, FL 1
 Conducted by: Sombat Rattanaoporn

B. STATISTICS


	Time	Remarks
1 Initial report of fire	None	
2 Fire alarm raised	02.20 Hrs.	Only at the control panel
3 Initial response to fire	Yes	
3.1 How many responders?	4	EN, Bellman and Security
3.2 How many carried fire extinguishers?	1	From FHC in front of block C, FL 1.
3.3 What time were the fire hoses connected?	N/A	
4 Fire out	N/A	
5 Duration from initial report to fire alarm	N/A	
6 Duration from alarm to response	4 minutes	
7 Duration from alarm to fire hoses connected	N/A	
8 Duration from response to fire out	N/A	
9 Total duration of exercise (initial report to fire out)	N/A	

C. FINDINGS OF THE EXERCISE

- 02.20 Hrs. Khun Sombat / Security Manager pulled pull station at block C, FL1.
- After FACP was activated, Khun Paul called concern to investigate the fire alarm as location showed on the panel - **Block C, Pull Station FL 1**
- Khun Zuhimee/Security took extinguisher from FHC block C, FL 1 and came to the scene
- Khun Pong and Khun Sian /EN came to check at the scene and reset the pull station
- Khun Dech/Bellman came to the scene to support.
- ERT team called back to reset the system at 02. 25 Hrs.

D. RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT

Picture of practice



Report/Assessment Prepared by: Sombat Rattanaoporn

Fire Extinguisher Check: November, 23

No. ลำดับที่	Location ตำแหน่ง	FIRE EXTINGUISHER ถังดับเพลิง				REMARK หมายเหตุ
		TYPE OF FEX	SIZE	PRESSURE	CLEANING	
1	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Butler Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
2	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Black Ginger Kitchen 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
3	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Black Ginger Kitchen 2	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
4	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Black Ginger Kitchen 3	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
5	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักชาย ชั้น 1/ M Dormitory FL. 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
6	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักชาย ชั้น 2/ M Dormitory FL. 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
7	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักชาย ชั้น 3/ M Dormitory FL. 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
8	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 1/ FM Dormitory FL. 1	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
9	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 2/FM Dormitory FL. 2	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
10	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ หอพักหญิง ชั้น 3/FM Dormitory FL. 3	ABC	10 lbs.	Normal	OK	
11	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง Generator 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
12	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง Generator 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
13	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ ห้อง MDB Beside EN Office	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
14	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ EN Workshop	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
15	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ EN Office Entrance 1	Foam	2.5 G	Normal	OK	
16	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ EN Office Entrance 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
17	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ EN Office Entrance 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
18	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Boiler Room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
19	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Boiler Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	
20	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Technician room 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
21	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Technician room 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
22	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Receiving Area	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
23	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ EE room oposite Unifrom room	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
24	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Unifrom room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
25	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Laundry Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
26	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Server Room (next to Excom) 1	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
27	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Server Room (next to Excom) 2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
28	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Katu 1 (Linen room)	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
29	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ MDB Tongkah Hall	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
30	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Tongkah 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
31	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Tongkah 2	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
32	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Tongkah 3	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
33	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 1	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
34	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 2	Foam	2.5 G	Normal	OK	

35	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 3	CO2	20 lbs.	Normal	OK	
36	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Main Kitchen Room 4	Foam	2.5 G	Normal	OK	
37	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Front Office	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
38	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Lobby Gas Store Room	Foam	2.5 G.	Normal	OK	
39	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Public Area Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
40	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Revet	CO2	10 lbs.	Normal	OK	CXL
41	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Rebar	CO2	10 lbs.	Normal	OK	CXL
42	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Rivet Kitchen 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	
43	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Rivet Kitchen 2	CO2	10 lbs.	Normal	OK	
44	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Rivet Kitchen 3	Foam	2.5 G	Normal	OK	
45	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Security Beach Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
46	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ MDB. Garden Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
47	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ MDB. Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
48	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Tin Box	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
49	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Gym 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
50	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Gym 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
51	เครื่องดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ TTS	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal		Moved to storage / Khun Moo recommended
52	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Secerity Main Gate	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
53	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Coqoon Spa Reception	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
54	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Salon Room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
55	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Outside Salon Room	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
56	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Delux Room Spa No.2	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
57	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Heat Pump Spa 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
58	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Heat Pump Spa 3	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
59	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Motorcycle parking 1	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
60	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Motorcycle parking 2	FOAM	2.5 G	Normal	OK	
61	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Counter Concierge	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
62	ถังดับเพลิง อยู่ทั่วบริเวณ Stock room	Haloron	10 lbs.	Normal	OK	
63	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Accounting Office	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
64	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Dive center	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
65	Automatic extinguisher Main kitchen 1	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
66	Automatic extinguisher Main kitchen 2	Haloron	5 Kg	Normal	OK	
67	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pool 2	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
68	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room pool 1	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
69	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Revet store	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
70	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block J-K	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
71	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Kid Club	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
72	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block L	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
73	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block M	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
74	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block N	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
75	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block O	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
76	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block P	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
77	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Pump room Block Q	Dry Chemaical	10 lbs.	Normal	OK	
78	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Shore Thing Storage	Dry Chemaical	15 lbs.	Normal	OK	
79	ถังดับเพลิง ทั่วบริเวณ Gas Storage 1	CO2	15 lbs.	Normal	OK	

Monthly Check Fire Hose Cabinet: November, 23

No. ลำดับ	PLACE สถานที่	FIRE HOSE CABINET ตู้ดับเพลิง								REMARK หมายเหตุ
		Fire hose rack/ Reel		Fire Hydrant		Fire Hose 1.5 "		TEST	FEX	
		Fire hose สายฉีดน้ำ	Nozzle หัวฉีด	Coupling 2.5 หัวจ่ายน้ำ 2.5"	Cap ฝาครอบ	Fire hose 1.5 สายฉีดน้ำ 1.5	Nozzle 2.5 หัวฉีด 2.5	ทดสอบฉีดน้ำ	ถังดับเพลิง	
1	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block A FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
2	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block A FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
3	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block A ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block A FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
4	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block B FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
5	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block B FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
6	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block B ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block B FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
7	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block C FL.1	—	—	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
8	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block C FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
9	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block C ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block C FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
10	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block D FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
11	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block D ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block D FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

12	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block E FL.1	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
13	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block E FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
14	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block E ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block E FL.3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
15	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block F FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
16	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block F FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
17	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block F ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block F FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
18	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block G FL.1	-	-	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
19	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block G FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	NO	Yes	
20	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block G ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block G FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
21	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Block H FL.1	-	-	Yes	Yes	No	Yes	No	Yes	
22	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Block H FL.2	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
23	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block H ชั้น 3 FHC with fire extinguisher Block H FL.3	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
24	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ซึ่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Right side	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
25	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 1 ซึ่งซ้าย FHC with fire extinguisher Block I FL.1 Left side	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	
26	ตู้ดับเพลิง+ถัง ที่บริเวณ Block I ชั้น 2 ซึ่งขวา FHC with fire extinguisher Block I FL.2 Right side	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

57	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2005 FHC with fire extinguisher Villa 2005	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
58	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า Villa 2006 FHC with fire extinguisher Villa 2006	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
59	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า สนามเทนนิส FHC with fire extinguisher Tennis Court	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
60	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใน Villa 2007 FHC with fire extinguisher inside Villa 2007	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
61	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger entrance	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
62	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Black ginger FHC with fire extinguisher Black ginger kitchen	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
63	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Water treatment plant FHC with fire extinguisher Water treatment plant	-	-	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
64	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 1 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 1 ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
65	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Tungkah hall/ 2 ชั้น 1 FHC with fire extinguisher Tungkah hall/ 2ชั้น 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
66	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ Server Room ชั้น 2 FHC with fire extinguisher Server Room ชั้น 2	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
67	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ใกล้ Ice machine (Kitchen) FHC with fire extinguisher near Ice machine	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
68	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ หน้า HK Office FHC with fire extinguisher in front of HK Office	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	
69	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 1 FHC with fire extinguisher beside Broom 1	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
70	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้างห้อง Broom 3 FHC with fire extinguisher Beside Broom 3	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	
71	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ชั้นลาดฟ้าห้องประชุม FHC with fire extinguisher Rooftop meeting room	Yes	Yes	-	-	-	-	No	Yes	

72	ตู้ดับเพลิง ที่บริเวณ ข้าง Mebe FHC with fire extinguisher beside Mebe	Yes	Yes	Yes	Yes	-	-	No	Yes	

Checked by : Sombat Rattanaporn/Security Manager
Date: December 3, 2023