

ภาคผนวก จ

---

## Pool Daily Check List



SUKHUMVIT II

## POOL DAILY CHECK LIST

MONTH/YEAR: 1-31 / 09/23

DATE	TIME									
	06.00					22.00				
	CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Filter Press (8-18 Psi)	Clear Water √ / X	Record by	CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Filter press (8-18 Psi)	Clear Water √ / X	Record by
1	3.0	7.2	10	X	Chang.	3.0	7.2	15	X	Chang.
2	3.0	7.2	15	X	Chang.	1.5	7.2	15	X	Chang.
3	3.0	7.2	15	X	Chang.	3.0	7.2	20	/	Chang.
4	3.0	7.2	10	X	Chang.	1.0	7.2	15	X	Chang.
5	3.0	7.2	15	X	Chang.	1.0	6.8	15	X	Ni
6	3.0	7.2	15	X	Ni	1.0	6.8	20	✓	Ni
7	1.5	6.8	12	X	Ni	1.0	6.8	20	✓	Ni
8	1.5	6.8	10	X	Ni	1.5	6.8	20	/	Chang.
9	3.0	6.8	10	X	Chang.	1.5	6.8	25	X	To
10	1.5	6.8	10	/	To	1.5	6.8	15	X	Ni
11	3.0	6.8	15	X	Ni	1.0	6.8	15	X	Chang.
12	3.0	6.8	15	X	Chang.	1.0	6.8	20	/	Chang.
13	3.0	6.8	10	X	Chang.	1.0	6.8	15	X	Chang.
14	3.0	6.8	15	X	Chang.	1.0	7.2	20	X	To
15	3.0	7.2	20	X	To	3.0	7.2	20	X	Beer
16	3.0	7.2	10	/	Beer	1.0	7.2	21	X	Beer
17	3.0	7.2	10	X	Beer	1.0	7.2	21	X	Beer
18	3.0	7.2	10	X	Beer	1.0	7.2	20	/	Beer
19	3.0	7.2	12	X	Beer	1.0	6.8	15	X	Chang.
20	3.0	6.8	15	X	Chang.	1.0	6.8	20	/	Beer
21	3.0	6.8	12	X	Beer	1.0	6.8	21	X	Beer
22	3.0	6.8	11	X	Beer	1.3	6.8	22	X	Beer
23	3.0	6.8	12	/	Beer	1.0	6.8	21	X	Beer
24	3.0	6.8	11	X	Beer	1.5	6.8	15	X	Ni
25	3.0	6.8	10	X	Ni	1.0	6.8	21	/	Beer
26	3.0	6.8	11	X	Beer	1.0	6.8	18	X	Beer
27	1.5	6.8	13	X	Beer	1.0	6.8	21	X	Beer
28	1.5	6.8	13	/	Beer	1.0	6.8	20	X	Beer
29	3.0	6.8	12	X	Beer	1.5	6.8	21	/	Beer
30	3.0	6.8	12	X	Beer	1.0	6.8	18	X	Beer
31	3.0	6.8	13	X	Beer	1.0	6.8	20	✓	Ni

REMARK

Verified by Chief Engineer

Date

6/9/23

EQUIPMENT NAME : SWIMMING POOL

CODE : ENG-PM-021



Date	Time	วัดค่าน้ำ		กดตะกอน		PUMP 1.						ล้างกรอง		ระดับน้ำ		ไฟไดสระ		เดิน คอล รับ	ผู้ตรวจเช็ค
		CL	PH	NO	YES	NO	YES	Volt/Amp.			Filter 1.		แปลฟก		ไฟไดสระ				
								SR	ST	TR	NO	YES	NO	YES	NO	YES			
1/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/11	380/11									Ni
	22.00	1.5	6.8					380/11	380/11	380/11									Chang.
2/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Chang.
	22.00	1.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Chang.
3/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/11	380/11									Chang.
	22.00	1.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Ni
4/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/9.8	380/11									Ni
	22.00	3.0	6.8					380/10	380/11	380/11									Ni
5/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									Ni
	22.00	1.5	6.8					380/11	380/10	380/10									Ni
6/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/11	380/11									Ni
	22.00	1.0	6.8					380/10	380/10	380/11									Ni
07/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/10									Ni
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/9	380/11									Ni
8/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Ni
	22.00	3.0	6.8					380/10	380/9	380/11									To
9/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/9	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/10	380/10									To
10/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/9	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/10	380/10									To
11/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									To
	22.00	1.0	6.8					380/10	380/10	380/10									Beck
12/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/9	380/11									Beck
	22.00	1.0	6.8					380/10	380/10	380/10									Beck
13/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/11	380/11									Beck
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/10	380/11									To
14/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/9	380/10									To
15/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/9	380/10									To
16/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/11	380/10	380/11									To
17/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/9	380/11									To
18/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									To
	22.00	1.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Beck
19/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									Beck
	22.00	1.0	6.8					380/11	380/11	380/10									Beck
20/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Beck
	22.00	1.0	6.8					380/10	380/11	380/10									Ni
21/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Ni
	22.00	1.0	6.8					380/10	380/10	380/9									To
22/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/9	380/9.5	380/10									To
23/8/23	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/10									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
24/8/23	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
25/8/23	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
26/8/23	6.30	3.0	6.8					380/11	380/10	380/11									Beck
	22.00	1.5	6.8					380/10	380/11	380/10									Beck
27/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/11	380/11									Beck
	22.00	1.5	6.8					380/9	380/10	380/10									To
28/8/23	6.30	3.0	6.8					380/10	380/10	380/11									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
29/8/23	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
30/8/23	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	6.30	3.0	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
	22.00	1.5	6.8					380/9.5	380/9.5	380/9.5									To
ผู้ดำเนินการ (Technician / Senior Technician)		ลงชื่อ																	
ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วย)		ลงชื่อ																	
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง / ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง		ลงชื่อ																	

ผู้ดำเนินการ (Technician / Senior Technician)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วย)

ลงชื่อ

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง / ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

30/8/23



Date	Time	วัดค่าน้ำ		ดูตะกอน		PUMP 1&2					ล้างกรอง		ระดับน้ำ		ไฟได้อะระ		เต็ม คลอรีน 1 kg	Record by		
		CL	PH	NO	YES	Volt/Amp.					Filter 1.		บ่อพัก		No				YES	
						NO	YES	SR	ST	RT	No	YES	No	YES	No	YES			No	YES
1/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
2/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.5	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
3/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
4/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
5/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.5	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
6/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	0.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
7/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
8/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
9/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
10/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	0.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
11/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
12/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.5	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
13/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.5	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
14/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.5	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
15/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
16/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
17/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	0.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
18/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
19/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
20/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
21/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
22/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
23/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
24/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
25/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
26/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
27/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
28/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
29/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	To		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
30/9/23	6.30	3.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	22.30	1.0	6.8	/	/	/	/	380 / 9.2	380 / 9.2	380 / 9.2	/	/	/	/	/	/	/	chang		
	6.30							/	/	/										
	22.30							/	/	/										

ผู้ดำเนินการ (Technician / Senior Technician)


ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วย)

ลงชื่อ


ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง / ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง

ลงชื่อ

 30/9/23



Date	Time	วัดค่าน้ำ		ดูดตะกอน		PUMP 1&2						ล้างกรอง		ระดับน้ำ		ไฟไต้สระ		เต็ม	Record by
		CL	PH	NO	YES	Volt/Amp.						Filter 1.		บ่อพัก		ไฟไต้สระ		1 kg	
						NO	YES	SR	ST	RT	No	YES	No	YES	No	YES			
10/1/2023	6.30	9.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/2/2023	6.30	9.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/3/2023	6.30	9.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	0.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/4/2023	6.30	9.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/5/2023	6.30	9.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/6/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.5	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/7/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/8/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/9/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/10/2023	6.30	9.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	0.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/11/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/12/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/13/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/14/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/15/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/16/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/17/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	0.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/18/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/19/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/20/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/21/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/22/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/23/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/24/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	0.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/25/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
10/26/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Chang
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/27/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/28/2023	6.30	3.0	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/29/2023	6.30	1.5	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/30/2023	6.30	1.5	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	1.0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
10/31/2023	6.30	1.5	6.8	/	/		/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
	22.30	0	6.8	/			/	380/19.8	280/19.8	380/19.8	/			/		/			Ni
ผู้ดำเนินการ(Technicain / Senior Technicain )								ลงชื่อ											
ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วย)								ลงชื่อ											
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง /ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง								ลงชื่อ											

 31/10/23




Date	Time	วัดค่าน้ำ		ดูตะกอน		PUMP 1&2						ล้างกรอง		ระดับน้ำ		ไฟไต้สระ		เต็ม	Record by
		CL	PH	NO	YES	Volt/Amp.						Filter 1.		บ่อพัก	No	YES	1 kg		
						NO	YES	SR	ST	RT	No	YES							
11/1/2023	6.30	3.0	6.8		/		/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/2/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/3/2023	6.30	3.0	6.8		/		/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/4/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/5/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/6/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/7/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/8/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/9/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.3	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/10/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/11/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/12/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/13/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/14/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/15/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/16/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/17/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/18/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/19/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/20/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/21/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/22/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/23/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.5	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/24/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/25/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
11/26/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		Beck	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/27/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/28/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/29/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
11/30/2023	6.30	3.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	22.30	1.0	6.8	/			/	380 / 3.2	380 / 3.2	380 / 3.2	/			/		/		To	
	6.30							380 /	380 /	380 /									
	22.30							380 /	380 /	380 /									

ผู้ดำเนินการ (Technician / Senior Technician )	ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วย)	ลงชื่อ
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง / ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	ลงชื่อ



Date	Time	วัดค่าน้ำ		ดูดตะกอน		PUMP 1&2					ล้างกรอง		ระดับน้ำ		ไฟไต้สระ		เต็ม	Record by
		CL	PH	NO	YES	NO	YES	SR	ST	RT	No	YES	No	YES	No	YES	1 kg	
12/1/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	To
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/2/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/3/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/4/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/5/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/6/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/7/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/8/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/9/2023	6.30	1.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/10/2023	6.30	3.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Ni
12/11/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/12/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/13/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/14/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	0.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/15/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/16/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Ni
12/17/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Ni
12/18/2023	6.30	3.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/19/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/20/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
12/21/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/22/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/23/2023	6.30	3.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.5	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
12/24/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Ni
12/25/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Ni
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/26/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/27/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/28/2023	6.30	3.0	6.8	✓	✓		✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/29/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/30/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
12/31/2023	6.30	3.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓			✓		✓	✓	Beer
	22.30	1.0	6.8	✓			✓	380/7.2	380/7.2	380/7.2	✓	✓		✓		✓	✓	Ni

ผู้ดำเนินการ(Technicain / Senior Technicain )	ลงชื่อ	
ผู้ตรวจสอบ(หัวหน้าหน่วย)	ลงชื่อ	
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง /ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง	ลงชื่อ	