

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---

- คุณภาพน้ำทิ้งบ่อสูบน้ำใส บริเวณลานจอด VISITOR

บีโอดี (BOD) เดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ซัลไฟด์ (Sulphide) เดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (TKN) เดือนสิงหาคม และพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

- คุณภาพน้ำทิ้ง บ่อตรวจคุณภาพน้ำบริเวณหน้าโครงการ

ไนโตรเจนในรูปแอมโมเนีย (TKN) เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม พ.ศ. 2566 มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

เกณฑ์มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548

แนวทางแก้ไข : โครงการจะเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียให้มีความสอดคล้องตามมาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

4.3 สรุปประเด็นหรือมาตรการที่ได้ปฏิบัติโดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมบูรณ์ หรือมาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติอีกต่อไป

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ เดอะ ไลน์ จตุจักร-หมอชิต (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2566 ของบริษัท บีทีเอส แอสเสอรี่ โฮลดิ้ง จำกัด ทางโครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม