ภาคผนวกที่ 7
รายงานการใช้ไฟฟ้า และ การใช้งานน้ำประปา
ประจำวัน เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี กรกฎาคม / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		73221	51			
1	07.00น.	73287	66			
2	07.00น.	73327	49			
3	07.00น.	73376	43			
4	07.00น.	73419	53			
5	07.00น.	73472	84			
6	07.00น.	73556	74			
7	07.00น.	73630	56			
8	07.00น.	73694	64			
9	07.00น.	73750	45			
10	07.00น.	73795	56			
11	07.00น.	73853	47			
12	07.00น.	73906	43			
13	07.00น.	73943	67			
14	07.00น.	74010	66			
15	07.00น.	74076	67			
16	07.00น.	74143	60			
17	07.00น.	74203	43			
18	07.00น.	74246				
19	07.00น.	74351	75			
20	07.00น.	74434	83			
21	07.00น.	74494	60			
22	07.00น.	74541	47			
23	07.00น.	74599	58			
24	07.00น.	74649	50			
25	07.00น.	74705	56			
26	07.00น.	74784	79			
27	07.00น.	74851	67			
28	07.00น.	74922	76			
29	07.00น.	74996	74			
30	07.00น.	75065	69			
31	07.00น.	75150	85			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1874	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 31 / 7 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี สิงหาคม / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		75095	50			
1	07.00น.	75152	57			
2	07.00น.	75201	49			
3	07.00น.	75243	42			
4	07.00น.	75310	67			
5	07.00น.	75357	47			
6	07.00น.	75415	58			
7	07.00น.	75472	57			
8	07.00น.	75564	96			
9	07.00น.	75641	73			
10	07.00น.	75723	82			
11	07.00น.	75794	71			
12	07.00น.	75877	83			
13	07.00น.	75928	51			
14	07.00น.	75985	57			
15	07.00น.	76090	95			
16	07.00น.	76145	55			
17	07.00น.	76198	53			
18	07.00น.	76285	87			
19	07.00น.	76352	67			
20	07.00น.	76421	69			
21	07.00น.	76475	54			
22	07.00น.	76535	60			
23	07.00น.	76592	57			
24	07.00น.	76651	59			
25	07.00น.	76712	61			
26	07.00น.	76794	82			
27	07.00น.	76863	69			
28	07.00น.	76979	116			เริ่มน้ำอีกครั้ง ตรวจสอบน้ำขึ้นลดเพื่อ ตรวจเช็ค
29	07.00น.	76945	66			
30	07.00น.	77005	60			
31	07.00น.	77054	49			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1959	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 31 / 8 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี กันยายน / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		77054				
1	07.00น.	77105	51			
2	07.00น.	77153	48			
3	07.00น.	77212	59			
4	07.00น.	77261	49			
5	07.00น.	77301	40			
6	07.00น.	77360	59			
7	07.00น.	77417	57			
8	07.00น.	77498	81			
9	07.00น.	77568	70			
10	07.00น.	77627	59			
11	07.00น.	77675	48			
12	07.00น.	77725	50			
13	07.00น.	77792	67			
14	07.00น.	77857	65			
15	07.00น.	77924	67			
16	07.00น.	78006	82			
17	07.00น.	78071	65			
18	07.00น.	78139	68			
19	07.00น.	78207	68			
20	07.00น.	78275	68			
21	07.00น.	78349	74			
22	07.00น.	78464	115			
23	07.00น.	78533	69			
24	07.00น.	78601	68			
25	07.00น.	78668	67			
26	07.00น.	78733	65			
27	07.00น.	78798	65			
28	07.00น.	78877	79			
29	07.00น.	78945	68			
30	07.00น.	78991	46			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1937	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 7 / 10 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี ตุลาคม / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		78991				
1	07.00น.	79040	49			
2	07.00น.	79080	40			
3	07.00น.	79138	58			
4	07.00น.	79205	67			
5	07.00น.	79261	56			
6	07.00น.	79326	65			
7	07.00น.	79385	59			
8	07.00น.	79443	58			
9	07.00น.	79501	58			
10	07.00น.	79567	66			
11	07.00น.	79625	58			
12	07.00น.	79682	57			
13	07.00น.	79741	59			
14	07.00น.	79807	66			
15	07.00น.	79875	68			
16	07.00น.	79932	57			
17	07.00น.	79989	57			
18	07.00น.	80047	58			
19	07.00น.	80108	61			
20	07.00น.	80177	69			
21	07.00น.	80245	68			
22	07.00น.	80276	31			
23	07.00น.	80333	57			
24	07.00น.	80383	50			
25	07.00น.	80456	73			
26	07.00น.	80522	66			
27	07.00น.	80699	177			
28	07.00น.	80756	57			
29	07.00น.	80806	50			
30	07.00น.	80855	49			
31	07.00น.	80907	52			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1916	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 18 / 11 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

THE WORKS

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน / ปี : กันยายน / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		"A" KWH	"B" KWH		"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		5697	2594	3314	0.424	0.426	0.004	0.012		
1	07.00น.	5709	2611	3316	0.420	0.414	0.004	0.012		
2	07.00น.	5735	2616	3319	0.420	0.428	0.004	0.012		
3	07.00น.	5741	2616	3325	0.424	0.426	0.004	0.012		
4	07.00น.	5749	2616	3332	0.384	0.384	0.000	0.000		
5	07.00น.	5755	2616	3334	0.384	0.384	0.000	0.000		
6	07.00น.	5762	2625	3336	0.384	0.384	0.000	0.000		
7	07.00น.	5766	2626	3339	0.384	0.344	0.000	0.000		
8	07.00น.	5874	2532	3341	0.384	0.384	0.000	0.000	ไกรินทร์	
9	07.00น.	5881	2536	3344	0.384	0.384	0.000	0.000	ไกรินทร์	
10	07.00น.	5887	2536	3350	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
11	07.00น.	5893	2536	3356	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
12	07.00น.	5899	2340	3359	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
13	07.00น.	5906	2544	3361	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
14	07.00น.	5912	2548	3364	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
15	07.00น.	5918	2551	3366	0.384	0.404	0.000	0.000	รังสรรค์	
16	07.00น.	5924	2555	3368	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
17	07.00น.	5930	2555	3374	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
18	07.00น.	5936	2555	3380	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
19	07.00น.	5941	2559	3382	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
20	07.00น.	5950	2562	3384	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
21	07.00น.	5954	2566	3387	0.384	0.404	0.004	0.000	ไกรินทร์	
22	07.00น.	5960	2570	3389	0.384	0.404	0.004	0.000	ไกรินทร์	
23	07.00น.	5966	2574	3391	0.384	0.404	0.004	0.000	ไกรินทร์	
24	07.00น.	5972	2574	3397	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
25	07.00น.	5978	2574	3403	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
26	07.00น.	5984	2578	3406	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
27	07.00น.	5990	2581	3408	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
28	07.00น.	5995	2585	3410	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
29	07.00น.	6001	2588	3412	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
30	07.00น.	6003	2592	3414	0.384	0.404	0.008	0.000	ไกรินทร์	
รวม		185	88	100						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 7 , 10 , 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

THE WORKS

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน / ปี : ตุลาคม / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		"A" KWH	"B" KWH		"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา										
1	07.00น.	6013	2592	3420	0.000	0.236	0.000	0.000	ไกรินทร์	
2	07.00น.	6019	2592	3426	0.000	0.348	0.000	0.000	ไกรินทร์	
3	07.00น.	6025	2596	3429	0.376	0.348	0.000	0.000	ไกรินทร์	
4	07.00น.	6031	2600	3431	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
5	07.00น.	6037	2603	3433	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
6	07.00น.	6043	2607	3435	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
	07.00น.	6048	2661	3438	0.396	0.348	0.012	0.004	ไกรินทร์	
8	07.00น.	6054	2610	3443	0.376	0.348	0.012	0.004	ไกรินทร์	
9	07.00น.	6060	2610	3449	0.396	0.348	0.012	0.004	ไกรินทร์	
10	07.00น.	6065	2614	3451	0.396	0.348	0.012	0.004	ไกรินทร์	
11	07.00น.	6071	2617	3453	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
12	07.00น.	6077	2621	3456	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
13	07.00น.	6083	2625	3456	0.376	0.348	0.012	0.004	รังสรรค์	
14	07.00น.	6089	2625	3464	0.376	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
15	07.00น.	6095	2625	3470	0.376	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
16	07.00น.	6102	2625	3478	0.376	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
17	07.00น.	6108	2628	3479	0.376	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
18	07.00น.	6115	2632	3482	0.376	0.372	0.012	0.004		
19	07.00น.	6121	2636	3484	0.376	0.372	0.012	0.004		
20	07.00น.	6127	2640	3487	0.376	0.372	0.012	0.004		
21	07.00น.	6132	2642	3490	0.376	0.372	0.012	0.004		
22	07.00น.	6139	2644	3495	0.376	0.372	0.012	0.004		
23	07.00น.	6145	2644	3501	0.388	0.372	0.012	0.004		
24	07.00น.	6151	2644	3507	0.388	0.372	0.012	0.004		
25	07.00น.	6158	2648	3510	0.388	0.372	0.012	0.004		
26	07.00น.	6164	2652	3512	0.388	0.372	0.012	0.004		
27	07.00น.	6179	2659	3518	0.388	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
28	07.00น.	6183	2659	3523	0.388	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
29	07.00น.	6188	2659	3525	0.388	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
30	07.00น.	6194	2663	3537	0.388	0.372	0.012	0.004	ไกรินทร์	
31	07.00น.	6200	2666	3533	0.000	0.216	0.000	0.000		
รวม		187	74	113						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : _____ , 19 , 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

THE WORKS

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน / ปี : พฤศจิกายน / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		"A" KWH	"B" KWH		"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		6200	2666	3533	6.006	0.296	0.000	0.000		
1	07.00น.	6206	2670	3535	0.324	0.268	0.000	0.000	ไกรินทร์	
2	07.00น.	6212	2674	3538	0.340	0.292	0.000	0.000	ไกรินทร์	
3	07.00น.	6218	2678	3540	0.368	0.292	0.000	0.000	ไกรินทร์	
4	07.00น.	6224	2678	3546	0.368	0.356	0.000	0.000	รังสรรค์	
5	07.00น.	6230	2678	3552	0.368	0.480	0.000	0.048	รังสรรค์	
6	07.00น.	6237	2681	3555	0.368	0.480	0.000	0.048	รังสรรค์	
	07.00น.	6243	2685	3557	0.368	0.480	0.004	0.048	รังสรรค์	
8	07.00น.	6249	2689	3559	0.368	0.480	0.004	0.048	รังสรรค์	
9	07.00น.	6255	2696	3564	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
10	07.00น.	6260	2696	3567	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
11	07.00น.	6266	2696	3570	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
12	07.00น.	6272	2696	3572	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
13	07.00น.	6278	2700	3578	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
14	07.00น.	6284	2703	1580	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
15	07.00น.	6291	2707	3583	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
16	07.00น.	6298	2711	3585	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
17	07.00น.	6302	2715	3587	0.368	0.480	0.004	0.048	ไกรินทร์	
18	07.00น.	6305	2715	3589	0.368	0.480	0.004	0.048		
	07.00น.	6308	2715	3592	0.368	0.480	0.004	0.048	รังสรรค์	
20	07.00น.	6313	2715	3597	0.368	0.486	0.004	0.048	รังสรรค์	
21	07.00น.	6318	2715	3599	0.368	0.486	0.004	0.048	รังสรรค์	
22	07.00น.	6323	2721	3601	0.368	0.480	0.004	0.048	รังสรรค์	
23	07.00น.	6328	2724	3603	0.368	0.480	0.004	0.048	รังสรรค์	
24	07.00น.	6333	2727	3605	0.368	0.480	0.004	0.048		
25	07.00น.	6339	2731	3608	0.368	0.480	0.004	0.048		
26	07.00น.	6345	2731	3613	0.368	0.480	0.004	0.048		
27	07.00น.	6351	2731	3619	0.368	0.480	0.004	0.048		
28	07.00น.	6357	2735	3622	0.368	0.480	0.004	0.048		
29	07.00น.	6362	2738	3624	0.368	0.480	0.004	0.048		
30	07.00น.	6368	2741	3626	0.368	0.480	0.004	0.048		
รวม										

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 1 , 12 , 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

THE WORKS

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน / ปี : ธันวาคม / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH)		ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW)		เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR)		บันทึกโดยช่างอาคาร	ตรวจสอบโดยหัวหน้าช่าง
		"A" KWH	"B" KWH		"A" KW	"B" KW	"A" KVAR	"B" KVAR		
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		6368	2741	3626	0.368	0.480	0.004	0.048		
1	07.00น.	6374	2745	3628	0.000	0.220	0.000	0.006		
2	07.00น.	6380	2749	3630	0.368	0.208	0.000	0.000		
	07.00น.	6384	2749	3636	0.368	0.316	0.000	0.000		
4	07.00น.	6392	2749	3643	0.368	0.372	0.000	0.000		
5	07.00น.	6396	2752	3645	0.368	0.372	0.000	0.000		
6	07.00น.	6404	2752	3651	0.368	0.372	0.000	0.000		
7	07.00น.	6411	2756	3654	0.384	0.372	0.000	0.000		
8	07.00น.	6417	2760	3656	0.384	0.372	0.000	0.000		
9	07.00น.	6423	2764	3658	0.384	0.372	0.000	0.000		
10	07.00น.	6430	2764	3665	0.384	0.396	0.000	0.000		
11	07.00น.	6437	2764	7671	0.444	0.396	0.000	0.000		
12	07.00น.	6444	2767	3674	0.384	0.372	0.000	0.000		
13	07.00น.	6451	2773	3677	0.384	0.396	0.000	0.000		
14	07.00น.	6454	2772	3680	0.404	0.396	0.000	0.000		
15	07.00น.	6465	2782	3682	0.404	0.396	0.000	0.000		
16	07.00น.	6471	2786	3685	0.404	0.396	0.000	0.000		
17	07.00น.	6478	2786	3692	0.404	0.412	0.000	0.000	รังสรรค์	
18	07.00น.	6484	2786	3694	0.404	0.412	0.000	0.000	รังสรรค์	
19	07.00น.	6492	2793	3701	0.404	0.412	0.000	0.000	รังสรรค์	
20	07.00น.	6499	2794	3704	0.404	0.412	0.000	0.000	รังสรรค์	
21	07.00น.	6505	2798	3706	0.404	0.412	0.000	0.000	รังสรรค์	
22	07.00น.	6511	2802	3708	0.404	0.412	0.000	0.000		
23	07.00น.	6516	2805	3711	0.408	0.412	0.000	0.000		
24	07.00น.	6521	2805	3715	0.408	0.412	0.000	0.000		
25	07.00น.	6525	2805	3719	0.408	0.412	0.000	0.000		
26	07.00น.	6529	2805	3721	0.408	0.412	0.000	0.000		
27	07.00น.	6534	2811	3723	0.408	0.412	0.000	0.000		
28	07.00น.	6539	2813	3725	0.408	0.412	0.000	0.000		
29	07.00น.	6544	2819	3727	0.408	0.412	0.000	0.000		
30	07.00น.	6549	2820	3729	0.408	0.412	0.000	0.000		
31	07.00น.	6554	2820	3734	0.408	0.412	0.000	0.000		
รวม		186	79	108						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 31 , 12 , 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9** เดือน/ปี พฤศจิกายน / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		80907				
1	07.00น.	80965	58			
2	07.00น.	81025	60			
3	07.00น.	81078	53			
4	07.00น.	81149	71			
5	07.00น.	81291	61			
6	07.00น.	81371	70			
7	07.00น.	81321	50			
8	07.00น.	81374	53			
9	07.00น.	81422	48			
10	07.00น.	81480	58			
11	07.00น.	81535	55			
12	07.00น.	81592	57			
13	07.00น.	81652	60			
14	07.00น.	81714	62			
15	07.00น.	81774	60			
16	07.00น.	81835	61			
17	07.00น.	81893	58			
18	07.00น.	81950	57			
19	07.00น.	82006	56			
20	07.00น.	82062	56			
21	07.00น.	82116	54			
22	07.00น.	82196	80			
23	07.00น.	82236	40			
24	07.00น.	82294	58			
25	07.00น.	82351	57			
26	07.00น.	82428	77			
27	07.00น.	82507	79			
28	07.00น.	82584	77			
29	07.00น.	82659	75			
30	07.00น.	82736	77			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		1829	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 30 / 11 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง

Daily Main Water Meter Recorder เลขที่มิเตอร์ D19UE302255

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9** เดือน/ปี ธันวาคม / 2566

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	บันทึกโดย	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	หมายเหตุ
เลขมิเตอร์วันสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมา		82736				
1	07.00น.	82786	50			
2	07.00น.	82855	69			
3	07.00น.	[illegible]	[illegible]			
4	07.00น.	82971	52			
5	07.00น.	83020	49			
6	07.00น.	83069	49			
7	07.00น.	83135	66			
8	07.00น.	83203	68			
9	07.00น.	83260	57			
10	07.00น.	83335	75			
11	07.00น.	83385	50			
12	07.00น.	83442	57			
13	07.00น.	83501	67			
14	07.00น.	83568	68			
15	07.00น.	83637	72			
16	07.00น.	83707	68			
17	07.00น.	83773	66			
18	07.00น.	83781	8			
19	07.00น.	83941	0			
20	07.00น.	84096	155			
21	07.00น.	84235	139			
22	07.00น.	84496	261			
23	07.00น.	84507	66			
24	07.00น.	84573	36			
25	07.00น.	84609	52			
26	07.00น.	84661	53			
27	07.00น.	84714	68			
28	07.00น.	84782	68			
29	07.00น.	84845	63			
30	07.00น.	84913	68			
31	07.00น.	84971	58			
	จำนวนการใช้น้ำประปารวม		2235	ลูกบาศก์เมตร		
	จำนวนการใช้น้ำประปาของเดือนที่ผ่านมา			ลูกบาศก์เมตร		

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 31 / 12 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9** เดือน / ปี : กรกฎาคม / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH) "A" KWH	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH) "B" KWH	ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW) "A" KW	ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW) "B" KW	เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR) "A" KVAR	เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR) "B" KVAR	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		5413	2340	3073	0.432	0.412	0.024	0.044		
1	07.00น.	5420	2344	3076	0.000	0.264	0.000	0.000		
2	07.00น.	5427	2344	3082	0.000	0.396	0.000	0.000		
3	07.00น.	5434	2344	3084	0.000	0.396	0.000	0.000		
4	07.00น.	5440	2348	3011	0.368	0.396	0.000	0.000		
5	07.00น.	5446	2352	3014	0.368	0.396	0.004	0.000		
6	07.00น.	5451	2356	3096	0.368	0.396	0.004	0.000		
	07.00น.	5459	2366	3099	0.368	0.396	0.004	0.000		
8	07.00น.	5466	2365	3101	0.368	0.396	0.000	0.000		
9	07.00น.	5473	2365	3104	0.368	0.396	0.004	0.000		
10	07.00น.	5479	2365	114	0.368	0.396	0.004	0.000		
11	07.00น.	5486	2365	3116	0.368	0.396	0.004	0.000		
12	07.00น.	5492	2372	3119	0.416	0.396	0.004	0.000		
13	07.00น.	5499	2376	3122	0.416	0.396	0.004	0.000		
14	07.00น.	5505	2381	3124	0.416	0.396	0.004	0.000		
15	07.00น.	5512	2385	3127	0.416	0.396	0.016	0.016		
16	07.00น.	5519	2385	3130	0.416	0.396	0.016	0.016		
17	07.00น.	5525	2385	3140	0.416	0.396	0.016	0.016		
18	07.00น.	5531	2385	3145	0.416	0.396	0.016	0.016		
19	07.00น.	5539	2393	3145	0.416	0.400	0.016	0.016		
20	07.00น.	5545	2397	3148	0.416	0.400	0.016	0.016		
21	07.00น.	5551	2401	3150	0.416	0.400	0.016	0.016		
22	07.00น.	5556	2405	3152	0.416	0.400	0.016	0.016		
23	07.00น.	5564	2409	3159	0.416	0.400	0.016	0.016		
24	07.00น.	5571	2409	3165	0.416	0.400	0.016	0.016		
25	07.00น.	5578	2409	3167	0.416	0.400	0.016	0.016		
26	07.00น.	5584	2413	3170	0.416	0.400	0.016	0.016		
27	07.00น.	5590	2419	3173	0.416	0.400	0.016	0.016		
28	07.00น.	5597	2422	3175	0.416	0.400	0.016	0.016		
29	07.00น.	5604	2419	3182	0.416	0.400	0.016	0.016		
30	07.00น.	5610	2422	3186	0.416	0.400	0.016	0.016		
31	07.00น.	5616	2422	3194	0.416	0.400	0.016	0.016		
รวม		203	82	121						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 31 / 7 / 66

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าส่วนกลาง

Daily Main Electricity Meter Recorder (ประเภท MOT-TOY-9184077)

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9** เดือน / ปี : สิงหาคม / 2566

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้ารวม (Total KWH)	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH) "A" KWH	ค่าพลังงานไฟฟ้า (KWH) "B" KWH	ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW) "A" KW	ความต้องการพลังไฟฟ้า (KW) "B" KW	เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR) "A" KVAR	เพาเวอร์แฟคเตอร์ (KVAR) "B" KVAR	บันทึกโดย ช่างอาคาร	ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Code 010	Code 011	Code 012	Code 031	Code 032	Code 071	Code 072		
เดือนที่ผ่านมา		5616	2422	3194	0.416	0.400	0.016	0.016		
1	07.00น.	5623	2426	3197	0.000	0.220	0.000	0.000		
2	07.00น.	5629	2426	3203	0.000	0.392	0.000	0.000		
3	07.00น.	5636	2426	3210	0.000	0.392	0.000	0.004		
4	07.00น.	5642	2430	3212	0.386	0.392	0.004	0.004		
5	07.00น.	5648	2434	3215	0.386	0.392	0.004	0.004		
6	07.00น.	5656	2434	3221	0.386	0.392	0.004	0.004		
	07.00น.	5661	2434	3224	0.388	0.392	0.004	0.004		
8	07.00น.	5665	2434	3231	0.384	0.392	0.004	0.004		
9	07.00น.	5676	2442	3233	0.388	0.428	0.004	0.004		
10	07.00น.	5682	2446	3236	0.388	0.428	0.004	0.004		
11	07.00น.	5690	2452	3238	0.401	0.428	0.004	0.004		
12	07.00น.	5697	2455	3241	0.401	0.428	0.004	0.004		
13	07.00น.	5703	2455	3244	0.401	0.428	0.004	0.004		
14	07.00น.	5710	2455	3254	0.401	0.428	0.004	0.004		
15	07.00น.	5719	2460	3259	0.401	0.429	0.004	0.004		
16	07.00น.	5724	2464	3260	0.424	0.428	0.004	0.004		
17	07.00น.	5731	2468	3262	0.424	0.428	0.004	0.004		
18	07.00น.	5737	2472	3264	0.424	0.428	0.004	0.004		
19	07.00น.	5744	2476	3267	0.424	0.428	0.004	0.004		
20	07.00น.	5751	2476	3274	0.424	0.428	0.004	0.004		
21	07.00น.	5758	2476	3281	0.424	0.428	0.004	0.004		
22	07.00น.	5764	2480	3283	0.424	0.428	0.004	0.004		
	07.00น.	5771	2485	3286	0.424	0.428	0.004	0.004		
24	07.00น.	5777	2486	3290	0.424	0.424	0.004	0.004		
25	07.00น.	5783	2491	3291	0.424	0.424	0.004	0.004		
26	07.00น.	5790	2491	3293	0.424	0.424	0.004	0.004		
27	07.00น.	5796	2491	3297	0.424	0.424	0.004	0.004		
28	07.00น.	5803	2496	3306	0.424	0.424	0.004	0.004		
29	07.00น.	5809	2500	3309	0.424	0.424	0.004	0.004		
30	07.00น.	5816	2504	3311	0.424	0.428	0.004	0.012		
31	07.00น.	5822	2506	3314	0.424	0.424	0.004	0.012		
รวม		206	86	120						

ทบทวนตรวจสอบโดยผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 31 / 8 / 66

ภาคผนวกที่ 8
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Hose
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | ธ.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1						
FHC-01-001	1						
FHC-01-002	1						
FHC-01-003	1						
FHC-02-001	2						
FHC-03-001	3						
FHC-05-001	5						
FHC-09-001	9						
FHC-10-001	10						
FHC-11-001	11						
FHC-12-001	12						
FHC-12-002	12						
FHC-12A-001	12A						
FHC-12A-002	12A						
FHC-12A-003	12A						
FHC-14-001	14						
FHC-14-002	14						
FHC-14-003	14						
FHC-15-001	15						
FHC-15-002	15						
FHC-15-003	15						
FHC-16-001	16						
FHC-16-002	16						
FHC-16-003	16						
FHC-17-001	17						
FHC-17-002	17						
FHC-17-003	17						
FHC-18-001	18						
FHC-18-002	18						
FHC-18-003	18						
FHC-19-001	19						
FHC-19-002	19						
FHC-19-003	19						
FHC-20-001	20						
FHC-20-002	20						
FHC-20-003	20						

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-19-001	19						
FHC-19-002	19						
FHC-19-003	19						
FHC-20-001	20						
FHC-20-002	20						
FHC-20-003	20						
FHC-21-001	21						
FHC-21-002	21						
FHC-21-003	21						
FHC-22-001	22						
FHC-22-002	22						
FHC-22-003	22						
FHC-23-001	23						
FHC-23-002	23						
FHC-23-003	23						
FHC-24-001	24						
FHC-24-002	24						
FHC-24-003	24						
FHC-25-001	25						
FHC-25-002	25						
FHC-25-003	25						
FHC-26-001	26						
FHC-26-002	26						
FHC-26-003	26						
FHC-27-001	27						
FHC-27-002	27						
FHC-27-003	27						
FHC-28-001	28						
FHC-28-002	28						
FHC-28-003	28						
FHC-29-001	29						
FHC-29-002	29						
FHC-29-003	29						
FHC-30-001	30						
FHC-30-002	30						
FHC-30-003	30						
FHC-31-001	31						
FHC-31-002	31						
FHC-31-003	31						
FHC-32-001	32						

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32						
FHC-32-003	32						
FHC-33-001	33						
FHC-33-002	33						
FHC-33-003	33						
FHC-34-001	34						
FHC-34-002	34						
FHC-34-003	34						
FHC-35-001	35						
FHC-35-002	35						
FHC-35-003	35						
FHC-36-001	36						
FHC-36-002	36						
FHC-36-003	36						
FHC-37-001	37						
FHC-37-002	37						
FHC-37-003	37						
FHC-38-001	38						
FHC-38-002	38						
FHC-38-003	38						
FHC-39-001	39						
FHC-39-002	39						
FHC-40-001	40						
FHC-40-002	40						
FHC-41-001	41						
FHC-41-002	41						
FHC-42-001	42						
FHC-43-001	43						

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 17, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 27, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 28, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | ธ.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1						
FHC-01-002	1						
FHC-01-003	1						
FHC-02-001	2						
FHC-03-001	3						
FHC-05-001	5						
FHC-07-001	7						
FHC-09-001	9						
FHC-10-001	10						
FHC-10-002	10						
FHC-10-003	10						
FHC-11-001	11						
FHC-11-002	11						
FHC-11-003	11						
FHC-12-001	12						
FHC-12-002	12						
FHC-12-003	12						
FHC-12A-001	12A						
FHC-12A-002	12A						
FHC-12A-003	12A						
FHC-14-001	14						
FHC-14-002	14						
FHC-14-003	14						
FHC-15-001	15						
FHC-15-002	15						
FHC-15-003	15						
FHC-16-001	16						
FHC-16-002	16						
FHC-16-003	16						
FHC-17-001	17						
FHC-17-002	17						
FHC-17-003	17						
FHC-18-001	18						
FHC-18-002	18						
FHC-18-003	18						

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | พ.ย.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-003	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-42-002	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/
FHC-44-001	44	/	/	/	/	/	/
FHC-45-001	45	/	/	/	/	/	/
FHC-46-001	46	/	/	/	/	/	/
FHC-47-001	47	/	/	/	/	/	/
FHC-48-001	48	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 28, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29, 12, 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 14, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 17, 11, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 17, 11, 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-19-001	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-002	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-003	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-001	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-002	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-003	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-001	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-002	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-003	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-001	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-002	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-003	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-001	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-002	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-003	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-001	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-002	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-003	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-001	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-002	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-003	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-001	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-002	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-003	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-001	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-002	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-003	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-001	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-002	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-003	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-001	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-002	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-003	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-001	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-002	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-003	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-001	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-002	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-003	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-001	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | พ.ย.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1						
FHC-01-002	1						
FHC-01-003	1						
FHC-02-001	2						
FHC-03-001	3						
FHC-05-001	5						
FHC-07-001	7						
FHC-09-001	9						
FHC-10-001	10						
FHC-10-002	10						
FHC-10-003	10						
FHC-11-001	11						
FHC-11-002	11						
FHC-11-003	11						
FHC-12-001	12						
FHC-12-002	12						
FHC-12-003	12						
FHC-12A-001	12A						
FHC-12A-002	12A						
FHC-12A-003	12A						
FHC-14-001	14						
FHC-14-002	14						
FHC-14-003	14						
FHC-15-001	15						
FHC-15-002	15						
FHC-15-003	15						
FHC-16-001	16						
FHC-16-002	16						
FHC-16-003	16						
FHC-17-001	17						
FHC-17-002	17						
FHC-17-003	17						
FHC-18-001	18						
FHC-18-002	18						
FHC-18-003	18						

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-003	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-002	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-44-001	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-45-001	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-46-001	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-47-001	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-48-001	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 14, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 17, 11, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 17, 11, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | ต.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 24, 10, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 25, 10, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 25, 10, 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | ต.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | ก.ย.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1						
FHC-01-002	1						
FHC-01-003	1						
FHC-02-001	2						
FHC-03-001	3						
FHC-05-001	5						
FHC-07-001	7						
FHC-09-001	9						
FHC-10-001	10						
FHC-10-002	10						
FHC-10-003	10						
FHC-11-001	11						
FHC-11-002	11						
FHC-11-003	11						
FHC-12-001	12						
FHC-12-002	12						
FHC-12-003	12						
FHC-12A-001	12A						
FHC-12A-002	12A						
FHC-12A-003	12A						
FHC-14-001	14						
FHC-14-002	14						
FHC-14-003	14						
FHC-15-001	15						
FHC-15-002	15						
FHC-15-003	15						
FHC-16-001	16						
FHC-16-002	16						
FHC-16-003	16						
FHC-17-001	17						
FHC-17-002	17						
FHC-17-003	17						
FHC-18-001	18						
FHC-18-002	18						
FHC-18-003	18						

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-19-001	19						
FHC-19-002	19						
FHC-19-003	19						
FHC-20-001	20						
FHC-20-002	20						
FHC-20-003	20						
FHC-21-001	21						
FHC-21-002	21						
FHC-21-003	21						
FHC-22-001	22						
FHC-22-002	22						
FHC-22-003	22						
FHC-23-001	23						
FHC-23-002	23						
FHC-23-003	23						
FHC-24-001	24						
FHC-24-002	24						
FHC-24-003	24						
FHC-25-001	25						
FHC-25-002	25						
FHC-25-003	25						
FHC-26-001	26						
FHC-26-002	26						
FHC-26-003	26						
FHC-27-001	27						
FHC-27-002	27						
FHC-27-003	27						
FHC-28-001	28						
FHC-28-002	28						
FHC-28-003	28						
FHC-29-001	29						
FHC-29-002	29						
FHC-29-003	29						
FHC-30-001	30						
FHC-30-002	30						
FHC-30-003	30						
FHC-31-001	31						
FHC-31-002	31						
FHC-31-003	31						
FHC-32-001	32						

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32						
FHC-32-003	32						
FHC-33-001	33						
FHC-33-002	33						
FHC-33-003	33						
FHC-34-001	34						
FHC-34-002	34						
FHC-34-003	34						
FHC-35-001	35						
FHC-35-002	35						
FHC-35-003	35						
FHC-36-001	36						
FHC-36-002	36						
FHC-36-003	36						
FHC-37-001	37						
FHC-37-002	37						
FHC-37-003	37						
FHC-38-001	38						
FHC-38-002	38						
FHC-38-003	38						
FHC-39-001	39						
FHC-39-002	39						
FHC-39-003	39						
FHC-40-001	40						
FHC-40-002	40						
FHC-41-001	41						
FHC-41-002	41						
FHC-42-001	42						
FHC-42-002	42						
FHC-43-001	43						
FHC-44-001	44						
FHC-45-001	45						
FHC-46-001	46						
FHC-47-001	47						
FHC-48-001	48						

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 24 / 10 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 25 / 10 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 25 / 10 / 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-003	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-002	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-44-001	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-45-001	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-46-001	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-47-001	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-48-001	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศศร วันที่ : 18 / 9 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 25 / 9 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 7 / 10 / 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-21-001	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-002	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-003	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-001	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-002	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-003	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-001	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-002	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-003	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-001	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-002	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-003	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-001	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-002	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-003	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-001	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-002	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-003	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-001	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-002	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-003	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-001	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-002	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-003	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-001	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-002	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-003	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-001	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-002	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-003	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-001	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-002	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-003	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-001	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | ก.ย.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-001	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-002	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-003	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-02-001	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-03-001	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-05-001	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-09-001	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-001	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-001	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-001	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-002	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-001	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-002	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-003	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-001	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-002	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-003	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-001	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-002	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-003	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-001	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-002	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-003	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-001	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-002	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-003	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-001	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-002	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-003	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-001	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-002	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-003	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC 20-001	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-002	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-003	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 22 / 9 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 25 / 9 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 7 / 10 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | ส.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยร้าวและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-002	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-003	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-02-001	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-03-001	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-05-001	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-07-001	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-09-001	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-001	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-002	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-003	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-001	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-002	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-003	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-001	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-002	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-003	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-001	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-002	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-003	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-001	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-002	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-003	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-001	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-002	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-003	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-001	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-002	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-003	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-001	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-002	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-003	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-001	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-002	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-003	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยร้าวและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-003	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-002	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-44-001	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-45-001	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-46-001	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-47-001	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-48-001	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 19 / 8 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ 20 / 8 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 20 / 8 / 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยร้าวและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-21-001	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-002	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-003	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-001	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-002	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-003	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-001	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-002	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-003	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-001	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-002	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-003	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-001	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-002	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-003	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-001	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-002	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-003	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-001	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-002	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-003	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-001	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-002	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-003	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-001	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-002	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-003	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-001	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-002	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-003	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-001	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-002	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-003	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-001	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | ส.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยร้าวและซิล	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-001	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-002	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-003	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-02-001	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-03-001	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-05-001	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-09-001	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-001	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-001	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-001	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-002	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-001	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-002	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-003	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-001	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-002	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-003	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-001	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-002	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-003	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-001	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-002	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-003	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-001	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-002	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-003	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-001	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-002	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-003	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-001	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-002	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-003	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-001	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-002	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-003	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | ก.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-01-001	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-002	1	/	/	/	/	/	/
FHC-01-003	1	/	/	/	/	/	/
FHC-02-001	2	/	/	/	/	/	/
FHC-03-001	3	/	/	/	/	/	/
FHC-05-001	5	/	/	/	/	/	/
FHC-07-001	7	/	/	/	/	/	/
FHC-09-001	9	/	/	/	/	/	/
FHC-10-001	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-002	10	/	/	/	/	/	/
FHC-10-003	10	/	/	/	/	/	/
FHC-11-001	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-002	11	/	/	/	/	/	/
FHC-11-003	11	/	/	/	/	/	/
FHC-12-001	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-002	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12-003	12	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-001	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-002	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-12A-003	12A	/	/	/	/	/	/
FHC-14-001	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-002	14	/	/	/	/	/	/
FHC-14-003	14	/	/	/	/	/	/
FHC-15-001	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-002	15	/	/	/	/	/	/
FHC-15-003	15	/	/	/	/	/	/
FHC-16-001	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-002	16	/	/	/	/	/	/
FHC-16-003	16	/	/	/	/	/	/
FHC-17-001	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-002	17	/	/	/	/	/	/
FHC-17-003	17	/	/	/	/	/	/
FHC-18-001	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-002	18	/	/	/	/	/	/
FHC-18-003	18	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-19-001	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-002	19	/	/	/	/	/	/
FHC-19-003	19	/	/	/	/	/	/
FHC-20-001	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-002	20	/	/	/	/	/	/
FHC-20-003	20	/	/	/	/	/	/
FHC-21-001	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-002	21	/	/	/	/	/	/
FHC-21-003	21	/	/	/	/	/	/
FHC-22-001	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-002	22	/	/	/	/	/	/
FHC-22-003	22	/	/	/	/	/	/
FHC-23-001	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-002	23	/	/	/	/	/	/
FHC-23-003	23	/	/	/	/	/	/
FHC-24-001	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-002	24	/	/	/	/	/	/
FHC-24-003	24	/	/	/	/	/	/
FHC-25-001	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-002	25	/	/	/	/	/	/
FHC-25-003	25	/	/	/	/	/	/
FHC-26-001	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-002	26	/	/	/	/	/	/
FHC-26-003	26	/	/	/	/	/	/
FHC-27-001	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-002	27	/	/	/	/	/	/
FHC-27-003	27	/	/	/	/	/	/
FHC-28-001	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-002	28	/	/	/	/	/	/
FHC-28-003	28	/	/	/	/	/	/
FHC-29-001	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-002	29	/	/	/	/	/	/
FHC-29-003	29	/	/	/	/	/	/
FHC-30-001	30	/	/	/	/	/	
FHC-30-002	30	/	/	/	/	/	/
FHC-30-003	30	/	/	/	/	/	/
FHC-31-001	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-002	31	/	/	/	/	/	/
FHC-31-003	31	/	/	/	/	/	/
FHC-32-001	32	/	/	/	/	/	/

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32	/	/	/	/	/	/
FHC-32-003	32	/	/	/	/	/	/
FHC-33-001	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-002	33	/	/	/	/	/	/
FHC-33-003	33	/	/	/	/	/	/
FHC-34-001	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-002	34	/	/	/	/	/	/
FHC-34-003	34	/	/	/	/	/	/
FHC-35-001	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-002	35	/	/	/	/	/	/
FHC-35-003	35	/	/	/	/	/	/
FHC-36-001	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-002	36	/	/	/	/	/	/
FHC-36-003	36	/	/	/	/	/	/
FHC-37-001	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-002	37	/	/	/	/	/	/
FHC-37-003	37	/	/	/	/	/	/
FHC-38-001	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-002	38	/	/	/	/	/	/
FHC-38-003	38	/	/	/	/	/	/
FHC-39-001	39	/	/	/	/	/	/
FHC-39-002	39	/	/	/	/	/	/
FHC-40-001	40	/	/	/	/	/	/
FHC-40-002	40	/	/	/	/	/	/
FHC-41-001	41	/	/	/	/	/	/
FHC-41-002	41	/	/	/	/	/	/
FHC-42-001	42	/	/	/	/	/	/
FHC-43-001	43	/	/	/	/	/	/

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 20 / 8 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 21 / 8 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 21 / 8 / 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-003	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-002	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-44-001	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-45-001	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-46-001	46	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-47-001	47	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-48-001	48	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : ✓
วันที่ : 14 / 7 / 66

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : ✓
วันที่ : 20 / 7 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : ✓
วันที่ : 20 / 7 / 66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-21-001	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-002	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-21-003	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-001	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-002	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-22-003	22	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-001	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-002	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-23-003	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-001	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-002	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-24-003	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-001	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-002	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-25-003	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-001	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-002	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-26-003	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-001	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-002	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-27-003	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-001	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-002	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-28-003	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-001	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-002	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-29-003	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-001	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-002	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-30-003	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-001	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-002	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-31-003	31	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-001	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓

แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Monthly Fire Hose Cabinet Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | ก.ค.-66

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-B1-001	B1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-001	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-002	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-01-003	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-02-001	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-03-001	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-05-001	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-09-001	9	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-10-001	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-11-001	11	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-001	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12-002	12	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-001	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-002	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-12A-003	12A	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-001	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-002	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-14-003	14	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-001	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-002	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-15-003	15	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-001	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-002	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-16-003	16	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-001	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-002	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-17-003	17	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-001	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-002	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-18-003	18	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-001	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-002	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-19-003	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-001	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-002	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-20-003	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓

รหัสตู้ดับเพลิง	ชั้น	ถังเคมีดับเพลิง	วาล์วน้ำ	สายฉีดแบบหัวหมุน	หัวฉีดน้ำ	รอยรั่วและซึม	ตู้/ กระจก
FHC-32-002	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-32-003	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-001	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-002	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-33-003	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-001	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-002	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-34-003	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-001	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-002	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-35-003	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-001	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-002	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-36-003	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-001	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-002	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-37-003	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-001	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-002	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-38-003	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-001	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-39-002	39	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-001	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-40-002	40	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-001	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-41-002	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-42-001	42	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FHC-43-001	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย :
ช่างอาคาร : ✓
วันที่ : 15 / 7 / 66

ตรวจสอบโดย :
หัวหน้าช่าง : ✓
วันที่ : 19 / 7 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย :
ผู้จัดการอาคาร : ✓
วันที่ : 19 / 7 / 66

ภาคผนวกที่ 9
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Exit Light
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/		
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/		
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/		
EXT-42-01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/		
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/		
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/		
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น46	/		/		
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/		
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/		
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/		
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/		
EXT-49-01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/		
EXT-49-02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร :

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร :

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	หน้าประตูหนีไฟST3ชั้นที่ 29	/		/		
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/		
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ธ.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/		
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/		
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-23-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24					
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25					
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26					
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27					
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-28-09	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28					
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29					

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19					
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20					
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21					
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22					
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23					

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14					
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15					
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16					
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17					
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18					

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัล อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ธ.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP					
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP					
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR					
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9					
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9					
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9					
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9					
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9					
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9					
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9					
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10					
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11					
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12					
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13					

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | พ.ย.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/		
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/		
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____

ทบทวนตรวจรอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA | แอลฟัล อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | พ.ย.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR	/		/		
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9	/		/		
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9	/		/		
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9	/		/		
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9	/		/		
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/		
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/		
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/		
EXT-42-01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/		
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/		
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/		
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น48	/		/		
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/		
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/		
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/		
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/		
EXT-49 01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/		
EXT-49-02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ ตรวจรอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ ทบทวนตรวจรอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	หน้าประตูหนีไฟST3ชั้นที่ 29	/		/		
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/		
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะรีจเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 รม.	ปลดเมนไฟ 2 รม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ : _____

ตรวจเช็คโดย : / ตรวจสอบโดย : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : _____

ช่างอาคาร : _____ หัวหน้าช่าง : _____ ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะรีจเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 รม.	ปลดเมนไฟ 2 รม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะรีจเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 รม.	ปลดเมนไฟ 2 รม.	
EXT-23-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-08	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะรีจเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 รม.	ปลดเมนไฟ 2 รม.	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/	/	
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/	/	
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/	/	
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/	/	
EXT-42-01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/	/	
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/	/	
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/	/	
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/	/	
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/	/	
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/	/	
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/	/	
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	/	
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น46	/		/	/	
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/	/	
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	/	
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/	/	
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/	/	
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/	/	
EXT-49 01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/	/	
EXT-19-02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-29-01	29	หน้าประตูหนีไฟST3ชั้นที่ 29	/		/	/	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/	/	
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/	/	
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/	/	
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/	/	
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/	/	
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/	/	
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/	/	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/	/	
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/	/	
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/	/	
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/	/	
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/	/	
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/	/	
EXT 25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/	/	
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/	/	
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/	/	
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ต.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/	/	
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/	/	
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/	/	
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/	/	
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/	/	
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/	/	
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/	/	
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT 16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/	/	
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/	/	
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/	/	
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-23-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-08	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ต.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR	/		/		
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9	/		/		
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9	/		/		
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9	/		/		
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9	/		/		
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

THE WORKS

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ก.ย.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR	/		/		
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9	/		/		
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9	/		/		
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9	/		/		
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9	/		/		
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT 37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT 38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : 24/10/66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง :

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร :

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-23-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-08	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/		
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT 39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/		
EXT 40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/		
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/		
EXT-42 01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/		
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/		
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/		
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น46	/		/		
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/		
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/		
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/		
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/		
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/		
EXT-49-01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/		
EXT-49-02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	หน้าประตูหนีไฟST3ชั้นที 29	/		/		
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT 30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/		
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT 20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/		
EXT-22 02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23 04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23 05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24 03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT 28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ก.ย.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12 01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/		
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/		
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	/	
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/	/	
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	/	
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/	/	
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	/	
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	/	
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/	/	
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/	/	
EXT-42-01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/	/	
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/	/	
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/	/	
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/	/	
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/	/	
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/	/	
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/	/	
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	/	
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น46	/		/	/	
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/	/	
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	/	
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/	/	
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/	/	
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/	/	
EXT-49-01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/	/	
EXT-49 02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ตรวจสอบโดย : ทบทวนตรวจสอบโดย

ช่างอาคาร : หัวหน้าช่าง : ผู้จัดการอาคาร :

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-29-01	29	หน้าประตูหนีไฟST3ชั้นที่ 29	/		/	/	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	/	
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/	/	
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	/	
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/	/	
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	/	
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/	/	
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	/	
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/	/	
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	/	
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/	/	
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	/	
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/	/	
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	/	
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/	/	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	/	
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/	/	
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	/	
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/	/	
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	/	
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/	/	
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	/	
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/	/	
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	/	
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/	/	
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	/	
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/	/	
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	/	
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/	/	
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	/	
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/	/	
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	/	
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/	/	
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	/	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ส.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/	/	
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/	/	
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/	/	
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/	/	
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	/	
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/	/	
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	/	
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/	/	
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	/	
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/	/	
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	/	
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/	/	
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	/	
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/	/	
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	/	
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/	/	
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปุ่ม		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-23-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-28-08	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปุ่ม		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปุ่ม		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัล อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ส.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปุ่ม		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/		
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR	/		/		
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9	/		/		
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9	/		/		
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9	/		/		
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/		
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9	/		/		
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

อาคาร : ALPHA | แอยดัล อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ก.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-B2-01	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/	–	
EXT-B2-02	B2	ห้อง FIRE PUMP	/		/	–	
EXT-09-01	9	ห้อง GENARATOR	/		/	–	
EXT-09-02	9	หน้าประตู ST1ชั้น9	/		/	–	
EXT-09-03	9	หน้าประตู ST2ชั้น9	/		/	–	
EXT-09-04	9	หน้าประตู ST3ชั้น9	/		/	–	
EXT-09-05	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/	–	
EXT-09-06	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/	–	
EXT-09-07	9	ทางเดินห้องเครื่องจักรชั้น9	/		/	–	
EXT-09-08	9	โถง FIRE MAN LIFT ชั้น9	/		/	–	
EXT-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/	–	
EXT-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/	–	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/	–	
EXT-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น13	/		/	–	
EXT-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/		
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/		
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/		
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/		
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/		
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/		
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/		
EXT-37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/		
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/		
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/		
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/		
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/		
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/		
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/		
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1					

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ____ ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : ____ ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : ____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-06	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT 37-01	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT 37-06	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-38-01	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-06	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-42-01	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/	–	
EXT-42-02	42	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/	–	
EXT-43-01	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น42	/		/	–	
EXT-43-02	43	ทางเดินส่วนกลางชั้น43	/		/	–	
EXT-44-01	44	หน้า ST4 ชั้น44	/		/	–	
EXT-44-02	44	หน้า ST4 ชั้น45	/		/	–	
EXT-45-01	45	หน้า ST4 ชั้น44	/		/	–	
EXT-45-02	45	หน้า ST4 ชั้น45	/		/	–	
EXT-ST1-01	1	ST1 ชั้น 1	/		/	–	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____

ตรวจรอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____

ทบทวนตรวจรอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-06	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-07	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-08	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-30-01	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-06	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-07	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-08	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-31-01	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-06	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-32-01	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-33-01	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-06	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-34-01	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-06	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-35-01	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-06	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-36-01	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-22-08	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-07	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-08	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-07	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-08	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-06	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-07	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-08	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-06	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-07	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-08	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-06	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-07	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-08	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-07	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-08	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-07	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-08	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-07	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-37-02	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-03	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-04	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-37-05	37	ทางเดินส่วนกลางชั้น37	/		/	–	
EXT-38-01	38	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น38	/		/	–	
EXT-38-02	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-03	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-38-04	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT 38-05	38	ทางเดินส่วนกลางชั้น38	/		/	–	
EXT-39-01	39	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น39	/		/	–	
EXT-39-02	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	–	
EXT-39-03	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	–	
EXT-39-04	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	–	
EXT-39-05	39	ทางเดินส่วนกลางชั้น39	/		/	–	
EXT-40-01	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-40-02	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-40-03	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-40-04	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-40-05	40	ทางเดินส่วนกลางชั้น40	/		/	–	
EXT-41-01	41	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น41	/		/	–	
EXT-41-02	41	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น41	/		/	–	
EXT-42-01	42	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น42	/		/	–	
EXT-42-02	42	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น42	/		/	–	
EXT-43-01	43	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น43	/		/	–	
EXT-43-02	43	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น43	/		/	–	
EXT-44-01	44	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น44	/		/	–	
EXT-44-02	44	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น44	/		/	–	
EXT-45-01	45	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น45	/		/	–	
EXT-45-02	45	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	–	
EXT-46-01	46	หน้าประตูหนีไฟ ST4ชั้น48	/		/	–	
EXT-46-02	46	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น46	/		/	–	
EXT-47-01	47	หน้าประตูหนีไฟ ST5ชั้น47	/		/	–	
EXT-47-02	47	ทางเดินส่วนกลางชั้น47	/		/	–	
EXT-48-01	48	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 48	/		/	–	
EXT-48-02	48	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 48	/		/	–	
EXT-49-01	49	หน้าประตูหนีไฟ ST4 ชั้น 49	/		/	–	
EXT-49-02	49	หน้าประตูหนีไฟ ST5 ชั้น 49	/		/	–	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง

ทะนุทรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร :

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-05	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-29-01	29	หน้าประหนีไฟST3ชั้นที่ 29	/		/	–	
EXT-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-29-05	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/	–	
EXT-30-01	30	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น30	/		/	–	
EXT-30-02	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-03	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-04	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-30-05	30	ทางเดินส่วนกลางชั้น30	/		/	–	
EXT-31-01	31	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น31	/		/	–	
EXT-31-02	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-03	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-04	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-31-05	31	ทางเดินส่วนกลางชั้น31	/		/	–	
EXT-32-01	32	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น32	/		/	–	
EXT-32-02	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-32-03	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-32-04	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-32-05	32	ทางเดินส่วนกลางชั้น32	/		/	–	
EXT-33-01	33	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น33	/		/	–	
EXT-33-02	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-03	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-04	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-33-05	33	ทางเดินส่วนกลางชั้น33	/		/	–	
EXT-34-01	34	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น34	/		/	–	
EXT-34-02	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-03	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-04	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-34-05	34	ทางเดินส่วนกลางชั้น34	/		/	–	
EXT-35-01	35	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น35	/		/	–	
EXT-35-02	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-03	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-04	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-35-05	35	ทางเดินส่วนกลางชั้น35	/		/	–	
EXT-36-01	36	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น36	/		/	–	
EXT-36-02	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-03	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-04	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-36-05	36	ทางเดินส่วนกลางชั้น36	/		/	–	
EXT-37-01	37	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น37	/		/	–	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-20-01	20	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น20	/		/	–	
EXT-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/	–	
EXT-21-01	21	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น21	/		/	–	
EXT-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/	–	
EXT-22-01	22	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น22	/		/	–	
EXT-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/	–	
EXT-23-01	23	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น23	/		/	–	
EXT-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/	–	
EXT-24-01	24	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น24	/		/	–	
EXT-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/	–	
EXT-25-01	25	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น25	/		/	–	
EXT-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/	–	
EXT-26-01	26	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น26	/		/	–	
EXT-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-26-05	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/	–	
EXT-27-01	27	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น27	/		/	–	
EXT-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-27-05	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/	–	
EXT-28-01	28	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น28	/		/	–	
EXT-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	
EXT-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/	–	

แบบฟอร์มตรวจสอบป้ายทางออกฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Fire Exit Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ก.ค.-66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EXT-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางห้องเครื่องชั้น12	/		/	–	
EXT-12-02	12	หน้าประตูหนีไฟ ST1ชั้น 12	/		/	–	
EXT-12-03	12	หน้าประตูหนีไฟ ST2ชั้น 12	/		/	–	
EXT-12A-01	12A	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้นที่12A	/		/	–	
EXT-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	–	
EXT-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	–	
EXT-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	–	
EXT-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/	–	
EXT-14-01	14	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น14	/		/	–	
EXT-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/	–	
EXT-15-01	15	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น15	/		/	–	
EXT-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/	–	
EXT-16-01	16	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น16	/		/	–	
EXT-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16 04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/	–	
EXT-17-01	17	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น17	/		/	–	
EXT-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/	–	
EXT-18-01	18	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น18	/		/	–	
EXT-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/	–	
EXT-19-01	19	หน้าประตูหนีไฟ ST3ชั้น19	/		/	–	
EXT-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	
EXT-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/	–	

ภาคผนวกที่ 10
รายงานการตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Alarm
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-06-04 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ : Y (ธันวาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24 VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 26.6 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
.....	.....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วุฒิพร วันที่ : 28, 12, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-003 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ : Y (ธันวาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24 VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 26.6 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
.....	.....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศิลา วันที่ : 28, 12, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-12-02 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ : Y (ธันวาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24 VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ ..... VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
.....	.....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 28, 12, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-001 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ : Y (ธันวาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Heat detector				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Manual Station				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---	/	
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---	/	
ตู้มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---	/	
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, พัดลมอัดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				---	/	
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง.....24 VDC	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 26.6 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---	/	

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา
.....	.....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศิลา วันที่ : 28, 12, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-06-04 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 02 เดือน

รหัสความถี่ : M (พฤศจิกายน 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง MDB ชั้น 6 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาพปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศมณัยอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 13.5 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : อิทธิ วันที่ : 21 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 29 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29 / 11 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-003 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 02 เดือน

รหัสความถี่ : M (พฤศจิกายน 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาพปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศมณัยอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 14 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : อิทธิ วันที่ : 21 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 29 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29 / 11 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-12-02 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 02 เดือน

รหัสความถี่ : M (พฤศจิกายน 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาพปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศมณัยอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 13.5 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 21 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 29 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29 / 11 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-001 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 02 เดือน

รหัสความถี่ : M (พฤศจิกายน 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาพปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้มหลอดบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศมณัยอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงสำรอง .....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 13.5 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 21 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 29 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29 / 11 / 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-06-04

รหัสความถี่ : M (ตุลาคม 66)

อายุการใช้งาน : 3 ปี 01 เดือน

สถานที่ติดตั้ง : ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	-
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ฟังก์ชันอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ... 24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 22 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศักดา วันที่ 24 , 10 , 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 29 , 10 , 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29 , 10 , 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-003

รหัสความถี่ : M (ตุลาคม 66)

อายุการใช้งาน : 3 ปี 01 เดือน

สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	-
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ฟังก์ชันอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ... 24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 22 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศักดา วันที่ 24 , 10 , 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 29 , 10 , 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29 , 10 , 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-12-02

รหัสความถี่ : M (ตุลาคม 66)

อายุการใช้งาน : 3 ปี 01 เดือน

สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	-
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ฟังก์ชันอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ... 24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 23 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศักดา วันที่ 24 , 10 , 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 29 , 10 , 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29 , 10 , 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-001

รหัสความถี่ : M (ตุลาคม 66)

อายุการใช้งาน : 3 ปี 01 เดือน

สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	-
Trouble ..... อื่นๆ (ระบุ)						
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตุ่มทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ฟังก์ชันอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ... 24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 23 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี) UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศักดา วันที่ 24 , 10 , 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 29 , 10 , 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 29 , 10 , 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-06-04	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, ทดสอบัตรอากาศ, Access Conrol, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงลำรอง 24 VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 27.7 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ศักดิ์	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 29, 9, 66	วันที่ : 3, 10, 66	วันที่ : 7, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-003	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, ทดสอบัตรอากาศ, Access Conrol, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงลำรอง 24 VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 27.2 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ศักดิ์	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 29, 9, 66	วันที่ : 3, 10, 66	วันที่ : 7, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร :	FCP-12-02	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้อง Pressurized ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, ทดสอบัตรอากาศ, Access Conrol, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงลำรอง 24 VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 27.7 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ศักดิ์	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 29, 9, 66	วันที่ : 3, 10, 66	วันที่ : 7, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร :	FCP-01-001	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	Q (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	---	---	---	---	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	---	---	---	---	/	
บันทึกสถานะจอแสดงผลแจ้งเหตุ Fault	---	---	---	---	/	
Trouble ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Smoke detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Heat detector				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Manual Station				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของ Telephone Jack				---		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				---		
ตู้มหลอดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				---		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ต่อพ่วงทำงาน ได้แก่ ลิฟต์, ทดสอบัตรอากาศ, Access Conrol, Gate Barrier				---		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงลำรอง 24 VDC.	---	---	---	---	/	ค่าที่วัดได้ 27.2 VDC.
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	---	---	---	---	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		---	---	---	/	
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				---		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย :	ตรวจสอบโดย :	ทบทวนตรวจสอบโดย :
ช่างอาคาร : ศักดิ์	หัวหน้าช่าง :	ผู้จัดการอาคาร :
วันที่ : 29, 9, 66	วันที่ : 3, 10, 66	วันที่ : 7, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-06-04 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน

รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Smoke detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Heat detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Manual Station				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรองกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปิดผ่านทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศนะอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ..... 24 VDC	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 24.3 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา ..... | รายละเอียดการแก้ปัญหา .....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร ..... วันที่ 27, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง ..... วันที่ 28, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ 28, 8, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-003 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน

รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Smoke detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Heat detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Manual Station				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรองกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปิดผ่านทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศนะอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ..... 24 VDC	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 25.1 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา ..... | รายละเอียดการแก้ปัญหา .....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร ..... วันที่ 27, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง ..... วันที่ 28, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ 28, 8, 16

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-12-02 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน

รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Smoke detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Heat detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Manual Station				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรองกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปิดผ่านทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศนะอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ..... 24 VDC	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 24.3 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา ..... | รายละเอียดการแก้ปัญหา .....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร ..... วันที่ 27, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง ..... วันที่ 28, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ 28, 8, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-001 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน

รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... ชื่นๆ (ระบุ)						
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Smoke detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Heat detector				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Manual Station				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรอง Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แหล่งจ่ายไฟสำรองกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปิดผ่านทำงาน ได้แก่ ลิฟท์, ทัศนะอัคคีภัย, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟสำรอง ..... 24 VDC	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 25.9 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา ..... | รายละเอียดการแก้ปัญหา .....

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร ..... วันที่ 27, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง ..... วันที่ 28, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ 28, 8, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-06.04 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน

รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง MDB ชั้น 5 ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... พื้นๆ (ระบุ)				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Manual StaSon				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปลดล็อคทำงาน ได้แก่ อิฟท์, ฟลัดแม็ดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงตำรอง.....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 27.4 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : ศักดิ์ภร วันที่ 31, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-003 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน

รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก ALPHA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... พื้นๆ (ระบุ)				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปลดล็อคทำงาน ได้แก่ อิฟท์, ฟลัดแม็ดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงตำรอง.....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 27.2 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : ศักดิ์ภร วันที่ 31, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System (Preaction)

รหัสเครื่องจักร : FCP-12-02 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน

รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : ห้อง Pressurised ชั้น 12 ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... พื้นๆ (ระบุ)				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปลดล็อคทำงาน ได้แก่ อิฟท์, ฟลัดแม็ดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงตำรอง.....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 27.3 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : ศักดิ์ภร วันที่ 31, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : แอช ดัน อโศก พระราม 9

เครื่องจักร : สัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ / Fire Alarm System

รหัสเครื่องจักร : FCP-01-001 | อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน

รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66) | สถานที่ติดตั้ง : Control Room ตึก OMEGA

รายละเอียด	M	Q	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
รายการตรวจเช็ค						
ตรวจสอบหลอดไฟแสดงการทำงานของอุปกรณ์ LED Lamp ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของไฟ LED Lamp ตู้ Graphic Annunciator	...	...	...	...	/	
ทดสอบการทำงานของสัญญาณเสียง Buzzer ตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ตรวจสอบการทำงานของ Printer	...	...	...	...	/	
บันทึกสถานะของแสดงและแจ้งเหตุ Fault	...	...	...	...	/	
Trouble ..... พื้นๆ (ระบุ)				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Smoke detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Heat detector				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Manual Station				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของ Telephone Jack				...		
ทดสอบ Function การทำงานของระบบ				...		
ตู้แทดสอบการทำงานของกระดิ่ง Bell ,ไฟกระพริบ Strobe , เสียงและไฟกระพริบ Horn & Strobe				...		
ทดสอบการสั่งให้อุปกรณ์ปลดล็อคทำงาน ได้แก่ อิฟท์, ฟลัดแม็ดอากาศ, Access Control, Gate Barrier				...		
ตรวจสอบแรงดันไฟแบตเตอรี่ของชุดจ่ายไฟเลี้ยงตำรอง.....24 VDC.	...	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 27.4 VDC
ทำความสะอาด						
ทำความสะอาดตู้ FCP	...	...	...	...	/	
ทำความสะอาดตู้ FA ตามชั้น		...	...	...		
อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน						
แบตเตอรี่สำรอง (2 ปี)/ UPS ไฟฟ้าสำรอง				...		

รายละเอียดปัญหา	รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly Q = Quarterly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : ศักดิ์ภร วันที่ 31, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

ภาคผนวกที่ 11
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Emergency Light ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ . โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 28, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 29, 12, 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี ธันวาคม / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/กดปลัก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ช่างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	/		/		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	/		/		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	/		/		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	/		/		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	/		/		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ธันวาคม / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/		/		
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ฉุกเฉิน	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ฉุกเฉิน	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genarator Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | พฤศจิกายน / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/		/		
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ขนของ	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genaretor Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	ป้อม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ____ วันที่ : 17 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : ____ วันที่ : 27 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : ____ วันที่ : 28 / 11 / 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องธอกกำลังกาย	/				
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/				
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/				
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/				
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/				
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/				
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/				
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/				
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/				
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/				
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/				
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/				
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/				
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/				
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/				
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/				
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/				
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/				
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/				
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/				
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/				
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/				
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/				
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/				
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/				
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/				
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/				
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/				
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/				
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/				
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/				
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/				
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/				
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/				
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/				
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/				
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/				
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/				
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/				
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/				
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/				
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/				
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/				
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/				
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/				
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/				
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/				
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/				
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/				

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	✓		✓		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	✓		✓		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	✓		✓		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	✓		✓		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	✓		✓		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	✓		✓		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	✓		✓		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	✓		✓		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	✓		✓		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	✓		✓		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	✓		✓		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	✓		✓		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	✓		✓		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	✓		✓		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	✓		✓		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	✓		✓		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	✓		✓		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 16 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 17 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 19 / 11 / 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	✓		✓		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	✓		✓		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	✓		✓		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	✓		✓		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	✓		✓		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	✓		✓		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	✓		✓		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	✓		✓		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	✓		✓		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	✓		✓		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	✓		✓		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	✓		✓		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	✓		✓		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	✓		✓		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	✓		✓		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	✓		✓		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	✓		✓		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	✓		✓		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	✓		✓		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	✓		✓		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	✓		✓		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	✓		✓		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	✓		✓		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	✓		✓		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	✓		✓		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	✓		✓		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	✓		✓		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	✓		✓		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	✓		✓		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	✓		✓		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	✓		✓		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	✓		✓		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	✓		✓		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	✓		✓		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	✓		✓		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	✓		✓		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	✓		✓		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	✓		✓		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	✓		✓		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	✓		✓		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	✓		✓		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	✓		✓		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	✓		✓		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	✓		✓		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	✓		✓		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	✓		✓		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	✓		✓		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	✓		✓		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	✓		✓		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	✓		✓		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	✓		✓		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	✓		✓		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	✓		✓		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	✓		✓		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	✓		✓		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ					
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1					
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	✓		✓		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1					
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2					
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง					
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย					
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	✓		✓		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	✓		✓		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	✓		✓		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	✓		✓		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	✓		✓		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	✓		✓		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	✓		✓		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	✓		✓		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	✓		✓		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 15 / 11 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 17 / 11 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 17 / 11 / 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี พฤศจิกายน / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ช่างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ	/		/		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	/		/		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องมูฟเตอร์ปั๊ม 2	/		/		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-30-02	30	สระว่ายน้ำ 1	/		/		
EME-30-03	30	สระว่ายน้ำ 2	/		/		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ตุลาคม / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	Control Room	/		/		
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ธนชอง	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ธนชอง	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genarelor Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	ปั๊ม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/	/	
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/	/	
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/	/	
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/	/	
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/	/	
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/	/	
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/	/	
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/	/	
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/	/	
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/	/	
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/	/	
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/	/	
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/	/	
)E-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/	/	
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/	/	
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/	/	
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/	/	
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/	/	
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/	/	
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/	/	
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/	/	
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/	/	
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/	/	
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/	/	
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/	/	
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/	/	
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/	/	
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/	/	
)E-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/	/	
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/	/	
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/	/	
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/	/	
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/	/	
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/	/	
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/	/	
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/	/	
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/	/	
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/	/	
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/	/	
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/				
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/	/	
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/	/	
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/	/	
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/	/	
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2 05	/		/	/	
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/	/	

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | ตุลาคม / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/	/	
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/	/	
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/	/	
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/	/	
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/	/	
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/	/	
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/	/	
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/	/	
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/	/	
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/	/	
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/	/	
ME-12-05	16	MDB ROOM	/		/	/	
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
ME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/	/	
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2 26	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
)E-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 19 / 10 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 20 / 10 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 20 / 10 / 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
)E-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
)E-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-09-06	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-07	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-08	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-02	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-03	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-04	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-05	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-06	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-07	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-10-08	10	ทางเดินส่วนกลางชั้น10	/		/		
EME-11-01	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-02	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-03	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-04	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-05	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-06	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-07	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-11-08	11	ทางเดินส่วนกลางชั้น11	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-02	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-03	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-04	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-05	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-06	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-07	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12-08	12	ทางเดินส่วนกลางชั้น12	/		/		
EME-12A-01	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-02	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-03	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-04	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-05	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-06	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-07	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-12A-08	12A	ทางเดินส่วนกลางชั้น12A	/		/		
EME-14-01	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-02	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-03	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-04	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-05	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-06	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-07	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-14-08	14	ทางเดินส่วนกลางชั้น14	/		/		
EME-15-01	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-02	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-03	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-04	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-05	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-06	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เดือน/ปี | กันยายน / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EME-01-01	1	Control Room	/		/		
EME-01-02	1	Juristic Person	/		/		
EME-01-03	1	ทางเดินหน้าลิฟต์ฉุกเฉิน	/		/		
EME-01-04	1	หน้าลิฟต์ฉุกเฉิน	/		/		
EME-01-05	1	Pre Action	/		/		
EME-01-06	1	หน้าห้อง Gen/MDB	/		/		
EME-01-07	1	Genaretor Room	/		/		
EME-01-08	1	MDB(RMU)	/		/		
EME-01-09	1	MDB Room	/		/		
EME-01-10	1	PUMP ROOM	/		/		
EME-01-11	1	บ้อม ร.ป.ภ.	/		/		
EME-02-01	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-02	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-03	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-02-04	2	ลานจอดรถ ชั้น2	/		/		
EME-03-01	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-02	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-03	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-03-04	3	ลานจอดรถ ชั้น3	/		/		
EME-04-01	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-02	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-03	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-04-04	4	ลานจอดรถ ชั้น4	/		/		
EME-05-01	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-02	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-03	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-05-04	5	ลานจอดรถ ชั้น5	/		/		
EME-06-01	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-02	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-03	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-06-04	6	ลานจอดรถ ชั้น6	/		/		
EME-07-01	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-02	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-03	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-07-04	7	ลานจอดรถ ชั้น7	/		/		
EME-08-01	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-02	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-03	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-08-04	8	ลานจอดรถ ชั้น8	/		/		
EME-09-01	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-02	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-03	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-04	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		
EME-09-05	9	ทางเดินส่วนกลางชั้น9	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/	/	
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/	/	
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/	/	
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/	/	
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31	/		/	/	
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/	/	
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/	/	
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/	/	
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/	/	
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/	/	
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/	/	
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/	/	
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/	/	
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/	/	
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/	/	
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/	/	
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/	/	
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/	/	
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/	/	
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/	/	
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/	/	
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/	/	
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/	/	
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/	/	
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/	/	
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/	/	
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/	/	
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/	/	
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/	/	
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/	/	
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/	/	
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/	/	
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/	/	

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 23 / 10 / 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 25 / 10 / 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 25 / 10 / 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/	/	
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/	/	
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/	/	
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/	/	
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/	/	
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/	/	
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/	/	
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/	/	
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/	/	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/	/	
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/	/	
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/	/	
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/	/	
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/	/	
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/	/	
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/	/	
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/	/	
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/	/	
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/	/	
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/	/	
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/	/	
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/	/	
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/	/	
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/	/	
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/	/	
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/	/	
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/	/	
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/	/	
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/	/	
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/	/	
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/	/	
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/	/	
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/	/	
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/	/	
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/	/	
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/	/	
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/	/	
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/	/	
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/	/	
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/	/	
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/	/	
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/	/	
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/	/	
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/	/	
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/	/	
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/	/	
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/	/	
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/	/	
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/	/	

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-29A	29A	บันไดหนีไฟ ST2-29A	/		/		
EME-ST2-30	29	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	29	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 22, 9, 66

ตรวจรอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 25, 9, 66

ทบทวนตรวจรอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 7, 10, 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-31-05	31	ห้องออกกำลังกาย	/		/		
EME-R-01	R	ห้องเครื่องลิฟต์	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-R	R	บันไดหนีไฟ ST1-ดาดฟ้า	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-22-02	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-03	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-04	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-05	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-22-06	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		
EME-23-01	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-02	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-03	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-04	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23-05	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-23 06	23	ทางเดินส่วนกลางชั้น23	/		/		
EME-24-01	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-02	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-03	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-04	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-05	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-24-06	24	ทางเดินส่วนกลางชั้น24	/		/		
EME-25-01	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-02	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-03	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-04	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-05	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-25-06	25	ทางเดินส่วนกลางชั้น25	/		/		
EME-26-01	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-02	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-03	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-26-04	26	ทางเดินส่วนกลางชั้น26	/		/		
EME-27-01	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-02	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-03	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-27-04	27	ทางเดินส่วนกลางชั้น27	/		/		
EME-28-01	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-02	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-03	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-28-04	28	ทางเดินส่วนกลางชั้น28	/		/		
EME-29-01	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-02	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-03	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29-04	29	ทางเดินส่วนกลางชั้น29	/		/		
EME-29A-001	29A	ห้องปั๊มระบายน้ำ	/		/		
EME-29A-002	29A	หน้าห้องปั๊ม 1	/		/		
EME-29A-003	29A	หน้าห้องบูสเตอร์ปั๊ม 2	/		/		
EME-30-01	30	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-30-02	30	ระบายน้ำ 1	/		/		
EME-30-03	30	ระบายน้ำ 2	/		/		
EME-31-01	31	หน้าลิฟต์ดับเพลิง	/		/		
EME-31-02	31	หน้าห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-03	31	ห้องน้ำชาย	/		/		
EME-31-04	31	ห้องน้ำหญิง	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-15-07	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-15-08	15	ทางเดินส่วนกลางชั้น15	/		/		
EME-16-01	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-02	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-03	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-04	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-05	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-06	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-07	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-16-08	16	ทางเดินส่วนกลางชั้น16	/		/		
EME-17-01	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-02	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-03	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-04	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-05	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-06	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-07	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-17-08	17	ทางเดินส่วนกลางชั้น17	/		/		
EME-18-01	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-02	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-03	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-04	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-05	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-06	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-07	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-18-08	18	ทางเดินส่วนกลางชั้น18	/		/		
EME-19-01	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-02	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-03	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-04	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-05	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-06	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-07	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-19-08	19	ทางเดินส่วนกลางชั้น19	/		/		
EME-20-01	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-02	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-03	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-04	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-05	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-06	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-07	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-20-08	20	ทางเดินส่วนกลางชั้น20	/		/		
EME-21-01	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-02	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-03	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-04	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-05	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-21-06	21	ทางเดินส่วนกลางชั้น21	/		/		
EME-22-01	22	ทางเดินส่วนกลางชั้น22	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม	
EME-ST3-16	27	บันไดหนีไฟST3ชั้น 27	/		/		
EME-ST3-17	28	บันไดหนีไฟST3ชั้น 28	/		/		
EME-ST3-18	29	บันไดหนีไฟST3ชั้น 29	/		/		
EME-ST3-19	30	บันไดหนีไฟST3ชั้น 30	/		/		
EME-ST3-20	31	บันไดหนีไฟST3ชั้น 31		/	/		
EME-ST3-21	32	บันไดหนีไฟST3ชั้น 32	/		/		
EME-ST3-22	33	บันไดหนีไฟST3ชั้น 33	/		/		
EME-ST3-23	34	บันไดหนีไฟST3ชั้น 34	/		/		
EME-ST3-24	35	บันไดหนีไฟST3ชั้น 35	/		/		
EME-ST3-25	36	บันไดหนีไฟST3ชั้น 36	/		/		
EME-ST3-26	37	บันไดหนีไฟST3ชั้น 37	/		/		
EME-ST3-27	38	บันไดหนีไฟST3ชั้น 38	/		/		
EME-ST3-28	39	บันไดหนีไฟST3ชั้น 39	/		/		
EME-ST4-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST4-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST4-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST4-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST4-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST4-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST4-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST4-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST4-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST4-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		
EME-ST5-01	40	บันไดหนีไฟST3ชั้น 40	/		/		
EME-ST5-02	41	บันไดหนีไฟST3ชั้น 41	/		/		
EME-ST5-03	42	บันไดหนีไฟST3ชั้น 42	/		/		
EME-ST5-04	43	บันไดหนีไฟST3ชั้น 43	/		/		
EME-ST5-05	44	บันไดหนีไฟST3ชั้น 44	/		/		
EME-ST5-06	45	บันไดหนีไฟST3ชั้น 45	/		/		
EME-ST5-07	46	บันไดหนีไฟST3ชั้น 46	/		/		
EME-ST5-08	47	บันไดหนีไฟST3ชั้น 47	/		/		
EME-ST5-09	48	บันไดหนีไฟST3ชั้น 48	/		/		
EME-ST5-10	49	บันไดหนีไฟST3ชั้น 49	/		/		

หมายเหตุ : โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ข้อเสนอแนะ :

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 22, 9, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง วันที่ 25, 9, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร วันที่ 7, 10, 66

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-ST2-07	7	บันไดหนีไฟ ST2-07	/		/		
EME-ST2-08	8	บันไดหนีไฟ ST2-08	/		/		
EME-ST2-09	9	บันไดหนีไฟ ST2-09	/		/		
EME-ST2-10	10	บันไดหนีไฟ ST2-10	/		/		
EME-ST2-11	11	บันไดหนีไฟ ST2-11	/		/		
EME-ST2-12	12	บันไดหนีไฟ ST2-12	/		/		
EME-ST2-13	13	บันไดหนีไฟ ST2-13	/		/		
EME-ST2-14	14	บันไดหนีไฟ ST2-14	/		/		
EME-ST2-15	15	บันไดหนีไฟ ST2-15	/		/		
EME-ST2-16	16	บันไดหนีไฟ ST2-16	/		/		
EME-ST2-17	17	บันไดหนีไฟ ST2-17	/		/		
EME-ST2-18	18	บันไดหนีไฟ ST2-18	/		/		
EME-ST2-19	19	บันไดหนีไฟ ST2-19	/		/		
EME-ST2-20	20	บันไดหนีไฟ ST2-20	/		/		
EME-ST2-21	21	บันไดหนีไฟ ST2-21	/		/		
EME-ST2-22	22	บันไดหนีไฟ ST2-22	/		/		
EME-ST2-23	23	บันไดหนีไฟ ST2-23	/		/		
EME-ST2-24	24	บันไดหนีไฟ ST2-24	/		/		
EME-ST2-25	25	บันไดหนีไฟ ST2-25	/		/		
EME-ST2-26	26	บันไดหนีไฟ ST2-26	/		/		
EME-ST2-27	27	บันไดหนีไฟ ST2-27	/		/		
EME-ST2-28	28	บันไดหนีไฟ ST2-28	/		/		
EME-ST2-29	29	บันไดหนีไฟ ST2-29	/		/		
EME-ST2-30	30	บันไดหนีไฟ ST2-30	/		/		
EME-ST2-31	31	บันไดหนีไฟ ST2-31	/		/		
EME-ST2-32	32	บันไดหนีไฟ ST2-32	/		/		
EME-ST2-33	33	บันไดหนีไฟ ST2-33	/		/		
EME-ST2-34	34	บันไดหนีไฟ ST2-34	/		/		
EME-ST2-35	35	บันไดหนีไฟ ST2-35	/		/		
EME-ST2-36	36	บันไดหนีไฟ ST2-36	/		/		
EME-ST2-37	37	บันไดหนีไฟ ST2-37	/		/		
EME-ST2-38	38	บันไดหนีไฟ ST2-38	/		/		
EME-ST2-39	39	บันไดหนีไฟ ST2-39	/		/		
EME-ST2-40	40	บันไดหนีไฟ ST2-40	/		/		
EME-ST3-01	12	บันไดหนีไฟ ST3 ชั้น 12	/		/		
EME-ST3-02	12A	บันไดหนีไฟST3ชั้น 12A	/		/		
EME-ST3-03	14	บันไดหนีไฟST3ชั้น 14	/		/		
EME-ST3-04	15	บันไดหนีไฟST3ชั้น 15	/		/		
EME-ST3-05	16	บันไดหนีไฟST3ชั้น 16	/		/		
EME-ST3-06	17	บันไดหนีไฟST3ชั้น 17	/		/		
EME-ST3-07	18	บันไดหนีไฟST3ชั้น 18	/		/		
EME-ST3-08	19	บันไดหนีไฟST3ชั้น 19	/		/		
EME-ST3-09	20	บันไดหนีไฟST3ชั้น 20	/		/		
EME-ST3-10	21	บันไดหนีไฟST3ชั้น 21	/		/		
EME-ST3-11	22	บันไดหนีไฟST3ชั้น 22	/		/		
EME-ST3-12	23	บันไดหนีไฟST3ชั้น 23	/		/		
EME-ST3-13	24	บันไดหนีไฟST3ชั้น 24	/		/		
EME-ST3-14	25	บันไดหนีไฟST3ชั้น 25	/		/		
EME-ST3-15	26	บันไดหนีไฟST3ชั้น 26	/		/		

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-45-01	45	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-46-01	46	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-47-01	47	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-ST1-01	1	บันไดหนีไฟ ST1-01	/		/		
EME-ST1-02	2	บันไดหนีไฟ ST1-02	/		/		
EME-ST1-03	3	บันไดหนีไฟ ST1-03	/		/		
EME-ST1-04	4	บันไดหนีไฟ ST1-04	/		/		
EME-ST1-05	5	บันไดหนีไฟ ST1-05	/		/		
EME-ST1-06	6	บันไดหนีไฟ ST1-06	/		/		
EME-ST1-07	7	บันไดหนีไฟ ST1-07	/		/		
EME-ST1-08	8	บันไดหนีไฟ ST1-08	/		/		
EME-ST1-09	9	บันไดหนีไฟ ST1-09	/		/		
EME-ST1-10	10	บันไดหนีไฟ ST1-10	/		/		
EME-ST1-11	11	บันไดหนีไฟ ST1-11	/		/		
EME-ST1-12	12	บันไดหนีไฟ ST1-12	/		/		
EME-ST1-13	13	บันไดหนีไฟ ST1-13	/		/		
EME-ST1-14	14	บันไดหนีไฟ ST1-14	/		/		
EME-ST1-15	15	บันไดหนีไฟ ST1-15	/		/		
EME-ST1-16	16	บันไดหนีไฟ ST1-16	/		/		
EME-ST1-17	17	บันไดหนีไฟ ST1-17	/		/		
EME-ST1-18	18	บันไดหนีไฟ ST1-18	/		/		
EME-ST1-19	19	บันไดหนีไฟ ST1-19	/		/		
EME-ST1-20	20	บันไดหนีไฟ ST1-20	/		/		
EME-ST1-21	21	บันไดหนีไฟ ST1-21	/		/		
EME-ST1-22	22	บันไดหนีไฟ ST1-22	/		/		
EME-ST1-23	23	บันไดหนีไฟ ST1-23	/		/		
EME-ST1-24	24	บันไดหนีไฟ ST1-24	/		/		
EME-ST1-25	25	บันไดหนีไฟ ST1-25	/		/		
EME-ST1-26	26	บันไดหนีไฟ ST1-26	/		/		
EME-ST1-27	27	บันไดหนีไฟ ST1-27	/		/		
EME-ST1-28	28	บันไดหนีไฟ ST1-28	/		/		
EME-ST1-29	29	บันไดหนีไฟ ST1-29	/		/		
EME-ST1-30	30	บันไดหนีไฟ ST1-30	/		/		
EME-ST1-31	31	บันไดหนีไฟ ST1-31	/		/		
EME-ST1-32	32	บันไดหนีไฟ ST1-32	/		/		
EME-ST1-33	33	บันไดหนีไฟ ST1-33	/		/		
EME-ST1-34	34	บันไดหนีไฟ ST1-34	/		/		
EME-ST1-35	35	บันไดหนีไฟ ST1-35	/		/		
EME-ST1-36	36	บันไดหนีไฟ ST1-36	/		/		
EME-ST1-37	37	บันไดหนีไฟ ST1-37	/		/		
EME-ST1-38	38	บันไดหนีไฟ ST1-38	/		/		
EME-ST1-39	39	บันไดหนีไฟ ST1-39	/		/		
EME-ST1-40	40	บันไดหนีไฟ ST1-40	/		/		
EME-ST2-01	1	บันไดหนีไฟ ST2-01	/		/		
EME-ST2-02	2	บันไดหนีไฟ ST2-02	/		/		
EME-ST2-03	3	บันไดหนีไฟ ST2-03	/		/		
EME-ST2-04	4	บันไดหนีไฟ ST2-04	/		/		
EME-ST2-05	5	บันไดหนีไฟ ST2-05	/		/		
EME-ST2-06	6	บันไดหนีไฟ ST2-06	/		/		

แบบฟอร์มตรวจสอบไฟแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Monthly Emergency Light Check List

THE WORKS

อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9 เดือน/ปี กันยายน / 2566

รหัสอุปกรณ์	ชั้น	สถานที่	สถานะชาร์จเจอร์		ตรวจเช็คหลังปลดเมนไฟ/ถอดปลั๊ก		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	ปลดเมนไฟ 1 ชม.	ปลดเมนไฟ 2 ชม.	
EME-01-01	1	ข้างห้อง Firemanlift ชั้น1	/		/		
EME-01-02	1	หน้าห้องขยะ	/		/		
EME-01-03	1	RMU ROOM	/		/		
EME-10-01	10	ทางเดินชั้น 10	/		/		
EME-10-02	10	FAN ROOM	/		/		
EME-10-03	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-10-04	10	GENERATOR ROOM	/		/		
EME-12-01	12	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-02	13	ทางเดินชั้น 12	/		/		
EME-12-03	14	MDB ROOM	/		/		
EME-12-04	15	MDB ROOM	/		/		
EME-12-05	16	MDB ROOM	/		/		
EME-12A-01	12A	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-14-01	14	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-15-01	15	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-16-01	16	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-17-01	17	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-18-01	18	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-19-01	19	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-20-01	20	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-21-01	21	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-22-01	22	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-23-01	23	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-24-01	24	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-25-01	25	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-26-01	26	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-27-01	27	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-28-01	28	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-29-01	29	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-30-01	30	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-31-01	31	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-32-01	32	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-33-01	33	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-34-01	34	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-35-01	35	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-36-01	36	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-37-01	37	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-38-01	38	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-39-01	39	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-40-01	40	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-41-01	41	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-42-01	42	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-43-01	43	ELECTRIC ROOM	/		/		
EME-44-01	44	ELECTRIC ROOM	/		/		

ภาคผนวกที่ 12
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา MDB
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	403	404	401	401	401.6	402	400	401	399	399	400	404	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	167.5	112	150	141	124	161	196	173.7	126	110	179	150	130	134	120	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	53	51	52	53	55	54	51	52	50	51	53	53	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.963	0.96	0.96	0.99	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	402	403	402	401	401.6	402	400	401	399	399	400	406	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	175	111	147	150	117	111	196	123.7	129	130	119	112	135	135	147	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	53	52	54	51	55	54	51	56	54	51	54	54	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.96	0.97	0.96	0.94	0.959	0.96	0.99	0.99	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงรางร์เต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	on	on	ø	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงรางร์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้ารอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30.9	31	31	31	32	31	31	32	32	31	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ณ	ณ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ณ	ณ	ณ	[illegible]	[illegible]	ณ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง					๔๓								๔๓			
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร					ปู่											

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค □ รอบเช้า ■ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายละเอียด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	401	404	403	402	400	401	402	403	405	404	399	403	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	121	112	148	107	111	99	113	112	118	163	107	139	99	160	103
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	55	55	54	52	52	54	52	52	53	52	51	52	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.95	0.92	0.96	0.94	0.95	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	404	403	403	403	402	402	403	400	401	403	402	403	401	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	87	147	108	110	117	129	124	135	105	121	119	105	101	140	124	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	53	53	52	53	53	52	53	53	53	52	52	51	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.94	0.96	0.96	0.96	0.93	0.91	0.94	0.97	0.94	0.93	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงรางร์เต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	on	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงรางร์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้ารอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	29	30	30	32	32	31	31	32	32	31	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				๔๓												
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร				ปู่												

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	404	401	403	402	401	402	403	404	404	402	403	401	402	402	401	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	191	179	110	159	189	176	165	167	165	130	129	169	154	155	126	112	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	53	54	50	50	52	49	53	50	52	50	53	53	54	54	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	401	399	403	405	400	401	401	401	402	401	402	401	402	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	96	101	125	115	103	134	107	108	102	117	102	115	106	127	99	106	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	50	54	50	52	51	47	50	51	50	49	52	51	51	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงรางร์เต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงรางร์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้ารอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				๔๓													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร				ปู่													

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค □ รอบเช้า ■ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายละเอียด		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	405	405	403	403	404	404	402	408	400	404	401	402	402	400	402	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	170	134	90	115	128	135	132	69	92	126	127	147	116	68	76	88	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	54	50	52	54	53	46	49	50	51	50	51	52	52	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.95	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	0.90	0.89	0.91	0.91	0.91	0.96	0.94	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	405	405	404	401	404	402	400	402	401	403	404	403	401	401	399	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	104	105	110	132	141	126	100	110	130	120	124	124	124	118	101	
	สถานะรางร์ ACB (ปกติรางร์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺมิมิมิอุปเปร (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	55	53	50	55	52	50	49	49	49	49	49	53	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงรางร์เต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	on	on	on	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงรางร์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้ารอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	33	32	32	32	31	31	30	31	31	31	31	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				๔๓													
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร				ปู่													

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	399	398	401	406	400	402	401	403	400	401	424	402	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	129	122	131	118	154	131	84	102	102	102	102	127	104	93	135	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	50	49	50	51	53	52	51	50	51	52	52	53	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.94	0.95	0.95	0.99	0.93	0.94	0.95	0.96	0.95	0.94	0.95	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	399	398	399	405	400	403	404	400	402	400	408	400	404	405	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	104	102	88	92	108	91	100	96	96	96	96	96	95	101	104	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	53	54	53	53	54	53	53	53	52	51	53	52	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.93	0.95	0.95	0.94	0.93	0.96	0.95	0.94	0.94	0.96	0.96	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	33	31	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	407	400	401	407	400	400	400	401	400	402	400	401	401	399	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	103	96	121	118	195	108	100	117	126	134	141	141	126	117	116	99	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	50	49	49	49	48	49	50	49	48	49	48	49	51	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	400	401	403	400	400	401	401	402	400	402	400	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	101	124	110	106	91	106	111	106	120	141	122	117	120	125	113	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	48	48	49	48	47	48	47	50	52	48	49	48	49	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	398	402	400	400	404	401	401	402	402	401	400	400	406	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	120	133	110	112	120	103	107	117	96	116	110	90	44	94	82	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	56	52	52	53	52	54	54	54	53	50	50	50	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.95	0.93	0.94	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	398	401	399	398	400	402	400	401	400	402	401	402	401	400	404	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	98	86	78	69	101	84	68	67	55	79	84	107	120	117	132	128	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	56	51	50	50	51	56	54	55	54	56	54	53	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.93	0.94	0.93	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	403	404	404	401	400	400	403	401	402	400	400	403	403	400		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	118	121	109	110	106	108	96	121	105	107	118	121	99	108	116		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	50	49	49	49	49	49	51	49	51	49	49	49	49	50		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	404	406	402	401	401	400	400	399	399	400	400	400	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	96	112	109	110	106	83	132	118	103	110	130	130	108	97	81		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	48	48	48	49	50	50	51	53	52	51	51	50	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.97	0.97	0.95	0.94	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.94	0.95	0.95	0.95		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	31		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	401	404	406	407	404	406	407	402	407	401	402	400	404	403	402	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	107	65	74	71	61	75	74	76	59	94	97	102	78	75	67	83	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	54	50	50	51	51	50	50	49	44	60	57	49	51	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.91	0.89	0.90	0.90	0.91	0.91	0.89	0.89	0.94	0.94	0.87	0.88	0.95	0.94	0.91	0.93	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	M	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	401	404	406	405	404	406	405	405	404	404	400	399	401	403	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	120	107	094	125	81	81	79	76	62	63	81	92	89	76	67	83	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	51	52	52	51	51	50	50	50	50	50	49	47	51	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.97	0.95	0.91	0.91	0.90	0.90	0.95	0.95	0.94	0.92	0.96	0.94	0.91	0.91	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟทำงาน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	31	32	34	34	34	34	34	34	29	29	29	30	30	30	29	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	404	407	402	401	406	405	400	401	402	404	399	401	404	400	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	106	101	100	105	79	110	130	128	127	116	98	102	91	130	115		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	47	47	50	37	54	54	53	52	54	55	51	51	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.96	0.90	0.90	0.91	0.91	0.96	0.96	0.96	0.96	0.92	0.91	0.92		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	403	402	403	400	404	405	400	401	401	405	401	398	404	401	402		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	128	117	121	135	98	140	137	113	112	123	109	95	81	112	115		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	48	50	51	52	50	50	53	55	54	55	51	52	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.98	0.94	0.92	0.91	0.90	0.90		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟทำงาน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	33	32	32	33	32	31	32	33	32	33	33	33	33	32		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	401	407	399	392	399	400	401	400	401	402	400	401	399	403	402		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	105	96	92	77	89	92	96	93	93	85	91	67	79	72	72		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	49	52	53	51	52	57	57	51	49	51	50	52	54	54		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.96	0.97	0.98	0.96	0.96	0.96	0.98	0.98	0.95	0.94	0.94	0.91	0.92		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	401	407	401	398	398	401	400	399	398	401	402	401	400	402	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป)	101	96	88	84	98	102	103	89	86	89	102	99	84	103	101		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมนุมิเนียมเปอร์ (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	54	52	54	50	51	50	50	51	52	50	50	52	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.96	0.94	0.93	0.92	0.96	0.94	0.92		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟทำงาน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		31	31	32	32	31	31	32	31	31	32	32	33	32	34	34		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก ; โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	403	398	398	400	399	401	402	403	401	AE	401	404	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	81	78	76	87	92	98	78	86	120	86	96	83	72	78	76	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	51	52	53	53	54	56	60	55	59	52	51	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.98	0.97	0.94	0.98	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	398	398	401	399	399	396	400	399	400	397	401	400	403	401	397	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	76	78	86	98	89	101	97	77	82	99	99	102	87	98	99	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	52	54	51	52	53	51	60	50	50	51	50	51	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.97	0.94	0.96	0.97	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.94	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์พร้อมปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	32	32	33	32	32	32	33	33	32	32	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก ; โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)			405	404	401	400		403		404				402		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)		8	101	96	88	86	7	80		92				87		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C	53	43	60	52	51	52	0	51		62				55		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0901	0 925	096	096	096	096	095	095	096	091				093		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,... 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				A		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	403	406	405	399	396	397	396	398	395	394				403		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	70	83	101	99	96	96	80	83	80	92	8			96		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C	53	43	5	51	50	52	51	50	51	5				51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0901	0.925	091	096	096	096	0.92	095	0.91	091	0			095		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal On	on	on	on	on	on	on	on	on	on	N	on			on	on	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - O	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์พร้อมปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	33	33	32	33	33	33	33	32	32	34	05	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก ; โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	402	400	402	404	400	403	401	400	403	401	402	403	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	80	83	91	84	79	83	96	89	88	88	93	113	102	96	98	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	53	54	52	54	54	51	50	49	51	48	50	50	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.97	0.95	0.97	0.95	0.96	0.94	0.96	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	398	399	403	401	400	399	404	400	399	401	400	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	84	83	102	98	94	97	91	108	102	111	108	90	86	108	120	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	52	55	51	54	52	52	52	53	52	51	49	48	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.94	0.96	0.97	0.96	0.97	0.95	0.94	0.96	0.96	0.95	0.97	0.95	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์พร้อมปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	30	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก ; โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	399	400	402	400	401	405	402	414	403	404	401	404	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	100	7194	6178	5564	5264	88	122	129	136	114	110	113	116	130	123	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	46	56	46	43	52	50	47	45	45	48	48	49	48	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.98	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	396	400	402	400	397	399	402	402	402	401	398	401	403	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	99	7136	6129	5651	5249	92	117	128	130	137	132	123	117	113	120	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมนุมินิมอมปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	46	52	46	44	51	48	45	47	47	48	48	49	50	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.97	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	0.95	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.98	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal On	on	on	on	on	on	on	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์พร้อมปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	31	31	31	33	31	31	31	31	31	33	33	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	KB	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก | โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	404	402	405	401	403	405	401	403	401	402	403	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	81	81	121	115	105	69	77	91	99	136	131	96	121	130	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	41	44	50	49	48	51	54	52	51	54	53	51	51	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.998	0.992	0.91	0.93	0.96	0.99	0.91	0.995	0.995	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	403	401	405	401	402	403	402	403	401	400	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	115	92	93	106	81	136	90	106	128	93	121	106	100	93	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	48	52	50	51	50	50	51	50	51	51	50	50	51	50	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.991	0.992	0.99	0.996	0.99	0.99	0.998	0.997	0.996	0.993	0.996	0.995	0.995	0.995	0.995	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	N	N	N	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	34	33	33	33	32	32	32	32	32	31	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	สุทัศ	สุทัศ	สุทัศ	ณัฐ	สุทัศ	สุทัศ	สุทัศ	สุทัศ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	สุทัศ	สุทัศ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				ณัฐ			ณัฐ									
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก | โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	400	403	402	404	405	401	403	402	401	401	402	404	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	108	139	111	122	99	117	122	125	128	119	128	119	115	109	119	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	55	50	55	53	54	50	51	52	51	53	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.95	0.96	0.99	0.96	0.96	0.97	0.95	0.98	0.98	0.97	0.98	0.99	0.99	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	404	401	401	404	405	403	402	401	401	397	401	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	150	83	86	102	119	117	122	102	92	119	118	94	126	122	107	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	53	52	54	55	53	52	52	52	51	55	50	49		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.93	0.95	0.94	0.91	0.91	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.99		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง					ณัฐ											
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก | โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	403	400	406	406	401	400	403	399	401	400	400	400	403	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	136	126	80	75	75	110	93	126	130	90	133	80	89	110	126	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	51	47	50	49	47	49	50	50	50	51	49	49	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.96	0.99	0.95	0.99	0.96	0.96	0.95	0.94	0.97	0.96	0.95	0.93	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	401	400	401	401	400	402	401	401	400	403	401	403	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	128	99	119	119	102	113	118	121	96	93	89	100	110	130	109	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	45	46	49	50	48	49	50	50	50	50	50	51	48	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.97	0.97	0.95	0.96	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,... 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	31	32	32	30	30	31	31	32	32	32	31	31	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				ณัฐ								ณัฐ				
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก | โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	401	403	400	402	400	402	401	402	400	401	403	400	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	136	127	122	118	124	142	130	139	127	116	131	136	121	116	116	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	50	49	51	50	52	50	51	51	50	50	49	48	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.995	0.994	0.995	0.996	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.995	0.993	0.996	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	403	404	401	402	400	1103	1100	1100	1100	401	402	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	102	131	98	100	66	91	107	113	100	100	106	110	130	101	91	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	49	49	50	46	49	50	50	51	52	51	50	50	49	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.991	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.992	0.995	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	/	/	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	Ps	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		29	30	29	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	ณัฐ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง				ณัฐ												
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566																	หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	377	379	400	400	398	401	400	399	397	403	400	399	402	401	400			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	102	111	106	62	101	110	102	101	99	112	100	111	96	100	97			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	56	51	53	52	54	51	53	55	54	52	51	50	52			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.95	0.96	0.95	0.91	0.96	0.97	0.94	0.94	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	400	403	401	400	398	400	399	400	396	402	401	403	402	400	399			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	92	96	93	105	99	113	109	95	100	106	96	112	130	101	103			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	54	50	51	52	53	51	53	52	53	53	50	51	52			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.97	0.94	0.94	0.95	0.95	0.97	0.96	0.96	0.96			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																		

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566																	หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	403	400	401	404	397	400	401	407	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	118	56	83	87	80	90	87	130	121	96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	51	54	54	54	54	52	53	55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	401	401	400	399	398	400	400	401	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	97	126	103	97	96	86	86	120	112	108	66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	50	54	54	53	54	50	53	55	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.97	0.96	0.97	0.98	0.94	0.94	0.96	0.93	0.95	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	30	31	33	33	33	32	32	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																		

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA — แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน พฤศจิกายน ปี 2566																	หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	399	401	402	400	393	400	404	400	399	401	396	402	400			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	93	96	122	111	102	103	95	135	132	121	102	86	95	100	93			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	53	46	50	55	50	52	52	53	50	51	51	51	52	50			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.94	0.96	0.95	0.96	0.94	0.96	0.94	0.94	0.91	0.91	0.95	0.96	0.96	0.95			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	400	400	403	401	405	408	401	408	399	402	401	403	402			
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปที่)	96	110	91	101	89	116	104	151	99	96	109	92	95	101	128			
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	55	53	54	52	51	52	51	49	50	52	51	51	53			
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.97	0.94	0.94	0.95	0.94	0.95	0.94	0.92	0.95	0.96	0.96	0.95	0.94			
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	31	30	30	29	30	30	31	30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																		

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	403	400	402	405	401	403	404	402	401	404	402	399	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	122	143	100	116	132	141	131	145	143	126	116	140	114	122	113		
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	59	54	55	56	51	52	53	54	53	50	51	50	52	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.97	0.94	0.95	0.94		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	400	403	401	403	401	401	404	402	401	400	402	400	398		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	84	51	96	108	49	115	104	98	143	98	116	110	114	109	126		
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	59	51	53	53	54	53	50	51	54	51	50	52	51	50	53		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.95	0.96	0.94	0.93	0.96	0.95	0.94	0.93	0.94	0.93	0.93	0.96	0.93		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		✓	✓			✓	✓											
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	33	34	32	32	32	32	31	30	30	30	32	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	401	400	409	402	406	400	406	402	400	401	400	401	404	402		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	57	93	87	96	95	106	132	94	99	100	113	126	117	99	126		
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	55	56	54	55	55	54	52	51	53	54	54	53	54	55		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.91	0.94	0.96	0.94	0.94	0.94	0.93	0.93	0.95	0.94	0.94	0.96	0.94	0.94		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	406	401	400	402	401	400	403	401	400	403	401	400	405	406		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	95	92	104	114	114	93	84	93	95	107	121	106	132	102	157		
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	57	54	57	54	54	56	53	51	53	53	52	52	50	54		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.96	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.94	0.94	0.95	0.97	0.95		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	33	32	32	32	33	33	33	33	32	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA แอชตัน อโศก พระราม 9

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	407	400	402	401	400	401	403	401	404	400	400	400	401	406	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	98	111	97	120	84	74	61	76	70	92	71	92	85	82	121	135	
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	54	55	53	54	55	55	55	54	52	53	54	53	53	51	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.94	0.96	0.97	0.98	0.94	0.93	0.93	0.93	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (สีเขียวตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	400	403	405	405	406	406	400	401	401	401	405	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	97	102	64	82	65	109	92	114	122	140	197	135	127	109	94	117	
	สถานะเซอร์ ACB (ปกติเซอร์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	53	52	53	54	53	50	52	54	53	52	52	50	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.94	0.94	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	402	401	401	400	401	400	402	404	401	400	402	400	402	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	82	99	135	107	96	126	118	109	122	121	97	107	101	99	100	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	55	54	52	53	49	50	50	56	53	55	56	53	54	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.93	0.96	0.95	0.95	0.94	0.95	0.93	0.96	0.94	0.95	0.95	0.96	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	402	404	398	400	401	401	402	402	398	405	401	403	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	106	111	99	100	96	101	99	102	86	95	95	85	111	102	95	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	52	53	52	53	53	52	53	54	52	54	55	52	50	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.97	0.94	0.96	0.94	0.96	0.95	0.95	0.98	0.94	0.97	0.99	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องเป็นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	32	33	32	31	32	31	32	32	32	32	32	33	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	403	400	401	400	400	403	404	402	400	400	401	402	403	402	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	96	108	116	113	99	98	102	117	114	106	95	97	101	97	108	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	53	54	53	53	53	60	59	56	57	59	55	52	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.95	0.97	0.95	0.95	0.94	0.95	0.96	0.97	0.97	0.93	0.92	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	400	400	400	406	404	402	401	403	401	400	402	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	116	120	118	98	110	121	106	107	112	119	105	99	107	117	121	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	51	52	53	51	51	55	56	52	55	52	51	54	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.91	0.96	0.95	0.94	0.93	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องเป็นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	31	32	32	32	33	32	32	33	34	33	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน ตุลาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	403	400	405	401	400	402	402	405	401	400	403	401	402	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	97	106	131	114	88	95	96	83	99	96	94	95	78	85	80		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	55	55	56	55	52	49	57	52	58	53	54	51	56	50		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.98	0.95	0.96	0.97	0.95	0.95	0.96	0.94	0.98	0.98	0.96	0.94	0.95	0.94		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	404	403	401	403	401	403	401	406	405	402	400	401	401	402		
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	102	94	95	96	103	102	115	102	118	110	106	92	117	120	102		
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	53	54	53	55	50	52	49	50	51	54	53	55	57	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.91	0.95	0.93	0.94	0.96	0.95	0.96	0.97	0.93	0.97	0.96	0.96	0.95		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องเป็นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	33	32	32	32		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	402	403	400	404	400	400	403	401	400	401	400	401	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	116	89	106	99	86	91	108	90	96	113	126	99	96	89	110	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	54	55	53	52	52	51	52	53	52	52	53	60	75	64	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.93	0.95	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	403	403	402	400	398	401	400	401	404	401	402	401	400	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	102	117	106	91	90	86	99	113	128	120	132	99	130	104	119	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	53	52	50	50	51	50	51	52	51	53	65	71	68	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.93	0.96	0.96	0.96	0.95	0.93	0.96	0.95	0.96	0.93	0.94	0.94	0.92	0.93	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องเป็นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	33	33	33	33	34	32	33	33	32	33	33	32	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	401	403	402	403	404	401	404	402	403	401	404	405	405	402	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	112	79	116	80	76	102	87	87	98	100	97	107	122	113	98		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	52	54	52	53	54	52	53	52	50	46	49	45	49	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.96	0.95	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.97	0.95	0.95	0.95	0.94	0.96	0.95		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	400	404	402	400	401	402	404	401	400	398	404	404	406	404	400		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	97	76	96	94	92	82	92	102	113	98	91	114	109	98	90		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	49	48	53	50	53	50	54	51	52	51	50	51	50	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.94	0.95	0.96	0.96	0.95	0.97	0.96		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์ทเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์ทเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	32	33	33	33	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	กพ																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	402	401	400	398	403	401	402	404	401	400	403	401		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	113	100	96	88	95	92	89	81	88	97	89	91	86	93	96		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	50	52	53	53	50	52	50	52	54	51	52	50	52	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.93	0.95	0.97	0.96		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,... 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	398	404	401	400	402	401	397	395	398	400	403	399	399	401	399		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	96	101	99	91	51	54	50	86	88	94	101	86	92	99		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	53	51	54	52	52	51	48	50	50	52	53	52	53	50		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.96	0.95	0.94	0.96	0.99	0.96	0.97	0.98	0.95	0.94	0.96	0.97	0.97		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์ทเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์ทเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	31	32	32	33	33	33	33	32	32	33	33	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	กพ																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	403	404	400	403	401	402	403	403	407	403	403	403	400	400	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	102	114	106	116	92	117	119	116	117	117	117	117	101	85	98	90	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	54	52	52	53	53	52	53	51	53	51	53	50	48	50	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.94	0.95	0.94	0.96	0.97	0.99	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	402	401	399	396	400	402	401	401	401	402	399	403	400	400	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	88	96	96	112	118	117	94	116	117	117	117	117	121	113	118	105	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	52	51	50	50	50	51	53	51	51	51	51	52	50	51	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.91	0.94	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์ทเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์ทเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	32	33	33	32	33	32	32	32	32	33	33	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	กพ																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : OMEGA แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	401	405	399	400	402	399	400	403	400	399	401	400	401	402	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	99	71	93	109	123	109	92	101	93	94	90	93	98	92	98	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	51	54	52	54	52	53	52	51	52	52	52	52	52	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.94	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดสลอตเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่มีแรงดันไฟฟ้า)	398	399	399	400	399	398	399	402	398	401	399	401	399	396	396	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	92	110	138	112	120	117	98	99	118	109	85	92	83	86	82	102	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ขุดมฺภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	50	55	52	52	54	53	51	55	54	51	51	50	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.95	0.93	0.93	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์ทเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์ทเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	32	33	33	32	33	32	32	32	32	33	33	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	กพ																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2568															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	401	402	401	400	403	401	401	400	402	404	400	401	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	96	106	100	97	106	100	109	100	103	96	109	116	102	103	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	54	55	54	54	54	54	54	54	55	54	54	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	400	401	400	400	402	400	401	400	401	402	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	91	99	97	99	96	93	99	99	89	96	93	90	98	99	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	53	54	54	53	53	54	54	54	53	54	54	53	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.95	0.96	0.96	0.97	0.95	0.9	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,... 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	34	34	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค □ รอบเช้า ■ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	406	399	405	406	401	406	405	[illegible]	402	404	401	406	404	406	405	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	107	111	91	90	101	70	75	89	85	101	112	65	66	113	110	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	44	48	54	51	53	54	55	54	52	51	53	50	44	45	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.99	0.98	0.93	0.98	0.91	0.95	0.95	0.96	0.99	0.94	0.98	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	409	406	405	406	404	401	402	402	401	405	403	407	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	97	100	135	102	97	140	116	111	105	95	95	135	85	95		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	49	51	52	52	53	52	53	51	52	53	52	50	51	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.99	0.95	0.98	0.92	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.97	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	36	35	36	35	33	33	32	33	34	33	34	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า □ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	399	400	398	400	400	403	403	400	401	404	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	104	100	102	103	101	97	103	102	99	98	90	106	102	100	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	55	52	53	54	52	55	54	54	53	53	53	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.95	0.96	0.97	0.96	0.97	0.93	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	404	400	399	399	401	400	401	402	400	402	400	403	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	97	99	100	105	100	100	99	99	101	100	98	93	96	98	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	54	53	52	53	54	53	53	54	53	53	52	52	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.93	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	33	33	33	33	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค □ รอบเช้า ■ รอบบ่าย □ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	401	396	399	400	401	404	401	399	401	399	400	400	401	404	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	96	93	86	99	91	89	91	90	96	96	91	113	88	110	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	49	52	51	54	50	50	52	54	52	52	50	54	53	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.92	0.95	0.96	0.95	0.97	0.96	0.96	0.95	0.97	0.97	0.96	0.97	0.95	0.96	0.93	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์/ใส่แรงดันไฟฟ้า)	405	401	402	400	400	400	402	401	400	400	398	401	400	405		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	91	97	96	97	90	91	80	93	80	89	96	87	100	103	87	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	50	49	53	52	52	54	53	50	52	50	48	49	53	45	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.97	0.99	0.97	0.97	0.96	0.96	0.94	0.97	0.96	0.97	0.95	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	32	33	34	34	32	34	34	35	35	34	33	34	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[signature]															

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	403	401	400	402	401	405	404	397	399	397	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	110	85	57	107	116	110	110	113	116	95	86	112	108	103	101	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	47	49	52	45	46	53	52	54	55	56	53	54	55	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.97	0.97	0.95	0.97	0.96	0.97	0.95	0.95	0.97	0.98	0.95	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	403	400	402	401	399	403	401	403	406	399	398	400	395	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	110	110	85	98	97	109	109	96	89	92	102	120	99	97	86	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	46	47	46	47	48	50	53	52	53	52	58	54	54	53	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.94	0.96	0.96	0.95	0.97	0.97	0.95	0.94	0.96	0.94	0.97	0.94	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A								
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	34	35	34	35	34	35	36	36	35	36	35	35	35	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารป_ จำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	396	402	402	401	400	401	407	396	402	405	400	401	397	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	95	83	155	108	136	153	102	103	127	195	114	150	92	87	89	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	55	55	54	55	56	56	53	54	52	53	52	52	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.95	0.94	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	406	397	403	401	402	402	400	401	401	401	403	399	400	401	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	113	112	100	109	93	98	109	106	148	130	206	110	98	120	97	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	54	52	54	52	53	52	54	55	53	53	52	52	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	35	34	33	34	33	32	32	34	34	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	398	400	400	398	401	404	398	400	402	401	404	398	404	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	86	96	97	96	101	86	91	67	97	84	93	87	90	96	87	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	52	52	50	50	53	50	52	53	54	52	54	51	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.99	0.96	0.96	0.99	0.97	0.91	0.99	0.95	0.96	0.94	0.96	0.89	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	/	/	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	401	400	400	400	403	401	400	399	401	402	401	402	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	96	86	90	100	21	80	96	86	91	58	101	12	96	81	89	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	53	50	51	50	52	50	50	52	53	51	52	44	52	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.94	0.97	0.98	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	/	/	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	34	34	33	34	35	32	33	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารปร ัวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
ไประดมุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	403	401	403	400	401	402	400	399	399	406	403	401	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	98	101	143	135	99	106	123	101	104	97	101	125	97	120	120	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	55	57	53	54	55	52	51	51	50	53	50	49	51	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.91	0.96	0.95	0.95	0.99	0.99	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	405	405	403	401	401	399	396	400	401	404	396	401	399	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	108	100	91	107	106	100	99	101	100	95	97	102	100	89	97	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)																
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	53	54	55	55	55	52	55	54	55	52	53	51	52	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	33	33	34	34	33	33	33	32	32	34	33	33	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	405	402	403	400	403	400	402	403	399	400	406	400	403	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	87	94	95	91	115	127	119	127	117	122	94	16	138	15	99	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	57	57	57	58	58	58	54	56	54	55	57	58	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.91	0.95	0.95	0.91	0.91	0.97	0.95	0.88	0.96	0.95	0.96	0.95	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	404	405	403	401	400	402	404	400	401	405	405	401	407	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	121	125	129	94	87	119	132	121	106	113	101	114	126	113	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	57	56	56	51	51	56	57	56	57	56	56	55	57	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.96	0.96	0.94	0.94	0.96	0.96	0.95	0.98	0.96	0.97	0.94	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	แบรคเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		29	29	28	28	28	28	29	28	32	33	30	32	31	28	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	399	402	400	401	401	400	401	399	398	401	404	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	116	96	118	97	126	124	90	93	94	94	91	93	91	86	88	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	56	53	53	52	53	54	53	52	51	52	53	50	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.95	0.94	0.96	0.94	0.95	0.91	0.91	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	402	400	403	401	402	400	403	403	401	399	398	401	403	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	84	76	91	86	99	97	85	100	89	96	79	86	91	95	96	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	55	53	55	56	54	55	53	54	54	50	52	53	52	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.93	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.98	0.98	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	แบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	33	32	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	404	402	403	400	401	402	401	401	402	401	400	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	106	95	112	130	127	130	136	96	99	99	93	127	113	79	88	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	50	51	50	53	52	54	55	55	54	54	54	55	55	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.93	0.91	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	401	403	401	400	401	400	404	401	400	400	401	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	97	101	100	116	107	102	119	105	94	93	86	156	133	81	89	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	53	52	54	53	53	53	54	53	53	53	53	54	54	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.96	0.96	0.94	0.93	0.96	0.96	0.97	0.93	0.96	0.93	0.95	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	แบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	35	34	35	34	34	35	33	33	33	33	35	34	35	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List
อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9
หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2566															หมายเหตุ
		15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	401	400	399	398	400	402	402	404	401	404	401	404	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	75	93	86	106	101	92	105	112	48	52	58	51	89	84	103	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	50	55	53	54	52	55	55	53	54	52	53	53	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.96	0.94	0.95	0.94	0.91	0.94	0.92	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	399	400	400	401	401	397	405	401	402	403	405	399	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	82	153	106	101	177	96	150	69	120	100	112	93	64	91	85	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	55	54	53	52	56	50	54	51	54	53	53	52	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.95	0.96	0.92	0.91	0.95	0.91	0.91	0.95	0.97	0.95	0.97	0.91	0.95	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งแบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	แบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS แบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	32	34	33	33	32	32	32	32	32	32	31	32	31	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	403	409	402	400	401	404	402	405	401	42	405	402	402	406	399	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	95	90	98	88	96	111	99	74	89	116	122	88	84	83	106	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	57	57	56	57	58	57	52	53	57	57	56	57	55	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.92	0.94	0.95	0.97	0.95	0.96	0.91	0.95	0.96	0.97	0.97	0.92	0.92	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	403	402	401	399	402	403	400	403	401	402	403	402	401	406	399	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	116	142	111	122	118	132	122	118	115	106	114	105	118	105	99	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	59	57	58	57	57	56	57	56	56	57	54	51	58	57	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.96	0.97	0.95	0.94	0.97	0.94	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.99	0.99	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	35	34	33	33	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	404	401	404	403	401	405	402	401	407	402	401	400	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	74	62	233	101	120	157	108	168	149	246	167	157	127	196	137	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	58	56	58	57	58	59	58	59	58	58	58	59	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.92	0.93	0.94	0.97	0.96	0.94	0.94	0.96	0.97	0.97	0.98	0.96	0.94	0.93	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	405	403	401	406	406	405	405	405	404	406	404	404	405	405	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	97	96	164	117	113	63	77	126	136	135	101	118	90	143	112	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	59	57	56	58	58	57	56	59	56	58	57	58	58	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.92	0.93	0.99	0.99	0.98	0.95	0.94	0.98	0.99	0.99	0.99	0.97	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	34	33	33	33	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	399	402	401	402	400	401	402	401	403	398	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	106	106	104	103	109	99	112	93	64	98	88	76	93	94	96	100	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	55	56	56	58	52	55	56	55	56	52	51	52	51	52	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.99	0.95	0.96	0.95	0.93	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	0.95	0.93	0.94	0.99	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	400	400	401	400	401	402	405	405	402	402	400	401	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	119	91	92	121	112	118	121	113	96	125	113	111	128	164	127	119	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	57	57	55	57	56	55	56	55	55	55	56	56	57	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.99	0.93	0.99	0.96	0.94	0.96	0.96	0.94	0.94	0.94	0.96	0.94	0.94	0.99	0.99	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, ..12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	34	33	33	33	32	33	33	32	32	32	32	33	33	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	400	401	402	404	400	402	401	400	402	400	404	402	406	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	97	104	109	139	117	109	130	108	62	87	98	101	130	187	86	96	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	55	56	66	59	57	56	55	54	53	54	51	57	57	58	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.95	0.91	0.96	0.95	0.95	0.97	0.98	0.96	0.98	0.96	0.99	0.98	0.97	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	401	400	400	399	402	401	403	402	403	403	409	401	406	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปป์)	119	139	126	102	128	99	139	126	132	126	130	112	130	101	145	106	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	55	56	57	56	56	54	55	52	54	52	56	56	57	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.93	0.96	0.92	0.98	0.95	0.96	0.97	0.96	0.97	0.96	0.99	0.96	0.99	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	33	33	33	33	33	35	33	33	33	33	33	34	33	32	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร . ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	401	400	403	402	399	403	401	403	400	401	400	403	400	399	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	182	125	99	106	151	118	136	147	96	84	103	174	161	133	122	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	55	54	54	57	57	56	55	54	54	53	52	53	51	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.97	0.95	0.92	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.99	0.96	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	M	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	400	399	401	400	402	400	400	401	400	402	405	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	134	101	86	94	102	98	89	154	108	113	111	94	102	146	82	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	50	52	52	52	58	57	53	55	55	50	56	57	56	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.93	0.96	0.95	0.96	0.95	0.93	0.96	0.97	0.95	0.95	0.96	0.94	0.95	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณหมู่มิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	34	34	34	33	34	34	33	34	35	35	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	399	401	399	400	400	[illegible]	404	399	401	399	402	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	94	72	83	74	95	75	97	[illegible]	82	106	98	72	110	86	96	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	56	56	54	57	54	56	[illegible]	55	54	52	54	54	56	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.98	0.98	0.97	0.96	0.98	[illegible]	0.96	0.98	0.98	0.96	0.97	0.94	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	400	398	402	403	403	400	[illegible]	402	401	400	401	401	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	91	67	102	117	121	110	115	[illegible]	122	97	110	126	130	112	108	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	53	54	51	54	52	[illegible]	54	55	54	56	54	54	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.98	0.94	0.87	0.99	0.96	0.97	[illegible]	0.96	0.95	0.94	0.94	0.94	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	[illegible]	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	[illegible]	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณหมู่มิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	34	34	34	34	36	34	[illegible]	35	34	35	35	34	35	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]							
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]															

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	[illegible]	400	403	401	403	401	405	404	402	400	402	398	401	405	399	405	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	96	84	108	103	115	104	200	104	108	99	121	122	136	128	132	134	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	55	53	55	55	57	52	55	56	50	54	55	55	56	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.99	0.95	0.94	0.95	0.96	0.95	0.95	[illegible]	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	401	402	401	399	398	404	402	401	402	401	399	400	398	401	399	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	102	95	99	100	101	95	140	113	112	106	110	116	104	112	113	127	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	53	53	56	55	57	56	54	55	55	55	54	53	55	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.97	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณหมู่มิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	33	34	33	34	35	36	36	35	35	36	33	34	32		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	404	401	400	400	401	400	402	401	403	400	401	[illegible]	399	403	[illegible]	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	118	107	76	101	68	106	112	68	69	104	72	113	104	96	110	110	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	56	54	55	53	52	53	54	54	52	54	56	52	53	52	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.93	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	399	399	401	407	401	401	400	401	402	403	400	401	400	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	93	121	90	100	95	68	88	116	99	100	85	92	76	81	77	76	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	56	56	54	52	54	56	56	54	54	54	53	50	52	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.98	0.94	0.95	0.97	0.95	0.95	0.96	0.94	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบคุณหมู่มิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง	[illegible]								[illegible]								
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[illegible]																

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	402	402	401	404	406	400	402	400	407	400	407	400	402	400
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	93	100	110	126	139	96	64	93	139	127	111	109	100	100	92	86
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 60 C)	54	54	54	51	50	50	45	52	50	52	54	52	50	52	54	51
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.97	0.95	0.96	0.94	0.96	0.97	0.96	0.96	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	400	402	401	404	406	400	400	402	401	400	400	400	400	400
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	99	111	130	117	89	106	127	109	100	100	100	61	100	102	79
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	53	54	53	50	51	50	50	50	53	52	52	55	52	52	52
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.97	0.95	0.95	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	35	35	35	36	37	35	34	36	35	35	35	35	35	35
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ต้	ชัย	ชัย	ว	ธ	A	ท	ธ	/	/	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	402	400	401	400	402	402	400	402	402	401	405	404	402	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	96	85	100	113	90	115	110	99	113	129	111	98	106	120	113	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	56	55	54	55	54	54	54	53	54	54	56	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.97	0.95	0.95	0.96	0.97	0.97	0.97	0.95	0.93	0.95	0.96	0.97	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	402	401	402	403	400	407	401	400	400	398	401	400	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	123	77	69	79	64	63	66	100	102	99	89	121	113	118	97	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	49	52	47	49	50	49	50	56	56	54	46	55	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.97	0.95	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.95	0.92	0.96	0.95	0.97	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	35	35	35	35	35	35	34	35	35	35	35	35	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	/	/	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	400	401	401	400	399	400	403	400	400	401	400	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	111	117	108	100	97	101	111	120	101	106	103	110	103	101	96	103	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	55	45	49	50	52	52	55	55	54	53	55	52	55	55	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.94	0.95	0.94	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.95	0.98	0.98	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	400	402	400	399	401	401	399	400	400	401	401	403	402	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	96	119	100	102	97	98	113	100	86	95	96	104	99	96	99	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	57	56	55	56	55	54	55	54	54	55	52	55	54	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	35	35	35	34	34	34	33	34	35	34	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	/	/	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	401	402	399	400	399	401	407	403	402	402	405	402	404	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	120	98	105	112	121	109	119	91	108	101	114	124	116	109	96	102	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	54	56	52	56	54	54	53	54	55	50	55	54	55	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.97	0.95	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	404	403	402	400	400	399	400	401	400	401	401	400	405	400	403	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	95	95	98	96	100	97	102	97	86	90	102	93	99	119	88	96	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	52	54	52	56	56	54	52	53	52	52	55	53	54	53	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.97	0.94	0.97	0.97	0.96	0.97	0.96	0.96	0.99	0.96	0.98	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	/	/	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	ชัย	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG-SF-007 / REV 02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	460	A01	399	409	408	402	400	403	393	399	396	401	400	403	408	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	90	100	102	125	99	93	106	99	55	113	120	118	111	96	103	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	54	54	53	53	54	55	55	55	56	53	54	55	55	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.99	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.99	0.99	0.99	0.97	0.96	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	400	394	400	401	404	400	401	400	394	400	400	402	401	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	100	101	97	99	109	95	83	103	136	94	117	107	122	90	88	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	54	54	53	55	54	54	54	51	52	54	55	54	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.98	0.96	0.97	0.95	0.95	0.96	0.95	0.96	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OF	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น																	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30	32	34	31	34	34	34	35	34	31	32	33	34	32	32	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	401	402	401	402	402	404	402	406	405	406	403	400	401	400	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	98	68	86	85	83	72	58	98	79	87	113	100	102	101	112	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	50	51	53	54	53	54	56	57	55	56	54	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.98	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	403	399	403	400	400	402	396	404	406	407	401	400	400	400	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	101	114	96	90	93	89	101	86	98	87	109	108	107		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	56	58	53	54	52	52	54	55	53	54	54	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OF	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น																	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		29	31	33	33	33	33	34	36	35	33	33	34	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31*	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	A08	A04	402	403	400	402	A00	A01	400	400	400	402	406	399	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	127	120	101	113	102	99	123	106	97	116	105	121	96	119	111	154	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	45	44	50	52	53	53	53	53	53	53	54	53	50	51	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.97	0.97	0.95	0.97	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	399	A00	A01	400	401	401	404	A01	A03	402	400	403	401	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	107	95	86	85	92	97	86	76	86	99	110	99	95	96	87	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	45	45	49	47	50	52	51	50	51	50	52	53	53	52	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.97	0.97	0.96	0.97	0.96	0.94	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.94	0.99	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น																		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		37	35	36	35	37	35	35	34	34	35	36	34	35	37	39	35	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ :
รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

THE WORKS

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566																	หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	406	A04	404	398	404	A04	406	401	A05	402	401	402	A02	398	399	400		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	97	92	92	120	101	110	61	85	58	97	94	93	93	83	97	101		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	51	50	50	50	50	52	50	54	54	56	53	53	54	53		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.95	0.97	0.95	0.97	0.97	0.97	0.97	0.90	0.95	0.97	0.96	0.97	0.96	0.95	0.94		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)																		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ไม่แรงดันไฟฟ้า)	405	A07	403	A02	401	A05	405	406	405	404	400	401	A01	402	A00	A01		
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	154	138	106	101	102	95	80	111	128	132	95	102	112	120	111	121		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	55	52	51	55	50	51	50	51	53	55	55	56	58	51	52		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.99	0.97	0.99	0.97	0.96	0.95	0.96	0.92	0.96	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																			
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OF	OF	OF	OF	ON	ON	ON		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น																			
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	34	35	35	34	36	36	36	35	34	36	32	35	36	32	33		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																		

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร . OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	402	401	402	401	401	400	401	403	401	401	403	401	403	402	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	78	88	87	98	80	82	86	87	84	76	92	101	98	102	84	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	56	55	54	54	54	56	54	53	53	54	54	54	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.95	0.94	0.95	0.97	0.96	0.97	0.97	0.96	0.95	0.97	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	403	402	401	400	400	402	400	402	404	403	401	402	400	401	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	55	58	98	101	104	130	120	116	86	98	121	119	98	88	86	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	54	56	54	54	56	54	56	52	52	52	56	57	56	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.96	0.96	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	31	32	32	32	34	34	32	34	35	35	36	33	34		
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	400	402	401	403	405	403	400	400	403	401	402	405	404	404	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	98	103	196	109	113	130	96	136	125	159	149	143	157	136	169	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	57	56	58	56	58	55	55	58	58	56	59	58	56	56	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.96	0.97	0.98	0.96	0.95	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	401	403	402	404	403	402	401	399	402	405	401	406	401	402	401	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	160	114	137	110	124	154	106	113	134	125	117	126	139	111	176	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	56	56	57	59	54	55	57	54	57	57	57	57	58	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.94	0.95	0.97	0.96	0.95	0.96	0.95	0.95	0.96	0.97	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		37	37	36	36	36	36	36	35	35	36	36	37	35	35	36	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD

ENG SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 1/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : OMEGA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	402	402	403	403	400	401	402	401	401	402	403	404	401	401	400	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	95	100	112	103	98	87	77	83	97	88	96	92	80	106	89	98	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	51	53	55	53	52	50	52	54	53	52	44	48	49	50	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.94	0.96	0.97	0.96	0.90	0.96	0.96	0.97	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	400	402	404	402	399	400	401	400	405	401	400	404	401	400	402	403	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	107	107	119	121	101	96	88	87	110	111	81	64	80	59	86	83	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	56	57	56	54	50	52	52	50	52	53	55	55	54	52	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.96	0.97	0.96	0.95	0.97	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33	32	35	36	34	34	34	34	34	32	32	33	30	31	32	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG-SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA | **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ■ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	402	401	400	400	401	406	400	402	403	401	400	400	400	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	89	157	125	199	170	194	113	106	97	121	126	140	168	166	165	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	56	57	56	55	56	56	57	56	56	57	57	56	57	57	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.96	0.95	0.97	0.97	0.96	0.95	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใช้แรงดันไฟฟ้า)	400	400	401	403	402	405	400	404	401	401	400	402	400	401	400	400	
	โหลดที่ใช้งาน /กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	110	111	119	127	140	100	161	126	112	100	116	102	119	100	133	107	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	55	54	55	53	57	56	56	56	57	57	57	56	57	56	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.96	0.95	0.94	0.95	0.96	0.97	0.95	0.97	0.94	0.94	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5, 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	34	34	34	34	33	35	36	36	37	37	38	37	36	36	36	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	ศุภ	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ENG SF-007 / REV.02 / 2 กุมภาพันธ์ 2558 / Page 2/2

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	401	400	402	402	401	402	403	403	402	402	409	402	402	404	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	103	117	109	97	134	98	94	99	94	138	136	157	144	136	120	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	57	58	59	65	59	57	57	58	58	58	59	58	58	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.96	0.97	0.97	0.94	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.95	0.96	0.95	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	400	401	404	401	404	403	403	402	403	401	406	403	405	406	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	99	113	123	114	58	104	101	101	101	116	124	110	121	58		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	55	58	57	58	56	56	57	57	57	56	59	58	58	58	58	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.96	0.95	0.92	0.95	0.96	0.96	0.94	0.96	0.96	0.97	0.97	0.94	0.95	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าของ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		36	36	36	36	35	36	36	36	36	34	34	35	35	35	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	402	404	401	404	403	404	406	404	407	406	407	406	401	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	106	122	111	79	81	86	95	105	72	91	104	83	87	88		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	57	56	57	56	58	59	58	55	57	56	58	58	58	58	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.92	0.95	0.97	0.91	0.92	0.96	0.94	0.92	0.91	0.96	0.96	0.95	0.91	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	401	403	403	404	404	403	404	404	407	401	406	405	402	403	401	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	146	192	121	114	104	115	93	132	105	113	122	136	110	134	112	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	58	57	58	57	58	59	58	56	58	55	56	58	57	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.93	0.92	0.97	0.96	0.96	0.95	0.96	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าของ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		34	33	33	34	35	34	36	37	34	37	36	36	37	33	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ■ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	403	403	405	405	403	401	402	403	405	404	401	402	400	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	127	119	131	85	100	105	96	96	99	133	89	107	137	110	104	114	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	58	59	58	58	57	57	56	55	56	58	58	57	61	59	60	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.95	0.95	0.91	0.95	0.97	0.96	0.94	0.96	0.97	0.94	0.96	0.95	0.96	0.95	0.91	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	403	400	406	407	405	400	401	406	402	405	407	400	401	402	400	406	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	93	114	96	142	120	110	94	64	101	115	140	132	117	125	128	135	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	56	56	57	57	56	57	56	57	58	59	56	57	56	56	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.91	0.94	0.97	0.97	0.95	0.96	0.96	0.97	0.99	0.98	0.96	0.97	0.95	0.96	0.94	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าของ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35	34	35	36	36	35	37	35	36	36	36	36	36	34	34	34	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ALPHA **แอชตัน อโศก พระราม 9**

หมายเหตุ : รอบการตรวจเช็ค ☐ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ■ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กรกฎาคม ปี 2566															
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	400	398	399	399	399	399	400	401	403	401	401	402	401	404	403	405	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	127	90	98	106	84	85	88	86	84	94	94	94	94	98	98	109	
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	57	58	58	58	56	57	56	57	57	56	56	56	56	56	56	55	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.94	0.96	0.94	0.96	0.94	0.95	0.96	0.92	0.93	0.91	0.91	0.93	0.95	0.96	0.97	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S,T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)(ใส่แรงดันไฟฟ้า)	399	399	400	401	404	403	401	402	401	403	403	399	401	402	401	402	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	132	102	112	97	98	101	113	120	93	104	124	96	118	123	112		
	สถานะชาร์ท ACB (ปกติชาร์ทเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ดูดกลูมิเนียมอัดแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	56	56	57	56	56	56	56	57	56	56	56	56	56	56	56	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.95	0.95	0.96	0.96	0.94	0.93	0.94	0.97	0.93	0.93	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.95	
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สเต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,.. 12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)																		
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟฟ้าของ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32	32	32	31	30	31	30	31	32	32	32	32	32	33	34	33	
ผู้จดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

THE WORKS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.

ภาคผนวกที่ 13
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Fire Pump
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 02 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤศจิกายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูหัวแบ่งช่อง)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเปิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายและสวิตช์ Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 69 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 85 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1000
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณห้องระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร _____ วันที่ 30, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง _____ วันที่ 1, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 1, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 02 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤศจิกายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูหัวแบ่งช่อง)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเปิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายและสวิตช์ Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 60 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 85 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1120
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 2800 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณห้องระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร _____ วันที่ 30, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง _____ วันที่ 1, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 1, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP B2-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ :	Y (ธันวาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูหัวแบ่งช่อง)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเปิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายและสวิตช์ Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณห้องระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร _____ วันที่ 18, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง _____ วันที่ 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 28, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน	3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ :	Y (ธันวาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูหัวแบ่งช่อง)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเปิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายและสวิตช์ Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ _____ RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณห้องระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร _____ วันที่ 18, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง _____ วันที่ 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ 28, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-B2-01 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 0 เดือน

รหัสความถี่ : M (กันยายน 66) | ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากมาแผ่นยาง)	/	/	/	/	
วุตราร์ดแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเบิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผนและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 80 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 70 Deg C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง),960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 720 ลิตร	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 1800 RPM.	
ลายพานไดชาร์ท		/	/		
ลายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณทัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยนใหม่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศักดิ์ วันที่ 21, 9, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 21, 9, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 3, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-B2-01 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 0 เดือน

รหัสความถี่ : M (กันยายน 66) | ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากมาแผ่นยาง)	/	/	/	/	
วุตราร์ดแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเบิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผนและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 90 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 75 Deg C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง),960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 840	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 1800 RPM.	
ลายพานไดชาร์ท		/	/		
ลายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณทัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยนใหม่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 19, 10, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 20, 10, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 20, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร : FPP-B2-01 | อายุการใช้งาน : 3 ปี 01 เดือน

รหัสความถี่ : M (ตุลาคม 66) | ตำแหน่งที่ติดตั้ง : ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากมาแผ่นยาง)	/	/	/	/	
วุตราร์ดแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องทำเบิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผนและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 92 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 69 Deg C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง),960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 1000	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 2600 RPM.)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 26.00 RPM.	
ลายพานไดชาร์ท		/	/		
ลายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณทัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยนใหม่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			/		ระยะที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 19, 10, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 20, 10, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 20, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	2 ปี 10 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กรกฎาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ฐานปูนน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแม่นยาคู)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกระจกอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแลนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 44 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 65 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ ๕๑๐ ลิตร
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : วิกรินธ์ วันที่ 27, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 27, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 27, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	2 ปี 10 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กรกฎาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ฐานปูนน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแม่นยาคู)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกระจกอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแลนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 80 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 89 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 2500 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : วิกรินธ์ วันที่ 27, 7, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	2 ปี 11 เดือน
รหัสความถี่ :	M (สิงหาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ฐานปูนน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแม่นยาคู)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกระจกอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแลนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 90 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 85 Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1700 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : วันที่ 24, 8, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 28, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 28, 8, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

รหัสเครื่องจักร :	FPP-B2-01	อายุการใช้งาน :	2 ปี 11 เดือน
รหัสความถี่ :	M (สิงหาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ห้องปั๊มชั้น B2

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระดับที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ฐานปูนน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแม่นยาคู)	...	...	...	/	
ชุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกระจกอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจวัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแลนและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 90 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 90 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 65-85 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 85 Deg.C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง) 960 ลิตรจากจำนวน 1,200 ลิตร	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1800 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1700 RPM.
สายพานไดชาร์ท		...	...	/	
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...	/	
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและถังน้ำ	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยนอะไหล่					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงานหรือปีละครั้ง)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)			...		ช.ม ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ปีที่เริ่มใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย ช่างอาคาร : วันที่ 24, 8, 66

ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง : วันที่ 25, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 24, 8, 66

ภาคผนวกที่ 14
รายงานการตรวจเช็คและบำรุงรักษา Generator
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 02 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤศจิกายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูทั้งวงแม่เหล็ก)	/	/	/	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผงคีและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80 - 100 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 132 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 56 Deg. C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 810	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 1501 RPM	
สายพานไดชาร์ท		/	/		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 30, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 1, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 1, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 02 เดือน
รหัสความถี่ :	M (พฤศจิกายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูทั้งวงแม่เหล็ก)	/	/	/	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผงคีและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80 - 100 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 813 PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 149 Deg. C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 955	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ 1505 RPM	
สายพานไดชาร์ท		/	/		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 30, 11, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 1, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 1, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

THE WORKS

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ :	Y (ธันวาคม 65)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูทั้งวงแม่เหล็ก)	/	/	/	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผงคีและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80 - 100 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ Deg. C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ RPM	
สายพานไดชาร์ท		/	/		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 28, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 28, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

THE WORKS

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 03 เดือน
รหัสความถี่ :	Y (ธันวาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	/	/	/	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูทั้งวงแม่เหล็ก)	/	/	/	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	/	/	/	/	
สภาพกรองอากาศ	/	/	/	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	/	/	/	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	/	/	/	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	/	/	/	/	
สายแผงคีและสาย Control	/	/	/	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 80 - 100 PSI)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ PSI	
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ Deg. C	
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____	
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM)	/	/	/	ค่าที่วัดได้ _____ RPM	
สายพานไดชาร์ท		/	/		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		/	/		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	/	/	/	/	
ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		/	/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			/		ชม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : _____ วันที่ : 28, 12, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : _____ วันที่ : 28, 12, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : _____ วันที่ : 28, 12, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจอุปกรณ์เครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการดับเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงกว่าแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เทอร์มิสต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแผงพัดลมและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 62 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 75 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 980
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศุภกร วันที่ : 21, 9, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 21, 9, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 3, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 0 เดือน
รหัสความถี่ :	M (กันยายน 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจอุปกรณ์เครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการดับเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงกว่าแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เทอร์มิสต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแผงพัดลมและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 62 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 70 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 980
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : ศุภกร วันที่ : 21, 9, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 21, 9, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 3, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 01 เดือน
รหัสความถี่ :	M (ตุลาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจอุปกรณ์เครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการดับเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงกว่าแผ่นธาตุ)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เทอร์มิสต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแผงพัดลมและสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 62 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 63 Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 930
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 17, 10, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 20, 10, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 20, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร :	GEN-09-01	อายุการใช้งาน :	3 ปี 01 เดือน
รหัสความถี่ :	M (ตุลาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง :	ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจอุปกรณ์เครื่องยนต์)	...	...	...	✓	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดขณะที่ร้อนและหลังการดับเครื่องยนต์	...	...	...	✓	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	✓	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	✓	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	✓	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงกว่าแผ่นธาตุ)	...	...	...	✓	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	✓	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	✓	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	✓	
เทอร์มิสต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	✓	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	✓	
สายแผงพัดลมและสาย Control	...	...	...	✓	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 65 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg.C)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ Deg. C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 960
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	✓	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	✓	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	✓	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	✓	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ระบุ ที่ใช้ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา | รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly
โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ : 17, 10, 66
ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ : 20, 10, 66
ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ : 20, 10, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร : GEN-09-01	อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน
รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระยะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแผ่นขาว)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแมตต์และสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 81 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 106 Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1000
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1504 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณติดตั้งระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วิริยะ วันที่ 27, 7, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31, 7, 66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร : GEN-09-01	อายุการใช้งาน : 2 ปี 10 เดือน
รหัสความถี่ : M (กรกฎาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระยะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแผ่นขาว)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแมตต์และสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 94 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 86 Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณติดตั้งระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : จิรเดช วันที่ 27, 7, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 31, 7, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 31/7/66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Checklist

อาคาร : OMEGA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร : GEN-09-01	อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน
รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระยะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแผ่นขาว)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแมตต์และสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 92 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 86 Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1100
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณติดตั้งระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 24, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 25, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 25/8/66

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
Preventive Maintenance Check

อาคาร : ALPHA | แอชตัน อโศก พระราม 9 | เครื่องจักร : เครื่องกำเนิดไฟฟ้า / Generator

รหัสเครื่องจักร : GEN-09-01	อายุการใช้งาน : 2 ปี 11 เดือน
รหัสความถี่ : M (สิงหาคม 66)	สถานที่ติดตั้ง : ชั้น 9

รายละเอียด	M	H	Y	สภาวะปกติหรือไม่	หมายเหตุ
ตรวจเช็ค					
สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูระบบเครื่องยนต์)	...	...	...	/	
ระดับน้ำมันหล่อลื่น (วัดระยะที่ก่อนและหลังการเดินเครื่องยนต์	...	...	...	/	
ระดับน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	...	...	...	/	
ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูจากแผ่นขาว)	...	...	...	/	
จุดชาร์ตแบตเตอรี่	...	...	...	/	
สภาพกรองอากาศ	...	...	...	/	
สายพานพัดลม , หม้อน้ำ	...	...	...	/	
เกจ์วัดต่างๆ ด้านเครื่องยนต์	...	...	...	/	
แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	...	...	...	/	
สายแมตต์และสาย Control	...	...	...	/	
แรงดันน้ำมันหล่อลื่น (ค่ามาตรฐาน 60 - 100 PSI)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 96 PSI
อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง (ค่ามาตรฐาน 50 - 150 Deg C)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 80 Deg C
ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 3/4 ถัง)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 900
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (ค่ามาตรฐาน 1500 RPM.)	...	...	...	/	ค่าที่วัดได้ 1500 RPM
สายพานไดชาร์ท		...	...		
สายพานปั๊มเชื้อเพลิง		...	...		
ทำความสะอาด					
บริเวณติดตั้งระบายอากาศและรังผึ้ง	...	...	...	/	
ตู้ควบคุมไฟฟ้า	...	...	...	/	
ขั้วแบตเตอรี่	...	...	...	/	
เปลี่ยน					
กรองน้ำมันเครื่อง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองอากาศ (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ประมาณ 250 ชั่วโมงการทำงาน)		...	...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
แบตเตอรี่ (ประมาณ 2 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน
ท่อยางและสายพาน (ประมาณ 3 ปี)			...		ช.ม.ที่ใช้ _____ [ ] เปลี่ยน [ ] ไม่เปลี่ยน

รายละเอียดปัญหา

รายละเอียดการแก้ปัญหา

หมายเหตุ : M = Monthly H = Half Yearly Y = Yearly

โปรดระบุเครื่องหมาย ☑ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

ตรวจเช็คโดย : ช่างอาคาร : วันที่ 24, 8, 66

ตรวจสอบโดย : หัวหน้าช่าง : วันที่ 25, 8, 66

ทบทวนตรวจสอบโดย : ผู้จัดการอาคาร : วันที่ 25/8/66

ภาคผนวกที่ 15
กรมธรรม์ประกันภัยอาคาร

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2229 3000 โทรสาร 0 2229 3049 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
LINE ID@
www.dhipaya.co.th

#1

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ACCIDENTAL DAMAGE (PROPERTY) INSURANCE POLICY SCHEDULE

ชำระอากรแล้ว
ต้นฉบับ

รหัสบริษัท Company Code	DHP	ต่ออายุ (X) Renewal	ประกันภัยใหม่ ( ) New Business
กรมธรรม์ประกันภัยเดิมเลขที่ Previous Policy No.	14016-114-220060805	กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No.	14016-114-230064715

1. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address
นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9 และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่า และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารตามสัญญาว่าจ้าง

469 ถ.อโศก- ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย Location of Property Insured
469 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อำเภอ District ดินแดง จังหวัด Province กรุงเทพมหานคร ปล็อก Block 442X-007-I

2. ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance 1 ปี เริ่มวันที่ From 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. at hours to สิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:30 น. at 4.30 P.M. hours

3. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ Amount Insured under this policy 2,179,800,000.00 (Hereto 100%) บาท Baht

ประกันภัยสุทธิ Net Premium	762,930.00 (Hereto 100%) บาท Baht	อากรแสตมป์ Stamp Duty	3,052.00 บาท Baht	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	53,618.74 บาท Baht	รวม Total	819,600.74 บาท Baht

อัตราเบี้ยประกันภัย Premium Rate

4. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Material Damage

รายการที่ Item No.	รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of the Property Insured (Hereto 100 %)	จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured	ความเสียหายส่วนแรก Deductible
	ตามเอกสารแนบ		

5. จำนวนเงินเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยร่วม
Amount of Co-Insurance & Co-Insurers
ตามเอกสารแนบ

6. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและที่นี้เก็บหรือติดตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of building insured or containing the property insured — เป็นเจ้าของ As Owner (X) ผู้เช่า As Tenant ( )

จำนวนชั้น Number of Storey	จำนวนอุบัติหรือหลัง Number of Building -	พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area -	ตร.ม. m^2
7. สถานที่ใช้เป็น Occupancy คอนโดมิเนียมพักอาศัย	ระดับภัย Risk Exp. Code 1040	ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building 1	

8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีเอกสารแนบท้าย Clause and/or warranties attached ตามเอกสารแนบ

9. วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on 1 พฤศจิกายน 2566 วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผล Policy issued on 15 พฤศจิกายน 2566

☐ การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance ☐ ตัวแทนประกันภัย Agent ☒ นายหน้าประกันภัย Broker บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ License No 200033/2547

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

กรรมการ Director — กรรมการ Director

AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED
ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

ผู้จัดทำ Prepared by สกาวรณ์

ผู้ตรวจสอบ Checked by ปิยพร (ตำหรับสุดท้าย)

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2229 3000 โทรสาร 0 2229 3049 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
LINE ID@
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26.0000	Pol No. 14016-114-230064715 Endt No.

กรรมการ — กรรมการ — ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	566,748,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	199,362.00	บาท
อากรแสตมป์	794.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,940.92	บาท
รวม	213,056.92	บาท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2229 3000 โทรสาร 0 2229 3049 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
LINE ID@
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26.0000	Pol No. IA029599-23RBK Endt No.

กรรมการ — กรรมการ — ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	566,748,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	199,362.00	บาท
อากรแสตมป์	793.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,940.85	บาท
รวม	213,095.85	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท วิริยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20.0000	Pol No. 23100/POL/000341-104 Endt No.

กรรมการ — กรรมการ — ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	435,960,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	152,586.00	บาท
อากรแสตมป์	610.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	10,723.72	บาท
รวม	163,919.72	บาท

Approve Date 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10.0000	Pol No. F31FSH-003-000 (NKD-FAPA-23)
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	217,980,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	76,293.00	บาท
อากรแสตมป์	305.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	5,361.86	บาท
รวม	81,959.86	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Paholyothin 3 Road, Chomphon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900
TEL. 1734, 0 2273 9333
FAX 0 2930 2343
Line ID: @dhipaya
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7.0000	Pol No. 001-OLAR23-002263
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	152,586,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	53,405.00	บาท
อากรแสตมป์	214.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,753.33	บาท
รวม	57,372.33	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Paholyothin 3 Road, Chomphon Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900
TEL. 1734, 0 2273 9333
FAX 0 2930 2343
Line ID: @dhipaya
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6.0000	Pol No. IAR3526878I-23NBK
		Endt No.

ใช้เพื่อประทับตราในกรมธรรม์เท่านั้น

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	130,788,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	45,776.00	บาท
อากรแสตมป์	183.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,217.13	บาท
รวม	49,176.13	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0000	Pol No. 101-L-IND-23-000463
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	109,490,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	38,146.00	บาท
อากรแสตมป์	153.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,690.91	บาท
รวม	40,989.91	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1736, 0 2235 5555 โทรสาร 0 2235 5249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000315



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL. 1736, 0 2235 5555
FAX. 0 2235 5249
ISO 9001
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เบี้ยประกันภัยร่วม

เบี้ยประกันภัย (100%)	762,930.00	บาท
อากรแสตมป์	3,052.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	53,618.74	บาท
เบี้ยประกันภัยรวม	819,600.74	บาท

ผู้รับประกันภัยร่วม	ทุนประกันภัย	เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (28.0000%)	566,748,000.00	198,362.00	794.00	13,940.92	213,096.92
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (28.0000%)	566,748,000.00	198,362.00	793.00	13,940.85	213,095.85
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (20.0000%)	435,960,000.00	152,586.00	610.00	10,723.72	163,919.72
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (10.0000%)	217,980,000.00	76,293.00	305.00	5,361.86	81,959.86
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (7.0000%)	152,586,000.00	53,405.00	214.00	3,753.33	57,372.33
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (6.0000%)	130,788,000.00	45,778.00	183.00	3,217.13	49,176.13
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (5.0000%)	108,990,000.00	38,148.00	153.00	2,680.93	40,979.93

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1736, 0 2235 5555 โทรสาร 0 2235 5249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL. 1736, 0 2235 5555
FAX. 0 2235 5249
ISO 9001
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีผลรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงนามและมีชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	28.0000	Pol No. 14016-114-230064715
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	566,748,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	198,362.00	บาท
อากรแสตมป์	794.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,940.92	บาท
รวม	213,096.92	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1736, 0 2235 5555 โทรสาร 0 2235 5249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL. 1736, 0 2235 5555
FAX. 0 2235 5249
ISO 9001
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

1

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
It is hereby understanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specimens prevails :-

ประเภท	:	ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด(Industrial All Risks Insurance)
ผู้เอาประกันภัย	:	นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก พระราม 9 และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่า และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารตามสัญญาว่าจ้าง
ที่อยู่	:	เลขที่ 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สถานที่เอาประกันภัย	:	เลขที่ 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ระยะเวลาเอาประกันภัย	:	วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง	:	คอนโดมิเนียมพักอาศัย อาคาร A สูง 50 ชั้น 240 ยูนิต 2 Shop 1 ชั้นใต้ดิน อาคาร B สูง 46 ชั้น 353 ยูนิต 4 Shop 1 ชั้นใต้ดิน รวม 599 ยูนิต
ทรัพย์สินที่ทำประกันภัย / ทุนประกันภัย	:	ITEM I (ทรัพย์สินส่วนกลาง) สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (รวมฐานราก) รวมถึงส่วนปรับปรุงต่อเติมอาคาร โครงสร้างถาวรและไม่ถาวรต่างๆ กระจกหน้าต่างห้องชุด ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่มีมาพร้อมกับการก่อสร้าง สิ่งติดตั้งตรึงตราถาวร รั้ว กำแพง ประตูรั้ว ป้อมยาม ถนน ทางเดิน สวนหย่อม ต้นไม้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เสาอากาศหรือสายล่อฟ้า จานดาวเทียม CCTV ก๊าเหตาน วัตถุปูพื้น หินอ่อน ศาลพระภูมิ สระว่ายน้ำ รวมถึงน้ำในสระว่ายน้ำ และอุปกรณ์ส่วนควบ ฟิตเนสและศูนย์ออกกำลังกาย รวมถึงอุปกรณ์ส่วนกันทนาการ ส่วนบริการที่จอดรถ ระบบจอดรถอัตโนมัติ รถกอล์ฟ และระบบต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา ลิฟต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องปั๊มน้ำ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ชิ้นส่วน เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบดับเพลิง ระบบธุรกิจการ ระบบลิฟต์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1736, 0 2235 5555 โทรสาร 0 2235 5249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
TEL. 1736, 0 2235 5555
FAX. 0 2235 5249
ISO 9001
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
It is hereby understanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specimens prevails :-

2. นอกเหนือจากทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามหมายเหตุข้อ1 แล้ว สำหรับร้านค้าจะมีทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม ได้แก่สต็อกสินค้าทุกชนิด

ความคุ้มครอง : ความสูญเสียหรือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัยทุกชนิด เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยจากการลุกไหม้หรือระเบิด เนื่องจากการระอุตามธรรมชาติ ภัยสนามหญ้า ภัยอากาศยาน ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือดินถล่มได้น้ำ หรือสึนามิ ภัยยวดยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (รวมถึง ความเสียหายจากท่อน้ำดับเพลิงรั่ว Sprinkler Leakage) ภัยจากไฟป่า ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยจากการนัดหยุดงาน การประท้วง การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย การโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ (จร.2) ภัยจากการลุกไหม้หรือการระอุหรือการระอุตามธรรมชาติ และความสูญเสียหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ (Accidental Damage) ภายในวงเงินทุนประกันภัย

- ภัยน้ำท่วม จำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 500,000,000.- บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
- ภัยสนามหญ้า ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือดินถล่มได้น้ำ หรือสึนามิ คุ้มครอง เต็มวงเงินทุนประกันภัย (โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุในกรมธรรม์)
- ภัยจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารสถานที่เอาประกันภัย (ไม่รวมถึงการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์) ภายในวงเงินเต็มทุนประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Petchburi Road, New Petchburi
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3049
VAT 7%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

5

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

5. ความสูญเสียหรือเสียหายต่องานระบบหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า (Machinery Breakdown) รวมถึง ค่าเช่าเครื่องจักรเพื่อทดแทนเครื่องจักรที่เสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าออกแบบค่าตรวจสอบหรือทดสอบความเสียหาย ค่าวิชาชีพของวิศวกร ค่าดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร (ทส.1.17)
ภายในวงเงิน 150,000,000.- บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย
6. กรมธรรม์ฉบับนี้คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
อันเนื่องมาจากการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอย หรือการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงภัยเนื่องจากน้ำ และอุบัติเหตุต่างๆ เช่น การตกหล่น การชน การกระแทก (ทส.1.19)
ภายในวงเงิน 150,000,000.- บาทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และตลอดระยะเวลาประกันภัย
7. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่ง หรือต่อรั้ว หรือต่อประตู อันเนื่องมาจาก ลม ฝน ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น โดยจำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Petchburi Road, New Petchburi
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3049
VAT 7%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

7

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความรับผิดส่วนแรก : - ไม่มีความรับผิดส่วนแรก สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากการเดี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยจากดวงอากาศยาน ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยระเบิด ภัยจากการนัดหยุดงาน การประท้วง การจลาจล และการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) ภัยลูกเห็บ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า การโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการจัดแจะ และความสูญเสียของเงิน
- 3,000.-บาทแรกสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง เฉพาะอุบัติเหตุจากสาเหตุภายนอกอื่นๆ (Accidental Damage) การลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการจัดแจะ
- 7,500.-บาทแรก ต่อความสูญเสียหรือเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับความเสียหายต่อระบบ หรืออุปกรณ์เครื่องจักร (Machinery Breakdown) และความเสียหายต่องานระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Electronic Equipment)
- 10% ของความเสียหาย หรือขั้นต่ำ 10,000.-บาทแรกสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับภัยเนื่องจากน้ำ
- 10% ของความเสียหายหรือขั้นต่ำ 10,000.- บาทแรก ของความสูญเสียหรือความเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้ง สำหรับภัยน้ำท่วม

หมายเหตุ : หากเคลมใด มีความเสียหายส่วนแรกมากกว่า 1 รายการ ให้ใช้ความเสียหายส่วนแรกที่มีจำนวนสูงสุดมาคำนวณเพียงรายการเดียว

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Petchburi Road, New Petchburi
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3049
VAT 7%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

9

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

8. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause
อค./ทส.1.07 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย
9. Awnings, blinds, signs or other outdoor Fixtures or Fittings of any description Clause
อค./ทส.1.29 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ
10. Brands and Labels Clause
อค./ทส. 1.15 เอกสารแนบท้ายว่าด้วย ฉลากและเครื่องหมายการค้า
11. Breach of Condition Clause
อค./ทส.1.30 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข
12. Cancellation Clause (30 days)
อค./ทส.1.31 เงื่อนไขพิเศษว่าด้วย การยกเลิกกรมธรรม์
13. Capital Additional Clause (10% & 30 Days)
อค./ทส.1.21 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์สิน ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
14. Claim Payment on Account Clause
อค./ทส.1.33 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
15. Clearance of Drains Clause
(Limit of Bht. 50,000,000.- per occurrence and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยค่าใช้จ่ายในเรื่องของท่อ
(ภายในวงเงิน 50,000,000.-บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
16. Computer Systems Records Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยระบบการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
17. Contract Price Clause
อค./ทส. 1.17 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษราคาตามสัญญา

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Petchburi Road, New Petchburi
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3049
VAT 7%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

11

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

29. Electrical Equipment Clause
(Limit of Bht. 150,000,000.- per occurrence and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ ภายในวงเงิน 150,000,000.- บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
30. Emergency Costs for the Property of Others Clause)
อค./ทส. 1.38 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่น
31. Employee personal effect Clause
(Limit of Bht. 50,000.- per person and Bht. 20,000,000.- per occurrence and in aggregate)
อค./ทส.1.06 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานผู้เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดเหตุ
ภายในวงเงิน 50,000.- บาทต่อคนและไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
32. Errors and Omissions Clause
อค./ทส.1.39 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่
33. Escalation Clause (20% of Sum Insured)
อค./ทส.1.40 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
34. Expediting Expenses Clause (25% of repair cost)
อค./ทส.1.41 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายเร่งงาน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าขนส่งทางอากาศ ณ วันที่เกิดเหตุ
โดยไม่เกิน 25% ของมูลค่าราคาซ่อมแซม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนเทพรัตน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2300 โทรสาร 0 2239 2369 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000366

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1726, 0 2239 2300 FAX. 0 2239 2369 IAR. 576 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

13

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

41. Including Loss of Damage to antiques and works of Art Extension Clause
(Limit of Bht. 200,000.- any one item and Bht. 70,000,000.- in aggregate)
ขยายความคุ้มครองรวมถึง โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ภายในวงเงิน 200,000.- บาท ต่อชิ้น และไม่เกิน 70,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
42. Immediately Repair Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการซ่อมแซมทันทีทันใด
43. Increased Costs of Repair Due to Laws or by Law
อค./ทส. 1.44 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องมาจากกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอำนาจของกฎหมาย
44. Inhibition Costs Clause
อค./ทส.1.45 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย
45. Inland Transit Clause
(Limit of Bht. 50,000,000.- any accident and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการขนส่งภายในประเทศ(ภายในวงเงิน 50,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
46. Interim Payment of Claim Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วย การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนก่อน
47. Internal Removal Clause (Full Limit)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วย การโยกย้ายทรัพย์สินภายในสถานที่
48. Landlord Clause
อค./ทส.1.46 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเจ้าของสถานที่
49. Leakage of Liquids
การรั่วไหลของของเหลว
50. Loading and Unloading Clause (Full Limit)
อค./ทส. 1.48 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือขนของลงจากยานพาหนะ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนเทพรัตน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2300 โทรสาร 0 2239 2369 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000366

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1726, 0 2239 2300 FAX. 0 2239 2369 IAR. 576 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

15

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

61. Outside buildings Clause
อค./ทส.1.55 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
62. Pair & Set Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยทรัพย์สินที่เป็นคู่
63. Payment of Loss Clause
อค./ทส. 1.56 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
64. Plate Glass Extension Endorsement Clause
(Limit of Bht. 150,000,000 per occurrence and in aggregate)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยความเสียหายต่อกระจก ภายในวงเงิน 150,000,000.-บาท ต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
65. Premises Clause
อค./ทส.1.57 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคาร
66. Premium Payment Warranty Clause (Within 60 Days)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยข้อรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันที่คุ้มครอง
67. Privileges granted Clause
อค./ทส.1.05 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการยอมรับในสิทธิพิเศษ
68. Professional fees Clause
อค./ทส.1.14 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ
69. Property Under Care, Custody or Control Clause
อค./ทส.1.59 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินภายใต้การดูแลรักษาและควบคุม
70. Public Authorities Clause
อค./ทส.1.73 เงื่อนไขพิเศษขยายรวมถึง คำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
71. Recoveries Clause
อค./ทส. 1.60 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายคืน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนเทพรัตน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2300 โทรสาร 0 2239 2369 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000366

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1726, 0 2239 2300 FAX. 0 2239 2369 IAR. 576 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

17

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

82. Temporary Removal Clause (20% of Sum Insured)
อค./ทส.1.09 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อเงื่อนไขพิเศษการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันชั่วคราวนอกสถานที่โดยต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อน
83. Temporary Repairs Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการซ่อมแซมทรัพย์สินชั่วคราว
84. Temporary Storage of Stock Clause (10% of Sum Insured)
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยการเก็บสินค้าชั่วคราว
85. Tenants Clause
อค./ทส.1.82 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเกี่ยวกับผู้เช่า
86. Titles of Paragraphs Clause
อค./ทส.1.83 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยหัวข้อเรื่อง
87. Underground Services Clause / Aerials and Masts (Limit of sum insured)
อค./ทส.1.84 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องงานใต้ดิน/เสาอากาศและเสารับสัญญาณ
88. Vehicle Load Clause
อค./ทส.1.12 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือขนของลงจากยานพาหนะภายในสถานที่เอาประกันภัย
89. Work of Art Clause
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยงานศิลปวัตถุจำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 200,000.- บาทต่อชิ้น และไม่เกิน 70,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
90. Workmen Clause (Limit of Bht. 50,000,000.- per occurrence and in aggregate)
อค./ทส.1.87 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องคนงาน ที่เข้าไปปรับปรุง ตบแต่งงาน ภายในวงเงิน 50,000,000.-บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอา ประกันภัย
91. Sub limit for Flood
เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยภัยที่จำกัดความรับผิดสำหรับภัยน้ำท่วม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนเทพรัตน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2300 โทรสาร 0 2239 2369 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000366

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1726, 0 2239 2300 FAX. 0 2239 2369 IAR. 576 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

19

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

บริษัทประกันภัย	:	1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26%
		2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26%
		3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20%
		4. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10%
		5. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7%
		6. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6%
		7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5%
			100%
อัตราเบี้ยประกันภัย	:	0.035% ของทุนประกันภัย 2,179,800,000.00 บาท	
เบี้ยประกันภัย	:	762,930.00 บาท	
อากรแสตมป์	:	3,052.00 บาท	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	:	53,618.74 บาท	
เบี้ยประกันภัยรวม	:	819,600.74 บาท	

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
I.D.N. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 01/11/2023 ถึงวันที่ 01/11/2024

21

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

DATA REPRODUCTION COST CLAUSE

Data programs or any other software stored on electronic, electromachanical, electromagnetic data processing and production equipment, shall be valued at the cost of reproducting such from duplicates or from originals of the previous generation of the data, if available;
if not available, the cost of reproduction including the cost of gathering and/or assembling information, or if not so replaced, the actual cash value.
Limit : Baht ..... per occurrence and in aggregate.

EXTENDED TO COVER SPORTING AND RECREATIONAL EQUIPMENT CLAUSE

It is hereby declared and agreed that the insurance under this policy is extended to cover sporting and recreational equipment while being used and/or located in the sea and/or the beach, provided always that

a) Wear and tear and misuse are excluded.

b) Depreciation deduction is not applied for replacement and repair of equipment.

Limit: Baht 50,000,000.00 per occurrence and in aggregate.

Deductible: Baht 10,000.00 each and every loss

INCLUDING LOSS OF DAMAGE TO ANTIQUES AND WORKS OF ART EXTENSION CLAUSE

It is hereby declared and agreed that the Insurance under this Policy extends to included loss of damage to works of art with a limit of Bht. 200,000.- any one item and Bht.70,000,000.-in aggregate.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสถักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
I.D.N. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

DRAINS, GROUNDS AND LAWNS CLAUSE

This endorsement forms part of this policy.

It is hereby noted and agreed that, This insurance extended to include Drains, grounds & lawns and road inside insured premise caused by earthquake, flood, windstorm and impact by vessel.

However the extension under this endorsement shall be subject or the same Terms, Conditions and Exception of this Policy unless otherwise to the contrary stated under this endorsement only.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสถักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
I.D.N. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ ทธ.1.21

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

(Robbery, Gang-Robbery Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้และอยู่ภายในอาคาร (ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร) ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดขึ้นจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

เพื่อให้เป็นไปตามความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

1. คำว่า "การชิงทรัพย์" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ:-
   ก) ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือ
   ข) ให้ยื้อให้ชิงทรัพย์นั้น หรือ
   ค) ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือ
   ง) ปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือ
   จ) ให้พ้นจากการจับกุม
2. คำว่า "การปล้นทรัพย์" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การชิงทรัพย์ตามข้อ 1 โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสถักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
I.D.N. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ ทธ.1.24

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกระจกคิดตั้งตรึงครา

(Fixed Glass Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร รวมทั้งโครง-กรอบกระจก ตัวอักษรหรือสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งต่าง ๆ บนกระจก ที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย จากการแตก การร้าวที่ร้าวลดอดความหนาของกระจก

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. การเสียรูปหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวลดอดความหนาของกระจก
2. ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน ควรปิดกั้นการเข้าทำการกระทำของบุคคลอื่น ที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้ายหรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสถักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000233

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10230 Thailand
TEL. 1726, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
VAT. 5%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้มีผลบังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ ทส.1.20

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
(Electrical Installation Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันเกิดจากสาเหตุของการทำงานเกินพิกัด การเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า โดยความรับผิดภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง
1. ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยตรงจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า
2. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
3. เครื่องจักรทุกชนิด รวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000233

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10230 Thailand
TEL. 1726, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
VAT. 5%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้มีผลบังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ ทส.1.17

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเครื่องจักรหยุดชะงัก
(Machinery Breakdown Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความตะเพร่า การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การขาดน้ำมันหรือสารทำความเย็นในระบบหล่อเย็น การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังเหวี่ยงจากศูนย์ถ่วง การทำงานเกินพิกัด การเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

คำว่า"เครื่องจักร"ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง ตัวเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร ทั้งนี้ไม่รวมถึง
1. หม้อกำเนิดไอน้ำ ถังอัดความดัน อุปกรณ์เครื่องท่อประหยัดเชื้อเพลิง เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว
2. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) (อุปกรณ์ที่แยกออกมาจากเครื่องจักร)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง
1. ความเสียหายต่อ
   1.1ชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนตามการใช้งาน เช่น แม่พิมพ์ ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย (engraved cylinders) เป็นต้น
   1.2ชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ หรือมีการเสื่อมสภาพ เช่น สายพาน เชือก เส้นลวด ไซ ล้อยาง ปะเก็น ซีล แบริ่ง ไส้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000233

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10230 Thailand
TEL. 1726, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
VAT. 5%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้มีผลบังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การทำให้ดีขึ้นไปจากเดิมหรือปรับปรุงเครื่องใหม่ไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับนี้

บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมถาวร และจะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1.การตรวจสอบเทอร์ไบน์ เครื่องกำเนิดไฟเทอร์ไบ อย่างน้อยทุกๆ 2 ปี ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสอบปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ให้ทั่วถึง โดยการเปิดออกหมดในบรรดาส่วนประกอบจักรกลและไฟฟ้าของเทอร์ไบน์ไอน้ำ เทอร์ไบน์แก๊สหรือเครื่องกำเนิดไฟเทอร์ไบ สำหรับเครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 30,000 กิโลวัตต์ การตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องใหม่ดังกล่าวจะต้องกระทำเมื่อเดินเครื่องมาแล้ว 20,000 ชั่วโมงหรืออย่างน้อยทุกๆ 3 ปี สำหรับการตรวจสอบตามกำหนดเวลานี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยทั้งสิ้น หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะพ้นจากความรับผิดทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดซึ่งสามารถที่จะตรวจพบได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระทำตามเงื่อนไขในวรรคแรก

ผู้เอาประกันภัยอาจขอขยายกำหนดระยะเวลาระหว่างการตรวจสอบตามกำหนดระยะเวลาในวรรคแรกจากบริษัท และบริษัทอาจยินยอมขยายเวลาให้ ถ้าเห็นว่าการขยายเวลาจะไม่ทำให้มีการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

2.การใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมควรเหตุผลในการป้องกันความเสียหาย หรือความรับผิด และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการนั้น ตลอดจนข้อแนะนำของผู้ผลิต โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม จำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000233

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Phahon Yothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10230 Thailand
TEL. 1726, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
VAT. 5%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้มีผลบังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ ทส.1.19

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Equipment Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่ง ความตะเพร่า การเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้าในตัวเอง หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

คำว่า "เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) ที่อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่ หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ตั้งระบุไว้ในตาราง หรือในระหว่างการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ซึ่งในกรณีใดก็ตาม จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เอาประกันภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพา (portable) หรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเลต อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์ไอที (outside broadcasting devices) โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2239 2240
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
LINE ID:
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

หลักเกณฑ์ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้เพิ่มขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระทำในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง บริษัทจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมรวมทั้งจำนวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล สำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของโรงซ่อมทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมสำหรับชิ้นส่วน ที่เปลี่ยนใหม่แต่ให้นำค่าของซากมาคำนวณด้วย

ถ้าค่าซ่อมแซมดังได้ระบุไว้ข้างต้นเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถือตามหลักการใน ข้อ ข. ข้างล่างนี้

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้งและ ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดแล้ว ทั้งนี้การคำนวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตามปกติสำหรับการถอดถอนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ถูกทำลายแต่จะนำค่าของซากมาคำนวณด้วยและทรัพย์สินที่เสียหายตามรายการนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อไป และรายละเอียดของทรัพย์สินที่นำมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องระบุให้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงใหม่จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชั่วคราวบริษัทจะชดใช้ให้ ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าซ่อมของงานซ่อมทั้งหมดและไม่ทำให้ค่าซ่อมทั้งหมดสูงขึ้นไปกว่าเดิม

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะถดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป

3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
LINE ID:
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทย.I.26

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเงิน (ปง.2)

(Money Extension Endorsement (M.2))

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น กับเงินเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้

ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
1. ความเสียหายของเงินภายในอาคารสถานที่เอาประกันภัย	ตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย
2. ความเสียหายของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย	"....."
3. ความเสียหายของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย	"....."
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมทั้งสิ้น	"....."

1. ความเสียหายของเงินภายในอาคารสถานที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงินในเวลาทำงาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

2. ความเสียหายของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงินนอกเวลาทำงาน อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าวหรือสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ

3. ความเสียหายของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงิน ขณะที่ทำการขนส่งโดยพนักงานรับส่งเงิน อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2220
FAX 0 2239 2249
LINE ID:
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

คำว่า "การปล้นทรัพย์" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การกระทำการชิงทรัพย์ตามความหมายภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ โดยร่วมกันกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

คำว่า "การโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง

1. การลักทรัพย์โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและปรากฏร่องรอยต่อหนังด้านนอกของ ตู้นิรภัย หรือห้องนิรภัย ซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยแล้วตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด เครื่องไฟฟ้าหรือเคมี หรือ

2. การโจรกรรมตู้นิรภัยไปทั้งตู้จากสถานที่เอาประกันภัย

2) การทำบัญชี : ผู้เอาประกันภัยต้องจัดทำและเก็บรักษาบาระยะเยียดของเงินที่เอาประกันภัยเพื่อที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย

3) การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน : บริษัทจะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทที่ระบุในเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ เป็นความรับผิดรวมของบริษัทที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยอันเป็นผลจากภัยที่ระบุคุ้มครองอยู่ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะกระทำโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียวกัน

4) หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : เมื่อได้เกิดการสูญเสียหรือการเสียหายผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :-

4.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และแจ้งความเสียหายหรือเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยไม่ชักช้า

4.2 ส่งรายการความเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องจัดส่งบรรดารายละเอียดและเอกสารเกี่ยวกับความเสียหายตามที่บริษัทต้องการและต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทตามจำเป็น

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1) การขโจงหรือยักยอก การกระทำผิดต่อทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยผู้เอาประกันภัย กรรมการหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย หรือผู้คุ้มครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

2) ความเสียหายของเอกสารต้นฉบับ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข

3) การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงินผิด ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทำบัญชีหรือการคำนวณ

4) การนัดหยุดงาน การจลาจล

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2220
FAX 0 2239 2249
LINE ID:
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Inland Transit Clause

This Policy extends to cover loss of or damage to the property insured under the Material Damage Section whilst such property is in transit by road vehicles within Thailand to the Contract Site including the risk of loading and unloading.

Provided that the said property is not covered by other policies and the liability of the insurer under this extension shall not exceed the sum of Baht. (As Stated in the Schedule) in respect of any one consequence and in aggregate.

The Insurer shall not be liable to pay the first Baht. (As Stated in the Schedule) for each and every loss or damage to the property insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3333
โทรสาร 0 2339 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000320

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 3333
FAX. 0 2339 3549
E-mail : dhipaya@dhipaya.co.th
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3.2 **ข้อมูล** (Data) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นใด ไม่ว่าประเภทใด ซึ่งถูกบันทึก หรือส่ง ในรูปแบบซึ่งสามารถนำไปใช้ เข้าถึง ประมวลผล ส่ง หรือจัดเก็บได้โดยระบบคอมพิวเตอร์

3.3 **ภัยไซเบอร์** (Cyber Loss) หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจาก หรือ มีสาเหตุจาก หรือมีปัจจัยจาก หรือเป็นผลจาก หรือเกิดจาก หรือเกี่ยวกับ การก่อวินาศกรรมไซเบอร์ หรืออุบัติเหตุทางไซเบอร์ใดๆ รวมถึงการใดๆอันกระทำไปในการควบคุม ป้องกัน ยับยั้ง หรือเยียวยาจากการก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์หรืออุบัติเหตุทางไซเบอร์ใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

3.4 การก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Act) หมายถึง การกระ ทำใดๆเกี่ยวกับการเข้าถึง การประมวลผล การใช้งานหรือการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งกระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาต มีเจตนาร้าย หรือเป็นความผิดทางอาญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำครั้งเดียวหรือเป็นการกระทำหลายครั้งต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะกระทำ ณ เวลา หรือสถานที่ใด รวมถึงการขู่เข็ญหรือหลอกลวงว่าจะกระทำการเช่นนั้นด้วย

3.5 อุบัติเหตุทางไซเบอร์ (Cyber Incident) หมายถึง

3.5.1 ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่อง ในการเข้าถึง การประมวลผล การใช้งาน หรือการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่องกัน หรือ

3.5.2 สภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือความขัดข้องในการเข้าถึงหรือการประมวลผลหรือการใช้งานหรือการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน หรือ ไม่ว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่องกัน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3333
โทรสาร 0 2339 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000320

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 3333
FAX. 0 2339 3549
E-mail : dhipaya@dhipaya.co.th
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CLEARANCE OF DRAINS CLAUSE

The Insurer will also pay the cost of clearance of blocked pipes and drains including expenses incurred in clearing and/or repairing pipes, drains, gutters, sewers and the like, at or in the vicinity or property insured where such costs are incurred as a result of any peril or circumstance insured by this policy

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3333
โทรสาร 0 2339 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000320

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 3333
FAX. 0 2339 3549
E-mail : dhipaya@dhipaya.co.th
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบที่ ๖

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ที่เกิดจาก เนื่องมาจาก เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะคุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น

ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

๑. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพโดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำความสะอาด การขจัดเชื้อ การกำจัด การเฝ้าระวัง หรือการทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อดังกล่าว

๒. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น โดยที่

๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถือว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม และ

๒.๒ วิธีการแพร่เชื้อ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแพร่กระจายไปในอากาศ การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือระหว่างสิ่งมีชีวิต และ

๒.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือสวัสดิภาพของมนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเจ็บหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียมูลค่าการสูญเสียความสามารถทางการตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3333
โทรสาร 0 2339 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000320

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 3333
FAX. 0 2339 3549
E-mail : dhipaya@dhipaya.co.th
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Cost of Recompiling Records and Claims Preparation

This endorsement forms part of this policy.
It is hereby noted and agreed that, This Policy extends to cover cost and expenses necessarily and reasonably incurred by the Insured following loss or damage to the property insured

(a) to construct and recompile records (but not for the value to the Insured of the information contained therein)

(b) to extract and compile information required by the Company from the Insured's own records for the purpose of preparing a claim under the Policy but excluding legal investigation and research fees/expenses incurred for the purpose of contesting any issue over the Company's liability under this Policy.

Provided always under this clause that

(i) no amount shall be recoverable if subsequent to the incurring of such expenses the Company shall deny liability for any claim in respect of which the expenses had been incurred (with or without the consent of the Company)
(ii) the liability of the Company shall not exceed Thb .....

However the extension under this endorsement shall be subject to the same Terms, Conditions and Exceptions of this Policy unless otherwise to the contrary stated under this endorsement only.

(Marsh PB - 3,073)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่บุคคลที่
113 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220
โทรสาร 0 2229 2240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
113 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2220
FAX. 0 2229 2240
Tax. 678
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extansions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่บุคคลที่
113 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220
โทรสาร 0 2229 2240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
113 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2220
FAX. 0 2229 2240
Tax. 678
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยระยะสั้น
ระยะเวลาการประกันภัยที่มีกำหนดอายุสัญญาต่ำกว่า 1 ปีนั้นต้องยึดตามอัตราเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้ :-

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย		
เกินงดือน	ไม่เกินงดือน	เบี้ยร้อยละ / ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
-	1	15
1	2	25
2	3	35
3	4	45
4	5	55
5	6	65
6	7	75
7	8	80
8	9	85
9	10	90
10	11	95
11	12	100

5. การน้อมฉ บริษัทจะไม่รับผิดชดใช้สินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระทำโดยเจตนาที่จะน้อมฉมหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ที่มีอำนาจทำการแทน ผู้เอาประกันภัยใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระทำการน้อมฉเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
6. การรับช่วงสิทธิ ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็น หรือเท่าที่บริษัทเรียกร้องให้กระทำตามสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ในการที่บริษัทจะเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือ ค่าทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะก่อนหรือหลังที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
7. การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินรายเดียวกันได้เอาประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัยอื่นไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิด รวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้และเป็นที่ตกลงว่าการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้บริษัทจะไม่ถอยาล่าคดีบการรับประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายดังกล่าว
8. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่บุคคลที่
113 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220
โทรสาร 0 2229 2240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
113 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2220
FAX. 0 2229 2240
Tax. 678
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และระบุถึงสาเหตุการเกิดความเสียหายและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของบริษัทหรือจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องรับผิด ทั้งนี้โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง

11. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นไม่ได้ และบริษัทอาจจะ
    11.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยแก่บริษัท
    11.2 เข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและสำรวจ จัด คัด เลือก ไขถ่าย หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ทรัพย์สินนั้น
    11.3 ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

    บริษัทอาจใช้สิทธิที่มีอยู่ตามเงื่อนไขนี้ได้ทุกเวลา นับตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิการเรียกร้องในความเสียหายนั้นๆ จะตกลงกันได้เป็นที่ตกขาด หรือได้มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้เอาประกันภัยว่าได้สละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

    การใช้สิทธิของบริษัทข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดเพิ่มขึ้นแก่บริษัท และจะไม่ทำให้สิทธิของบริษัทในการที่จะอ้างเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อได้เมื่อการเรียกร้องใดๆ ตกน้อยลง

12. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
    12.1 บริษัทอาจจะเลือกทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายแทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

    ถ้าบริษัทเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหา แบบแปลน รายละเอียดประกอบแผนผัง ขนาด จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอตามสมควรให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่บริษัทไม่ถูกพันที่จะต้องซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมทุกประการ เพียงแต่ว่าจัดไปตามสภาพการจะอำนวย โดยบริษัทจะกระทำการให้สมเหตุสมผลที่สุด และไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิดความเสียหายหรือไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

    ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนเพราะเหตุบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ในเรื่องแนวของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชดใช้ไม่เกินจำนวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากทำได้ตามกฎหมาย

    12.2 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง

    หากบริษัทไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาคดีของศาล หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรืออนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดต่อผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้นโดยชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาหรือตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ยในฐานะลูกหนี้ผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันผิดนัด

13. การใช้ความระมัดระวังตามควร ผู้เอาประกันภัยจะต้องดูแลรักษาร วมทั้งซ่อมบำรุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่บุคคลที่
113 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2220
โทรสาร 0 2229 2240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000269

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
113 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2220
FAX. 0 2229 2240
Tax. 678
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

ได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.4 การพังทลายหรือการแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถ้ำแทง รั้ว
1.5 การกัดกร่อนหรือการผุกร่อน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของคุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบูดเน่า การขึ้นรา การหดตัว การระเหยหรือการระเหิด การสูญเสียน้ำหนัก เลหลินหรือผลกระ การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ สสาร หรือคิวัตถุ การทำปฏิกิริยาของแสง การกัดเซาะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นตำหนิ การขีดข่วนคิวัตถุ

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายตามข้อ 1.4 และ 1.5 หากเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.6 การลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคารโดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นด้วยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร
1.7 การกระทำอันมีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
1.8 การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูล ผิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี
1.9 การร้าว การแตก การยุบเฟ่ หรือการได้รับความร้อนเกินขนาดของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดขึ้อเพลิง (Economisers) หรือฉนังเก็บความดัน หลอดหรือท่อ หรือการชั่วไหลของขึ้นส่วนปล่องความดันหรือระบายไอน้ำหรือความบกพร่องของรอยเชื่อมของหม้อกำเนิดไอน้ำ
1.10 การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
1.11 การเย่อสัน การปล่อย การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของฉนังเก็บน้ำ หรืออุปกรณ์ หรือท่อในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายอันที่คิดตามมาจากข้อ 1.6 ถึง 1.11 ถ้าหากความเสียหายที่คิดตามมานั้นเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือความเสียหายตามข้อ 1.6 ถึง 1.11 นั้นเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย หรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าวนั้นเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุคุ้มครองไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

1.12 การเซาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
1.13 การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
1.14 การทรุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
1.15 ฝน ฝน ลูกเห็บ น้ำท่วมแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีหน้าต่างด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว
1.16 การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลาย

2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก
    2.1 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทน หรือในนามของผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 กรมธรรม์ 3 เชียงใหม่ลงเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2300
FAX. 0 2239 2345
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

4.2 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

ข. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1. เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าได้เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. กระจกที่ติดตั้งถาวร
3. กระจก (นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่ประหารือแตกง่าย
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)

ข้อยกเว้นตามข้อ 1 ถึง 4 จะไม่นำมาใช้บังคับสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำงาน การกระทำของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคนงาน ภัยเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะหรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยอุบัติเหตุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ

5. ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์
6. เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบลายผ้า ฯลฯ)
7. วัตถุระเบิด

ข้อยกเว้นข้อ 5 ถึง 7 จะได้รับความคุ้มครองหากได้มีการระบุเฉพาะไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

8. ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสำหรับใช้บนถนน (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
9. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้าย ภายในอาคารหรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน
10. ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
11. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินถอนแต่ง ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ส่งน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน สนามบิน รางรถไฟ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลอง แหล่งขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ำ ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน ตู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ใต้ดิน ทรัพย์สินที่อยู่นอกชายฝั่ง
12. ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้
13. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต
14. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำการดังกล่าว
15. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง รวมทั้งวัตถุหรือวัสดุที่ใช้สำหรับเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำการดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับผิดต่อความเสียหายอื่นที่เกิดขึ้นตามมาโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมานั้นต้องเกิดจากสาเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 กรมธรรม์ 3 เชียงใหม่ลงเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2300
FAX. 0 2239 2345
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ ทย.I.09

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากน้ำท่วม

(Sub Limit for Risks from flood Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้จะจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากภัยน้ำท่วม

คำว่า "น้ำท่วม" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติหรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมอันเกิดจากคลื่นใต้น้ำ (Tidal Wave) หรือ สึนามิ (Tsunami) แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) การจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดสูงสุดดังกล่าวจะถดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 กรมธรรม์ 3 เชียงใหม่ลงเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2300
FAX. 0 2239 2345
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specimen prevails -

แบบ อค./ทส.1.04

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน

(Replacement Value)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการที่.....ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขพิเศษดังระบุไว้ต่อไปนี้และภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยอีกด้วย

เพื่อความชัดแจ้งแห่งเอกสารแนบท้ายนี้ "การจัดการทดแทนทรัพย์สิน" ให้หมายความถึงการกระทำดังต่อไปนี้

ก) ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยสิ้นเชิง

- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการสร้างขึ้นมาใหม่ แทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นๆ การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการจัดหาทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนให้

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดการทดแทนนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายและจะต้องไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือได้รับความเสียหายในสภาพใหม่

ข) ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่เพียงบางส่วน การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือ ความเสียหายหรือเป็นเพื่อการจัดการทรัพย์สินมาเปลี่ยนให้แทนส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นกลับสู่สภาพที่ใช้การได้อย่างปกติ และจะต้องไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในสภาพใหม่

เงื่อนไขพิเศษ

1) การกระทำการเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำขึ้นมาใหม่ ณ สถานที่แห่งอื่นหรือในสภาวะที่แตกต่างออกไปทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผู้เอาประกันภัยแต่จะต้องไม่ทำให้ความรับผิดของบริษัทสูงขึ้นจากการที่ต้องกระทำการ ณ สถานที่เดิมสภาวะเดิม) จะต้องเริ่มและดำเนินการจัดการทดแทนทรัพย์สินภายในเวลาที่สมควรแต่ ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะต้องกระทำการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านี้แต่จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นบริษัทอาจจะปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 กรมธรรม์ 3 เชียงใหม่ลงเหนือ
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000358

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2300
FAX. 0 2239 2345
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specimen prevails -

แบบ อค./ทส.1.05

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการยอมรับในสิทธิพิเศษ

(Privileges Granted)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

โดยที่ผู้เอาประกันภัยยังคงไว้ซึ่งสภาพการดำเนินการตามปกติการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ก) ในกรณีมีการก่อสร้างต่อเติมหรือซ่อมแซมตัวอาคารที่เอาประกันภัย รวมถึงการสร้างอาคารขึ้นใหม่ในบริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข) ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคารบางอาคารที่เอาประกันภัยนั้นจากที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดในพิกัดอัตรา

หมายเหตุ เงื่อนไขพิเศษนี้ให้ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2200
โทรสาร 0 2339 2048
แผนกบริการลูกค้า
0 2339 2222

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2200
FAX 0 2339 2049
Call Center
1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.07

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย
(Automatic Reinstatement of Sum Insured)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงกรณีที่บริษัทได้จ่ายสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว แต่บริษัทจะคงให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกนี้ โดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป และหากผู้เอาประกันภัยได้จัดทำทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นกลับสภาพเดิมแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยสำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดหามาเพื่อการกลับสภาพเดิมนับแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2200
โทรสาร 0 2339 2048
แผนกบริการลูกค้า
0 2339 2222

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2200
FAX 0 2339 2049
Call Center
1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.10

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน
(Debris Removal)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และ เป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอันได้แก่
ก) เพื่อการค้ำหรือยันซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ข) เพื่อการรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ค) เพื่อการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน

อนึ่ง จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการดังกล่าวข้างต้น และความรับผิดชอบของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ ไม่เกิน.....ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของรายการที่.....อย่างไรก็ตามความรับผิดของบริษัทตามเอกสารแนบท้ายนี้และตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ว่าในกรณีใด

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2200
โทรสาร 0 2339 2048
แผนกบริการลูกค้า
0 2339 2222

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2200
FAX 0 2339 2049
Call Center
1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.11

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัย ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง
(80 percent Average)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเอง ในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกๆ รายการและหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2200
โทรสาร 0 2339 2048
แผนกบริการลูกค้า
0 2339 2222

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2200
FAX 0 2339 2049
Call Center
1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.13

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
(All Other Contents)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

โดยเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองเฉพาะทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้เท่านั้น

ก) เงินสดและอากร ในกรณีที่มิได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้งเท่านั้น

ข) เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร สมุดบัญชี เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นใหม่แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของข้อความและเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยจำกัดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000.-บาทต่อครั้ง

ค) วัสดุใช้ในการบันทึกระบบสมองกล เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดใช้วัตถุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเช่าเวลาเครื่องสมองกล ในการเก็บบันทึกใหม่ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลและมูลค่าแห่งข้อความหรือเนื้อหาที่บันทึกอยู่ภายใน โดยจำกัดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้ง

ง) แม่แบบ และแม่พิมพ์ต่างๆ เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่ปรากฏว่ามีการเอาประกันภัยไว้ต่างหาก จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้ง

จ) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยนำออกไปใช้นอกสถานที่เป็นการชั่วคราว และมีมูลค่าไม่เกิน 50,000.- บาทต่อครั้ง เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะได้รับการชดใช้สำหรับเครื่องมือและเครื่องใช้ดังกล่าวไม่เกิน 20,000.-บาทต่อหน่วย ทั้งนี้เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวจะต้องอยู่ในความครอบครองของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย

ฉ) รถจักรยาน เสื้อผ้า เครื่องมือรวมทั้งของใช้ส่วนตัวของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ภายในบริเวณสถานที่ทั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อหนึ่งคนและไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครั้ง

ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เว้นไว้แต่จะได้ตกลงและระบุไว้อย่างชัดแจ้งในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3049
แผนกบริหารกรมธรรม์
0 2229 3333

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
Call Center 1425
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.15

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขฉลากและเครื่องหมายการค้า
(Brand and Label)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ก) ในกรณีที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่มีเครื่องหมายการค้าที่เสียหายแต่เพียงบางส่วนซึ่งพอจะทำการจำหน่ายออกได้ บริษัทจะไม่นำสินค้านั้นไปจำหน่ายโดยมิได้รับความเห็นชอบจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่เห็นชอบในการที่บริษัทจะกระทำการจำหน่ายสินค้าที่เสียหายบางส่วนนั้นให้ถือว่ามูลค่าของสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้นั้น ซึ่งเป็นที่ตกลงของผู้เอาประกันภัยในมูลค่านั้นแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องชดใช้ให้กับผู้เอาประกันภัย

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้จำหน่ายสินค้ามีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยอาจประทับคำว่า "สินค้าชำรุด" ลงบนสินค้าหรือหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุสินค้านั้น หรือฉีกฉลาก หรือขีดฆ่าเครื่องหมายการค้าหรือฉลากนั้นออกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง และการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าหรือหีบห่อที่บรรจุสินค้านั้น ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ข) กรณีที่เกิดความเสียหายต่อฉลาก หีบห่อหรือที่บรรจุสินค้านั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการทำฉลาก หีบห่อ และที่บรรจุสินค้านั้นขึ้นใหม่ และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงให้สินค้ามีสภาพเดิม แต่ไม่ว่ากรณีใดบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกินกว่าจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้สำหรับสินค้าที่เสียหายนั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3049
แผนกบริหารกรมธรรม์
0 2229 3333

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
Call Center 1425
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.17

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษราคาตามสัญญา
(Contract Price)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีผู้เอาประกันภัยได้ขายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังมิได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อ และตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซื้อขายนี้ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินนั้นอยู่หากทรัพย์สินนั้นได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และสัญญาซื้อขายนั้นต้องเลิกกันไปโดยเหตุดังกล่าว บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยตามราคาทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายนั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3049
แผนกบริหารกรมธรรม์
0 2229 3333

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
Call Center 1425
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.19

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษความรับผิดชอบสำหรับค่าภาษีอากร
(Liability for Duty)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อค่าภาษี ค่าอากร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบในกรณีเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3049
แผนกบริหารกรมธรรม์
0 2229 3333

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 3000
FAX. 0 2229 3049
Call Center 1425
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.21

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์ิน
(Capital Additions)

เป็นที่ตกงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม และการปรับปรุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามรายการที่.....โดยจำกัดความรับผิดสำหรับการขยายความคุ้มครองนี้ไม่เกิน.....% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ตามภาวะเศรษฐกิจ

เป็นที่เข้าใจกันว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุกๆ 3 เดือน โดยที่ทางบริษัทก็จะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลานั้นๆ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2300
FAX 0 2239 2345
บมจ. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.26

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน

(Approved Adjuster)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ผู้ลดค่าความเสียหายจะประเมินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยผู้ประเมินสินไหมทดแทนที่ได้รับความรับรองแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2300
FAX 0 2239 2345
บมจ. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.30

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข

(Breach of Conditions)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การใช้เงื่อนไขและข้อรับรองต่างๆของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะมีผลบังคับเฉพาะภัยตามส่วนที่กำหนดเท่านั้น การผิดเงื่อนไขหรือข้อรับรองใดจะมีผลทำให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยในส่วนนั้นเป็นอันสิ้นสุดไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อภัยของส่วนอื่น ๆ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2300
FAX 0 2239 2345
บมจ. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.33

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน

(Claim Payment on Account Condition)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วนก่อนก็สามารถกระทำได้หากบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ตกลงร่วมกัน โดยผู้ประเมินความเสียหาย (หากมีการแต่งตั้ง) ต้องจัดให้มีหลักฐานการรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนนั้นและจะต้องหักจำนวนเงินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2239 2300
โทรสาร 0 2239 2345
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2239 2300
FAX 0 2239 2345
บมจ. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.35

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว

(Cost of Temporary Protection)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ โดยจำนวนเงินจำกัดความรับผิดของบริษัทจะไม่เกิน -ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ - บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3000
โทรสาร 0 2339 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. (66) 0 2339 3000
FAX. 0 2339 3049
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค.ภส.1.38

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ

(Emergency Costs for The Property of Others)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเหมาะสมตามสมควรที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยในการบรรเทา จำกัด ป้องกัน (หรือพยายามป้องกัน) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือเกรงว่าจะทำให้สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายและเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้(หรืออาจเป็นค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดส่วนแรก) โดยจำกัดจำนวนเงินรับผิดไม่เกิน.....บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้รวมถึง ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นพนักงานขับเหลิงที่เป็นพนักงานประจำ) ค่าใช้จ่ายในการบรรจุสารดับเพลิงในอุปกรณ์ดับเพลิงที่นำมาใช้ และค่าใช้จ่ายในการหาของใหม่มาทดแทน หรือซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการดับเพลิงซึ่งสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหาย (รวมทั้งเสื้อผ้าและทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ หุ้นส่วน เจ้าของ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3000
โทรสาร 0 2339 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. (66) 0 2339 3000
FAX. 0 2339 3049
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค.ภส.1.40

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

(Escalation)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

เพื่อเป็นการคอบแทนการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยแต่ละช่วงจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการอาจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ ดังนี้

รายการที่	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเงินเอาประกันภัย
.....	

เว้นแต่มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ความคุ้มครองตามเงื่อนไขพิเศษนี้จะใช้เฉพาะกับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับในขณะที่เริ่มต้นการเสี่ยงภัย ณ วันต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ ดังนี้

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ต่ออายุ
2. จำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีที่ไม่มีการแจ้งจำนวนเงินเอาประกันภัยและจำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นให้บริษัททราบจะถือว่าความคุ้มครองตามเงื่อนไขนี้ไม่มีผลบังคับ และให้ถือเอาจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรายการก่อนหน้านี้เป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3000
โทรสาร 0 2339 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. (66) 0 2339 3000
FAX. 0 2339 3049
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค.ภส.1.42

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยฐานราก

(Foundations)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรือระบบระบายน้ำ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถใช้การได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เอาประกันภัยให้ถือเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดจากภัยที่เอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 3000
โทรสาร 0 2339 3049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. (66) 0 2339 3000
FAX. 0 2339 3049
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค.ภส.1.44

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องมาจากกฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับที่ออกโดยอำนาจของกฎหมาย

(Increased Costs of Repair Due to Laws or By - Laws)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หลักในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนี้จะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสร้างใหม่ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนของใหม่ ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายใดๆ หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจของกฎหมาย หรือเทศบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมของทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น อย่างไรก็ตามความคุ้มครองจะจำกัดจำนวนรับผิดไว้ในจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจของกฎหมาย หรือ เทศบัญญัติกำหนดไว้เท่านั้น

เอกสารแนบท้ายนี้จะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศก่อนที่จะมีความสูญเสีย การทำลาย หรือความเสียหายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2220 โทรสาร 0 2339 2249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :- 1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1736, 0 2339 2220 FAX. 0 2339 2249 TAX. ID 0107536000323 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน - Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค./ทส.1.46

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเจ้าของสถานที่
(Landlord)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ จะไม่ถูกกระทบอันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ หรือการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้อาคารที่เอาประกันภัย ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นโดยผู้เอา ประกันภัยมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอม ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบทันทีที่ทราบถึงความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว และจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามสมควร หากบริษัทประกันภัยร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2220 โทรสาร 0 2339 2249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1736, 0 2339 2220 FAX. 0 2339 2249 TAX. ID 0107536000323 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน - Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค.ทส.1.48

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือขนของลงจากยานพาหนะ
(Loading and Unloading)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยในส่วนนี้ จะขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุหรือเกิดขึ้นนอกเส้นทางหรือทางสัญจรที่ยานพาหนะโดยปกติไปสามารถผ่านได้ เพื่อการต่อไปนี้

(ก) การขนย้ายของไปยังยานพาหนะเพื่อการบรรทุก
(ข) การขนย้ายของจากยานพาหนะหลังจากการถ่ายของลงจากยานพาหนะ ซึ่งกระทำโดยบุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ขับขี่หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้น ๆ

โดยความรับผิดของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้จำกัดไม่เกินจำนวน
เงิน.....บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2220 โทรสาร 0 2339 2249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS 1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1736, 0 2339 2220 FAX. 0 2339 2249 TAX. ID 0107536000323 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน - Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค./ทส.1.51

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
(Mis-Description)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีเมื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อนนั้น และผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มนับจากวันที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น หากมีการร้องขอโดยบริษัทประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1118 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 1736, 0 2339 2220 โทรสาร 0 2339 2249 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :- 1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120 TEL. 1736, 0 2339 2220 FAX. 0 2339 2249 TAX. ID 0107536000323 www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :- Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค./ทส.1.54

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนได้เสียของบุคคลอื่น
(Other Interests)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ส่วนได้เสียของบุคคลอื่นนอกเหนือจากของผู้เอาประกันภัยในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งหรือระบุให้บริษัทประกันภัยทราบและจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนจำกัดความรับผิดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตามส่วนได้เสียของบุคคลนั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 3549
TAX ID 0107536000315
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.56

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

(Payment of Loss)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่มีการเอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยจะกระทำทันทีเมื่อจำนวนเงินของความเสียหายนั้นสิ้นสามารถตกลงกันได้ หรือมีการร้องขอโดยผู้เอาประกันภัยให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากผู้ทำการสำรวจภัยและ/หรือ ผู้ประเมินความเสียหายที่เกี่ยวข้องและต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทด้วย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 3549
TAX ID 0107536000315
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.59

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินภายใต้การดูแลรักษาและควบคุม

(Property Under Care Custody and Control)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล รักษา หรือควบคุม ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 3549
TAX ID 0107536000315
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.61

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจัดการซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย

(Salvage Control)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ถ้าหากสินค้าที่ได้รับความเสียหายจนถือเสมือนหนึ่งเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง และผู้เอาประกันภัยมีความเห็นว่าการใช้ การทำจัด หรือการขายสินค้าที่เสียหายดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์แห่งตน โดยให้ทำลายสินค้าที่เสียหายต่อหน้าตัวแทนของผู้รับประกันภัยและตัวแทนของผู้เอาประกันภัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 3549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 3549
TAX ID 0107536000315
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.63

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเหตุแห่งความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไต้ฝุ่นและมรสุม ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

72 Hours (Earthquake, Flood, Windstorm, Typhoon and Monsoon)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีของภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไต้ฝุ่น และมรสุม ความสูญเสียหรือความเสียหายจากแต่ละภัยหรือภัยต่างๆ ข้างต้นที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง จะถือเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายครั้งเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยอาจเลือกเวลาใดของแต่ละช่วงเวลา 72 ชั่วโมงเป็นเวลาเริ่มต้นก็ได้ แต่ต้องไม่มีสองช่วงเวลา 72 ชั่วโมงมาทับซ้อนกัน บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไต้ฝุ่น และมรสุมที่เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1728, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2229 2049
เทเลกซ์ ตัวผู้เรียกขาน
DIPAYA TH

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Paholyothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10120
TEL. 1728, 0 2239 2220
FAX. 0 2229 2049
TLX. 87
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค.ภส.1.67

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย

(Sue and Labour)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรต่าง ๆที่เกิดขึ้นในการใช้ความพยายามเพื่อกู้คืน ป้องกันหรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองหรือเพื่อดำเนินคดีในนามของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายจากบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1728, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2229 2049
เทเลกซ์ ตัวผู้เรียกขาน
DIPAYA TH

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Paholyothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10120
TEL. 1728, 0 2239 2220
FAX. 0 2229 2049
TLX. 87
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค.ภส.1.72

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง

(Fire Brigade Charges Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยได้ขยายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันสถานที่ที่เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน .....% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้งและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมกันสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน ..... บาท

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1728, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2229 2049
เทเลกซ์ ตัวผู้เรียกขาน
DIPAYA TH

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Paholyothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10120
TEL. 1728, 0 2239 2220
FAX. 0 2229 2049
TLX. 87
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3. นอกเหนือจากการขยายความคุ้มครองนี้ หากความรับผิดของบริษัทภายใต้รายการใดรายการหนึ่งภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะต้องลดลงตามเงื่อนไขข้อบังคับของกรมธรรม์แล้ว ความรับผิดของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองดังกล่าว (ตามรายการนั้น ๆ) จะต้องลดลงตามสัดส่วนด้วยเช่นกัน

4. จำนวนเงินทั้งหมดที่จะชดใช้ภายใต้รายการใดรายการหนึ่งของกรมธรรม์จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอา ประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในรายการนั้นๆ

5. เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงื่อนไขทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ เสมือนหนึ่งว่าเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1728, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2229 2049
เทเลกซ์ ตัวผู้เรียกขาน
DIPAYA TH

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Paholyothin 3 Road, Chatuchak,
Bangkok 10120
TEL. 1728, 0 2239 2220
FAX. 0 2229 2049
TLX. 87
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค.ภส.1.75

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย

(Appraisement Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความเสียหายหากจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมกันและไม่เกิน ..... บาท

หากสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารตั้งแต่สองหลังขึ้นไปรวมอยู่ในรายการประกันภัยเดียวกันการพิจารณาตามเงื่อนไขข้างต้น ให้คำนวณจากความเสียหายทั้งหมดเทียบกับจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของรายการที่เสียหายนั้นในทุกอาคาร

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2000
FAX 0 2229 2040
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ อค.ทส.1.82

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเกี่ยวกับผู้เช่า

(Tenants Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หากผู้เช่าอาคารที่เอาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยกระทำการหรืองดเว้นที่จะกระทำการใดๆ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ทราบหรือไม่ให้ความยินยอม ซึ่งขัดต่อเงื่อนไขและหรือคำรับรอง บริษัทจะไม่ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าได้มีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำดังกล่าวในทันทีที่ตนได้ทราบ และจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นหรืออาจเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทจะต้องรับเสี่ยงภัยระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2000
FAX 0 2229 2040
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ อค.ทส.1.84

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องงานใต้พื้นดินเสาอากาศและเสารับส่งสัญญาณ

(Underground Services / Aerial and Masts Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายต่อไปนี้

ก) ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อน้ำใต้ดิน ท่อก๊าซ หรือสายไฟฟ้า ซึ่งต่อจากอาคารไปยังท่อน้ำใต้ดินหลัก ท่อก๊าซหลัก หรือสายไฟฟ้าหลัก
ข) ความเสียหายต่ออาคารอันเกิดจากการหัก หรืองอ หรือล้มของเสาหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2000
FAX 0 2229 2040
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

Architects' Surveyors' & Consulting Engineers' Fees

This Policy cover Architects', Surveyors' & Consulting Engineers' Fee necessarily incurred by the insured in the reinstatement of the property insured following upon its destruction or damage by any peril hereby insured against (but not any fees for the preparation of a claim or estimate of loss) not exceeding.....any one loss and in aggregate.

(IAR/098 - 2,115)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000323

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2000
FAX 0 2229 2040
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

(Automatic Extension)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติออกไปได้อีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยแสดงความประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าว พร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามสัดส่วนโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามที่จะได้ตกลงกัน

(IAR/094 - 1,811)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๘ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๓๙ ๒๓๑๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๕๕๓๐๐๑๕๖

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2220
FAX. 0 2339 2340
IAR. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Cyber Risk Exclusion

This Policy does not apply to and specifically excludes losses of any kind directly or indirectly caused by, arising from or consisting of, in whole or in part :

A) the use or misuse of the Internet or similar facilities; Internet means the worldwide public network of computers as it currently exists or may be manifested in the future, including the Internet, an intranet, an extranet or a virtual private network.
B) The electronic transmission of data or other information;
C) Any malicious code, computer virus or similar problem;
D) The use or misuse of any Internet address, Website, computer system, network of computers or similar facility;
E) Any data or other information posted on a Website, Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility;
F) Any loss/damage of data or damage to any computer system, including but not limited to hardware or software (unless such loss or damage is caused by a peril covered hereon);
G) The functioning or malfunctioning of the Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility, or of any Internet address, Website or similar facility (unless such malfunctioning is caused by a peril covered hereon); or
H) Any infringement, whether intentional or unintentional, of any intellectual property rights (including but not limited to trademark, copyright or patent).

(IAR/082 - 1,731)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๘ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๓๙ ๒๓๑๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๕๕๓๐๐๑๕๖

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2220
FAX. 0 2339 2340
IAR. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Destruction Of Sound Property

This insurance extends to include the cost of destruction, removal, dismantling and subsequent replacement of undamaged property or undamaged portions of property and for this purpose "undamaged" shall mean not damaged physically and directly by an event or peril not otherwise excluded by this Policy if such destruction is solely necessary in order to carry out repairs or reinstatement of the Property Insured by this Policy and for which the Insurers has admitted liability (sub limit Bht.5,000,000.00 in aggregate)

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๘ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๓๙ ๒๓๑๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๕๕๓๐๐๑๕๖

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2220
FAX. 0 2339 2340
IAR. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

IMMEDIATE REPAIRS

It is agreed that in case of loss the Insured, if they so elect may immediately begin repairs or reconstruction but such work at all times be open to supervision by Insurers and in case of dispute as to the cost of repair and/or reconstruction the loss shall be settled in accordance with the terms of this Policy, the sole object of this clause being not to deprive the Insured from the use of operating properties which may be necessary to its business.

(IAR/078 - 1,725)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๘ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๒๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๓๙ ๒๓๑๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๕๕๓๐๐๑๕๖

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2339 2220
FAX. 0 2339 2340
IAR. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Lock and Key

This Policy is extended to insure costs necessarily incurred by the Insured replacing locks to gates, doors and/or grilles following loss of keys by theft (with or without forcible entry to or exit from the insured premises) including from the homes of directors or authorized employees

(IAR/084 - 1,778)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
111 กรมทหารราบ 3 เชียงใหม่ถนน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2220 2220
โทรสาร 0 2220 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000219

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
111 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2220 2220
FAX. 0 2220 2249
Tax. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

Mitigation Cost and Expenses

This Policy extends to cover reasonable costs and expenses incurred by or on behalf of any of the Insured anywhere within the Territorial Limits mentioned in the Schedule in connection with or incidental to mitigation, containing, eliminating or suppressing actual or potential loss, destruction, damage or defect by any peril or eventuality hereby insured against occurring at or adjacent to or immediately threatening any situation of the interest insured described in this Policy.

Such costs and expenses as aforesaid shall include, but not be limited to:

a) The payment of wages or salaries to any of the Insured's employees;
b) The cost of replenishing fire fighting appliance or system;
c) The cost of replacing, reinstating or repairing property lost, destroyed or damage (including the Insured's directors', officers', employees', and any volunteer's clothing and any personal effects).

(AON - 2,045)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
111 กรมทหารราบ 3 เชียงใหม่ถนน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2220 2220
โทรสาร 0 2220 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000219

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
111 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2220 2220
FAX. 0 2220 2249
Tax. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

Pair and Set Clause

In the event of loss or damage by a peril insured against to any article or articles which are a part of a pair or set, the measure of loss or damage to such article or articles shall be, at the Insured's option:

a) the reasonable and fair proportion of the total value of the pair or set, giving consideration to the importance of said article or articles, but in no event shall such loss or damage be construed to mean total loss of the pair or set; ort
b) the full value of the pair or set provided that the insured surrenders the remaining article or articles of the pair or set to the Insurer.

(AON - 2,050)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
111 กรมทหารราบ 3 เชียงใหม่ถนน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2220 2220
โทรสาร 0 2220 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000219

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
111 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2220 2220
FAX. 0 2220 2249
Tax. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

Radioactive Contamination Exclusion

Damage to any property whatsoever or any loss or expense whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss or any legal liability of whatsoeer nature directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from

(a) ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel

(b) the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof

(IAR/085 - 1,767)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
111 กรมทหารราบ 3 เชียงใหม่ถนน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2220 2220
โทรสาร 0 2220 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000219

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
111 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2220 2220
FAX. 0 2220 2249
Tax. 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-114-230064715
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

Subsidiary Companies Clause

Where the term "Subsidiary Companies" is used herein, it shall be deemed to include any Company or its Subsidiary which may be formed, purchased or acquired by the Insured during the Period of Insurance.

(IAR/055 - 1,432)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2229 2999 โทรสาร 0 2229 3000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3000
Int. 178
www.dhipaya.co.th

8

#2 MPL015

ชำระอากรแล้ว

ต้นฉบับ

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
PUBLIC LIABILITY INSURANCE POLICY SCHEDULE

รหัสบริษัท DHP Company Code	ต่ออายุ (x) ประกันภัยใหม่ ( ) Renewal / New Business	กรมธรรม์เดิมเลขที่ Previous Policy No. 14013-114-220042232	กรมธรรม์เลขที่ Policy No. 14013-114-230043176

ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกันภัย Name and Address of Insured
นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9 และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่า และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารตามสัญญาว่าจ้าง

469 ถ.อโศก- ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ Business
คอนโดมิเนียมพักอาศัย

สถานที่ประกอบการ Insured Premises
469 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อาณาเขตที่คุ้มครอง Territorial Limits
บริเวณสถานประกอบการข้างต้น

ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance
1 ปี เริ่มวันที่ From 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:30 น. at hours to สิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 16:30 น. at hours

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองตามข้อแสดงการเสี่ยงภัยข้อที่ระบุ "คุ้มครอง" เท่านั้น (Hereto 100 %)
This policy affords coverages only with respect to those descriptions of risk for which a heading "Covered" is shown

ข้อแสดงการเสี่ยงภัย Description of Risk

ข้อ 1 Item 1 **คุ้มครอง** Covered — ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นภายในเวลาที่ประกอบการหรือเกิดขึ้นจากการใช้สถานที่ประกอบการ
Legal liability arising from the Business and happening or caused the insured premises (Premises Liability)

ข้อ 2 Item 2 **ไม่คุ้มครอง** Not covered — ความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานที่ประกอบการ ในขณะที่อยู่นอกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ประกอบการ
Legal Liability arising from the Business and happening or caused by the insured or the insured s employees whilst on duty outside the insured premises (Work away liability)

ข้อ 3 Item 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
As per attached

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด Limit of Liability
ภายในวงเงิน100,000,000.-บาทต่อครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามเอกสารแนบ
Deductible to be borne by the insured for each accident

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำคำนวณจาก The first premium calculated from - ประมาณ the estimated amount of - บาท Baht

ซึ่งจะใช้อัตราปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามข้อ 11 ในข้อกำหนดทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัย which shall be the basis in calculating the Rate pramiums and be adjusted according to General Conditions Clause No. 11

เบี้ยประกันภัย (Hereto 100%) Premium	อากร Stamp Duty	ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT	เบี้ยประกันภัยรวม Total Premium
50,000.00 บาท Baht	200.00 บาท Baht	3,514.00 บาท Baht	53,714.00 บาท Baht

เอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย (Attached endorsements) ตามเอกสารแนบ

เครื่องจักรกลที่ได้รับความคุ้มครอง (ดูข้อยกเว้น 6.3) Plant Extension Cover (See Exclusion No. 6.3)

วันเริ่มสัญญาประกันภัย Agreement made on 1 พฤศจิกายน 2566 **วันที่กรมธรรม์** Policy issued on 15 พฤศจิกายน 2566

☐ ตัวแทน Agent ☒ นายหน้าประกันภัยรายนี้ Broker **บริษัท เซ็นทรัล อินชัวรันส์ เซอร์วิสเซส จำกัด** ใบอนุญาตเลขที่ License No. **200033/2547**

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของผู้บริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence this Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office

กรรมการ Director — กรรมการ Director — AS PER CO-INSURANCE CLAUSE ATTACHED ผู้รับมอบอำนาจ Authorized Signature

ผู้จัดทำ Prepared by ดนตรเนตร — ผู้ตรวจสอบ Checked by ชัยศรีบุญเลิง

Approve Date 15/11/2023

Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2229 2999 โทรสาร 0 2229 3000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3000
Int. 178
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้นั้นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบในสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ตกลงแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26.0000	Pol No. 14013-114-230043176
		Endt No.

กรรมการ — กรรมการ — ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	20,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	13,000.00	บาท
อากรแสตมป์	52.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	913.64	บาท
รวม	13,965.64	บาท

Approve Date 15/11/2023

Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2229 2999 โทรสาร 0 2229 3000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3000
Int. 178
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เบี้ยประกันภัยร่วม

เบี้ยประกันภัย (100%)	50,000.00	บาท
อากรแสตมป์	200.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,514.00	บาท
เบี้ยประกันภัยรวม	53,714.00	บาท

ผู้รับประกันภัยร่วม	หุ้นประกันภัย	เบี้ยประกันภัย	อากร	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (26.0000%)	26,000,000.00	13,000.00	52.00	913.64	13,965.64
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (26.0000%)	26,000,000.00	13,000.00	52.00	913.64	13,965.64
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) (20.0000%)	20,000,000.00	10,000.00	40.00	702.80	10,742.80
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (10.0000%)	10,000,000.00	5,000.00	20.00	351.40	5,371.40
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) (7.0000%)	7,000,000.00	3,500.00	14.00	245.98	3,759.98
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) (6.0000%)	6,000,000.00	3,000.00	12.00	210.84	3,222.84
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (5.0000%)	5,000,000.00	2,500.00	10.00	175.70	2,685.70

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 118 กรมธรรม์ 3 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 2229 2999 โทรสาร 0 2229 3000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
118 Rama 3 Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 3000
Int. 178
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

1

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้มีผลบังคับแทน .-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

ประเภท : การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก(Public Liability Insurance)

ผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน อโศก พระราม 9 และ/หรือ เจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่า และ/หรือ บริษัทบริหารอาคารตามสัญญาว่าจ้าง

ที่อยู่ : เลขที่ 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สถานที่เอาประกันภัย : เลขที่ 469 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ความคุ้มครอง : ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องชดใช้เป็นค่าเสียหายสำหรับ

ก) การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความเจ็บป่วย หรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการหรือการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายในขอบเขตของการเที่ยงภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้ และเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตการคุ้มครองซึ่งได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ข) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง หรือซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทประกันภัย

รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากผู้เอาประกันภัย และ/หรือลูกจ้าง และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับเหมาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้เอาประกันภัย ขณะที่ได้ปฏิบัติงานภายนอกสถานที่ประกอบการคุ้มครองอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมถึงเจ้าของห้องชุด หรือผู้เช่า อันเกิดจากการครอบครอง การบำรุงดูแลรักษาหรือการใช้

นอกจากนี้ให้มีผลข้อตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๕ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๙ ๒๔๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
๑๑๕ Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok ๑๐๑๒๐
TEL. ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
FAX. ๐๒๒๙ ๒๔๑
เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3. Approved Adjusters Clause
   - Mc Larens (Thailand) Ltd.
   - Global Adjuting Technical Services
   - AMP Adjustment Company Limited
   - Cover Risk (Thailand) Co., Ltd.
   - Royal Survey For Adjustment Co., Ltd.

   เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินลิ่นไหมทดแทน
4. Automatic Extension Period of Insurance Clause
   (30 days)(Subject to additional premium and term to be agreed)
   อค./ทส.1.27 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาคุ้มครองโดย
   อัตโนมัติ 1 เดือน นับแต่วันหมดอายุความคุ้มครอง
   (อัตราและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงในภายหลัง)
5. Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause
   (Subject to additional premium to be agreed)
   อค./ทส.1.07 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่ง
   จำนวนเงินเอาประกันภัย
6. Breach of Conditions Clause
   อค./ทส.1.30 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข
7. Cancellation Clause (30 days)
   อค./ทส.1.31 เงื่อนไขพิเศษว่าด้วย การยกเลิกกรมธรรม์
8. Canteen & Recreational Activities Clause (Limit of Sum Insured)
   ความรับผิด ขยายรวมถึง ห้องอาหารพนักงาน และกิจกรรมสันทนาการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๕ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๙ ๒๔๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
๑๑๕ Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok ๑๐๑๒๐
TEL. ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
FAX. ๐๒๒๙ ๒๔๑
เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

17. Employee personal effect Clause
    (Limit of Bht. 50,000.- per person and Bht. 20,000,000.- per occurrence
    and in aggregate)
    อค./ทส.1.06 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล
    ของพนักงานผู้เอาประกันภัย ณ วันที่เกิดเหตุ ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000.- บาท
    ต่อคนและ 20,000,000.- บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
18. Employer's Liability
    (Limit of Bht. 5,000,000.- per occurrence and in aggregate)
    ความรับผิดของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
    ภายในวงเงิน 5,000,000.-บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
19. Error and Omissions Clause
    อค./ทส.1.39 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและ
    การละเลยการกระทำตามหน้าที่
20. Exhibition Liability Clause
    ความรับผิดต่อการจัดงานแสดง
21. Fire and Explosion Extension Clause
    ความรับผิดอันเกิดจากไฟไหม้และภัยระเบิด
22. Fire Brigade Charges Clause
    เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง
23. First aid facilities Clause
    (Limit of Bht. 50,000.- per person and Bht. 20,000,000.- per occurrence
    and in aggregate)
    ความรับผิดในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยอยู่ภายในวงเงิน 50,000.-บาท
    ต่อคน และไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
24. Food and Drink Poisoning Liability Clause
    ความรับผิดเนื่องมาจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๕ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๙ ๒๔๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
๑๑๕ Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok ๑๐๑๒๐
TEL. ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
FAX. ๐๒๒๙ ๒๔๑
เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

34. Mis- Description Clause
    อค./ทส.1.51 เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้รถที่เอาประกันภัย
    คลาดเคลื่อน
35. Neon-Sign and Sign Board Liability Extension Clause
    ความรับผิดอันเกิดจากป้ายนีออน
36. No Control Clause
    ภัยที่อยู่เหนือการควบคุม
37. Owner's and Landlord's Liability Clause
    ความรับผิดในฐานะเจ้าของพื้นที่
38. Plant and Machinery Clause
    ความรับผิด อันเกิดจากการใช้เครื่องจักร
39. Premium Payment Warranty Clause (Within 90 Days)
    เงื่อนไขพิเศษว่าด้วยข้อรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา 90 วัน
    นับตั้งแต่วันที่คุ้มครอง
40. Premises Medical Payments Clause
    (Limit of Bht. 100,000.- /person and Bht. 50,000,000.- /accident)
    ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยอยู่ในวงเงินต่อการบาดเจ็บ 100,000.-บาท/คนและ
    ไม่เกิน 50,000,000.-บาท/ครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
41. Property Owner's Liability Clause
    ความรับผิดในฐานะเจ้าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
42. Private Work for Directors & Executive Clause
    คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
    ผู้บริหาร และ/หรือ ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
43. Rented premises Clause
    ความรับผิดต่อสถานที่ที่ให้เช่า

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
๑๑๕ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
โทรสาร ๐ ๒๒๙ ๒๔๑
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
๑๑๕ Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok ๑๐๑๒๐
TEL. ๐๒๒๙ ๒๒๒๐
FAX. ๐๒๒๙ ๒๔๑
เลข ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๗๕๔๐๐๐๓๘
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

57. Unlicensed Vehicles or Equipment Clause
58. Water and Smoke Clause (limit of Sum Insured)
    ความรับผิดอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำและภัยจากควัน
59. Water Damage Liability Clause
    ความรับผิดอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ
60. Work Away Clause (with in Thailand territory only)
    (With a limit 10% of Sum Insured per occurrence and in aggregate)
    ความรับผิดอันเกิดจากการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
61. Wrongful arrest, Imprisonment, Detainment, Wrongful Eviction by the Insured
    ความรับผิดอันเกิดจากการกักขัง หน่วงเหนี่ยว หรือขับไล่
62. Wrong traffic Clause
    ความผิดพลาดจากการให้สัญญาณผิดโดย รปภ.

ข้อยกเว้นพิเศษ :
1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต
   (Electronic Data and Internet Clause)
2. ข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย (War & Terrorism Exclusion Clause)
3. ข้อยกเว้นความสูญเสียหรือเสียหาย ของระบบเครือข่ายข้อมูล (Cyber Risk Clause)
4. ข้อยกเว้นภัยการเมือง (Political Risks Exclusion Clause)
5. ข้อยกเว้นภัยกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Exclusion Clause)
6. Asbestos Exclusion
7. Full nuclear exclusion
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัด และข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
   (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
9. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยไรกิดิดต่อ แบบที่ 7 (PLI 5949)
10. CYBER LOSS ABSOLUTE EXCLUSION CLAUSE (ANNEXURE 8)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000285

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Petchaburi Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
TAX. 0107536000285
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

บริษัทรับประกันภัย	สัดส่วน	ทุนประกัน	เบี้ยประกันภัยสุทธิ	อากร	ภาษี	เบี้ยรวมภาษีและอากร
1. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26%	26,000,000.00	13,000.00	52.00	913.64	13,965.64
2. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26%	26,000,000.00	13,000.00	52.00	913.64	13,965.64
3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20%	20,000,000.00	10,000.00	40.00	702.80	10,742.80
4. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10%	10,000,000.00	5,000.00	20.00	351.40	5,371.40
5. บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7%	7,000,000.00	3,500.00	14.00	245.98	3,759.98
6. บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6%	6,000,000.00	3,000.00	12.00	210.84	3,222.84
7. บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5%	5,000,000.00	2,500.00	10.00	175.70	2,685.70
รวม	100%	100,000,000.00	50,000.00	200.00	3,514.00	53,714.00

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000285

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Petchaburi Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
TAX. 0107536000285
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

LIABILITY OF THE CLUB OWNER FOR THE THEFT IN LOCKED ROOM

In consideration of the premium charged, the company shall pay on behalf of the Insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay by reason of liability for theft loss of Third Party's property in Locked Deposit Boxes in the insured premises (club), deposited by the insured's guests.

Damage to Leased / Rented Premises Clause

(iii)Notwithstanding anything contained herein to the contrary, the Insurer

(iv)will indemnify the Insured against their legal liability for loss or damage to

(v)any premises leased, rented or tented to the Insured.

Water Damage and Smoke Liability Clause

This Policy extends to cover the legal liability of the insured as within defined in respect of illness, injury, loss or damage caused by or in connection with or arising from accidental water and smoke occurring within the Premises.

PL/102 - 2,131

WRONGFUL TRAFFIC SIGNALLING GIVE BY SECURITY GUARD

It is hereby agreed and noted that the insurance afforded by this policy is extended to cover liability of the Insured for damages to Third Party's Vehicles (excluding accessories) caused by or arising from collision due to wrong traffic signaling given by the security guards whilst in the car park of the Insured.

Provided always that :-

a)The Company shall not be liable for any such loss or damage in so far as such loss of damage in covered by any other Insurance.

The liability of the Company under this Endorsement in respect of any such loss or damage and under the Policy in respect of any bodily injury or damage to property shall not, in any case exceed the Limit of Liability specified in the Policy

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000285

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Petchaburi Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
TAX. 0107536000285
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

Owner & Landlord's Liability to Tenant Clause

It is hereby understood and agreed that this Insurance is extended to cover all sum which the Insured shall become legally obligated to pay as damages to the tenant because of bodily injury and property damage caused by the Insured's premise/building or property.

Limit of Liability : Baht. Any one occurrence and
Bht. In aggregate.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 ถนนเจริญกรุง
แขวงวัดพระยาไกร เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000285

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Petchaburi Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
TAX. 0107536000285
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

ทั้งนี้ ข้อความตามเอกสารแนบท้ายนี้ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองภัยจากโรคติดต่อ

หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม

1. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
2. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
3. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
4. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 3.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
1115 กรมสรรพากร 3 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
TAX ID 0107536000242
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Indemnity to Others

The indemnity granted under this policy extends to:-

1) at the request of the Insured, any party who enters into an agreement with the Insured for any purpose of the Business, but only the extent required by such agreement to grant such indemnity

2) officials of the Insured in their business capacity for their liability arising out of the performance of the Business and/or in their private capacity arising out of their temporary engagement of the Insured's employees

3) at the request of the Insured, any person of firm for their liability arising out of the performance of a contract to provide labour only services to the Insured

4) the officers, committee and members of the Insured's canteen, social, sports, medical, fire fighting and welfare organizations in their respective capacity as such

5) the personal representatives of the estate of any person indemnified by reason of this Clause 2 in respect of liability incurred by such persons

Provided always that all such person or parties shall observe, fulfill and be subject to the Terms, Conditions and Exclusions of this Policy as though they were the Insured.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
1115 กรมสรรพากร 3 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
TAX ID 0107536000242
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Unlicensed Vehicles

This policy is extended to cover bodily injury and property damage arising from the use within the insured's premises of a vehicle not licensed for road use and not subject to compulsory insurance requirements or securities.

PL/090 - 2,069

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
1115 กรมสรรพากร 3 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
TAX ID 0107536000242
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CYBER LOSS ABSOLUTE EXCLUSION CLAUSE (ANNEXURE 8)

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this contract, this contract excludes any Cyber Loss.
2. Cyber Loss means any loss, damage, liability, expense, fines or penalties or any other amount directly or indirectly caused by:
   - 2.1 the use or operation of any Computer System or Computer Network;
   - 2.2 the reduction in or loss of ability to use or operate any Computer System, Computer Network or Data;
   - 2.3 access to, processing, transmission, storage or use of any Data;
   - 2.4 inability to access, process, transmit, store or use any Data;
   - 2.5 any threat of or any hoax relating to 2.1 to 2.4 above;
   - 2.6 any error or omission or accident in respect of any Computer System, Computer Network or Data.
3. Computer System means any computer, hardware, software, application, process, code, programme, information technology, communications system or electronic device owned or operated by the Insured or any other party. This includes any similar system and any associated input, output or data storage device or system, networking equipment or back up facility.
4. Computer Network means a group of Computer Systems and other electronic devices or network facilities connected via a form of communications technology, including the internet, intranet and virtual private networks (VPN), allowing the networked computing devices to exchange Data.
5. Data means information used, accessed, processed, transmitted or stored by a Computer System.
6. When this clause forms part of a reinsurance contract, Insured shall be amended to read Original Insured.

IUA 09-081 17.05.2019

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/ที่อยู่ปัจจุบัน
1115 กรมสรรพากร 3 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 1726, 0 2239 2220
โทรสาร 0 2239 2249
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2239 2220
FAX. 0 2239 2249
TAX ID 0107536000242
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Insured to Include any Officers, Directors or Employees

It is hereby noted and agreed that Definition of the Insured shall mean :-

a) The insured as named in the Schedule hereto, or any Associated, Affiliated or Subsidiary Company thereof, now or hereafter constituted.
b) Any Directors, Executive Officers, Managing Employee, Partner of shareholder of the Insured, or at the option of the Insured, any Employee of the Insured, but only whilst the foregoing are acing for and on behalf of the Insured, or in so far as they may be held personally liable because of their relationship with insured.
c) Any Social or Sports club existing for the benefit of Employees of the Insured including Officers, Committee or Members thereof

Provided that :-

a) It shall be a condition precedent to the Liability of the Insurer herein that such Parties and/or Persons shall comply with and be subject to the terms, conditions and limitations of the Policy
b) The Limit of Indemnity shall apply inclusive of the Endorsement.

(AON - 2469)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2256 2500
โทรสาร 0 2256 2640
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000161

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, Makkasan,
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2256 2500
FAX. 0 2256 2640
TAX ID 0107536000161
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

UNFORESEEN OBJECT DROPPING FROM THE INSURED'S PREMISES CLAUSE

It is hereby declared and agreed that this insurance policy shall include loss or damage to third party's property and/or third party's bodily injury cause by unforeseen object dropping from the Insured's premises.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2256 2500
โทรสาร 0 2256 2640
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000161

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, Makkasan,
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2256 2500
FAX. 0 2256 2640
TAX ID 0107536000161
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

โดยการเชื่อถือข้อแถลงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระให้แก่บริษัท บริษัทตกลงรับประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

คำจำกัดความและความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในหมวดนี้จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัย เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย

1.1 กรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และใบสลักหลัง กรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย
1.2 บริษัท	หมายถึง	ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.3 ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงเจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ไม่ว่าจะแสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ของผู้เอาประกันภัย แต่ทั้งนี้เฉพาะในขณะที่กระทำการภายในกรอบของหน้าที่ในฐานะดังกล่าวเท่านั้น
1.4 บุคคลภายนอก	หมายถึง	บุคคลใดๆ ที่มิใช่คู่สัญญาประกันภัยฉบับนี้ และไม่ใช่บุคคลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 3 ข้อยกเว้นข้อ 3 ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
1.5 อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยมิได้มีเจตนา หรือมุ่งหวัง และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
1.6 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัย	หมายถึง	การเสียชีวิต การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกาย รวมถึง อนามัย โดยอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงความเสียหายต่อจิตใจ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2256 2500
โทรสาร 0 2256 2640
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000161

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, Makkasan,
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2256 2500
FAX. 0 2256 2640
TAX ID 0107536000161
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้

2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว

2.7 แผ่นดินทรุด ความชื้นสะเทือน การเคลื่อนตัวของดิน หรือการเคลื่อนย้ายสิ่งก้ำขุนหรือทำให้สิ่งก้ำขุนอ่อนกำลังลง หรือเป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว

2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

3. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลต่อไปนี้

3.1 เจ้าของ หุ้นส่วน กรรมการ

3.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการที่ว่าจ้าง หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลผู้ซึ่งในขณะเกิดอุบัติเหตุอยู่ในระหว่างการปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างอื่นๆ หรือการฝึกงาน

3.3 บิดา มารดา บุตร คู่สมรส หรือญาติของผู้เอาประกันภัยที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่เอาประกันภัยหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

4. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของ หรือครอบครอง หรืออยู่ในความดูแล ถูกเก็บรักษา หรือควบคุม หรือกำลังใช้ หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยบุคคลต่อไปนี้

4.1 ผู้เอาประกันภัย หุ้นส่วน กรรมการ

4.2 พนักงาน ลูกจ้าง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

4.3 บุคคลในกรอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจการของผู้เอาประกันภัยดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

5. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝุ่น ควัน ไอน้ำ เขม่า กรด ด่าง สารเคมีหรือกากเคมีที่เป็นพิษ ของเข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่เป็นพิษ สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่ทำให้ระคายเคือง มลพิษ หรือมลภาวะใดๆ

6. ความรับผิดตามกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทำความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากน้ำท่วม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0 2256 2500
โทรสาร 0 2256 2640
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000161

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, Makkasan,
Rajthevee, Bangkok 10320
TEL. 0 2256 2500
FAX. 0 2256 2640
TAX ID 0107536000161
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

1) การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกระบวนการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการคิดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบขึ้นส่วนทางนิวเคลียร์

3) อาวุธ หรือเครื่องมือใดๆ ที่ใช้ปฏิกิริยาการแตกตัวและ/หรือการรวมตัวของนิวเคลียร์หรือปรมาณู หรือปฏิกิริยาอย่างอื่นที่เหมือนกัน หรือพลังงานหรือวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี

4) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ข้อยกเว้นนี้ไม่ขยายไปถึงสารกัมมันตรังสีอื่นใดนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

5) สารเคมี สารทางชีวภาพ สารเคมีชีวภาพ อาวุธที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดใดๆ

14.5 ความสูญเสียหรือความผิดใดที่เกิดขึ้นจากการือมีส่วนมาจากโอกาสเกี่ยงภัยจากการใดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด

หมวดที่ 4 เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทได้ออกเอกสารแนบท้ายประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นผลบังคับทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญใดๆ ที่ระบุรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย เช่น สถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสาระสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000455

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, New Petchburi,
Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
VAT. 0107536000455
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้บัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

7.2 บริษัทจะไม่กลงต่อการเรียกร้องใดโดยมิได้สอบถามความเห็นจากผู้เอาประกันภัยก่อน อย่างไรก็ดีถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงในการเรียกร้องใดที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้และเลือกที่จะต่อสู้คดีหรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีรวมกันเพียงถึงวันที่ผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมต่อการตกลงดังกล่าว แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่บริษัทสามารถตกลงกับบุคคลภายนอกได้สำหรับการเรียกร้องนั้นหรือไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อเหตุการณ์ความเสียหายแต่ละครั้งตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่จำนวนเงินใดจะน้อยกว่า

8. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำผิดกระทบกระเทือนและต้องร่วมมือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

9. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

ภายใต้สัญญาประกันภัยนี้บริษัทจะรับผิดไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

10. การประกันภัยอื่นและการเฉลี่ยความรับผิด

หากผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยฉบับอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายอย่างเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ บริษัทจะรับผิดในค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีตามอัตราส่วนของบริษัทสำหรับจำนวนเงินที่บริษัทจะต้องร่วมเฉลี่ยในความรับผิดนั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ การชดใช้ของบริษัทจะไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

11. การปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่เบี้ยประกันภัยที่ได้คำนวณจากรายได้ประมาณการตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายได้ที่แท้จริงต่อปีให้บริษัทเพื่อการคำนวณเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้อง ถ้าปรากฏว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่คำนวณได้แตกต่างจากเบี้ยประกันภัยที่ชำระไว้แล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมให้แก่บริษัทสำหรับส่วนที่ขาดหรือบริษัทต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้สำหรับส่วนที่เกินแล้วแต่กรณี

12. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

12.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000455

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, New Petchburi,
Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
VAT. 0107536000455
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้บัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

สรุปสาระสำคัญกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

หมวดที่ 1 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นในหมวดที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในหมวดที่ 3 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเกิดแก่บุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันสืบเนื่องหรือเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เอาประกันภัย ภายใต้ขอบเขตของการเสี่ยงภัย ในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ณ อาณาเขตความคุ้มครองซึ่งระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับ

1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี

หมวดที่ 2 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองรวมถึง

1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งความรับผิดส่วนแรกนี้ให้ใช้บังคับกับค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีด้วย
2. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก
   2.1 สัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
   2.2 คำแนะนำหรือบริการทางเทคนิคหรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
   2.3 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล
   2.4 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยหรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย
   2.5 งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานต่อเติม หรือรื้อถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ หรือ การปลูก การบำรุงรักษา หรือการรื้อถอนต้นไม้
   2.6 การชำรุดบกพร่องของงานหรือทรัพย์สินซึ่งผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับจ้าง ก่อสร้างต่อเติม ติดตั้ง ซ่อมแซม ปลูก บำรุงรักษา หรือรื้อถอน ซึ่งได้ส่งมอบงานหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของไปแล้ว

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000455

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, New Petchburi,
Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
VAT. 0107536000455
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้บัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ ทช.1.68

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ต

(Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้จะหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียประโยชน์ในการใช้หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม ซอฟแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือสวรรค์ที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic)และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2229 2999
โทรสาร 0 2229 2949
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000455

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchburi Road, New Petchburi,
Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 0 2229 2999
FAX. 0 2229 2949
VAT. 0107536000455
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้บัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน -
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails -

แบบ อค./ทส.1.07

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

(Automatic Reinstatement of Sum Insured)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้บัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงกรณีที่บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว แต่บริษัทจะคงให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกนั้น โดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป และหากผู้เอาประกันภัยได้จัดหาทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นกลับสภาพเดิมแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยสำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดหามาเพื่อการกลับสภาพเดิมนับแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1158 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 2555
โทรสาร 0 2285 2549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1158 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2285 2555
FAX. 0 2285 2549
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.72

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ผจญการดับเพลิง

(Fire Brigade Charges Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยได้ขยายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันสถานที่ที่เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน ....% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้งและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมกันสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน .....บาท

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1158 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 2555
โทรสาร 0 2285 2549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1158 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2285 2555
FAX. 0 2285 2549
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.84

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องงานใต้พื้นดินเสาอากาศและเสารับส่งสัญญาณ

(Underground Services / Aerial and Masts Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายต่อไปนี้

ก) ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อน้ำใต้ดิน ท่อก๊าซ หรือสายไฟฟ้า ซึ่งต่อจากอาคารไปยังท่อน้ำใต้ดินหลัก ท่อก๊าซหลัก หรือสายไฟฟ้าหลัก
ข) ความเสียหายต่ออาคารอันเกิดจากการหัก หรืองอ หรือล้มของเสาหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1158 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 2555
โทรสาร 0 2285 2549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1158 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2285 2555
FAX. 0 2285 2549
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Cyber Risk Exclusion

This Policy does not apply to and specifically excludes losses of any kind directly or indirectly caused by, arising from or consisting of, in whole or in part :

A) the use or misuse of the Internet or similar facilities; **Internet** means the worldwide public network of computers as it currently exists or may be manifested in the future, including the Internet, an intranet, an extranet or a virtual private network.
B) The electronic transmission of data or other information;
C) Any malicious code, computer virus or similar problem;
D) The use or misuse of any Internet address, Website, computer system, network of computers or similar facility;
E) Any data or other information posted on a Website, Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility;
F) Any loss/damage of data or damage to any computer system, including but not limited to hardware or software (unless such loss or damage is caused by a peril covered hereon);
G) The functioning or malfunctioning of the Internet, intranet, local area network, virtual private network or similar facility, or of any Internet address, Website or similar facility (unless such malfunctioning is caused by a peril covered hereon); or
H) Any infringement, whether intentional or unintentional, of any intellectual property rights (including but not limited to trademark, copyright or patent).

(IAR/082 - 1,731)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1158 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 2555
โทรสาร 0 2285 2549
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000242

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1158 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2285 2555
FAX. 0 2285 2549
Tax ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

No Control Clause

Any breach of the within warranties in this policy without the knowledge and consent of the Insured shall not prejudice this insurance, provided due diligence be exercised by the insured to ensure that same are complied with.

(IAR/033 - 1,321)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000425

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Cheng Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Canteen & Recreational Activities

It is hereby declared and noted that the Policy is extended to cover the Insured's liability arising out of the management of any canteen, social and welfare organisation by the Insured for the benefit of the employees

PL/044 - 1,280

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000425

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Cheng Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Lift, Escalator, Crane and Hoist

It is hereby declared and agreed that the words "Lift Elevators Cranes Hoists or other lifting tackle" are deemed to be deleted from Exclusion 4 (a) of this Policy.

Provided always that:

a) the Company shall not be liable for any bodily injury or loss of or damage to property occurring outside the premises specified in the Policy.

b) the Company shall not be liable for any bodily injury or loss of or damage to property caused by or in connection with or arising from the ownership or possession or use of any lifts elevators cranes hoists or other lifting tackle in insofar as such liability is covered by and other insurance.

c) the liability of the Company under this Policy and Endorsement in respect of any bodily injury or loss of or damage to property shall not in any case exceed the Limit of Indemnity in the Policy.

PL/002-1 - 1,168

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000425

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Cheng Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Loading And Unloading

It is hereby declared and agreed that this policy extends to cover the Insured's legal liability inrespect of death or bodily injury caused by or through the fault or negligence of the Insured or the Insured's employees whilst loading or unloading or delivery to or collection from stationery vehicles.

PL/029 - 1,252

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2000
โทรสาร 0 2239 2040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000425

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Cheng Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2000
FAX. 0 2239 2040
TAX ID
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Water and Smoke

It is hereby declared and agreed that this Policy is extended to include the Insured's liability for damage to Tenant's property resulting directly from water and/or smoke.

PL/025-2 - 1,236

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ ถนนพระราม 3
แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
ISIN. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Contingent Liability for Non-Owned and/or hired vehicles Clause

Exception 1 so far as mechanically propelled vehicles are concerned shall not apply to any vehicle:

1) owned by any director of the Insured or Employee and being used by such director or Employee in the course of the Business

or

2) hired in with a driver by the Insured.

Provided that

A) this Memorandum shall not provide indemnity to any director of the Insured or Employee

B) the Company shall not be liable in respect of

1. Damage to such vehicle or to property conveyed therein
2. Injury or Damage arising while such vehicle by being driven with the general consent of the Insured or of his representative by any person who to the knowledge of the Insured or of such representative does not hold licence to drive such vehicle unless such person has held and is not disqualified from holding or obtaining such a licence
3. Injury or Damage caused or arising beyond the limits of any carriageway or thoroughfare in connection with
   a) the bringing of the load to such vehicle for loading thereon or
   b) the taking away of the load from such vehicle after unloading therefrom
4. Damage to any bridge viaduct or weighbridge or to any road or anything beneath by vibration or by weight of such vehicle or of the load carried by such vehicle
5. if at the time of any event giving rise to a claim under this Memorandum there is any other existing insurance covering the same liability the Company shall not be liable to make a payment under this Memorandum.

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this Policy.

PL/075 - 1,764

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ ถนนพระราม 3
แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
ISIN. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Employee's Effects

The indemnity afforded by this Policy extends to include legal liability of the Insured in respect of clothing and/or personal effects of employees, the amount of indemnity under this Extension being limited to Bht. 5,000 in respect of any one employee.

PL/023-1 - 1,228

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ ถนนพระราม 3
แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
ISIN. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Fire & Explosion

It is hereby declared and agreed that this Insurance shall include loss or damage arising from "Fire and Explosion".

PL/010-2 -1,186

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ ถนนพระราม 3
แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2339 2000
โทรสาร 0 2339 2049
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000102

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 0 2339 2000
FAX. 0 2339 2049
ISIN. 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Indemnity to Directors/Executives

It is hereby declared and agreed that the Company will treat as though he were the Insured any director,executive of the Insured whilst engaged in his capacity as such provided that:

a) such director,executive is not entitled to indemnity under any other Policy.

b) such director,executive shall observe fulfil and be subject to the terms conditions and exceptions of this Policy in so far as they can apply

c) if in respect of any claim or number of claims arising out of any one cause the Company shall be liable to indemnify both the Insured and the director,executive or directors,executives the aggregate amount of indemnity to all parties shall not exceed the Limit of Liability granted under the Policy.

PL/034-1 - 1,262

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2345
บมจ. 978

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2000
FAX 0 2229 2345
Intl. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Private Work for Directors & Executive

This Policy is extended to indemnify the Insured and any Director of Executive of the Insured in respect of the employment on private duties of any employee of the Insured by such Director of Executive.

Provided that

a) such Director and/or Executive is not entitled to indemnity under any other policy or policies.

b) the extension by this Clause shall not apply to or include liability in respect of injury to any person under a contract of service or apprenticeship with the Director and/or Executive where the injury arises out of and in the course of such person's employment or service with the Director and/or Executive

c) such Director and/or Executive shall as though he were the Insured observe fulfil and be subject to the Terms Exceptions Limits and Conditions of this Policy so far as they can apply.

d) the extension by this Clause shall not operate to increase the Company's liability as set forth in the Schedule under the heading of Limit of Indemnity beyond the amount or amounts for which the Company would be liable if Policy were not so extended.

PL/054 - 1,665

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2345
บมจ. 978

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2000
FAX 0 2229 2345
Intl. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Strike, Riot

It is agreed and understood that this Policy shall be extended to cover any liability to Third Party arising from strike and riot of the Insured's employee.

The liability of the Company for each extension of cover provided by the Special Clauses shall not in any case exceed the Limit of Indemnity specified in this Policy

PL/032 - 1,259

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2345
บมจ. 978

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2000
FAX 0 2229 2345
Intl. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Waiver of Subrogation

The Insurers agree to waive any rights and remedies and relief to which they may become entitled by subrogation against any corporation or organization (including their directors, officers, employees or servants) in which the Principal named in the Schedule of the Policy has an interest.

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this Policy.

PL/077 - 1,766

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงทุ่งวัดดอน
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2000
โทรสาร 0 2229 2345
บมจ. 978

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2000
FAX 0 2229 2345
Intl. 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Work Away Clause

This policy is extended to indemnify the Insured which the employees of the insured may in the course of their duties be engaged in the Insured's trade or business at any other locations in Thailand.

The Company's liability under this extension and Policy shall not exceed the limits of liability stated under declarations.

PL/017 - 1,198

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 3000
FAX 0 2229 3040
tax. no.
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ รบ.001

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอุบัติเหตุที่จอดรถ
(Car Park Liability Extension Clause)
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายโดยอุบัติเหตุต่อรถของบุคคลภายนอก (ไม่รวมถึงความเสียหายต่อรถรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำการดังกล่าว) ขณะอยู่ภายใต้ความควบคุมของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ดูแลที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย หรือในขณะที่รถของบุคคลภายนอกอยู่ในที่จอดรถของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้

1) บริษัทจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีกรมธรรม์ประกันภัยอื่นให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายนั้นอยู่แล้ว

2) บริษัทจะจ่ายในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ต่อคน
2. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 3000
FAX 0 2229 3040
tax. no.
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ รบ.004

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ
(Food and Drink Poisoning Liability Extension Clause)
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อการเสียชีวิตหรือการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุโดยตรงจากอาหารหรือเครื่องดื่มเป็นพิษ หรือมีสิ่งที่เป็นอันตรายในอาหารหรือเครื่องดื่มดังกล่าว หรือความบกพร่องของภาชนะที่บรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีเป็นผู้จำหน่าย จัดเตรียม หรือให้บริการ ณ สถานที่ของผู้เอาประกันภัยดังระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ เว้นแต่ว่าผู้เอาประกันภัยได้ใช้ความระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มีการจำหน่าย จัดเตรียม หรือให้บริการอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนหรือมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการบริโภค

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ต่อคน
2. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
3. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 3000
FAX 0 2229 3040
tax. no.
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาทต่อการเรียกร้องแต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 กรมธรรม์ 3 แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2229 3000
โทรสาร 0 2229 3040
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107536000315

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2229 3000
FAX 0 2229 3040
tax. no.
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails

แบบ รบ.102

เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดอันเกิดจากป้ายนีออนและป้ายโฆษณา
(Neonsign and Signboard Liability Limit Clause)
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จำกัดจำนวนเงินความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากป้ายนีออน และป้ายโฆษณาของผู้เอาประกันภัย ซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณสถานที่ประกอบการ โดยมีข้อรับรองดังนี้

การประกันภัยนี้จะไม่คุ้มครองหากผู้เอาประกันภัยมีการประกันภัยอื่นซึ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดดังกล่าวแล้ว

ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการป้องกันอุบัติเหตุ และจะต้องบำรุงรักษาป้ายนีออนและป้ายโฆษณาตามกฎหมายที่กำหนดไว้

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิด

1. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ต่อคน
2. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
3. (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดส่วนแรกเป็นจำนวนเงิน (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาทต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง

โดยที่ความรับผิดของบริษัทภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ รวมกันแล้วต้องไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้ การขยายความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchaburi Road, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 1726, 0 2339 2020
FAX. 0 2339 2000
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-2300043176
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :

แบบ รม.104

เอกสารแนบท้ายจำกัดความรับผิดอันเกิดจากการให้การปฐมพยาบาลโดยผู้เอาประกันภัย
(First aid facilities by Insured Limit Clause)
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้จำกัดจำนวนความรับผิดของผู้เอาประกันภัยสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดเนื่องจากการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยผู้เอาประกันภัย

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุดไม่เกิน (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) บาทต่อคน และ (ตามที่ระบุไว้หน้าตาราง) ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้คงไว้ตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchaburi Road, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 1726, 0 2339 2020
FAX. 0 2339 2000
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-2300043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดรอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26.0000	Pol No. 14013-114-2300043176
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	26,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	13,000.00	บาท
อากรแสตมป์	52.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	913.64	บาท
รวม	13,965.64	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchaburi Road, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 1726, 0 2339 2020
FAX. 0 2339 2000
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-2300043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดรอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	26.0000	Pol No. AL007677-23REK
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	26,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	13,000.00	บาท
อากรแสตมป์	52.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	913.64	บาท
รวม	13,965.64	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

HEAD OFFICE ADDRESS :
1115 Petchaburi Road, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL. 1726, 0 2339 2020
FAX. 0 2339 2000
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-2300043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดรอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)	20.0000	Pol No. 23100/POL/000311-201
		Endt No.

กรรมการ กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	20,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	10,000.00	บาท
อากรแสตมป์	40.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	702.80	บาท
รวม	10,742.80	บาท

Approve Date 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	10.0000	Pol No. L005K5-003-000 (NKD-CLLT-23)
		Endt No.

กรรมการ | กรรมการ | ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	10,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	5,000.00	บาท
อากรแสตมป์	20.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	351.40	บาท
รวม	5,371.40	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)	7.0000	Pol No. 001-OPLL23-001104
		Endt No.

กรรมการ | กรรมการ | ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	7,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	3,500.00	บาท
อากรแสตมป์	14.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	245.98	บาท
รวม	3,759.98	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)	6.0000	Pol No. PUB 35900035-23NBK
		Endt No.

ใช้เพื่อประทับตราในกรมธรรม์เท่านั้น
กรรมการ | กรรมการ | ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	6,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	3,000.00	บาท
อากรแสตมป์	12.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.84	บาท
รวม	3,222.84	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY

เอกสารแนบและถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14013-114-230043176
ชื่อผู้เอาประกันภัย : นิติบุคคลอาคารชุด แอชตัน-อโศก พระราม 9

เงื่อนไขการประกันภัยร่วม

เป็นที่ประกาศและตกลงกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นการรับประกันภัยร่วมกัน โดยแต่ละบริษัทจะรับผิดชอบสูงสุดไม่เกินสัดส่วนที่แต่ละบริษัทรับประกันภัยร่วมกันไว้ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับประกันภัยร่วม	สัดส่วน (%)	เลขที่อ้างอิง
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)	5.0000	Pol No. 101-L-PUB-23-000334
		Endt No.

กรรมการ | กรรมการ | ผู้รับมอบอำนาจ

เบี้ยประกันภัยร่วม

ทุนประกันภัย	5,000,000.00	บาท
เบี้ยประกันภัย	2,500.00	บาท
อากรแสตมป์	10.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	175.70	บาท
รวม	2,685.70	บาท

Approve Date 15/11/2023
Issue Date (วันที่พิมพ์กรมธรรม์) 15/11/2023