

D.A. 66

[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

๗๓

ปลัด นายอภิรักษ์

Checked By

Verified By (BPH)

11.1-66

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เข้า หน้าขึ้นอาคารฟ้า	FEHR-E-R-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอด ช.	FEHR-E-R-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
					</						

สรุปผลการตรวจ

ปกติ พบ 21 ชิ้น

Checked By

11.10.66

Verified By (BPH)

14.10.66

FM-SNE-017 Rev.0 (01 May 20)

11.9.106

[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

பலம்

15/02/2024

Checked By

12, 11, 66

Verified By (BPH)

14 / 11.9.66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

Checked By

Verified By (BPH)

ก.ด ๐๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าตึกอาคารเก่า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	10/3/21	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟต์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	10/3/21	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกถายงหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

WFOZ-News

Checked By

Verified By (BPH)

ก.ร 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	ชั้นใต้ดินห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เขวระเบียน	FEHR-E-B-05	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในแผนกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เขวระเบียน	FEHR-E-B-08	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1	FEHR-E-G-04	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์บริหาร	FEHR-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าพลังงาน	FEHR-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงชั้นเก็บยาตัวเล็ก	FEHR-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	ชั้นใต้ดินไฟฟ้า CATH LAB	FEHR-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ชั้นใต้ดินไฟฟ้า CATH LAB	FEHR-E-6-04	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M	FEHR-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่าตัดในโสตศอนาสิก1	FEHR-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่าตัดในโสตศอนาสิก2	FEHR-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	ชั้นใต้ดินไฟฟ้าสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	✓	✓	✓	✓	✓	อทพพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พ้องใจ

อทพพร สีเงิน

Checked By

7 9 66

Verified By (BPH)

12 9 66

ก.ร. ๒๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เข้า หน้าที่ยืนตลาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ก/ร/น/ก	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางวงหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พริ้มใจกัน

ก/ร/น/ก กัญญาพร

Checked By

7 9 66

Verified By (BPH)

12 9 66

11.5 66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

หน้า ๒

การปกครอง อำนาจ

*[Signature]*

Checked By

Verified By (BPH)

SN-BPH-FM-017.00

11 / 9 / 66

12 / 9 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

စာအုပ်အမျိုးအမည်

[illegible]

### สรุปผลการตรวจ

พุ่มไม้ข้างทาง

Checked By

9 / 0 kb

Verified By (BPH)

9 / 11 / 66

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

พ.ร.บ. ๑๓๐๖

Checked By  
9, 10, 12

Verified By (BPH)  
9/11/66 FM-S

Approx 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้า หน้าขึ้นตลาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ช.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	พอ	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	พอ	
										พอ	
										พอ	
										พอ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

พร้อมใช้งาน

Checked By  
9/10/25

Verified By (BPH)  
9/11/25

พ.ย ๖๔

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องกลั่นยา	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	โถงแยกกลั่นยา	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องเข้าชั้น 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์ยาแวน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าลิฟท์ห้องผ่าตัด	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟขึ้นสกรัม	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์รับฝาก	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องเข้าชั้น M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องผ่าตัดในโสตศอนาสิก1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องผ่าตัดในโสตศอนาสิก2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	ตรวจสอบ	
Code					รายละเอียด						
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงอหรือเสื่อมสภาพ										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พิกัดเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

กองการแพทย์ โรงพยาบาล

Checked By

Verified By (BPH)

พ.ร. ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เข้า หน้าขึ้นตลาดปลา	FEHR-E-R-01	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ข.	FEHR-E-R-02	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ข.	FEHR-E-R-03	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ข.	FEHR-E-R-04	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ข.	FEHR-E-R-05	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหลังตึก E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกคลังยา # 2	FEHR-E-B-09	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกคลังยา # 3	FEHR-E-B-10	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกคลังยา # 4	FEHR-E-B-11	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	✓	✓	✓	✓	✓	กรรณกร	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายงาหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

พ.ร. ๖๖

กรรณกร อามาน

Checked By

Verified By (BPH)

N. 2 66

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

### สรุปผลการตรวจ

จังหวัดภูเก็ต ศาลาพญานิรันดร์

100%ms Wang

Checked By                     



Verified By (BPH)

14 / 11 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

จำนวน 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-B-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.2	E	B	บันไดหนีไฟห้อง CHILLER	FEHR-E-B-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดหนีไฟ	FEHR-E-B-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.4	E	B	หน้าห้อง Chiller	FEHR-E-B-04	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.5	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-05	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.6	E	B	หน้าห้องคลีน	FEHR-E-B-06	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.7	E	B	ในหมวกคลีน	FEHR-E-B-07	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.8	E	B	เวชระเบียน	FEHR-E-B-08	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.9	E	G	ห้อง CCTV	FEHR-E-G-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.10	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1	FEHR-E-G-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.11	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-G-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.12	E	G	หน้าห้องน้ำดื่ม 1	FEHR-E-G-04	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.13	E	G	ห้อง MDB	FEHR-E-G-05	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.14	E	G	ห้อง GENERATOR	FEHR-E-G-06	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.15	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FEHR-E-2-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.16	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-2-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.17	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2	FEHR-E-2-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.18	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FEHR-E-3-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.19	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3	FEHR-E-3-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.20	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-3-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.21	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-4-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.22	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FEHR-E-4-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.23	E	4	หน้าห้องตรวจด้วยภาพ	FEHR-E-4-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.24	E	5	บันไดหนีไฟชั้นการณ	FEHR-E-5-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.25	E	5	ตรงข้ามเครื่องสูบลมการณ	FEHR-E-5-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.26	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-5-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.27	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-6-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.28	E	6	ห้องรับรอง CCU	FEHR-E-6-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.29	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.30	E	6	ข้างบันไดหนีไฟ CATH LAB	FEHR-E-6-04	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.31	E	6	หน้าห้อง AHU ใน CCU	FEHR-E-6-05	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.32	E	M	หน้าห้องน้ำดื่ม M	FEHR-E-M-01	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.33	E	M	ในห้องแยกเทคโนโลยีการณเขต1	FEHR-E-M-02	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.34	E	M	ในห้องแยกเทคโนโลยีการณเขต2	FEHR-E-M-03	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.35	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-M-04	/	/	/	/	/	BN	
Fire Extinguisher E No.36	E	M	บันไดหนีไฟสำนักงานผู้อำนวยการ	FEHR-E-M-05	/	/	/	/	/	BN	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง สภาพพร้อมใช้งาน

BN

Checked By

11 / 12 / 66

Verified By (BPH)

18 / 12 / 66 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

82002 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Extinguisher E No.37	E	7	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-7-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.38	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-7-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.39	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FEHR-E-7-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.40	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FEHR-E-8-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.41	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-8-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.42	E	8	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-8-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.43	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FEHR-E-9-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.44	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-9-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.45	E	9	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-9-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.46	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FEHR-E-10-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.47	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-10-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.48	E	10	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-10-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.49	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FEHR-E-11-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.50	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-11-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.51	E	11	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-11-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.52	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FEHR-E-12-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.53	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-12-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.54	E	12	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-12-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.55	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FEHR-E-14-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.56	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-14-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.57	E	14	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-14-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.58	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FEHR-E-15-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.59	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-15-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.60	E	15	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-15-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.61	E	16	ตรงข้ามห้อง 16515	FEHR-E-16-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.62	E	16	หน้าลิฟท์ STAFF	FEHR-E-16-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.63	E	16	หน้าห้อง AHU	FEHR-E-16-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.64	E	R	หน้าลิฟท์เจ้าหน้าที่ยี่เตาดฟ้า	FEHR-E-R-01	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.65	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ๓.	FEHR-E-R-02	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.66	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ๓.	FEHR-E-R-03	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.67	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ๓.	FEHR-E-R-04	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.68	E	R	ทางขึ้นลานจอดรถ ๓.	FEHR-E-R-05	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.69	E	1	ทางเดินหนีภัย E ชั้นที่ 1	FEHR-E-G-07	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.70	E	1	ทางเดินหนีภัย E ชั้นที่ 2	FEHR-E-G-08	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.71	E	B	แผนกฉุกเฉิน # 2	FEHR-E-B-09	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.72	E	B	แผนกฉุกเฉิน # 3	FEHR-E-B-10	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.73	E	B	แผนกฉุกเฉิน # 4	FEHR-E-B-11	/	/	/	/	/	ดี	
Fire Extinguisher E No.74	E	R	ในห้องเครื่องลิฟท์	FEHR-E-R-06	/	/	/	/	/	ดี	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉานหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ ถึง มาตรฐานความปลอดภัย สภาพพร้อมใช้งาน

Checked By 11/12/66 Verified By (BPH) 18/12/66  
SN-BPH-FM-017.00 FM-SNE-017 Rev.0 (31 July 23)

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางขางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด