BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ก.ค. 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องหลังบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาน์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหน้าไฟหินเลกรรม	FHC-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามคาร์เตอร์หินเลกรรม	FHC-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ อ.น. ผ.อ	FHC-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 14 ก.ค. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ก.ย 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/		
Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้า หน้าที่ขึ้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 14 ก.ย. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

07/66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลับยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 คูเบ่เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหน้าไฟทันตกรรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ผ.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรภาพ	

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 22/8/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค ปกติ ทั้งหมด

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

03/66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้า หน้าที่ขึ้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/	ธีรพงษ์	

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ ชาติ.

วันที่ 22/4/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ก.ค. 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟฟ้าหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลังยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์มะเร็ง	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.บ. ผ.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 11/9/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ก.ย 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เข้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหน้าจีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 11/9/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ตุลาคม 2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องคลังยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ผ.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	[illegible]	

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ [illegible]

วันที่ 3/10/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ตุลาคม 2566

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fi[illegible]e Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/	กรรณกร	

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ กรรณกร

วันที่ 3/10/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

N.V 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลังยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟทันตกรรม	FHC-E-5-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ พ.น. ผ.อ	FHC-E-M-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02									
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03									

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 14/11/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Fire Hose สภาพพร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

พ.ย 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/		/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/		
Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เข้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 14/11/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Fire Hose พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ตค/PM 66

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องถังยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำชั้น 1 E	FHC-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟห้องแลกรรม	FHC-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาน์เตอร์ห้องแลกรรม	FHC-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำชั้น M ตึก E	FHC-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ อ.น. ม.อ	FHC-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 18/12/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Fire hose สภาพปกติ พร้อมใช้งาน

BANGKOK HOSPITAL PATTAYA

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

SN Service Solutions

ธันวาคม ๖๖

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ตรงข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ตรงข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ตรงข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ตรงข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ตรงข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้า หน้าที่ชั้นดาดฟ้า	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพมงค	

	PM Program (Monthly)
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ 18/12/66

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค Fire hose สภาพปกติพร้อมใช้งาน